



## Consiglio Comunale di Trento Gruppo Consiliare Onda

Coalizione Onda - Rifondazione Comunista - Movimento 5 Stelle

Trento, 24 febbraio 2026

Alla Presidente del Consiglio Comunale di Trento

**Silvia Zanetti**

Al Sindaco del Comune di Trento

**Franco Ianeselli**

### **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA**

**OGGETTO: Sicurezza e decoro urbano in Piazza Perini a Mattarello.**

PREMESSO CHE:

A seguito di alcune segnalazione, sono venuta a conoscenza di una situazione di criticità che perdura da almeno due anni in Piazza Perini a Mattarello, in particolare nella giornata del mercoledì, giorno di mercato;

- Attualmente, la piazza non è adeguatamente attrezzata con punti di fornitura elettrica. Risulta che siano presenti due colonnine, ma di queste solo una è funzionante, mentre la seconda risulta inspiegabilmente sempre chiusa e non utilizzabile;
- Il mercato del mercoledì vede la presenza di tre operatori commerciali (ambulanti) su area pubblica. Tra questi, un camioncino adibito a rosticceria ha un oggettivo e improrogabile fabbisogno di energia elettrica per il corretto svolgimento della propria attività e per far fronte al concentrato flusso di clientela nella fascia oraria 11.00-13.00;
- A causa dell'impossibilità di allacciarsi alla rete pubblica, il titolare della rosticceria, da due anni, è costretto a trovare soluzioni di fortuna, ottenendo la disponibilità dal "Bar al Centro" per un allaccio provvisorio;

· Tale soluzione, sebbene frutto di un accordo privato, comporta oggettivi disagi e pericoli per la pubblica incolumità, come documentato da fotografie che mostrano cavi volanti che attraversano l'area pedonale, esposti alle intemperie e con serio rischio di inciampo per i passanti.

**Alla luce di quanto premesso, e considerato che:**

- La problematica non è nuova all'Amministrazione. Risulta che la questione sia stata formalmente segnalata alla Circoscrizione di competenza e agli agenti di Polizia Locale già due anni fa, e successivamente portata all'attenzione anche dell'Arma dei Carabinieri. Nonostante ciò, ad oggi non è stata fornita alcuna soluzione strutturale;
- È imminente un ulteriore aggravamento della situazione: il "Bar al Centro" cesserà l'attività a marzo per un cambio di gestione. Il titolare della rosticceria non ha alcuna certezza di poter replicare l'accordo con il nuovo gestore;
- In assenza di un intervento pubblico, l'operatore si vedrà costretto a dotarsi di un generatore elettrico autonomo della potenza di 6 kW;
- L'utilizzo di tale generatore, se da un lato risolverebbe il problema energetico, dall'altro introdurrebbe nuove e significative criticità: inquinamento acustico per i residenti e i frequentatori della piazza, emissioni inquinanti nell'aria e un ulteriore deturpamento del decoro urbano, in contrasto con le politiche di sostenibilità ambientale che questa Amministrazione dichiara di perseguire.

**si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere:**

1. Se gli uffici competenti sono a conoscenza della specifica situazione di Piazza Perini a Mattarello e delle pregresse segnalazioni, e perché, a distanza di due anni, non si è ancora proceduto a risolvere la carenza infrastrutturale che penalizza gli operatori e mette a rischio la sicurezza.
2. Quali sono i motivi per cui, a fronte di due colonnine installate, solo una sia funzionante? A quale scopo è stata installata la seconda colonnina e perché non viene resa operativa? Esiste un progetto per la loro manutenzione e messa a regime?
3. Se l'Amministrazione intenda procedere con un adeguamento strutturale di Piazza Perini, prevedendo l'installazione di ulteriori punti di fornitura elettrica (prese industriali, contabilizzazione dei consumi) che possano servire in modo dignitoso e sicuro tutti gli operatori del mercato, a partire dal camioncino della rosticceria.
4. In attesa di un'opera strutturale, quali soluzioni tampone l'Amministrazione intende adottare per il periodo immediatamente successivo alla chiusura del "Bar al Centro"? È possibile valutare, in

via d'urgenza, un passaggio provvisorio e in sicurezza dei cavi (ad esempio con canaline protettive a terra segnalate) o un allaccio provvisorio a un quadro elettrico pubblico, concordando con l'operatore le modalità e i costi?

5. Qual è la posizione dell'Amministrazione riguardo alla prospettiva che un'attività commerciale stabile e autorizzata debba ricorrere a un gruppo elettrogeno di 6 kW ogni mercoledì in una piazza del centro? Non si ritiene che ciò costituisca un passo indietro rispetto agli obiettivi di riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, e non sarebbe invece doveroso intervenire per scongiurare questo scenario?

Le consigliere del Gruppo Onda

Alessia Tarter

Giulia Bortolotti





Firma su originale: Tarter (trasmissione da domicilio digitale).

Nota d'ufficio. Trasmesso via PEC. Ricevuto il 25.02.2026, ore 18:30.