

Egr.

Geom. Sandri Umberto

[umberto.sandri@geopec.it](mailto:umberto.sandri@geopec.it)

e p.c.

Spett.le

Comune di Trento

[protocollo@pec.comune.trento.it](mailto:protocollo@pec.comune.trento.it)

[servizio.sostenibilita@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.sostenibilita@pec.comune.trento.it)

**Oggetto:**

Elettrodotto 132kV "Ora-Mori cd S.Floriano" Cod. 23.015

Tratto di linea 209-244/A

**FASCE DI RISPETTO TRIDIMENSIONALI DA ELETTRODOTTO - VIALE VERONA N.200 - TRENTO**

Con riferimento alla Vs. del 03.06.2025, Vi comuniciamo che il tratto di linea in oggetto, interferente con il Vs. progetto, risulta attualmente fuori servizio e di prossima demolizione nell'ambito della Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale RTN nell'area di Trento.

Fornita la precisazione di cui sopra, riteniamo non necessario effettuare verifiche ai sensi del DPCM 8 luglio 2003 e D.M.449 del 1988 e **nulla osta** da parte nostra alla realizzazione del progetto.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile

All.:

Copia a:

- UTA

Sede legale Terna Rete Italia SpA

Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia - Tel. +39 06 83138111 | [terna.it](http://terna.it)

Reg. Imprese di Roma, C.F. / P.I. 11799181000 | R.E.A. 1328587

Cap. Soc. € 300.000 interamente versato - Socio Unico | Direzione e Coordinamento di Terna SpA