



Pulenergy Metrovis srl  
Società a socio unico  
Via Bonfiglio 26–Camarata (AG)  
PI/CF: 02607630841  
Tel.: 0922662547  
mail: lab@pulenergy.it

Centro di Taratura LAT N° 249  
Calibration Centre  
Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT N° 249  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements*

Pagina 1 di 3  
Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT249\_20230313\_06  
Certificate of Calibration LAT249\_20230313\_06

- data di emissione Date of issue	2023-03-15
- Cliente Customer	EngiNe s.r.l. - Via Vittorio Veneto 15 – 01100 Viterbo (VT)
- Destinatario receiver	Eng Techno di E. Guidotti, Via della Repubblica 56, 13900 Biella
- richiesta application	A_VEL20180220_02
- in data date	2018-02-20

Si riferisce a  
Referring to

- oggetto item	Dispositivo di misura della velocità istantanea di veicoli
- Costruttore Manufacturer	EngiNe s.r.l.
- Modello model	EnVES EVO MVD 1605
- matricola serial number	sensore radar 0x000399FE
- data di ricevimento oggetto date of receipt of item	2023-03-13
- data delle misure date of measurements	2023-03-13
- registro di laboratorio laboratory reference	RLAVE01

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 249 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 249 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).*

*This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.*

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre  
Ing. Giuseppe Montalto

Firmato digitalmente con firma elettronica digitale certificata



Pulenergy Metrovis srl  
Società a socio unico  
Via Bonfiglio 26–Camarata (AG)  
PI/CF: 02607630841  
Tel.: 0922662547  
mail: lab@pulenergy.it

Centro di Taratura LAT N° 249  
*Calibration Centre*  
Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT N° 249  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements*

Pagina 2 di 3

*Page 2 of 3*

CERTIFICATO DI TARATURA LAT249\_20230313\_06  
*Certificate of Calibration* LAT249\_20230313\_06

**1-Descrizione dell'oggetto in taratura**

*Description of the item to be calibrated*

L'oggetto in taratura è un misuratore di velocità istantanea di veicoli del tipo:

- sensore radar

**2-Procedura in base alle quali sono state eseguite le tarature**

*Technical procedures used for calibration performed*

La taratura è stata effettuata transitando con veicolo nello spazio di rilevazione dello strumento in taratura e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura campione del Centro.

I risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati ottenuti applicando la procedura

PRT015\_09

**3-Strumenti/campioni che garantiscono la catena della riferibilità del Centro**

*Instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre*

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di prima linea:

PSC11 munito di certificato di taratura n° 258-39789 emesso da

Istituto Federale Nazionale di Metrologia Svizzero Metas

**4-Condizioni ambientali**

*Environmental conditions*

- temperatura ambiente a cui è stata eseguita la taratura

min	max
16,9 C°	19,3 C°

**5-Operazioni preliminari eseguite sullo strumento in taratura**

*Preliminary operation executed on the device in calibration*

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni:

- nessuna operazione di messa a punto

**6-Luogo della taratura**

*Calibration site*

La taratura è stata eseguita presso :

Favara (AG) - Contrada Burrainiti Km 196.300 - Circuito Concordia

**7-Ulteriori dettagli e note:**

*Notes*

- Tipologia di verifica di taratura eseguita:

verifica di taratura periodica successiva a quella iniziale (In accordo al capo 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 282 del 13 Giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 31Luglio 2017)

- Velocità massima di taratura: 164,02 km/h

- Natura della velocità: Istantanea

- modalità di funzionamento oggetto di taratura :

in avvicinamento e allontanamento

- Risoluzione del dispositivo in taratura: 0,36 km/h

- Allegato al certificato di taratura l'elenco dei transiti composto da n° 2 pagine.

- .

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre  
Ing. Giuseppe Montalto

Firmato digitalmente con firma elettronica digitale certificata

**CERTIFICATO DI TARATURA LAT249\_20230313\_06**  
*Certificate of Calibration LAT249\_20230313\_06*

**8- RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA**

*Results and uncertainty of measurements*

**Definizioni:**

$V_{UUT}$  = velocità rilevata dallo strumento in taratura  
 $V_{ref}$  = velocità rilevata dal riferimento ovvero dallo strumento campione  
 $S$  = ( $V_{UUT} - V_{REF}$ ) scarto di velocità assoluto; ( $V_{UUT} - V_{REF}$ )/ $V_{REF}$  scarto di velocità relativo;  
 $US$  = Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità  
 $R$  = ( $V_{UUT}V_{REF}$ ), rapporto di velocità ;  
 $UR$  = Incertezza estesa associata alla stima del rapporto di velocità;  
 $Sm$  = Valore medio degli scarti di velocità  
 $USm$  = Incertezza estesa associata alla stima del valore medio degli scarti di velocità  
 $Rm$  = Valore medio dei rapporti di velocità  
 $URm$  = Incertezza estesa associata alla stima del valore medio dei rapporti di velocità  
 $LS$  = Limite massimo sulla singola misura di scarto di velocità  
 $LR1$  = Limite minimo sulla singola misura di rapporto di velocità  
 $LR2$  = Limite massimo sulla singola misura di rapporto di velocità  
 $LSm$  = Limite massimo sulla media delle misure di scarto di velocità  
 $LR1m$  = Limite minimo sulla media delle misure di rapporto di velocità  
 $LR2m$  = Limite massimo sulla media delle misure di rapporto di velocità

**8.1 Campo di velocità sotto i 100 km/h**

*Range of speed below 100 km/h*

Valore medio degli scarti di velocità ( $V_{UUT} - V_{REF}$ ) :	0,00	km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità	0,31	km/h
Scarto di velocità massimo:	0,39	km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità massimo	0,31	km/h
Scarto di velocità minimo:	-0,64	km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità minimo	0,31	km/h
Numeri di misurazioni eseguite:	30	

**8.2 Campo di velocità oltre 100 km/h**

*Range of speed above 100 km/h*

Valore medio degli scarti di velocità ( $V_{UUT} - V_{REF}$ ) / $V_{REF}$ :	0,18	%
Incertezza estesa associata alla media degli scarti espressa in termini relativi:	0,31	%
Scarto di velocità massimo:	0,87	%
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità massimo	0,32	%
Scarto di velocità minimo:	-0,16	%
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità minimo	0,31	%
Rapporto medio ( $V_{UUT} - V_{REF}$ ) / $V_{REF}$ :	1,002	
Incertezza estesa associata alla stima del rapporto medio	0,003	
Rapporto massimo:	1,009	
Incertezza estesa associata alla stima del rapporto massimo	0,003	
Rapporto minimo:	0,998	
Incertezza estesa associata alla stima del rapporto minimo	0,003	
Numeri di misurazioni eseguite:	28	

Valutazione di conformità degli errori rilevati:

considerando i risultati e le incertezze sopra riportati ed applicando i criteri della circolare Accredia 4/2019/DT, i valori di misura, nelle condizioni ed al momento di esecuzione della taratura, risultano entro i limiti previsti nel capo 3, punto 3,7 e punto 3,8 - lettera b) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 282 del 13 Giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 31 Luglio 2017. Ai fini della valutazione di conformità agli errori definiti nel decreto si è tenuto conto dell'incertezza di taratura sia per singolo punto di misura che per i valori medi, nello specifico sono state eseguite le seguenti verifiche:

- verifica degli scarti per ogni singola misura fino a 100 km/h applicando la relazione [  $-LS + US \leq S \leq LS - US$  ] con esito positivo
- verifica della media delle misure fino a 100 km/h applicando la relazione [  $-LSm + USm \leq Sm \leq LSm - USm$  ] con esito positivo
- verifica dei rapporti per ogni singola misura oltre i 100 km/h applicando la relazione [  $LR1 + UR \leq R \leq LR2 - UR$  ] con esito positivo
- verifica della media delle misure oltre i 100 km/h applicando la relazione [  $LR1m + URm \leq Rm \leq LR2m - URm$  ] con esito positivo

I valori dei limiti utilizzati in accordo al decreto sono:

$LS = 4 \text{ km/h}$  |  $Lsm = 1,5 \text{ km/h}$  |  $LR1 = 0,960$  |  $LR2 = 1,040$  |  $LR1m = 0,985$  |  $LR2m = 1,015$

Il Responsabile del Centro  
 Head of the Centre  
 Ing. Giuseppe Montalto

Firmato digitalmente con firma elettronica digitale certificata

**Definizioni:**

VUUT = velocità rilevata dallo strumento in taratura

Vref = velocità rilevata dal riferimento ovvero dallo strumento campione

S = scarto di velocità (VUUT - Vref)

R = (VUUT/Vref) rapporto di velocità

SDM = modalità con cui è stata eseguita la taratura [avv=rilevamento con veicolo in avvicinamento; all=rilevamento con veicolo in allontanamento; dx=con dispositivo a destra del senso di marcia; sx=con dispositivo a sinistra del senso di marcia; SA : pattuglia in stazionamento veicolo in allontanamento, SC (Stationary Closing) pattuglia in stazionamento veicolo in avvicinamento, MA (Moving Away) pattuglia in movimento e veicolo in allontanamento, MC (Moving Closing) pattuglia in movimento e veicolo in avvicinamento]

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
1	29,88	30,05	-0,17	n.a.	avv
2	34,20	34,15	0,05	n.a.	avv
3	36,36	36,38	-0,02	n.a.	avv
4	43,92	44,07	-0,15	n.a.	avv
5	44,28	44,07	0,21	n.a.	avv
6	57,24	57,88	-0,64	n.a.	avv
7	57,60	57,71	-0,11	n.a.	avv
8	66,96	67,20	-0,24	n.a.	avv
9	68,40	68,44	-0,04	n.a.	avv
10	74,88	75,24	-0,36	n.a.	avv
11	78,48	78,62	-0,14	n.a.	avv
12	84,96	85,04	-0,08	n.a.	avv
13	86,04	85,96	0,08	n.a.	avv
14	93,60	93,83	-0,23	n.a.	avv
15	95,04	95,30	-0,26	n.a.	avv
16	103,32	103,06	n.a.	1,003	avv
17	105,12	105,05	n.a.	1,001	avv
18	116,64	116,69	n.a.	1,000	avv
19	118,08	118,13	n.a.	1,000	avv
20	125,28	125,27	n.a.	1,000	avv
21	128,88	128,94	n.a.	1,000	avv
22	134,64	134,45	n.a.	1,001	avv
23	136,08	136,30	n.a.	0,998	avv
24	143,28	143,23	n.a.	1,000	avv
25	145,08	145,19	n.a.	0,999	avv
26	153,72	153,97	n.a.	0,998	avv
27	154,80	154,53	n.a.	1,002	avv
28	162,72	162,47	n.a.	1,002	avv
29	164,16	164,02	n.a.	1,001	avv
30	28,44	28,06	0,38	n.a.	all
31	34,92	34,81	0,11	n.a.	all
32	36,36	36,38	-0,02	n.a.	all
33	45,00	44,85	0,15	n.a.	all
34	46,44	46,35	0,09	n.a.	all
35	55,08	54,97	0,11	n.a.	all
36	56,16	55,77	0,39	n.a.	all
37	64,44	64,31	0,13	n.a.	all
38	66,60	66,56	0,04	n.a.	all

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
39	73,44	73,49	-0,05	n.a.	all
40	74,16	73,95	0,21	n.a.	all
41	82,44	82,31	0,13	n.a.	all
42	84,60	84,68	-0,08	n.a.	all
43	93,60	93,62	-0,02	n.a.	all
44	93,96	93,57	0,39	n.a.	all
45	100,80	100,55	n.a.	1,003	all
46	102,60	102,21	n.a.	1,004	all
47	113,04	112,60	n.a.	1,004	all
48	113,04	112,60	n.a.	1,004	all
49	122,04	121,85	n.a.	1,002	all
50	122,04	122,04	n.a.	1,000	all
51	132,84	132,08	n.a.	1,006	all
52	134,28	133,99	n.a.	1,002	all
53	145,44	144,91	n.a.	1,004	all
54	145,44	145,17	n.a.	1,002	all
55	153,72	153,46	n.a.	1,002	all
56	154,08	153,82	n.a.	1,002	all
57	164,88	163,95	n.a.	1,006	all
58	165,24	163,81	n.a.	1,009	all
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre

Ing. Giuseppe Montalto

Firmato digitalmente con firma elettronica digitale certificata

ALLEGATO ELENCO TRANSITI CERTIFICATO DI TARATURA LAT249\_20230313\_06

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					

#	VUUT [km/h]	Vref [km/h]	S [km/h]	R	SDM
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					