COMUNE DI TRENTO

Servizio opere di urbanizzazione primaria


Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.)

ai sensi della "Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n.16 - Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e s.m.i.

Titolo Documento: COMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI DI P.I. RISPETTO ALLA L.P. 16/07 E ALLA DELIBERA n°3265/2009 E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - TABELLA PUNTUALE

Codice documento: 03.1

Formato: A3



REV.	DATA	NOTE
00	09-01-14	Consegna prima stesura
01	16-05-14	Consegna FASE 1
02	11-12-15	Consegna PRIC
03		
04		
05		
06		

di ing R. Guanella - arch. M. Montani - arch. M. Süss
p. I.V.A. 12859360153
sede legale: Via Boccaccio 15/A - 20123 Milano
sede operativa: Via Giuditta Pasta, 92 - 20161 Milano
TEL. 0245477642 FAX. 0245477710
www.studiogms.it
GMS ARCHITECTURE & ENGINEERING

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C+e dalla L.22/04/1941 N.663 e successive modifiche ed integrazioni.
Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Sulla base delle risultanze dell'analisi dello stato di fatto sul territorio e della compilazione dei modelli A e B per ciascuna tipologia di impianto omogeneo individuata, si è operata una verifica puntuale della conformità legislativa degli stessi, indicando le possibili azioni correttive, ove necessarie.

La conformità alla legge provinciale 16/07 e s.m.i. riguarda:

1) i corpi illuminanti;
2) le tipologie di sorgenti luminose.

Nella seguente tabella di "Compatibilità degli impianti di P.I. rispetto alla L.P. 16/07 e alla delibera N° 3265/2009 e interventi di adeguamento" si sono individuati puntualmente gli apparecchi di illuminazione degli impianti verificati e non verificati attraverso la compilazione dei modelli A e B (rif. DOC 02.6 "Modelli A e B di cui agli Allegati A e B al Piano provinciale").

Per la determinazione della compatibilità legislativa degli apparecchi di illuminazione non compresi nei tipologici di impianto sviluppati (rif. Doc. 02.5 "Abaco delle tipologie di impianto (Aree illuminotecnicamente omogenee)"), si è proceduto con la verifica della conformità secondo i parametri richiesti nella L.P. 16/07.

Gli interventi di adeguamento contemplati, sono riportati nella seguente legenda.

LEGENDA CENSIMENTO IMPIANTI

categoria	abbreviazione	descrizione
codifica corpi illuminanti	00001	trattasi di corpo illuminante di proprietà comunale dotato di etichetta
	#00001	trattasi di corpo illuminante di proprietà comunale non dotato di etichetta o con etichetta non leggibile

complesso illuminante	**tipologia**
	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO
	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA
	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE
	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO
	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE
	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO
	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE
	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO
	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE
	APPARECCHIO LINEARE
	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE
	ARMATURA STRADALE SU PALO
	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO
	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE
	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO
	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE
	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO
	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE
	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO
	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA
	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
	TORRE FARO

apparecchio di illuminazione	**riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)**	
	S01	codice abaco apparecchi
	stato di conservazione	
	b	Buono
	m	Manutenere
	v	Vetusto
	tipo di chiusura	
	a	assente (ottica aperta)
	c	a coppa/diffondente
	p	vetro piano/ottica totalmente schermata oltre i 90°

	n.r.	non rilevabile

COMPATIBILITA' ALLA L.P. 16/07

Tipo di intervento (interventi contemplati)
Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07
Nessun intervento
Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)
Sostituzione apparecchio
Sostituzione apparecchio di Classe E
Sostituzione apparecchio principale (in caso di presenza di apparecchio secondario)
Sostituzione apparecchio secondario

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00001	11.10700113	46.03804304	VIA VALEMBRAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S71	Classe A	b	p	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00002	11.10724911	46.03825224	VIA VALEMBRAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S71	Classe A	b	p	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00003	11.10730238	46.03868288	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00004	11.10722156	46.03899104	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00005	11.10715348	46.03925869	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00006	11.10708969	46.03951771	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00007	11.10701359	46.03979304	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00008	11.10693141	46.04010387	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00009	11.10683819	46.04031871	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00010	11.10664458	46.04055864	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00011	11.10638132	46.04085596	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00012	11.10618693	46.04111442	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00013	11.10602378	46.04135284	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00014	11.10589379	46.04154902	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00015	11.10570129	46.04186307	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00016	11.10871467	46.03774112	VIA FILARI LONGHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00017	11.10906349	46.03775626	VIA FILARI LONGHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00018	11.10639700	46.03736500	VIA VAL GOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00019	11.10614311	46.03731102	VIA VAL GOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00020	11.10577211	46.03723167	VIA VAL GOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00021	11.10539767	46.03716714	VIA VAL GOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00022	11.10501741	46.03714547	VIA VAL GOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00023	11.10462916	46.03713830	VIA VAL GOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00024	11.10420267	46.03716399	VIA VAL GOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00025	11.10390232	46.03718934	VIA VAL GOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00026	11.10346555	46.03722366	VIA VAL GOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00027	11.10337439	46.03740625	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00028	11.10375532	46.03760304	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00029	11.10420172	46.03757008	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00030	11.10442456	46.03770824	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00031	11.10448851	46.03783664	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00032	11.10449062	46.03804604	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00033	11.10452245	46.03839564	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00034	11.10534887	46.03818978	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00035	11.10480557	46.03782737	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00036	11.10503396	46.03802488	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00037	11.10522870	46.03737508	VIA DON M. MAZZONELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00038	11.10531542	46.03761008	VIA DON M. MAZZONELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00039	11.10554724	46.03776092	VIA DON M. MAZZONELLI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00040	11.10582719	46.03785385	VIA DON M. MAZZONELLI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00041	11.10538077	46.03784114	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00042	11.10510617	46.03783060	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00043	11.10570008	46.03804140	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00045	11.10666891	46.03753796	VIA VAL GOLA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00046	11.10659710	46.03761331	VIA VAL GOLA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00047	11.10652397	46.03768396	VIA VAL GOLA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00048	11.10686730	46.03760849	VIA VAL GOLA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00049	11.10689330	46.03772692	VIA VAL GOLA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00050	11.10673011	46.03777859	VIA VAL GOLA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00051	11.10671344	46.03787576	VIA VAL GOLA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00052	11.10701827	46.03776050	VIA VAL GOLA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00053	11.10680382	46.03792463	VIA VAL GOLA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00054	11.10728196	46.03711929	VIA MARGONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00055	11.10725780	46.03732494	VIA MARGONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00056	11.10941011	46.03777642	VIA FILARI LONGHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00057	11.10975854	46.03778161	VIA FILARI LONGHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00058	11.11012761	46.03776483	VIA FILARI LONGHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00059	11.11043903	46.03774855	VIA FILARI LONGHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00060	11.10959307	46.03767307	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00063	11.10946855	46.03728410	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00064	11.10967751	46.03730539	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00065	11.10970428	46.03746723	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00066	11.10972775	46.03762737	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00067	11.10974104	46.03765768	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00068	11.10971053	46.03742868	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00069	11.10971105	46.03719693	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00070	11.11333934	46.04044539	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00071	11.11326971	46.04067634	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00072	11.11319248	46.04095693	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00073	11.11317206	46.04116605	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00074	11.11309196	46.04132934	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00075	11.11298375	46.04165456	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00076	11.11288377	46.04200776	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00077	11.11282238	46.04220874	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00078	11.11276044	46.04241989	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00079	11.11267689	46.04270352	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00080	11.11259296	46.04298844	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00081	11.11253878	46.04317741	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00082	11.11245974	46.04344360	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00083	11.11237638	46.04371914	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00084	11.11230304	46.04397257	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00085	11.11222320	46.04424226	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00086	11.11204491	46.04449280	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00087	11.11226227	46.04472329	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00088	11.11253255	46.04491245	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00089	11.11284634	46.04508153	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00090	11.16008188	46.06666834	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00091	11.16034102	46.06690248	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00093	11.15985011	46.06613439	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00094	11.15976217	46.06588466	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00095	11.15970471	46.06562678	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00096	11.15958217	46.06537722	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00097	11.15942892	46.06512294	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00098	11.15938467	46.06485603	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00099	11.15922323	46.06469846	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00100	11.15888250	46.06470787	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00101	11.15863886	46.06493769	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00103	11.15836551	46.06522870	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00104	11.15802971	46.06557348	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00105	11.15787289	46.06572602	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00106	11.15757392	46.06604771	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00108	11.15364143	46.06520829	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00109	11.15390628	46.06538753	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00110	11.15413348	46.06556653	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00111	11.15439390	46.06578946	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00112	11.15472529	46.06589151	PIAZZA G. MANCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00113	11.15487777	46.06601476	PIAZZA G. MANCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00114	11.15524601	46.06607016	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00115	11.15567976	46.06614482	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00116	11.15983963	46.06659026	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00117	11.15972152	46.06678471	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00118	11.15960084	46.06698286	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00119	11.15948083	46.06717967	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00120	11.15920803	46.06732552	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00121	11.15874692	46.06743561	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00122	11.15851075	46.06729304	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00123	11.15837559	46.06717256	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00124	11.15804936	46.06713882	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00125	11.15782454	46.06693832	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00126	11.15764576	46.06670774	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00127	11.15960170	46.06734024	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00128	11.16003270	46.06745423	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00129	11.16032296	46.06754315	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00130	11.16056212	46.06767212	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00131	11.16066024	46.06749828	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00132	11.16033731	46.06730152	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00133	11.16037553	46.06788105	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00134	11.16028284	46.06813467	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00135	11.16062759	46.06785710	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00136	11.16040448	46.06851765	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00137	11.16074806	46.06842612	VIA SPRE'-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00138	11.16093451	46.06844626	VIA SPRE'-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00139	11.16110920	46.06846175	VIA SPRE'-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00140	11.16106855	46.06855844	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S33	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00141	11.16130769	46.06838047	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S33	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00142	11.16155519	46.06828220	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S33	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00143	11.16178298	46.06817858	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S33	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00144	11.16072072	46.06854712	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00145	11.16086899	46.06876929	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00146	11.16101349	46.06912167	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00147	11.16123029	46.06927401	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	POVO
00148	11.16156564	46.06946952	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00149	11.16178445	46.06958993	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00150	11.16199877	46.06977877	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00151	11.16217908	46.06997602	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00152	11.16234961	46.07017622	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00153	11.16072824	46.06921530	SALITA SANTA LUCIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00154	11.16031367	46.06934000	SALITA SANTA LUCIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00155	11.15995050	46.06939441	SALITA SANTA LUCIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00158	11.16215699	46.07216502	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00159	11.16215777	46.07191000	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00160	11.16215509	46.07165520	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00161	11.16215425	46.07140482	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00162	11.16221807	46.07115555	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00163	11.16237566	46.07092573	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00164	11.16252173	46.07069045	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00165	11.16261543	46.07042453	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00166	11.16326551	46.07358730	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00167	11.16313785	46.07367104	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00168	11.16332593	46.07386814	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00169	11.16365856	46.07415241	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00170	11.16358393	46.07303200	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00171	11.16375024	46.07264768	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00172	11.16375441	46.07239737	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00173	11.16390879	46.07217856	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00174	11.16424142	46.07192071	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00175	11.16444895	46.07160181	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00176	11.16477816	46.07145586	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00177	11.16513004	46.07136926	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00178	11.16547888	46.07127603	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00179	11.16585105	46.07122419	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00180	11.16605272	46.07103497	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00181	11.16610005	46.07077653	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00182	11.16609859	46.07055652	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00183	11.16599867	46.07031485	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00184	11.15299580	46.06522598	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00185	11.15296973	46.06543691	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00186	11.15300695	46.06569925	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00187	11.15298143	46.06597931	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00188	11.15303919	46.06619635	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00189	11.15311589	46.06636206	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00191	11.15369987	46.06599445	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00192	11.15392533	46.06610470	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00193	11.15351018	46.06613021	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00194	11.15349637	46.06630603	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00195	11.15375176	46.06632907	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00196	11.15433367	46.06648073	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00197	11.15411574	46.06657230	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00198	11.15409020	46.06671381	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00199	11.15410659	46.06684631	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00200	11.15267995	46.06511239	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00201	11.15223289	46.06515124	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00202	11.15176956	46.06516343	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00203	11.15131578	46.06518034	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00204	11.15076968	46.06519142	VIA PANTE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00205	11.15033942	46.06524280	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00206	11.15030833	46.06495996	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00207	11.15027087	46.06473548	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00208	11.15021585	46.06448156	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00209	11.15015434	46.06419501	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00210	11.15004761	46.06395324	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00211	11.15442510	46.06585258	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00212	11.15433933	46.06609579	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00213	11.15456214	46.06500485	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	6,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00214	11.15456559	46.06476429	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00215	11.15455663	46.06459846	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00216	11.15436710	46.06450268	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00217	11.15283856	46.07063074	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00218	11.15283431	46.07039824	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00219	11.15284142	46.07018833	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00220	11.15272499	46.06990950	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00221	11.15260925	46.06963347	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00222	11.15259200	46.06932468	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00223	11.15265045	46.06902494	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00224	11.15275712	46.06876945	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00225	11.15288312	46.06848464	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00226	11.15300730	46.06819233	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00227	11.15307957	46.06792174	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	POVO
00228	11.15310760	46.06771158	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00229	11.15312093	46.06746949	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00230	11.15312923	46.06722783	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00231	11.15314134	46.06699394	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00232	11.15314782	46.06674460	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00233	11.15337039	46.06773916	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00234	11.15372861	46.06766264	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00235	11.15415958	46.06754647	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00236	11.15435447	46.06748051	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00237	11.15458558	46.06741303	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00238	11.15480051	46.06734325	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00239	11.15496910	46.06725509	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00240	11.15525864	46.06710169	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00241	11.15282293	46.06730183	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	presenza vegetazione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00242	11.15257490	46.06750189	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00243	11.15234381	46.06768980	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00244	11.15208021	46.06786178	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00245	11.15180635	46.06803987	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00246	11.14141353	46.06510656	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00247	11.14178361	46.06506214	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00248	11.14208583	46.06497148	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00249	11.14105276	46.06515613	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00250	11.14076977	46.06525220	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00251	11.14065799	46.06543038	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00252	11.14063047	46.06566304	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00253	11.14060268	46.06589624	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00254	11.14056837	46.06613829	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00255	11.14049592	46.06641832	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00256	11.14051676	46.06670452	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00257	11.14044003	46.06699031	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00258	11.14015184	46.06711247	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00259	11.13982133	46.06718423	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00260	11.13951038	46.06722255	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
00261	11.13924488	46.06725067	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00262	11.12681091	46.05609899	VIA AOSTA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA	1	1	S25	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
00263	11.12681716	46.05626165	VIA AOSTA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA	1	1	S25	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
00264	11.12699681	46.05645692	VIA AOSTA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA	1	1	S25	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
00265	11.12731732	46.05660349	VIA AOSTA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA	1	1	S25	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
00266	11.12752141	46.05658368	VIA AOSTA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA	1	1	S60	Classe B	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
00267	11.12798367	46.05667503	VIA AOSTA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA	1	1	S25	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
00268	11.12820221	46.05675343	VIA AOSTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
00269	11.12736603	46.00905124	VIA DELLA GOTARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
00270	11.12711604	46.00908988	VIA DELLA GOTARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
00271	11.09666842	46.06364314	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00272	11.09675881	46.06375181	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00273	11.09685077	46.06391045	VIA DELLA TORESELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00274	11.09686699	46.06415635	VIA DELLA TORESELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00275	11.09687527	46.06443815	VIA DELLA TORESELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00276	11.09659608	46.06437952	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00277	11.09741923	46.06354501	VIA DELLA CONFRATERNITA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00278	11.09760367	46.06363056	VIA CADUTI DI SARDAGNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G23	Classe E	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	SARDAGNA
00279	11.09758663	46.06380035	VIA CADUTI DI SARDAGNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G23	Classe E	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	SARDAGNA
00280	11.09756645	46.06399711	VIA CADUTI DI SARDAGNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G23	Classe E	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	SARDAGNA
00281	11.09754718	46.06417847	VIA CADUTI DI SARDAGNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G23	Classe E	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	SARDAGNA
00282	11.09621786	46.06360069	VIA LUIGI RATINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00283	11.09749935	46.06448555	VIA CADUTI DI SARDAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00284	11.09747056	46.06471923	VIA CADUTI DI SARDAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00285	11.09639771	46.06337449	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00286	11.09645279	46.06358181	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00287	11.09624217	46.06386691	VIA LODOVICO DE BALZANI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00288	11.09639972	46.06400033	VIA LODOVICO DE BALZANI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00289	11.09642628	46.06426146	VIA LODOVICO DE BALZANI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00290	11.09633889	46.06444606	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00291	11.09640406	46.06456498	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00292	11.09640544	46.06483094	ANDRONA DI ZIMON	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA	1	1	S22	Classe E	b	a	5	1	vapori di mercurio	250	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	SARDAGNA
00293	11.09678362	46.06461046	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00294	11.09682457	46.06463372	VIA ALTO SASSO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4,5	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
00295	11.12694746	46.08130923	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00296	11.12690200	46.08103210	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00297	11.09576363	46.06435668	VIA ALLA CA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00298	11.09526434	46.06427816	VIA ALLA CA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00299	11.09621363	46.06399215	VIA DELLA CROSARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00300	11.09605426	46.06420550	VIA DELLA CROSARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00301	11.09593416	46.06460145	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00302	11.09566530	46.06476950	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00303	11.15204290	46.06494193	VIA PANTE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00304	11.15199898	46.06470323	VIA PANTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00306	11.09616833	46.06472290	VIA DEL RONCO D'ANDREA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00307	11.09611249	46.06503612	VIA DEL RONCO D'ANDREA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00308	11.09611743	46.06527235	VIA DEL RONCO D'ANDREA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00309	11.09608878	46.06546729	VIA DEL RONCO D'ANDREA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_i verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00310	11.09642714	46.06526429	SALITA ALL'APIARIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00311	11.09681237	46.06525313	SALITA ALL'APIARIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00312	11.09689763	46.06330136	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00313	11.09664374	46.06332464	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00314	11.09635799	46.06322086	VIA DOMENICO ZENI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00315	11.09627452	46.06298956	VIA DOMENICO ZENI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00316	11.09610313	46.06300235	VIA LUIGI RATINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00317	11.09559075	46.06293230	VIA AL CASTAGNETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00318	11.09611355	46.06323088	VIA LUIGI RATINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00319	11.09617064	46.06337890	VIA LUIGI RATINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00320	11.09688288	46.06363313	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00321	11.09701641	46.06358132	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00322	11.09714837	46.06344746	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00323	11.09712158	46.06325022	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	4-5,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00324	11.09694113	46.06314384	VIA GEROLAMO BUCELLENI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00325	11.09682297	46.06295315	VIA GEROLAMO BUCELLENI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00326	11.09684241	46.06262278	ANDRONA DI GARNIGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00327	11.09660328	46.06287115	VIA GEROLAMO BUCELLENI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00328	11.15297775	46.06192760	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	9,1-8,6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00329	11.15338038	46.06197359	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00330	11.15352506	46.06215490	VIA SALE'	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D51	Classe A	b	p	4,6	1	LED	22	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
00331	11.15364475	46.06151242	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00332	11.15246465	46.06151071	VIA ALLA VAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S71	Classe A	b	p	8,0-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00333	11.15225528	46.06192723	VIA ALLA VAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	9,1-8,6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00334	11.15359702	46.06177156	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00335	11.15300183	46.06165620	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00336	11.15327283	46.06158633	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00337	11.15232688	46.06172546	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	9,1-8,6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00339	11.11296445	46.04514062	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A53	Classe A	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00340	11.11301388	46.04517151	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A53	Classe A	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00341	11.11306567	46.04519795	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A53	Classe A	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00342	11.11311881	46.04522612	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A53	Classe A	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00343	11.11317467	46.04525954	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A53	Classe A	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00344	11.11339078	46.04537375	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00345	11.11365217	46.04551594	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00346	11.11387369	46.04561173	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00347	11.09134312	46.12253078	VIA AL PONT DEI VODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
00349	11.09173050	46.12211105	VIA AL PONT DEI VODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
00350	11.09206079	46.12193292	VIA AL PONT DEI VODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
00351	11.09252949	46.12146575	VIA AL PONT DEI VODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
00352	11.09274307	46.12128712	VIA AL PONT DEI VODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
00353	11.09291784	46.12111494	VIA AL PONT DEI VODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
00354	11.09233757	46.12170516	VIA AL PONT DEI VODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
00355	11.09332227	46.12132063	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
00356	11.09363616	46.12149538	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
00357	11.09401717	46.12169742	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
00358	11.09431267	46.12187187	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
00359	11.09110640	46.12274786	VIA AL PONT DEI VODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
00360	11.09091399	46.12296452	VIA AL PONT DEI VODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
00361	11.12872577	46.13265575	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00362	11.12864370	46.13239339	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00363	11.12854707	46.13215914	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00364	11.12844761	46.13190800	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00365	11.12832516	46.13166948	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00366	11.12816753	46.13144287	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00367	11.12794927	46.13123388	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00368	11.12769859	46.13102381	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00369	11.12749721	46.13084233	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00370	11.12871478	46.13292347	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00371	11.12861632	46.13318332	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00372	11.12850115	46.13347072	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00373	11.12840237	46.13370670	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00374	11.12831813	46.13395196	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00375	11.12537953	46.07016018	P.TTA DEGLI AGOSTINIANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P76	Classe D	b	p	16	1	spento	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00376	11.12869369	46.13398648	SALITA AI CANTONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D56	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
00377	11.12882879	46.13425590	SALITA AI CANTONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D56	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
00378	11.12770858	46.13043349	STRADA VECCHIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00379	11.12779056	46.13075381	PZ. MADONNA DI CARAVAGGIO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00380	11.12626124	46.13026865	STRADA VECCHIA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00381	11.12653426	46.13041925	STRADA VECCHIA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00382	11.12698390	46.13035013	STRADA VECCHIA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00383	11.12738460	46.13022004	STRADA VECCHIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00384	11.12510606	46.07209993	PIAZZA RAFFAELLO SANZIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00385	11.12493199	46.07213756	PIAZZA RAFFAELLO SANZIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00386	11.12477572	46.07207007	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00396	11.12869072	46.13044109	VIA AL PONTAT	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00397	11.12812787	46.13060862	PZ. MADONNA DI CARAVAGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00398	11.12835140	46.13053070	PZ. MADONNA DI CARAVAGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00399	11.12834275	46.13037168	PZ. MADONNA DI CARAVAGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00401	11.12860424	46.13070497	PZ. MADONNA DI CARAVAGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00402	11.12912344	46.13057123	PZ. MADONNA DI CARAVAGGIO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00403	11.12862805	46.13093656	VIA DEL BROLIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00404	11.12854831	46.13113726	VIA DEL BROLIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00405	11.12864897	46.13030104	VIA AL PONTAT	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00406	11.12893687	46.13027194	VIA AL PONTAT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
00409	11.13304430	46.12374029	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00410	11.13346253	46.12411665	VIA DEI GUARINONI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00411	11.13388156	46.12405772	VIA DEI GUARINONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00412	11.13278162	46.12426897	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00413	11.13289781	46.12399723	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00414	11.13338849	46.12382226	VICOLO DEL RIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00415	11.13363485	46.12388938	VICOLO DEL RIO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00416	11.13399229	46.12441385	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00417	11.13378103	46.12453412	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00418	11.13380032	46.12419182	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO
00419	11.13412663	46.12377895	STRADA AL CIROCOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00420	11.13396457	46.12369650	VICOLO DEL RIO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00421	11.13432805	46.12411955	SALITA AI SPIAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00422	11.13464468	46.12431049	SALITA AI SPIAZZI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00423	11.13442680	46.12392032	SALITA AI SPIAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00424	11.13495242	46.12442084	SALITA AI SPIAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00425	11.13261912	46.12376116	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00426	11.13220941	46.12373988	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
00427	11.13263522	46.12454131	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00428	11.13253784	46.12473026	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00429	11.13230757	46.12475572	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00430	11.13202463	46.12461653	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00431	11.13164941	46.12455009	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00432	11.13024683	46.12447008	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00433	11.13122037	46.12461395	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00434	11.13074067	46.12467558	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00435	11.13405191	46.13170438	PIAZZA A. STAINER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00436	11.13442845	46.13159566	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00437	11.15334579	46.05661812	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00438	11.15329593	46.05642952	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00439	11.15315641	46.05619989	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,4-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
00440	11.13474347	46.13143290	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00441	11.13505143	46.13128983	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00442	11.13540194	46.13136992	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00443	11.13542256	46.13169570	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00444	11.13555100	46.13198145	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00445	11.13566920	46.13224016	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00446	11.13591438	46.13208133	VIA ALLA COSTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00447	11.13585535	46.13251813	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00448	11.13509115	46.13078658	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00449	11.13496998	46.13052549	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00450	11.13487709	46.13033508	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00451	11.13519138	46.13105221	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00452	11.13475203	46.13007629	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00453	11.13468265	46.12981260	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00454	11.13466970	46.12954601	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
00455	11.13375810	46.13125471	VIA DEI POMPEI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00456	11.13380449	46.13178853	VICOLO DEI DALL'AVO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00457	11.13355696	46.13145608	VICOLO DEI DALL'AVO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00459	11.13441837	46.13228221	VIA DON EMILIO PERUGINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00460	11.13519044	46.13242014	VIA MADONNA DEI PRATI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00461	11.13549014	46.13242347	VIA MADONNA DEI PRATI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00462	11.13483725	46.13238060	VIA MADONNA DEI PRATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00463	11.13427117	46.13257340	VIA DON EMILIO PERUGINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00464	11.13406053	46.13285765	VIA DON EMILIO PERUGINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00465	11.13375417	46.13308033	VIA DON EMILIO PERUGINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00466	11.13348456	46.13323362	VIA DON EMILIO PERUGINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00467	11.13324535	46.13344988	VICOLO G. F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00468	11.13332408	46.13380018	VICOLO G. F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00469	11.13355689	46.13418684	STRADA FONDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
00470	11.13297617	46.13381069	VICOLO G. F. BORTOLOTTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
00471	11.13330128	46.13220503	VIA PADRE F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00472	11.13305935	46.13231342	VIA PADRE F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00473	11.13301513	46.13258691	VIA PADRE F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00474	11.13312254	46.13278790	VIA PADRE F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00475	11.13324920	46.13270319	VIA DELLA DOSSERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00476	11.13325276	46.13311173	VIA PADRE F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00477	11.13280978	46.13324592	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00478	11.13263738	46.13343904	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00479	11.13238604	46.13365369	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00481	11.13253023	46.13294110	SALITA DELLA CAOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00482	11.13372342	46.13221317	VIA DELLA DOSSERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00483	11.13350146	46.13230866	VIA DELLA DOSSERA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00484	11.13325824	46.13249717	VIA DELLA DOSSERA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00485	11.13324178	46.13210342	VIC. FRA' ORESTE SALTORI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00486	11.13301106	46.13201906	VIC. FRA' ORESTE SALTORI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
00487	11.12777702	46.08323996	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00488	11.12763407	46.08300710	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00489	11.12751342	46.08280053	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00490	11.12738147	46.08255963	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00491	11.12726540	46.08230590	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00492	11.12715270	46.08205303	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00493	11.12705192	46.08182629	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00494	11.12700497	46.08158085	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00497	11.12693767	46.08069333	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00498	11.12699244	46.08046927	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00499	11.12700991	46.08026166	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00500	11.12788865	46.08347493	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00501	11.12801335	46.08370751	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00502	11.12811687	46.08396151	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00503	11.12816105	46.08421728	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
00504	11.12437405	46.07721769	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00505	11.12426578	46.07732270	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00506	11.12410534	46.07748287	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00507	11.12393663	46.07765045	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00508	11.12454126	46.07694268	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00509	11.12476913	46.07681649	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00510	11.12480652	46.07659356	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00511	11.12484732	46.07640209	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00512	11.12500163	46.07621363	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00513	11.12490113	46.07598649	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00514	11.12504629	46.07572232	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00515	11.12498474	46.07545799	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00516	11.12564221	46.07690830	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00517	11.12560763	46.07658036	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00518	11.12559853	46.07624397	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00519	11.12539517	46.07616744	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00520	11.12528858	46.07639135	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00521	11.12524695	46.07657839	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00522	11.12521322	46.07679847	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00523	11.12512485	46.07693001	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00524	11.12509568	46.07671429	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00525	11.12502732	46.07641539	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00526	11.12571966	46.07706305	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00527	11.12583408	46.07681485	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00528	11.12583732	46.07654974	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00529	11.12586749	46.07631179	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00530	11.12592379	46.07594978	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00531	11.12595578	46.07569670	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00532	11.12559005	46.07735550	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00533	11.12531507	46.07763014	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00534	11.12492500	46.07765873	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00535	11.12455559	46.07775524	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00536	11.12439063	46.07799942	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00537	11.12422970	46.07824995	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00538	11.12416647	46.07851725	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00540	11.11346846	46.04039601	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00541	11.11382459	46.04049707	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00542	11.11418003	46.04059775	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00543	11.11453473	46.04069081	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00544	11.11488778	46.04078798	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00545	11.11524327	46.04088701	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00546	11.11557147	46.04097499	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00547	11.11589260	46.04106724	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
00548	11.11312602	46.03758236	VIA FILARI LONGHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00549	11.11358885	46.03757600	VIA FILARI LONGHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00550	11.11395542	46.03764850	VIA FILARI LONGHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
00551	11.12100734	46.06886859	VICOLO COLICO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00553	11.12078864	46.06884482	VICOLO COLICO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00554	11.12038109	46.06875916	VICOLO COLICO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00555	11.12018068	46.06869335	VICOLO COLICO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00556	11.11804474	46.06977254	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00557	11.06578567	46.08749727	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
00558	11.06623421	46.08747385	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
00559	11.06613649	46.08732229	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
00560	11.06629821	46.08720575	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
00561	11.11773045	46.06964969	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00562	11.11776359	46.06974194	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S50	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P20	Classe A	b	p	9	1	di sodio alta pre	150	z	b	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00563	11.11751864	46.06962635	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00564	11.11726659	46.06944553	VIA T. GAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00565	11.11709359	46.06924529	VIA T. GAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00566	11.11692525	46.06897911	VIA T. GAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00567	11.11684072	46.06869523	VIA T. GAR	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D07	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00568	11.11690779	46.06852730	VIA T. GAR	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D07	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00569	11.11698011	46.06835056	VIA T. GAR	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D07	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00570	11.11704018	46.06820360	VIA T. GAR	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D07	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,9	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00571	11.11738625	46.06826393	VIA SANTA MARGHERITA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,9	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00572	11.11763124	46.06829637	VIA SANTA MARGHERITA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,9	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00573	11.11787404	46.06832344	VIA SANTA MARGHERITA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,9	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00574	11.11810083	46.06833552	VIA SANTA MARGHERITA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,9	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00575	11.11836115	46.06834543	VIA SANTA MARGHERITA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,9	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00576	11.06596864	46.08742122	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
00577	11.11622411	46.07782904	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00578	11.11698791	46.07946571	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00579	11.11692431	46.07934806	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00580	11.11684871	46.07921276	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00581	11.11671334	46.07898875	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00582	11.11662880	46.07883676	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00583	11.11658597	46.07875623	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00584	11.11647810	46.07855921	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00585	11.11639200	46.07841125	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00586	11.11633078	46.07829740	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00587	11.11626705	46.07818542	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00588	11.11619968	46.07805787	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00589	11.11613081	46.07792957	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00590	11.13102963	46.05627324	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00591	11.13120290	46.05619948	VIA GOCCIADORO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00592	11.12175792	46.05270235	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
00593	11.12371292	46.05113908	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00594	11.12391754	46.05119913	VIA GANDHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00595	11.12464407	46.05369418	VIA A. GRAMSCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00596	11.12614854	46.05609806	VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00597	11.12640319	46.05597759	VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00598	11.12663610	46.05586434	VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00599	11.15596937	46.06634519	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00601	11.15653454	46.06668462	SALITA SANT'AGATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00602	11.15647500	46.06693550	SALITA SANT'AGATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00603	11.15633759	46.06639028	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00604	11.15668819	46.06642878	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00605	11.15701494	46.06645713	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00606	11.15736222	46.06626930	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00607	11.15428344	46.06635760	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
00608	11.11645631	46.07930129	VIA D. REICH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00609	11.11622663	46.07936206	VIA D. REICH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00610	11.11590825	46.07945223	VIA D. REICH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00611	11.11665460	46.07924580	VIA D. REICH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00614	11.12059177	46.05375340	VIA SAN PIO X	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00617	11.12072447	46.05485347	VIA A. VIVALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G26	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00618	11.12096881	46.05487498	VIA A. VIVALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G26	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00619	11.12121661	46.05489584	VIA A. VIVALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G26	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00620	11.12150005	46.05491912	VIA A. VIVALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G26	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00621	11.12168267	46.05493530	VIA A. VIVALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G26	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00622	11.13325896	46.06667806	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00623	11.13302365	46.06684513	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00624	11.13282873	46.06706449	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00625	11.13259172	46.06723130	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00626	11.13231966	46.06727775	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00627	11.13246404	46.06712258	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00628	11.13256196	46.06696737	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00629	11.13269248	46.06675848	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00630	11.13259332	46.06661701	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00631	11.13229920	46.06664756	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00632	11.13203318	46.06668956	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00633	11.13337106	46.06690462	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00634	11.13318026	46.06703051	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00635	11.13299801	46.06722207	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00636	11.13291507	46.06739791	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00637	11.13252424	46.06420467	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00638	11.13227418	46.06421854	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00639	11.13204743	46.06422573	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00640	11.13181211	46.06423463	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00641	11.13158792	46.06424290	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00642	11.13269171	46.06423435	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00643	11.13287617	46.06426388	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00644	11.13307715	46.06428844	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00645	11.13326915	46.06431929	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00646	11.13353392	46.06436923	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00647	11.13368505	46.06447821	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00648	11.13375333	46.06463881	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00649	11.13380396	46.06479218	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00650	11.13382799	46.06494604	VIA ZARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00665	11.10917441	46.07131034	PIAZZALE DIVISIONI ALPINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00666	11.11169929	46.07067709	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4.5-5.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00669	11.10881436	46.07148274	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00670	11.10846137	46.07167194	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00671	11.10814197	46.07189201	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00672	11.10786341	46.07212064	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00673	11.10759963	46.07236444	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	v	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00674	11.10735519	46.07260218	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00675	11.10696511	46.07270520	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00676	11.10656087	46.07280295	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	v	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00677	11.10627771	46.07302684	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00678	11.10603653	46.07326550	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	v	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00679	11.10564546	46.07338959	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00680	11.10524653	46.07351038	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00681	11.10481805	46.07364447	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00682	11.10448535	46.07377898	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00683	11.11350547	46.09025383	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00684	11.11374783	46.09031614	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00685	11.11422749	46.09044634	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00686	11.11446890	46.09051137	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00687	11.11468379	46.09058537	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00688	11.11494771	46.09064166	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00689	11.11519312	46.09070992	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00690	11.11560922	46.09077186	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00693	11.11670104	46.08909567	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00694	11.11678259	46.08895774	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00695	11.11678167	46.08876718	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00696	11.11700693	46.08857379	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00697	11.11718422	46.08825682	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00698	11.11736549	46.08793235	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00699	11.11753938	46.08762847	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00700	11.11771933	46.08731718	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00701	11.11790734	46.08698679	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00702	11.11809581	46.08665738	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00703	11.11827079	46.08635383	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00704	11.11842046	46.08605100	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00705	11.11398343	46.09379503	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00706	11.11384116	46.09405166	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00707	11.11361670	46.09444926	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00708	11.11415417	46.09349978	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00709	11.11433242	46.09319100	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00710	11.11436276	46.09286353	VIA EZIO FRANCESCHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00711	11.11457547	46.09303571	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00712	11.11469625	46.09255064	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00713	11.11481904	46.09233355	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00714	11.11502107	46.09197614	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00715	11.11520079	46.09164376	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00716	11.11536095	46.09134617	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00717	11.11556854	46.09109053	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00718	11.11567831	46.09089713	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00719	11.11578624	46.09070406	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00720	11.11590090	46.09050315	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00721	11.11599780	46.09033630	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00722	11.11610154	46.09017154	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00723	11.11618635	46.09000527	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00724	11.11627290	46.08984896	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00725	11.11636296	46.08968831	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00726	11.11645047	46.08953312	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00727	11.11650890	46.08937726	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00728	11.11660064	46.08921680	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00729	11.13679440	46.05943756	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00730	11.13686248	46.05969551	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S30	Classe A	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Nessun intervento	OLTREFERSINA
00731	11.13692910	46.05995631	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00732	11.13699582	46.06024023	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00733	11.13702048	46.06048450	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00734	11.13699217	46.06074834	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00735	11.13696608	46.06103766	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00736	11.13693548	46.06130108	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00737	11.13678887	46.06153764	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00738	11.13672291	46.05917165	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00739	11.13665554	46.05891097	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00740	11.13658377	46.05863121	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00741	11.13651291	46.05836340	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00742	11.13643891	46.05808218	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00743	11.13636558	46.05781260	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00744	11.13626468	46.05756052	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00745	11.13610517	46.05732002	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00746	11.13593566	46.05707318	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00747	11.13577415	46.05683768	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00748	11.13564359	46.05658720	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00749	11.13649872	46.05416078	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S12	Classe B	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
00750	11.13634631	46.05443334	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S12	Classe B	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
00751	11.09738783	46.06340524	VIA DELLA CONFRATERNITA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D13	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
00752	11.09882020	46.06544131	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.6-6.4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
00753	11.06497695	46.08739884	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
00754	11.06519076	46.08742884	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
00755	11.13573163	46.05507701	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00756	11.13567720	46.05531550	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00757	11.13563957	46.05556297	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00758	11.13560185	46.05581557	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00759	11.13556802	46.05606587	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00760	11.13557233	46.05631989	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
00761	11.13642088	46.05380515	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
00762	11.13633188	46.05300055	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00763	11.13629324	46.05273055	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00764	11.13625191	46.05245619	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00765	11.13621523	46.05219529	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00766	11.13619407	46.05191321	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00767	11.13637713	46.05168286	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00768	11.13670967	46.05153330	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00769	11.13704278	46.05139581	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00770	11.13733050	46.05123295	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00771	11.13737468	46.05103532	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00772	11.13732973	46.05071274	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00773	11.13726654	46.05046844	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00774	11.13722502	46.05019029	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00775	11.13720680	46.04989986	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
00776	11.11944722	46.05174670	VIA BEATO G. ALBERIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00777	11.11927732	46.05203298	VIA BEATO G. ALBERIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00778	11.11912613	46.05224711	VIA BEATO G. ALBERIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00779	11.11897667	46.05246998	VIA BEATO G. ALBERIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00780	11.11973485	46.05151319	VIA BEATO G. ALBERIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00781	11.11992516	46.05127807	VIA BEATO G. ALBERIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00782	11.11992174	46.05362178	VIA G. P. DA PALESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00783	11.12022245	46.05364168	VIA G. P. DA PALESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00784	11.12057918	46.05367532	VIA G. P. DA PALESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00785	11.11960083	46.05361816	VIA G. P. DA PALESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00786	11.11954201	46.05385071	VIA O. BENEVOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00787	11.11935968	46.05364894	VIA G. P. DA PALESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00788	11.11900794	46.05354147	VIA G. P. DA PALESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00789	11.12336017	46.06804796	PIAZZA LODRON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P32	Classe A	b	p	17	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00790	11.12318545	46.06801907	PIAZZA LODRON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	17	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00791	11.12285209	46.06796159	PIAZZA LODRON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P32	Classe A	b	p	17	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00792	11.11363360	46.08044527	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00793	11.11370130	46.08019434	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00794	11.11390928	46.07998407	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00795	11.11465821	46.07944089	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00797	11.12463384	46.06483070	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P82	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00798	11.12492742	46.06485921	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00799	11.12531992	46.06478360	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00800	11.12574402	46.06472357	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00801	11.12594189	46.06469894	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00802	11.12620333	46.06465376	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00803	11.12643172	46.06461407	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00804	11.12474791	46.06499519	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P82	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00805	11.12483203	46.06529436	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P82	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00806	11.12578686	46.06464908	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00807	11.12604221	46.06460229	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00808	11.12629330	46.06456269	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00809	11.12453445	46.06487448	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00810	11.12439276	46.06488515	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00811	11.12412358	46.06490677	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00812	11.12400034	46.06491604	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00813	11.12387881	46.06492633	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00814	11.12375782	46.06493546	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00815	11.12363503	46.06494365	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,7-5	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00816	11.12424060	46.06486242	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00817	11.12464143	46.06482994	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P81	Classe D	b	p	15	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00818	11.12363105	46.06491192	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P82	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00819	11.12361112	46.06490661	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P82	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,3	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00820	11.12360846	46.06489446	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P81	Classe D	b	p	13	1	alogenuri metallici	150	-	-	0,3	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00821	11.12300446	46.06537377	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P81	Classe D	b	p	14	1	spento	n.r.	-	-	0,4	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00822	11.12300290	46.06527367	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P53	Classe A	b	p	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00823	11.12483073	46.06529877	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P81	Classe D	b	p	15	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00824	11.12474755	46.06499070	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P81	Classe D	b	p	15	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00825	11.12465785	46.06539343	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P81	Classe D	b	p	10,5	1	spento	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00826	11.12380026	46.06538859	VIA DIETRO LE MURA A	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G02	Classe E	m	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00827	11.12393688	46.06488414	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P81	Classe D	b	p	11,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00828	11.12394967	46.06488527	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	2	2	P82	Classe A	b	p	11,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00829	11.12361787	46.06491106	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P81	Classe D	b	p	13	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00830	11.12627658	46.05672581	VIA PALERMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00831	11.12648488	46.05693892	VIA PALERMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S10	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00832	11.12668106	46.05715172	VIA PALERMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00833	11.12686183	46.05735303	VIA PALERMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00834	11.12703515	46.05755647	VIA PALERMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S10	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00835	11.12723987	46.05780205	VIA PALERMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S10	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00836	11.12603703	46.05647771	VIA PALERMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S10	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00837	11.12585038	46.05624871	VIA PALERMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00838	11.12613398	46.05687042	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00839	11.12622689	46.05698269	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00840	11.12634117	46.05710596	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00841	11.12646150	46.05718542	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00842	11.12656765	46.05709553	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00843	11.12636346	46.05727483	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00844	11.12623222	46.05732964	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00845	11.12605563	46.05737705	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00846	11.12592681	46.05727002	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00847	11.12582345	46.05716062	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00848	11.12572587	46.05706800	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00849	11.12639785	46.05739309	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00850	11.12622047	46.05747051	GIARDINO DI VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00851	11.12757358	46.05791117	VIA PALERMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00852	11.12407534	46.06244108	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00853	11.12406623	46.06234452	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00854	11.12410217	46.06225211	CORSO 3 NOVEMBRE-PALAZZO DEL GOVERNO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00855	11.12410964	46.06219817	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00856	11.12414664	46.06208224	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00857	11.12414879	46.06207310	CORSO 3 NOVEMBRE-PALAZZO DEL GOVERNO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00858	11.12419395	46.06194742	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00859	11.12405992	46.06194131	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00860	11.12403032	46.06204604	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00861	11.12400298	46.06215982	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00862	11.12397467	46.06231109	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00863	11.12394751	46.06241106	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00864	11.12399998	46.06256271	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	0	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00865	11.12393320	46.06272719	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00866	11.12385160	46.06285638	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	v	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00867	11.12381448	46.06299007	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	v	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00868	11.12379507	46.06309696	VIA SANTA CROCE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	3	3	D10	Classe B	m	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00869	11.12378476	46.06322106	VIA SANTA CROCE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	3	3	D10	Classe B	m	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00870	11.12375904	46.06333406	VIA SANTA CROCE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	3	3	D10	Classe B	m	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00871	11.11782895	46.07677673	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00872	11.11788799	46.07690436	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00873	11.11795033	46.07703614	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00874	11.11793791	46.07659520	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00875	11.11799006	46.07639516	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00876	11.11804051	46.07620383	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00877	11.11807813	46.07605634	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00878	11.11812288	46.07589083	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00879	11.11817037	46.07571638	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00880	11.11812978	46.07555636	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00881	11.11822173	46.07534020	VIA G.A. SCOPOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00882	11.11739482	46.07824955	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00883	11.11746923	46.07841149	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00884	11.11756079	46.07861863	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00885	11.11763595	46.07879472	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00886	11.11771276	46.07896975	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00887	11.11777846	46.07911663	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00888	11.11744895	46.07812640	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00889	11.11754142	46.07832083	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00890	11.11761958	46.07849564	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00891	11.11771149	46.07869224	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00892	11.11778106	46.07884181	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00893	11.11786745	46.07902399	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00894	11.11734195	46.07788329	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00895	11.11725504	46.07770077	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00896	11.11716195	46.07749559	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00897	11.11727300	46.07798445	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00898	11.11719686	46.07782847	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00899	11.11710551	46.07764322	VIA G. OBERZINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00900	11.11718672	46.07813262	VIA G. BRESADOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00901	11.11700681	46.07817189	VIA G. BRESADOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00902	11.11682811	46.07821348	VIA G. BRESADOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00903	11.11664405	46.07825412	VIA G. BRESADOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00904	11.11641127	46.07817449	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00905	11.11657124	46.07836281	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00906	11.11662140	46.07845582	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00907	11.11669063	46.07858677	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00908	11.11674125	46.07868645	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00909	11.11680487	46.07882386	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00910	11.11687013	46.07894337	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00911	11.11693172	46.07906605	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00912	11.11701967	46.07921559	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00913	11.11706436	46.07930280	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00914	11.11713135	46.07942388	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00915	11.11715121	46.07952929	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00916	11.11633913	46.07801077	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00917	11.11627830	46.07789735	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00918	11.11751282	46.07805288	VIA G. BRESADOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00919	11.11769608	46.07801514	VIA G. BRESADOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00920	11.11802904	46.07794010	VIA G. BRESADOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00921	11.11820738	46.07790037	VIA G. BRESADOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00922	11.11838633	46.07801550	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00923	11.11846648	46.07819746	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00924	11.11818663	46.07761295	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00925	11.11817666	46.07734395	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00926	11.11805188	46.07729354	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00927	11.11834534	46.07771767	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00928	11.11825467	46.07752293	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00929	11.11811474	46.07744468	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00930	11.11732972	46.08165240	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S57	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00931	11.11716171	46.08158443	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S57	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00932	11.11699336	46.08151640	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S57	Classe B	v	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00933	11.11682373	46.08144874	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S57	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00934	11.11660544	46.08128357	VIA A. ABONDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00935	11.11892973	46.06364976	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00936	11.11908084	46.06366039	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00937	11.11924043	46.06367186	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00938	11.11877614	46.06350180	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	80	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00939	11.11844213	46.06347354	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00940	11.11803799	46.06344742	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	80	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00941	11.11782585	46.06343671	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00942	11.11753195	46.06341167	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	80	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00943	11.13313926	46.06741348	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00944	11.11876985	46.06357555	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00945	11.11843594	46.06355360	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00946	11.11802959	46.06352488	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00947	11.11781763	46.06350975	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00948	11.11752199	46.06348623	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00949	11.11713574	46.06345923	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D50	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di mercurio	125	g	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
00950	11.11848035	46.07803415	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00951	11.11841855	46.07789410	VIA C. MORONE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00953	11.13841212	46.08081022	VIA AI CAMILASTRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di mercurio	125	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
00954	11.13842156	46.08140878	VIA AI CAMILASTRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di mercurio	125	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
00955	11.13842097	46.08198505	VIA AI CAMILASTRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di mercurio	125	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
00956	11.13836773	46.08246791	VIA AI CAMILASTRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di mercurio	125	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
00957	11.13813049	46.08307013	VIA AI CAMILASTRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di mercurio	125	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
00958	11.11453902	46.08087512	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00959	11.11431253	46.08081690	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00960	11.11409946	46.08077097	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00961	11.11385811	46.08071714	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00962	11.11355188	46.08071410	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00963	11.11439151	46.08103291	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00964	11.11421995	46.08098957	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00965	11.11400434	46.08103355	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00966	11.11404830	46.08117907	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00967	11.11409696	46.08131036	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00968	11.11426667	46.08129993	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00969	11.11420326	46.08109104	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00970	11.11423589	46.08120568	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00971	11.11383845	46.08123422	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00972	11.11409469	46.08089516	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00973	11.11447064	46.08064736	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00974	11.11424420	46.08061533	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00975	11.11389443	46.08056227	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00976	11.11407047	46.08033387	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00977	11.11418771	46.08021105	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00978	11.11428777	46.08004766	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00979	11.11387032	46.08014235	GIARDINO DI CRISTO RE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P21	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00980	11.11397598	46.08005583	GIARDINO DI CRISTO RE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P21	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00981	11.11450451	46.08013438	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00982	11.11455928	46.08046738	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00983	11.11464897	46.08030276	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00984	11.11477008	46.08009780	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00985	11.11486934	46.07997291	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00986	11.11475931	46.07982359	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00987	11.11446889	46.07989963	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00988	11.11455703	46.07971991	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00989	11.11435958	46.07977742	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00990	11.11415081	46.07981309	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00991	11.11468073	46.07961832	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00992	11.11477434	46.07948492	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00993	11.11487149	46.07935073	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00994	11.11495880	46.07918806	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00995	11.11496789	46.07903884	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
00996	11.13473249	46.05257756	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00997	11.13442680	46.05269590	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00998	11.13414978	46.05285728	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
00999	11.13394301	46.05306055	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01005	11.13505602	46.05252014	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01006	11.13539317	46.05251334	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01007	11.13537354	46.05223134	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01008	11.13546446	46.05204137	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01009	11.13542266	46.05172622	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01010	11.13547000	46.05143067	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01011	11.13540439	46.05114838	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01012	11.13559292	46.05091029	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01013	11.13551222	46.05081124	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01014	11.13566801	46.05073858	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01015	11.13559343	46.05056271	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01016	11.13555511	46.05030941	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01017	11.13551037	46.05005208	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01018	11.13542728	46.04977004	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01019	11.13683425	46.04886287	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01020	11.13657257	46.04906552	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01021	11.13637798	46.04922988	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01022	11.13618732	46.04948179	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01023	11.13592018	46.04966053	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01024	11.13702001	46.04858271	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01025	11.13721238	46.04838050	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01026	11.15372911	46.06611658	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
01027	11.10523906	46.04565586	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01028	11.10511715	46.04550563	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01029	11.10503785	46.04524513	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01030	11.10487248	46.04512884	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01031	11.10476217	46.04531191	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,7-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01032	11.10541930	46.04550575	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,7-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01033	11.10536540	46.04530595	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01034	11.10528918	46.04510756	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01035	11.10568757	46.04580174	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01036	11.10571785	46.04615674	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01037	11.10565345	46.04646174	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,7-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
01038	11.10539006	46.04483602	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01039	11.10542875	46.04452617	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01040	11.11031457	46.09493566	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01041	11.11031559	46.09515842	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01042	11.11032209	46.09535669	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01043	11.11030912	46.09570539	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01044	11.11027257	46.09594650	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01045	11.11021979	46.09621048	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01046	11.11017069	46.09644100	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01047	11.11016223	46.09664621	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01048	11.11010870	46.09691576	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01049	11.11008123	46.09711885	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01050	11.11007240	46.09731550	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01051	11.11005933	46.09756020	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01052	11.11005986	46.09780480	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01053	11.11005571	46.09803879	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01054	11.11012892	46.09828954	VIA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01055	11.14956054	46.04367174	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01056	11.14972848	46.04343469	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01057	11.14987039	46.04319456	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01058	11.15027189	46.04305573	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01059	11.15069837	46.04308480	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01060	11.15118236	46.04319818	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01061	11.15067254	46.04291117	VIA DELLE NODE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01062	11.15069909	46.04258175	VIA DELLE NODE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01063	11.15072616	46.04224220	VIA DELLE NODE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01064	11.15066117	46.04189463	VIA DELLE NODE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01065	11.15051330	46.04152177	VIA DELLE NODE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01066	11.14928768	46.04377606	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01067	11.14906156	46.04401868	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01068	11.14911078	46.04431537	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01069	11.14905753	46.04458584	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01070	11.14900667	46.04486361	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01071	11.14903953	46.04510284	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01072	11.14913900	46.04537077	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01073	11.14920451	46.04564597	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01074	11.14902748	46.04597179	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01075	11.14903763	46.04631562	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01076	11.14903407	46.04657953	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01077	11.14863397	46.04684604	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01078	11.14853199	46.04710645	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01079	11.14850469	46.04737569	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01080	11.14847164	46.04764228	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01081	11.14844152	46.04790874	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01082	11.14844273	46.04822432	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01083	11.14846974	46.04845836	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01084	11.14850884	46.04872774	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01085	11.14873805	46.04900106	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01086	11.14896153	46.04919184	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01087	11.14900698	46.04944496	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01088	11.14901512	46.04971482	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01089	11.14900688	46.05000221	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01090	11.14901647	46.05028903	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01091	11.14906861	46.05059358	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01092	11.14918171	46.05093279	VIA MARZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01093	11.15061424	46.04123593	VIA DELLE NODE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01094	11.11717743	46.06811341	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01095	11.15117979	46.04076255	VIA DELLE NODE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01096	11.15118411	46.04755158	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01097	11.15101562	46.04788557	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01098	11.15101346	46.04815764	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01099	11.15107257	46.04846469	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01100	11.15103793	46.04880711	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01101	11.15108902	46.04906812	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01102	11.15124802	46.04939958	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01103	11.15102459	46.04961554	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01104	11.15067914	46.04989076	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01105	11.15018486	46.04989285	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01106	11.14962432	46.04984818	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01107	11.14920569	46.04987105	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01108	11.15131307	46.04703851	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01109	11.15128074	46.04662820	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01110	11.15130997	46.04623825	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01111	11.15171666	46.04686842	VIA DEL NESPOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01112	11.15213058	46.04672135	VIA DEL NESPOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01113	11.15252549	46.04655391	VIA DEL NESPOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01114	11.15284488	46.04631775	VIA DEL NESPOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01115	11.15311162	46.04604595	VIA DEL NESPOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01116	11.15301759	46.04564162	VIA DEI GIUDITI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01117	11.15300114	46.04533472	VIA DEL NESPOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01118	11.15130276	46.04592619	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01119	11.15139042	46.04547362	VIA DELLA GROTTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01120	11.15147278	46.04520809	VIA DELLA GROTTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01121	11.15143105	46.04585707	VIA DEI GIUDITI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01122	11.15183717	46.04571971	VIA DEI GIUDITI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01123	11.15224539	46.04568883	VIA DEI GIUDITI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01124	11.15266588	46.04569537	VIA DEI GIUDITI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01125	11.15114521	46.04580357	VIA DEL BOMPORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
01126	11.15155698	46.04493879	VIA DELLA GROTTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01127	11.15147057	46.04459720	VIA DELLA GROTTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01128	11.15138344	46.04433399	VIA DELLA GROTTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01129	11.15130783	46.04408037	VIA DELLA GROTTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01130	11.15144213	46.04380823	VIA DELLA GROTTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01131	11.15169124	46.04357254	VIA DELLA GROTTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01132	11.15176621	46.04321605	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01133	11.14707169	46.04513529	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01134	11.14714363	46.04534547	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01135	11.14713475	46.04556945	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01136	11.14716612	46.04584534	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01137	11.14722833	46.04610153	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01138	11.14738379	46.04638034	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01139	11.14707618	46.04670691	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01140	11.14672119	46.04687697	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01141	11.14666382	46.04717145	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01142	11.14668016	46.04737077	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01143	11.14657413	46.04764719	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01144	11.14624980	46.04783072	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01145	11.14714316	46.04484679	VIA DELLA VILLA PAROLARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01146	11.14712055	46.04448668	VIA DELLA VILLA PAROLARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01147	11.14711801	46.04407418	VIA DELLA VILLA PAROLARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01148	11.14724359	46.04357280	VIA DELLA VILLA PAROLARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01149	11.14728836	46.04308839	VIA DELLA VILLA PAROLARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01150	11.14743223	46.04499802	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01151	11.14781204	46.04463429	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01152	11.14807112	46.04419750	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01153	11.14849849	46.04405964	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01154	11.14898400	46.04391480	SALITA DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01155	11.13647889	46.06177919	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01156	11.13613287	46.06177410	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01157	11.13576121	46.06177828	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01158	11.13539347	46.06178100	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01159	11.13502927	46.06178316	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01160	11.13467242	46.06178057	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01161	11.13440653	46.06178924	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01162	11.13406263	46.06177714	VIA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
01163	11.11609488	46.04092122	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
01164	11.11389373	46.03857484	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01165	11.11397871	46.03828612	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01166	11.11411478	46.03813828	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01167	11.11450368	46.03816486	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01168	11.11489773	46.03819228	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01169	11.11529247	46.03821283	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01170	11.11562868	46.03822970	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01171	11.11558321	46.03800841	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01172	11.11561395	46.03771468	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01173	11.11564301	46.03746122	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01174	11.11603437	46.03826173	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01175	11.11643697	46.03828438	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01176	11.11670775	46.03826311	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01177	11.11673941	46.03800213	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01178	11.11674176	46.03772403	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01179	11.11687415	46.03831348	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01180	11.11723689	46.03833369	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01181	11.11764144	46.03835981	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01182	11.11804011	46.03838678	VIA PROVINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01183	11.14807862	46.03537471	VIA G. ROBERTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01184	11.14814964	46.03559850	VIA G. ROBERTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01185	11.14794579	46.03514206	VIA G. ROBERTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01186	11.14766967	46.03489060	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01187	11.14776056	46.03458352	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01188	11.14792471	46.03431955	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01189	11.14803573	46.03399436	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01190	11.14794619	46.03364916	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01191	11.14788104	46.03329086	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01192	11.14781518	46.03299127	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01193	11.14781092	46.03260600	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01194	11.14792416	46.03226134	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01195	11.14793333	46.03190918	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01196	11.14786405	46.03159057	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01197	11.14766240	46.03129582	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
01198	11.06476159	46.08752053	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01199	11.06511342	46.08755289	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01200	11.06528830	46.08755714	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01201	11.06493429	46.08757929	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01202	11.06515471	46.08770595	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01203	11.06549892	46.08757235	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01204	11.06563552	46.08767265	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01205	11.16149624	46.06776121	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
01206	11.12795926	46.07319625	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01207	11.12798557	46.07294596	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01208	11.12806687	46.07280346	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01209	11.12808901	46.07254846	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01210	11.12821761	46.07230393	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01211	11.12833330	46.07214416	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01212	11.12846567	46.07192522	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01213	11.12780650	46.07239917	SALITA SODEGERIO DA TITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G01	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01214	11.12759030	46.07225938	SALITA SODEGERIO DA TITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G01	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01215	11.12750095	46.07210672	SALITA SODEGERIO DA TITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G01	Classe E	b	c	5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01216	11.12749426	46.07195400	SALITA SODEGERIO DA TITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G01	Classe E	v	c	5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	elemento di chiusura danneggiato	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01217	11.12857819	46.07174521	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01218	11.12853275	46.07155627	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01219	11.12819253	46.07151919	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01220	11.12790078	46.07166970	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01221	11.12781230	46.07145165	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01222	11.12784248	46.07122442	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01223	11.12789607	46.07101681	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01224	11.12798697	46.07077778	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01225	11.12804109	46.07053301	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01226	11.12808567	46.07030431	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01227	11.12790157	46.07174162	VIA DELLA CERVARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G01	Classe E	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01228	11.12801507	46.07188403	VIA DELLA CERVARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G01	Classe E	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01229	11.12815366	46.07205530	VIA DELLA CERVARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G01	Classe E	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01230	11.11408999	46.03806454	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01231	11.11413310	46.03784199	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01232	11.11417571	46.03757124	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01233	11.11423849	46.03728694	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01234	11.11428836	46.03697176	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01235	11.11430949	46.03670135	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01236	11.11431329	46.03643916	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01237	11.11430410	46.03618963	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01238	11.11427536	46.03592185	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01239	11.11715957	46.07092741	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01240	11.11707251	46.07079327	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01241	11.11695608	46.07064533	CAVALCAVIA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01242	11.11711119	46.07057479	CAVALCAVIA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01243	11.11726357	46.07046238	CAVALCAVIA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01244	11.11717337	46.07041362	CAVALCAVIA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01245	11.11695207	46.07033235	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01246	11.11663316	46.07020195	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01247	11.11633357	46.07004523	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01248	11.11694242	46.07022247	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01249	11.11667942	46.07010526	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01250	11.11645252	46.06996898	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01251	11.11725509	46.07030639	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01252	11.11751223	46.07022209	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01253	11.11776577	46.07014206	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01254	11.11800837	46.07015053	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01255	11.11719131	46.07020791	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01256	11.11744895	46.07012526	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01257	11.11772336	46.07004310	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01258	11.11807400	46.07005549	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01259	11.11832440	46.07024110	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01260	11.11864736	46.07033465	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01261	11.11896549	46.07042716	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01263	11.11839129	46.07014799	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01264	11.11871383	46.07024231	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
					n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01265	11.11903208	46.07033731	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01266	11.11935536	46.07036771	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01267	11.11954528	46.07023775	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,6	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01268	11.06492103	46.08766260	VIA DELLA POSTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	m	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01269	11.06513356	46.08779734	VIA DELLA POSTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01270	11.06537579	46.08793638	VIA DELLA POSTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01271	11.06572692	46.08807566	VIA DELLA POSTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01272	11.06465285	46.08748186	VIA DELLA POSTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01273	11.06425613	46.08737850	VIA DELLA POSTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01274	11.06400851	46.08722123	VIA DELLA POSTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01275	11.06380151	46.08706063	VIA DELLA POSTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01276	11.06362225	46.08689679	VIA DELLA POSTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01277	11.06338788	46.08667605	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01278	11.06372708	46.08641915	PIAZZA DELLA REGOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01279	11.06397911	46.08666958	VIA DEL DOS DI SANTELENA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01280	11.06423691	46.08663326	VIA DEL DOS DI SANTELENA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01281	11.06453031	46.08670353	VIA DEL DOS DI SANTELENA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01282	11.06478248	46.08674144	VIA DEL DOS DI SANTELENA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01283	11.06505764	46.08659057	VIA DEL DOS DI SANTELENA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01284	11.06524709	46.08642267	VIA DEL DOS DI SANTELENA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01285	11.06387835	46.08657246	PIAZZA DELLA REGOLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P38	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	BONDONE
01286	11.06406438	46.08645100	PIAZZA DELLA REGOLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P38	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	BONDONE
01287	11.06421266	46.08634031	PIAZZA DELLA REGOLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P38	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	BONDONE
01288	11.06460657	46.08616233	PIAZZA DELLA REGOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01289	11.06447142	46.08646131	VIA DEL DOS DI SANTELENA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01290	11.06584919	46.08756761	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01291	11.12664304	46.07370079	SALITA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S49	Classe A	v	a	7,5	1	spento	n.r.	v	v	1,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01292	11.06343567	46.08583078	VIA DEL MOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	m	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01293	11.06077035	46.08584375	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01294	11.06104709	46.08594313	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01295	11.06138208	46.08603498	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01296	11.06189999	46.08619108	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01297	11.06217577	46.08631408	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01298	11.06244837	46.08638740	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01299	11.06269230	46.08643371	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01300	11.06315418	46.08653910	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01301	11.06326948	46.08626181	VIA DELL'ANDRONA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	3,5-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01302	11.06325939	46.08605574	VIA DELL'ANDRONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01303	11.06333761	46.08564966	VIA DEL MOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	m	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01304	11.06308327	46.08544666	VIA DEL MOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01305	11.06285612	46.08517920	VIA DEL MOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01306	11.06291775	46.08483256	VIA DEL MOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01307	11.06302173	46.08453952	VIA DEL MOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01308	11.06272437	46.08429417	VIA DEL MOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
01309	11.06248928	46.08406006	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01310	11.06285648	46.08409852	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01311	11.06321526	46.08423785	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01312	11.06359621	46.08434759	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01313	11.06404359	46.08431546	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01314	11.06443639	46.08421929	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01315	11.06464150	46.08403711	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01316	11.06479756	46.08382856	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01317	11.06487582	46.08358949	STRADA PER SOPRAMONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01318	11.11848487	46.09233164	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01319	11.11812014	46.09223980	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01320	11.11775534	46.09214798	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01321	11.11738945	46.09203985	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01322	11.11879439	46.09257451	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01323	11.11891605	46.09233165	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01324	11.11906575	46.09206038	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01325	11.11918426	46.09182252	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01326	11.11930619	46.09158607	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01327	11.11944694	46.09131590	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01328	11.11960244	46.09106873	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01329	11.11984308	46.09100252	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01330	11.12011273	46.09106611	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01331	11.12047554	46.09116005	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01332	11.11936312	46.09092079	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01333	11.11903348	46.09078888	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01334	11.11868086	46.09069739	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01335	11.11831318	46.09069091	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01336	11.11889450	46.09253156	VIA R. LUNELLI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	Z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	5	4	fluorescente	80	Z	b	4	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01337	11.11898177	46.09271896	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01338	11.11888715	46.09291087	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01339	11.11909691	46.09247038	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01340	11.11945657	46.09256889	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01341	11.11982368	46.09266135	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01342	11.12018706	46.09275333	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01343	11.12056542	46.09281208	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01344	11.11837003	46.09256134	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01345	11.11826496	46.09275577	VIA R. LUNELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01346	11.11866884	46.09282728	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01347	11.11853531	46.09308133	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01348	11.11839879	46.09333308	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01349	11.11826923	46.09358318	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01350	11.11813780	46.09383217	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01351	11.11799725	46.09409308	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01352	11.11833564	46.09402162	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01353	11.11872352	46.09405045	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01354	11.11910733	46.09408335	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01355	11.11948774	46.09410684	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01356	11.11986816	46.09415811	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01357	11.12025007	46.09419365	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01358	11.12057782	46.09423303	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01359	11.11786504	46.09434727	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01360	11.11773199	46.09460194	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01361	11.11760080	46.09485504	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01362	11.11751047	46.09511651	VIA R. GUARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01363	11.11745699	46.09159759	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01364	11.11725625	46.09180028	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01365	11.11702769	46.09198593	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01366	11.11677169	46.09214499	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01367	11.11649077	46.09228617	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01368	11.11618819	46.09241000	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01369	11.11591037	46.09251405	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01370	11.11561273	46.09255213	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01371	11.11531313	46.09245834	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01372	11.11521272	46.09249557	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01373	11.11540149	46.09269970	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01374	11.11571449	46.09273387	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S48	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01375	11.11526422	46.09271945	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01376	11.11515750	46.09294186	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01377	11.11491815	46.09308852	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01378	11.11500648	46.09312863	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01379	11.11491927	46.09333102	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01380	11.11469460	46.09346314	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01381	11.11454221	46.09371987	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01382	11.11761934	46.09137837	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01383	11.11775942	46.09115622	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01384	11.11789976	46.09092645	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01385	11.11802103	46.09072826	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01386	11.11818554	46.09046365	VIA V. ZAMBRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01387	11.11985701	46.09083381	VIA G. GILLI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3.6	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	5	4	fluorescente	80	z	b	3.6	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01388	11.11989538	46.09091040	VIA G. GILLI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3.6	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	5	4	fluorescente	80	z	b	3.6	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01389	11.11856720	46.09034966	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01390	11.11880838	46.09046771	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01391	11.11918924	46.09056955	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01392	11.11957881	46.09067025	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01393	11.11990133	46.09075332	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01394	11.12024871	46.09084270	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01395	11.12054750	46.09087289	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01396	11.11619516	46.10273181	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01397	11.11634676	46.10273572	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01398	11.11628090	46.10292320	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01399	11.11626323	46.10299458	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01400	11.11619910	46.10318354	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01401	11.11605977	46.10283644	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01402	11.11601072	46.10300532	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01403	11.11608566	46.10314538	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01404	11.11649268	46.10291144	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01405	11.11651747	46.10283687	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01406	11.11646857	46.10299844	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01407	11.11642989	46.10307484	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01408	11.11640822	46.10315238	VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
01409	11.12140271	46.08640989	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01410	11.12129949	46.08663679	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01411	11.12123335	46.08647785	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01412	11.12105897	46.08664200	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01413	11.12087213	46.08651960	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01414	11.12092502	46.08636426	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01415	11.12071708	46.08624705	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01416	11.12044921	46.08631823	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01417	11.12081011	46.06564006	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01418	11.12117798	46.08794799	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01419	11.12100713	46.08819235	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01420	11.12085216	46.08845205	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01421	11.12130037	46.08774309	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0.4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01422	11.12143674	46.08744323	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0.4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01423	11.12150416	46.08720502	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01424	11.12144711	46.08691346	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01425	11.12140078	46.08665022	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01426	11.12146884	46.08642009	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01427	11.12167197	46.08618778	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01428	11.12196050	46.08595079	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01429	11.12217473	46.08579479	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01430	11.12237378	46.08558244	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01431	11.12255576	46.08537578	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01432	11.12284663	46.08515383	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01433	11.12291621	46.08486633	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01434	11.12314086	46.05085592	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01435	11.12296372	46.08464334	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01436	11.12073790	46.09039204	VIA DEI SOLTERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3.6	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	5	4	fluorescente	80	z	b	3.6	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01437	11.12299061	46.08529243	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1.3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01438	11.12298481	46.08560106	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01439	11.12298323	46.08585663	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01440	11.12289489	46.08620590	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01441	11.12281699	46.08645324	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01442	11.12091770	46.08870258	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01443	11.12098305	46.08897454	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01444	11.12097362	46.08924749	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01445	11.12093618	46.08951037	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01446	11.12086286	46.08977700	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01447	11.12078819	46.09003937	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01448	11.12073787	46.09031238	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01449	11.12070223	46.09059640	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01450	11.12068903	46.09107096	VIA G. GILLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01451	11.12081837	46.09085771	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	8	-	-	n.r.	-	-	1.2	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01456	11.13179805	46.06993134	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01457	11.13151919	46.06993054	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01458	11.13141001	46.07012368	VIA A. AVANCINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01459	11.13127983	46.07036436	VIA A. AVANCINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01460	11.13116481	46.07065845	VIA A. AVANCINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01461	11.13096707	46.07096863	VIA A. AVANCINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	m	a	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01462	11.13078765	46.07124492	VIA A. AVANCINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01463	11.13071325	46.07147176	VIA A. AVANCINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G08	Classe E	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01464	11.13060843	46.07160446	VIA A. AVANCINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G08	Classe E	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01465	11.13932713	46.04173397	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01466	11.13961710	46.04163831	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01467	11.13975617	46.04146659	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01468	11.13974687	46.04124478	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01469	11.13967754	46.04098572	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01470	11.13882544	46.04172539	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01471	11.13910056	46.04158468	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01472	11.13903624	46.04135372	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01473	11.13903082	46.04116563	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01474	11.13903074	46.04095139	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01475	11.13903487	46.04076930	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01476	11.13874884	46.04200148	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01477	11.13862777	46.04224693	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01478	11.13960482	46.03987525	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01479	11.13966995	46.04007252	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01480	11.13967320	46.04025793	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01481	11.13995788	46.04006833	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01482	11.14026591	46.04012091	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01483	11.14052717	46.04023185	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01484	11.13965902	46.04043905	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01485	11.13964654	46.04062584	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01486	11.13942150	46.04064066	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01487	11.13948291	46.03968269	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01488	11.13932052	46.03949551	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01489	11.13910332	46.03933169	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01490	11.13906808	46.03949969	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01491	11.13902645	46.03970874	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01492	11.13902907	46.03989917	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01493	11.13903318	46.04016127	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01494	11.13903341	46.04036429	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01495	11.13885955	46.03932964	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01496	11.13859664	46.03936055	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01497	11.13833085	46.03940154	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01498	11.13903323	46.04058915	VIA E. CONCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01499	11.13686966	46.03970307	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01500	11.13717081	46.03982241	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01501	11.13756598	46.03983660	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01502	11.13782741	46.03971031	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01503	11.13790900	46.03947355	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01504	11.13785400	46.03923035	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01505	11.13782301	46.03898596	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01506	11.13802806	46.03879591	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01507	11.13837182	46.03874045	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01508	11.13873049	46.03870509	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01509	11.13909282	46.03866737	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01510	11.13943515	46.03868461	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01511	11.13980380	46.03881875	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01512	11.14004691	46.03901601	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01513	11.14028028	46.03922068	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01514	11.14049354	46.03944219	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01515	11.14076819	46.03962891	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01516	11.14098150	46.03985245	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01517	11.14109653	46.04018959	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01518	11.14069880	46.03956539	VIA E. CONCI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6.7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6.7	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
01519	11.13872777	46.04320410	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	5.6-5.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01521	11.14209549	46.04044820	VIA V. DE RICCABONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01522	11.14208612	46.04073937	VIA V. DE RICCABONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
01532	11.12739880	46.05244231	GIARDINO LUIGI EINAUDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01533	11.12753283	46.05263228	GIARDINO LUIGI EINAUDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01534	11.12767681	46.05273882	GIARDINO LUIGI EINAUDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01535	11.12764294	46.05245412	GIARDINO LUIGI EINAUDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01536	11.12766426	46.05235115	GIARDINO LUIGI EINAUDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01538	11.13800910	46.03947664	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01539	11.13803661	46.03973121	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01540	11.13794688	46.03998301	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01541	11.13795284	46.04021799	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01542	11.13796670	46.04048299	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01543	11.13774461	46.04036443	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01544	11.13773775	46.04014623	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01545	11.13775468	46.03994862	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01546	11.13796004	46.04070234	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01554	11.13153567	46.03849142	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01555	11.13153697	46.03871691	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01556	11.13150175	46.03893575	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01557	11.13150585	46.03918509	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01558	11.13149530	46.03943967	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01559	11.13149664	46.03968093	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01560	11.13147678	46.03991576	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01561	11.13146501	46.04015957	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01562	11.13147185	46.04031352	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01563	11.13153883	46.03829085	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01564	11.13153522	46.03802915	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01565	11.13154586	46.03775513	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01566	11.13144478	46.03751123	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01567	11.13142495	46.03726565	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01568	11.13141123	46.03699076	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01569	11.13147738	46.03675312	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01570	11.13157719	46.03651734	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01571	11.13167932	46.03628449	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01572	11.13177788	46.03604036	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01573	11.13188480	46.03579340	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01574	11.13197173	46.03557160	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01575	11.13208883	46.03532345	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01576	11.13221534	46.03507726	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01577	11.13232217	46.03483483	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01578	11.13250955	46.03460359	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01579	11.13239978	46.03439837	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01580	11.13207400	46.03423338	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01581	11.13179080	46.03408732	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01582	11.13158513	46.03397584	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01583	11.13403672	46.04098520	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01584	11.13389063	46.04119403	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01587	11.13369507	46.04068967	PIAZZALE EUROPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01588	11.13369489	46.04046280	PIAZZALE EUROPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01589	11.13363175	46.04022655	PIAZZALE EUROPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01590	11.13402826	46.04072522	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01591	11.13401047	46.04044574	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01592	11.13434170	46.04033003	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01593	11.13436664	46.03999917	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01594	11.13418259	46.04125025	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01595	11.13446328	46.04115905	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01596	11.13471249	46.04097900	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01597	11.13385007	46.04078607	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01602	11.13355779	46.04119741	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01603	11.13462606	46.03987552	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01604	11.13517535	46.03990750	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01605	11.13526999	46.04020969	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01606	11.13518079	46.04048304	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01607	11.13504334	46.04071510	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01608	11.13482550	46.04091132	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01609	11.13537889	46.03980342	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01610	11.13496108	46.03974124	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01611	11.13471908	46.03953732	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01612	11.13455313	46.03931633	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01613	11.13430552	46.03915646	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01614	11.13411220	46.03895340	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01615	11.13389690	46.03878667	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01616	11.13364865	46.03898650	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01617	11.13352979	46.03924200	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01618	11.13346350	46.03951599	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01619	11.13351752	46.03973276	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01620	11.13357806	46.03994835	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01621	11.13366823	46.03879412	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01622	11.13437094	46.03949140	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01623	11.11341960	46.04017690	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01624	11.11350425	46.03990174	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01625	11.11359130	46.03962844	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01626	11.11367741	46.03935287	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01627	11.11375555	46.03905538	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01628	11.11382731	46.03880644	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
01630	11.12575221	46.05286422	GIARDINO LUIGI EINAUDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01631	11.12569932	46.05302381	GIARDINO LUIGI EINAUDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01632	11.12584665	46.05252054	GIARDINO LUIGI EINAUDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01633	11.12582421	46.05271544	GIARDINO LUIGI EINAUDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P27	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
01634	11.12582289	46.05282915	GIARDINO LUIGI EINAUDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P27	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
01635	11.12605384	46.05284196	GIARDINO LUIGI EINAUDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P27	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
01636	11.12606174	46.05273090	GIARDINO LUIGI EINAUDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P27	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
01637	11.12251538	46.06892447	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P61	Classe D	b	p	15	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01638	11.12251158	46.06887550	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01639	11.12264804	46.06871145	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	17	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01640	11.12253658	46.06853526	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P61	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01641	11.12251812	46.06845440	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	17	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01643	11.12245052	46.06818576	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	17	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01644	11.12201231	46.06769077	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01645	11.12193609	46.06770075	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01646	11.12185528	46.06770771	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01647	11.12179233	46.06771261	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01648	11.12174044	46.06773943	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01649	11.12167791	46.06777137	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01650	11.12161471	46.06779891	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01651	11.12338081	46.06516653	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01652	11.12343858	46.06517118	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01653	11.12349775	46.06517176	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01654	11.12346651	46.06521513	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01655	11.12347141	46.06519365	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01656	11.12344157	46.06523599	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01659	11.12358665	46.06520979	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	m	c	2.5	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01661	11.12308541	46.05404985	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01662	11.12287370	46.05390474	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01663	11.12267501	46.05371305	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01664	11.12247688	46.05351942	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01665	11.12227732	46.05332502	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01666	11.12209532	46.05312119	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01667	11.12192364	46.05291609	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01668	11.12331843	46.05381933	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01669	11.12330587	46.05358768	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01670	11.12331273	46.05328648	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01671	11.12330112	46.05303175	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01672	11.12329545	46.05273976	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01673	11.12328325	46.05233430	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01674	11.12328253	46.05206457	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01675	11.12328627	46.05177184	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01676	11.12328409	46.05148767	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01677	11.12334540	46.05121938	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01678	11.12352845	46.05117757	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01679	11.11352660	46.08060845	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01680	11.11339084	46.08039670	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01681	11.11346714	46.08016395	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01682	11.11373783	46.07995757	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01683	11.11400615	46.07976324	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01684	11.11425486	46.07953054	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01685	11.11450070	46.07929706	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01686	11.11472597	46.07907283	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01687	11.11496363	46.07887786	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01688	11.11355488	46.08092473	VIA BEPI MOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01689	11.11367312	46.08116995	VIA BEPI MOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01690	11.11375748	46.08143752	VIA BEPI MOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01691	11.11372928	46.08168725	VIA BEPI MOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01692	11.11392101	46.08194598	VIA BEPI MOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01693	11.11425883	46.08204164	VIA BEPI MOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01694	11.11459033	46.08219338	VIA BEPI MOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01695	11.11494237	46.08234438	VIA BEPI MOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01696	11.13120703	46.07171291	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01697	11.13102764	46.07153535	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01698	11.13072992	46.07166742	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01699	11.13045541	46.07186497	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01700	11.13024582	46.07208241	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01701	11.13000407	46.07232606	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01702	11.12972835	46.07247432	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01703	11.12935549	46.07260938	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01704	11.12901689	46.07272918	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01705	11.12865733	46.07275807	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01706	11.12841135	46.07297268	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01707	11.13138085	46.07188876	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
01708	11.13166084	46.07213162	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
01709	11.13193396	46.07204272	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01710	11.13205635	46.07188201	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01711	11.13243146	46.07196975	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01712	11.13255173	46.07224516	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
01713	11.13263557	46.07253307	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
01714	11.13277422	46.07279922	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01715	11.13291649	46.07306976	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01716	11.13310157	46.07329718	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01717	11.13331990	46.07348243	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01718	11.13367715	46.07359569	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
01719	11.13396286	46.07341387	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01720	11.13425045	46.07347372	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01721	11.13432114	46.07369485	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01722	11.13469039	46.07380033	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01723	11.13499251	46.07391385	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01724	11.13532458	46.07403812	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01725	11.10334274	46.07859742	VIA ALLA SCALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,8-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01726	11.10298094	46.07842614	VIA ALLA SCALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,8-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01727	11.10276986	46.07811783	VIA ALLA SCALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,8-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01728	11.10272672	46.07778175	VIA ALLA SCALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,8-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01729	11.10264800	46.07751613	VIA ALLA SCALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,8-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01730	11.10249944	46.07725468	VIA ALLA SCALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,8-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01731	11.10224076	46.07703407	VIA ALLA SCALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,8-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01732	11.10206704	46.07687221	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01733	11.10229540	46.07675040	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01734	11.10248952	46.07661035	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01735	11.10299186	46.07652177	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01736	11.10332754	46.07638923	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01737	11.10354703	46.07614826	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01738	11.10377862	46.07591289	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01739	11.10401375	46.07567973	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01740	11.10426767	46.07545451	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01741	11.10478765	46.07499821	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01742	11.10507131	46.07493701	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01743	11.10550583	46.07480281	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01744	11.10162987	46.07705859	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	v	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01745	11.10112329	46.07724428	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01746	11.10080857	46.07742160	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01747	11.10049924	46.07763638	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01748	11.10022277	46.07797571	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01749	11.10002652	46.07820453	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01750	11.09968668	46.07845832	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01751	11.09953939	46.07879602	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01752	11.09936745	46.07910532	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01753	11.11441454	46.07721274	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01754	11.11412065	46.07698727	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01755	11.11354405	46.07674329	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01756	11.11377861	46.07698321	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01757	11.11348975	46.07696781	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01758	11.11399759	46.07723217	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01759	11.11351975	46.07723404	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01760	11.11397471	46.07085329	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01763	11.11413199	46.07095560	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01764	11.11393135	46.07103598	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01765	11.11390805	46.07118484	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01766	11.11387928	46.07135730	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01770	11.11410731	46.07108415	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01771	11.06450215	46.08349661	STRADA PER SOPRAMONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01772	11.06413795	46.08334963	STRADA PER SOPRAMONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01773	11.06215365	46.08421918	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01774	11.06187409	46.08442153	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01775	11.06164359	46.08458943	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01776	11.06135782	46.08477163	VIA DEL MOLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
01777	11.06593145	46.08775624	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01778	11.06609047	46.08757977	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01779	11.06631880	46.08761964	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
01780	11.06640599	46.08776692	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01781	11.12141260	46.05005315	VIA A. VOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01782	11.12162990	46.04985900	VIA A. VOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01783	11.12186367	46.04969364	VIA A. VOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01784	11.12213449	46.04950279	VIA A. VOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01785	11.12245250	46.04935316	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01786	11.12281004	46.04941698	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01787	11.12316070	46.04947311	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01788	11.12348955	46.04952634	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01789	11.12375402	46.04956896	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01790	11.12376304	46.04999022	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01791	11.12367289	46.05023273	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01792	11.12328558	46.05072571	ROTATORIA VIA DEGASPERI-VIA GANDHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01793	11.12385883	46.04972932	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01794	11.12264343	46.04914525	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01795	11.12288113	46.04897672	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01796	11.12315049	46.04878320	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01797	11.12340830	46.04860745	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01798	11.12366227	46.04842751	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01799	11.12391371	46.04824716	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01800	11.12416054	46.04806218	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01801	11.12440517	46.04787966	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01802	11.12465316	46.04769583	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01803	11.12490069	46.04751105	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01804	11.12517584	46.04730377	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01805	11.12545079	46.04709106	VIA BRUNO DE FINETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01806	11.13599289	46.06579760	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01807	11.13617231	46.06594849	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01808	11.13639798	46.06603252	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01809	11.13656752	46.06621204	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01810	11.13670370	46.06643155	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01811	11.13674779	46.06661707	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01812	11.13696023	46.06681538	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01813	11.13718921	46.06693355	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01814	11.13741766	46.06690239	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01815	11.13765619	46.06683252	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01816	11.13778203	46.06668024	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01817	11.13786049	46.06687623	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01818	11.13774411	46.06705199	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01819	11.13759401	46.06722864	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01820	11.13770965	46.06738339	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01821	11.13791337	46.06739563	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01822	11.14804167	46.07321356	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01823	11.14760794	46.07335338	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01824	11.14741343	46.07340274	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S07	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01825	11.14713383	46.07362540	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01826	11.14840971	46.07311514	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01827	11.14878570	46.07303143	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01828	11.14916336	46.07299692	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01829	11.14953880	46.07300459	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01830	11.14992467	46.07299112	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01831	11.15050250	46.07359857	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01832	11.15034196	46.07335940	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01833	11.15027669	46.07385927	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01834	11.15030191	46.07311206	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01835	11.14523906	46.07412020	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01836	11.14525657	46.07393623	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01837	11.14542016	46.07374113	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01838	11.14567551	46.07358883	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01839	11.14506453	46.07447705	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01840	11.14473631	46.07462813	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01841	11.14444203	46.07480351	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01842	11.14425275	46.07500608	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01843	11.14404393	46.07523275	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01844	11.14382651	46.07542131	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01845	11.14107286	46.07509435	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01846	11.14112249	46.07479653	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01847	11.14109092	46.07455458	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01848	11.14088205	46.07428360	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01849	11.14060168	46.07398695	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01850	11.14033978	46.07367743	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01851	11.14102711	46.07537018	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
01853	11.12259489	46.06483962	VIA DEL TRAVAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01854	11.12226920	46.06481124	VIA DEL TRAVAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01855	11.12191678	46.06477995	VIA DEL TRAVAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01856	11.12157644	46.06475079	VIA DEL TRAVAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01857	11.12133834	46.06459495	VIA 24 MAGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01858	11.12095963	46.06455340	VIA DEL TRAVAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01859	11.12062911	46.06451769	VIA DEL TRAVAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01860	11.12029939	46.06452874	VIA DEL TRAVAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01861	11.11994263	46.06449374	VIA DEL TRAVAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01862	11.11961542	46.06445822	VIA A. ROSMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01863	11.13076319	46.05633172	VIA A. FOGAZZARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01864	11.13039017	46.05625632	VIA A. FOGAZZARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01865	11.13012344	46.05620976	VIA A. FOGAZZARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01866	11.12973008	46.05612988	VIA A. FOGAZZARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01867	11.12934504	46.05604389	VIA A. FOGAZZARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01868	11.12902931	46.05598239	VIA A. FOGAZZARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
01869	11.13080297	46.05624447	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di mercurio	80	z	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01870	11.13057415	46.05619836	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di mercurio	80	z	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01871	11.13035919	46.05615541	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di mercurio	80	z	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01872	11.13012924	46.05610768	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di mercurio	80	z	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01873	11.12984944	46.05604958	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di mercurio	80	z	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01874	11.12963048	46.05600708	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di mercurio	80	z	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01875	11.12938125	46.05595616	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di mercurio	80	z	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
01876	11.11738588	46.06642123	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01877	11.11741753	46.06626399	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01878	11.11745898	46.06607252	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01879	11.11749766	46.06587986	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01880	11.11753158	46.06571079	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01881	11.11757257	46.06549682	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01882	11.11753802	46.06636425	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01883	11.11758276	46.06617152	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01884	11.11762467	46.06598107	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01885	11.11766202	46.06578669	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01886	11.11769914	46.06559346	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01887	11.11773467	46.06542530	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01888	11.11760745	46.06532249	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
01889	11.11731332	46.06670172	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01890	11.11728239	46.06687545	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01891	11.11725161	46.06702926	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01892	11.11747689	46.06661169	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01893	11.11743887	46.06682318	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01894	11.11741736	46.06696934	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01895	11.11721438	46.06721904	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01896	11.11738312	46.06714915	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01897	11.11718456	46.06738544	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01898	11.11714510	46.06758706	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01899	11.11711093	46.06776677	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01900	11.11707309	46.06793356	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01901	11.11731078	46.06749962	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01902	11.11727518	46.06766153	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01903	11.11723253	46.06786510	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01905	11.11736711	46.06738292	VIA T. GAR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01906	11.11763074	46.06740760	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01907	11.11785890	46.06742783	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01908	11.11813730	46.06745591	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01909	11.11844043	46.06748753	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01910	11.11752492	46.06728807	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01911	11.11776497	46.06731157	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01912	11.11803913	46.06733974	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01913	11.11826685	46.06736156	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01914	11.11869665	46.06751355	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01915	11.11855338	46.06738947	VIA DON G. B. ZANELLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	2	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01916	11.12185518	46.06895652	VIA DELLE ORNE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01917	11.12153614	46.06892095	VIA DELLE ORNE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01918	11.12131642	46.06899504	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01919	11.12129745	46.06916002	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	14	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01920	11.12129871	46.06917005	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01921	11.12129908	46.06920247	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	14	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01922	11.12127689	46.06953036	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01923	11.12197872	46.06891209	VIA DELLE ORNE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	12,5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01924	11.12215948	46.06902029	VIA DELLE ORNE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01925	11.12246595	46.06907725	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01926	11.12248393	46.06909214	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01927	11.12268544	46.06903821	VIA A. DIAZ	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01928	11.12286497	46.06904970	VIA A. DIAZ	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01929	11.12316415	46.06905070	VIA A. DIAZ	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	12,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01930	11.12294117	46.06918374	VICOLO DEL TEATRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01931	11.12337741	46.06966157	GALLERIA GIUSEPPE GARBARI	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A03	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01932	11.12339162	46.06913452	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01933	11.12341211	46.06915948	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01934	11.12341006	46.06919725	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01935	11.12340802	46.06923501	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01936	11.12340597	46.06927277	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01937	11.12126964	46.06966942	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01938	11.12132633	46.06967235	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01939	11.12163348	46.06969229	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01940	11.12194445	46.06973726	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01941	11.12203922	46.06974893	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01942	11.12211589	46.06975743	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01943	11.12230664	46.06978169	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01944	11.12241110	46.06979823	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01945	11.12249567	46.06977613	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01946	11.12249805	46.06975496	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01947	11.12156107	46.06987711	VIA V. ALFIERI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	18	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01948	11.12152651	46.07000075	VIA V. ALFIERI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	18	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01949	11.12148915	46.07012116	VIA V. ALFIERI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	18	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01950	11.12255094	46.06925658	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01951	11.12255976	46.06961819	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
01952	11.12244103	46.06947886	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	17	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01953	11.12133245	46.06884958	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	14,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01954	11.12134232	46.06877534	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01955	11.12134669	46.06876326	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	14	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01956	11.12140288	46.06846327	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01957	11.12143554	46.06829746	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14,2	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01958	11.12144948	46.06823640	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	14,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01959	11.12148506	46.06804996	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01961	11.12146145	46.06851837	GALLERIA TIRRENA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A02	Classe A	b	a	2,5-3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01962	11.12156814	46.06852855	GALLERIA TIRRENA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A02	Classe A	b	a	2,5-3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01963	11.12166205	46.06854557	GALLERIA TIRRENA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01964	11.12140036	46.06868843	VIA R. BELENZANI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01965	11.12159926	46.06872164	VIA R. BELENZANI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01966	11.12189055	46.06870238	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01967	11.12177443	46.06853471	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01968	11.12197218	46.06854487	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01969	11.12207391	46.06855603	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01970	11.12218627	46.06854076	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4-4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01971	11.12225143	46.06861576	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4-4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01972	11.12224132	46.06868485	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4-4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01973	11.12232487	46.06859249	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A02	Classe A	b	a	4-6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01974	11.12246542	46.06859596	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5,3-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01975	11.13339992	46.02244082	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S55	Classe B	v	a	10	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
01976	11.12296634	46.06928412	VICOLO DEL TEATRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P63	Classe A	v	p	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01977	11.12338774	46.06778866	PIAZZA LODRON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P27	Classe A	b	p	20	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01978	11.12298098	46.06779188	PIAZZA LODRON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	17,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01979	11.12282478	46.06781251	PIAZZA LODRON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01980	11.12360652	46.06798554	PIAZZA LODRON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	17	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01981	11.12349906	46.06817450	VIA SCHIVABRIGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01982	11.12333131	46.06824423	VIA ORIOLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01983	11.12314209	46.06823369	VIA ORIOLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01984	11.12275869	46.06818683	VIA ORIOLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01985	11.12247192	46.06804731	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01986	11.12338164	46.06958290	GALLERIA GIUSEPPE GARBARI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A44	Classe A	b	c	3,9	2	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01988	11.12350773	46.06833923	VIA MALPAGA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01989	11.12346821	46.06853741	VIA MALPAGA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01992	11.12340634	46.06901097	VIA MALPAGA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01993	11.12323553	46.06855361	PIAZZETTA DEL SASS	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01994	11.12322663	46.06886006	VIA MALPAGA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01995	11.12351102	46.06906113	PIAZZA C. BATTISTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14,8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01996	11.12370663	46.06832946	VIA ORIOLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01997	11.12385024	46.06850564	VIA DEL SIMONINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01998	11.12381755	46.06870112	VIA DEL SIMONINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P61	Classe D	b	p	7,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
01999	11.12380418	46.06879676	VIA DEL SIMONINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	17	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02000	11.12379161	46.06893837	VIA DEL SIMONINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02002	11.12378440	46.06912725	PIAZZA C. BATTISTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	18	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02003	11.12223152	46.06797892	VICOLO DEI DALL'ARMI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	D03	Classe C	b	c	3,6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02004	11.12204178	46.06789153	PIAZZA M. PASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02005	11.12222491	46.06812866	VICOLO DEI DALL'ARMI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	D03	Classe C	b	c	3.6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02006	11.12216599	46.06828899	VICOLO DEI DALL'ARMI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02007	11.12225123	46.06795662	PIAZZA M. PASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02008	11.12227082	46.06778269	PIAZZA M. PASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02009	11.12217282	46.06775454	PIAZZA M. PASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02010	11.12217283	46.06769908	VIA G. GARIBALDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P61	Classe D	b	p	15	1	alogenuri metallici	150	-	-	0,3	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02011	11.12215768	46.06765489	VIA G. GARIBALDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02012	11.12216475	46.06753622	VIA G. GARIBALDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02013	11.12217748	46.06743042	VIA G. GARIBALDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P47	Classe A	b	p	15.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02014	11.12220413	46.06733329	VIA C. DORDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02015	11.12234817	46.06732889	VIA C. DORDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02016	11.12224511	46.06717023	VIA G. GARIBALDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02017	11.12226368	46.06706979	VIA G. GARIBALDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02018	11.12230521	46.06695671	VIA G. GARIBALDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P14	Classe D	b	p	12.5	1	alogenuri metallici	150	-	-	0,3	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02019	11.12231370	46.06692187	VIA G. GARIBALDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02020	11.12232675	46.06687758	VIA G. GARIBALDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P14	Classe D	b	p	12.5	1	alogenuri metallici	150	-	-	0,3	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02021	11.12495239	46.06946528	VICOLO CONTRADA TEDESCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D28	Classe E	b	a	4.8-5.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02022	11.12468706	46.06943653	VICOLO CONTRADA TEDESCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D28	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02023	11.12436191	46.06940469	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15.2	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02024	11.12438412	46.06954329	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02025	11.12439698	46.06965449	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02026	11.12439647	46.06975796	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02027	11.12437152	46.06992402	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02028	11.12437122	46.06996373	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02029	11.12442671	46.07013649	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02030	11.12429565	46.06995426	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02031	11.12408824	46.06990372	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02032	11.12375153	46.06985490	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02033	11.12373860	46.06985382	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02034	11.12338121	46.06985159	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02035	11.12435889	46.06997008	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02036	11.12337839	46.06982351	GALLERIA GIUSEPPE GARBARI	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A04	Classe A	b	a	6,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02037	11.12337724	46.06976950	GALLERIA GIUSEPPE GARBARI	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A03	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02038	11.12337948	46.06971554	GALLERIA GIUSEPPE GARBARI	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A03	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02039	11.12332998	46.06985112	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02040	11.12325114	46.06985178	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02041	11.12311577	46.06984574	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02042	11.12306124	46.06984434	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02043	11.12278107	46.06980614	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02044	11.12264102	46.06992058	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02045	11.12291124	46.06993862	VIA G. MANCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13.8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02046	11.12457335	46.06919901	PIAZZETTA M. GAISMAYR	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	14	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02047	11.12458145	46.06919511	PIAZZETTA M. GAISMAYR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	m	a	5-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,9	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02048	11.12462105	46.06908870	PIAZZETTA M. GAISMAYR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	m	a	5-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,9	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02049	11.12464082	46.06896021	VIA DEGLI ORBI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	m	a	5-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,9	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02050	11.12464453	46.06880955	VIA DEGLI ORBI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02051	11.12470863	46.06864853	VIA DEGLI ORBI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	a	5-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02052	11.12473899	46.06844982	VIA DEGLI ORBI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	a	5-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02053	11.12445819	46.06919316	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	14	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02054	11.12445355	46.06917674	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02055	11.12442420	46.06909925	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02056	11.12437124	46.06897432	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02057	11.12429552	46.06864520	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02058	11.12425689	46.06850715	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02059	11.12418209	46.06888208	VIA SAN PIETRO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02060	11.12481684	46.06910189	PIAZZETTA M. GAISMAYR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	m	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,9	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02061	11.12471635	46.06833057	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02062	11.12496577	46.06833566	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02063	11.12514651	46.06834565	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02064	11.12451505	46.06846953	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14,7	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02065	11.12448704	46.06834371	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02066	11.12420730	46.06834434	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02067	11.12395722	46.06831901	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02068	11.12395714	46.06831682	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02069	11.12396683	46.06818788	VIA MANTOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02071	11.12400980	46.06796467	VIA MANTOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02072	11.12407817	46.06775412	VIA MANTOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02073	11.12413126	46.06850438	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02074	11.12390426	46.06847621	LARGO G. CARDUCCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02079	11.12459916	46.06543224	VIA DIETRO LE MURA A	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G02	Classe E	m	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
02081	11.12339977	46.06537988	VIA DIETRO LE MURA A	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G02	Classe E	m	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
02082	11.12419995	46.06540827	VIA DIETRO LE MURA A	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G02	Classe E	m	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
02083	11.12298066	46.06802133	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02084	11.12297699	46.06803448	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02085	11.12296897	46.06804334	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02086	11.12296315	46.06805507	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02087	11.12295970	46.06807402	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02088	11.12295614	46.06809007	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02089	11.12294829	46.06810329	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02090	11.12294472	46.06811934	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02091	11.12294088	46.06812813	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02092	11.12293907	46.06813543	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02093	11.12293545	46.06815002	GALLERIA ADRIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A42	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	40	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02094	11.11856327	46.12877780	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02095	11.12185946	46.06740436	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P66	Classe D	b	p	14	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02096	11.12186021	46.06742386	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P66	Classe D	b	p	14	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02097	11.12184795	46.06758242	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P66	Classe D	b	p	14	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02098	11.12188565	46.06758097	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P66	Classe D	b	p	14	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02099	11.11834660	46.12850440	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02100	11.11824612	46.12826651	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02101	11.11830670	46.12799361	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02102	11.11836971	46.12772264	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02103	11.11826577	46.12746604	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02104	11.11815348	46.12721871	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02105	11.11806204	46.12695724	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02106	11.11797623	46.12669278	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02107	11.11802056	46.12640361	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02108	11.12155080	46.06781428	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02110	11.12146469	46.13470691	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02111	11.12129819	46.13436910	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02112	11.14244321	46.10845315	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02113	11.14208605	46.10848144	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02114	11.14177351	46.10859291	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02115	11.14147983	46.10878425	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02116	11.14118088	46.10898439	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02117	11.14086675	46.10915579	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02118	11.14052029	46.10930659	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02119	11.14019710	46.10944555	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02120	11.13989192	46.10959424	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02121	11.13958572	46.10973898	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02122	11.13930267	46.10992962	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02123	11.13902951	46.11012335	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02124	11.13874506	46.11032281	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02125	11.13849523	46.11049923	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02126	11.13823749	46.11067857	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02127	11.13798027	46.11087270	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02128	11.13769746	46.11076706	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02129	11.13767936	46.11052544	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02130	11.14282819	46.10844732	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02131	11.14322975	46.10843666	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02132	11.14357554	46.10835320	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02133	11.14381048	46.10832520	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02134	11.14405067	46.10827960	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02135	11.14431621	46.10823166	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02136	11.14475395	46.10799228	VIA DEL MONT DE SORA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02137	11.14510952	46.10775333	VIA DEL MONT DE SORA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02138	11.14548240	46.10763051	VIA DEL MONT DE SORA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02139	11.14593150	46.10739175	VIA PER BEDOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02140	11.14631329	46.10737658	VIA PER BEDOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02141	11.14650592	46.10713332	STR. RIFUGIO DEL CALISIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02142	11.14624724	46.10701012	STR. RIFUGIO DEL CALISIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02143	11.12159256	46.13398428	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02144	11.12176495	46.13374490	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02145	11.12191120	46.13357078	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02146	11.12193982	46.13337789	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02147	11.12162768	46.13331703	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02148	11.12132048	46.13337476	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02149	11.12124407	46.13314316	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02150	11.12075078	46.13291468	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02151	11.12030628	46.13283222	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02152	11.12012477	46.13256112	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02153	11.12172973	46.13302306	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02154	11.12255839	46.13292100	STRADA DEI MOLINARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02155	11.12284664	46.13854211	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02156	11.12317804	46.13827281	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02157	11.12352390	46.13853762	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02158	11.11607841	46.13206711	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02159	11.11600998	46.13232416	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02160	11.11602996	46.13184162	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02161	11.11699548	46.13704204	SPONDA TRENTINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D58	Classe C	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02162	11.11927903	46.07051864	VIA SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02163	11.11756669	46.13733946	SPONDA TRENTINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D58	Classe C	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02164	11.11787007	46.13749524	SPONDA TRENTINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D58	Classe C	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02165	11.11839817	46.13770756	SPONDA TRENTINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D58	Classe C	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02167	11.11874932	46.13785425	SPONDA TRENTINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D58	Classe C	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02168	11.11876187	46.13805665	SPONDA TRENTINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D58	Classe C	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02169	11.13241499	46.12392768	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02170	11.13230210	46.12407391	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02171	11.14586829	46.10764008	VIA DEL MONT DE SORA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02172	11.14633436	46.10761223	VIA DEL MONT DE SORA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02173	11.14677490	46.10768868	VIA DEL MONT DE SORA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02175	11.13124314	46.12366476	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02176	11.13173591	46.12366611	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02177	11.13091564	46.12346222	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02178	11.13062338	46.12322834	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02179	11.13041362	46.12288215	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02180	11.13026723	46.12260124	VIA DELLE CANOPE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02181	11.13028751	46.12476631	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02182	11.13044391	46.12511134	VIA CASTEL DI CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02183	11.13045359	46.12546025	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02184	11.13015682	46.12567304	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02185	11.12988778	46.12588415	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02186	11.12967492	46.12610154	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02187	11.12954322	46.12634830	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02188	11.12945479	46.12598678	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02189	11.13627908	46.13248499	VIA ALLA COSTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02190	11.13425602	46.13285521	VIA CONIUGI ROSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02191	11.13444957	46.13293369	VIA CONIUGI ROSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02192	11.13471094	46.13303154	VIA CONIUGI ROSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02193	11.13497879	46.13312428	VIA CONIUGI ROSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02194	11.13511262	46.13321808	VIA CONIUGI ROSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02195	11.13539375	46.13323789	VIA CONIUGI ROSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02196	11.13564948	46.13326065	VIA CONIUGI ROSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02197	11.13588204	46.13333616	VIA CONIUGI ROSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	a	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02198	11.13592109	46.13352433	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	a	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02200	11.13588954	46.13369626	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	a	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02202	11.13582381	46.13295069	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02203	11.13429861	46.13142679	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02204	11.13432364	46.13129705	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02205	11.13445658	46.13123441	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02206	11.13460195	46.13114666	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02207	11.13470029	46.13124963	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02208	11.13459724	46.13101041	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02209	11.13455893	46.13087658	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02210	11.13473078	46.13087451	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02211	11.13385494	46.13194167	PIAZZA A. STAINER	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02212	11.13421645	46.13243942	VIA DON EMILIO PERUGINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
02213	11.13375064	46.13432385	STRADA FONDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02214	11.13402190	46.13436593	STRADA FONDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02215	11.13430663	46.13433527	STRADA FONDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02216	11.13458463	46.13440881	STRADA FONDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02217	11.13485996	46.13448983	STRADA FONDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02218	11.13366698	46.13117588	VIA DEI POMPEI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02219	11.13352637	46.13097403	VIA DEI POMPEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02220	11.13333628	46.13086500	VIA DEI POMPEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02221	11.13466571	46.12927469	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02222	11.13469374	46.12900823	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02223	11.13474379	46.12872554	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02224	11.13477421	46.12847691	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02225	11.13473943	46.12821525	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02226	11.13468012	46.12789464	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02227	11.13462950	46.12758128	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02228	11.13456899	46.12727076	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02229	11.13452514	46.12695864	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02230	11.13445848	46.12665047	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02231	11.13432469	46.12635239	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02232	11.13421492	46.12604187	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02233	11.13413763	46.12573506	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02234	11.13406062	46.12542974	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02235	11.13398279	46.12512162	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02236	11.13394157	46.12490942	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02237	11.13334337	46.13513863	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02238	11.13325252	46.13488061	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02239	11.13323919	46.13461516	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02240	11.13335399	46.13432375	VICOLO G. F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02241	11.13337836	46.13416100	VICOLO G. F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02242	11.13314183	46.13442552	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02243	11.13277989	46.13443751	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02244	11.13240748	46.13447000	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02245	11.13204854	46.13450191	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02246	11.13194078	46.13426870	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02247	11.13194722	46.13399871	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02248	11.13177709	46.13388882	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02249	11.13172112	46.13364547	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02250	11.13183412	46.13340859	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02251	11.13187118	46.13316273	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02252	11.13179999	46.13288937	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02253	11.13161611	46.13262736	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02254	11.13351814	46.13547185	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02255	11.12619342	46.13009101	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02256	11.12652405	46.13008560	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02257	11.12686024	46.13003478	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02258	11.12715860	46.12986780	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02259	11.12746866	46.12968870	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02260	11.12779736	46.12954768	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02261	11.12808350	46.12939687	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02262	11.12833199	46.12917051	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02263	11.12856483	46.12897855	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02264	11.12880659	46.12882365	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02265	11.12903072	46.12866179	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02266	11.12927095	46.12843852	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02267	11.12952027	46.12821375	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02268	11.12981361	46.12798307	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02269	11.13020072	46.12786224	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02270	11.13025661	46.12811580	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02271	11.12894499	46.13000471	VIA AL PONTAT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02272	11.12895038	46.12975245	VIA AL PONTAT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02273	11.12904038	46.12947461	VIA AL PONTAT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02274	11.12916036	46.12920232	VIA AL PONTAT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02275	11.12946670	46.12901433	VIA AL PONTAT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02276	11.12958832	46.12923783	VIA AL MOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02277	11.12974740	46.12948255	VIA AL MOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02278	11.12988401	46.12973857	VIA AL MOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02279	11.12999974	46.13000510	VIA AL MOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02280	11.13016231	46.13024950	VIA AL MOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02281	11.12942523	46.12871009	VIA AL PONTAT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02282	11.13043711	46.13044298	VIA AL MOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02283	11.13061576	46.13068880	VIA AL MOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02285	11.13074498	46.13092591	VIA AL MOLAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02286	11.13087787	46.13112725	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02287	11.13076102	46.13081551	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02288	11.13064914	46.13053636	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02289	11.12587659	46.13032003	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02290	11.12586300	46.13059236	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02291	11.12593761	46.13102396	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02292	11.12588926	46.13130979	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02293	11.12644064	46.13048563	VIA DEL PORFIDO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	80	v	b	0.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO
02294	11.12654623	46.13049611	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02295	11.12682033	46.13053378	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02296	11.12722130	46.13062658	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02297	11.12622578	46.13058626	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02298	11.12601766	46.13079492	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02299	11.12732857	46.13102846	VIA DEL PORFIDO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D56	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02300	11.12900776	46.13451077	SALITA AI CANTONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D56	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02301	11.12924543	46.13473954	SALITA AI CANTONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D56	Classe B	b	c	6-6,9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02302	11.12790005	46.13464468	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02303	11.12765732	46.13486256	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02304	11.12745708	46.13508465	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02305	11.12743199	46.13541102	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02306	11.12743569	46.13573119	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02307	11.12760457	46.13596670	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02308	11.12785132	46.13617242	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02309	11.12809091	46.13641687	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02310	11.12832861	46.13664984	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02311	11.12869510	46.13688570	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02312	11.12902795	46.13706337	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02313	11.12938767	46.13722977	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02314	11.12967468	46.13747157	VIA DELLE CASE NOVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02315	11.12842753	46.13418941	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02316	11.12837941	46.13449018	VIA DEL PORFIDO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	6	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02317	11.12847918	46.13480963	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02318	11.12848626	46.13501538	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02319	11.12866408	46.13520044	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02320	11.12887901	46.13539391	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02321	11.12906980	46.13556865	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02322	11.12930582	46.13578174	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02323	11.12954336	46.13599521	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02324	11.12977926	46.13620489	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02325	11.13001382	46.13641182	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02326	11.13026596	46.13660139	VIA DEL PORFIDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02327	11.12819523	46.12723476	VIA DEI CIGOI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02328	11.12809339	46.12748938	VIA DEI CIGOI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02329	11.12798650	46.12788917	VIA DEI CIGOI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02330	11.12792200	46.12818820	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02331	11.12792509	46.12839656	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02332	11.12791136	46.12765879	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02333	11.12778967	46.12734912	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02334	11.12770583	46.12713648	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02335	11.12761378	46.12689871	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02338	11.12838362	46.12704066	VIA DEI CIGOI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02339	11.12857679	46.12686404	VIA DEI CIGOI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02340	11.12877555	46.12667883	VIA DEI CIGOI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02341	11.12894851	46.12649063	VIA DEI CIGOI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02342	11.12907547	46.12628482	VIA DEI CIGOI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02343	11.12924210	46.12606722	VIA DEI CIGOI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02344	11.11699359	46.12313543	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02345	11.11702876	46.12286783	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D24	Classe A	b	p	5,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02347	11.11749818	46.12266091	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02348	11.11785518	46.12255480	VIA DELLA GUERRA RUSTICA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02349	11.11819138	46.12239344	VIA DELLA GUERRA RUSTICA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02350	11.11832204	46.12213320	VIA DELLA GUERRA RUSTICA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02351	11.11859687	46.12215090	VIA AL CANON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02352	11.11875488	46.12233970	VIA AL CANON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02353	11.11909828	46.12233057	VIA AL CANON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02354	11.11948198	46.12232383	VIA AL CANON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02355	11.11927168	46.12244737	VIA DEL CAMANTOLIN	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02356	11.11919314	46.12255064	VIA DEL CAMANTOLIN	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02357	11.11908893	46.12269479	VIA DEL CAMANTOLIN	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02358	11.11979231	46.12220776	VIA AL CANON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02360	11.12031955	46.12180854	VIA AL CANON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02361	11.11768356	46.12255764	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02362	11.11759900	46.12245243	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02363	11.11743468	46.12251320	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02364	11.11746818	46.12233226	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02365	11.11761458	46.12214912	VICOLO DEI CROZZI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02367	11.11776361	46.12282245	VICOLO DELLA ROGGIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02368	11.11814754	46.12196765	VIA DELLA GUERRA RUSTICA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02369	11.11766440	46.12174278	VIA DEL MALGAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02370	11.11775025	46.12151451	VIA DEL MALGAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02371	11.11782348	46.12129376	VIA DEL MALGAR	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02372	11.11784729	46.12101514	VIA DEL MALGAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02373	11.11787733	46.12077016	VIA DEL MALGAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02374	11.11794859	46.12053917	VIA DEL MALGAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02375	11.11791130	46.12029220	VIA DEL MALGAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02376	11.11756364	46.12015972	VIA DEL MALGAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02377	11.11812707	46.12206225	P.GGIO DON PIETRO TONETTA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A38	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
02378	11.11800024	46.12198364	P.GGIO DON PIETRO TONETTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02379	11.11804146	46.12167552	VIA DELLA GUERRA RUSTICA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02380	11.11816890	46.12139706	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02381	11.11828161	46.12124436	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02382	11.11838410	46.12096794	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02383	11.11855996	46.12072243	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02384	11.11886732	46.12057698	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02385	11.11928109	46.12040946	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02386	11.11951769	46.12033652	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02387	11.11978740	46.12038121	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02388	11.12016103	46.12042801	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02389	11.12052710	46.12051684	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02390	11.12076097	46.12040314	VIA DEI PALUSTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02391	11.11702330	46.12365774	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02392	11.11704523	46.12391866	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02393	11.11714579	46.12417320	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02394	11.11728937	46.12442710	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02395	11.11730719	46.12463593	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02396	11.11733556	46.12479327	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02397	11.11732014	46.12494721	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02398	11.11728509	46.12509653	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02399	11.11724369	46.12524181	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02400	11.11716619	46.12539573	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02401	11.11707647	46.12553502	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02402	11.11717548	46.12557506	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02403	11.11753059	46.12551478	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02404	11.11788880	46.12557450	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02405	11.11813759	46.12574692	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02406	11.11757142	46.12462197	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02407	11.11791434	46.12478261	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02408	11.11824376	46.12499466	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02409	11.11843062	46.12523302	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02410	11.11847788	46.12553211	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02411	11.11840042	46.12580168	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02412	11.11831090	46.12606418	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	MEANO
02413	11.11822757	46.12633482	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02414	11.11824418	46.12660819	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02415	11.11834457	46.12687604	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02416	11.11845956	46.12714579	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02417	11.11856206	46.12739782	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02418	11.11866676	46.12766571	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02419	11.11879384	46.12792106	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02420	11.11898077	46.12810457	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02421	11.11929866	46.12819863	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02422	11.11964132	46.12823883	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02423	11.12005624	46.12825689	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02424	11.12043897	46.12829570	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02425	11.12076011	46.12846731	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02426	11.12095992	46.12882422	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02427	11.11909232	46.12281288	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02428	11.11877866	46.12300964	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02429	11.11941283	46.12260170	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02430	11.11981200	46.12250155	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02431	11.11701069	46.12340172	VIA M. PEDERZOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02432	11.11665656	46.12335390	VICOLO DEI PORTONI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02433	11.11630896	46.12330185	VICOLO DEI PORTONI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02434	11.11612583	46.12337258	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02435	11.11589317	46.12362681	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02436	11.11572505	46.12383094	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02437	11.11548863	46.12398744	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02438	11.11548794	46.12427540	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02439	11.11534098	46.12454342	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02440	11.11527466	46.12477388	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02441	11.11526370	46.12504593	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02442	11.11531735	46.12530538	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02443	11.11538986	46.12556600	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02444	11.11541009	46.12583669	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02445	11.11531214	46.12608497	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02446	11.11526633	46.12633817	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02447	11.11525551	46.12660457	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02448	11.11525250	46.12686733	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02449	11.11525210	46.12713228	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02450	11.11526591	46.12739546	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02452	11.11526024	46.12791254	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02453	11.11533811	46.12816579	VIA DELLE TRE CROCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02454	11.11521644	46.12838397	VIA DELLE SUGARINE	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02456	11.11626853	46.12316625	PIAZZA DELL'ASSUNTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02457	11.11592038	46.12332265	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02458	11.11560485	46.12345529	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02459	11.11515272	46.12362486	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02460	11.11487098	46.12353089	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02461	11.11468422	46.12337794	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02462	11.11441091	46.12310048	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02463	11.11414219	46.12296246	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02464	11.11380053	46.12287671	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02465	11.11346793	46.12301787	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02466	11.11312965	46.12315956	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02467	11.11283902	46.12330679	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02468	11.11262286	46.12354820	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02469	11.11248490	46.12381973	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02470	11.11227982	46.12408625	VIA VECCHIE PONTARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02471	11.11637021	46.12299256	PIAZZA DELL'ASSUNTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02472	11.11664519	46.12287063	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02473	11.11650351	46.12273326	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02474	11.11634002	46.12254403	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D24	Classe A	b	p	5,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02475	11.11697373	46.12250177	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D24	Classe A	b	p	5,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02476	11.12011534	46.12198953	VIA AL CANON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02477	11.11702481	46.12232739	VICOLO G. DE CARLI	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D24	Classe A	b	p	5,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02478	11.11716471	46.12239317	VIA G. SALVADORI ZANATTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D24	Classe A	b	p	5,5	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02479	11.11731557	46.12215760	VIA G. SALVADORI ZANATTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02480	11.11751308	46.12197852	VIA G. SALVADORI ZANATTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02481	11.11765139	46.12188429	VIA G. SALVADORI ZANATTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02482	11.11668290	46.12227287	PIAZZA DELL'ASSUNTA-GIARDINO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02483	11.11640888	46.12231129	PIAZZA DELL'ASSUNTA-GIARDINO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02484	11.11625277	46.12232277	PIAZZA DELL'ASSUNTA-GIARDINO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	m	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02485	11.11622795	46.12220014	PIAZZA DELL'ASSUNTA-GIARDINO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	m	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02486	11.11652640	46.12219306	PIAZZA DELL'ASSUNTA-GIARDINO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02488	11.11709121	46.12430948	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02489	11.11689876	46.12456305	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02490	11.11686729	46.12468288	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02491	11.11685546	46.12479196	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02492	11.11707378	46.12481862	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02493	11.11709600	46.12469195	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02494	11.11712414	46.12457045	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02495	11.11713593	46.12446265	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02496	11.11726605	46.12471117	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02497	11.12782844	46.08336228	VIA M. PEDERZOLLI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	7	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
02498	11.11719832	46.12447486	VIA M. PEDERZOLLI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	7	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	MEANO
02499	11.11712928	46.12489919	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02500	11.11692596	46.12488168	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02501	11.11672092	46.12486117	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02502	11.11649530	46.12484286	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02503	11.11636253	46.12481767	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02504	11.11616777	46.12478707	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02505	11.11601096	46.12476443	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02506	11.11584811	46.12474788	PASSEGGIATA F. PERGHEM	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02507	11.11646903	46.12494763	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02508	11.11644122	46.12505501	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02510	11.11639801	46.12522392	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02511	11.11635702	46.12538650	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02512	11.11852329	46.12499367	SALITA DEL RONZEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02513	11.11895919	46.12501042	SALITA DEL RONZEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02514	11.11932378	46.12502221	SALITA DEL RONZEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02515	11.11972133	46.12506505	SALITA DEL RONZEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02516	11.12000322	46.12515724	SALITA DEL RONZEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02517	11.11581225	46.12681907	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02518	11.11580024	46.12665280	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02519	11.11578844	46.12648656	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02520	11.11578324	46.12629324	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02521	11.11604604	46.12615567	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02522	11.11632069	46.12616336	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02523	11.11657979	46.12617010	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02524	11.11674706	46.12612503	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02525	11.11684097	46.12593463	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02526	11.11693416	46.12574333	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02527	11.11671712	46.12629644	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02528	11.11672327	46.12655386	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	v	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02529	11.11686897	46.12682123	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02530	11.11681783	46.12708091	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02531	11.11683006	46.13683968	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02532	11.11683555	46.13659444	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02533	11.11673718	46.13636673	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02534	11.11660238	46.13614192	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02535	11.11634569	46.13595113	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02536	11.11609325	46.13574394	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02537	11.11587641	46.13552384	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02538	11.11576861	46.13529694	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02539	11.11596802	46.13522993	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02540	11.11653695	46.13496497	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02541	11.11638489	46.13474485	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02542	11.11601752	46.13587811	STRADA DEL CAMPAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02543	11.11529530	46.13550457	STRADA DEL CAMPAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02544	11.11568776	46.13570223	STRADA DEL CAMPAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02545	11.11501286	46.13545942	STRADA DEL CAMPAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02550	11.11819360	46.13733762	PIAZZETTA DI SAN LAZZARO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02551	11.11797359	46.13741113	PIAZZETTA DI SAN LAZZARO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02552	11.11785438	46.13746603	PIAZZETTA DI SAN LAZZARO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02553	11.11806257	46.13736741	PIAZZETTA DI SAN LAZZARO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02554	11.11823965	46.13743850	PIAZZETTA DI SAN LAZZARO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02555	11.11817360	46.13719975	VICOLO DI SANTA GIULIANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D59	Classe C	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02556	11.11811400	46.13703469	VICOLO DI SANTA GIULIANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D59	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02557	11.11785227	46.13722964	PIAZZETTA DI SAN LAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D59	Classe C	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02558	11.11793380	46.13715078	VICOLO DI SANTA GIULIANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D59	Classe C	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02559	11.11769052	46.13728147	VIC. DELLA POSTA VECCHIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D59	Classe C	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02560	11.11756395	46.13714907	VIC. DELLA POSTA VECCHIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D59	Classe C	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02562	11.12536690	46.06851566	VIA S. MARIA MADDALENA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02563	11.12555310	46.06862173	VIA S. MARIA MADDALENA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02564	11.12571118	46.06876399	VIA S. MARIA MADDALENA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02566	11.12581911	46.06886885	VIA S. MARIA MADDALENA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02567	11.12598634	46.06898468	VIA S. MARIA MADDALENA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02568	11.12602277	46.06891328	VIA S. MARIA MADDALENA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02569	11.12429110	46.06933406	GALL. LEGIONARI TRENTINI	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02571	11.12399037	46.06933530	GALL. LEGIONARI TRENTINI	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A02	Classe A	b	a	6-7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02572	11.12399536	46.06934209	GALL. LEGIONARI TRENTINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe D	b	p	7	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	illuminazione artistica	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02573	11.12399476	46.06932640	GALL. LEGIONARI TRENTINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe D	b	p	7	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	illuminazione artistica	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02581	11.13892846	46.11027440	VIA DI PRAMORGHEN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02582	11.13874160	46.11045885	VIA DI PRAMORGHEN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02583	11.13852208	46.11071939	VIA DI PRAMORGHEN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02584	11.13835849	46.11095105	VIA DI PRAMORGHEN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02585	11.11761088	46.12442002	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02586	11.11775993	46.12415621	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02587	11.11775406	46.12391384	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02588	11.11774002	46.12365104	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02589	11.11782850	46.12340137	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02590	11.11800559	46.12314755	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02591	11.11834911	46.12298105	VIA DEL CAMANTOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02592	11.11881906	46.12318292	VIA DEL CAMANTOLIN	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02593	11.11868515	46.12335566	VIA DEL CAMANTOLIN	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02594	11.11860478	46.12355777	VIA DEL CAMANTOLIN	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02595	11.11849351	46.12380818	VIA DEL CAMANTOLIN	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02596	11.11843989	46.12401404	VIA DEL CAMANTOLIN	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02597	11.11672634	46.13687195	VIA DEL MASO BIANCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02598	11.11640450	46.13671650	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02599	11.11608137	46.13654424	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02600	11.11577597	46.13639212	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02601	11.11542315	46.13626769	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02602	11.11506745	46.13615705	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02603	11.11471814	46.13604646	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02604	11.11436093	46.13592956	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02605	11.11399970	46.13582232	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02606	11.11365522	46.13570301	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02607	11.11300915	46.13546166	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02608	11.11269446	46.13532973	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02609	11.11241803	46.13517027	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02610	11.11220585	46.13496678	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02611	11.11199848	46.13476106	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02612	11.11179559	46.13457033	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02613	11.11164028	46.13437462	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02614	11.11145997	46.13418711	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02615	11.11117938	46.13407392	ROTATORIA-VIA SALORNO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02616	11.11106310	46.13448348	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02617	11.11092187	46.13472359	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02618	11.11331274	46.13556110	SPONDA TRENTINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
02619	11.11645400	46.11448426	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02620	11.11671144	46.11454513	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02621	11.11701641	46.11463252	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02622	11.11727340	46.11469799	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02623	11.11750683	46.11484996	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02624	11.11740607	46.11503175	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02625	11.11729616	46.11523446	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02626	11.11715817	46.11541607	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02627	11.11621375	46.11455325	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02628	11.11594616	46.11466519	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02629	11.11583130	46.11495951	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,50	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02630	11.11570230	46.11473999	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,50	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02631	11.11658950	46.11424930	VIA AL MASO GARBINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02632	11.11621947	46.11478355	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A10	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO
02633	11.11615131	46.11495188	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A10	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO
02634	11.11614251	46.11513473	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02635	11.11632413	46.11532220	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02636	11.11652597	46.11552765	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02637	11.11662903	46.11536279	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02638	11.11680911	46.11563690	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02639	11.11726626	46.11598357	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,50	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02640	11.11713023	46.11580976	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	v	a	7-7,50	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	gonnella mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02641	11.11761070	46.11600783	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	v	a	7-7,50	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02642	11.11794754	46.11607740	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	v	a	7-7,50	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02643	11.11832246	46.11624948	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	v	a	7-7,50	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02644	11.12972971	46.09479565	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02645	11.12940774	46.09492920	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02646	11.12911170	46.09509871	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02647	11.12892577	46.09533746	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02648	11.12873110	46.09561620	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02649	11.12854471	46.09589005	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02650	11.12835665	46.09614099	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02651	11.12927392	46.09473079	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02652	11.12943500	46.09449243	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02653	11.12938356	46.09396164	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02654	11.12916175	46.09364216	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02655	11.12923556	46.09336229	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02656	11.12935428	46.09311033	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02657	11.12944469	46.09283227	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02658	11.12926727	46.09263391	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02659	11.12909809	46.09243708	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02660	11.12898409	46.09220812	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02661	11.12889853	46.09200850	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02662	11.12872046	46.09180644	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02663	11.13003424	46.09461385	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02664	11.13022253	46.09438399	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02665	11.13034039	46.09413054	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02666	11.13043738	46.09392124	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02667	11.13057424	46.09367302	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02668	11.13076985	46.09349696	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02669	11.13102306	46.09334383	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02670	11.13135702	46.09314878	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02671	11.13166276	46.09296468	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02672	11.13195235	46.09278866	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02673	11.13223042	46.09263187	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02674	11.13255136	46.09244805	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02675	11.13285483	46.09226785	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02676	11.13136729	46.09294765	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02677	11.13148379	46.09271268	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02678	11.13159926	46.09248463	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02679	11.13158608	46.09222763	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02680	11.13159852	46.09195818	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02681	11.13167927	46.09169717	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02682	11.13173981	46.09143092	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02683	11.13172975	46.09116997	PIAZZA G. MENGHIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02684	11.13165507	46.09084995	PIAZZA G. MENGHIN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02685	11.13212535	46.09132935	VIA DELLE COSTIOLE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02686	11.13212196	46.09159903	VIA DELLE COSTIOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02687	11.13216178	46.09183806	VIA DELLE COSTIOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02688	11.13225605	46.09209468	VIA DELLE COSTIOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02689	11.13228801	46.09229489	VIA DELLE COSTIOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02690	11.13263331	46.09229087	VIA DELLE COSTIOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02691	11.13266773	46.08966865	VIA ALLA FORMIGHETA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02692	11.13240588	46.08967179	VIA ALLA FORMIGHETA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02693	11.13206684	46.08962343	VIA ALLA FORMIGHETA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02694	11.13174167	46.08958576	PIAZZA DEI CANOPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02695	11.13147591	46.08956348	PIAZZA DEI CANOPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02697	11.13291069	46.08962140	VIA ALLA FORMIGHETA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02698	11.13320674	46.08954244	VIA ALLA FORMIGHETA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02699	11.13345604	46.08955461	VIA DELL'ALBERA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
02700	11.13169172	46.08965914	PIAZZA DEI CANOPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	m	c	5-5,3	1	spento	n.r.	v	b	0,4	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02701	11.13166195	46.08970975	PIAZZA DEI CANOPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	5-5,3	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02702	11.13338161	46.08964374	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02703	11.13348645	46.08994199	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02704	11.13357162	46.09025191	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02705	11.13366328	46.09055082	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02706	11.13374918	46.09087232	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02707	11.13379757	46.09119470	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02708	11.13370267	46.09148691	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02709	11.13349468	46.09175555	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02710	11.13317941	46.09197776	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02711	11.13321689	46.08934864	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02712	11.13306699	46.08905972	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02713	11.13289917	46.08875067	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02714	11.13275539	46.08844911	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02715	11.13268563	46.08815574	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02716	11.13261610	46.08778847	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02717	11.13257970	46.08749203	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02718	11.13262809	46.08717887	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02719	11.13272783	46.08687386	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02720	11.13282044	46.08657329	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02721	11.13291658	46.08628653	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02722	11.13306591	46.08597062	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02723	11.13331016	46.08575633	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02724	11.13365750	46.08551587	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02725	11.11943067	46.07124083	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P56	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
02726	11.13216600	46.13383592	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
02727	11.13488630	46.13083962	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02728	11.13060033	46.08819330	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02729	11.13109348	46.08799737	VIA DEL FORTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02730	11.13111920	46.08820679	VIA DEL FORTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02731	11.13125950	46.08851299	VIA DON LEONE SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02732	11.13122703	46.08866864	VIA DON LEONE SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02733	11.13125824	46.08884911	VIA DON LEONE SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02734	11.13112410	46.08902227	VIA DON LEONE SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-6,6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02735	11.13104788	46.08889202	VIA DON LEONE SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02738	11.12574972	46.13014614	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02739	11.13077349	46.08799932	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02740	11.13089796	46.08780488	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02741	11.13101313	46.08759157	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02742	11.13112471	46.08738169	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02743	11.13125429	46.08717563	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02744	11.13142097	46.08698262	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02745	11.13159412	46.08679246	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02746	11.13175304	46.08661351	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02747	11.13189536	46.08645803	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02748	11.13207370	46.08626990	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02749	11.13228991	46.08610354	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE												APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02750	11.13255017	46.08597146	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02751	11.13281806	46.08584495	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02752	11.13296197	46.08579980	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02753	11.13309990	46.08584895	VIA DELL'ALBERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02754	11.13309277	46.08593452	VIA DELL'ALBERA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
02755	11.13108798	46.08716586	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02756	11.13103663	46.08692770	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02757	11.13114244	46.08667202	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02758	11.13128353	46.08644231	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02759	11.13139936	46.08622991	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02760	11.13159460	46.08599429	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02761	11.13179653	46.08577845	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02762	11.13197852	46.08560086	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02763	11.13166234	46.08544014	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02764	11.13163472	46.08519158	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02765	11.13155969	46.08494459	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02766	11.13111906	46.08488402	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02767	11.12973507	46.08914554	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02768	11.12970732	46.08933265	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02769	11.12936993	46.08981876	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02770	11.12915407	46.09012807	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02771	11.12897999	46.09039051	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02772	11.12876991	46.09068117	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02773	11.12856653	46.09096612	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02774	11.12847054	46.09127815	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02775	11.12849423	46.09160967	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02776	11.12990295	46.08911474	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02777	11.13027515	46.08911743	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02778	11.13062504	46.08915957	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02779	11.13070149	46.08911284	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02780	11.13056004	46.08889028	VIA DON LEONE SERAFINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02781	11.13049983	46.08869001	VIA DON LEONE SERAFINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02782	11.13042171	46.08847280	VIA DON LEONE SERAFINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02783	11.13026589	46.08822237	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02784	11.13097153	46.08926288	VIA DON LEONE SERAFINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02785	11.13112756	46.08948838	VIA DON LEONE SERAFINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02786	11.13125484	46.08983293	VIA DON LEONE SERAFINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02787	11.13136119	46.08995422	PIAZZA G. MENGHIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02788	11.12575006	46.10045941	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02789	11.12554400	46.10066315	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02790	11.12528391	46.10084797	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02791	11.12501581	46.10102686	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02792	11.12472139	46.10121313	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02793	11.12445833	46.10141599	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02794	11.12426733	46.10164581	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02795	11.12406581	46.10190834	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02797	11.12413613	46.10240523	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02798	11.12421050	46.10263883	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02799	11.13158331	46.09006754	PIAZZA G. MENGHIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02800	11.13148092	46.09027848	PIAZZA G. MENGHIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02801	11.13153883	46.09046555	PIAZZA G. MENGHIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02802	11.13170720	46.09066975	PIAZZA G. MENGHIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02803	11.12965509	46.08889809	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02804	11.12941282	46.08858075	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02805	11.12924297	46.08827758	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02806	11.12922162	46.08800561	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02807	11.12921203	46.08762288	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02808	11.12911933	46.08740387	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02809	11.12903049	46.08701508	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02810	11.12894270	46.08679294	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02811	11.12880579	46.08651204	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02812	11.12862093	46.08629994	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02813	11.12838404	46.08611820	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02814	11.12819943	46.08585532	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02815	11.12809464	46.08564184	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02816	11.12797828	46.08538564	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02817	11.12791139	46.08514729	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02818	11.12782365	46.08488272	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02819	11.12780594	46.08456205	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02820	11.12777588	46.08423525	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02821	11.12775162	46.08396001	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02822	11.12770584	46.08356043	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02823	11.12906231	46.08663207	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02824	11.12930631	46.08689255	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02825	11.12946941	46.08715652	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02826	11.12971876	46.08739206	VIA DEI CASTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02827	11.13991205	46.08966236	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	m	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02828	11.14054441	46.08983617	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5-5,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02829	11.14069487	46.09010225	VIA DI MADERNO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02830	11.14035854	46.08968076	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02831	11.14107942	46.08957593	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02832	11.14053076	46.08947139	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02833	11.14065327	46.08919003	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02834	11.14078515	46.08888543	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02835	11.14060434	46.08865984	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02836	11.14055539	46.08840434	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02837	11.14044131	46.08810135	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02838	11.14251945	46.08476870	VIA DI LANCIATESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02839	11.14255006	46.08502527	VIA DI LANCIATESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02840	11.14254219	46.08533074	VIA DI LANCIATESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02841	11.14216571	46.08454717	VIA DEI BERGAMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02842	11.14171467	46.08472664	VIA DEI BERGAMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02843	11.14277002	46.08416558	VIA DEI BERGAMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02844	11.14289775	46.08396255	VIA DEI BERGAMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02845	11.14341876	46.08327724	VIA DEI BERGAMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02846	11.14466331	46.08289709	VIA DEI BERGAMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02847	11.14517808	46.08268218	VIA DEI BERGAMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02848	11.14635909	46.08184508	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02849	11.14255310	46.08449076	VIA DEI BERGAMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
02850	11.12679327	46.08085682	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02851	11.12660795	46.08076104	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02852	11.12631946	46.08058892	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02853	11.12625793	46.08041329	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02854	11.12630155	46.08024789	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02855	11.12642298	46.08023969	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02856	11.12645954	46.08031812	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02857	11.12637310	46.08050761	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02858	11.12664841	46.08003476	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02859	11.12643962	46.08013173	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02860	11.12659649	46.08000010	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02861	11.12679592	46.07987035	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02862	11.12696061	46.07966846	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02863	11.12703498	46.07944794	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02864	11.12710747	46.07917960	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02865	11.12686196	46.08025019	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02866	11.12671433	46.08038472	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02867	11.12660447	46.08057311	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02868	11.12699924	46.08003360	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02869	11.12709979	46.07980779	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02870	11.12722520	46.07960209	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02871	11.12631845	46.08075057	VIA BASSANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe A	b	p	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
02873	11.12820515	46.08447543	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02874	11.12824725	46.08473422	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02875	11.12829030	46.08499039	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02876	11.12833720	46.08524791	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02877	11.12842014	46.08547967	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02878	11.12857223	46.08571776	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02879	11.12878770	46.08592765	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02880	11.12904648	46.08613754	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02881	11.12929529	46.08634476	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02882	11.12949611	46.08661467	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02883	11.12962901	46.08685415	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02884	11.12975381	46.08710724	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02885	11.12988823	46.08734043	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02886	11.13000863	46.08754516	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02887	11.13012528	46.08774652	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02888	11.13022605	46.08793807	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02889	11.12683662	46.08258610	VIA DEL CAPITEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,9	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02890	11.12680500	46.08285068	VIA DEL CAPITEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,9	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02891	11.12678383	46.08311890	VIA DEL CAPITEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,9	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02892	11.12673980	46.08338776	VIA DEL CAPITEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	6-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,9	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02893	11.12691002	46.08231305	VIA DEL CAPITEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,9	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02894	11.12693677	46.08207533	VIA DEL CAPITEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,9	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02895	11.12692858	46.08175796	VIA BELLAVISTA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	m	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	m	3,7	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
02896	11.13374174	46.08929664	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02897	11.13394972	46.08922527	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02898	11.13413114	46.08910184	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02899	11.13428372	46.08899444	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02900	11.13448904	46.08890573	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02901	11.13466057	46.08884928	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02902	11.13487163	46.08878081	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02903	11.13507424	46.08870774	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02904	11.13520390	46.08860445	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02905	11.13531324	46.08849684	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02908	11.12787449	46.08316333	VIA BELLAVISTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02909	11.13354911	46.08934933	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02910	11.13354096	46.08923878	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02911	11.13343669	46.08905557	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02912	11.13330456	46.08891121	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02913	11.13336185	46.08881960	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02914	11.13322513	46.08867610	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02915	11.13315495	46.08854850	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02916	11.13367530	46.08909389	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02917	11.13355989	46.08888428	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02918	11.13344511	46.08867485	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02919	11.13331192	46.08848349	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02920	11.13347925	46.08834209	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02921	11.13371572	46.08826191	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02922	11.13389436	46.08824628	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02923	11.13418561	46.08831622	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02924	11.13435042	46.08838603	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02925	11.13450888	46.08852502	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02926	11.13462760	46.08866277	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02927	11.13386022	46.08908657	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02928	11.13378466	46.08894746	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02929	11.13371560	46.08878164	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02930	11.13364866	46.08868055	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02931	11.13355234	46.08852765	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02932	11.13377680	46.08874751	GIARDINO DI MARTIGNANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P24	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE												APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
02933	11.13355041	46.08833988	GIARDINO DI MARTIGNANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P24	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
02934	11.13395778	46.08831813	GIARDINO DI MARTIGNANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P24	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
02936	11.13424861	46.08884460	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02937	11.13416957	46.08870253	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02938	11.13409007	46.08855927	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02939	11.13401172	46.08841607	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02948	11.13329061	46.08926208	VIA DELL'ALBERA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP09	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP09	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	4.5	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
02949	11.13367058	46.08880841	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A67	Classe D	m	p	0	1	fluorescente	14	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
02950	11.13361447	46.08880135	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A67	Classe D	m	p	0	1	fluorescente	14	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
02951	11.13355848	46.08879085	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A67	Classe D	m	p	0	1	fluorescente	14	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
02952	11.13350452	46.08869214	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A67	Classe D	m	p	0	1	fluorescente	14	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
02955	11.13377723	46.08927794	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	ARGENTARIO
02956	11.13371383	46.08929224	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	ARGENTARIO
02957	11.13375278	46.08923020	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02958	11.13368625	46.08924979	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02959	11.13395819	46.08914598	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02960	11.13393496	46.08921359	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02961	11.13399073	46.08918786	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02962	11.13388915	46.08917656	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02963	11.13438047	46.08893068	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02964	11.13432832	46.08895184	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02965	11.13435395	46.08889553	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02966	11.13430391	46.08891454	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02977	11.13474079	46.08879945	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02978	11.13468603	46.08881682	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02979	11.13471629	46.08876466	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02980	11.13466101	46.08877954	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02981	11.13513804	46.08864014	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02982	11.13509246	46.08867116	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02983	11.13509483	46.08861770	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02984	11.13504434	46.08864489	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A78	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02989	11.11986558	46.13518057	VIA DI CAMPARTA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02990	11.11953080	46.13501126	VIA DI CAMPARTA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02991	11.11935040	46.13476102	VIA DI CAMPARTA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02992	11.11899401	46.13450450	VIA DI CAMPARTA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02993	11.11857503	46.13436753	VIA DI CAMPARTA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02994	11.11848073	46.13411599	VIA DI CAMPARTA BASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
02995	11.11684092	46.12555128	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02996	11.11666972	46.12555892	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02997	11.11674920	46.12570050	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02998	11.11659234	46.12570949	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
02999	11.11651230	46.12556600	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
03000	11.11631045	46.12554787	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
03001	11.11634043	46.12570890	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
03002	11.13916548	46.08042540	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03003	11.13956019	46.08042904	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03004	11.13996135	46.08043561	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03005	11.14036653	46.08044789	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03006	11.14072497	46.08044526	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03007	11.14110767	46.08041396	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03008	11.14149204	46.08043879	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03009	11.14177261	46.08046680	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03010	11.14219506	46.08054533	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03011	11.14247181	46.08068062	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03012	11.14283659	46.08072410	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03013	11.14321381	46.08076466	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03014	11.14365097	46.08079634	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03015	11.14390230	46.08083707	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03016	11.14417024	46.08126143	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03017	11.14418132	46.08154925	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03018	11.14415798	46.08173746	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03020	11.14338998	46.08194270	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03021	11.13610321	46.07434400	VIA DELLE LASTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03022	11.14430525	46.08200050	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03023	11.14463933	46.08207829	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03024	11.14496256	46.08197823	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03025	11.14427026	46.08099002	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03026	11.14463696	46.08085263	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03027	11.14503133	46.08080082	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03028	11.14534856	46.08065019	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03029	11.13873471	46.08031478	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03030	11.13849580	46.08023634	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03031	11.13765484	46.08118200	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03032	11.13745389	46.08147289	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03033	11.13726599	46.08174515	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03034	11.13707632	46.08201812	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03035	11.13689575	46.08227987	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03036	11.13671276	46.08254378	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03037	11.13643692	46.08284483	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03038	11.13610411	46.08305433	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03039	11.13571902	46.08321946	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03040	11.13533209	46.08337413	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03041	11.13495106	46.08354579	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03042	11.13467495	46.08378876	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03043	11.13445267	46.08406963	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03044	11.13423569	46.08434204	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03045	11.13404429	46.08462515	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03046	11.13394901	46.08493773	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03047	11.13387167	46.08524743	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03048	11.12137550	46.13417782	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
03049	11.11690975	46.11570606	VIA DELLA CAVADA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	v	a	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
03050	11.13817341	46.11118774	VIA DI PRAMORGHEN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03051	11.14674605	46.10734011	VIA DEL MONT DE SORA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03052	11.13060274	46.07804998	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03053	11.13080756	46.07827738	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03054	11.13110449	46.07842296	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03055	11.13146037	46.07833740	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03056	11.13171338	46.07815442	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03057	11.13055971	46.07778491	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03058	11.13040141	46.07759915	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03059	11.13011706	46.07765615	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03060	11.13006435	46.07788095	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03061	11.13002039	46.07808306	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03062	11.12997819	46.07841681	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03063	11.13000287	46.07870435	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03064	11.12998374	46.07892896	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03065	11.13020935	46.07900439	VIA DEL DOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03066	11.12949396	46.07818283	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03067	11.12978153	46.07798374	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03068	11.12990733	46.07914758	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03069	11.12977841	46.07937857	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03070	11.12968149	46.07959012	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03071	11.12954711	46.07982250	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03072	11.12965350	46.08003941	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03073	11.12983358	46.08023168	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03074	11.13010399	46.08036638	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03075	11.13043679	46.08047488	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03076	11.13504562	46.07647431	VIA ALLE COSTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03077	11.13505471	46.07622748	VIA ALLE COSTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03078	11.13514496	46.07596889	VIA ALLE COSTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03079	11.13496666	46.07593320	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03080	11.13535193	46.07574439	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03081	11.13566964	46.07557859	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03082	11.13598386	46.07542426	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03083	11.13630603	46.07528470	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03084	11.13654534	46.07520784	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03085	11.13503934	46.07667708	VIA ALLE COSTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03086	11.13506082	46.07688115	VIA ALLE COSTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03087	11.13510281	46.07709198	VIA ALLE COSTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03088	11.13514324	46.07729598	VIA ALLE COSTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03089	11.13515796	46.07750863	VIA ALLE COSTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03090	11.13516188	46.07774958	VIA ALLE COSTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03091	11.13535230	46.07771044	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03092	11.13546670	46.07792801	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03093	11.13563802	46.07808668	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03094	11.13595471	46.07819891	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03095	11.13629474	46.07818454	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03096	11.13658224	46.07830939	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03097	11.13659006	46.07854077	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03098	11.13650597	46.07874578	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03099	11.13682264	46.07883550	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03100	11.13708344	46.07891529	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03101	11.13741064	46.07899140	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03102	11.13773453	46.07907684	VIA DELLE MARNIGHE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03103	11.13788722	46.07923918	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03104	11.13807258	46.07954287	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03105	11.13825304	46.07988797	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03106	11.14253386	46.10821250	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03107	11.14263459	46.10821378	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03108	11.14272629	46.10821742	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03109	11.14283183	46.10822785	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A92	Classe D	b	p	0,3	1	alogenuri metallici	35	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
03110	11.14290749	46.10824053	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A92	Classe D	b	p	0,3	1	alogenuri metallici	35	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
03111	11.14299284	46.10825634	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A92	Classe D	b	p	0,3	1	alogenuri metallici	35	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
03112	11.14306495	46.10826991	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A92	Classe D	b	p	0,3	1	alogenuri metallici	35	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
03113	11.14286034	46.10822473	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe B	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03114	11.14295591	46.10823868	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe B	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03115	11.14304873	46.10825724	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe B	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03116	11.14314293	46.10828076	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe B	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03120	11.14307299	46.10837048	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe B	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03121	11.14301055	46.10837674	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe B	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03122	11.14295330	46.10837761	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe B	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03123	11.14287643	46.10837820	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe B	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03124	11.14122846	46.07682039	VIA CARLO E VALERIA JULG	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03125	11.14148803	46.07701466	VIA CARLO E VALERIA JULG	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03126	11.14188009	46.07708088	VIA CARLO E VALERIA JULG	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03127	11.14211213	46.07704921	VIA CARLO E VALERIA JULG	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03128	11.14226512	46.07726852	VIA CARLO E VALERIA JULG	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03129	11.14217195	46.07698554	VIA CARLO E VALERIA JULG	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03130	11.14235395	46.07673555	VIA CARLO E VALERIA JULG	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03131	11.14230936	46.07645787	VIA CARLO E VALERIA JULG	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03132	11.14225880	46.07614912	VIA DON ALFONSO ANSELMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03133	11.14256809	46.07614687	VIA B. KOFLER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03134	11.14286749	46.07611934	VIA B. KOFLER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03135	11.14314773	46.07610672	VIA B. KOFLER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03136	11.14330539	46.07589669	VIA B. KOFLER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03138	11.14235315	46.07693695	VIA CARLO E VALERIA JULG	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03139	11.14243165	46.07680144	VIA CARLO E VALERIA JULG	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03140	11.14244383	46.07673174	VIA CARLO E VALERIA JULG	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03141	11.14242613	46.07659493	VIA CARLO E VALERIA JULG	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03142	11.14239210	46.07644804	VIA CARLO E VALERIA JULG	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03143	11.14236140	46.07630055	VIA CARLO E VALERIA JULG	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03144	11.14072608	46.07663492	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03145	11.14049896	46.07666741	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03146	11.14015840	46.07664776	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03147	11.13985774	46.07657068	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03148	11.13956857	46.07649905	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03149	11.13915001	46.07634506	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03150	11.13892967	46.07645609	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03151	11.13861185	46.07650442	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03152	11.13827142	46.07656740	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03153	11.13800914	46.07661899	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03154	11.13766780	46.07670694	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03155	11.13729268	46.07669279	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03157	11.13901783	46.07632922	VIA ALLA PELEGRINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03158	11.13891534	46.07618678	VIA ALLA PELEGRINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03159	11.13892214	46.07601287	VIA ALLA PELEGRINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03160	11.13894466	46.07585744	VIA ALLA PELEGRINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03161	11.13904092	46.07568656	VIA ALLA PELEGRINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03162	11.13908687	46.07550712	VIA ALLA PELEGRINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03163	11.14102789	46.07664112	VIA DON ALFONSO ANSELMI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03164	11.14116152	46.07647027	VIA DON ALFONSO ANSELMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03165	11.14150823	46.07634171	VIA DON ALFONSO ANSELMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03166	11.14185767	46.07622616	VIA DON ALFONSO ANSELMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03167	11.14232781	46.07607799	VIA DON ALFONSO ANSELMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03168	11.14261128	46.07590426	VIA DON ALFONSO ANSELMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03169	11.14285496	46.07575394	VIA DON ALFONSO ANSELMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03170	11.14318879	46.07568973	VIA DON ALFONSO ANSELMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03171	11.14353847	46.07558826	VIA SAN VITO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	11	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03172	11.14179465	46.07610299	VIA DON ALFONSO ANSELMI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03173	11.14168393	46.07605928	VIA DON ALFONSO ANSELMI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03174	11.14143192	46.07609893	VIA DON ALFONSO ANSELMI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03175	11.14126101	46.07612854	VIA DON ALFONSO ANSELMI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03176	11.14122902	46.07613960	VIA DON ALFONSO ANSELMI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P14	Classe D	b	p	-	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
03177	11.14162773	46.07593741	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03178	11.14159299	46.07579515	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03179	11.13032012	46.08861177	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03180	11.14091486	46.07691556	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03181	11.14077731	46.07715084	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03182	11.14067720	46.07736431	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03183	11.14063308	46.07767179	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03184	11.14061720	46.07796611	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03185	11.14059364	46.07823286	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03186	11.14057594	46.07850014	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03187	11.14053424	46.07876534	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03188	11.09825288	46.10831906	VIA B. TODESCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	z	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
03189	11.14020026	46.07922615	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03190	11.13990387	46.07941731	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03191	11.13957356	46.07960179	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03192	11.13928368	46.07976235	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03193	11.13896851	46.07994149	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03194	11.14064858	46.07804900	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03195	11.14087614	46.07814545	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03196	11.14116037	46.07826526	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03198	11.14144673	46.07838778	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03199	11.14172267	46.07849916	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03200	11.14206298	46.07851644	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03201	11.14213466	46.07858185	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03202	11.14239354	46.07870942	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03203	11.14235179	46.07840059	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03204	11.14259517	46.07834827	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03205	11.14291992	46.07842534	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03206	11.14333865	46.07842219	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03207	11.13984437	46.07864233	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03208	11.13963658	46.07879393	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03209	11.13946152	46.07896554	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03210	11.13931776	46.07915199	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03211	11.13919493	46.07934446	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03212	11.13907615	46.07954061	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03213	11.13897945	46.07973828	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03214	11.13856212	46.08004540	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03215	11.13819187	46.08039546	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03216	11.13800547	46.08062825	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03217	11.13781827	46.08093971	VIA DI PRADISCOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03218	11.13450205	46.07382416	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03219	11.13441695	46.07407532	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03220	11.13436437	46.07433377	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03221	11.13434405	46.07460866	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03222	11.13439287	46.07494306	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03223	11.14028222	46.07828235	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03224	11.14042914	46.07810005	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03225	11.14491223	46.07402863	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03226	11.14453969	46.07390028	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03227	11.14428761	46.07387951	VIA DOSS CASTION	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03228	11.14421805	46.07409781	VIA DOSS CASTION	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03229	11.14417783	46.07434891	VIA DOSS CASTION	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03230	11.14424302	46.07460705	VIA DOSS CASTION	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03231	11.14423198	46.07371780	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03232	11.14457630	46.07353899	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03233	11.14506326	46.07368952	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03234	11.14546604	46.07442812	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03235	11.14586834	46.07441308	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03236	11.14587143	46.07458726	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03237	11.14592310	46.07485444	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03238	11.14602121	46.07509673	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03239	11.14644386	46.07555070	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03240	11.14660986	46.07579203	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03241	11.14635644	46.07539665	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03242	11.14656163	46.07534774	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03243	11.14687964	46.07534555	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03244	11.14723382	46.07535649	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03245	11.14754538	46.07534664	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03246	11.14788382	46.07535884	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03247	11.14833319	46.07537699	VIA GREZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03248	11.14613340	46.07430279	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03249	11.14643819	46.07418822	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03250	11.14679927	46.07407130	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03251	11.14704154	46.07387106	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03252	11.14583104	46.07342825	VIA DEI POZATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03253	11.14611037	46.07349316	VIA DEI POZATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03254	11.14654505	46.07355231	VIA DEI POZATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03255	11.14681987	46.07365980	VIA DEI POZATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03256	11.14571261	46.07311293	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03257	11.14556662	46.07287290	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03258	11.14544306	46.07263443	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03259	11.14531018	46.07242536	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03260	11.14507675	46.07221139	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03261	11.14471960	46.07202521	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03262	11.14447346	46.07190972	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03263	11.14420931	46.07171620	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03264	11.14384000	46.07147549	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1.3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03265	11.14681754	46.07578600	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1.4	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03266	11.14725637	46.07570462	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.4	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03267	11.14771504	46.07568940	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.4	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03268	11.14804480	46.07574691	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03269	11.14841407	46.07580850	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03270	11.14879236	46.07587197	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03271	11.14922044	46.07601800	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03272	11.14708661	46.07574876	VIA ALLA VEDUTA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A18	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
03273	11.14699240	46.07575944	VIA ALLA VEDUTA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A18	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
03275	11.14663849	46.07600177	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03276	11.14619154	46.07599447	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03277	11.14591478	46.07598446	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03278	11.14544696	46.07605001	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03279	11.14509200	46.07609725	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03280	11.14481069	46.07608822	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03281	11.14444439	46.07597979	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03282	11.14409476	46.07583482	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03284	11.14749251	46.07602506	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03285	11.14788093	46.07608494	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03286	11.14824044	46.07620087	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03287	11.14860049	46.07634871	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03288	11.14895794	46.07649949	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03289	11.14933655	46.07663547	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03290	11.14969920	46.07678125	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03291	11.15004952	46.07693044	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03292	11.15035813	46.07713980	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03293	11.15064490	46.07733895	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03294	11.15094050	46.07754573	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03295	11.15122636	46.07776395	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03296	11.15151394	46.07797611	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03297	11.15183896	46.07817141	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03298	11.15217402	46.07834052	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03299	11.15251839	46.07851496	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03300	11.15286902	46.07868337	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03301	11.15322246	46.07883311	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03302	11.15360959	46.07892847	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03303	11.15397315	46.07897856	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03304	11.15386032	46.07897168	VIA ALLA VEDUTA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3.7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	3.7	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
03305	11.14589416	46.07612798	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5-5.4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03306	11.14574459	46.07630679	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03307	11.14548595	46.07649061	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03308	11.14527775	46.07671977	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03309	11.14508712	46.07696145	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03310	11.14484429	46.07717559	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03311	11.14457288	46.07736434	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03312	11.14434607	46.07758172	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03313	11.14427414	46.07781874	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1.3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03314	11.14430201	46.07815399	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03316	11.15466452	46.08150929	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03317	11.15506639	46.08153378	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03319	11.15577540	46.08179423	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03320	11.15620067	46.08186550	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03321	11.15656498	46.08185274	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03322	11.15737012	46.08185336	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03323	11.15777026	46.08186892	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03324	11.15812350	46.08193232	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03325	11.15844731	46.08200399	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03326	11.15877266	46.08207707	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03327	11.15911294	46.08215473	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03328	11.15944747	46.08223218	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03329	11.15980456	46.08232530	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03330	11.16010741	46.08249488	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03331	11.16033653	46.08268822	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03332	11.16062720	46.08293356	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03333	11.16091238	46.08310414	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03334	11.16125176	46.08324829	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03335	11.16158984	46.08339042	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03336	11.16189756	46.08357136	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03337	11.16217141	46.08378608	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03338	11.16248600	46.08403090	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03339	11.15448139	46.08128414	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03340	11.15482332	46.08121671	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03341	11.15517747	46.08132813	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03342	11.15553893	46.08146873	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03343	11.15591560	46.08140401	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03344	11.15623685	46.08124892	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03345	11.15655327	46.08110805	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03346	11.15687631	46.08097101	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03347	11.15725879	46.08091126	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03348	11.15763921	46.08088462	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03349	11.15809774	46.08086240	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03350	11.15870254	46.08082509	VIA PER TAVERNARO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03351	11.15392891	46.08146554	VIA GIULIO CIURLETTI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03352	11.14301972	46.07553226	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03353	11.14326522	46.07547068	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03354	11.14280735	46.07557172	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03355	11.14288090	46.07554123	VIA SAN VITO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G08	Classe E	b	c	2,5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03356	11.14290458	46.07554022	VIA SAN VITO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G08	Classe E	b	c	2,5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03357	11.14291319	46.07562558	VIA SAN VITO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G08	Classe E	b	c	2,5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03358	11.14288855	46.07562454	VIA SAN VITO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G08	Classe E	b	c	2,5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03359	11.12718316	46.07893407	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03360	11.15441606	46.08141018	VIA PER TAVERNARO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03361	11.15424240	46.08158060	VIA GIULIO CIURLETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03362	11.15393183	46.08174488	VIA GIULIO CIURLETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03363	11.15385740	46.08189132	PIAZZA NATALE TOMMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03364	11.15357915	46.08198106	PIAZZA NATALE TOMMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03365	11.15318383	46.08178126	VICOLO ALLA CORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03366	11.15335525	46.08166248	VICOLO ALLA CORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03367	11.15331387	46.08200191	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03368	11.15291883	46.08202384	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03369	11.15251301	46.08197652	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03370	11.15209375	46.08192321	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03371	11.15168093	46.08194788	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03372	11.15126989	46.08200146	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03373	11.15083823	46.08200496	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03374	11.15036924	46.08198719	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03375	11.15423122	46.08191291	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03376	11.15459626	46.08197761	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03377	11.15491858	46.08213164	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03378	11.15516832	46.08231489	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03379	11.15537081	46.08253951	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03380	11.15557396	46.08279128	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03381	11.15558988	46.08306169	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03382	11.15575125	46.08331247	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03383	11.15583692	46.08356609	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03384	11.15597298	46.08383109	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03385	11.14997909	46.08196926	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03386	11.14960098	46.08196589	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03387	11.14923938	46.08198902	VIA ANTONIA PRUNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03388	11.14887253	46.08206209	VIA DI MOIA'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03389	11.14860015	46.08210752	VIA DI MOIA'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03391	11.14824955	46.08213843	VIA DI MOIA'	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03392	11.14786203	46.08214415	VIA DI MOIA'	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03393	11.14746676	46.08216015	VIA DI MOIA'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	m	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03394	11.14903837	46.08231734	VIA DI MOIA'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03395	11.16056340	46.08325507	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03396	11.16060391	46.08353421	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03397	11.16074183	46.08373124	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03398	11.14127775	46.08056881	VIA DI ZEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03399	11.14112942	46.08072547	VIA DI ZEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03400	11.14115808	46.08093035	VIA DI ZEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03401	11.14774570	46.08483489	VIA AL PEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03402	11.14774825	46.08458172	VIA AL PEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03403	11.14773720	46.08426695	VIA AL PEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03404	11.14736189	46.08380057	VIA AL PEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03405	11.13857001	46.06716915	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
03406	11.13884086	46.06715423	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
03407	11.14256795	46.06488242	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S20	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03408	11.14289560	46.06481885	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S20	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03409	11.14326381	46.06465367	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03410	11.14313972	46.06454488	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03411	11.14311524	46.06430192	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03412	11.14308103	46.06401318	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03413	11.14316291	46.06377924	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03414	11.14328338	46.06356723	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03415	11.14338262	46.06334058	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03416	11.14378997	46.06336166	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03417	11.14414229	46.06349700	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03418	11.14451076	46.06365057	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03419	11.14461667	46.06391943	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03420	11.14478707	46.06424844	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03421	11.14495888	46.06448350	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03422	11.13908238	46.06741551	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03423	11.13912075	46.06764793	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03424	11.13928667	46.06777021	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03425	11.13948539	46.06785230	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03426	11.13970595	46.06796567	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03427	11.13986893	46.06807406	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03428	11.14002618	46.06818955	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03429	11.14025274	46.06834517	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03430	11.14046181	46.06850329	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03431	11.14059409	46.06869431	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03432	11.14151791	46.06525380	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03433	11.14174455	46.06550982	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03434	11.14199264	46.06575242	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03435	11.14222676	46.06594971	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03436	11.14250396	46.06613743	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03438	11.14256099	46.06634684	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03439	11.14234215	46.06641896	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03440	11.14204799	46.06647306	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03441	11.14180508	46.06662988	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03442	11.14150609	46.06673536	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03443	11.14120839	46.06681225	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03444	11.14092942	46.06687435	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03445	11.15069831	46.06647294	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03446	11.15115300	46.06646722	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03447	11.15159728	46.06645825	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03448	11.15203903	46.06644520	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03449	11.15247791	46.06647981	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03450	11.15291411	46.06651991	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03451	11.15030895	46.06650021	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03452	11.14990045	46.06652418	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03453	11.14948957	46.06650150	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03454	11.14906674	46.06645726	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03455	11.14862163	46.06646302	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03456	11.14819984	46.06642756	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03457	11.14775337	46.06640270	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03458	11.14737920	46.06634040	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03459	11.14695902	46.06628531	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03460	11.14662857	46.06635043	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03461	11.14631782	46.06649015	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03462	11.14587585	46.06662829	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03463	11.14545504	46.06669193	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03464	11.14502237	46.06663764	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03465	11.14463181	46.06650395	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03466	11.14420977	46.06643676	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03467	11.14374692	46.06643846	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03468	11.14333194	46.06643739	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03469	11.14292381	46.06635622	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03470	11.14674956	46.06615350	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03471	11.14680671	46.06587072	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03472	11.14648354	46.06570830	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03473	11.14769704	46.06656883	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03474	11.14770328	46.06687202	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03475	11.14810263	46.06691680	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03476	11.14845937	46.06708002	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03477	11.14871504	46.06732561	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03478	11.14912568	46.06750703	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03479	11.14943262	46.06751214	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03480	11.14972223	46.06751045	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03481	11.15052757	46.06639488	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03482	11.15040631	46.06609230	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03483	11.15038816	46.06582006	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03484	11.15041593	46.06555466	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03485	11.15051434	46.06667022	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03486	11.15052419	46.06697890	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03487	11.15053336	46.06726590	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03488	11.15054643	46.06754504	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03489	11.15057920	46.06780696	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03490	11.15061309	46.06807845	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03491	11.15066801	46.06834593	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03492	11.15293761	46.07084023	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03493	11.15320231	46.07104915	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03494	11.15332282	46.07127395	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03495	11.14295551	46.06665835	VIA DEI VALONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03496	11.14323895	46.06696801	VIA DEI VALONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03497	11.15335595	46.07157987	VIA V. MARCHESONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
03498	11.06666706	46.04922984	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03499	11.06698381	46.04941097	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03500	11.06708563	46.04913169	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03501	11.06719731	46.04886492	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03502	11.06735695	46.04856835	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03503	11.06742619	46.04903731	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03504	11.06759346	46.04931885	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03505	11.06766771	46.04962923	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03506	11.06779656	46.04992785	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03507	11.06782096	46.05023514	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03508	11.06803800	46.05051045	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03509	11.06652849	46.04902100	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03510	11.06645623	46.04873905	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03511	11.06639998	46.04846490	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03512	11.06628728	46.04820970	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03513	11.06619395	46.04797118	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03514	11.06621717	46.04761765	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03515	11.06594452	46.04790464	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03516	11.06569739	46.04808448	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03517	11.06521950	46.04814431	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03518	11.06481322	46.04830366	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03519	11.06447473	46.04840690	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03520	11.06405135	46.04836832	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03521	11.06437966	46.04808382	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03522	11.06449302	46.04773216	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03523	11.06469272	46.04747303	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03524	11.06482729	46.04719921	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03525	11.06487999	46.04690304	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03526	11.06494564	46.04661239	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03527	11.06508097	46.04633149	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03528	11.06528608	46.04607395	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03529	11.06557650	46.04585786	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03530	11.06591543	46.04574725	STRADA DEL NORGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03533	11.07056177	46.05031077	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03534	11.07057491	46.05063492	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03535	11.07063568	46.05094202	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03536	11.07069299	46.05125527	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03537	11.07074984	46.05156483	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03538	11.07084341	46.05187416	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03539	11.07099605	46.05216674	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03540	11.07106677	46.05248650	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03541	11.07105260	46.05274472	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03542	11.07091627	46.05300510	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03543	11.09662579	46.06158799	VIA AI DINERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S58	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
03544	11.09674154	46.06142899	VIA AI DINERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S58	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
03545	11.12464154	46.05352339	VIA A. GRAMSCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
03546	11.12577406	46.05341114	VIA A. GRAMSCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
03547	11.12528022	46.05341048	VIA A. GRAMSCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
03548	11.12468878	46.05340300	VIA A. GRAMSCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
03549	11.07034144	46.05046939	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03550	11.07030053	46.05077134	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03551	11.07008255	46.05102326	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03552	11.06993096	46.05131971	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03553	11.06990852	46.05166125	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03554	11.06995922	46.05187831	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03555	11.07010392	46.05206484	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03556	11.06979263	46.05217508	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
03557	11.06966251	46.05184174	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03558	11.06950277	46.05157655	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03559	11.06930708	46.05126441	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03560	11.06919236	46.05095613	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03561	11.06912517	46.05063094	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
03562	11.15156472	46.06824041	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03563	11.15127828	46.06847551	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03564	11.15254503	46.07077234	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03565	11.15219037	46.07065967	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03566	11.15179873	46.07053644	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03567	11.15158678	46.07032966	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03568	11.15155167	46.07009512	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03569	11.15147011	46.06980875	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03570	11.15141098	46.06947930	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03571	11.15132838	46.06920510	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03572	11.15113807	46.06896858	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03573	11.15090053	46.06872618	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03574	11.15208031	46.07019565	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03575	11.15250431	46.07018694	VIA SABBIONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03576	11.12585425	46.05356359	VIA A. GRAMSCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
03577	11.15094469	46.06865044	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03578	11.13889414	46.06712996	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
03579	11.13896114	46.06704887	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03580	11.13919119	46.06703912	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
03581	11.13925598	46.06711841	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
03582	11.13889775	46.06724460	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03583	11.13888547	46.06738965	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03584	11.13890497	46.06753090	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03585	11.13894506	46.06765847	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03586	11.13903550	46.06778799	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03587	11.13911258	46.06792327	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
03588	11.13925357	46.06788139	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03589	11.13943102	46.06796614	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03590	11.13959972	46.06803513	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03591	11.13975218	46.06813240	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03592	11.13989927	46.06823546	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03593	11.14004390	46.06833160	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03594	11.14019119	46.06842933	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03595	11.14031534	46.06853864	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03596	11.14038759	46.06866526	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03597	11.14038574	46.06881146	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03598	11.14032036	46.06894560	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,0-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03599	11.14063047	46.06889061	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03600	11.14057934	46.06907217	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03601	11.14047392	46.06922051	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03604	11.12510891	46.07441251	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D05	Classe A	b	p	6-6,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03605	11.13956976	46.06983120	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03606	11.13994954	46.07000044	STRADA DELLA VALSUGANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03640	11.15434829	46.06434082	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03641	11.15435010	46.06409180	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03642	11.15435118	46.06387594	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03643	11.14986629	46.06382501	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03644	11.14964950	46.06369603	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03645	11.14992827	46.06364988	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03646	11.15005429	46.06347989	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03647	11.15031396	46.06389543	VIA SOMMARIVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03648	11.15040445	46.06374595	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03649	11.15025132	46.06360835	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03650	11.16423802	46.06744168	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03651	11.16400269	46.06724916	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03652	11.16370985	46.06709207	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03653	11.16338715	46.06694753	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03654	11.16306442	46.06685784	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03655	11.16267704	46.06686491	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03656	11.16226392	46.06691874	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03657	11.16197612	46.06707239	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03658	11.16170870	46.06726884	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03659	11.16140384	46.06719799	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03660	11.16114033	46.06701809	VIA PINARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03661	11.16513639	46.06735764	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03662	11.16544791	46.06720255	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03663	11.16572036	46.06703098	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03664	11.16586516	46.06672720	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03665	11.16597157	46.06650828	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03666	11.16630438	46.06629230	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03667	11.16661035	46.06609388	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03668	11.16700105	46.06599719	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03669	11.16491548	46.06711820	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03670	11.16489335	46.06683682	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03673	11.16548362	46.06731162	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03674	11.16585471	46.06737134	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03675	11.16621995	46.06745753	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03676	11.16660919	46.06747421	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03677	11.16699428	46.06748426	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03678	11.16548977	46.06726232	AREA VERDE E PARCHEGGIO IN LOC. BORINO A POVO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03679	11.16566368	46.06723585	AREA VERDE E PARCHEGGIO IN LOC. BORINO A POVO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03681	11.16584155	46.06711997	AREA VERDE E PARCHEGGIO IN LOC. BORINO A POVO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03682	11.16514025	46.06726553	AREA VERDE E PARCHEGGIO IN LOC. BORINO A POVO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03683	11.16475037	46.06736571	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03684	11.16451835	46.06751229	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03685	11.16430239	46.06766182	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03686	11.16420669	46.06789012	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S10	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03687	11.16414211	46.06811598	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03688	11.16407868	46.06834970	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03689	11.16395850	46.06867827	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03690	11.16357769	46.06901695	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03691	11.16337417	46.06919568	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03692	11.16325886	46.06940775	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03693	11.16317689	46.06970997	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03694	11.16311071	46.06994519	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03695	11.16300679	46.07017069	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03696	11.16278349	46.07036261	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03697	11.15741273	46.06273456	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03698	11.15742710	46.06247466	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03699	11.15749013	46.06220952	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03700	11.15757630	46.06192952	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03701	11.15775223	46.06168601	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03702	11.15773246	46.06227358	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03703	11.15797565	46.06198104	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03704	11.15822013	46.06175436	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03705	11.15855914	46.06155034	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03706	11.14763868	46.08414456	VIA AL PEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03707	11.15761982	46.06285649	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03708	11.15798191	46.06287887	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03709	11.15830952	46.06292698	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03710	11.15870004	46.06306363	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03711	11.15889948	46.06321132	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03712	11.15909803	46.06336354	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03713	11.15930135	46.06351926	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03714	11.15944348	46.06370418	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03715	11.15946194	46.06390607	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03716	11.15940277	46.06411336	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03717	11.15935919	46.06427935	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03718	11.15935356	46.06456222	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03719	11.13365748	46.13213814	VIA PADRE F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
03720	11.12113463	46.06888894	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,3	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03721	11.12110580	46.06898887	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	15,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03722	11.12110386	46.06911462	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03723	11.12110201	46.06911976	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	15,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03724	11.12109228	46.06931666	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	11,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03725	11.12108843	46.06957044	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03726	11.12106854	46.06964814	VIA ROMA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	15	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03727	11.12103267	46.06964803	VIA ROMA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03728	11.12081158	46.06962600	VIA ROMA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03729	11.12048008	46.06958748	VIA ROMA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03730	11.12025086	46.06955440	VIA ROMA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03731	11.11996712	46.06951609	VIA ROMA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03732	11.12118942	46.06854217	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03733	11.12123376	46.06836833	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03734	11.12127228	46.06813320	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03735	11.12131152	46.06790650	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03736	11.12132437	46.06784308	VIA R. BELENZANI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03737	11.12134715	46.06777691	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	16,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
03740	11.14343209	46.06311016	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03741	11.14339569	46.06288299	VIA MESIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03742	11.15084139	46.06841125	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03743	11.15100136	46.06847300	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03744	11.11727245	46.12550732	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,45	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
03745	11.11742639	46.12547277	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,45	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
03746	11.11758216	46.12546354	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,45	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
03747	11.11774015	46.12548017	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,45	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
03748	11.11788821	46.12552030	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,45	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
03749	11.11802164	46.12558290	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,45	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
03750	11.11813275	46.12566288	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,45	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
03751	11.11830914	46.12571497	VIA M. PEDERZOLLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,45	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
03752	11.11646357	46.12739402	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
03753	11.11671239	46.12739933	VIA DELLA FORNACE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S18	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
03754	11.11678536	46.12726421	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S18	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
03755	11.11620748	46.12761811	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
03756	11.11598632	46.12784007	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
03757	11.15796791	46.06144884	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03758	11.15812147	46.06120173	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03759	11.15817570	46.06094476	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03760	11.15819048	46.06068006	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03761	11.15804971	46.06053300	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03762	11.15792425	46.06033412	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03763	11.15786416	46.06012573	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03764	11.15764498	46.05978827	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03765	11.15755817	46.05933170	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03766	11.15764495	46.05887696	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03767	11.15775001	46.05842449	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03768	11.15661272	46.06312256	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03769	11.15624172	46.06307858	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03770	11.15590640	46.06292841	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03771	11.15563860	46.06275258	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03772	11.15543459	46.06254528	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03773	11.15529417	46.06231139	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03774	11.15515874	46.06206460	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03775	11.15495922	46.06183817	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03776	11.15474129	46.06163773	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03777	11.15450716	46.06142262	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03778	11.15421669	46.06122146	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03779	11.15392971	46.06133507	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03780	11.15437410	46.06106530	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03781	11.15727328	46.06290122	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03782	11.15695134	46.06303781	VIA VILLA MARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03783	11.15661027	46.06326807	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03784	11.15659529	46.06350239	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03785	11.15660479	46.06373155	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03786	11.15660516	46.06394845	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03787	11.15656841	46.06417787	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03788	11.15657041	46.06439445	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03789	11.15660534	46.06463020	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03790	11.15664162	46.06484875	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03791	11.15646235	46.06503328	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03792	11.15637630	46.06524150	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03793	11.15638435	46.06545930	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03794	11.15640857	46.06566851	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03795	11.15608869	46.06612165	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03796	11.15657304	46.06563077	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03797	11.15658473	46.06536575	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03798	11.15654987	46.06512372	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03799	11.15643424	46.06590901	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03800	11.15650864	46.06606902	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03801	11.15649933	46.06624516	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03802	11.15656916	46.06579435	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03803	11.15656368	46.06604097	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03804	11.15727039	46.06607641	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03810	11.15709188	46.06495439	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03811	11.15739282	46.06493959	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03812	11.15769358	46.06492023	VIA MADONNINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03813	11.15625574	46.06507159	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03814	11.15587461	46.06500193	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03815	11.15556151	46.06501337	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03816	11.15519238	46.06505784	VIA MADONNINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03818	11.15057916	46.06857617	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03819	11.15067941	46.06874782	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03820	11.15061454	46.06896348	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03821	11.15054612	46.06927452	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03822	11.15048326	46.06950539	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03823	11.15044565	46.06973301	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03824	11.15045341	46.06996682	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03825	11.15056151	46.07018874	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03826	11.15070155	46.07039926	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03827	11.15081240	46.07060428	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03828	11.15101467	46.07082382	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03829	11.15124973	46.07093847	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03830	11.15156754	46.07110088	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03831	11.15180244	46.07121991	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03832	11.15206462	46.07134200	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03833	11.15233517	46.07146451	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03834	11.15259652	46.07159741	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03835	11.15279761	46.07174227	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03836	11.15307707	46.07197622	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03837	11.15325237	46.07214283	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03838	11.15332916	46.07234218	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03839	11.15322886	46.07254917	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03840	11.15309845	46.07273996	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03841	11.15270580	46.07290138	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03842	11.15263971	46.07316213	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03843	11.15222624	46.07318960	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03844	11.15200293	46.07295684	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03845	11.15176305	46.07311149	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03846	11.15201670	46.07330251	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03847	11.15242986	46.07336471	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03848	11.15241440	46.07353064	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03849	11.15211281	46.07357345	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03850	11.15173954	46.07364617	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03851	11.15146030	46.07373166	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03852	11.15136116	46.07384027	VIA ALLA CASCATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S27	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03853	11.15219930	46.06190535	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03855	11.15229377	46.06170671	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03856	11.15229217	46.06157286	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03857	11.15228659	46.06143182	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03858	11.15208180	46.06143371	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03859	11.15208492	46.06157046	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03860	11.15209196	46.06170942	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03861	11.15209270	46.06182282	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03862	11.15205024	46.06187730	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03863	11.15202117	46.06171440	VIA SALE-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03864	11.15197051	46.06155939	VIA SALE'-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03865	11.15186259	46.06147047	VIA SALE'-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03866	11.15170963	46.06139067	VIA SALE'-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03867	11.15199531	46.06205971	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03868	11.15159405	46.06202000	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03869	11.15117476	46.06199525	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03870	11.15078116	46.06190961	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03871	11.15269876	46.06230722	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03872	11.15301371	46.06232820	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03873	11.15332329	46.06237074	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03874	11.15346277	46.06257688	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03875	11.15363514	46.06275661	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03876	11.15371913	46.06295635	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03877	11.15381676	46.06321446	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03878	11.15402802	46.06341196	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03879	11.15432072	46.06363976	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03880	11.15422072	46.06298537	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03881	11.15427762	46.06280636	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03882	11.15434052	46.06319447	VIA DEI RIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03883	11.15200355	46.06224399	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03884	11.15202036	46.06246821	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03885	11.15204836	46.06269368	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03886	11.15207159	46.06289201	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03887	11.15208779	46.06313067	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03888	11.15208883	46.06336421	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03889	11.15208623	46.06358115	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03890	11.15205579	46.06380210	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03891	11.15202160	46.06402604	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03892	11.15200227	46.06428536	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03893	11.15211927	46.06445193	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03894	11.15243350	46.06457958	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03895	11.15277577	46.06471589	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03896	11.15309377	46.06483544	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03898	11.15173263	46.06430407	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03899	11.15138923	46.06416719	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03900	11.15104415	46.06402974	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03901	11.15069605	46.06389180	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03902	11.15801356	46.06484329	VIA MADONNA DELLA CORONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03903	11.15834056	46.06474070	VIA MADONNA DELLA CORONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03904	11.15863392	46.06467959	VIA MADONNA DELLA CORONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03905	11.15462220	46.06552900	VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03906	11.15485430	46.06549907	VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03907	11.15452253	46.06536033	VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03908	11.15446159	46.06521481	VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03909	11.15470468	46.06527479	VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03910	11.15485627	46.06525805	VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03911	11.15498908	46.06524682	VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03912	11.15492555	46.06509973	VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03913	11.15474782	46.06512605	VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03914	11.15441037	46.06552817	VIA DEI RIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03915	11.15440015	46.06526423	VIA DEI RIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03916	11.15424001	46.06547333	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-AIUOLA POVO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03917	11.15422911	46.06535924	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-AIUOLA POVO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03918	11.15422965	46.06522014	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-AIUOLA POVO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03919	11.15409730	46.06524977	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-AIUOLA POVO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03920	11.15388002	46.06519766	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-AIUOLA POVO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03921	11.15413066	46.06518580	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-AIUOLA POVO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03922	11.15410601	46.06581398	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03923	11.15408760	46.06598429	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03924	11.15399177	46.06629459	VIA ALLA CASCATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03925	11.18441254	46.06775410	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03926	11.18475841	46.06769221	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03927	11.18519996	46.06759063	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03928	11.18488197	46.06750330	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03929	11.18463343	46.06746514	STRADA PER MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03930	11.18393278	46.06719160	STRADA PER MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03931	11.18347396	46.06691199	STRADA PER MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03932	11.18308806	46.06667321	STRADA PER MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03933	11.18284476	46.06631088	STRADA PER MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03934	11.18379058	46.06689767	STRADA PER MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03935	11.18343077	46.06659354	STRADA PER MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03936	11.18353888	46.06623258	STRADA PER MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03937	11.18383355	46.06588556	STRADA PER MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03938	11.18489470	46.06784732	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03939	11.18518646	46.06815326	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03940	11.18559280	46.06830989	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03941	11.18602746	46.06841578	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03942	11.18655991	46.06838246	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03943	11.18709340	46.06841528	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03944	11.18370920	46.06799205	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03945	11.18299185	46.06821660	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03946	11.18247518	46.06859711	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03947	11.18375803	46.06833140	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03948	11.18429837	46.06837559	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03949	11.18486612	46.06843615	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03950	11.18540371	46.06860909	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03951	11.18590581	46.06881307	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03952	11.18629267	46.06868019	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03953	11.18342191	46.06859614	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03954	11.18333148	46.06886594	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03955	11.18400310	46.06876231	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03956	11.18451233	46.06906624	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03957	11.18525232	46.06927740	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03958	11.18452667	46.06946428	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03959	11.18594113	46.06940782	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03960	11.18663400	46.06968521	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03961	11.18328066	46.07025297	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03962	11.18288479	46.07079217	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03963	11.18283061	46.07126227	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03964	11.18228663	46.07079723	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03965	11.18219336	46.07024668	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03966	11.18165402	46.07059416	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03967	11.18181117	46.06989139	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03968	11.18228501	46.06962709	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03969	11.18259078	46.06926933	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03970	11.18384355	46.06998552	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03971	11.18411878	46.06993685	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03972	11.18439685	46.06993359	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03973	11.18333140	46.06987937	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03974	11.18284328	46.06974631	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03975	11.18335033	46.06935289	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03976	11.18348591	46.07064878	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03977	11.18380255	46.07097129	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03978	11.18411573	46.07123701	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03979	11.18422498	46.07077475	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03980	11.18477639	46.07126136	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03981	11.18533290	46.07119771	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03982	11.18605130	46.07101191	LOC. PASSO CIMIRLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03983	11.17626415	46.07179531	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03984	11.17584843	46.07185891	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03985	11.17542820	46.07190716	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03986	11.17528488	46.07214290	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
03987	11.17535115	46.07241539	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03988	11.17496896	46.07186976	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03989	11.17682887	46.07177102	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03990	11.17742393	46.07154876	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03991	11.17785658	46.07140187	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03992	11.17834920	46.07132439	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03993	11.17663524	46.07127680	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03994	11.17639727	46.07070893	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03995	11.17689782	46.07044614	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03996	11.17760238	46.07014981	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03997	11.17821866	46.06988604	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03998	11.17856239	46.06951311	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
03999	11.17877089	46.06902665	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04000	11.17856490	46.06870859	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04001	11.17835709	46.06837908	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04002	11.17797447	46.06809352	VIA EREMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04003	11.17749362	46.06829295	VIA EREMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04004	11.17695910	46.06837033	VIA EREMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04005	11.17645065	46.06833706	VIA EREMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04006	11.17594678	46.06823390	VIA EREMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04007	11.17566537	46.06790228	VIA EREMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04008	11.11361524	46.07098756	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04009	11.11363302	46.07085553	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04010	11.11359879	46.07079018	VIA BRESCIA-SOTTOPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A16	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04011	11.11355354	46.07071865	VIA BRESCIA-SOTTOPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A16	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04012	11.11350733	46.07064588	VIA BRESCIA-SOTTOPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A16	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04013	11.11349916	46.07069260	VIA BRESCIA-SOTTOPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A16	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04014	11.11354439	46.07076350	VIA BRESCIA-SOTTOPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A16	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04015	11.11484004	46.07529389	VIA CAIO VALERIO MARIANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04016	11.11491481	46.07509457	VIA CAIO VALERIO MARIANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04017	11.11496364	46.07488226	VIA CAIO VALERIO MARIANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04018	11.11470764	46.07519652	GIARDINO CAIO V. MARIANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04019	11.11474456	46.07497482	GIARDINO CAIO V. MARIANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04020	11.11448696	46.07494040	GIARDINO CAIO V. MARIANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04021	11.11411938	46.07493701	GIARDINO CAIO V. MARIANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04022	11.11560344	46.07475211	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04023	11.11562292	46.07459450	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04024	11.11564012	46.07445352	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04025	11.11566738	46.07430583	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04026	11.11567099	46.07414631	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04027	11.11567819	46.07400818	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04028	11.11567322	46.07386066	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04029	11.11566841	46.07370207	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04030	11.11566002	46.07355207	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04031	11.11565491	46.07340793	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04032	11.11563717	46.07325986	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04033	11.11561900	46.07311976	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04034	11.11559126	46.07296951	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04035	11.11556769	46.07281637	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04036	11.11553465	46.07268019	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04037	11.11549851	46.07253120	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04038	11.11545655	46.07238211	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04039	11.11542071	46.07225723	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04040	11.11538289	46.07211307	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04041	11.11532283	46.07195872	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04042	11.11527232	46.07182190	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04043	11.11522782	46.07168695	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04044	11.11510465	46.07165260	LUNGADIGE MARCO APULEIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04045	11.11503576	46.07141622	LUNGADIGE MARCO APULEIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04046	11.11496230	46.07117365	LUNGADIGE MARCO APULEIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04047	11.11504665	46.07481644	VIA CAIO VALERIO MARIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04048	11.11539397	46.07489457	VIA CAIO VALERIO MARIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04049	11.11475916	46.07467911	VIA CAIO VALERIO MARIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04050	11.11445453	46.07452479	VIA CAIO VALERIO MARIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04051	11.11416443	46.07434171	VIA CAIO VALERIO MARIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04052	11.11557739	46.07489992	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04053	11.11555552	46.07503804	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04054	11.11551648	46.07519147	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04055	11.11547885	46.07533929	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04056	11.11544214	46.07548654	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04057	11.11540171	46.07561595	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04058	11.11534839	46.07577378	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04059	11.11530048	46.07590897	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04060	11.11524394	46.07605745	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04061	11.11518466	46.07620007	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04062	11.11513482	46.07633557	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	m	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04063	11.11505815	46.07647735	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04064	11.11498853	46.07662232	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04065	11.11491558	46.07677120	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04066	11.11483786	46.07691302	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04067	11.11475230	46.07706275	LUNGADIGE MARCO APULEIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04068	11.11484033	46.07098047	LUNGADIGE MARCO APULEIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04069	11.11388004	46.07432407	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04070	11.11355741	46.07447460	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04071	11.11315821	46.07454882	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04072	11.11418859	46.07413469	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04073	11.11434834	46.07394000	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04074	11.11450306	46.07369573	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04075	11.11464849	46.07344147	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04076	11.11474338	46.07320658	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04077	11.11475245	46.07297601	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04078	11.11477384	46.07272654	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04079	11.11482170	46.07247367	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04080	11.11485127	46.07220092	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04081	11.11488368	46.07196972	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04082	11.11491284	46.07174271	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04083	11.10907676	46.07149132	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04084	11.10891457	46.07171313	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04085	11.10876490	46.07189962	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04086	11.10866423	46.07214696	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04087	11.10844403	46.07237204	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04088	11.10822842	46.07252410	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04089	11.10794209	46.07271891	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04090	11.10764062	46.07288433	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04091	11.10750000	46.07309652	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04092	11.10739368	46.07333732	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04093	11.10732305	46.07359668	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04094	11.10723975	46.07389568	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04095	11.10715505	46.07413553	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04096	11.10715573	46.07435982	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04097	11.10721420	46.07449276	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04098	11.10755716	46.07458784	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04099	11.10776877	46.07474413	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04100	11.10821296	46.07482159	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04101	11.10873201	46.07481442	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04102	11.10900496	46.07486864	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04103	11.10933476	46.07489065	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04104	11.10973193	46.07488717	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04105	11.11012453	46.07487926	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04106	11.11065413	46.07488886	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04107	11.11099583	46.07488958	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04110	11.11157895	46.07530360	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04111	11.11167668	46.07553383	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04112	11.11166512	46.07575638	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04113	11.11160741	46.07597101	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04114	11.10931253	46.07114178	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04115	11.10914914	46.07122984	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04116	11.10898513	46.07131350	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04117	11.10879632	46.07135592	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04118	11.10860877	46.07137214	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04119	11.10843710	46.07139841	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04121	11.10998545	46.07088939	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04122	11.11031983	46.07076375	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04123	11.11067646	46.07068216	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04124	11.11105466	46.07063863	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04125	11.11143103	46.07061568	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04126	11.11178199	46.07063653	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04127	11.11213676	46.07071825	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04128	11.11258221	46.07085918	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04129	11.10965141	46.07095642	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04130	11.11184680	46.06997295	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04131	11.11208590	46.07006209	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04132	11.11198656	46.07024939	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04133	11.11191750	46.07037197	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04134	11.11184968	46.07050199	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04135	11.11201646	46.07060656	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04136	11.11224528	46.07066454	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04137	11.11251025	46.07072480	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04138	11.11275859	46.07079146	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04139	11.11298761	46.07079523	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04140	11.11317688	46.07078502	VIA BRESCIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04141	11.11227129	46.07008399	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04142	11.11261828	46.07017793	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04143	11.11282937	46.07023591	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04144	11.11308744	46.07030893	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04145	11.11177929	46.06985820	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04146	11.11219985	46.06997552	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04147	11.11250760	46.07005882	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04148	11.11279381	46.07013362	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04149	11.11306050	46.07020591	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04150	11.11328694	46.07026624	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04151	11.11351204	46.07032517	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04152	11.11346933	46.07040815	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04153	11.11220070	46.06985129	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04154	11.11226377	46.06972861	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04155	11.11236674	46.06954378	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04156	11.11245239	46.06938475	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04157	11.11261690	46.06945552	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04158	11.11280682	46.06954769	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04159	11.11300951	46.06964327	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04160	11.11319698	46.06973550	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04161	11.11338538	46.06983569	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04162	11.11357992	46.06972071	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04163	11.11368822	46.06991129	VIA PAPIRIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04164	11.16150782	46.06932334	VIA DELLA RESISTENZA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	-	nessun intervento	POVO
04165	11.16245340	46.07057732	VIA DELLA RESISTENZA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	-	nessun intervento	POVO
04166	11.16063644	46.06711015	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04167	11.16091111	46.06730902	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04168	11.16120280	46.06753099	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04169	11.16133889	46.06763864	VIA DELLA RESISTENZA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP03	Classe B	b	c	6,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
04170	11.16130583	46.06739445	VIA DELLA RESISTENZA-PARCHEGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04171	11.16138975	46.06733975	VIA DELLA RESISTENZA-PARCHEGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04172	11.14239027	46.10813099	VIA CORTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04173	11.14207158	46.10806015	VIA CORTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04174	11.14168048	46.10796466	VIA CORTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04175	11.14137605	46.10800153	VIA CORTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04176	11.14113441	46.10808660	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04177	11.14085503	46.10804418	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04178	11.14067107	46.10839740	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04179	11.14035526	46.10843882	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04180	11.14012685	46.10870399	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04181	11.13991668	46.10890046	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04182	11.14009049	46.10912894	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04183	11.14000560	46.10931193	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04184	11.14023677	46.10847906	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04185	11.14034140	46.10828744	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04186	11.14040810	46.10815981	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
04203	11.14208383	46.10830900	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04204	11.14202911	46.10832757	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04205	11.14201468	46.10836568	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04206	11.14200372	46.10840435	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04207	11.14192553	46.10843039	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04208	11.14187204	46.10841554	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04209	11.14180641	46.10844584	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04210	11.14175700	46.10848731	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04211	11.14171269	46.10853167	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04212	11.14215772	46.10828920	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04213	11.14223323	46.10826678	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04214	11.14231060	46.10824619	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04215	11.14238795	46.10822555	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A90	Classe C	b	p	0,3	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04216	11.14214039	46.10829708	STRADA DI MONTEVACCINO-CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LEONARDO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P02	Classe D	b	p	2	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	apparecchio installato su muro cimitero	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
04217	11.14233251	46.10816650	VIA CORTA-CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LEONARDO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P02	Classe D	b	p	2	1	alogenuri metallici	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
04218	11.14205565	46.10819675	VIA CORTA-CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LEONARDO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A91	Classe D	b	p	-	1	fluorescente	42	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
04219	11.14205658	46.10814927	VIA CORTA-CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LEONARDO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A91	Classe D	b	p	-	1	fluorescente	42	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
04220	11.11427348	46.12457864	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04221	11.11444441	46.12437199	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04222	11.11455024	46.12423106	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04223	11.11464444	46.12408229	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04224	11.11458524	46.12386163	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04225	11.11457534	46.12364444	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04226	11.11412938	46.12477726	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04227	11.11410356	46.12499931	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04228	11.11409428	46.12522666	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04229	11.11408138	46.12544529	VIA DEL NOGARE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04230	11.11399499	46.12577406	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04231	11.11414681	46.12605760	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04232	11.11427193	46.12628268	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04233	11.11439957	46.12651221	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S18	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04234	11.11456613	46.12680953	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04235	11.11471117	46.12710146	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04236	11.11484060	46.12735248	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04237	11.11497058	46.12760689	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04238	11.11508673	46.12786313	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04239	11.11511384	46.12813121	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04241	11.11541584	46.12886332	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04242	11.11566090	46.12912179	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04243	11.11381670	46.12546958	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04244	11.11362032	46.12515182	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04245	11.11343238	46.12488751	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04246	11.11320325	46.12473086	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04247	11.11272916	46.12445041	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04248	11.11240510	46.12426186	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04249	11.11296887	46.12459921	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04250	11.11195826	46.12377534	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04251	11.13437106	46.13109808	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04252	11.09790295	46.06356573	VIA ALLA CESA VECIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04253	11.09831982	46.06360101	VIA ALLA CESA VECIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04254	11.09864238	46.06365705	VIA ALLA CESA VECIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04255	11.09896478	46.06362604	VIA ALLA CESA VECIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04256	11.09916281	46.06346491	VIA ALLA CESA VECIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04257	11.09931350	46.06327032	VIA ALLA CESA VECIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04258	11.09943455	46.06305579	VIA ALLA CESA VECIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04259	11.09954477	46.06284716	VIA ALLA CESA VECIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04260	11.09636504	46.06284806	LARGO DELLA SPIAZZOLA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04261	11.09644059	46.06275452	LARGO DELLA SPIAZZOLA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04262	11.09652784	46.06258688	LARGO DELLA SPIAZZOLA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04263	11.09651795	46.06233246	VIA AI DINERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04264	11.09647742	46.06209886	VIA AI DINERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04265	11.09660433	46.06185937	VIA AI DINERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04266	11.09567014	46.06502835	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04267	11.09610899	46.06585361	VIA DELLA MOLINARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04268	11.09641155	46.06581487	VIA DELLA MOLINARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04269	11.09640468	46.06595683	VIA DELLA MOLINARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04270	11.09677371	46.06581756	VIA DELLA MOLINARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04271	11.09692149	46.06600406	VIA DELLA MOLINARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04272	11.09568419	46.06526256	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04273	11.09565588	46.06547749	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04274	11.09557875	46.06564958	STRADA COSTA CASTEGNARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04275	11.09537690	46.06575428	STRADA COSTA CASTEGNARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04276	11.09561199	46.06584280	STRADA COSTA CASTEGNARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04277	11.09586203	46.06472427	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
04278	11.09770206	46.06491489	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04279	11.09806576	46.06502842	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04280	11.09835997	46.06522248	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04281	11.09857068	46.06534282	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
04282	11.10509836	46.04509749	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
04283	11.15259242	46.05575931	VIA ALLA CROS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04284	11.15214919	46.05575621	VIA ALLA CROS	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04285	11.15173434	46.05575012	VIA ALLA CROS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04286	11.15324108	46.05570264	VIA AI CASOTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04287	11.15351322	46.05567511	VIA AI CASOTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04288	11.15352980	46.05592509	VIA AI CASOTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04289	11.15356914	46.05616516	VIA AI CASOTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04290	11.15367516	46.05640907	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04291	11.15389757	46.05638666	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04292	11.15414972	46.05667245	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04293	11.15297005	46.05575404	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04294	11.15292571	46.05546238	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04295	11.15288841	46.05519826	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04296	11.15281846	46.05493374	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04297	11.15280128	46.05465972	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04298	11.15274862	46.05440859	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04299	11.15249987	46.05420854	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04300	11.15215224	46.05409558	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04301	11.15179045	46.05400143	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04302	11.15142325	46.05396697	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04303	11.15110955	46.05383009	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04304	11.15087641	46.05363904	VIA GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04305	11.16177985	46.06798672	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04306	11.15266750	46.06200717	VIA SALE'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	9,1-8,6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04307	11.15344611	46.07438263	VIA ALLA CASCATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04308	11.15381638	46.07437832	VIA ALLA CASCATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04309	11.15416036	46.07443958	VIA ALLA CASCATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04310	11.15449070	46.07453235	VIA ALLA CASCATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04311	11.15504341	46.07427389	VIA ALLA CASCATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04312	11.11593805	46.11499203	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04313	11.11598244	46.11503246	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04314	11.11588176	46.11510716	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04315	11.11573417	46.11516688	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04316	11.11558132	46.11518941	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04317	11.11543535	46.11522998	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04318	11.11539593	46.11537274	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04319	11.11530527	46.11528680	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04320	11.11520906	46.11537403	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04321	11.11508106	46.11544763	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04322	11.11496377	46.11550958	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04323	11.11507979	46.11554265	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04324	11.11577114	46.11524464	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04325	11.11594822	46.11527446	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04326	11.11607426	46.11525206	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04327	11.11601747	46.11514589	VIA DELLA CAVADA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	3,8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04328	11.11584999	46.11531477	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04329	11.11581348	46.11532886	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04330	11.11577743	46.11534400	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04331	11.11574177	46.11535941	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04332	11.11570332	46.11537603	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04333	11.11566878	46.11539095	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04334	11.11563325	46.11540631	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04335	11.11559641	46.11542223	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04336	11.11555845	46.11543860	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04337	11.11552093	46.11545481	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04338	11.11547997	46.11547253	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04339	11.11543930	46.11549031	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04340	11.11539866	46.11550856	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04341	11.11536279	46.11552464	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04342	11.11532118	46.11554331	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04343	11.11528252	46.11556065	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04344	11.11524269	46.11557851	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04345	11.11520714	46.11559446	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04346	11.11515481	46.11560419	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04347	11.11511744	46.11558907	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04348	11.11507936	46.11557410	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04349	11.11504164	46.11555928	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04350	11.11500314	46.11554415	VIA DELLA CAVADA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A55	Classe A	b	p	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04351	11.13412839	46.08894412	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04352	11.13405054	46.08888346	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
04353	11.11295653	46.12474096	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04357	11.16203998	46.07247840	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04358	11.16184650	46.07249115	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04359	11.16183255	46.07235532	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04360	11.16202914	46.07234448	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04361	11.16203272	46.07263038	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04362	11.16193724	46.07275678	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04363	11.16196419	46.07295959	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04364	11.16214446	46.07299571	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04365	11.16220596	46.07273989	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04366	11.16223860	46.07282623	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04367	11.16233015	46.07292720	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04368	11.16245940	46.07295661	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04369	11.16262675	46.07306048	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04370	11.16265275	46.07285605	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04371	11.16249592	46.07278721	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04372	11.16252313	46.07265413	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04373	11.16255208	46.07284674	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04374	11.16182895	46.07307121	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04375	11.16153754	46.07307460	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04376	11.16114496	46.07310644	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04377	11.16075635	46.07317202	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04378	11.16041561	46.07324217	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04379	11.16013662	46.07328338	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04380	11.16215644	46.07318108	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	alogenuri metallici	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04381	11.16204233	46.07341588	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04382	11.16191096	46.07359771	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04383	11.16157078	46.07381098	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04384	11.16119407	46.07378365	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04385	11.16040236	46.07386722	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04386	11.16009992	46.07379755	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04387	11.16009687	46.07356875	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04388	11.15995996	46.07340913	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04389	11.16039387	46.07347831	VIA DEL SENTER	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04390	11.15988253	46.07389406	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04391	11.15955443	46.07393179	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04392	11.16070670	46.07379647	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04393	11.15918201	46.07389729	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04394	11.15884425	46.07370931	VIA V. MARCHESONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04395	11.16308418	46.07277789	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04396	11.16328625	46.07301868	VIA DEI RONCHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04397	11.16329006	46.07328335	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04398	11.16325934	46.07338716	VIA DELLA SELVA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A18	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
04399	11.16349686	46.07326701	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04400	11.16346402	46.07345602	VIA DELLA SELVA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A18	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
04401	11.16269107	46.07268238	PIAZZA OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
04402	11.16295243	46.07352903	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04403	11.16259403	46.07352933	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04404	11.16384041	46.07454965	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04405	11.16305885	46.07040432	VIA ALLE VOLPARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04406	11.16347872	46.07032591	VIA ALLE VOLPARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04407	11.16374248	46.07013602	VIA ALLE VOLPARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04408	11.16405366	46.06987070	VIA ALLE VOLPARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04409	11.16447635	46.06977130	VIA ALLE VOLPARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04410	11.16320961	46.07346614	VIA DELLA SELVA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A18	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
04411	11.11582799	46.12698516	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04412	11.11583447	46.12714164	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04413	11.11591879	46.12726761	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04414	11.11612117	46.12731374	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04415	11.11629250	46.12732012	VIA DON GIACOMO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
04416	11.16385705	46.07490788	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04417	11.16398952	46.07549229	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04418	11.16411079	46.07606932	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04419	11.16430298	46.07663996	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04420	11.16441180	46.07718758	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04421	11.16455271	46.07786352	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04422	11.16477415	46.07832638	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04423	11.16765372	46.07771365	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04424	11.16743430	46.07804085	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04425	11.16717818	46.07833182	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04426	11.16748221	46.07866835	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04427	11.16838252	46.07759166	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04428	11.16953266	46.07741423	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04429	11.17024264	46.07742013	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04430	11.17092066	46.07795251	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04431	11.16710086	46.07727137	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04432	11.16648249	46.07682119	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04433	11.16594139	46.07627339	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04434	11.16540275	46.07571579	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04435	11.16489435	46.07533601	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04436	11.16427214	46.07502776	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	6,6-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04437	11.16613574	46.06726962	AREA VERDE E PARCHEGGIO IN LOC. BORINO A POVO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
04438	11.16690473	46.06958368	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04439	11.16638847	46.06977737	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04440	11.16597763	46.07000233	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04441	11.16759932	46.06953954	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04442	11.16852395	46.06954645	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04443	11.16935280	46.06947872	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04444	11.16990029	46.06925952	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04445	11.17082687	46.06905536	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04446	11.17160895	46.06901946	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04447	11.17197111	46.06908385	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04448	11.17250760	46.06923855	VIA DEI RONCHI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04449	11.12442980	46.05093066	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04450	11.12419961	46.05094406	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04451	11.12395689	46.05092765	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04452	11.12475566	46.05089657	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04453	11.12470024	46.05101540	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04454	11.12499839	46.05091869	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04455	11.12515572	46.05093078	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04456	11.12502437	46.05102611	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04457	11.12510223	46.05113707	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04458	11.12526060	46.05119661	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04459	11.12539885	46.05129351	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04460	11.12543374	46.05113796	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04461	11.12553072	46.05103028	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04462	11.12534561	46.05095182	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04463	11.12566601	46.05109726	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04464	11.12580756	46.05107073	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04465	11.12598401	46.05100686	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04466	11.11474547	46.07930202	GIARDINO DI CRISTO RE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04467	11.12602713	46.05118480	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04468	11.12562762	46.05126007	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04469	11.12580635	46.05133931	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04470	11.12605779	46.05137230	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04471	11.12611032	46.05155692	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04472	11.12615811	46.05173952	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04473	11.12621129	46.05192313	GIARDINO DELLA CLARINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
04474	11.15375915	46.05556030	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04475	11.15439210	46.05559160	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04476	11.15501471	46.05553920	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04477	11.15528089	46.05514890	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04478	11.15542913	46.05474386	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04479	11.15532924	46.05442176	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04480	11.15507918	46.05413521	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04481	11.15495174	46.05389543	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04482	11.15487567	46.05340880	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04483	11.15458228	46.05292873	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04484	11.15417150	46.05252961	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
04485	11.15411062	46.05197253	VIA AI CASOTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04486	11.16255092	46.07233891	VIA DELLA RESISTENZA-GIRADINO DI OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04487	11.16262963	46.07219515	VIA DELLA RESISTENZA-GIRADINO DI OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04488	11.16252165	46.07201649	VIA DELLA RESISTENZA-GIRADINO DI OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04489	11.16232902	46.07187599	VIA DELLA RESISTENZA-GIRADINO DI OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04490	11.16229750	46.07173693	VIA DELLA RESISTENZA-GIRADINO DI OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04491	11.16246107	46.07174358	VIA DELLA RESISTENZA-GIRADINO DI OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04492	11.15332857	46.05693043	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04493	11.15314938	46.05706713	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04494	11.15307107	46.05723941	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04495	11.15304673	46.05741245	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04496	11.15306419	46.05760436	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04497	11.15311704	46.05780826	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04498	11.15317861	46.05799504	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04499	11.15326040	46.05818160	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04500	11.15335389	46.05842195	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04501	11.15341939	46.05862514	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04502	11.15350223	46.05882280	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04503	11.15358689	46.05901914	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04504	11.15371742	46.05919354	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04505	11.15383370	46.05940232	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04506	11.15392495	46.05959110	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04507	11.15397886	46.05975246	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04508	11.15409091	46.06011518	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04509	11.15414207	46.06031049	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04510	11.15417240	46.06050784	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04511	11.15420612	46.06070064	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04512	11.15424767	46.06089573	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04513	11.15403582	46.05993973	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	7,2-7,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04514	11.16264166	46.07329817	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04515	11.16226295	46.07357777	VIA DELLA SELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
04516	11.16229233	46.07218486	VIA DELLA RESISTENZA-GIRADINO DI OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04517	11.10544538	46.04427988	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04518	11.10547658	46.04401832	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04519	11.10552391	46.04376616	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04520	11.10554388	46.04352708	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04521	11.10557704	46.04325832	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04522	11.10560512	46.04299232	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04523	11.10562595	46.04272582	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04524	11.10562313	46.04245431	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04525	11.10562214	46.04219950	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04526	11.10754391	46.03760055	VIA DELLE MASERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04527	11.10734301	46.03755542	VIA DELLE MASERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04528	11.10712138	46.03751153	VIA VAL GOLA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04529	11.10689774	46.03746848	VIA VAL GOLA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04530	11.10667211	46.03742240	VIA VAL GOLA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04531	11.10756939	46.03749470	VIA MARGONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04532	11.10787174	46.03758962	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04533	11.10823999	46.03770277	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04534	11.10844274	46.03776839	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04535	11.10774810	46.03764805	VIA DELLE MASERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04536	11.10792896	46.03768031	VIA DELLE MASERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04537	11.10819782	46.03776857	VIA DELLE MASERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04538	11.10832258	46.03790889	VIA DELLE MASERE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04539	11.10839042	46.03793226	VIA DELLE MASERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04540	11.10743644	46.03838235	VIA PER BELVEDERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04541	11.10744956	46.03811735	VIA PER BELVEDERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04542	11.10751791	46.03783997	VIA PER BELVEDERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04543	11.10735870	46.03778682	VIA DON M. MAZZONELLI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D36	Classe C	b	p	6	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04544	11.10703312	46.03783368	VIA DON M. MAZZONELLI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04545	11.10689619	46.03791431	VIA DON M. MAZZONELLI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04546	11.10666541	46.03794662	VIA DON M. MAZZONELLI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04547	11.10624343	46.03793607	VIA DON M. MAZZONELLI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04548	11.10856982	46.03757259	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04549	11.10874971	46.03752861	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04550	11.10895567	46.03747978	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04551	11.10915466	46.03742932	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04552	11.11001334	46.03762164	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04553	11.10993988	46.03749736	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04554	11.10994669	46.03736152	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04555	11.10998589	46.03722996	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04556	11.11003320	46.03709988	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04557	11.11012538	46.03695047	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04558	11.11021057	46.03680222	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04559	11.11030525	46.03665364	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04560	11.11045678	46.03652689	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04561	11.11067741	46.03652323	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04562	11.11088419	46.03658423	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04563	11.11108719	46.03666048	VIA FILARI LONGHI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04564	11.11028603	46.03758170	VIA FILARI LONGHI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P20	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	z	b	0.4	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04565	11.11026601	46.03744574	VIA FILARI LONGHI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P20	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	z	b	0.4	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04566	11.10864361	46.03792747	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04567	11.10895591	46.03804427	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04568	11.10915549	46.03812959	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04569	11.10944192	46.03823181	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04570	11.10977856	46.03834761	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04571	11.10992674	46.03835641	VIA DELLE MASERE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04572	11.11007569	46.03841235	VIA DELLE MASERE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04573	11.11021486	46.03845761	VIA DELLE MASERE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04574	11.11034148	46.03853730	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04575	11.11069076	46.03865431	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04576	11.11104315	46.03877479	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04577	11.11133028	46.03887389	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04578	11.11165407	46.03898564	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04579	11.11199693	46.03910716	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04580	11.11234655	46.03922475	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04581	11.11267435	46.03933550	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04582	11.11299999	46.03944812	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04583	11.11336254	46.03951266	VIA DELLE MASERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S72	Classe A	b	c	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04584	11.10940338	46.03975225	VIA BERLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,7-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
04585	11.10990452	46.03937378	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04586	11.10975610	46.03912316	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04587	11.10962624	46.03890472	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04588	11.10944431	46.03866963	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04589	11.10943631	46.03845429	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04590	11.10926856	46.03850070	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04591	11.10914590	46.03839164	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04592	11.10903018	46.03828856	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04593	11.11004686	46.03960373	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04594	11.11020254	46.03980891	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04595	11.11035737	46.04003238	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04596	11.11050625	46.04025374	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04597	11.11064880	46.04046469	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04598	11.11077216	46.04065058	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04599	11.11089392	46.04082544	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04600	11.11101117	46.04099573	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04601	11.11120632	46.04128296	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04602	11.11134155	46.04149666	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04603	11.11150664	46.04173199	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04604	11.11170212	46.04200134	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04605	11.11188284	46.04224184	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04606	11.11205858	46.04246031	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04607	11.11221788	46.04269037	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04608	11.11236452	46.04290604	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04609	11.11060247	46.04057451	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04610	11.11024523	46.04053596	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04611	11.10990133	46.04048854	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04612	11.10958423	46.04043254	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04613	11.10924561	46.04037338	VIA DELLA CROCE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04614	11.11162574	46.04166180	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04615	11.11178389	46.04164744	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04616	11.11197400	46.04163065	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04617	11.11216845	46.04161620	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04618	11.11231211	46.04159957	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04619	11.11255476	46.04158819	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04620	11.11282056	46.04156117	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04621	11.10735657	46.03889913	VIA PER BELVEDERE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP09	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP09	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
04622	11.10891252	46.03817556	VIA DELLA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
04623	11.12963263	46.00616305	GIARDINO DI MATTARELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
04624	11.12941381	46.00619143	GIARDINO DI MATTARELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
04627	11.12355815	46.07556371	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04629	11.12582891	46.05377957	VIA A. GRAMSCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
04630	11.11516126	46.07865038	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04631	11.11538390	46.07838265	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04632	11.11568307	46.07799495	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04633	11.11291717	46.08082578	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04634	11.11271911	46.08069169	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04635	11.11236512	46.08087747	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04636	11.11208971	46.08101478	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04637	11.11135982	46.08134832	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04638	11.11055128	46.08173233	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04639	11.10969775	46.08214154	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04640	11.10889604	46.08253858	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04641	11.10809508	46.08293081	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04642	11.10728966	46.08332415	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04643	11.10650108	46.08370844	LUNGADIGE L. BRAILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04644	11.11321963	46.08091879	LUNGADIGE L. BRAILLE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A25	Classe A	b	p	4,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04645	11.11329488	46.08090605	LUNGADIGE L. BRAILLE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A25	Classe A	b	p	4,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04646	11.11336267	46.08088630	LUNGADIGE L. BRAILLE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A25	Classe A	b	p	4,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04647	11.11299105	46.07459475	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04648	11.11286420	46.07461948	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04649	11.11273457	46.07464372	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04650	11.11254654	46.07467099	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04651	11.11243932	46.07468439	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04652	11.11234979	46.07469405	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04653	11.11225478	46.07470300	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04654	11.11396864	46.07490722	VIA DOS TRENTO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6,5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04655	11.11396446	46.07509389	VIA DOS TRENTO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6,5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04656	11.11394885	46.07527473	VIA DOS TRENTO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6,5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04657	11.11393332	46.07546801	VIA DOS TRENTO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6,5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04658	11.15311525	46.06511847	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
04659	11.15313429	46.06498633	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
04660	11.15339888	46.06512246	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
04661	11.15427313	46.06625777	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04662	11.15456732	46.06617074	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04663	11.15452841	46.06598248	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04664	11.12514169	46.07515741	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04665	11.12515713	46.07609555	VIA DI PIETRASTRETTA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04666	11.12535569	46.07612242	VIA DI PIETRASTRETTA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04667	11.12458996	46.07713308	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04668	11.12379282	46.07779961	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04669	11.12367415	46.07798231	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04670	11.12362019	46.07774298	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04671	11.12519432	46.07703248	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04672	11.12516541	46.07720024	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04673	11.12502227	46.07747871	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04674	11.12474421	46.07757798	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04675	11.12560946	46.07617252	VIA DI PIETRASTRETTA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04676	11.12576668	46.07620445	VIA DI PIETRASTRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04677	11.14163640	46.05370203	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04678	11.14127057	46.05366213	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04679	11.14092229	46.05366739	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04680	11.14061308	46.05372575	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04681	11.14040479	46.05396226	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04682	11.14032410	46.05426028	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04683	11.13995004	46.05447510	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04684	11.13966046	46.05459672	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04685	11.13957378	46.05484012	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04686	11.13928495	46.05506096	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04687	11.13894131	46.05495144	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04688	11.13865273	46.05477791	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04689	11.13841407	46.05456653	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04690	11.13814319	46.05438116	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04691	11.13800832	46.05440650	VIA D. SARTORI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04692	11.13788840	46.05457638	VIA D. SARTORI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04693	11.13747312	46.05464197	VIA D. SARTORI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04694	11.13792031	46.05414905	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04695	11.13759289	46.05404398	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04696	11.13733008	46.05390934	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04697	11.13703329	46.05372760	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04698	11.13680590	46.05357502	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04699	11.13656748	46.05344938	VIA D. SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04700	11.14435551	46.05089273	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
04701	11.12392494	46.07577656	PIAZZA DI CENTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04702	11.12352807	46.07730044	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04703	11.12341856	46.07749029	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04704	11.12326685	46.07774631	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04705	11.12315070	46.07795301	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04706	11.12301686	46.07816980	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04707	11.12284825	46.07845448	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04708	11.12273069	46.07868282	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04709	11.12259433	46.07892179	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04710	11.12245632	46.07916550	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04711	11.12234368	46.07936099	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04712	11.11947304	46.07746534	CORSO DEGLI ALPINI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	2,4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	2,4	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04713	11.12296822	46.07853762	VIA DEL BRENNERO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04714	11.12370330	46.07581043	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04715	11.12381593	46.07589434	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04716	11.12359404	46.07593037	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04717	11.12357614	46.07605440	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04718	11.12339491	46.07606437	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04719	11.12324047	46.07614207	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04720	11.12314938	46.07626131	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04721	11.12316135	46.07601621	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04722	11.12306215	46.07592822	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04723	11.12313413	46.07582063	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04724	11.12333287	46.07573898	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3.5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04725	11.12334611	46.07560366	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3.5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04726	11.12355654	46.07543797	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04728	11.12369401	46.07558514	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04729	11.12360715	46.07569026	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04730	11.12240277	46.07306974	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04731	11.12262974	46.07299674	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04732	11.12280667	46.07293959	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04733	11.12304544	46.07286113	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04734	11.12328831	46.07278060	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04735	11.12352572	46.07270430	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04736	11.12371331	46.07264281	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04737	11.12391900	46.07257297	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04738	11.12416300	46.07249050	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D30	Classe A	b	c	5.5-6	1	LED	46.2	v	b	0.8	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D17	Classe B	b	p	5.5-6	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0.8	-	-	Sostituzione apparecchio secondario	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04739	11.12439906	46.07241808	PIAZZA RAFFAELLO SANZIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04740	11.12469512	46.07242202	VIA A. MANZONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D37	Classe A	b	c	5.5-6	1	LED	28	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04741	11.12210406	46.07315631	VIA G.D. ROMAGNOSI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04742	11.12192225	46.07321529	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04743	11.12173904	46.07327517	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04744	11.12152840	46.07334290	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04745	11.12132372	46.07340983	VIA G.D. ROMAGNOSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di mercurio	125	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04746	11.12382843	46.07560495	PIAZZA DI CENTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04747	11.12370393	46.07542300	PIAZZA DI CENTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04748	11.12352524	46.07509207	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04749	11.12340850	46.07491570	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04750	11.12328203	46.07473208	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04751	11.12316782	46.07455953	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04752	11.12307818	46.07443168	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04753	11.12293855	46.07422539	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04754	11.12284027	46.07407546	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04755	11.12275109	46.07394539	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04756	11.12265943	46.07381129	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04757	11.12257333	46.07368525	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04758	11.12248370	46.07355002	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04759	11.12239739	46.07341933	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04760	11.12231260	46.07329155	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04761	11.12222801	46.07317313	VIA C. VANNETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	5	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04762	11.12445553	46.07602915	VIA BARTOLAMEO DA TRENTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04763	11.12470459	46.07609305	VIA BARTOLAMEO DA TRENTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04764	11.12498584	46.07510180	LARGO N. SAURO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	alogenuri metallici	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04765	11.12506789	46.07492535	LARGO N. SAURO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D05	Classe A	b	p	6-6.6	1	alogenuri metallici	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04766	11.12508346	46.07474823	LARGO N. SAURO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D05	Classe A	b	p	6-6.6	1	alogenuri metallici	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04767	11.12509498	46.07459243	LARGO N. SAURO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D05	Classe A	b	p	6-6.6	1	alogenuri metallici	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04768	11.12521364	46.07426792	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04769	11.12528403	46.07407025	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04770	11.12542705	46.07391069	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04771	11.12547172	46.07368604	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04772	11.12539995	46.07345807	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04773	11.12554756	46.07341311	VICOLO SAN MARTINO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A51	Classe A	b	c	2,9	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04774	11.12568181	46.07343413	VICOLO SAN MARTINO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A51	Classe A	b	c	2,9	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04775	11.12578545	46.07344581	VICOLO SAN MARTINO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A51	Classe A	b	c	2,9	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04776	11.12537158	46.07326734	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04777	11.12542843	46.07298275	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04778	11.12527980	46.07283567	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04779	11.12535540	46.07266983	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04780	11.12520292	46.07252149	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04781	11.12528853	46.07229349	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04782	11.12534242	46.07315614	VIA SAN MARTINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04783	11.12512091	46.07307031	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04784	11.12620762	46.07315637	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04785	11.12589243	46.07309183	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04786	11.12574120	46.07317078	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04787	11.12383452	46.07602530	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04788	11.12358929	46.07615347	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04789	11.12334562	46.07627296	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04790	11.12290362	46.07578371	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04791	11.12304594	46.07568876	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04792	11.12320739	46.07558105	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04793	11.12335952	46.07547957	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04794	11.12347804	46.07540050	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04795	11.12400162	46.07605356	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04796	11.12378744	46.07616135	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04797	11.12353325	46.07628618	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04798	11.12330194	46.07640119	PIAZZA DI CENTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04799	11.12312731	46.07627594	PIAZZA DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04800	11.12297824	46.07608150	PIAZZA DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04801	11.12285687	46.07590051	PIAZZA DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04802	11.12291130	46.07662463	VIA SECONDO DA TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04803	11.12318167	46.07650650	VIA F. AMBROSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04804	11.12328375	46.07666392	VIA F. AMBROSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04805	11.12339832	46.07683044	VIA F. AMBROSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04807	11.12429598	46.07621288	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04808	11.12416641	46.07645346	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04809	11.12401914	46.07670774	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04810	11.12386055	46.07698911	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04811	11.12373924	46.07718965	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04812	11.12361684	46.07740287	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04813	11.12349877	46.07760222	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04814	11.12334867	46.07786577	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04815	11.12324419	46.07805093	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04816	11.12308452	46.07832388	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04817	11.12294142	46.07858147	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04818	11.12281899	46.07879434	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04819	11.12269746	46.07900944	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04820	11.12254617	46.07927738	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04821	11.12245375	46.07943957	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04822	11.12265012	46.07571371	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04823	11.12246629	46.07546600	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04824	11.12229926	46.07521784	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04825	11.12216917	46.07500179	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04826	11.12202227	46.07478192	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04827	11.12187134	46.07457092	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04828	11.12173268	46.07435775	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04829	11.12159306	46.07415281	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04830	11.12146840	46.07396490	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04831	11.12134066	46.07377428	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04832	11.12121577	46.07358776	VIA G. SEGANTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04833	11.12392557	46.07553457	PIAZZA DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04834	11.12411934	46.07578726	PIAZZA DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04835	11.12427609	46.07592624	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04836	11.12441379	46.07574413	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04837	11.12454830	46.07552008	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04838	11.12464727	46.07533398	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04839	11.12473939	46.07518056	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04840	11.12484183	46.07499976	LARGO N. SAURO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04841	11.12483298	46.07480178	LARGO N. SAURO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04842	11.12485680	46.07458935	LARGO N. SAURO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04843	11.12485139	46.07437472	VIA A. MANZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04844	11.12485656	46.07418806	VIA A. MANZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04845	11.12486786	46.07398051	VIA A. MANZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04846	11.12487442	46.07376019	VIA A. MANZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04847	11.12487352	46.07358093	VIA A. MANZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	m	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04848	11.12488726	46.07334387	VIA A. MANZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	m	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04849	11.12484969	46.07297719	VIA A. MANZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04850	11.12481056	46.07280397	VIA A. MANZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04851	11.12475427	46.07252310	VIA A. MANZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04852	11.12365025	46.07509311	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04853	11.12350840	46.07488878	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04854	11.12338130	46.07470395	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04855	11.12320735	46.07443976	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04856	11.12301951	46.07416077	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04857	11.12287724	46.07395376	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04858	11.12271324	46.07369519	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04859	11.12258255	46.07351370	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04860	11.12245740	46.07331898	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04861	11.12233058	46.07313914	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04862	11.12327502	46.07436143	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04863	11.12286552	46.07443494	VIA J. ACONCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04864	11.12263425	46.07450863	VIA J. ACONCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04865	11.12236906	46.07459352	VIA J. ACONCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04866	11.12212680	46.07467822	VIA J. ACONCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04867	11.12377242	46.07528677	PIAZZA DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04868	11.12399535	46.07526263	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04869	11.12416026	46.07508223	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04870	11.12425481	46.07487436	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04871	11.12440277	46.07471257	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04872	11.12381870	46.07505156	VIA F. PETRARCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04873	11.12388660	46.07496155	VIA F. PETRARCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04874	11.12398744	46.07483053	VIA F. PETRARCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04875	11.12405877	46.07471696	VIA F. PETRARCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04876	11.12413181	46.07457718	VIA F. PETRARCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04877	11.12419037	46.07442381	VIA F. PETRARCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04878	11.12410032	46.07418044	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04879	11.12414277	46.07394860	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04880	11.12415615	46.07366616	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04881	11.12412898	46.07343644	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04882	11.12407869	46.07322805	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04883	11.12398329	46.07298341	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04884	11.12385071	46.07273714	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04886	11.12437381	46.07436746	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04887	11.12446466	46.07446042	VIA F. PETRARCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04888	11.12463827	46.07440251	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04889	11.12475649	46.07449406	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04890	11.12403926	46.07431588	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04891	11.12388035	46.07436624	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04892	11.12375343	46.07427382	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04893	11.12358585	46.07433066	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04894	11.12349864	46.07423500	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04895	11.12340224	46.07430708	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04896	11.12323780	46.07419775	VIA J. ACONCIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04897	11.11960590	46.07682037	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04898	11.11927390	46.07689575	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04899	11.11890225	46.07698086	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04900	11.11856035	46.07706024	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04901	11.11817292	46.07714891	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04902	11.11783699	46.07721709	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P42	Classe A	b	p	7,5	1	alogenuri metalli	150	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04903	11.11751749	46.07728518	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P42	Classe A	b	p	7,5	1	alogenuri metalli	150	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04904	11.11721851	46.07735104	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04905	11.11685365	46.07743849	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04906	11.11650090	46.07752444	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04908	11.11996021	46.07674427	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04909	11.12030428	46.07667240	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04910	11.12061810	46.07660702	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04911	11.12093113	46.07654062	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04912	11.12128563	46.07646485	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04913	11.12190040	46.07619479	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04914	11.12215768	46.07609966	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04915	11.12242306	46.07594543	VIA FELICE E G. FONTANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04916	11.12135426	46.07659033	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04917	11.12142492	46.07684560	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04918	11.12142035	46.07708128	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04919	11.12151017	46.07728666	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04920	11.12156954	46.07749094	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04921	11.12164975	46.07770359	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04922	11.12165152	46.07789838	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04923	11.12138561	46.07704211	VIA A. STOPPANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9,2	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04924	11.12104242	46.07712236	VIA A. STOPPANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9,2	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04925	11.12069401	46.07720308	VIA A. STOPPANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9,2	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04926	11.12029639	46.07729200	VIA A. STOPPANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9,2	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04927	11.12143363	46.07630657	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04928	11.12163539	46.07626615	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04929	11.12170264	46.07625268	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04930	11.12149629	46.07643704	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04931	11.12169140	46.07639850	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04932	11.12175655	46.07638557	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04933	11.12150088	46.07629309	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04934	11.12156814	46.07627962	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04935	11.12156133	46.07642420	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04936	11.12162636	46.07641135	VIA FELICE E G. FONTANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04937	11.11869865	46.07820757	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
					n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04938	11.11834610	46.07392666	CORSO MICHELANGELO BUONARROTI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	v	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,8	elemento di chiusura mancante, manca lampada	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	v	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,8	-	-	Sostituzione apparecchio principale e secondario	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04939	11.11790227	46.07270626	CORSO MICHELANGELO BUONARROTI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,8	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,8	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04940	11.11726899	46.07138482	CORSO MICHELANGELO BUONARROTI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	m	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,8	elemento di chiusura mancante	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	m	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,8	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04941	11.11700588	46.07399713	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04942	11.11697478	46.07319798	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04943	11.11684177	46.07245584	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04944	11.11662437	46.07172734	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04945	11.11632956	46.07103508	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04946	11.11597641	46.07033070	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04947	11.11693517	46.07480956	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04948	11.11675856	46.07558110	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04949	11.11648263	46.07637522	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04950	11.11615009	46.07709139	LUNGADIGE G. LEOPARDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	4	4	P22	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04951	11.11893600	46.07311069	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04952	11.11900917	46.07308776	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04953	11.11908241	46.07306480	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04954	11.11915561	46.07304186	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04955	11.11922968	46.07301867	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04956	11.11930250	46.07299589	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04957	11.11937511	46.07297303	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04958	11.11944855	46.07294937	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04959	11.11952195	46.07292571	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04960	11.11959435	46.07290231	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04961	11.11966780	46.07287904	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04962	11.11974076	46.07285592	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04963	11.11981386	46.07283275	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04964	11.11988683	46.07280963	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04965	11.11898678	46.07312115	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	m	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04966	11.11906007	46.07309826	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04967	11.11913338	46.07307535	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04968	11.11920685	46.07305239	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04969	11.11928003	46.07302949	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04970	11.11935349	46.07300656	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04971	11.11942650	46.07298316	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04972	11.11949921	46.07295961	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04973	11.11957236	46.07293587	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04974	11.11964448	46.07291266	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04975	11.11971745	46.07288951	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04976	11.11979020	46.07286643	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04977	11.11986371	46.07284311	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04978	11.11993692	46.07281988	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A52	Classe A	b	p	2,3	1	LED	36	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04979	11.11887517	46.07315710	VIA G.B. LAMPI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	7	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04980	11.11999214	46.07278549	VIA G.B. LAMPI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	7	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04981	11.12680058	46.07287678	GIARDINO DELLE PREDARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04982	11.12672054	46.07299300	GIARDINO DELLE PREDARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04983	11.12685325	46.07302877	GIARDINO DELLE PREDARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04984	11.12690893	46.07291442	GIARDINO DELLE PREDARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04985	11.12684267	46.07275171	GIARDINO DELLE PREDARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04986	11.12690495	46.07264998	GIARDINO DELLE PREDARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04987	11.12692583	46.07247820	GIARDINO DELLE PREDARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04988	11.12685995	46.07235003	GIARDINO DELLE PREDARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04989	11.12642881	46.07296981	VIA TORRE D'AUGUSTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04990	11.12656605	46.07269658	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04991	11.12664328	46.07255039	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04992	11.12671312	46.07242260	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04993	11.12675725	46.07220394	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04994	11.12671804	46.07202478	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04995	11.12647994	46.07208542	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
04996	11.12629890	46.07205366	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
04997	11.12610984	46.07212885	VIA TORRE D'AUGUSTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
05000	11.14909717	46.05587951	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05001	11.14917038	46.05659848	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05002	11.14911739	46.05634469	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05003	11.14925300	46.05684873	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05004	11.14936397	46.05709222	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05005	11.14950495	46.05732957	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05006	11.14965033	46.05756226	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05007	11.14979585	46.05779951	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05008	11.14993950	46.05803726	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05009	11.15008654	46.05827831	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05010	11.15023342	46.05851732	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05011	11.15036055	46.05876594	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05012	11.15043408	46.05901933	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05013	11.15046128	46.05927765	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05014	11.15047771	46.05953922	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05015	11.15049505	46.05979755	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05016	11.15051240	46.06005816	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05017	11.15052901	46.06031611	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05018	11.15054561	46.06057797	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05019	11.15056289	46.06083829	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05020	11.15058063	46.06109210	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05021	11.15059684	46.06135255	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05022	11.15059928	46.06160533	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	m	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05023	11.14902066	46.05567617	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05024	11.14900444	46.05547042	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6,7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	6,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6,7	4	fluorescente	80	v	b	6,5	-	-	nessun intervento	POVO
05025	11.14899064	46.05539309	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05026	11.14895464	46.05510116	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05027	11.14889525	46.05480957	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05028	11.14885631	46.05455572	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05029	11.14881553	46.05429814	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05030	11.14877464	46.05404134	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05031	11.14869382	46.05378209	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05032	11.14853088	46.05349698	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05033	11.14830993	46.05323447	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05034	11.14802024	46.05299872	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05035	11.14783828	46.05287896	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05036	11.14745521	46.05265117	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05037	11.14718342	46.05247282	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05038	11.14684986	46.05224295	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05039	11.14655384	46.05202460	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05040	11.14622253	46.05184124	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05041	11.14588243	46.05163114	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05042	11.14562327	46.05146834	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05043	11.14534751	46.05129339	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05044	11.14512937	46.05113977	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05045	11.14477932	46.05080150	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05046	11.14460951	46.05056071	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05047	11.14449772	46.05030705	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05048	11.14441044	46.05010648	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05049	11.14606156	46.05155472	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S69	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05050	11.14937475	46.05583468	VIA ALLA CROS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05051	11.14978115	46.05582341	VIA ALLA CROS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05052	11.15016776	46.05581200	VIA ALLA CROS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05053	11.15055193	46.05579701	VIA ALLA CROS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05054	11.15093460	46.05577147	VIA ALLA CROS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05055	11.15131531	46.05573662	VIA ALLA CROS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05056	11.15130362	46.05541397	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05057	11.15124785	46.05514752	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05058	11.15119741	46.05487989	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05059	11.15116164	46.05461209	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05060	11.15112432	46.05434359	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05061	11.15102737	46.05408220	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05062	11.15090754	46.05382294	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05063	11.15067786	46.05360113	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S70	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05064	11.15049294	46.05341826	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05065	11.15031286	46.05323003	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05066	11.15017100	46.05302940	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05067	11.15003553	46.05282586	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05068	11.14991730	46.05261576	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05069	11.14979798	46.05241716	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05070	11.14972991	46.05215085	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05071	11.14957995	46.05196205	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05072	11.14956881	46.05185561	VIA ZNOJMO-PARCHEGGIO ASILO NIDO GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05073	11.14979960	46.05164168	VIA ZNOJMO-PARCHEGGIO ASILO NIDO GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05074	11.14966545	46.05168765	VIA ZNOJMO-PARCHEGGIO ASILO NIDO GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05075	11.14950427	46.05171999	VIA ZNOJMO-PARCHEGGIO ASILO NIDO GABBIOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05076	11.14945723	46.05176156	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05077	11.14936684	46.05154511	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05078	11.14932476	46.05137393	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05079	11.14921829	46.05117725	VIA ZNOJMO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05080	11.14890214	46.05105518	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05081	11.14862364	46.05094069	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05082	11.14423581	46.05089596	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05083	11.14409834	46.05090670	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05084	11.14398000	46.05089215	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05085	11.14372147	46.05091148	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05086	11.14362435	46.05098705	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05087	11.14364301	46.05117494	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05088	11.14367493	46.05133091	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05089	11.14379455	46.05143678	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05090	11.14391386	46.05154317	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05091	11.14410585	46.05161759	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05092	11.14431217	46.05150407	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05093	11.14450847	46.05139603	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05094	11.14456243	46.05153926	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05095	11.14481564	46.05181714	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05096	11.14473018	46.05223139	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05097	11.14447919	46.05211921	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05098	11.14417784	46.05188073	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05099	11.14480686	46.05127446	VIA VALNIGRA-PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P25	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05100	11.14353686	46.05130046	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05101	11.14332398	46.05135374	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05102	11.14323027	46.05120079	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05103	11.14320497	46.05103332	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05104	11.14318249	46.05082848	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05105	11.14340615	46.05149331	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05106	11.14325977	46.05155708	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05107	11.14352887	46.05160401	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05108	11.14337673	46.05168537	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05109	11.14363094	46.05169705	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05110	11.14348803	46.05180615	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05111	11.14337388	46.05188924	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05112	11.14453331	46.05106094	VIA VALNIGRA-PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S69	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05113	11.14463589	46.05114989	VIA VALNIGRA-PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S69	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05114	11.14493110	46.05132425	VIA VALNIGRA-PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S69	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05115	11.14464497	46.05091424	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05116	11.14481552	46.05108318	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05117	11.14500958	46.05123679	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05118	11.14522746	46.05138022	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05119	11.14544200	46.05152656	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05120	11.14566109	46.05166802	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05121	11.14587796	46.05180823	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05122	11.14609818	46.05194580	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05123	11.14628332	46.05209806	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05124	11.14651456	46.05223523	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05125	11.14674708	46.05236224	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05126	11.14697921	46.05250438	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05127	11.14719510	46.05263984	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05128	11.14739352	46.05276791	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05129	11.14755169	46.05287168	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05134	11.15053057	46.06195936	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05135	11.15040728	46.06216686	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05136	11.15030351	46.06239799	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05137	11.15022658	46.06264470	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05138	11.15019512	46.06288356	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05139	11.15019202	46.06312177	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05140	11.15018916	46.06337058	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05141	11.15028127	46.06137109	VIA GRAFFIANO-AREA VERDE E PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
05142	11.15020054	46.06130635	VIA GRAFFIANO-AREA VERDE E PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
05143	11.15017645	46.06122182	VIA GRAFFIANO-AREA VERDE E PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05144	11.15007807	46.06116007	VIA GRAFFIANO-AREA VERDE E PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05145	11.15033016	46.06116589	VIA GRAFFIANO-AREA VERDE E PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05146	11.15023358	46.06101715	VIA GRAFFIANO-AREA VERDE E PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
05147	11.15009753	46.06142038	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05148	11.15017377	46.06160902	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05149	11.15027005	46.06180580	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05150	11.14994632	46.06147110	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05151	11.14971333	46.06149351	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05152	11.14941615	46.06148606	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05153	11.14914207	46.06142319	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05154	11.15003225	46.06124595	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05155	11.14990115	46.06101814	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05156	11.14986772	46.06079169	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05157	11.14980457	46.06056417	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05158	11.14975978	46.06032363	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05159	11.14974544	46.06009797	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05160	11.14968739	46.05987614	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05161	11.14968435	46.05965305	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05162	11.14981735	46.05943859	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05163	11.15000366	46.05924131	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05164	11.15018195	46.05904788	VIA GRAFFIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
05165	11.14580268	46.04873611	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05166	11.14594752	46.04875535	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05167	11.14597211	46.04888320	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05168	11.14598200	46.04892324	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05169	11.14608643	46.04903022	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05170	11.14615348	46.04876556	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05171	11.14616853	46.04881859	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05172	11.14619690	46.04892866	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05173	11.14621220	46.04898824	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05174	11.14627735	46.04904373	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05175	11.14645511	46.04906348	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05176	11.14661451	46.04913014	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D33	Classe C	b	c	2	1	fluorescente	26	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05177	11.14585688	46.04920857	STRADA STRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7,8-7,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05178	11.14599817	46.04949045	STRADA STRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7,8-7,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05179	11.14609718	46.04967176	STRADA STRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05180	11.14637393	46.04966757	STRADA STRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05181	11.14655809	46.04964252	STRADA STRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7,8-7,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05182	11.14686059	46.04964989	STRADA STRETTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05183	11.14674873	46.04930219	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05184	11.14686677	46.04957340	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05186	11.14753437	46.04936522	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05187	11.14785639	46.04940113	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05188	11.14805391	46.04925180	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05189	11.14828501	46.04918728	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05190	11.14849230	46.04911139	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05191	11.14845905	46.04897133	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05192	11.14842307	46.04882209	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05193	11.14714615	46.04975985	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05194	11.14730291	46.04988683	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05195	11.14754316	46.05010040	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05196	11.14785126	46.05027588	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05197	11.14803099	46.05042210	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05198	11.14821137	46.05058102	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05199	11.14839300	46.05076943	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05200	11.14766586	46.05021727	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05201	11.14753124	46.05037253	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05202	11.14752019	46.05062307	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05203	11.14757659	46.05086571	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05204	11.14766053	46.05110532	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05205	11.14771611	46.05135655	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05206	11.14778533	46.05161421	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05207	11.14784216	46.05186764	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05208	11.14798606	46.05208767	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05209	11.14820696	46.05229381	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05211	11.14784728	46.05270178	LOC. NEGRANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05212	11.14605860	46.04911660	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05213	11.14632726	46.04913626	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05214	11.14654129	46.04917921	VIA U. GIORDANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05215	11.14568683	46.04899137	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P47	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05216	11.14550776	46.04888710	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P47	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05217	11.14564431	46.04884310	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P47	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05218	11.14566162	46.04873547	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P47	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05219	11.14421076	46.04377346	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05220	11.14427118	46.04403978	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05221	11.14435902	46.04433442	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05222	11.14441434	46.04451244	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05223	11.14439598	46.04480835	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05224	11.14443478	46.04501391	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05225	11.14454141	46.04523522	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05226	11.14470163	46.04555173	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05227	11.14483489	46.04590948	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05228	11.14488701	46.04620311	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05229	11.14497468	46.04648123	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05230	11.14500782	46.04672863	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05231	11.14506167	46.04701801	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05232	11.14516229	46.04728520	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05233	11.14535469	46.04750366	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05234	11.14556604	46.04783400	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05235	11.14579865	46.04806122	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05236	11.14588443	46.04837901	VIA DELLA VILLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05237	11.14607521	46.04851176	VIA DELLA VILLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P20	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05238	11.14452203	46.04419378	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05239	11.14477710	46.04399915	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05240	11.14513934	46.04387927	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05241	11.14543994	46.04367302	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05242	11.14574040	46.04350115	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05243	11.14605098	46.04331985	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05244	11.14644042	46.04312211	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05245	11.14687157	46.04300449	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05246	11.14717941	46.04283303	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05247	11.14733855	46.04259116	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05248	11.14751070	46.04233141	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05249	11.14764322	46.04205007	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05250	11.14765502	46.04173919	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05251	11.14769666	46.04145098	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05252	11.14784476	46.04113048	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05253	11.14775007	46.04084099	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05254	11.14405947	46.04357525	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05255	11.14403664	46.04333369	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05256	11.14403063	46.04308181	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05257	11.14398829	46.04289520	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05258	11.14388026	46.04262730	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05259	11.14350573	46.04245203	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05260	11.14344831	46.04218650	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05261	11.14345708	46.04196181	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05262	11.14349773	46.04171194	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05263	11.14355763	46.04147531	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05264	11.14362631	46.04124004	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05265	11.14379049	46.04103490	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05266	11.14407625	46.04090111	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05267	11.14438064	46.04079159	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05268	11.14465582	46.04065736	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05269	11.14463598	46.04049749	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05270	11.14438762	46.04038891	STRADA DELLA POZZATA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05271	11.14153250	46.04223585	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05272	11.14125530	46.04236516	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05273	11.14096286	46.04249576	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05274	11.14071953	46.04262590	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05275	11.14050546	46.04274894	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05276	11.14032508	46.04293370	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05277	11.14018049	46.04316145	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05278	11.13997839	46.04338834	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05280	11.13965789	46.04344737	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
05281	11.13928188	46.04352620	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
05282	11.13905957	46.04368171	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05283	11.13922247	46.04375586	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05284	11.13962544	46.04379873	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05285	11.13993086	46.04377717	VIA A. TAMBOSI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05286	11.14006618	46.04381999	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05287	11.14045949	46.04394693	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05288	11.14182983	46.04209778	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05289	11.14211291	46.04195074	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05290	11.14235137	46.04178632	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05291	11.14238772	46.04175048	VIA GALASSA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05292	11.14258329	46.04154791	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05293	11.14279418	46.04132110	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05294	11.14301056	46.04109915	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05295	11.14321965	46.04092952	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05296	11.14346425	46.04076807	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05297	11.14373205	46.04062870	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05298	11.14393606	46.04049474	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05299	11.14407188	46.04030722	VIA GALASSA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10,5	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05300	11.14414412	46.04009021	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale stracio (ove presente)	stato di conservazione stracio	lunghezza stracio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale stracio (ove presente)	stato di conservazione stracio (ove presente)	lunghezza stracio (ove presente)	nota apparecchio			
05301	11.14414877	46.03984142	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05302	11.14417992	46.03959940	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05303	11.14424090	46.03936782	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05304	11.14470539	46.03891201	VIA GALASSA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05305	11.14444517	46.03918141	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05306	11.14455773	46.03910485	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05307	11.14469287	46.03901917	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05308	11.14494161	46.03886453	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05309	11.14519013	46.03870649	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05310	11.14476896	46.03866615	VIA ZITA LORENZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05311	11.14494414	46.03843424	VIA ZITA LORENZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05312	11.14508807	46.03821409	VIA ZITA LORENZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05313	11.14521103	46.03798117	VIA ZITA LORENZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05314	11.14454834	46.03890984	VIA ZITA LORENZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05315	11.14071128	46.04269873	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05316	11.14088061	46.04284924	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05317	11.14120599	46.04294973	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05318	11.14150530	46.04293294	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05319	11.14183907	46.04296628	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05320	11.14208592	46.04312617	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05321	11.14233541	46.04334600	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05322	11.14267694	46.04357828	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05323	11.14276554	46.04382505	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05324	11.14284929	46.04410170	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05325	11.14308163	46.04435513	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05326	11.14332250	46.04454000	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05327	11.14351920	46.04477019	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05328	11.14382816	46.04495004	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05329	11.14414769	46.04513025	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05330	11.14437685	46.04522578	STRADA DELLE TABARELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05331	11.14392021	46.04520578	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05332	11.14404217	46.04543579	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05333	11.14155067	46.04206227	VIA V. DE RICCABONA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05334	11.14136546	46.04167739	VIA V. DE RICCABONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05335	11.14146067	46.04140989	VIA V. DE RICCABONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05336	11.14156756	46.04126314	VIA V. DE RICCABONA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
05337	11.14163384	46.04118931	VIA V. DE RICCABONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
05338	11.14182970	46.04097162	VIA V. DE RICCABONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
05341	11.14198456	46.04041779	VIA V. DE RICCABONA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
05342	11.14188746	46.04033115	VIA V. DE RICCABONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
05343	11.14171819	46.04025819	VIA V. DE RICCABONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
05344	11.14146051	46.04026722	VIA V. DE RICCABONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
05345	11.14196468	46.04019661	VIA V. DE RICCABONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
05346	11.14158785	46.04009313	VIA V. DE RICCABONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
05347	11.14127642	46.04005415	VIA V. DE RICCABONA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
05348	11.14127131	46.04150853	VIA GALASSA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
05349	11.14130191	46.04173401	VIA GALASSA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
05350	11.14127327	46.04196604	VIA GALASSA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
05351	11.14100685	46.04217383	VIA GALASSA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
05352	11.14073432	46.04233915	VIA GALASSA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
05353	11.14048948	46.04263488	VIA GALASSA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
05354	11.14978390	46.04478468	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05355	11.14995853	46.04475558	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05356	11.15006295	46.04484813	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05357	11.14999417	46.04495210	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05358	11.14966420	46.04489694	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05359	11.14989915	46.04500591	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05360	11.15000683	46.04505231	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05361	11.14963241	46.04475393	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05362	11.14957625	46.04459677	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05363	11.14951977	46.04444217	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05364	11.14942117	46.04431462	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05365	11.14931618	46.04420322	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05366	11.14922929	46.04410404	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05367	11.15023782	46.04505951	SALITA AL SANTUARIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05368	11.15046514	46.04497151	SALITA AL SANTUARIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05369	11.15070524	46.04490498	SALITA AL SANTUARIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05370	11.15089816	46.04482990	SALITA AL SANTUARIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05371	11.15102897	46.04488699	SALITA AL SANTUARIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05372	11.15115245	46.04505665	SALITA AL SANTUARIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05373	11.15007219	46.04517809	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05374	11.14994717	46.04533428	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05375	11.14975795	46.04545820	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05376	11.14955045	46.04556521	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05377	11.14935214	46.04568006	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c		4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05378	11.15165160	46.04278877	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05379	11.15174394	46.04304061	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05380	11.15152307	46.04256261	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05381	11.15135295	46.04238045	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05382	11.15148342	46.04217781	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05383	11.15175662	46.04207660	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05384	11.15208375	46.04188565	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05385	11.15216542	46.04167224	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05386	11.15224656	46.04145120	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05387	11.15241014	46.04127181	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05388	11.15240376	46.04101047	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05389	11.15222056	46.04074813	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05390	11.15224596	46.04053087	STRADA DEI BINDESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05391	11.15170171	46.04264364	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05392	11.15205293	46.04265473	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05393	11.15237863	46.04268083	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05394	11.15269662	46.04267015	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05395	11.15302324	46.04272928	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05396	11.15338114	46.04279980	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05397	11.15366437	46.04292321	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05398	11.15399322	46.04302154	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05399	11.15435885	46.04302408	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05400	11.15451972	46.04283990	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05401	11.15454409	46.04260080	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05402	11.15450322	46.04236907	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05403	11.15437033	46.04222804	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05404	11.15461574	46.04210509	VIA VALDACOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c		6,2-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05405	11.15535783	46.00805176	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05406	11.15511502	46.00820163	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05407	11.15494290	46.00827726	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05408	11.15505711	46.00859946	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05409	11.15534566	46.00862665	STRADA DELLA FRICCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05410	11.15561618	46.00887938	STRADA DELLA FRICCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05411	11.15542994	46.00836020	STRADA DELLA FRICCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05412	11.15436852	46.00830508	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a		6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05413	11.15445443	46.00835526	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a		5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05414	11.15458346	46.00853061	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05415	11.15480912	46.00872338	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05416	11.15447133	46.00858265	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05417	11.15412986	46.00836270	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05418	11.15414204	46.00817872	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05419	11.15412633	46.00785374	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05420	11.15438790	46.00795333	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05421	11.15466683	46.00783071	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05422	11.15490244	46.00771477	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a		7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05423	11.15507223	46.00765162	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05424	11.15548908	46.00758023	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05425	11.15584642	46.00758758	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05426	11.15620482	46.00762287	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05427	11.15569680	46.00790065	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05428	11.15608698	46.00776633	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05429	11.15631541	46.00775107	LOC. VALSORDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05430	11.15660512	46.00763538	LOC. VALSORDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05431	11.15642204	46.00767254	LOC. VALSORDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05432	11.15676880	46.00764088	LOC. VALSORDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05433	11.15692974	46.00751964	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05434	11.15742631	46.00750690	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05435	11.15703960	46.00772390	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05436	11.15576463	46.00816315	STRADA DELLA FRICCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05437	11.15616736	46.00803991	STRADA DELLA FRICCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05438	11.15659131	46.00791540	STRADA DELLA FRICCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05439	11.10589608	46.07465813	VIA SAN GIORGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
05440	11.15701658	46.00779411	STRADA DELLA FRICCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05441	11.15742189	46.00767313	STRADA DELLA FRICCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05442	11.15785370	46.00755217	STRADA DELLA FRICCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05443	11.15515418	46.00830370	LOC. VALSORDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
05444	11.14628482	46.02843136	VIA PIANIZZA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05445	11.14645378	46.02818234	VIA PIANIZZA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05446	11.14663021	46.02792824	VIA PIANIZZA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05447	11.14619860	46.02871460	VIA PIANIZZA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05448	11.14609035	46.02901020	VIA PIANIZZA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,0-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05449	11.14653682	46.03598956	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05450	11.14631158	46.03550306	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05451	11.14652222	46.03568217	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05452	11.14613514	46.03526599	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05453	11.14610896	46.03507004	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05454	11.14647556	46.03617247	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,3-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05455	11.14673539	46.03607143	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,3-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05456	11.14699691	46.03595326	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,3-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05457	11.14713781	46.03581368	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,3-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05458	11.14720348	46.03560432	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,3-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05459	11.14724507	46.03533563	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,3-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05460	11.14735476	46.03512498	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,3-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05461	11.14748324	46.03497036	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,3-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05462	11.14663612	46.03707021	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05463	11.14671303	46.03733592	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05464	11.14676594	46.03760203	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05465	11.14683552	46.03786983	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05466	11.14688700	46.03809867	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05467	11.14705666	46.03839475	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05468	11.14721186	46.03864196	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05469	11.14736596	46.03896679	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05470	11.14749839	46.03922046	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05471	11.14763249	46.03947295	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05472	11.14776204	46.03974546	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05473	11.14781433	46.04002351	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05474	11.14778547	46.04030255	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05475	11.14775833	46.04059458	VIA TORRICELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,3-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
05476	11.14645769	46.03687546	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05477	11.14637925	46.03710368	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05478	11.14629244	46.03732976	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05479	11.14622182	46.03755697	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05480	11.14611555	46.03778053	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05481	11.14597325	46.03800274	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05482	11.14581061	46.03820598	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05483	11.14566939	46.03838870	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05484	11.14548357	46.03857383	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05485	11.14530005	46.03865882	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05486	11.14568283	46.03808465	VIA SAN ROCCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05487	11.14630344	46.03663064	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05488	11.14628375	46.03649757	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05489	11.14626579	46.03637670	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05490	11.14616867	46.03626585	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05491	11.14616152	46.03613849	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05492	11.14640725	46.03608348	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05493	11.14611670	46.03673993	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05494	11.14609617	46.03658658	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05495	11.14607420	46.03644136	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05496	11.14606818	46.03625998	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05497	11.14585539	46.03627950	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05498	11.14586151	46.03642855	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05499	11.14581522	46.03650771	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05500	11.14582194	46.03676007	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
05501	11.14603233	46.03709191	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05502	11.14608442	46.03719474	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05503	11.14602149	46.03738814	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05504	11.14582558	46.03731502	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05505	11.14577418	46.03752869	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05506	11.14588510	46.03771588	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05507	11.14582921	46.03792085	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
05508	11.14601431	46.03704879	VIA SAN ROCCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P35	Classe A	b	p	9,4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05509	11.14601110	46.03692377	VIA SAN ROCCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P35	Classe A	b	p	9,4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05510	11.14577246	46.03692796	VIA SAN ROCCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P35	Classe A	b	p	9,4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05511	11.14576246	46.03705280	VIA SAN ROCCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P35	Classe A	b	p	9,4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
05512	11.10906627	46.05917950	VIA DI COSTA SAN NICOLO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
05513	11.10927222	46.05936502	VIA DI COSTA SAN NICOLO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
05514	11.10898501	46.05902511	VIA DI COSTA SAN NICOLO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05515	11.10883000	46.05881465	VIA DI COSTA SAN NICOLO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05516	11.10871593	46.05858657	VIA DI COSTA SAN NICOLO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05517	11.10859489	46.05835757	VIA DI COSTA SAN NICOLO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05518	11.10855724	46.05812209	VIA DI COSTA SAN NICOLO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05519	11.10854116	46.05790019	VIA DI COSTA SAN NICOLO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05520	11.11143868	46.03446119	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05521	11.11133616	46.03468207	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05522	11.11120606	46.03492437	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05523	11.11108976	46.03515945	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05524	11.11078547	46.03536215	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05525	11.11054832	46.03555708	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05526	11.11047235	46.03577279	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05527	11.11043156	46.03601562	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05528	11.11038639	46.03628922	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05529	11.11022730	46.03654264	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05530	11.11009414	46.03675286	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05531	11.10993628	46.03698269	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05532	11.11146986	46.03420284	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05533	11.11143959	46.03394877	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05534	11.11138480	46.03368903	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05535	11.11157695	46.03347032	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05536	11.11175054	46.03323330	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05537	11.11186614	46.03301720	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05538	11.11191856	46.03275108	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05539	11.11196037	46.03246758	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05540	11.11211249	46.03227302	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05541	11.11250373	46.03214568	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05542	11.11177891	46.03453498	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05543	11.11212394	46.03466694	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05544	11.11238736	46.03486538	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05545	11.11268707	46.03490669	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05546	11.11308688	46.03493507	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05547	11.11345256	46.03501065	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05548	11.11383067	46.03506029	VIA SANTA MARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05549	11.10781978	46.01617078	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05550	11.10798116	46.01638385	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05551	11.10800170	46.01641013	VIA DEI POMARI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05552	11.10815128	46.01660243	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05553	11.10831850	46.01681901	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05554	11.10848334	46.01703620	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05555	11.10766111	46.01595453	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05556	11.10748908	46.01574754	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05557	11.10733153	46.01553938	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05558	11.10717680	46.01532885	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05559	11.10701284	46.01512713	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05560	11.10683362	46.01489596	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05561	11.10666537	46.01467289	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05562	11.10649461	46.01446285	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05563	11.10632579	46.01424226	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05564	11.10615387	46.01402006	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05565	11.10598267	46.01379773	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05566	11.10581440	46.01359191	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05567	11.10826499	46.01967214	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05568	11.10861792	46.01980276	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05569	11.10889420	46.01999247	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05570	11.10918057	46.02017029	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05571	11.10953759	46.02037515	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05572	11.10973004	46.02045563	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05573	11.11017687	46.02060150	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05574	11.11054711	46.02074133	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05575	11.11090042	46.02089902	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05576	11.11120726	46.02105293	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05577	11.11148874	46.02123796	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05578	11.11169690	46.02147649	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05579	11.11178769	46.02111887	VIA STELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05580	11.11176607	46.02084971	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05581	11.11156971	46.02067345	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05582	11.11118431	46.02074764	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05583	11.11113846	46.02050573	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05584	11.10788435	46.01963752	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05585	11.10761584	46.01951898	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05586	11.10728183	46.01934025	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05587	11.10710681	46.01913275	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05588	11.10686976	46.01892064	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05589	11.10664824	46.01869049	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05590	11.10648616	46.01845029	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05591	11.10633577	46.01823207	VIA ALLE PORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05592	11.10582005	46.01737943	VIA ALLE SETTE FONTANE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05593	11.10583466	46.01753397	PIAZZA C. CONDINI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05594	11.10583421	46.01772515	PIAZZA C. CONDINI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05595	11.10583569	46.01790236	PIAZZA C. CONDINI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05596	11.10591535	46.01798434	PIAZZA C. CONDINI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D36	Classe C	b	c	6-9	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05597	11.10578258	46.01808593	VIA DI SANTA BRIGIDA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05598	11.10558430	46.01819741	VIA DI SANTA BRIGIDA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05599	11.10606807	46.01761675	PIAZZA C. CONDINI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05600	11.10610514	46.01777685	PIAZZA C. CONDINI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05601	11.10617963	46.01791436	PIAZZA C. CONDINI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05602	11.10612494	46.01797844	VIA ALLE PORTE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D36	Classe C	b	c	6-9	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05603	11.10533522	46.01800463	VIA DI SANTA BRIGIDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D02	Classe B	b	c	6-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05604	11.10546516	46.01814872	VIA DI SANTA BRIGIDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D02	Classe B	b	c	6-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05605	11.10533522	46.01825484	VIA DI SANTA BRIGIDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05606	11.10510803	46.01835867	VIA DI SANTA BRIGIDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05607	11.10485649	46.01841187	VIA DI SANTA BRIGIDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05608	11.10458299	46.01846266	VIA DI SANTA BRIGIDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05609	11.10432326	46.01846189	VIA DI SANTA BRIGIDA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05610	11.10388461	46.01843459	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05611	11.10387825	46.01826050	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05612	11.10383629	46.01810540	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05613	11.10376854	46.01787994	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05614	11.10361327	46.01766503	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05615	11.10359990	46.01741338	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05616	11.10367027	46.01724717	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05617	11.10422511	46.01871926	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D31	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05618	11.10440207	46.01884834	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D31	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05619	11.10451631	46.01898257	VIA DI SANTA BRIGIDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05620	11.10428369	46.01918663	VIA DI SANTA BRIGIDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,6	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05621	11.10462870	46.01908952	VIA AL DOS BRUN	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05622	11.10458067	46.01933409	VIA AL DOS BRUN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05623	11.10470538	46.01951119	VIA AL DOS BRUN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05624	11.10482540	46.01966494	VIA AL DOS BRUN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05625	11.10491283	46.01981524	VIA AL DOS BRUN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05628	11.10499354	46.01912687	VIA AI COMUNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05629	11.10509954	46.01932557	VIA AI COMUNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05630	11.10530232	46.01948011	VIA AI COMUNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05631	11.10557410	46.01958828	VIA AI COMUNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05632	11.10580179	46.01973350	VIA AI COMUNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05633	11.10581297	46.01721172	VIA ALLE SETTE FONTANE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05634	11.10576030	46.01705887	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05635	11.10569048	46.01680962	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05636	11.10570129	46.01655164	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05637	11.10572480	46.01635860	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05638	11.10572766	46.01607932	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05639	11.10572122	46.01588140	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05640	11.10569778	46.01560312	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05641	11.10548811	46.01519596	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05642	11.10526908	46.01498396	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05643	11.10503453	46.01478078	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05644	11.10478111	46.01457623	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05645	11.10451147	46.01438578	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05646	11.10433805	46.01410243	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05647	11.10416984	46.01385466	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05648	11.10627370	46.01665512	VIA DELLE FONTANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05649	11.10693209	46.01651341	VIA DELLE FONTANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05650	11.10686521	46.01619255	VIA DELLE FONTANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05651	11.10727150	46.01609293	VIA DELLE FONTANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05652	11.10701591	46.01552228	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	spento	n.r.	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	RAVINA-ROMAGNANO
05653	11.10562928	46.01641429	VIA DELLE PREDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05654	11.10545029	46.01627476	VIA DELLE PREDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05655	11.10521178	46.01617173	VIA DELLE PREDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05656	11.10492465	46.01612718	VIA DELLE PREDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05657	11.10463175	46.01610640	VIA DELLE PREDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05658	11.10376724	46.01706214	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05659	11.10389439	46.01686407	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05660	11.10399925	46.01667381	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05661	11.10409441	46.01646980	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05662	11.10415987	46.01623662	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05663	11.10434980	46.01606307	VIA DELLE PREDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05664	11.10421469	46.01598088	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05665	11.10417784	46.01575207	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05666	11.10415501	46.01551702	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05667	11.10410870	46.01529581	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05668	11.10409176	46.01507098	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05669	11.10404754	46.01483725	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05670	11.10396051	46.01462304	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05671	11.10389545	46.01439458	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05672	11.10388797	46.01418245	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05673	11.10388303	46.01395430	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05674	11.10390958	46.01373450	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05675	11.10404184	46.01360052	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05676	11.10406369	46.01333608	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05677	11.10421382	46.01310189	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05678	11.10443406	46.01286697	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05679	11.10459676	46.01262585	VIA ALLE SETTE FONTANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05680	11.10554977	46.01712942	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05681	11.10528972	46.01713882	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05682	11.10517384	46.01714860	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05683	11.10503540	46.01715047	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05684	11.10504082	46.01731867	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05685	11.10518564	46.01732539	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05686	11.10533364	46.01727357	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05687	11.10530212	46.01739362	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05688	11.10522723	46.01753183	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05689	11.10518035	46.01764366	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05690	11.10531637	46.01761410	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05691	11.10518878	46.01778235	VIA AI CASTAGNARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
05692	11.10514887	46.01757631	VIA AI CASTAGNARI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P52	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05693	11.10514723	46.01749508	VIA AI CASTAGNARI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P52	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05694	11.10501211	46.01749450	VIA AI CASTAGNARI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P52	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05695	11.10501424	46.01757709	VIA AI CASTAGNARI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P52	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05696	11.10642922	46.01797710	VIA DEI RIMONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05697	11.10675419	46.01792669	VIA DEI RIMONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05698	11.10705276	46.01783865	VIA DEI RIMONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05699	11.10735511	46.01771178	VIA DEI RIMONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05700	11.10763517	46.01759325	VIA DEI RIMONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05701	11.10791897	46.01747226	VIA DEI RIMONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05702	11.10819846	46.01730794	VIA DEI RIMONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05703	11.10841444	46.01714413	VIA DEI RIMONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
05704	11.12105553	45.98814741	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05705	11.12121766	45.98846658	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05706	11.12151006	45.98870983	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05707	11.12179960	45.98894503	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05708	11.12079997	45.98785244	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05709	11.12051116	45.98765165	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05710	11.12026651	45.98735090	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05711	11.12010099	45.98706518	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05712	11.11991840	45.98676828	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05713	11.11974979	45.98648110	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05714	11.12683928	46.00752202	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05715	11.12675640	46.00724793	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05716	11.12671436	46.00701545	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05717	11.12668476	46.00674619	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05718	11.12667113	46.00648867	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05719	11.12666392	46.00640079	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	3,5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05720	11.12680132	46.00637524	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	3,5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05721	11.12663280	46.00617690	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05722	11.12660580	46.00594344	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05723	11.12657983	46.00568908	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05724	11.12650077	46.00541302	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05725	11.12651285	46.00524004	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	v	p	6.5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	m	3.5	elemento di chiusura mancante	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	v	p	6.5	4	fluorescente	80	z	m	3.5	pannello danneggiato	-	Sostituzione apparecchio principale e secondario	MATTARELLO
05726	11.12668850	46.00523013	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	-	-	-	-	-	-	-	n.r.	-	n.r.	z	b	-	apparecchio e pannello mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	MATTARELLO
05727	11.12654053	46.00516401	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05728	11.12650524	46.00487924	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05729	11.12646725	46.00463732	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05730	11.12646673	46.00463184	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	5.5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	m	3.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	5.5	4	fluorescente	80	z	m	3.5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05731	11.12661867	46.00462458	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	5.5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	m	3.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	5.5	4	fluorescente	80	z	m	3.5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05732	11.12643958	46.00434648	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05733	11.12640971	46.00405954	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05734	11.12640109	46.00376879	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05735	11.12637687	46.00354321	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05736	11.12635964	46.00337554	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6.5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	m	3.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	m	3.5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05737	11.12651713	46.00336964	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6.5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	3.5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05738	11.12634960	46.00327804	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05739	11.12632211	46.00301401	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05740	11.12629586	46.00273964	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05741	11.12627010	46.00247799	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05742	11.12624006	46.00220330	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05743	11.12621281	46.00194172	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05744	11.12618690	46.00166377	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05745	11.12617031	46.00139330	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05746	11.12616309	46.00107799	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05747	11.12618455	46.00074536	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05748	11.12617412	46.00064345	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP06	Classe A	b	p	6.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	6	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP06	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	6	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05749	11.12619232	46.00047347	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05750	11.12621039	46.00029827	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05751	11.12626478	46.00004028	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05752	11.12629225	45.99977218	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05753	11.12627169	45.99949484	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05754	11.12619117	45.99924373	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05755	11.12607613	45.99898894	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05756	11.12593709	45.99874663	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05757	11.12570128	45.99854360	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05758	11.12547214	45.99836621	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05759	11.12520390	45.99816364	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05760	11.12490898	45.99798784	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05761	11.12467386	45.99778133	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05762	11.12440583	45.99758663	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05763	11.12413164	45.99738519	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05764	11.12396322	45.99713898	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05765	11.12597562	46.00149710	LOC. MASET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05766	11.12569398	46.00150374	LOC. MASET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05767	11.12542453	46.00154632	LOC. MASET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05768	11.12516498	46.00155422	LOC. MASET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05769	11.12488820	46.00159050	LOC. MASET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05770	11.12462075	46.00157703	LOC. MASET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05771	11.12692561	46.00777341	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05772	11.12703234	46.00802888	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05773	11.12715652	46.00827423	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05774	11.12720566	46.00835592	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP09	Classe A	b	p	6.5	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP09	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	3.5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05775	11.13074148	46.00409874	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05776	11.12730648	46.00852358	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05777	11.12746998	46.00877052	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05778	11.13086398	46.01250005	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3.4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05779	11.12783866	46.00923332	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05780	11.12803785	46.00945046	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05781	11.12824133	46.00965497	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05782	11.12851335	46.00990214	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05783	11.12872404	46.01009268	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05784	11.12895855	46.01030218	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05785	11.12899372	46.01015467	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	3,5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05787	11.12972521	46.01100355	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05788	11.12986801	46.01116779	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	v	p	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,5	elemento di chiusura mancante	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	v	p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	3,5	-	-	Sostituzione apparecchio principale e secondario	MATTARELLO
05789	11.13001015	46.01112322	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	v	p	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	v	p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	3,5	-	-	Sostituzione apparecchio principale e secondario	MATTARELLO
05790	11.12942336	46.01052097	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05791	11.12962687	46.01069440	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05792	11.12983971	46.01077963	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05793	11.12967124	46.01052433	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05794	11.12944613	46.01040122	VIA CATONI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	v	p	6,5	2	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	5	elemento di chiusura danneggiato	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	v	p	6,5	4	fluorescente	80	v	b	5	-	-	Sostituzione apparecchio principale e secondario	MATTARELLO
05795	11.12940192	46.01010553	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05796	11.12925407	46.00987187	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05797	11.12911572	46.00963592	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05798	11.12898145	46.00941188	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05799	11.12886259	46.00921435	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05800	11.12871452	46.00895329	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05801	11.12856938	46.00871443	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05802	11.12843859	46.00850595	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05803	11.12829567	46.00827694	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05804	11.12815930	46.00802449	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05805	11.12805385	46.00783494	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05806	11.12797032	46.00757022	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05807	11.12787884	46.00729384	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05808	11.12779709	46.00706234	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05809	11.12791627	46.00822274	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05810	11.12755525	46.00827833	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05811	11.12876119	46.00930492	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05812	11.12839589	46.00938819	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05813	11.12913863	46.00948858	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05814	11.12941061	46.00942790	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05815	11.12975855	46.00935637	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05816	11.13010840	46.00927012	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05817	11.13049061	46.00918626	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05818	11.13033542	46.00373157	VIA DEL RIO STOLZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05819	11.13029376	46.00389037	VIA DEL RIO STOLZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05820	11.13032800	46.00404115	VIA G. POLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05821	11.13011957	46.00382847	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05822	11.12995511	46.00362693	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05823	11.12976003	46.00343218	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05824	11.12955340	46.00325912	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05825	11.12938063	46.00310943	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05826	11.12908266	46.00291228	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05827	11.12881719	46.00276218	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05828	11.12841269	46.00259783	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05829	11.12813210	46.00254114	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05830	11.12781970	46.00249591	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05831	11.12745124	46.00247795	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05832	11.12713407	46.00246815	VIA DEL RIO STOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05833	11.12675216	46.00248229	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05834	11.12671658	46.00229568	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05835	11.12643854	46.00212447	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05836	11.12653279	46.00202802	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05837	11.12647501	46.00178929	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05838	11.12649544	46.00220789	VIA G. CATONI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A93	Classe D	b	c	-	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05839	11.12648627	46.00220877	VIA G. CATONI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A93	Classe D	b	c	-	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05840	11.12875826	46.00259463	VIA DEL RIO STOLZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05841	11.12864217	46.00248394	VIA DEL RIO STOLZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05842	11.12881969	46.00248090	VIA DEL RIO STOLZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05843	11.12901558	46.00265487	VIA DEL RIO STOLZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05844	11.13046007	46.00386022	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05845	11.13071440	46.00368470	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05846	11.13086381	46.00338864	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05847	11.13057633	46.00316127	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05848	11.13046767	46.00292645	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05849	11.13052346	46.00264816	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05850	11.13038429	46.00242511	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05851	11.13021990	46.00199252	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05852	11.13020118	46.00173702	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05853	11.13008791	46.00148342	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05854	11.12996953	46.00127422	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05855	11.12986614	46.00098577	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05856	11.12966243	46.00070247	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05857	11.12953088	46.00041724	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05858	11.12943252	46.00010394	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05859	11.12924819	45.99978358	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05860	11.12919681	45.99948165	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05861	11.12921130	45.99929035	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05862	11.12912156	45.99893533	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05863	11.12894561	45.99866579	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05864	11.12896191	45.99840048	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05865	11.12895136	45.99813966	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05866	11.12896093	45.99781834	SALITA AI DOSSI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05867	11.13091027	46.00480310	VIA VILLA VECCHIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05868	11.13118413	46.00481705	VIA VILLA VECCHIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05869	11.13140679	46.00476968	VIA VILLA VECCHIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05870	11.13153338	46.00459242	VIA VILLA VECCHIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05871	11.13193066	46.00445341	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05872	11.13220187	46.00462509	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05873	11.13243696	46.00487827	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05874	11.13273307	46.00496265	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05875	11.13291589	46.00504254	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05876	11.13330364	46.00513854	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05877	11.13045850	46.00402537	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05879	11.13102075	46.00422105	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05880	11.13128467	46.00434948	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	m	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05881	11.13153341	46.00444853	VIA DELLA DECIMA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05882	11.13041240	46.00447239	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05883	11.13048419	46.00466550	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05884	11.13047588	46.00483919	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05885	11.13044901	46.00509330	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05886	11.13030132	46.00526555	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05887	11.13015773	46.00541175	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05888	11.13009504	46.00521640	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05889	11.13001706	46.00494556	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05890	11.12997293	46.00470342	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05891	11.12972833	46.00550656	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05892	11.12935886	46.00558483	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05893	11.12950558	46.00579097	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05894	11.12979676	46.00587202	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05895	11.13012617	46.00595573	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05896	11.13013381	46.00579651	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05897	11.13050600	46.00605042	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05898	11.13082514	46.00614083	VIA DELLA TORRE FRANCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05899	11.13129894	46.00611390	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05900	11.13157502	46.00607074	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05901	11.13192436	46.00601811	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05902	11.13227088	46.00595654	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05903	11.13259548	46.00585383	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05904	11.13289367	46.00567096	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05905	11.13310012	46.00552145	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05906	11.13325642	46.00544599	VIA DELLE CESE LONGHE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05907	11.13422219	46.00583475	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05908	11.13399564	46.00570446	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05909	11.13390425	46.00551380	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05910	11.13379076	46.00534109	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05911	11.13356677	46.00533488	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05912	11.13447788	46.00592313	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05913	11.13475457	46.00597247	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05914	11.13503119	46.00601619	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05915	11.13530375	46.00605814	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05916	11.13558371	46.00610021	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05917	11.13586488	46.00614265	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05918	11.13615642	46.00618723	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05919	11.13641786	46.00622849	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05920	11.13663725	46.00626880	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05921	11.13675434	46.00643855	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05922	11.13742889	46.00569823	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05923	11.13738582	46.00593088	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05924	11.13717880	46.00608848	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05925	11.13687856	46.00616101	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05926	11.13766504	46.00550604	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05927	11.13764820	46.00525670	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05928	11.13712579	46.00512866	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05929	11.13690540	46.00502676	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05930	11.13667369	46.00488608	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05931	11.13643696	46.00473389	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05932	11.13608952	46.00469113	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05933	11.13578646	46.00461866	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05934	11.13570709	46.00440692	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05935	11.13600709	46.00425800	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05936	11.13634889	46.00434781	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05937	11.13664024	46.00428671	STRADA DEI FORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05938	11.13704052	46.00528019	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5,4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,15	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05939	11.13655633	46.00536022	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05940	11.13654469	46.00568313	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05941	11.13701644	46.00566712	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05942	11.13731603	46.00544560	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05943	11.13555216	46.00538904	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05944	11.13515192	46.00521905	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05945	11.13481315	46.00512282	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05946	11.13436550	46.00498426	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05947	11.13416556	46.00514540	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05948	11.13805917	46.00511841	LOC. LE VALLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05949	11.13850549	46.00504521	LOC. LE VALLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05950	11.13887084	46.00488270	LOC. LE VALLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05951	11.13926200	46.00467405	LOC. LE VALLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05952	11.13921657	46.00490792	LOC. LE VALLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05953	11.13943500	46.00517231	LOC. LE VALLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05954	11.13970842	46.00542200	LOC. LE VALLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05955	11.14011552	46.00561156	LOC. LE VALLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05956	11.14048228	46.00568838	LOC. LE VALLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05957	11.13910793	46.01002811	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05958	11.13944223	46.00997195	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05959	11.13973642	46.00988522	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05960	11.14005756	46.00980840	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05961	11.14037996	46.00973986	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05962	11.14046731	46.00961604	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05963	11.14088655	46.00952598	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
05964	11.14122866	46.00945853	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05965	11.14146760	46.00936629	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05966	11.14172077	46.00921209	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05967	11.14193638	46.00903712	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05968	11.14217426	46.00887578	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05969	11.14229899	46.00865473	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05970	11.14241367	46.00841052	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05971	11.14247070	46.00821186	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05972	11.14262040	46.00804488	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05973	11.14289359	46.00792681	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05974	11.14323513	46.00777867	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05975	11.14341967	46.00756302	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05976	11.14378628	46.00744724	VIA F. MENESTRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05977	11.13897537	46.01017931	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05978	11.13905129	46.01048148	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05979	11.13896885	46.01071948	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05980	11.13880211	46.01094641	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05981	11.13871769	46.01120123	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05982	11.13888214	46.01144494	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05983	11.13904413	46.01168439	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05984	11.13913362	46.01197398	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05985	11.13923945	46.01229848	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05986	11.13934018	46.01260395	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05987	11.13938794	46.01295783	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05988	11.13947978	46.01330508	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05989	11.13973428	46.01361238	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05990	11.14014333	46.01386551	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05991	11.14052677	46.01408615	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
05992	11.13163677	46.00823561	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05993	11.13159137	46.00802299	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05994	11.13152333	46.00780451	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05995	11.13143867	46.00757746	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05996	11.13136024	46.00734335	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05997	11.13128545	46.00711789	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05998	11.13117857	46.00686313	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
05999	11.13109188	46.00662437	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06000	11.13102469	46.00631568	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06001	11.13059575	46.00621051	VIA DELLA TORRE FRANCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06002	11.13083594	46.00640430	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06003	11.13157552	46.00852424	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06004	11.13151816	46.00879492	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06005	11.13148053	46.00905480	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06006	11.13148408	46.00928519	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06007	11.13145528	46.00956683	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06008	11.13133308	46.00983752	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06009	11.13130875	46.01016754	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06010	11.13110080	46.01032783	VIA DELLA TORRE FRANCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06011	11.13091052	46.01049820	VIA DELLA TORRE FRANCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06012	11.13062326	46.01063331	VIA DELLA TORRE FRANCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06013	11.13022657	46.01073866	VIA DELLA TORRE FRANCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06014	11.12994015	46.01083695	VIA DELLA TORRE FRANCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06015	11.13093680	46.01063446	VIA DELLA TORRE FRANCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06016	11.13131263	46.01070410	VIA DELLA TORRE FRANCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06017	11.13126873	46.00862770	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06018	11.13109733	46.00867639	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06019	11.13090990	46.00873529	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06020	11.13084590	46.00886705	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06021	11.13070120	46.00896345	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06022	11.13054682	46.00905447	VIA U. CROZZOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06023	11.13177102	46.00822719	VIA DELLE CESE LONGHE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06024	11.13185918	46.00794051	VIA DELLE CESE LONGHE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06025	11.13202420	46.00771142	VIA DELLE CESE LONGHE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06026	11.13221807	46.00744422	VIA DELLE CESE LONGHE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06027	11.13240449	46.00717664	VIA DELLE CESE LONGHE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06028	11.13260047	46.00701108	VIA DELLE CESE LONGHE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06029	11.13283359	46.00679367	VIA DELLE CESE LONGHE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06030	11.13299290	46.00680751	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06031	11.13311233	46.00661529	VIA DELLE CESE LONGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06032	11.13323760	46.00636584	VIA DELLE CESE LONGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06033	11.13328251	46.00610105	VIA DELLE CESE LONGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06034	11.13333545	46.00583752	VIA DELLE CESE LONGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06035	11.13343863	46.00553145	VIA DELLE CESE LONGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06036	11.13320828	46.00702295	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06037	11.13329962	46.00726267	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06038	11.13339204	46.00753178	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06039	11.13179082	46.01282170	VIA DARIO LORENZINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06040	11.13161675	46.01267011	VIA DARIO LORENZINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06041	11.13149566	46.01246649	VIA DARIO LORENZINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06042	11.13137630	46.01226037	VIA DARIO LORENZINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06043	11.13126577	46.01207070	VIA DARIO LORENZINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06044	11.13192873	46.01176189	VIA ADOLFO ENDRIZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06045	11.13165536	46.01186803	VIA ADOLFO ENDRIZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06046	11.13137306	46.01197962	VIA ADOLFO ENDRIZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06047	11.13105998	46.01209040	VIA ADOLFO ENDRIZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06048	11.13081961	46.01218515	VIA ADOLFO ENDRIZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06049	11.13156123	46.01399026	VIA COOPERAZIONE. ROTATORIA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b		p	10	6	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06050	11.13112531	46.01401324	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06051	11.13080403	46.01402961	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06052	11.13053940	46.01389440	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06053	11.13034178	46.01371750	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06054	11.13014512	46.01354336	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06055	11.12994563	46.01336423	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06056	11.12962196	46.01349052	VIA DELLA COOPERAZIONE. PARCHEGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06057	11.12952005	46.01361667	VIA DELLA COOPERAZIONE. PARCHEGGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b		p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06058	11.13119344	46.01307346	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3,4	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06059	11.13102145	46.01276434	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b		p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3,4	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06061	11.13087009	46.01283990	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	v		p	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	v		p	6,5	4	fluorescente	80	v	b	3,5	-	-	Sostituzione apparecchio principale e secondario	MATTARELLO
06063	11.13067233	46.01219964	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06064	11.13048775	46.01186579	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3,4	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06065	11.13034693	46.01155016	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3,4	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06066	11.13017528	46.01124691	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06067	11.13149562	46.01360787	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b		p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b		p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	3,5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
06068	11.13147125	46.01356308	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06069	11.13133303	46.01330088	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3,4	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06070	11.13138231	46.01368856	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b		p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b		p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	3,5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
06071	11.13161389	46.01377489	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,8	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06072	11.13180337	46.01409075	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06073	11.13198933	46.01440167	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06074	11.13217439	46.01471101	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06075	11.13235751	46.01502169	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	alogenuri metallici	150	-	-	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06076	11.13248998	46.01529487	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06077	11.13203366	46.01312185	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06078	11.13226348	46.01332212	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06079	11.13244997	46.01347125	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06080	11.13267774	46.01372603	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06081	11.13300726	46.01360507	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06082	11.13322553	46.01349906	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06083	11.13359395	46.01332995	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06084	11.13387490	46.01314507	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06085	11.13405554	46.01300771	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06086	11.13433917	46.01281796	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06087	11.13241960	46.01382129	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06088	11.13209639	46.01386205	VIA POMERANOS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06089	11.13153521	46.01310546	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06090	11.13175683	46.01298676	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06091	11.13211775	46.01276446	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06092	11.13236940	46.01259549	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06093	11.13263435	46.01246153	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06094	11.13243122	46.01235994	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06095	11.13231421	46.01216127	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06096	11.13220165	46.01195456	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06098	11.13216546	46.01147031	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06099	11.13243644	46.01140325	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06100	11.13256617	46.01126654	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06101	11.13268562	46.01113474	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06102	11.13293097	46.01123948	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06103	11.13315317	46.01133618	VIA DELLA ROZOLA-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06104	11.13318840	46.01150274	VIA DELLA ROZOLA-PARCHEGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06105	11.13333266	46.01156398	VIA DELLA ROZOLA-PARCHEGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06106	11.13347458	46.01162609	VIA DELLA ROZOLA-PARCHEGGIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06107	11.13340540	46.01170969	VIA DELLA ROZOLA-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06108	11.13300547	46.01154557	VIA DELLA ROZOLA-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06109	11.13231417	46.01170727	VIA DELLA TORRE FRANCA-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06110	11.13235949	46.01178128	VIA DELLA TORRE FRANCA-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06111	11.13208594	46.01175167	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06112	11.13196747	46.01152805	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06113	11.13184865	46.01131787	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06114	11.13172440	46.01107049	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06115	11.13164076	46.01089757	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06116	11.13156351	46.01070506	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06117	11.13151129	46.01058987	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06118	11.13140521	46.01036203	VIA DELLA TORRE FRANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06119	11.13384319	46.00979017	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06120	11.13408762	46.00969951	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06121	11.13430098	46.00968855	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06122	11.13438447	46.00950273	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06123	11.13426839	46.00929826	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06124	11.13413976	46.00908534	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06125	11.13401012	46.00884970	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06126	11.13393349	46.00872205	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06127	11.13371460	46.00850889	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06128	11.13353181	46.00828517	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06129	11.13340394	46.00805322	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06130	11.13336848	46.00784444	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06131	11.13446752	46.00952944	VIA DELLE REGOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06132	11.13470935	46.00949189	VIA DELLE REGOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06133	11.13497130	46.00945125	VIA DELLE REGOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06134	11.13512933	46.00957012	VIA DELLE REGOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06135	11.13539313	46.00976422	VIA DELLE REGOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06136	11.13360819	46.00997318	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06137	11.13328011	46.01010057	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06138	11.13322009	46.01028050	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06139	11.13292744	46.01043711	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06140	11.13262813	46.01053464	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06141	11.13230466	46.01059804	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06142	11.13193244	46.01059057	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06143	11.13172042	46.01063898	VIA DELLE REGOLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06144	11.13385386	46.00997783	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06145	11.13392588	46.01024355	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06146	11.13399163	46.01047774	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06147	11.13405737	46.01071874	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06148	11.13411075	46.01096766	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06149	11.13403368	46.01121987	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06150	11.13390339	46.01139629	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06151	11.13369543	46.01162988	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06152	11.13348894	46.01183426	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06153	11.13322857	46.01205396	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06154	11.13296455	46.01223854	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06155	11.13269237	46.01242575	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06156	11.13428834	46.01103882	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06157	11.13454381	46.01100285	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06158	11.13481355	46.01091122	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06159	11.13507372	46.01110968	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06160	11.13533932	46.01126765	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06161	11.13553495	46.01145473	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06162	11.13567242	46.01170485	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06163	11.13582037	46.01193345	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06164	11.13589816	46.01221425	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06165	11.13591808	46.01251817	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06166	11.13596691	46.01277854	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06167	11.13611778	46.01303916	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06168	11.13632687	46.01329766	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06169	11.13656467	46.01355777	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06170	11.13645849	46.01379202	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06171	11.13638871	46.01403337	VIA DELLA ROZOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S62	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06172	11.13375846	46.01078322	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06173	11.13365591	46.01065858	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06174	11.13351206	46.01076376	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06175	11.13340566	46.01088308	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06176	11.13326928	46.01100158	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06177	11.13307765	46.01103262	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06178	11.13289224	46.01109174	VIA DELLA ROZOLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06179	11.12658178	46.00726842	VIA DELLA STAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06180	11.12626663	46.00746021	VIA DELLA STAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06181	11.12593886	46.00762899	VIA DELLA STAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06182	11.12574761	46.00785817	VIA DELLA STAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06183	11.12578888	46.00813655	VIA DELLA STAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06184	11.12583990	46.00842575	VIA DELLA STAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06185	11.12587494	46.00869254	VIA DELLA STAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06186	11.12595023	46.00895521	VIA DELLA STAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06188	11.12643265	46.00893970	VIA DELLA STAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06189	11.12682800	46.00934334	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06190	11.12695405	46.00956946	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06191	11.12705242	46.00979840	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06192	11.12717220	46.01001674	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06193	11.12729422	46.01022719	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06194	11.12743188	46.01043301	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06195	11.12757124	46.01066324	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06196	11.12773895	46.01086756	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06197	11.12791994	46.01107163	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06198	11.12805570	46.01125788	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06199	11.12823533	46.01146772	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06200	11.12844356	46.01170153	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06201	11.12865596	46.01194295	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06202	11.12883036	46.01217659	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06203	11.12899169	46.01239141	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06204	11.12915897	46.01258543	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06205	11.12926425	46.01269784	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06206	11.12940954	46.01284680	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06207	11.12955538	46.01299612	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06208	11.12971876	46.01315989	VIA DELLA COOPERAZIONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06209	11.12946437	46.01337890	VIA DELLA COOPERAZIONE, PARCHEGGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06210	11.12942267	46.01320152	VIA DELLA COOPERAZIONE, PARCHEGGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06211	11.12983531	46.00741004	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06212	11.12970057	46.00743194	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06213	11.12957007	46.00745000	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06214	11.12946613	46.00740288	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06215	11.12942356	46.00727627	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06216	11.12925275	46.00726237	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06217	11.12909569	46.00730250	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06218	11.12893796	46.00734294	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06219	11.12882651	46.00737491	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06220	11.12867973	46.00723078	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06221	11.12862381	46.00707829	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06222	11.12835185	46.00694320	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06223	11.12823748	46.00706701	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06224	11.12841161	46.00711823	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06225	11.12830269	46.00722027	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06226	11.12847448	46.00726947	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06227	11.12835561	46.00737302	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06228	11.12854092	46.00741859	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06229	11.12857295	46.00693577	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06230	11.12862643	46.00755940	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06231	11.12939998	46.00718938	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06232	11.12936076	46.00706904	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06233	11.12952956	46.00698229	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06234	11.12964440	46.00696290	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06235	11.12933234	46.00700615	GIARDINO DI MATTARELLO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	5	5	P42	Classe A	b	p	9.5-13.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
06236	11.12987179	46.00671899	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06237	11.12994187	46.00695980	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06238	11.12998828	46.00711643	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06239	11.13004013	46.00726773	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06240	11.13009501	46.00729568	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06241	11.13026545	46.00731596	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06242	11.13045656	46.00729004	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06243	11.13064104	46.00725456	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06244	11.13087882	46.00722182	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06245	11.13111366	46.00719032	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06246	11.13108817	46.00740700	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06247	11.13114212	46.00754855	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06248	11.13121950	46.00775714	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06249	11.13126985	46.00789214	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06250	11.13028162	46.00755688	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06251	11.13044428	46.00762906	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06252	11.13060927	46.00770067	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06253	11.13077273	46.00777403	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06254	11.13091487	46.00783452	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06255	11.13107664	46.00790536	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06256	11.13124089	46.00797785	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06257	11.13140418	46.00804932	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06258	11.13150112	46.00809828	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06259	11.13013712	46.00761819	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06260	11.13021397	46.00774418	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06261	11.13028874	46.00786799	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06262	11.13036248	46.00799136	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06263	11.13043656	46.00811580	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06264	11.13051165	46.00824233	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06265	11.13058521	46.00836279	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06266	11.13041987	46.00844902	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06267	11.13025321	46.00850227	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06268	11.13008128	46.00854662	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06269	11.12988689	46.00854096	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06270	11.12980843	46.00839578	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06271	11.12969262	46.00828175	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06272	11.12943892	46.00835084	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06273	11.12919014	46.00842694	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06274	11.12895062	46.00851179	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06275	11.12886351	46.00831937	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	v	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06276	11.12871074	46.00813533	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06277	11.12860225	46.00795972	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06278	11.12849204	46.00778296	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06279	11.12844157	46.00760525	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06280	11.13014942	46.00732014	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06281	11.12957417	46.00762082	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06282	11.12965724	46.00775972	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06283	11.12973968	46.00789978	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06284	11.12982216	46.00803655	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06285	11.12981010	46.00822624	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06286	11.12991362	46.00819601	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06287	11.13009626	46.00814046	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06288	11.13027306	46.00810569	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06289	11.12899214	46.00494457	VIA DON DARIO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06290	11.12903350	46.00516488	VIA DON DARIO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06291	11.12906267	46.00541433	VIA DON DARIO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06292	11.12909826	46.00564267	VIA G. POLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06293	11.12865505	46.00494468	VIA DON DARIO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06294	11.12827569	46.00496023	VIA DON DARIO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06295	11.12792270	46.00501023	VIA DON DARIO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06296	11.12792079	46.00529257	VIA DON DARIO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06297	11.12811132	46.00551024	VIA DON DARIO TRENTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06298	11.12903411	46.00567461	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06299	11.12871109	46.00582241	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06300	11.12846902	46.00599978	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06301	11.12852514	46.00614557	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	6,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06302	11.12866414	46.00632714	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06303	11.12877061	46.00643636	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06304	11.12827863	46.00631120	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06305	11.12814967	46.00628891	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06306	11.12806392	46.00637009	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	v	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06307	11.12817186	46.00646233	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA	1	P83	Classe D	b	p	4	1	ad alogeni	50	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio principale	MATTARELLO
06308	11.12798389	46.00655221	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06309	11.12786630	46.00646851	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06310	11.12772574	46.00656741	VIA G. CATONI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06311	11.12742565	46.00675259	VIA DELLA STAZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06312	11.12718013	46.00686541	VIA DELLA STAZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06313	11.12698644	46.00701537	VIA DELLA STAZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06314	11.12755468	46.00676134	VIA G. CATONI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06315	11.12758841	46.00686218	VIA G. CATONI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06316	11.12832252	46.00645797	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06317	11.12837550	46.00658010	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06318	11.12841882	46.00669624	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06319	11.12826477	46.00678302	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06320	11.12820048	46.00667954	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06321	11.12806066	46.00672282	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06323	11.12803993	46.00619795	PIAZZA QUINTILIO PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06324	11.12785737	46.00622265	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06325	11.12768977	46.00630624	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D31	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06326	11.12754808	46.00635945	VIA G. CATONI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06327	11.12753642	46.00635638	VIA G. CATONI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06328	11.12746232	46.00621069	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06329	11.12741864	46.00598972	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b		c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06330	11.12736305	46.00576949	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b		c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06331	11.12722560	46.00552431	VIA G. CATONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b		c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06332	11.12728927	46.00525922	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06333	11.12723643	46.00497887	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06334	11.12715540	46.00470302	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06335	11.12706329	46.00441569	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06336	11.12698715	46.00413492	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06337	11.12693102	46.00383471	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06338	11.12688367	46.00355152	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06339	11.12684478	46.00327049	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06340	11.12679522	46.00297127	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06341	11.12674072	46.00268353	VIA G. CATONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06342	11.13259107	46.01707056	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06343	11.13257921	46.01678948	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06344	11.13258970	46.01648760	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06345	11.13257438	46.01618162	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06346	11.13256782	46.01588571	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06347	11.13253520	46.01558531	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06348	11.13245348	46.01735408	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06349	11.13248800	46.01765633	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06350	11.13251942	46.01796798	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06351	11.13255353	46.01822653	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06352	11.13261750	46.01851435	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06353	11.13269648	46.01878003	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06354	11.13279193	46.01904687	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06355	11.13292326	46.01930505	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
06356	11.13308638	46.01956071	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,3	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06357	11.13261023	46.01683902	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06358	11.13271402	46.01655335	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06359	11.13279746	46.01629899	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06360	11.13278723	46.01604231	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06361	11.13283330	46.01577460	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06362	11.13293641	46.01550804	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06363	11.13310970	46.01527403	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06364	11.13335231	46.01507465	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06365	11.13372154	46.01500298	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06366	11.13410640	46.01498468	STRADA AI PALAZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06367	11.13278681	46.02520821	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S64	Classe A	b		p	8	1	LED	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06368	11.13269955	46.02550152	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S64	Classe A	b		p	8	1	LED	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06369	11.13266165	46.02569380	VIA DI SAN VINCENZO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP07	Classe A	b		p	7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP07	Classe A	b		p	7	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
06370	11.13264389	46.02578676	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S64	Classe A	b		p	8	1	LED	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06371	11.13975044	46.04433015	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06372	11.13976477	46.04451790	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06373	11.13977791	46.04475120	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06374	11.13978978	46.04495122	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06375	11.13978224	46.04516693	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06376	11.13968075	46.04535487	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06377	11.13951362	46.04548904	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06378	11.13961822	46.04570306	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06379	11.13964096	46.04590638	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06380	11.13966613	46.04611865	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06381	11.13968064	46.04631498	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06382	11.13958177	46.04649334	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06383	11.13942975	46.04674234	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06384	11.13944308	46.04694251	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06385	11.13945872	46.04713448	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06386	11.13947417	46.04736074	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06387	11.13954743	46.04758140	VIA BANALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06388	11.13958289	46.04763467	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D16	Classe C	b		c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06389	11.13972134	46.04763087	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D16	Classe C	b		c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06390	11.13938828	46.04388823	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06391	11.13939842	46.04409497	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06392	11.13941074	46.04433868	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06393	11.13943113	46.04455945	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06394	11.13944799	46.04476917	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06395	11.13946288	46.04497878	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06396	11.13944192	46.04517387	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06397	11.13915970	46.04390072	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06398	11.13916752	46.04410330	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06399	11.13918748	46.04434678	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06400	11.13920469	46.04456781	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06401	11.13921963	46.04475404	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06402	11.13924509	46.04498878	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06403	11.13918996	46.04519055	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06404	11.13923554	46.04538957	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06405	11.13960159	46.04389170	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06406	11.13961642	46.04409166	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06407	11.13962907	46.04432369	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06408	11.13969235	46.04453120	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06409	11.13971009	46.04475735	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06410	11.13967146	46.04496690	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06411	11.13967472	46.04513971	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06412	11.13958788	46.04530703	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06413	11.13944868	46.04545219	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06414	11.13929699	46.04545228	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06415	11.13936153	46.04550331	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06416	11.13924649	46.04548030	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06417	11.13931377	46.04553190	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06418	11.13919416	46.04550772	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06419	11.13926518	46.04556240	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06420	11.13914367	46.04553574	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06421	11.13921828	46.04558972	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06422	11.13909383	46.04556472	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06423	11.13916878	46.04562024	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06424	11.13904426	46.04559335	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06425	11.13911741	46.04564891	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06426	11.13899277	46.04561887	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06427	11.13906696	46.04567818	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06428	11.13893777	46.04564760	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06429	11.13901471	46.04570749	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06430	11.13888540	46.04567376	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06431	11.13896612	46.04573799	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06432	11.13883233	46.04570494	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06433	11.13891987	46.04576941	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P49	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,1	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06434	11.13850778	46.04588847	VIA ASIAGO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	16	6	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06435	11.14008053	46.04757199	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06436	11.14044049	46.04755109	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06437	11.14061203	46.04748579	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06438	11.14082469	46.04744376	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06439	11.14107880	46.04740530	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06440	11.14142446	46.04747379	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06441	11.14171734	46.04755769	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06442	11.14201251	46.04765698	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06443	11.14227511	46.04770369	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06444	11.14255782	46.04780425	VIA BANALA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	p	6,2-5,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06445	11.13911951	46.04764454	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06446	11.13883964	46.04749432	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06447	11.13865357	46.04761684	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06448	11.13838429	46.04772066	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06449	11.13808051	46.04778093	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06450	11.13779239	46.04782907	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06451	11.14754583	46.04294358	VIA DELLE NODE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,2-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06452	11.14802920	46.04272861	VIA DELLE NODE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,2-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06453	11.14858255	46.04251961	VIA DELLE NODE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,2-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06454	11.14894826	46.04229131	VIA DELLE NODE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,2-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06455	11.14922945	46.04209795	VIA DELLE NODE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,2-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06456	11.14928501	46.04155319	VIA DELLE NODE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,2-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06457	11.14950900	46.04118367	VIA DELLE NODE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,2-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06458	11.14975133	46.04104445	VIA DELLE NODE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06459	11.15002358	46.04118184	VIA DELLE NODE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,2-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06460	11.14934196	46.04562282	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06461	11.14949971	46.04552854	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06462	11.14921172	46.04543049	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06463	11.14913027	46.04528931	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06464	11.14920729	46.04509008	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06465	11.14931712	46.04524123	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06466	11.14948490	46.04530859	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06467	11.14960447	46.04533284	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06468	11.14964936	46.04542364	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06469	11.14980089	46.04535324	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06470	11.14950521	46.04539066	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06471	11.14938628	46.04528208	VIA VILLA BELFONTE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P51	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	0,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
06472	11.14960943	46.04528154	VIA VILLA BELFONTE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P04	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
06473	11.14919584	46.04582351	VIA VILLA BELFONTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06474	11.14883883	46.04984549	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06475	11.14859090	46.04987836	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06476	11.14835428	46.04991150	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06477	11.14811779	46.04994505	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06478	11.14789201	46.05000350	VIA U. GIORDANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06479	11.14351611	46.04831057	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06480	11.14318346	46.04802178	VIA A. TAMBOSI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	v	b	4,5	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
06481	11.14317020	46.04801306	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06482	11.14287552	46.04782020	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06483	11.14255234	46.04755279	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06484	11.14233081	46.04725697	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06485	11.14220006	46.04699755	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06486	11.14206741	46.04666176	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06487	11.14192198	46.04634060	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06488	11.14165458	46.04602912	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06489	11.14142404	46.04575175	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06490	11.14123627	46.04543556	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06491	11.14111434	46.04508379	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06492	11.14101334	46.04471662	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06493	11.14096191	46.04437600	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06494	11.14083607	46.04409467	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06495	11.14370342	46.04862906	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S65	Classe A	b	p	9,3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06496	11.14382921	46.04896861	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06497	11.14388089	46.04908932	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06498	11.14392873	46.04922176	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06499	11.14397000	46.04930744	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06500	11.14401479	46.04938395	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06501	11.14408058	46.04949157	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06502	11.14411916	46.04955790	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06503	11.14421325	46.04959649	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06504	11.14423364	46.04962064	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	c	8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06505	11.14437970	46.04959358	VIA DEI COLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06506	11.14448336	46.04950771	VIA DEI COLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06507	11.14456996	46.04936861	VIA DEI COLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06508	11.14460215	46.04932653	VIA DEI COLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	c	8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06509	11.14470003	46.04919831	VIA DEI COLLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06510	11.14448765	46.04919322	P.GGIO DON MICHELE ZULIAN	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06511	11.14417270	46.04921181	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06512	11.14483781	46.04913987	VIA DEI COLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	c	8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06513	11.14519327	46.04904098	VIA DEI COLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	c	8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06514	11.14458193	46.04960640	VIA DEI COLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	c	8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06515	11.14446772	46.04980465	VIA DEI COLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	c	8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06516	11.14436781	46.04993428	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	c	8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06517	11.14414054	46.04991294	VIA VALNIGRA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	c	8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06518	11.14401969	46.04968264	VIA A. TAMBOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S66	Classe B	b	c	8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06519	11.14383608	46.04945657	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06520	11.14365571	46.04952248	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06521	11.14345473	46.04954496	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06522	11.14345673	46.04938666	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06523	11.14342035	46.04921267	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06524	11.14364330	46.04936476	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06525	11.14362250	46.04919612	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06526	11.14378064	46.04930050	VIA A. TAMBOSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06527	11.14322617	46.04790519	VIA DEI TESSADRI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S67	Classe C	b	c	5,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06528	11.14364255	46.04787397	VIA DEI TESSADRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	5,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06529	11.14402221	46.04787373	VIA DEI TESSADRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	5,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06530	11.14436253	46.04785280	VIA DEI TESSADRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	5,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06531	11.14460695	46.04784775	VIA DEI TESSADRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	5,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06532	11.14492537	46.04787766	VIA DEI TESSADRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	5,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06533	11.14521136	46.04796368	VIA DEI TESSADRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	5,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06534	11.14555574	46.04796264	VIA DEI TESSADRI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S67	Classe C	b	c	5,5-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06535	11.14385053	46.04852650	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06536	11.14385452	46.04856415	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06537	11.14400696	46.04852436	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06538	11.14416122	46.04855855	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06539	11.14431667	46.04851723	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06540	11.14446805	46.04855324	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06541	11.14462090	46.04851096	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06542	11.14462466	46.04855006	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	m	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06543	11.14477864	46.04844671	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06544	11.14477925	46.04861211	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06545	11.14498744	46.04838342	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	m	c	2,5	-	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato, manca lampada	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06546	11.14505114	46.04838253	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	m	c	2,5	-	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato, manca lampada	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06547	11.14515887	46.04836075	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	m	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06548	11.14513140	46.04823804	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	m	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06549	11.14510370	46.04811656	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	m	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06550	11.14507417	46.04796932	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06551	11.14524045	46.04806656	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06552	11.14534297	46.04806011	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06553	11.14555700	46.04805041	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06554	11.14556130	46.04809601	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06555	11.14546333	46.04825453	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06556	11.14540378	46.04834284	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06557	11.14528121	46.04833320	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06558	11.14526530	46.04822828	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06559	11.14524679	46.04811457	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06560	11.14509076	46.04868279	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	m	c	2,5	-	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato, manca lampada	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06561	11.14503810	46.04869419	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06562	11.14510967	46.04890670	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	m	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06563	11.14529377	46.04894293	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06564	11.14525880	46.04870396	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06565	11.14503837	46.04898078	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06566	11.14737521	46.03485716	VIA G. ROBERTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06567	11.14709572	46.03482512	VIA G. ROBERTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06568	11.14678758	46.03485162	VIA G. ROBERTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06569	11.14658917	46.03481959	VIA G. ROBERTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06570	11.14652848	46.03461754	VIA G. ROBERTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06571	11.14645295	46.03442743	VIA G. ROBERTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06572	11.14638693	46.03420944	VIA G. ROBERTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06573	11.14626332	46.03400220	VIA G. ROBERTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,6-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06574	11.14364955	46.03595226	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06575	11.14352534	46.03572145	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06576	11.14355820	46.03549430	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06577	11.14352004	46.03528481	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06578	11.14345940	46.03501845	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06579	11.14395050	46.03606924	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06580	11.14424096	46.03613631	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06581	11.14454343	46.03617850	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06582	11.14488092	46.03621850	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06583	11.14520159	46.03626306	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06584	11.14535901	46.03606585	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06585	11.14559078	46.03591405	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,6-6,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06586	11.13696465	46.00701386	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06587	11.13696610	46.00775652	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06588	11.13802685	46.00792409	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06589	11.13888545	46.00819386	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
06590	11.15952906	46.08579522	PIAZZA DEI PREDAROI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06591	11.15962700	46.08586820	PIAZZA DEI PREDAROI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06592	11.15978444	46.08587586	PIAZZA DEI PREDAROI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06593	11.15990501	46.08594120	PIAZZA DEI PREDAROI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06594	11.15992367	46.08609812	VIA PER CAMPEL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06595	11.15978165	46.08613590	VIA PER CAMPEL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06596	11.15954500	46.08590677	PIAZZA DEI PREDAROI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06597	11.15956889	46.08600156	PIAZZA DEI PREDAROI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06598	11.15965017	46.08610298	VIA PER CAMPEL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06599	11.15966008	46.08620865	VIA PER CAMPEL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06600	11.15966856	46.08636893	VIA PER CAMPEL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06601	11.15980313	46.08644271	VIA DEI PRADESTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06602	11.15972402	46.08658464	VIA PER CAMPEL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06603	11.15995172	46.08658812	VIA DEI PRADESTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G14	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06604	11.15957255	46.08673406	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06605	11.15936802	46.08690194	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06606	11.15930068	46.08705989	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06607	11.15912123	46.08721064	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06608	11.15893681	46.08741810	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06609	11.15908116	46.08754554	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06610	11.15935509	46.08764373	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06611	11.15956168	46.08768929	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06612	11.15976607	46.08789886	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06613	11.15993242	46.08807184	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06614	11.16030013	46.08830054	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06615	11.16053005	46.08846644	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06616	11.16069406	46.08854478	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06617	11.16095693	46.08861198	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06618	11.16122056	46.08867981	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06619	11.16145342	46.08869345	VIA PER CAMPEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06620	11.16009049	46.08671466	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06621	11.16024841	46.08691173	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06622	11.16031232	46.08709614	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06623	11.16048454	46.08728578	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06624	11.16056578	46.08737749	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06625	11.16081834	46.08748886	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06626	11.16107325	46.08760184	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06627	11.16122407	46.08774068	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06628	11.16097508	46.08780749	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06629	11.16063973	46.08782763	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06630	11.16035872	46.08783436	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06631	11.16007935	46.08775130	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06632	11.15978771	46.08765330	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06633	11.15957460	46.08762092	VIA DEI PRADESTEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06634	11.15882885	46.08546922	VIA DI SAN FABIANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06635	11.15857024	46.08542648	VIA DI SAN FABIANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06636	11.15836205	46.08539927	VIA DI SAN FABIANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06637	11.15840966	46.08528144	VIA DI SAN FABIANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06638	11.15832237	46.08516651	VIA DI SAN FABIANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06639	11.15863888	46.08511835	VIA DI SAN FABIANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06640	11.15930635	46.08576455	PIAZZA DEI PREDAROI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06641	11.15902466	46.08564937	LARGO PADRE TEOFILO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06642	11.15865669	46.08567285	VIA DI SAN SEBASTIANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06643	11.15832368	46.08577667	VIA DI SAN SEBASTIANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06644	11.15802928	46.08574570	VIA DI SAN SEBASTIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06645	11.15816031	46.08552043	VIA DI SAN SEBASTIANO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06646	11.15822944	46.08497891	VIA DI SAN FABIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06647	11.15796636	46.08504437	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06648	11.15759765	46.08507115	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06649	11.15722274	46.08509867	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06650	11.15682819	46.08497458	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06651	11.15660587	46.08478130	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06652	11.15643495	46.08452317	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06653	11.15623749	46.08428040	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06654	11.15606215	46.08404738	VIA DEI CARLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06655	11.15564491	46.08428091	VIA PER CHIOGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06656	11.15522546	46.08427472	VIA PER CHIOGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06657	11.15481390	46.08435101	VIA PER CHIOGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06658	11.15423803	46.08434552	VIA PER CHIOGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06659	11.15357575	46.08428933	VIA PER CHIOGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06660	11.15313293	46.08419248	VIA PER CHIOGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06661	11.15261634	46.08415695	VIA PER CHIOGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06662	11.15727885	46.08519745	VIA DEI CARLI-PARCO URBANO VILLAMONTAGNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06663	11.15711922	46.08519128	VIA DEI CARLI-PARCO URBANO VILLAMONTAGNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06664	11.15693425	46.08514621	VIA DEI CARLI-PARCO URBANO VILLAMONTAGNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06665	11.15738352	46.08512189	VIA DEI CARLI-PARCO URBANO VILLAMONTAGNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06666	11.16009030	46.08606870	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06667	11.16039735	46.08612628	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06668	11.16077558	46.08615124	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06669	11.16104703	46.08618463	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06670	11.16151513	46.08609736	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06671	11.16194344	46.08599670	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06672	11.16232736	46.08590315	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06673	11.16271007	46.08581115	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06674	11.16310345	46.08571870	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06675	11.16350642	46.08558229	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06676	11.16372262	46.08535970	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06677	11.16373730	46.08510325	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06678	11.16356026	46.08486967	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06679	11.16329676	46.08466217	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06680	11.16303334	46.08445687	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06681	11.16274392	46.08423247	VIA PER VILLAMONTAGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06682	11.16293819	46.08471928	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06683	11.16295818	46.08486189	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06684	11.16262883	46.08481959	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06685	11.16231592	46.08483849	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06686	11.16206491	46.08487222	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06687	11.16172754	46.08487637	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06688	11.16135465	46.08476488	VIA DEI MICHEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06689	11.16304777	46.08502338	VIA DEI MICHEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06690	11.16305447	46.08528434	VIA DEI MICHEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06691	11.16305019	46.08543057	VIA DEI MICHEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06692	11.16305144	46.08563785	VIA DEI MICHEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06693	11.16106271	46.08607799	VIA PER VILLAMONTAGNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	1	1	P41	Classe D	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
06694	11.16147970	46.08641844	VIA PER PILA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06695	11.16185818	46.08658443	VIA PER PILA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06696	11.16227799	46.08667643	VIA PER PILA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06697	11.16256960	46.08675130	VIA PER PILA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06698	11.16292260	46.08671714	VIA PER PILA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06699	11.16309523	46.08689300	VIA PER PILA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
06700	11.15966200	46.08580160	VIA DEI RAFAEI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A21	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
06701	11.15972541	46.08580703	VIA DEI RAFAEI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A21	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
06702	11.15978569	46.08581371	VIA DEI RAFAEI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A21	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
06703	11.15984717	46.08581964	VIA DEI RAFAEI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A21	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
06704	11.15990175	46.08583060	VIA DEI RAFAEI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A21	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
06705	11.14033810	46.07350129	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06706	11.14030820	46.07335159	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06707	11.14136157	46.07563428	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06708	11.14175975	46.07564324	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06709	11.14211285	46.07561718	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06710	11.14245988	46.07559726	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06711	11.14104026	46.07564482	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06712	11.14068316	46.07558547	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06713	11.14035564	46.07548442	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06714	11.14001984	46.07540765	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06715	11.13967361	46.07537254	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06716	11.13936676	46.07535045	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06717	11.13901407	46.07533169	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06718	11.13864246	46.07529658	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06719	11.13827296	46.07521681	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06720	11.13798540	46.07510381	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06721	11.13792898	46.07485087	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06722	11.13804435	46.07460642	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06723	11.13822059	46.07438094	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06724	11.13843116	46.07416173	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06725	11.13880546	46.07405281	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06726	11.13886506	46.07392240	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	m	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06727	11.13854922	46.07385152	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06728	11.13825350	46.07402486	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06729	11.13914342	46.07373327	VIA PER COGNOLA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06730	11.13943502	46.07356030	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06731	11.13973235	46.07335901	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06732	11.14001519	46.07316929	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06733	11.13913077	46.07393083	VIA SAN VITO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06734	11.13941462	46.07374146	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06735	11.13971855	46.07354928	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06736	11.13988608	46.07332019	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06737	11.13942629	46.07521017	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06738	11.13957467	46.07506281	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06739	11.13965379	46.07490045	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06740	11.13972044	46.07473101	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06741	11.13975877	46.07456649	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06742	11.13983748	46.07432149	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06743	11.13989161	46.07413805	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06744	11.13983723	46.07393661	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06745	11.13974125	46.07377330	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06746	11.14115117	46.07114774	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06747	11.14094436	46.07110934	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06748	11.14060812	46.07116929	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06749	11.14086192	46.07126019	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06750	11.14115269	46.07130929	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06751	11.14106846	46.07141597	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06752	11.14092617	46.07151852	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06753	11.14067853	46.07140273	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06754	11.14072276	46.07161433	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06755	11.14052478	46.07169559	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06756	11.14033950	46.07177530	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06757	11.14024735	46.07187136	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06758	11.14022173	46.07204109	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06759	11.14017421	46.07219984	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06760	11.14033166	46.07236668	VIA DEGLI ALBERTI POJA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06761	11.14014427	46.07251582	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06762	11.13995372	46.07260567	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06763	11.13983596	46.07272227	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06764	11.13995754	46.07246069	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06765	11.13970846	46.07068075	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06766	11.13961210	46.07043224	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06767	11.13953489	46.07019866	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06768	11.13933507	46.06995838	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06769	11.13917559	46.06977969	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06770	11.14036730	46.07103193	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06771	11.14075881	46.07110181	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06772	11.14113827	46.07103261	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06773	11.14146434	46.07090334	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06774	11.14177988	46.07083583	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06775	11.14195374	46.07102306	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06776	11.14194591	46.07128393	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06777	11.14179024	46.07149777	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06778	11.14153197	46.07168462	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06779	11.14128694	46.07187570	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06780	11.14104731	46.07208038	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06781	11.14078434	46.07224977	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06782	11.14052517	46.07243237	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06783	11.14024277	46.07259659	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06784	11.14001612	46.07280210	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06785	11.13988862	46.07300592	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06786	11.13993601	46.07323988	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06787	11.14005927	46.07314951	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06788	11.14019550	46.07319539	VIA SAN VITO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06789	11.13961972	46.07310001	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06790	11.13931482	46.07294754	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06791	11.13903350	46.07280472	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06792	11.14006508	46.07091541	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06793	11.13983977	46.07082396	VIA AL VASCON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06794	11.13946761	46.07089671	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06795	11.13913134	46.07099837	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06796	11.13882606	46.07120384	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06797	11.13865051	46.07142384	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06798	11.13848501	46.07164113	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06799	11.13826398	46.07181699	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06800	11.13827612	46.07209975	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06801	11.13828976	46.07232893	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06802	11.13853109	46.07250475	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06803	11.13876995	46.07264633	VIA PER COGNOLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06804	11.13884629	46.07096396	VIA MARIO CAVALIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06805	11.13874520	46.07083010	VIA MARIO CAVALIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06806	11.13862735	46.07065902	VIA MARIO CAVALIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06807	11.13852164	46.07051681	VIA MARIO CAVALIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06808	11.13831867	46.07036831	VIA MARIO CAVALIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06809	11.13812699	46.07024816	VIA MARIO CAVALIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06810	11.13795819	46.07011693	VIA MARIO CAVALIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06811	11.13770868	46.06994190	VIA MARIO CAVALIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06812	11.13996260	46.07107743	PIAZZA DI SAN DONA'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S52	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06813	11.13973420	46.07111452	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06814	11.13955022	46.07116016	PIAZZA DI SAN DONA'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S52	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06815	11.13941306	46.07122099	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06816	11.13925741	46.07132666	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06817	11.13946740	46.07138629	PIAZZA DI SAN DONA'	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S52	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06818	11.13979031	46.07144072	PIAZZA DI SAN DONA'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S52	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06819	11.14005526	46.07121478	PIAZZA DI SAN DONA'	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S52	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06820	11.14021458	46.07099287	VIA AL VASCON	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06821	11.14012499	46.07148639	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06822	11.13983979	46.07166123	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06823	11.13957646	46.07167694	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06824	11.13936864	46.07171340	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06825	11.13910992	46.07165574	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06826	11.13891605	46.07160386	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06827	11.13869124	46.07154466	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06828	11.13908461	46.07147020	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06829	11.14010109	46.07160137	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06830	11.14005210	46.07177556	PIAZZA DI SAN DONA'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
06831	11.13995721	46.07190903	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06832	11.13970344	46.07192586	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06833	11.13949552	46.07193984	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06834	11.13928145	46.07195236	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06835	11.13908771	46.07197519	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06836	11.13885377	46.07186954	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06837	11.13864866	46.07179648	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06838	11.13852435	46.07175642	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06839	11.13875372	46.07203226	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06840	11.13876028	46.07219019	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06841	11.13877039	46.07235018	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06842	11.13865993	46.07248216	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06843	11.13894259	46.07243067	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06844	11.13892063	46.07226089	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06845	11.13907153	46.07241742	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06846	11.13909183	46.07249153	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06847	11.13927460	46.07254608	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06848	11.13937620	46.07264656	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06849	11.13962040	46.07263533	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06850	11.13968044	46.07272310	VIA 26 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
06851	11.14411842	46.03797474	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06852	11.14430778	46.03777730	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06853	11.14449459	46.03763983	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06854	11.14391229	46.03811525	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06855	11.14369888	46.03818723	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06856	11.14332157	46.03826254	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06857	11.14295574	46.03833429	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06858	11.14257856	46.03836496	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06859	11.14228597	46.03841869	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06860	11.14197741	46.03847424	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06861	11.14167089	46.03852714	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06862	11.14134707	46.03855644	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06863	11.14103599	46.03859067	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06864	11.14087393	46.03880310	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06865	11.14105212	46.03899733	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06866	11.14128771	46.03915147	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06867	11.14152018	46.03930747	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06868	11.14126720	46.03936404	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06869	11.14087860	46.03944707	VIA ZITA LORENZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06870	11.14382319	46.03818185	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06871	11.14362599	46.03833008	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06872	11.14358807	46.03864485	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06873	11.14330954	46.03885654	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06874	11.14305820	46.03905192	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06875	11.14289803	46.03931752	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06876	11.14275084	46.03952354	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06877	11.14268026	46.03980812	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06878	11.14262550	46.04008232	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06879	11.14242092	46.04032308	VIA G. BASSETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06880	11.13726382	46.04862879	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06881	11.13738420	46.04844259	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06882	11.13751582	46.04822645	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06883	11.13746986	46.04794419	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06884	11.13756626	46.04779637	VIA ASIAGO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
06885	11.13755056	46.04775562	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06886	11.13760552	46.04745544	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06887	11.13768508	46.04716384	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06888	11.13796706	46.04682764	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06889	11.13819818	46.04667617	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06890	11.13841315	46.04651344	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06891	11.13846337	46.04618311	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06892	11.13838366	46.04561573	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06893	11.13835121	46.04519947	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06894	11.13837098	46.04496651	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06895	11.13844466	46.04475815	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06896	11.13852148	46.04453174	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06897	11.13854707	46.04429771	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06898	11.13856248	46.04406190	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
06899	11.13717640	46.04889101	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06900	11.13720541	46.04913111	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06901	11.13725091	46.04939466	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06902	11.13731780	46.04963475	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
06903	11.13743025	46.04961890	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06904	11.13779820	46.04949061	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06905	11.13803530	46.04929909	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06906	11.13842675	46.04929056	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06907	11.13872871	46.04936552	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,7-5,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06908	11.13915504	46.04937507	LOC. CERNIDOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06909	11.11394081	46.04565895	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
06910	11.11413572	46.04576399	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
06911	11.11433131	46.04586918	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
06912	11.11452426	46.04597357	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
06913	11.11471936	46.04607860	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
06914	11.11382953	46.04575703	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
06915	11.11402403	46.04586134	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
06916	11.11421930	46.04596665	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
06917	11.11441577	46.04607220	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
06918	11.11460994	46.04617677	VIA DEL PONTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D17	Classe B	b	c	5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
06919	11.13569616	46.05125408	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
06920	11.13624532	46.05163238	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06921	11.13615355	46.05146497	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06922	11.13604645	46.05125695	VIA SAN BARTOLAMEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
06923	11.13515119	46.06175295	VIA VICENZA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	4	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06924	11.13621818	46.05458529	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0.6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06925	11.13618611	46.05461886	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0.2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06926	11.13631076	46.05462932	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0.6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06927	11.13627378	46.05466710	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0.2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
06928	11.05489464	46.03842651	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06929	11.05471956	46.03834514	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06930	11.05454433	46.03826446	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06931	11.05417437	46.03808830	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06932	11.05403611	46.03796480	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06933	11.05396148	46.03781153	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06935	11.05507070	46.03850645	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06936	11.05522447	46.03857742	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06937	11.05537351	46.03864547	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06938	11.05560627	46.03874897	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06939	11.05577115	46.03879881	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06940	11.05595134	46.03883305	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06941	11.05612875	46.03886026	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06942	11.05633538	46.03889214	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06943	11.05655383	46.03892508	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06944	11.05677017	46.03895831	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06945	11.05699250	46.03899331	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06946	11.05719366	46.03902283	STRADA DI VASON	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D21	Classe A	b	p	6.5	1	LED	59	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
06948	11.05846165	46.03975126	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06949	11.05835632	46.03947692	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06950	11.05829633	46.03931514	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06951	11.05833042	46.03893280	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06952	11.05792594	46.03903364	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06953	11.05751138	46.03895870	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06954	11.05834148	46.03911388	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06955	11.05858175	46.04005045	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06956	11.05652971	46.03873316	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
06957	11.05632015	46.03857467	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
06958	11.05610666	46.03837152	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
06959	11.05630932	46.03829917	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
06960	11.05666419	46.03837086	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
06961	11.05708509	46.03844922	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
06962	11.05737445	46.03839246	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
06963	11.05881989	46.04108385	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06964	11.05877991	46.04056961	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06965	11.05872911	46.04083512	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06966	11.05867109	46.04030263	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06967	11.05911610	46.04127124	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06968	11.05945696	46.04138876	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06969	11.05988132	46.04136732	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06970	11.06027188	46.04137604	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06971	11.05865869	46.04139298	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06972	11.05816458	46.04117955	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06973	11.05826732	46.04097467	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06974	11.05856278	46.04111181	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06975	11.13816424	46.05824468	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06976	11.13799943	46.05810156	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06977	11.13785098	46.05795603	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06978	11.13790053	46.05774327	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06979	11.13788869	46.05754138	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06980	11.13786711	46.05735285	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06981	11.13783259	46.05715312	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06982	11.13779483	46.05695235	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06983	11.13776628	46.05675539	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06984	11.13762339	46.05654221	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06985	11.13731484	46.05623371	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06986	11.13719868	46.05603891	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06987	11.13743655	46.05593834	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06988	11.13763612	46.05608184	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06989	11.13781196	46.05625753	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06990	11.13810631	46.05626689	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06991	11.13840488	46.05628592	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06992	11.13818667	46.05625180	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06993	11.13796109	46.05612810	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06994	11.13782158	46.05597787	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06995	11.13767182	46.05577741	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE																APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06996	11.13744857	46.05562751	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06997	11.13716024	46.05552019	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06998	11.13692970	46.05537844	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
06999	11.13666608	46.05524841	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07000	11.13646045	46.05514699	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07001	11.13624985	46.05502081	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07002	11.13608331	46.05489766	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07003	11.13688293	46.05499919	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
07004	11.13714479	46.05516370	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
07005	11.13841739	46.05832894	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07006	11.13839176	46.05817178	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07007	11.13859285	46.05803214	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07008	11.13857705	46.05827534	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07009	11.13871310	46.05814421	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07010	11.13853505	46.05843200	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07011	11.13864717	46.05854657	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07012	11.13867249	46.05867346	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07013	11.13817942	46.05848433	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07014	11.13806165	46.05866409	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07015	11.13796119	46.05882024	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07016	11.13826437	46.05884564	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07017	11.13787109	46.05905580	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07018	11.13785917	46.05924131	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07019	11.13796483	46.05941853	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07020	11.13810947	46.05956951	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07021	11.13826045	46.05971683	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07022	11.13841824	46.05986653	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07023	11.13851184	46.06003752	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07024	11.13851355	46.06022058	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07025	11.13842477	46.06039213	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07026	11.13837826	46.06056585	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07027	11.13829863	46.06074001	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07028	11.13822938	46.06083437	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07029	11.13812258	46.06099847	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07030	11.13806114	46.06117326	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07031	11.13783654	46.06121679	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07032	11.13775382	46.06104647	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07033	11.13772276	46.06086783	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07034	11.13769497	46.06068893	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07035	11.13767830	46.06050936	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07036	11.13760773	46.06033601	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07037	11.13753339	46.06050805	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07038	11.13747120	46.06067983	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07039	11.13741541	46.06085272	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07040	11.13734472	46.06102302	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07041	11.13721787	46.06117983	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07042	11.13712083	46.06134584	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07043	11.13702435	46.06151390	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
07045	11.07257841	46.05080573	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07046	11.07259118	46.05112266	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07047	11.07242101	46.05134547	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-				0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07048	11.07222569	46.05141538	STRADA DI VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D22	Classe A	b	p	7,5	1	alogenuri metallici	100	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D22	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07049	11.07216950	46.05148756	STRADA DI VANEZE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	7	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
07050	11.07207925	46.05155860	STRADA DI VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D22	Classe A	b	p	7,5	1	alogenuri metallici	100	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D22	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07051	11.07194316	46.05173565	STRADA DI VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D22	Classe A	b	p	7,5	1	alogenuri metallici	100	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D22	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07052	11.07184479	46.05189651	STRADA DI VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D22	Classe A	b	p	7,5	1	alogenuri metallici	100	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D22	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07053	11.07170828	46.05208311	STRADA DI VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D22	Classe A	b	p	7,5	1	alogenuri metallici	100	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D22	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	v	b	1,5	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07054	11.07158428	46.05228089	STRADA DI VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D22	Classe A	b	p	7.5	1	alogenuri metallici	100	v	b	1.5	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D22	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	v	b	1.5	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07055	11.07147878	46.05250112	STRADA DI VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D22	Classe A	b	p	7.5	1	alogenuri metallici	100	v	b	1.5	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D22	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	v	b	1.5	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07056	11.07146452	46.05254294	STRADA DI VANEZE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	7	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
07057	11.07137888	46.05265518	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07058	11.07134885	46.05298031	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07059	11.07101890	46.05328636	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07060	11.07241342	46.05037386	STRADA DI CORNO - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07061	11.07265258	46.05058888	STRADA DI CORNO - VANEZE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P25	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
07062	11.07230991	46.05051784	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07063	11.07212233	46.05023664	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07064	11.07282202	46.05081463	STRADA DI VANEZE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	7	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
07065	11.07291071	46.05090813	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P25	Classe A	b	p	8	1	di sodio alta pres	250	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07066	11.07302598	46.05112861	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07067	11.07305598	46.05131879	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07068	11.07289884	46.05149907	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07069	11.07287815	46.05178361	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07070	11.07283053	46.05206819	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07071	11.07289127	46.05224923	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07072	11.07295718	46.05234162	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07073	11.07301736	46.05218238	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07074	11.07314394	46.05186662	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07075	11.07329380	46.05166923	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07076	11.07336237	46.05143572	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07077	11.07365436	46.05147392	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07078	11.07361272	46.05174381	STRADA DI VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07079	11.07232252	46.05242853	VIA DEI FALCHI - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07080	11.07264035	46.05229473	VIA DEI FALCHI - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07081	11.07262082	46.05199668	VIA DEI FALCHI - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07082	11.07260972	46.05170584	VIA DEI FALCHI - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07083	11.07252642	46.05142529	VIA DEI FALCHI - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07084	11.07214532	46.05173219	VIA DEI FALCHI - VANEZE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P30	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
07085	11.07210292	46.05219688	VIA DEI FALCHI - VANEZE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P25	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
07086	11.07205790	46.05259714	VIA DEI FALCHI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07087	11.07180048	46.05292917	VIA DEI FALCHI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07088	11.07194156	46.05323438	VIA DEI FALCHI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07089	11.07176211	46.05360520	VIA DEI FALCHI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07090	11.07133541	46.05385030	VIA DEI FALCHI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07091	11.07076886	46.05382245	VIA DEI FALCHI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07092	11.07033491	46.05357386	VIA DEI FALCHI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07093	11.07002260	46.05346944	VIA DEI FALCHI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07094	11.07094605	46.05348307	VIA DEI FALCHI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07095	11.07255792	46.05002694	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07096	11.07329794	46.05001577	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07097	11.07377983	46.04994468	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07098	11.07345993	46.04963564	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07099	11.07395378	46.04946224	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07100	11.07458146	46.04940190	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07101	11.07510070	46.04932986	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07102	11.07579518	46.04923974	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07103	11.07665527	46.04920332	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07104	11.07729750	46.04917375	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07105	11.07796346	46.04917510	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07106	11.07874549	46.04901904	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07107	11.07910417	46.04859350	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07108	11.08481527	46.04987375	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07109	11.08382610	46.05005044	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07110	11.08425319	46.05022897	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07111	11.08415584	46.05058289	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07112	11.08325488	46.05056991	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07113	11.08264432	46.05001024	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07114	11.08193503	46.04967072	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07115	11.08104037	46.04964902	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07116	11.08038635	46.04938019	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07117	11.07998678	46.04925189	STRADA DI CORNO - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07118	11.10213901	46.06516968	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07119	11.10194370	46.06498029	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07120	11.10180462	46.06477359	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07121	11.10168516	46.06456447	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07122	11.10152846	46.06445304	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07123	11.10127817	46.06450722	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07124	11.10106474	46.06461446	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07125	11.10090867	46.06477303	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07126	11.10089294	46.06496449	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07127	11.10083873	46.06519538	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07128	11.10067687	46.06532929	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07129	11.10050408	46.06548737	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07130	11.10035753	46.06565929	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07131	11.10023603	46.06584691	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07132	11.10010928	46.06606077	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07133	11.09982458	46.06597877	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07134	11.09959062	46.06576906	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07135	11.09941225	46.06564675	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07136	11.09916425	46.06549989	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07137	11.09977677	46.06616213	VIA ALLE VALENE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,4-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07138	11.09991206	46.06632688	VIA ALLE VALENE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,4-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07139	11.10025404	46.06636967	VIA ALLE VALENE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,4-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07140	11.10232163	46.06534772	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07141	11.10241563	46.06558884	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07142	11.10251503	46.06573589	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07143	11.10247390	46.06532005	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07144	11.10251174	46.06514056	STRADA ALLA FUNIVIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,6-6,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07145	11.08250835	46.06471898	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07146	11.08211303	46.06477399	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07147	11.08165032	46.06502640	VIA PER CESANA - CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07148	11.08131015	46.06509588	VIA PER CESANA - CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07149	11.08093202	46.06516279	VIA PER CESANA - CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07150	11.08057968	46.06515348	VIA PER CESANA - CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07151	11.08285951	46.06481437	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07152	11.08327754	46.06481047	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07153	11.08365756	46.06471408	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07154	11.08372049	46.06444443	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07155	11.08365715	46.06416965	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07156	11.08339811	46.06394353	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07157	11.08303880	46.06385276	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07158	11.08263193	46.06385212	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07159	11.08231044	46.06368983	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07160	11.08233508	46.06338587	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07161	11.08236864	46.06313121	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07162	11.08239914	46.06286683	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07163	11.08229071	46.06262320	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07164	11.08206466	46.06234216	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07165	11.08182421	46.06212241	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07166	11.08147728	46.06204047	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07167	11.08112105	46.06206992	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07168	11.08083377	46.06225247	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07169	11.08056095	46.06246158	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07170	11.08028519	46.06267013	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07171	11.08000695	46.06291443	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07172	11.07969387	46.06278026	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07173	11.07968554	46.06250728	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07174	11.08145877	46.06186389	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
07175	11.08237295	46.06226147	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07176	11.08273995	46.06210334	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07177	11.08200514	46.06359614	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07178	11.08174402	46.06373036	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07179	11.08172381	46.06399283	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07180	11.08138811	46.06367882	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07181	11.08099532	46.06352764	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07182	11.08059909	46.06347068	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07183	11.08124080	46.06338509	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07184	11.08118840	46.06321572	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07185	11.08147836	46.06305313	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07186	11.08117986	46.06300963	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07187	11.08119205	46.06282091	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07188	11.08120897	46.06255683	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07189	11.08292559	46.06355025	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07190	11.08293347	46.06404480	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07191	11.08309601	46.06430421	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07192	11.08227018	46.06513383	STRADA DEL PRA DEL BOTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07193	11.08249903	46.06506641	STRADA DI CANDRIAI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	7	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	4,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	4,5	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
07194	11.08259367	46.06503714	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07195	11.08293252	46.06500640	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07196	11.08320885	46.06505040	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07197	11.08340893	46.06514421	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07198	11.08359946	46.06524903	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07199	11.08380523	46.06535774	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07200	11.08396571	46.06542543	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07201	11.08427079	46.06572500	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07202	11.08438807	46.06598961	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07203	11.08454314	46.06621973	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07204	11.08457656	46.06656310	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07205	11.08425221	46.06667959	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07206	11.08403306	46.06683577	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07207	11.08400413	46.06712461	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07208	11.08419074	46.06694093	VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07209	11.08451027	46.06683782	VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07210	11.08476682	46.06671411	VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07211	11.08507124	46.06656837	VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07212	11.08535535	46.06645997	VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07213	11.08563460	46.06633297	VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07214	11.08597223	46.06617441	VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07215	11.08605836	46.06600249	VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
07216	11.08196038	46.06499482	STRADA DI CANDRIAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S04	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07217	11.08176699	46.06524152	STRADA DEL PRA DEL BOTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
07218	11.08160686	46.06550003	STRADA DEL PRA DEL BOTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07219	11.08121625	46.06562585	STRADA DEL PRA DEL BOTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07220	11.08085399	46.06576590	STRADA DEL PRA DEL BOTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07221	11.08063725	46.06598137	STRADA DEL PRA DEL BOTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07222	11.08049113	46.06622944	STRADA DEL PRA DEL BOTER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07223	11.08082625	46.06621181	STRADA DEL PRA DEL BOTER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07224	11.08113726	46.06618072	STRADA DEL PRA DEL BOTER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07225	11.06006954	46.06693295	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07226	11.06045952	46.06701759	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07227	11.06082455	46.06717238	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07228	11.06106234	46.06734996	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07229	11.06138063	46.06758480	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07230	11.06166013	46.06780315	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07231	11.06193378	46.06801336	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07232	11.06222872	46.06823216	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07233	11.06251823	46.06842311	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07234	11.06279612	46.06860285	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07235	11.06317057	46.06882398	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07236	11.06345056	46.06895555	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07237	11.06319157	46.06871445	VIA AL MASO BANAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07238	11.06315162	46.06844770	VIA AL MASO BANAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07239	11.06315630	46.06819236	VIA AL MASO BANAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07240	11.06295139	46.06795041	VIA AL MASO BANAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07241	11.06272725	46.06776603	VIA AL MASO BANAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	v	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07242	11.06256481	46.06766980	VIA AL MASO BANAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07244	11.05965279	46.06694811	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07245	11.05927248	46.06702512	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07246	11.05889614	46.06717429	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07247	11.05850871	46.06731097	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07248	11.05813448	46.06744153	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07249	11.05775330	46.06757605	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07250	11.05736375	46.06770340	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07251	11.05699639	46.06785015	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07252	11.05671737	46.06807883	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07253	11.05656838	46.06835326	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07254	11.05656290	46.06863953	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07255	11.05672432	46.06892484	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07256	11.05895684	46.06708075	VIA AL MASO PETOCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07257	11.05863429	46.06711968	VIA AL MASO PETOCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07258	11.05831924	46.06710834	VIA AL MASO PETOCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07259	11.05811299	46.06694412	VIA AL MASO PETOCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07260	11.05808083	46.06671178	VIA AL MASO PETOCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07261	11.05817814	46.06649150	VIA AL MASO PETOCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07262	11.05828491	46.06626253	VIA AL MASO PETOCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07263	11.05846574	46.06600046	VIA AL MASO PETOCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07264	11.06277451	46.07225021	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07265	11.06301034	46.07224000	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07266	11.06336236	46.07226851	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07267	11.06340834	46.07205197	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07268	11.06339064	46.07179842	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07269	11.06336851	46.07151151	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07270	11.06333386	46.07124100	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07271	11.06318204	46.07094203	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07272	11.06306866	46.07069592	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07273	11.06319854	46.07050086	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07274	11.06350014	46.07036384	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07275	11.06361706	46.07009455	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07276	11.06357004	46.06981884	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07277	11.06352098	46.06955253	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07278	11.06347247	46.06928154	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07279	11.06329616	46.06905055	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07280	11.06351726	46.06914713	STRADA DEL PRA DEL BOTER	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6,5	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	BONDONE
07281	11.06242536	46.07227305	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07282	11.06203524	46.07226120	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07283	11.06166734	46.07220625	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07284	11.06136392	46.07221113	VIA DELLA BELINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07285	11.06376687	46.07179392	VIA DEL DOS CALT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07286	11.06389918	46.07145861	VIA DEL DOS CALT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07287	11.06389511	46.07112066	VIA DEL DOS CALT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07288	11.06396333	46.07084633	VIA DEL DOS CALT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07289	11.06401306	46.07067332	VIA DEL DOS CALT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07290	11.06419372	46.07045572	VIA DEL DOS CALT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07291	11.06384231	46.07033464	VIA DEL DOS CALT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07292	11.06324303	46.07253992	VIA AL PALU'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07293	11.06338130	46.07266680	VIA AL PALU'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07294	11.06376015	46.07275249	VIA AL PALU'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07295	11.06416071	46.07285878	VIA AL PALU'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07296	11.06254757	46.07244118	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07297	11.06236066	46.07266538	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07298	11.06235114	46.07300353	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07299	11.06251307	46.07323752	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07300	11.06266072	46.07349469	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07301	11.06291390	46.07367724	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07302	11.06320508	46.07361564	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07303	11.06361519	46.07342775	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07304	11.06402286	46.07324142	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07305	11.06437659	46.07300116	VIA AL PALU'	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07306	11.06232814	46.07241340	VIA ALLA DOSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07307	11.06148719	46.07239938	VIA DEI SEGATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07310	11.06172854	46.07281054	VIA DEI SEGATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07311	11.06214298	46.07295952	VIA DEI SEGATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07312	11.06192153	46.07302079	VIA DEI SEGATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07313	11.06205789	46.07325185	VIA DEI SEGATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07314	11.06219209	46.07347705	VIA DEI SEGATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07315	11.06233960	46.07386304	VIA DEI PRAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07316	11.06258180	46.07422568	VIA DEI PRAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07317	11.06214888	46.07379805	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07318	11.06222483	46.07406687	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07319	11.06225528	46.07441732	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07320	11.06229255	46.07464453	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07321	11.06200978	46.07473774	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07322	11.06149066	46.07455260	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07323	11.06107116	46.07436609	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07324	11.06069319	46.07414158	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07325	11.06022083	46.07392926	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07326	11.05998906	46.07373094	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07327	11.05683558	46.07149107	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07328	11.05711733	46.07133642	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07329	11.05737297	46.07120327	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07330	11.05771751	46.07101503	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07331	11.05791164	46.07081353	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07333	11.05829959	46.07075418	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07334	11.05820052	46.07049920	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07335	11.05802722	46.07024932	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07337	11.05783441	46.07001711	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07338	11.05760357	46.06978985	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07339	11.05737338	46.06956250	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07340	11.05712260	46.06935900	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07341	11.05691996	46.06915534	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07342	11.05704528	46.06908966	STRADA DEL PRA DEL BOTER	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6,5	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	3,5	-	-	nessun intervento	BONDONE
07343	11.05784760	46.07038988	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07344	11.05755958	46.07041502	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07345	11.05723673	46.07042380	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07346	11.05682534	46.07036390	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07347	11.05647756	46.07027381	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07348	11.05614676	46.07021441	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07349	11.05584908	46.07023764	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07350	11.05545170	46.07024025	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07351	11.05507865	46.07024020	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07352	11.05483417	46.07031153	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07353	11.05469220	46.07055366	VIA DI MURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07354	11.05675088	46.07172731	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07355	11.05675168	46.07197024	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07356	11.05669438	46.07227804	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07357	11.05653289	46.07249342	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07358	11.05651036	46.07280876	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07359	11.05635896	46.07307175	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07360	11.05629697	46.07323809	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07361	11.05625167	46.07345168	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07362	11.05615006	46.07375390	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07363	11.05624716	46.07405746	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07364	11.05646954	46.07432267	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07365	11.05632335	46.07456652	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07366	11.05649297	46.07174618	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07367	11.05635514	46.07199366	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07368	11.05644126	46.07230610	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07369	11.05621191	46.07176749	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07370	11.05592375	46.07172209	VIA DEL DOSSOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G20	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07371	11.05577904	46.07159703	VIA DEL DOSSOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G20	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07372	11.05566665	46.07143881	VIA DEL DOSSOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07373	11.05557746	46.07128242	VIA DEL DOSSOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07374	11.05532927	46.07127048	VIA DEL DOSSOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07375	11.05510535	46.07128276	VIA DEL DOSSOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07376	11.05637633	46.07137590	VIA DEL REGOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07377	11.05631852	46.07103104	VIA DEL REGOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07378	11.05587851	46.07084985	VIA DEL REGOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07379	11.05545938	46.07076489	VIA DEL REGOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07380	11.05516458	46.07051226	VIA DEL REGOLIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07381	11.05866771	46.07594162	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07382	11.05859675	46.07580009	STRADA DI SPINEDA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	BONDONE
07383	11.05851297	46.07569420	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07384	11.05840649	46.07543348	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07385	11.05830246	46.07518667	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07386	11.05819482	46.07494276	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07387	11.05810853	46.07468639	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07388	11.05807190	46.07440486	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07389	11.05809317	46.07413899	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07390	11.05814524	46.07387946	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07391	11.05819329	46.07362425	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07392	11.05824354	46.07336757	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07393	11.05829770	46.07309508	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07394	11.05833938	46.07288289	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07395	11.05839632	46.07259616	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07396	11.05844602	46.07233207	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07397	11.05849737	46.07206868	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07398	11.05848488	46.07181189	STRADA DI SPINEDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07399	11.05844160	46.07153684	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07400	11.05840109	46.07126332	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07401	11.05836140	46.07101691	STRADA PER LE TRE CIME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07402	11.05893114	46.07614168	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07403	11.05903091	46.07640021	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07404	11.05914294	46.07664549	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07405	11.05926475	46.07689872	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07406	11.05935671	46.07715516	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07407	11.05937603	46.07742703	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07408	11.05932896	46.07769505	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07409	11.05921013	46.07794645	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07410	11.05905467	46.07817169	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07411	11.05882602	46.07836309	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07412	11.05854736	46.07853144	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07413	11.05831645	46.07869042	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07414	11.05794646	46.07881575	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07415	11.05801673	46.07862974	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07416	11.05833510	46.07851979	STRADA PER SOPRAMONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07417	11.05847483	46.07856753	STRADA PER SOPRAMONTE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	BONDONE
07418	11.05879809	46.07568285	VIA DEL SALES	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07419	11.05874351	46.07543081	VIA DEL SALES	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07420	11.05871637	46.07517990	VIA DEL SALES	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07421	11.05871816	46.07493244	VIA DEL SALES	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07422	11.05875941	46.07469436	VIA DEL SALES	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07423	11.05891653	46.07448615	VIA DEL SALES	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07424	11.05901107	46.07424395	VIA DEL SALES	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07425	11.05913300	46.07401599	VIA DEL SALES	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07426	11.05854046	46.07600113	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07427	11.05839409	46.07575204	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07428	11.05825004	46.07551695	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07429	11.05796332	46.07537181	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07430	11.05781981	46.07515835	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07431	11.05764918	46.07547893	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07432	11.05731658	46.07559970	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07433	11.05697065	46.07572521	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07434	11.05661669	46.07585303	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07435	11.05623002	46.07592606	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07436	11.05583436	46.07595341	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07437	11.05544270	46.07598378	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07438	11.05511783	46.07612371	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07439	11.05506396	46.07626181	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07440	11.05528240	46.07644178	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07441	11.05547308	46.07664386	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07442	11.05565792	46.07672182	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07443	11.05654164	46.07603628	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07444	11.05653646	46.07631372	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07445	11.05646598	46.07663512	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07446	11.05636354	46.07691679	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07447	11.05613598	46.07700811	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07448	11.05587468	46.07707713	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07449	11.05906974	46.07081746	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07450	11.05903480	46.07068577	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07451	11.05912389	46.07056652	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07452	11.05912617	46.07044670	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07453	11.05923291	46.07037602	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07454	11.05918735	46.07027372	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07455	11.05906453	46.07031507	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07456	11.05933233	46.07042099	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07457	11.05939034	46.07027807	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07458	11.05939503	46.07053267	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07459	11.05939148	46.07065206	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07460	11.05919008	46.07067925	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07461	11.05888833	46.07063283	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07462	11.05900029	46.07054477	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07463	11.05896636	46.07041325	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07464	11.05881937	46.07035823	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07465	11.05892948	46.07027053	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07466	11.05889514	46.07013805	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07467	11.05875192	46.07008122	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07468	11.05885998	46.06999571	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07469	11.05881919	46.06985005	GIARDINO FRADOLCINO E M.	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07470	11.05898857	46.07090661	PIAZZA OVENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07471	11.05866695	46.07088615	PIAZZA OVENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07472	11.05952396	46.07110372	PIAZZA OVENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Nessun intervento	BONDONE
07473	11.05923105	46.07104266	PIAZZA OVENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07474	11.05927823	46.07127241	PIAZZA OVENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07475	11.05939736	46.07136636	VIA DI VEGIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07476	11.05964364	46.07130377	PIAZZA OVENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07477	11.05912599	46.07145813	PIAZZALE DELLA PESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07478	11.05885305	46.07160057	PIAZZALE DELLA PESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07479	11.05900507	46.07168041	PIAZZALE DELLA PESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07480	11.05902263	46.07181471	PIAZZALE DELLA PESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07481	11.05887604	46.07190817	PIAZZALE DELLA PESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07482	11.05870216	46.07179071	PIAZZALE DELLA PESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07483	11.05927910	46.07154266	VIA DI VEGIARA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07484	11.05924211	46.07178600	VIA DI VEGIARA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07485	11.05916476	46.07200393	PIAZZALE DELLA PESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07486	11.05882129	46.07201131	PIAZZALE DELLA PESA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07487	11.05934879	46.07203920	VIA DI VEGIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07489	11.05997794	46.07136686	PIAZZA OVENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07490	11.06021274	46.07147892	VIA DEI TURCATI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P06	Classe D	b	p	0,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	BONDONE
07491	11.06019211	46.07145113	VIA DEI TURCATI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P06	Classe D	b	p	0,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	BONDONE
07492	11.05994350	46.07159722	VIA DI REVOLTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07493	11.05985218	46.07178722	VIA DI REVOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07494	11.05978774	46.07188539	VIA DI REVOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07495	11.05997619	46.07184518	VIA DI REVOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07496	11.06024867	46.07181949	VIA DI REVOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07497	11.05962429	46.07208632	VIA DI REVOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07498	11.05958293	46.07230627	VIA DI REVOLTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07499	11.05952039	46.07255163	VIA DI REVOLTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07500	11.05939656	46.07284158	VIA DI VEGIARA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07501	11.05948045	46.07330441	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07502	11.05956337	46.07346138	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07503	11.05959384	46.07376640	VIA DELLE ARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07504	11.05925310	46.07377472	VIA DEL SALES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07505	11.06020997	46.07128641	VIA DEI TURCATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07506	11.06044892	46.07142331	VIA DEI TURCATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07507	11.06045941	46.07164283	VIA DEI TURCATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07508	11.06056552	46.07181859	VIA DEI TURCATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07509	11.06082164	46.07188164	VIA DEI TURCATI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07511	11.06103170	46.07198204	VIA DEI SEGATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07512	11.06123216	46.07218712	VIA DEI SEGATI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07513	11.06118883	46.07229666	VIA DEI SEGATI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07514	11.06057391	46.07202845	PIAZZA DEL SACRO CUORE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07515	11.06066339	46.07217373	PIAZZA DEL SACRO CUORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P03	Classe D	b	p	10	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	BONDONE
07516	11.06063705	46.07216169	PIAZZA DEL SACRO CUORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P03	Classe D	b	p	10	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	BONDONE
07517	11.06064947	46.07216737	PIAZZA DEL SACRO CUORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe D	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	BONDONE
07518	11.06063705	46.07216169	PIAZZA DEL SACRO CUORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe D	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	BONDONE
07519	11.06075844	46.07251162	PIAZZA DON L. PEDROLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	n.r.	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07520	11.06081304	46.07272176	PIAZZA DON L. PEDROLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	n.r.	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07521	11.06096757	46.07286033	PIAZZA DON L. PEDROLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	n.r.	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07522	11.06110441	46.07288444	PIAZZA DON L. PEDROLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	n.r.	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07523	11.06039967	46.07243388	VIA DI VINCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA	1	P72	Classe D	b	p	7	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07524	11.06032053	46.07271179	VIA DI VINCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07525	11.06029986	46.07300568	VIA DI VINCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07526	11.05991892	46.07323609	VIA DI VINCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07527	11.06056827	46.07312331	VIA DI VINCIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07528	11.06084516	46.07313675	VIA DI VINCIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07529	11.06084772	46.07330565	VIA DI VINCIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07530	11.06084757	46.07346761	VIA DI VINCIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07531	11.06084886	46.07364127	VIA DI VINCIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07532	11.06017250	46.07234793	VICOLO VECCHIO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07533	11.05993463	46.07238865	VICOLO VECCHIO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07534	11.05970021	46.07251475	VICOLO VECCHIO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07535	11.06094818	46.07173840	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07536	11.06047783	46.07104304	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07537	11.06078644	46.07123204	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07538	11.06102477	46.07136688	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07539	11.06095486	46.07113756	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07540	11.06106523	46.07093687	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07541	11.06134629	46.07083910	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07542	11.06151626	46.07065072	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07543	11.06149744	46.07047180	VIA DELLA RI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07544	11.06148047	46.07020369	VIA DELLA RI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07545	11.06152826	46.06995611	VIA DELLA RI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D26	Classe A	b	p	4,5	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07546	11.06168301	46.06973880	VIA DELLA RI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D26	Classe A	b	p	4,5	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07547	11.06181342	46.06958182	VIA DELLA RI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D26	Classe A	b	p	4,5	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07548	11.06206170	46.06946934	VIA DELLA RI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D26	Classe A	b	p	4,5	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07549	11.06231869	46.06925975	VIA DELLA RI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D26	Classe A	b	p	4,5	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07550	11.06241861	46.06899199	VIA DELLA RI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D26	Classe A	b	p	4,5	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07551	11.06264492	46.06886711	VIA DELLA RI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D26	Classe A	b	p	4,5	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07552	11.06178001	46.07052784	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07553	11.06079429	46.07077305	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07554	11.06053058	46.07055269	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07555	11.06064855	46.07025823	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07556	11.06041375	46.07124549	VIA DEI TURCATI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07557	11.05943943	46.07231054	VIA DI REVOLTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07558	11.05959235	46.07118124	PIAZZA OVENO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07559	11.05958838	46.07105416	PIAZZA OVENO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07560	11.06002807	46.07109516	PIAZZA OVENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07561	11.06013418	46.07091427	PIAZZA OVENO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07562	11.06029051	46.07075205	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07563	11.06019188	46.07052001	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07564	11.06008550	46.07031717	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07565	11.05991755	46.07017964	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07566	11.05978790	46.06995215	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07567	11.05942778	46.06954785	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07568	11.05902334	46.06949725	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07569	11.05897025	46.06898857	VIA DI BUNAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07570	11.05897716	46.06928973	VIA DI BUNAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07571	11.05877813	46.06962262	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07572	11.05862942	46.06991794	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07573	11.05844244	46.07017587	VIA DEL PRAOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07574	11.05990809	46.06970830	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07575	11.06010292	46.06991755	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07576	11.06027951	46.07015520	VIA DELLA RI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07577	11.05981574	46.06961217	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07578	11.05982308	46.06936099	VIA DEL LAON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,6-6,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07579	11.05992685	46.06917808	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07580	11.05994421	46.06895327	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07581	11.05995872	46.06873217	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07582	11.05999073	46.06850868	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07583	11.05992667	46.06819307	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07584	11.05984457	46.06801506	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07585	11.05976016	46.06780901	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07586	11.05968186	46.06757523	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07587	11.05955006	46.06737385	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07588	11.05933662	46.06730111	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07589	11.05901406	46.06733127	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07590	11.05871118	46.06741512	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07591	11.05841523	46.06749415	VIA DEL LAON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07593	11.06232491	46.07707940	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07594	11.06242573	46.07733760	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07595	11.06251369	46.07757294	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07596	11.06259787	46.07779943	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07597	11.06276506	46.07792736	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07598	11.06286931	46.07808369	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07599	11.06279068	46.07825205	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07600	11.06255440	46.07833281	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07601	11.06233048	46.07838244	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07602	11.06209670	46.07833414	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07603	11.06199748	46.07815881	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07604	11.06196327	46.07795594	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07605	11.06184205	46.07777151	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07606	11.06170927	46.07753497	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07607	11.06163028	46.07734478	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07608	11.06151001	46.07708348	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07609	11.06141176	46.07685998	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07610	11.06129612	46.07667722	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07611	11.06111271	46.07650113	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07612	11.06077798	46.07630095	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07613	11.06052103	46.07609814	VIA DELLA POZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S45	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07614	11.06034415	46.07602082	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S45	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Nessun intervento	BONDONE
07615	11.06077751	46.07809994	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07616	11.06094254	46.07781357	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07617	11.06088226	46.07754801	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07618	11.06077778	46.07729131	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07619	11.06063980	46.07704175	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07620	11.06049266	46.07678198	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07621	11.06037615	46.07651370	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07622	11.06036094	46.07620940	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07623	11.06032107	46.07574326	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07624	11.06014787	46.07555325	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07625	11.05996033	46.07528339	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07626	11.05980294	46.07503053	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07627	11.05967592	46.07472173	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07628	11.05958042	46.07449343	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07629	11.05948655	46.07426644	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07630	11.05940048	46.07404433	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07631	11.05934310	46.07376645	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07632	11.06045735	46.07827747	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07633	11.06017010	46.07848706	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07634	11.05985493	46.07867967	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07635	11.05951324	46.07880600	VIA DELLE PIAZZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07636	11.05922042	46.07902075	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07637	11.05886799	46.07914383	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07638	11.05856248	46.07919489	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07639	11.05829370	46.07908544	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07640	11.05825867	46.07886122	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07641	11.05846535	46.07866964	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07642	11.05855422	46.07872628	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D12	Classe B	b	c	3	1	fluorescente	48	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07643	11.05850940	46.07885160	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D12	Classe B	b	c	3	1	fluorescente	48	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07644	11.05842787	46.07885050	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D12	Classe B	b	c	3	1	fluorescente	48	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07645	11.05846729	46.07896111	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D12	Classe B	b	c	3	1	fluorescente	48	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07646	11.05850179	46.07904515	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D12	Classe B	b	c	3	1	fluorescente	48	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07647	11.05860251	46.07910936	VIA DELLE PIAZZE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D12	Classe B	b	c	3	1	fluorescente	48	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07648	11.06601610	46.08592493	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07649	11.06568780	46.08582602	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07650	11.06546850	46.08600260	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07651	11.06520250	46.08594217	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07652	11.06499381	46.08585818	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07653	11.06474182	46.08574494	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07654	11.06450604	46.08566163	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07655	11.06428053	46.08569475	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07656	11.06403268	46.08577078	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07657	11.06383924	46.08582611	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07658	11.06363166	46.08576717	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07659	11.06633978	46.08588060	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07660	11.06656333	46.08582171	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07661	11.06680245	46.08579565	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07662	11.06710162	46.08591129	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07663	11.06735577	46.08600690	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07664	11.06760612	46.08610127	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07665	11.06786455	46.08620808	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07666	11.06811721	46.08625035	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07667	11.06838601	46.08624435	VIA DEI VOLTEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07668	11.06857899	46.08900067	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07669	11.06835111	46.08888000	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07670	11.06814450	46.08876748	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07671	11.06793380	46.08866248	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07672	11.06771993	46.08856013	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07673	11.06750401	46.08846049	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07674	11.06728845	46.08836382	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07675	11.06707578	46.08826360	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07676	11.06686309	46.08816287	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07677	11.06664593	46.08806721	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07678	11.06852896	46.08928339	VIA DI CAMAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07679	11.06827227	46.08946998	VIA DI CAMAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07680	11.06801273	46.08966078	VIA DI CAMAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07681	11.06770600	46.08983944	VIA DI CAMAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07682	11.06962328	46.08822746	VIA DELLA GIARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07683	11.06951541	46.08813935	VIA DELLA GIARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07684	11.06928955	46.08797366	VIA DELLA GIARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07685	11.06938915	46.08773495	VIA AL BRAIDON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07686	11.07012602	46.08773382	VIA AL BRAIDON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07687	11.07049046	46.08775529	VIA AL BRAIDON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07688	11.07081055	46.08780305	VIA AL BRAIDON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07689	11.07120565	46.08783330	VIA AL BRAIDON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07690	11.07161596	46.08787752	VIA AL BRAIDON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07691	11.07193843	46.08785786	VIA AL BRAIDON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07692	11.06904952	46.08780965	VIA AL BRAIDON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07693	11.06761905	46.08982436	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07694	11.06736383	46.08965418	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07695	11.06706090	46.08945833	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07696	11.06677430	46.08927186	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07697	11.06652501	46.08912440	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07698	11.06599206	46.08883050	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07699	11.06578090	46.08867525	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07700	11.06566921	46.08848609	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07701	11.06686858	46.08943941	VIA GIUSEPPE A. SLOP	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07702	11.06665307	46.08959864	VIA GIUSEPPE A. SLOP	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07703	11.06643980	46.08976265	VIA GIUSEPPE A. SLOP	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07704	11.06622253	46.08992490	VIA GIUSEPPE A. SLOP	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07705	11.06599928	46.09008758	VIA GIUSEPPE A. SLOP	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07706	11.06578280	46.09025226	VIA GIUSEPPE A. SLOP	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07707	11.06783759	46.08996873	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07708	11.06810107	46.09013996	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07709	11.06836578	46.09030236	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07710	11.06864664	46.09043619	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07711	11.06897256	46.09057590	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07712	11.06921375	46.09067230	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07713	11.06958938	46.09064369	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07714	11.06979558	46.09046562	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07715	11.07006372	46.09029822	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07716	11.07037610	46.09020807	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07717	11.07071887	46.09020444	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07718	11.07105471	46.09028728	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07719	11.07150529	46.09040528	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07720	11.07180941	46.09028166	VIA DI SAN MICHELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07721	11.07212182	46.08999314	VIA DI SAN MICHELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07722	11.07218497	46.08966911	VIA DI SAN MICHELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07723	11.07214826	46.08923802	VIA DI SAN MICHELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07724	11.07219730	46.08883330	VIA DI SAN MICHELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07725	11.07214204	46.08852076	VIA DI SAN MICHELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07726	11.07205668	46.08814297	VIA AL BRAIDON	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07727	11.06940959	46.09086978	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07728	11.06966830	46.09100501	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07729	11.06989645	46.09118869	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07730	11.07012412	46.09143081	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07731	11.07031398	46.09161842	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07732	11.07060786	46.09176677	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	v	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07733	11.07061186	46.09205334	STRADA DELLA CASARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07734	11.07019374	46.09225847	STRADA DELLA CASARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07735	11.07089515	46.09183896	STRADA DELLA CASARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07736	11.07134657	46.09173528	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07737	11.07168950	46.09167413	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07738	11.07200112	46.09175464	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07739	11.07228540	46.09197846	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07740	11.07257719	46.09209687	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07741	11.07279167	46.09218539	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07742	11.07306539	46.09221301	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07743	11.07345951	46.09216421	STRADA PER TEZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07744	11.06878724	46.08909423	VIA DI CAMAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07745	11.06902546	46.08892105	VIA DI CAMAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07746	11.06928182	46.08873476	VIA DI CAMAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07747	11.06953740	46.08854864	VIA DI CAMAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07748	11.06979449	46.08836059	VIA DI CAMAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07749	11.07022775	46.08858441	VIA DELLA GIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07750	11.07046825	46.08878102	VIA DELLA GIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
07751	11.06998382	46.08823770	VIA DELLA GIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07752	11.07025709	46.08803755	VIA DELLA GIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07753	11.07053920	46.08782199	VIA DELLA GIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07754	11.06899094	46.08920931	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07755	11.06922518	46.08932101	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07756	11.06945916	46.08944647	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07757	11.06968986	46.08956830	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07758	11.06990028	46.08971654	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07759	11.04301158	46.08099944	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07760	11.04289715	46.08121721	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07761	11.04294472	46.08147245	VIA MOSNA DI VIGOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07762	11.04319079	46.08083287	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07764	11.04224254	46.08117121	STRADA DI ARIOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S44	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07765	11.04157562	46.08115817	STRADA DI ARIOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S44	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07766	11.04110449	46.08128079	STRADA DI ARIOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S44	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07767	11.04058364	46.08145530	STRADA DI ARIOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S44	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07768	11.04019753	46.08143092	STRADA DI ARIOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S33	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07769	11.03986489	46.08128104	STRADA DI ARIOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S33	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07770	11.03955520	46.08110795	STRADA DI ARIOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S33	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07771	11.04563505	46.08178383	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07772	11.04585423	46.08179783	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07773	11.04605608	46.08169775	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07774	11.04630596	46.08158105	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07775	11.04651469	46.08149174	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07776	11.04649687	46.08169337	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07777	11.04667707	46.08179391	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07778	11.04660448	46.08151096	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07779	11.04690236	46.08150039	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07780	11.04719725	46.08153099	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07781	11.04744356	46.08164127	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07782	11.04769139	46.08178126	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07783	11.04793375	46.08195177	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07784	11.04794050	46.08215714	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07785	11.04798604	46.08231165	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07786	11.04793817	46.08245139	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07787	11.04372214	46.08133848	VIA DON LUCA DEFLORIAN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07788	11.04402196	46.08148675	VIA DON LUCA DEFLORIAN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07789	11.04433481	46.08163959	VIA DON LUCA DEFLORIAN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07790	11.04461007	46.08177805	VIA DON LUCA DEFLORIAN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07791	11.04490069	46.08192094	VIA DON LUCA DEFLORIAN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07792	11.04605049	46.08212774	VIA TONINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07793	11.04612013	46.08222829	VIA TONINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07794	11.04632423	46.08225160	VIA TONINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07795	11.04578173	46.08217267	PIAZZA SAN LEONARDO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07796	11.04581477	46.08216356	VIA DELLA CANONICA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe A	b	p	1,5	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07797	11.04586368	46.08220796	VIA DELLA CANONICA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe A	b	p	1,5	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07798	11.04600690	46.08232051	VIA DELLA CANONICA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07799	11.04620804	46.08239074	VIA DELLA CANONICA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07800	11.04543786	46.08217505	PIAZZA SAN LEONARDO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07801	11.04529505	46.08232123	VIA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07802	11.04507433	46.08240303	VIA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07803	11.04535048	46.08184142	PIAZZA SAN LEONARDO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P27	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	BONDONE
07804	11.04528369	46.08196334	PIAZZA SAN LEONARDO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P27	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	BONDONE
07805	11.04526961	46.08196389	PIAZZA SAN LEONARDO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07806	11.04508181	46.08205619	VIA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07807	11.04495951	46.08210979	VIA NUOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe A	b	p	1,5	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07808	11.04491873	46.08214779	VIA NUOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A88	Classe A	b	p	1,5	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07809	11.04484449	46.08218851	VIA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07810	11.04486168	46.08233381	VIA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07811	11.04461079	46.08224274	VIA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	m	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07812	11.04431369	46.08208041	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07813	11.04412792	46.08203860	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07815	11.04413865	46.08192604	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07816	11.04562854	46.08143378	STRADA DI VIGOLO BASELGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07817	11.04609637	46.08137413	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07818	11.04641548	46.08141437	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07819	11.04682660	46.08146040	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07820	11.04730481	46.08140482	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07821	11.04775533	46.08156760	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07822	11.04570304	46.08129693	STRADA DI VIGOLO BASELGA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	BONDONE
07824	11.04558655	46.08131922	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07826	11.04526386	46.08127254	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07827	11.04487632	46.08122697	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07828	11.04444809	46.08118061	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07829	11.04498774	46.08098574	STRADA DEL DOS GARIOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07830	11.04459882	46.08075845	STRADA DEL DOS GARIOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07831	11.04506002	46.08155484	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07832	11.04515582	46.08148156	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07833	11.04519838	46.08134919	STRADA DI VIGOLO BASELGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07834	11.04497357	46.08141730	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07835	11.04482268	46.08145588	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07836	11.04454758	46.08133270	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07837	11.04429608	46.08122243	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
07838	11.04397362	46.08106828	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07839	11.04356501	46.08090436	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07840	11.04321732	46.08075606	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07841	11.04292028	46.08061550	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07842	11.04257985	46.08046335	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07843	11.04224788	46.08031378	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07844	11.04189068	46.08015406	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07845	11.04156797	46.08000004	STRADA DI VIGOLO BASELGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07846	11.04356473	46.08083492	STRADA DI VIGOLO BASELGA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	BONDONE
07851	11.09987335	46.07726699	STR. GARDESANA DI TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07852	11.09997669	46.07707930	STR. GARDESANA DI TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07853	11.10010845	46.07685993	STR. GARDESANA DI TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07854	11.10024487	46.07663741	STR. GARDESANA DI TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07855	11.10039085	46.07645714	STR. GARDESANA DI TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07856	11.10068940	46.07628821	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07857	11.10100035	46.07614945	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07858	11.10128823	46.07601116	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07859	11.10157198	46.07587603	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07860	11.10187477	46.07573667	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07861	11.10218139	46.07559649	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07862	11.10233683	46.07542574	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07863	11.10216484	46.07516579	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07864	11.10184657	46.07501208	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07865	11.10866781	46.07610606	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07866	11.10906881	46.07611835	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07867	11.10946388	46.07612764	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	4	2	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	2	P26	Classe A	b	p	12	1	di sodio alta pre	250	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07868	11.10986188	46.07614340	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	4	2	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	2	P26	Classe A	b	p	12	1	di sodio alta pre	250	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07869	11.11026557	46.07614374	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	4	2	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	2	P26	Classe A	b	p	12	1	di sodio alta pre	250	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07870	11.11065649	46.07616445	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07871	11.11069217	46.07677234	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07872	11.11127013	46.07648064	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P26	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07873	11.10870327	46.07551472	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07874	11.10910458	46.07551809	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	2	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P20	Classe A	b	p	12	1	di sodio alta pre	250	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07875	11.10950207	46.07552746	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	4	2	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	2	P20	Classe A	b	p	12	1	di sodio alta pre	250	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07876	11.10989980	46.07553866	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P24	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07877	11.10931520	46.07499593	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07878	11.10997902	46.07503612	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07879	11.11046216	46.07533605	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P20	Classe A	b	p	10	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07880	11.11037691	46.07649395	PIAZZALE DELLA ZUFFO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P26	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07881	11.11066346	46.07656446	PIAZZALE DELLA ZUFFO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S18	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07885	11.10793678	46.07510994	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07886	11.11077171	46.07794401	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07887	11.11049546	46.07810827	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07888	11.11015885	46.07826682	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07889	11.10982956	46.07843651	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07890	11.10969798	46.07864428	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07891	11.10971596	46.07896525	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07892	11.10957410	46.07921168	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07893	11.10932583	46.07941044	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07894	11.10890257	46.07969271	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07895	11.10862980	46.07986649	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07896	11.10840943	46.08011200	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07897	11.10821311	46.08035343	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07898	11.10807282	46.08061313	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07899	11.10796309	46.08087090	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07900	11.11106779	46.07777448	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07901	11.11128088	46.07796591	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07902	11.11144887	46.07818656	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07903	11.11161471	46.07840591	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07904	11.11178081	46.07864126	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07905	11.11186057	46.07890577	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07906	11.11200383	46.07915639	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07908	11.10292170	46.08183807	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07909	11.10258494	46.08176109	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07910	11.10235621	46.08172566	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,3-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07911	11.10226574	46.08192735	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07912	11.10211110	46.08214936	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07913	11.10197472	46.08221581	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D01	Classe B	b	c	6,8-7,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07914	11.10189583	46.08235234	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07915	11.10169888	46.08249411	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07916	11.10146931	46.08264048	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07917	11.10120080	46.08274449	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07918	11.10085590	46.08288000	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4,8-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07919	11.10074696	46.08306212	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07920	11.10067518	46.08324060	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07921	11.10050845	46.08344321	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07922	11.10032452	46.08360249	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07923	11.10003051	46.08369992	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07924	11.09976643	46.08381312	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07925	11.09966814	46.08402438	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07926	11.09960143	46.08419934	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07927	11.09933649	46.08437364	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07928	11.10206623	46.08197667	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D01	Classe B	b	c	6,8-7,4	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07929	11.10188026	46.08199623	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07930	11.10184863	46.08190931	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07931	11.10162153	46.08184420	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07932	11.10163628	46.08172344	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,4-5,10	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07933	11.10172725	46.08156083	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,4-5,10	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07934	11.10196596	46.08185231	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07935	11.10206285	46.08172143	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,4-5,10	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07936	11.10213325	46.08157012	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,4-5,10	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07937	11.10224272	46.08156189	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,4-5,10	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07938	11.10229690	46.08144943	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,4-5,10	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07939	11.10357582	46.08190680	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07940	11.10361709	46.08175965	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07941	11.10366778	46.08157382	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07942	11.10372378	46.08138754	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07943	11.10377084	46.08122653	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07944	11.10381912	46.08105874	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07945	11.10358719	46.08098261	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S39	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07946	11.10339604	46.08096204	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S39	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07947	11.10320349	46.08094030	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S39	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07948	11.10300979	46.08091899	LOC. LA VELA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S39	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07949	11.10286377	46.08197342	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07950	11.10325616	46.08197799	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07951	11.10372428	46.08198350	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
07952	11.10409476	46.08203054	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07953	11.10446961	46.08201191	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07954	11.10480913	46.08195984	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07955	11.10553502	46.08199233	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07956	11.10594240	46.08186471	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07957	11.10632828	46.08187849	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07958	11.10684535	46.08186586	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07959	11.10718178	46.08171775	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07960	11.10752853	46.08156044	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07961	11.10773603	46.08136314	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07962	11.10784876	46.08111698	LOC. DI CENTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07963	11.10504334	46.08198830	LOC. DI CENTA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A12	Classe A	b	p	3	1	LED	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07964	11.10516646	46.08198474	LOC. DI CENTA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A12	Classe A	b	p	3	1	LED	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07965	11.11476692	46.07718851	PONTE SAN GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07966	11.11496929	46.07725101	PONTE SAN GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07967	11.11516153	46.07731033	PONTE SAN GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07968	11.11535139	46.07736836	PONTE SAN GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07969	11.11554373	46.07742813	PONTE SAN GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07970	11.11572174	46.07747523	PONTE SAN GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07971	11.11584073	46.07745929	PONTE SAN GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07972	11.11441140	46.07743268	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07973	11.11429982	46.07761703	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07974	11.11411030	46.07785907	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07975	11.11391292	46.07808603	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07976	11.11370314	46.07831310	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07977	11.11348880	46.07853760	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07978	11.11326864	46.07875591	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07979	11.11302333	46.07896678	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07980	11.11269001	46.07907704	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07981	11.11242418	46.07914823	LOC. I LAGHETTI-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	400	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07982	11.11230802	46.07918113	LOC. I LAGHETTI-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	400	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07983	11.11211790	46.07941461	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07984	11.11197101	46.07965590	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07985	11.11167772	46.07981250	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07986	11.11135972	46.07996800	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07987	11.11135972	46.07996800	LOC. I LAGHETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P27	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07988	11.11102187	46.08013223	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07989	11.11065599	46.08031028	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07990	11.11034683	46.08045960	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07991	11.11004269	46.08060854	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07992	11.10981176	46.08074654	LOC. I LAGHETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
07993	11.13117019	46.06995218	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
07994	11.13096034	46.06984181	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
07995	11.13084855	46.06965359	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
07996	11.13052171	46.06948271	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
07997	11.13047820	46.06924793	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
07998	11.13041114	46.06902803	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
07999	11.13025470	46.06885391	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08000	11.13011311	46.06865947	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08001	11.13004892	46.06843536	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08002	11.12992594	46.06827640	VIA DELLA COLLINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08003	11.12971286	46.06820867	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08004	11.12945038	46.06832303	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08005	11.12938861	46.06851731	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08006	11.12938761	46.06873646	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08007	11.12929924	46.06895507	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08008	11.12921267	46.06911607	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08009	11.12910508	46.06928961	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08010	11.12897406	46.06957177	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08011	11.12877676	46.06983174	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08012	11.12859008	46.07001972	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08013	11.13000518	46.06815958	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08014	11.13031073	46.06809586	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08015	11.13063963	46.06804381	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08016	11.13098790	46.06798078	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08017	11.12940166	46.06831542	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08023	11.13039675	46.06939519	SALITA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08024	11.13021990	46.06937030	SALITA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08025	11.13000103	46.06944119	SALITA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08026	11.12981396	46.06946019	SALITA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08027	11.12958515	46.06949994	SALITA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08028	11.12937329	46.06945998	SALITA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08029	11.12915543	46.06943946	SALITA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08030	11.08933715	46.11905272	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08031	11.08918583	46.11923492	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08032	11.08903091	46.11942243	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08033	11.08889555	46.11958661	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08034	11.08955443	46.11879285	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08035	11.08975252	46.11855668	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08036	11.08991045	46.11836988	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08037	11.09007429	46.11817497	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08038	11.09022735	46.11798670	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08039	11.09038648	46.11779851	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08040	11.09056266	46.11759055	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08041	11.09074574	46.11738011	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08042	11.09092053	46.11716978	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08043	11.09113086	46.11697117	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08044	11.09132203	46.11683441	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08045	11.09167566	46.11682245	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08046	11.09638855	46.11858830	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08047	11.09593646	46.11843135	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08048	11.09543383	46.11824239	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08049	11.09497790	46.11806539	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08050	11.09434287	46.11782294	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08051	11.09390783	46.11765668	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08052	11.09345706	46.11751042	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08053	11.09299211	46.11729635	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08054	11.09252523	46.11711761	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08055	11.09210923	46.11696557	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08056	11.09357593	46.11733878	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08057	11.09330065	46.11733191	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08058	11.09282679	46.11714905	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08059	11.09238239	46.11697887	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08060	11.09196525	46.11681706	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08061	11.09151919	46.11664441	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08062	11.09716434	46.11868795	VIA DI SPINI	TORRE FARO	6	6	P17	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08063	11.09621935	46.11843847	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08064	11.09573215	46.11825396	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08065	11.09524909	46.11806745	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08066	11.09470013	46.11785832	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08067	11.09415020	46.11765197	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08068	11.09732769	46.11886611	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08069	11.09712355	46.11911882	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08070	11.09682736	46.11949817	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08071	11.09658067	46.11981420	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08072	11.09633496	46.12013270	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08073	11.09608868	46.12044766	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08074	11.09585260	46.12075016	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08075	11.09560616	46.12106556	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08076	11.09535874	46.12138249	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08077	11.09511249	46.12169925	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08078	11.09490552	46.12201626	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08080	11.09532018	46.12233169	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08081	11.09556852	46.12247480	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08082	11.09581895	46.12261910	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08083	11.09604779	46.12275023	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08084	11.09630034	46.12289526	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08085	11.09668088	46.12311654	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08086	11.09704579	46.12332702	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08087	11.09730997	46.12347972	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08088	11.09754682	46.12365159	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08089	11.09784626	46.12389094	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08090	11.09807514	46.12407486	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08091	11.09828319	46.12424038	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08092	11.09613817	46.12065306	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08094	11.09704642	46.12099387	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08095	11.09757604	46.12119379	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08096	11.09795597	46.12133604	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08097	11.09841112	46.12150836	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08098	11.09900288	46.12173018	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08099	11.09938769	46.12187729	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08100	11.09976249	46.12207029	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08101	11.10013433	46.12232736	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08102	11.10045147	46.12255774	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08103	11.10079517	46.12280292	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08104	11.10118193	46.12308139	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08105	11.10147754	46.12329343	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08106	11.10175205	46.12349261	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08107	11.09686220	46.11930793	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08109	11.09636986	46.11994139	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08110	11.09612327	46.12025814	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08111	11.09573422	46.12058716	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08112	11.09564093	46.12087750	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08113	11.09539356	46.12119411	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08114	11.09514751	46.12151102	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08115	11.09489943	46.12182880	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08116	11.09632290	46.12080168	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08117	11.09680077	46.12098136	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08118	11.09723414	46.12114361	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08120	11.09814156	46.12148467	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08121	11.09859477	46.12165587	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08122	11.09903280	46.12183812	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08123	11.09944483	46.12201051	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08126	11.10087857	46.12298386	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08127	11.10122177	46.12323150	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08128	11.10156335	46.12348095	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08129	11.09309019	46.12096736	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08130	11.09325470	46.12082387	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08131	11.09339376	46.12067493	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08132	11.09363933	46.12049173	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08133	11.09387757	46.12028175	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08134	11.09411135	46.12007495	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08135	11.12727046	46.04768512	VIA A. DEGASPERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
08136	11.12852184	46.05247460	VIA L. EINAUDI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	m	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
08137	11.12305445	46.05091869	VIA A. DEGASPERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
08138	11.12963410	46.05723381	VIA GOCCIADORO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	5,5	4	fluorescente	80	v	m	3,5	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
08139	11.12274522	46.04331662	VIA FERSINA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	5,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	5,5	4	fluorescente	80	z	b	3	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
08140	11.11479045	46.04661713	TANGENZIALE OVEST	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP04	Classe A	b	p	5	1	LED	40	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP04	Classe A	b	p	5	4	fluorescente	80	z	b	3,5	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08141	11.11736584	46.05172263	VIA AL DESERT	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08142	11.11690920	46.05186962	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08143	11.11774224	46.05226897	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
08144	11.09119231	46.12231978	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08145	11.09074405	46.12214066	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08146	11.09029378	46.12196195	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08147	11.09019590	46.12158553	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08148	11.08995518	46.12164280	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08149	11.09144439	46.12217973	VIA MONACO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08150	11.09123357	46.12205806	VIA MONACO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08151	11.09102019	46.12194426	VIA MONACO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08152	11.09075951	46.12186981	VIA MONACO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08153	11.09060238	46.12175639	VIA MONACO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08154	11.09049960	46.12159335	VIA MONACO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08155	11.09046265	46.12151944	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08156	11.09065938	46.12127359	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08157	11.09084176	46.12103488	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08158	11.09103036	46.12080726	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08159	11.09267646	46.12093827	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08160	11.09234240	46.12074485	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08161	11.09208648	46.12059784	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08162	11.09180742	46.12043636	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08163	11.09151114	46.12029273	VIA DEL LOGHET	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08164	11.09122728	46.12056061	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08165	11.09157847	46.12012006	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08166	11.09176464	46.11988757	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08167	11.09197125	46.11962893	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08168	11.09216570	46.11938605	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08169	11.09236612	46.11913591	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08170	11.09273394	46.11867202	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08171	11.09942508	46.12478022	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08172	11.09941296	46.12487506	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08173	11.09909057	46.12481450	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08174	11.09877254	46.12461718	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08175	11.09854881	46.12444557	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08176	11.09889128	46.12481266	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08177	11.09858983	46.12458403	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08178	11.09836292	46.12440556	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08179	11.09508859	46.12216889	VIA PRAGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08181	11.09900841	46.12503901	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08182	11.09874759	46.12526101	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08183	11.09849108	46.12551815	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08184	11.09821067	46.12575602	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08185	11.09797861	46.12594498	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08186	11.09783664	46.12606181	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08187	11.09762530	46.12623341	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08188	11.09733162	46.12647344	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08189	11.09880473	46.12509063	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08190	11.09855202	46.12534442	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08191	11.09827480	46.12559408	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08192	11.09798699	46.12583288	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08193	11.09769248	46.12607316	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08194	11.09739971	46.12631020	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08195	11.09710745	46.12654818	VIA VARSAVIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08196	11.09695164	46.12684741	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08197	11.09713226	46.12692119	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08198	11.09721920	46.12701492	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08199	11.09698157	46.12713058	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08200	11.09687584	46.12707124	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08201	11.09671661	46.12728576	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08202	11.09690786	46.12729053	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08203	11.09654845	46.12717965	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08204	11.09639028	46.12728303	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08205	11.09669706	46.12747612	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08206	11.09652109	46.12748884	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08207	11.09634370	46.12714284	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08208	11.09603132	46.12689485	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08209	11.09629483	46.12647904	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08210	11.09589633	46.12633522	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08211	11.09547418	46.12622247	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08212	11.09511468	46.12603371	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08213	11.09476380	46.12584096	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08214	11.09440591	46.12564420	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08215	11.09404650	46.12544765	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08216	11.09368878	46.12525033	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08217	11.09333443	46.12497384	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08218	11.09325588	46.12463739	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08219	11.09339558	46.12428804	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08220	11.09339206	46.12396103	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08221	11.09348869	46.12365319	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08222	11.09367821	46.12336204	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08223	11.09333826	46.12314967	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08224	11.09294371	46.12299617	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08225	11.09254895	46.12284261	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08226	11.09215242	46.12268902	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08227	11.09175917	46.12253492	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08228	11.09389481	46.12311420	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08229	11.09412053	46.12283671	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08230	11.09433514	46.12256207	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08231	11.09455162	46.12228490	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08232	11.09664436	46.12694418	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08233	11.09623735	46.12702090	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08234	11.09626097	46.12672605	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08235	11.09666456	46.12665016	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08236	11.09685572	46.12666060	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08237	11.09649937	46.12646308	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08238	11.09610950	46.12630459	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08239	11.09567817	46.12621616	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08240	11.09535678	46.12607810	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08241	11.09499782	46.12588272	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08242	11.09464768	46.12568904	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08243	11.09429654	46.12549696	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08244	11.09390376	46.12528110	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08245	11.09351464	46.12504877	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08246	11.09336613	46.12482216	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08247	11.09342333	46.12446971	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08248	11.09350159	46.12415030	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08249	11.09351360	46.12384117	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08250	11.09367038	46.12355646	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08251	11.09388519	46.12328388	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08252	11.09413347	46.12296402	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08253	11.09431938	46.12272794	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08254	11.09453691	46.12244952	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08255	11.09475919	46.12218085	VIA CESARE BECCARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08256	11.09357862	46.12315884	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08257	11.09318279	46.12300884	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08258	11.09278603	46.12285507	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08259	11.09239200	46.12270227	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08260	11.09199544	46.12254864	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08261	11.09164653	46.12234976	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08262	11.09973330	46.12464854	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08263	11.10000025	46.12453197	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08264	11.10033102	46.12438250	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08265	11.10072004	46.12420546	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08266	11.10108454	46.12401565	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08267	11.10140957	46.12379242	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08268	11.10161089	46.12360647	VIA VIENNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08269	11.09982626	46.12469654	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08270	11.10023473	46.12451463	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08271	11.10063818	46.12432931	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08272	11.10097606	46.12417128	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08273	11.10131025	46.12396221	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08274	11.10163146	46.12375018	VIA BUDAPEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08275	11.10863839	46.13012246	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08276	11.10854658	46.12990499	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08277	11.10845166	46.12966272	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08278	11.10834039	46.12934477	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08279	11.10820845	46.12915971	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08280	11.10785832	46.12919145	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08281	11.10750082	46.12923848	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08282	11.10714641	46.12928422	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08283	11.10679012	46.12933165	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08284	11.10879051	46.13045013	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08285	11.10891303	46.13068984	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08286	11.10903725	46.13092763	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08287	11.10915817	46.13116591	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08288	11.10934826	46.13152682	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08289	11.10947131	46.13176503	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08290	11.10959306	46.13200103	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08291	11.10971711	46.13224028	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08292	11.10976647	46.13239671	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08293	11.10975185	46.13266108	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08294	11.10997428	46.13258974	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08295	11.10421497	46.12055830	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08296	11.10454121	46.12047167	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08297	11.10486307	46.12040639	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08298	11.10519053	46.12035081	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08299	11.10550686	46.12030582	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08300	11.10391207	46.12061059	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08301	11.10357708	46.12066196	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08302	11.10325091	46.12071444	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08303	11.10768769	46.12707577	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08304	11.10778144	46.12736997	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08305	11.10787247	46.12765762	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08306	11.10797137	46.12796693	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08307	11.10804196	46.12820693	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08308	11.10763005	46.12838319	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08309	11.10722934	46.12845920	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08310	11.10802866	46.12830763	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08311	11.10812863	46.12848003	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08312	11.10821298	46.12875384	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	m	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08313	11.10760209	46.12680234	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08314	11.10751878	46.12653977	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08315	11.10743522	46.12627874	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08316	11.10728371	46.12602891	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08317	11.10711205	46.12579633	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08318	11.10263256	46.13188387	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08319	11.10302259	46.13206901	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08320	11.10337152	46.13223236	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08321	11.10372538	46.13239719	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08322	11.10409473	46.13256548	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08323	11.10227912	46.13167181	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08325	11.10748025	46.12559957	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08326	11.10755774	46.12591345	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08327	11.10774586	46.12626814	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08328	11.10786874	46.12650290	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08329	11.10802630	46.12677839	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08330	11.10820489	46.12706880	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08331	11.10840935	46.12739093	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08332	11.10863512	46.12774606	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08333	11.10882353	46.12804636	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08334	11.10905681	46.12839055	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08335	11.10927024	46.12874409	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08336	11.10946142	46.12907118	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08337	11.10961522	46.12942600	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08338	11.10975243	46.12979386	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08339	11.10988428	46.13015344	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08340	11.11003134	46.13051903	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08341	11.11013520	46.13089130	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08342	11.11024234	46.13117145	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08343	11.11035682	46.13151826	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08344	11.11048390	46.13185518	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08345	11.11064607	46.13218333	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08346	11.11076352	46.13250749	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08347	11.11088311	46.13289514	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08348	11.11091430	46.13322511	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08349	11.11091488	46.13356187	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08350	11.11092130	46.13390174	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08351	11.11082141	46.13370080	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08352	11.11061153	46.13374061	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08353	11.11043863	46.13376107	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08354	11.11041278	46.13388334	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08355	11.11039473	46.13403441	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08356	11.11036897	46.13419737	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08357	11.11033563	46.13435579	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08358	11.11028524	46.13451512	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08359	11.11010336	46.13460960	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08360	11.11022213	46.13466743	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	4	1	LED	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08361	11.10777470	46.12567012	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08362	11.10788825	46.12595391	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08363	11.10803630	46.12629578	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08364	11.10816111	46.12657156	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08365	11.10830916	46.12682231	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08366	11.10851731	46.12714620	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08367	11.10873250	46.12748474	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08368	11.10894317	46.12781721	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08369	11.10915672	46.12815777	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08370	11.10936977	46.12849541	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08371	11.10960851	46.12887156	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08372	11.10979965	46.12919508	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08373	11.10991472	46.12957215	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08374	11.11004425	46.12992621	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08375	11.11018570	46.13031202	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08376	11.11031835	46.13070213	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08377	11.11046034	46.13108757	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08378	11.11056521	46.13136899	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08379	11.11067638	46.13167603	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08380	11.11078230	46.13197248	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08381	11.11090929	46.13231755	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08382	11.11104035	46.13266630	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08383	11.11113136	46.13304774	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08384	11.11113896	46.13339489	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08385	11.11114472	46.13372829	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08386	11.10733351	46.12515156	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08387	11.10721629	46.12477323	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08388	11.10710671	46.12442107	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08389	11.10699433	46.12406222	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08390	11.10687479	46.12369187	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08391	11.10675836	46.12331697	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08392	11.10664479	46.12295344	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08393	11.10653075	46.12258619	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08394	11.10641664	46.12221704	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08395	11.10630220	46.12185131	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08396	11.10619039	46.12148284	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08397	11.10607680	46.12111149	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08398	11.10596719	46.12073893	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08399	11.10589198	46.12037965	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08400	11.10763477	46.12527459	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08401	11.10749556	46.12490751	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08402	11.10739868	46.12458803	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08403	11.10727749	46.12420750	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08404	11.10716082	46.12383585	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08405	11.10705563	46.12349043	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08406	11.10693193	46.12309390	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08407	11.10681692	46.12273196	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08408	11.10669598	46.12236022	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08409	11.10658227	46.12198915	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08410	11.10646193	46.12158474	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08411	11.10634826	46.12123066	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08412	11.10624569	46.12084664	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08413	11.10615311	46.12049702	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08414	11.10609934	46.12013844	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08415	11.10609243	46.11974729	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08416	11.10799181	46.12511259	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08417	11.10833267	46.12509045	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08418	11.10867568	46.12509242	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08419	11.10899547	46.12510560	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08420	11.10918265	46.12508087	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08421	11.10938051	46.12478517	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08422	11.10945930	46.12457134	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08423	11.10957967	46.12430167	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08424	11.10971583	46.12410206	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08425	11.10989403	46.12390633	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08426	11.11009882	46.12385379	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08427	11.11022170	46.12408128	STRADA DEL DOS DI LAMAR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08428	11.11372727	46.13242636	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08429	11.11361117	46.13217080	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08430	11.11348744	46.13190129	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08431	11.11337345	46.13165270	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08432	11.11325522	46.13140251	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08433	11.11314042	46.13114287	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08434	11.11301114	46.13088359	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08435	11.11289396	46.13060833	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
08436	11.11354750	46.13232334	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08437	11.11342610	46.13205634	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08438	11.11330029	46.13179014	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08439	11.11319029	46.13154529	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08440	11.11306279	46.13125964	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08441	11.11295356	46.13102463	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08442	11.11283394	46.13077042	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08443	11.11385635	46.13270424	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
08444	11.11390930	46.13296869	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08445	11.11362948	46.13319702	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08446	11.11325019	46.13324051	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08447	11.11286689	46.13327672	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08448	11.11247238	46.13331582	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08449	11.11210303	46.13334746	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08450	11.11170090	46.13335915	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08451	11.11156604	46.13356414	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08452	11.11151693	46.13383136	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08453	11.11141663	46.13398976	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08454	11.11366494	46.13258225	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08455	11.11377952	46.13284174	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
08456	11.11371618	46.13303393	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08457	11.11341884	46.13313002	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08458	11.11303356	46.13316785	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08459	11.11264578	46.13320679	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08460	11.11228124	46.13324117	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08461	11.11189370	46.13325964	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08462	11.11144257	46.13369280	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08463	11.11120957	46.13378834	VIA SALORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08464	11.10872765	46.11704964	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08465	11.10855587	46.11711870	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08466	11.10803229	46.11695125	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08467	11.10763504	46.11682583	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08468	11.10726016	46.11670932	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08469	11.10682301	46.11665624	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08470	11.10640987	46.11671973	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08471	11.10637999	46.11699508	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08472	11.10634838	46.11727962	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08473	11.10631220	46.11759977	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08474	11.10627516	46.11792862	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08475	11.10624525	46.11818812	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08476	11.10622911	46.11853130	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08477	11.10619961	46.11881204	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08478	11.10616793	46.11913724	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08479	11.10610379	46.11948961	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08480	11.10649368	46.11641950	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08481	11.10648113	46.11606339	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08482	11.10651512	46.11572808	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08483	11.10654974	46.11540318	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08484	11.10660236	46.11507143	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08485	11.10672467	46.11473913	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08486	11.10795468	46.11680158	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08487	11.10781241	46.11664438	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08488	11.10757821	46.11638663	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08489	11.10742296	46.11614262	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08490	11.10741739	46.11587326	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08491	11.10741179	46.11560337	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08492	11.10741105	46.11533383	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08493	11.10739025	46.11506439	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08494	11.10731984	46.11480316	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08495	11.10723044	46.11454351	VIA DEI CARPENEDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08496	11.10480215	46.11428538	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08497	11.10516194	46.11421908	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08498	11.10553133	46.11416867	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08499	11.10594678	46.11412559	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08500	11.10635763	46.11407712	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08501	11.10646507	46.11454913	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08502	11.10636336	46.11489938	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08503	11.10631724	46.11521118	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08504	11.10628083	46.11555259	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08505	11.10624919	46.11589181	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08506	11.10613954	46.11624761	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08507	11.10618216	46.11656552	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08508	11.10615087	46.11683107	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08509	11.10611823	46.11713751	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08510	11.10608735	46.11743135	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08511	11.10604898	46.11772311	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08512	11.10598303	46.11814076	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08513	11.10598193	46.11843379	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08514	11.10594547	46.11868783	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08515	11.10589011	46.11898259	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08516	11.10585614	46.11932554	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08517	11.10585708	46.11964323	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08518	11.10584664	46.11998556	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08519	11.10577174	46.11852189	VIA DI SPINI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	11,5	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08520	11.10555409	46.11840173	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08521	11.10526412	46.11834254	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08522	11.10490321	46.11845580	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	9	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	GARDOLO
08525	11.10532109	46.11850889	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08526	11.10068679	46.11762903	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08527	11.10029779	46.11768267	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08528	11.09991857	46.11775422	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08529	11.09957307	46.11785678	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08530	11.09923220	46.11797661	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08531	11.09888993	46.11809242	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08532	11.09854040	46.11821731	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08533	11.09823066	46.11834488	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08534	11.09796358	46.11852581	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08535	11.10079550	46.11732786	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08536	11.10080826	46.11707626	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08537	11.10083827	46.11664600	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08538	11.10084589	46.11652903	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08539	11.10086261	46.11628961	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08540	11.10122180	46.11620618	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08541	11.10160613	46.11616312	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08542	11.10183091	46.11600356	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08543	11.10184506	46.11573375	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08544	11.10183348	46.11547390	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08545	11.10182134	46.11515934	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08546	11.10181692	46.11494058	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08547	11.10195714	46.11472107	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08548	11.10228622	46.11467801	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08549	11.10262498	46.11462822	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08550	11.10296448	46.11457975	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08551	11.10327938	46.11453593	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08552	11.10364466	46.11447610	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08553	11.10399725	46.11442465	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08554	11.10437754	46.11436834	VIA DELLE PALAZZINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08555	11.11050437	46.10992817	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08556	11.11028837	46.11014688	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08557	11.11007001	46.11041742	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08558	11.10988298	46.11066513	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08559	11.10974061	46.11089403	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08560	11.10958909	46.11115282	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08561	11.10943767	46.11142140	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08562	11.10930835	46.11161446	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08563	11.10917864	46.11181141	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08564	11.10900775	46.11204457	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08565	11.10880968	46.11225821	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08566	11.10861589	46.11246915	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08567	11.10841241	46.11270311	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08568	11.10824552	46.11288531	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08569	11.10810025	46.11304074	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08570	11.10795602	46.11319752	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08571	11.10780984	46.11335289	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08572	11.10767141	46.11350461	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08573	11.10754371	46.11365232	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08574	11.10744756	46.11381978	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08575	11.10731548	46.11399751	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08576	11.10697462	46.11406897	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08577	11.10703701	46.11428740	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08578	11.10687983	46.11450969	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08579	11.10999364	46.11001957	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08580	11.10954406	46.10998957	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08581	11.11055998	46.10999210	VIA SANT'ANNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08582	11.11056884	46.11012371	VIA SANT'ANNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08583	11.11030889	46.11025397	VIA SANT'ANNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08584	11.11021013	46.11037710	VIA SANT'ANNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08585	11.11060177	46.10962175	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08586	11.11071755	46.10956563	VIA SANT'ANNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P04	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08587	11.11088601	46.10942124	VIA SANT'ANNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P04	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08588	11.11103192	46.10925185	VIA SANT'ANNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P04	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08589	11.11123461	46.10895644	VIA SANT'ANNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08590	11.11134423	46.10875007	PIAZZA DELLA LIBERTA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P18	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08591	11.11103144	46.10936196	VIA SANT'ANNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08592	11.11123894	46.10912296	VIA SANT'ANNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08593	11.11163872	46.10907510	VIA TOSETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08594	11.11183363	46.10914325	VIA TOSETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	m	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08595	11.11205364	46.10920074	VIA TOSETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08596	11.11160625	46.10884172	VIA C. ANDREATTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08597	11.11184588	46.10889053	VIA C. ANDREATTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08598	11.11212134	46.10891849	VIA C. ANDREATTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08599	11.11247231	46.10885608	VIA C. ANDREATTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08600	11.11252349	46.10864694	VIA C. ANDREATTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08601	11.11279712	46.10856640	VIA C. ANDREATTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08602	11.11296620	46.10842126	VIA C. ANDREATTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08603	11.10949131	46.11454586	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08604	11.10991827	46.11464289	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08605	11.11025686	46.11481406	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08606	11.11057401	46.11498034	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08607	11.11064935	46.11472975	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08608	11.11055325	46.11446231	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08609	11.11053975	46.11415172	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08610	11.11077360	46.11397081	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08611	11.11117920	46.11387311	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
08612	11.10905799	46.11444601	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08613	11.10865444	46.11434035	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08614	11.10825576	46.11423878	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08615	11.10779860	46.11412543	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08616	11.10745527	46.11402369	VIA CASTEL DI GARDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08617	11.11144454	46.10944217	VIA SANT'ANNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08618	11.11170838	46.10949593	VIA SANT'ANNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08619	11.11106604	46.10932421	PORTICO SABINO UBER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A54	Classe A	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08620	11.11108846	46.10929592	PORTICO SABINO UBER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A54	Classe A	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08621	11.11111060	46.10926676	PORTICO SABINO UBER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A54	Classe A	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08622	11.11113296	46.10923975	PORTICO SABINO UBER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A54	Classe A	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08623	11.11115599	46.10921070	PORTICO SABINO UBER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A54	Classe A	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08624	11.11117646	46.10918486	PORTICO SABINO UBER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A54	Classe A	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08625	11.11119979	46.10915542	PORTICO SABINO UBER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A54	Classe A	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08626	11.11122459	46.10912412	PORTICO SABINO UBER	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A54	Classe A	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08627	11.10718273	46.10835077	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08628	11.10715037	46.10805318	VIA DEL PIOPPETO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08629	11.10709541	46.10859629	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08630	11.10701610	46.10882894	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08631	11.10692195	46.10906923	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08632	11.10682047	46.10941013	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08633	11.10674052	46.10964954	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08634	11.10666617	46.10985535	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08635	11.10658179	46.11010060	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08636	11.10639794	46.11027604	VIA DEL PIOPPETO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08637	11.10713432	46.10911548	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08638	11.10751891	46.10916754	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08639	11.10786945	46.10923149	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08640	11.10680668	46.10904877	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08641	11.10650260	46.10900533	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08642	11.10618627	46.10895744	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08643	11.10583528	46.10890013	VIA DEL PIOPPETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08644	11.10583771	46.10874590	VIA DELLE CROSARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08645	11.10598085	46.10834045	VIA DELLE CROSARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08646	11.10612913	46.10787728	VIA DELLE CROSARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08652	11.10544571	46.10840850	VIA DELLE CROSARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	1	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	8	1	di sodio alta pre	150	z	b	1.3	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08653	11.10546850	46.10815074	VIA DELLE CROSARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	1	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	8	1	di sodio alta pre	150	z	b	1.3	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08654	11.10551018	46.10778621	VIA DELLE CROSARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	1	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	8	1	di sodio alta pre	150	z	b	1.3	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08655	11.10545049	46.10879574	VIA DELLE CROSARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	1	P20	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	8	1	di sodio alta pre	150	z	b	1.3	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08656	11.10546684	46.10905665	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08657	11.10549924	46.10936656	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08658	11.10552962	46.10965246	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08659	11.10555907	46.10994680	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08660	11.10558579	46.11020423	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08661	11.10561499	46.11049209	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08662	11.10552206	46.11077470	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08663	11.10554317	46.11106385	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08664	11.10560169	46.11132226	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08665	11.10568393	46.11158588	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08666	11.10576560	46.11184618	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08667	11.10585598	46.11210922	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08668	11.10591268	46.11227770	VIA DELLE CROSARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08669	11.10557605	46.10753335	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08670	11.10501393	46.10734428	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08671	11.10466916	46.10722477	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08672	11.10556649	46.10764598	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08673	11.10588919	46.10772651	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08674	11.10624298	46.10777910	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08675	11.10655775	46.10782592	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08676	11.10690933	46.10787648	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08677	11.10720533	46.10790553	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08678	11.10768327	46.10792312	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08679	11.10794019	46.10796654	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08680	11.10825191	46.10798673	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08681	11.10866047	46.10801259	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	p	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08682	11.10873602	46.10808071	VIA AEROPORTO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A07	Classe A	m	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08683	11.10884010	46.10808671	VIA AEROPORTO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A07	Classe A	m	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08684	11.11072966	46.10804892	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08685	11.11114642	46.10809245	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08686	11.10545866	46.10766389	VIA AEROPORTO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP09	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP09	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08687	11.11036518	46.10801540	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08688	11.11001012	46.10799171	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08689	11.10963515	46.10796946	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08690	11.10927763	46.10795437	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08691	11.10894173	46.10795091	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08692	11.10905780	46.10823526	VIA AEROPORTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08693	11.10900418	46.10839519	VIA AEROPORTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08694	11.10895060	46.10855698	VIA AEROPORTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08695	11.10889787	46.10871543	VIA AEROPORTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08696	11.10887707	46.10823168	VIA AEROPORTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08697	11.10882704	46.10838266	VIA AEROPORTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08698	11.10879844	46.10853609	VIA AEROPORTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08699	11.11055674	46.10823759	VIA DELLE SCUOLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08700	11.11055541	46.10848613	VIA DELLE SCUOLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08701	11.11047044	46.10872921	VIA DELLE SCUOLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08702	11.11033669	46.10899270	VIA DELLE SCUOLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08706	11.11170709	46.10775055	VIA LAURENCE FEININGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08707	11.11177559	46.10753919	VIA LAURENCE FEININGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08708	11.11182383	46.10737088	VIA LAURENCE FEININGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08709	11.11188955	46.10717271	VIA LAURENCE FEININGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08710	11.11192990	46.10702658	VIA LAURENCE FEININGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08711	11.11200211	46.10682283	VIA LAURENCE FEININGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08712	11.11207140	46.10663553	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08713	11.11213011	46.10638061	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08714	11.11220078	46.10618495	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08715	11.11227994	46.10593867	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08716	11.11235373	46.10573652	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08717	11.11240881	46.10553548	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08718	11.11250910	46.10522132	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08719	11.11258832	46.10498053	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08720	11.11266262	46.10473200	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08721	11.11248108	46.10487313	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08722	11.11215480	46.10483369	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08723	11.11228010	46.10663905	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08724	11.11251296	46.10673949	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08725	11.11259675	46.10694954	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08726	11.11231354	46.10707157	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08727	11.11258495	46.10712892	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di mercurio	250	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08728	11.11291107	46.10718109	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08729	11.11322280	46.10725813	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08730	11.11347354	46.10724477	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08731	11.11378527	46.10707969	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08732	11.11409663	46.10691723	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08733	11.11440931	46.10675110	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08734	11.11470661	46.10659011	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08735	11.11502415	46.10642846	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08736	11.11533463	46.10625917	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08737	11.11563824	46.10609919	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08738	11.11594315	46.10593679	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08739	11.11624739	46.10577068	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08740	11.11650475	46.10556959	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08741	11.11671243	46.10534508	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08742	11.11691753	46.10511316	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08743	11.11707438	46.10486491	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08744	11.11718187	46.10460761	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08745	11.11290195	46.10717662	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08746	11.11302784	46.10720536	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08747	11.11314734	46.10723254	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08748	11.11321933	46.10732462	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08749	11.11313120	46.10739025	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08750	11.11304237	46.10745527	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08751	11.11294516	46.10751892	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08752	11.11286277	46.10758055	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08753	11.11278039	46.10764218	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08755	11.11259722	46.10755146	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08756	11.11265607	46.10743897	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	2	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08757	11.11269077	46.10734139	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08758	11.11274531	46.10725325	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G03	Classe B	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08759	11.11250563	46.10745593	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08760	11.11237962	46.10745618	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08761	11.11229299	46.10749951	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08763	11.11071965	46.10848884	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08764	11.11102738	46.10851289	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08765	11.11126801	46.10853273	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08766	11.11141931	46.10858658	PIAZZA DELLA LIBERTA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P18	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08767	11.11140653	46.10857425	PIAZZA DELLA LIBERTA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P18	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08768	11.11132130	46.10821627	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08769	11.11106640	46.10819538	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08770	11.11079106	46.10816747	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08771	11.11167168	46.10869784	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D23	Classe B	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08772	11.11174245	46.10862494	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D23	Classe B	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08773	11.11188840	46.10857130	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D23	Classe B	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08774	11.11221650	46.10843115	P.TTA PROFUGHI IN MORAVIA	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D23	Classe B	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08775	11.11202027	46.10853091	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D23	Classe B	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08776	11.11221152	46.10828421	P.TTA PROFUGHI IN MORAVIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08777	11.11199503	46.10826657	P.TTA PROFUGHI IN MORAVIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08778	11.11176525	46.10824540	PIAZZA DELLA LIBERTA'	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08779	11.11265114	46.10837707	VIA PORTICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D03	Classe C	m	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08780	11.11175702	46.10841501	PIAZZA DELLA LIBERTA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P18	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08781	11.11179762	46.10830444	PIAZZA DELLA LIBERTA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P18	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08782	11.11179222	46.10813474	VIA MARCO POLA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
08783	11.11210443	46.10819064	VIA MARCO POLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P17	Classe A	m	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08784	11.11255103	46.10799603	VIA MARCO POLA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
08785	11.11268185	46.10782555	VIA MARCO POLA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
08786	11.11287550	46.10763236	VIA MARCO POLA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
08787	11.11313017	46.10744341	VIA MARCO POLA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
08788	11.11225071	46.10770842	PIAZZALE L. GROFF	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	1	P20	Classe A	b	p	11	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,5	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	2	P45	Classe A	b	p	11	1	di sodio alta pres	250	z	b	0,5	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08789	11.11217008	46.10745427	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08790	11.11227840	46.10729067	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08791	11.11234858	46.10717678	PIAZZALE L. GROFF	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08792	11.11243070	46.10828148	VIA PORTICI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A18	Classe C	b	c	1,5	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08793	11.11252117	46.10828043	VIA PORTICI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A18	Classe C	b	c	1,5	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08794	11.11259818	46.10828385	VIA PORTICI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A18	Classe C	b	c	1,5	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08795	11.11138582	46.10828905	PIAZZA DELLA LIBERTA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P11	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
08796	11.11139862	46.10821545	PIAZZA DELLA LIBERTA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P11	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
08797	11.11150132	46.10822476	PIAZZA DELLA LIBERTA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P11	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
08798	11.11148863	46.10829768	PIAZZA DELLA LIBERTA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P11	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
08800	11.11313185	46.09860036	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08801	11.11337915	46.09862815	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08802	11.11363374	46.09865696	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08803	11.11389034	46.09868488	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08804	11.11414636	46.09871326	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08805	11.11439943	46.09874101	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08806	11.11464320	46.09876663	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08807	11.11489807	46.09879338	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08808	11.11515363	46.09882069	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08809	11.11540617	46.09884753	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08810	11.11566584	46.09887484	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08811	11.11592206	46.09890134	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08812	11.11617704	46.09892860	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08813	11.11643467	46.09895638	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08814	11.11668842	46.09898312	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08815	11.11694274	46.09900911	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08816	11.11719583	46.09903687	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08817	11.11745259	46.09906367	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08818	11.11773158	46.09903355	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08819	11.11788097	46.09886698	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08820	11.11795293	46.09869346	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08821	11.11802447	46.09851826	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08822	11.11809353	46.09834901	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08823	11.11819919	46.09819343	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08824	11.11842087	46.09814789	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08825	11.11867860	46.09817650	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08826	11.11892068	46.09820548	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b		p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08827	11.11283556	46.10214192	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08828	11.11284014	46.10242830	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08829	11.11284352	46.10264802	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08830	11.11284413	46.10286890	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08831	11.11284969	46.10314256	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08832	11.11285347	46.10340477	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08833	11.11286020	46.10364546	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08834	11.11281316	46.10387404	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08835	11.11280434	46.10413260	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08836	11.11274656	46.10444133	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08837	11.11295870	46.10384761	VIA 4 NOVEMBRE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b		p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b		p	6	4	fluorescente	80	v	b	5	-	-	nessun intervento	GARDOLO
08838	11.11267307	46.10379218	VIA TALVERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08839	11.11226493	46.10379594	VIA TALVERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08840	11.11186554	46.10379969	VIA TALVERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08841	11.11145275	46.10380486	VIA TALVERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08842	11.11106345	46.10381198	VIA TALVERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08843	11.11082370	46.10381397	VIA TALVERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08844	11.11282677	46.10190293	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08845	11.11282676	46.10167493	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08846	11.11282075	46.10142127	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08847	11.11281760	46.10118825	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08848	11.11281333	46.10093056	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08849	11.11279544	46.10069756	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08850	11.11279497	46.10048353	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08851	11.11279862	46.10019343	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08852	11.11280234	46.09994890	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08853	11.11279889	46.09974478	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08854	11.11279591	46.09943070	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08855	11.11278206	46.09917293	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08856	11.11278943	46.09891698	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08857	11.11277877	46.09870730	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08858	11.11277404	46.09844488	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08859	11.11276355	46.09818689	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08860	11.11276004	46.09792289	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08861	11.11275695	46.09766223	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08862	11.11275585	46.09742803	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08863	11.11263918	46.09834468	VIA BOLZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08864	11.11242264	46.09831118	VIA BOLZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08865	11.11232745	46.09828096	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b		c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08866	11.11237617	46.09817665	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b		c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08867	11.11242817	46.09806614	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b		c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08868	11.11240855	46.09801206	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b		c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08869	11.11233424	46.09799854	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b		c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08870	11.11225875	46.09798452	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b		c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08871	11.11218517	46.09797046	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b		c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08872	11.11211159	46.09795641	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b	c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08873	11.11203414	46.09799485	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b	c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08874	11.11200289	46.09810870	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b	c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08875	11.11197368	46.09822179	VIA BOLZANO-SOVRAPPASSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b	c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08876	11.11302977	46.10273686	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08877	11.11332205	46.10275823	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08878	11.11361333	46.10281076	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08879	11.11394890	46.10285351	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08880	11.11426374	46.10291131	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08881	11.11459425	46.10297629	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08882	11.11495770	46.10304622	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08883	11.11528700	46.10310655	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08884	11.11560289	46.10316383	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08885	11.11592040	46.10321716	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08886	11.11623079	46.10327443	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08887	11.11659806	46.10332746	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08888	11.11696507	46.10338547	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08889	11.11729493	46.10343105	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08890	11.11762503	46.10347912	VIA 8 MARZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08891	11.11310964	46.10134572	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08892	11.11336598	46.10137465	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08893	11.11362566	46.10140727	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08894	11.11385990	46.10142175	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08895	11.11409002	46.10144827	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08896	11.11430568	46.10147279	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08897	11.11453698	46.10149822	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08898	11.11495936	46.10145505	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08899	11.11499438	46.10129702	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08900	11.11503052	46.10113150	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08901	11.11462912	46.10109957	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08902	11.11439698	46.10107009	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08903	11.11414657	46.10104096	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08904	11.11389725	46.10100900	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08905	11.11363756	46.10097868	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08906	11.11333776	46.10094053	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08907	11.11304212	46.10090501	VIA 2 GIUGNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08908	11.11245922	46.10131122	VIA PASSIRIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08909	11.11212402	46.10130880	VIA PASSIRIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08910	11.11178995	46.10130544	VIA PASSIRIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08911	11.11144761	46.10130192	VIA PASSIRIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08912	11.11263624	46.10026416	VIA RIENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08913	11.11232112	46.10025392	VIA RIENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08914	11.11200408	46.10024208	VIA RIENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08915	11.11166633	46.10022834	VIA RIENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S47	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08916	11.11162266	46.10045895	VIA RIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08917	11.11156219	46.10063040	VIA RIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08918	11.11152945	46.10076768	VIA RIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08919	11.11144549	46.10097259	VIA RIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08920	11.11138862	46.10114162	VIA RIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08921	11.11040185	46.10557219	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08922	11.11037418	46.10544258	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08923	11.11033975	46.10530802	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08924	11.11033543	46.10517271	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08925	11.11039074	46.10504583	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08926	11.11046514	46.10490587	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08927	11.11053304	46.10478157	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08928	11.11022800	46.10496796	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08929	11.11020167	46.10478996	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08930	11.11023054	46.10461582	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08931	11.11029139	46.10444259	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08932	11.11046925	46.10445021	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08933	11.11061926	46.10466326	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08934	11.11080789	46.10468940	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08935	11.11104580	46.10470570	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08936	11.11121247	46.10468701	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08937	11.11124529	46.10454685	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08938	11.11126705	46.10440842	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08939	11.10976277	46.10625576	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08940	11.11060715	46.10639106	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08941	11.11090607	46.10646386	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08942	11.11126755	46.10651266	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08943	11.11162984	46.10658436	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08944	11.11195719	46.10663419	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08947	11.11020599	46.10627499	VIA SOPRASASSO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08948	11.11029987	46.10601964	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08949	11.11030387	46.10578884	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08950	11.11029550	46.10555208	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08951	11.11023036	46.10532293	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08952	11.11011157	46.10511220	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08953	11.11004198	46.10488030	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08954	11.11009340	46.10459714	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08955	11.11020793	46.10426462	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08956	11.11033627	46.10394788	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08957	11.11043007	46.10362914	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08958	11.10999095	46.10539016	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08959	11.11095106	46.10642991	VIA SOPRASASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P18	Classe A	b	p	11	1	vapori di sodio alta pressione	400	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08960	11.11034621	46.10601833	VIA SOPRASASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P18	Classe A	b	p	11	1	vapori di sodio alta pressione	400	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08961	11.10916902	46.10611829	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08962	11.10874865	46.10595421	VIA SOPRASASSO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08963	11.10836307	46.10586587	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08964	11.10798819	46.10575798	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08965	11.10764315	46.10562912	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08966	11.10732211	46.10550142	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08967	11.10697091	46.10536370	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08968	11.10657999	46.10540429	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08969	11.10637974	46.10561901	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08970	11.10617329	46.10583331	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08971	11.10598586	46.10604673	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08972	11.10578595	46.10625078	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08973	11.10556593	46.10643262	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08974	11.10541032	46.10668043	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08975	11.10531055	46.10691386	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08976	11.10520852	46.10715012	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08977	11.10512504	46.10735000	VIA SOPRASASSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08978	11.10539861	46.10637139	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08979	11.10520179	46.10622040	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08980	11.10525343	46.10599927	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08981	11.10529639	46.10578108	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08982	11.10532771	46.10556491	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08983	11.10534117	46.10533495	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08984	11.10526787	46.10505262	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08985	11.10525516	46.10484465	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08986	11.10517472	46.10461001	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08987	11.10501159	46.10408224	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08988	11.10492271	46.10386434	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08989	11.10481132	46.10362763	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
08990	11.10945200	46.10629139	VIA SOPRASASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08991	11.10945889	46.10621063	VIA SOPRASASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08992	11.10933730	46.10627805	VIA SOPRASASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
08993	11.10935732	46.10619432	VIA SOPRASASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08994	11.10969920	46.10505073	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08996	11.10949052	46.10565950	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08997	11.10938057	46.10599405	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08998	11.10954390	46.10619584	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
08999	11.10965839	46.10586337	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09000	11.10977030	46.10552983	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09002	11.10717729	46.10532542	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09003	11.10732273	46.10509520	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09004	11.10746774	46.10486381	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09005	11.10761192	46.10463938	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09006	11.10776123	46.10440620	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09007	11.10790858	46.10418302	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09008	11.10816387	46.10395479	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09009	11.10827778	46.10344031	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09010	11.10830529	46.10319523	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09011	11.10829052	46.10293873	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09012	11.10824768	46.10268024	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09013	11.10828117	46.10241857	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09014	11.10835540	46.10215205	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09015	11.10843131	46.10189619	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09016	11.10854323	46.10160376	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09017	11.10860321	46.10137439	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09018	11.10865067	46.10122514	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09019	11.10873923	46.10089093	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09020	11.10880299	46.10066498	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09021	11.10887766	46.10042236	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09022	11.10894990	46.10017488	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09023	11.10902038	46.09992538	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09024	11.10908963	46.09969245	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	m	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09025	11.10916722	46.09943408	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09026	11.10931744	46.09919185	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09027	11.10934094	46.09894140	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09028	11.10962109	46.09883850	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09029	11.10987806	46.09868012	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09030	11.11001407	46.09848966	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09031	11.11024752	46.09844748	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09032	11.11076262	46.09835797	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09033	11.11112668	46.09830629	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09034	11.11149283	46.09829359	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09035	11.11189339	46.09828714	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09036	11.11014566	46.10372207	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09037	11.11025355	46.10341126	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09038	11.11034750	46.10309680	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09039	11.11045307	46.10278484	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09040	11.11056406	46.10248081	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09041	11.11068835	46.10215377	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09042	11.11080022	46.10182126	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09043	11.11087815	46.10148247	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09044	11.11102682	46.10115554	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	z	b	2,5	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09045	11.11112505	46.10086405	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	z	b	2,5	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09046	11.11125380	46.10048383	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	z	b	2,5	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09047	11.11131950	46.10027158	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	z	b	2,5	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09048	11.11142156	46.09996316	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09049	11.11154934	46.09961944	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09050	11.11167471	46.09926045	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09051	11.11179196	46.09889556	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09052	11.11190714	46.09855314	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09053	11.11200889	46.09820878	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09054	11.11210997	46.09785715	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09055	11.11227637	46.09753091	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09056	11.11239361	46.09718802	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09057	11.11251279	46.09685250	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09058	11.11263151	46.09650297	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09059	11.11275368	46.09616433	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09060	11.11078511	46.10122074	VIA AVISIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09061	11.11042186	46.10122610	VIA AVISIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09062	11.11008296	46.10122451	VIA AVISIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09063	11.10964881	46.10120116	VIA AVISIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09064	11.10921848	46.10114492	VIA AVISIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09065	11.10887276	46.10109998	VIA AVISIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09066	11.11053412	46.10330936	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09067	11.11065834	46.10292359	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09068	11.11077339	46.10259377	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09069	11.11087339	46.10224899	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09070	11.11099070	46.10190402	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09071	11.11110529	46.10156453	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09072	11.11122726	46.10121534	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09073	11.11135007	46.10088403	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09074	11.11146774	46.10057803	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09075	11.11162055	46.10023096	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09076	11.11168915	46.09988323	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09077	11.11181201	46.09952327	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09078	11.11192011	46.09920452	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09079	11.11203842	46.09886047	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09080	11.11217725	46.09853363	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09081	11.11233728	46.09819188	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09082	11.11233767	46.09797742	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09083	11.11245374	46.09766523	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09084	11.11255940	46.09735207	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09085	11.11266517	46.09704651	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09086	11.11277183	46.09670387	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09087	11.11288611	46.09637214	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09088	11.11298080	46.09612328	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09089	11.11306211	46.09592854	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	m	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09090	11.11324490	46.09565856	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09091	11.11343900	46.09532428	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09092	11.11358546	46.09499041	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09093	11.10882462	46.10565248	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09094	11.10893185	46.10542004	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09095	11.10913246	46.10520547	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09096	11.10939767	46.10506252	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09097	11.10965054	46.10492550	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09098	11.10978702	46.10470860	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09099	11.10989985	46.10437630	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09100	11.11002026	46.10405047	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09101	11.10948524	46.10522703	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09102	11.11263474	46.09951395	VIA DRAVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09103	11.11236759	46.09950784	VIA DRAVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09104	11.11211935	46.09951180	VIA DRAVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09105	11.10942180	46.10651407	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09106	11.10931309	46.10682985	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09107	11.10920455	46.10715482	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09108	11.10909916	46.10747260	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09109	11.10899189	46.10777417	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09110	11.10889020	46.10810281	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09111	11.10879703	46.10841633	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09112	11.10865412	46.10879073	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09113	11.10853775	46.10914022	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09114	11.10841001	46.10951343	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09115	11.10829848	46.10984467	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09116	11.10817253	46.11019051	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09117	11.10805361	46.11053789	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09118	11.10792196	46.11092008	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09119	11.10783280	46.11121642	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09120	11.10771823	46.11154978	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09121	11.10759644	46.11190815	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09122	11.10751208	46.11225866	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09123	11.10738883	46.11261984	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09124	11.10726801	46.11295958	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	9	-	-	n.r.	v	b	2,5	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	GARDOLO
09125	11.10711977	46.11334742	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09126	11.10699527	46.11369687	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09127	11.10685891	46.11405006	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09128	11.10674205	46.11439405	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09129	11.10927287	46.10634132	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09130	11.10916609	46.10665828	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09131	11.10906151	46.10696965	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09132	11.10895693	46.10728103	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09133	11.10884245	46.10761353	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09134	11.10873803	46.10791493	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09135	11.10860213	46.10823095	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09136	11.10847232	46.10857217	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09137	11.10837245	46.10895316	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09138	11.10824736	46.10931774	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09139	11.10813681	46.10964900	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09140	11.10801981	46.10999436	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09141	11.10788064	46.11033132	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09142	11.10778628	46.11067834	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09143	11.10766887	46.11102168	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09144	11.10756093	46.11134188	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09145	11.10743883	46.11169634	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09146	11.10731783	46.11204419	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09147	11.10720313	46.11239756	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09148	11.10707383	46.11274137	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09149	11.10695075	46.11310807	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09150	11.10681454	46.11346983	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09151	11.10668690	46.11388777	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09152	11.10656000	46.11423085	VIA ALTO ADIGE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09153	11.09981862	46.10749948	VIA AEROPORTO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP09	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP09	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	GARDOLO
09154	11.09968452	46.10751384	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09155	11.10002378	46.10747827	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09156	11.10045840	46.10743151	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09157	11.10082797	46.10739448	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09158	11.10103149	46.10737805	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09159	11.10130729	46.10739544	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09160	11.10166582	46.10734778	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09161	11.10199225	46.10733278	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09162	11.10231678	46.10731737	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09163	11.10271915	46.10729904	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09164	11.10307651	46.10728261	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09165	11.10346006	46.10726440	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09166	11.10381010	46.10724781	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09167	11.10417328	46.10723127	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09168	11.10318449	46.10705285	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
09169	11.10301223	46.10682312	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
09170	11.10291064	46.10657250	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
09171	11.09943845	46.10743640	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09172	11.09916483	46.10732401	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09173	11.09921696	46.10708116	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09174	11.09941180	46.10677891	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09175	11.09963263	46.10650835	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09176	11.09979287	46.10631905	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09177	11.10010154	46.10600752	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09178	11.10031807	46.10574360	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09179	11.10053567	46.10548036	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09180	11.10069899	46.10527712	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09181	11.10094105	46.10498306	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09182	11.10115884	46.10455262	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09183	11.10136232	46.10430421	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09184	11.10155688	46.10408040	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09185	11.10174815	46.10384751	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09186	11.10199161	46.10364162	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09187	11.10205167	46.10385145	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09188	11.10241773	46.10424095	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09189	11.10254509	46.10452167	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09190	11.10262997	46.10485327	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09191	11.10274598	46.10518115	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09192	11.10289919	46.10550277	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09193	11.10296376	46.10584654	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09194	11.10288536	46.10622644	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09195	11.10222441	46.10327145	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09196	11.10247538	46.10301694	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09197	11.10273213	46.10268136	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09198	11.10298534	46.10239041	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09199	11.10318230	46.10210795	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09200	11.10342500	46.10183816	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09201	11.10361020	46.10160720	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09202	11.10382575	46.10134086	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09203	11.10407169	46.10104574	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09204	11.10425436	46.10082770	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09205	11.10442176	46.10065380	VIA MARTINO AICHNER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09206	11.09932177	46.10767879	VIA B. TODESCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09207	11.09898703	46.10778849	VIA B. TODESCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09208	11.09866803	46.10789878	VIA B. TODESCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09209	11.09856077	46.10794678	VIA B. TODESCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
09210	11.09888815	46.10800462	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
09211	11.09952099	46.10806472	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
09212	11.09985717	46.10787464	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
09213	11.10021243	46.10768971	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
09214	11.10055899	46.10749856	VIA AEROPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	GARDOLO
09215	11.10895254	46.09893991	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09216	11.10859235	46.09908969	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09217	11.10824036	46.09924434	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09218	11.10795678	46.09939846	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09219	11.10771282	46.09960209	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09220	11.10748947	46.09983313	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09221	11.10728833	46.10004059	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09222	11.10703420	46.10024153	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09223	11.10672556	46.10031386	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09224	11.10634852	46.10035011	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09225	11.10598046	46.10038477	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09226	11.10560770	46.10042052	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09227	11.10517563	46.10045712	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09228	11.10478781	46.10046103	VIA DELLA CANOVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09229	11.09979650	46.10185788	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G06	Classe C	b	c	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09230	11.09971890	46.10186930	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G06	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09231	11.09969769	46.10198950	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G06	Classe C	b	c	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09232	11.09978629	46.10195268	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G06	Classe C	b	c	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09233	11.10003053	46.10203824	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G06	Classe C	b	c	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09234	11.10031381	46.10211515	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G06	Classe C	b	c	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09235	11.10015624	46.10192991	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G06	Classe C	b	c	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09236	11.10043259	46.10195774	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G06	Classe C	b	c	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09237	11.10148798	46.10142502	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09238	11.10155913	46.10125914	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09239	11.10160417	46.10111670	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09240	11.10183515	46.10127246	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09241	11.10179923	46.10102115	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09242	11.10178743	46.10077224	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09243	11.10176540	46.10048211	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09244	11.10174457	46.10021698	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09245	11.10172468	46.09994901	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09246	11.10170237	46.09967975	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09247	11.10168736	46.09941402	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09248	11.10169364	46.09914325	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09249	11.10174030	46.09887246	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09250	11.10182328	46.09861876	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09251	11.10194751	46.09836461	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09252	11.10211036	46.09811742	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09253	11.10138083	46.10181997	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09254	11.10125831	46.10200605	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09255	11.10111708	46.10221714	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09256	11.10098764	46.10243141	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09257	11.10073586	46.10264442	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09258	11.10059972	46.10283857	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09260	11.10012075	46.10355436	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09264	11.10103956	46.10188246	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09265	11.10073009	46.10187162	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09266	11.10040756	46.10184378	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09267	11.10008842	46.10181437	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09268	11.09976847	46.10178181	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09269	11.09944142	46.10177165	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09270	11.09946300	46.10203874	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09271	11.09945402	46.10230954	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09272	11.09949641	46.10252855	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09273	11.09970019	46.10266653	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09274	11.09991802	46.10280577	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09275	11.10022752	46.10269963	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09276	11.10043822	46.10253462	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09277	11.10063293	46.10235847	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09278	11.10087186	46.10216913	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09279	11.10107915	46.10199919	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09280	11.09903953	46.10177176	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09281	11.09871016	46.10176586	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09282	11.09848260	46.10155989	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09283	11.09823613	46.10136657	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09284	11.09797943	46.10118030	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09285	11.09767080	46.10100618	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09286	11.09741332	46.10084438	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09287	11.09669638	46.10066941	LOC. RONCAFORT	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09288	11.10186260	46.10145461	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09289	11.10203810	46.10169081	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09290	11.10222703	46.10193143	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09291	11.10171808	46.10152873	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09292	11.10149659	46.10166398	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09293	11.10148853	46.10190665	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09294	11.10152970	46.10212017	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09295	11.10155019	46.10233389	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09296	11.10150870	46.10253458	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09297	11.10146552	46.10274847	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09298	11.10150279	46.10296144	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09299	11.10161133	46.10312276	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09300	11.10173123	46.10326378	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09301	11.10184800	46.10340659	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09302	11.10209516	46.10349573	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09303	11.10221102	46.10363436	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09304	11.10231386	46.10377769	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09305	11.10235699	46.10393964	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09306	11.10233713	46.10410067	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09307	11.10225594	46.10425253	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09308	11.10211668	46.10438086	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09309	11.10193368	46.10448105	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09310	11.10172937	46.10455612	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09311	11.10152382	46.10463168	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09312	11.10131957	46.10470709	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09313	11.10111242	46.10478360	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09314	11.10195634	46.10128286	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09315	11.10223291	46.10108441	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09316	11.10258873	46.10089852	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09317	11.10295939	46.10070422	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09318	11.10322770	46.10040871	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09319	11.10321657	46.10013627	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09320	11.10315784	46.09986924	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09321	11.10310442	46.09959829	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09322	11.10306604	46.09931549	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09323	11.10313267	46.09900955	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09324	11.10315189	46.09878934	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09325	11.10317412	46.09855233	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09326	11.10311815	46.09834222	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09327	11.10305943	46.09808287	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09328	11.10297259	46.09785556	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09329	11.10285918	46.09763233	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09330	11.10274003	46.09740965	VIA DELL'ASILO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09332	11.10165890	46.10108112	VIA L. CANEPPELE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	GARDOLO
09333	11.09923955	46.09896785	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09334	11.09921434	46.09871076	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09335	11.09919501	46.09846017	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09336	11.09917165	46.09821331	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09337	11.09928850	46.09804172	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09338	11.09966071	46.09796852	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09339	11.10002755	46.09791865	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09340	11.10039439	46.09787141	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09341	11.10074979	46.09782795	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09342	11.10109719	46.09778449	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09343	11.10146032	46.09774026	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09344	11.10182193	46.09769535	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09345	11.10216400	46.09765262	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09346	11.09926566	46.09925371	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09347	11.09929375	46.09951006	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09348	11.09932024	46.09980022	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09349	11.09869450	46.10022899	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09350	11.09900204	46.10019098	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09351	11.09943220	46.10013884	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09352	11.09978256	46.10009790	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09353	11.10021657	46.10004678	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09354	11.10050314	46.10000511	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09355	11.10086509	46.09996755	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09356	11.10123232	46.09991728	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09357	11.10149446	46.09990341	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09358	11.09944429	46.10002205	VIA G. CAPRONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09359	11.10969619	46.09922379	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09360	11.10988851	46.09925133	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09361	11.10978663	46.09915208	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09362	11.10974263	46.09903255	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09363	11.10993527	46.09905380	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09364	11.11014177	46.09903860	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09368	11.11015373	46.09914198	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09369	11.11012407	46.09926231	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09370	11.10979197	46.09888944	VIA DELLA CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09371	11.10940001	46.10022464	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09372	11.10950064	46.10028835	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09373	11.10969210	46.10031442	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09374	11.10937084	46.10037245	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09375	11.10954724	46.10050553	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09376	11.10931241	46.10053157	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09377	11.10913673	46.10048300	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09378	11.10896408	46.10045811	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09379	11.10926242	46.10071632	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09380	11.10942047	46.10070565	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09381	11.10921145	46.10085383	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09382	11.10921992	46.10097764	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09383	11.10910494	46.10094038	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09384	11.10890164	46.10093711	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09385	11.10957788	46.09888625	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09386	11.10964501	46.09897213	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09387	11.10945658	46.09903256	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09388	11.10955474	46.09906637	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09389	11.10950010	46.09947525	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09390	11.10953789	46.09925050	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09391	11.10930089	46.09933215	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09392	11.10949516	46.09936204	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09393	11.10933591	46.09922773	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09394	11.10930978	46.09944422	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09395	11.10944951	46.09953757	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09396	11.10940004	46.09972592	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09397	11.10917739	46.09975322	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09398	11.10923636	46.09958385	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09399	11.10939793	46.09981857	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09400	11.10948930	46.09993598	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09401	11.10946759	46.10007549	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09402	11.10954636	46.10015478	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09403	11.10973245	46.10018459	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09404	11.11001828	46.10018781	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09405	11.10992616	46.10028172	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09406	11.10995619	46.10038133	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09407	11.11011178	46.10046795	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09408	11.11015958	46.10031206	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09409	11.11877329	46.10002748	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09410	11.11887864	46.09986843	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09411	11.11897957	46.09965383	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09412	11.11901007	46.09943423	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09413	11.11907157	46.09919331	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09414	11.11915118	46.09893442	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09415	11.11923846	46.09869558	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09416	11.11927411	46.09848852	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09417	11.11951497	46.09788627	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09418	11.11961834	46.09761235	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09419	11.11971525	46.09734366	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09420	11.11980624	46.09708435	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09421	11.11989403	46.09680652	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09422	11.11996235	46.09654253	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09423	11.12000836	46.09632830	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09424	11.12005663	46.09603527	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09425	11.11927114	46.09820525	VIA 25 APRILE	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09426	11.11871028	46.10027722	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09427	11.11866799	46.10046366	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09428	11.11858181	46.10069068	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09429	11.11851194	46.10098656	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09430	11.11846130	46.10123693	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09431	11.11841539	46.10147083	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09432	11.11831257	46.10177608	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09433	11.11822633	46.10203571	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09434	11.11811351	46.10229273	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09435	11.11801036	46.10255339	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09436	11.11792480	46.10281588	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09437	11.11783283	46.10306955	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09438	11.11774034	46.10332330	VIA DI MELTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09439	11.11764610	46.10357852	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09440	11.11752099	46.10382230	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09441	11.11735618	46.10407137	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09442	11.11721322	46.10432765	VIA DON LORENZO MILANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09443	11.11884162	46.10048827	VIA G. B. FATTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09444	11.11877677	46.10069555	VIA G. B. FATTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09445	11.11872476	46.10088162	VIA G. B. FATTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09446	11.11866789	46.10110750	VIA G. B. FATTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09447	11.11867190	46.10134297	VIA G. B. FATTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09448	11.11871064	46.10157604	VIA G. B. FATTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09449	11.11873441	46.10180414	VIA G. B. FATTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09450	11.11867725	46.10205978	VIA G. B. FATTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D03	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09451	11.11840230	46.10109150	VIA DI MELTA-GIARDINO SCUOLA D'INFANZIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09452	11.11841011	46.10123378	VIA DI MELTA-GIARDINO SCUOLA D'INFANZIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09453	11.11817428	46.10136524	VIA DI MELTA-GIARDINO SCUOLA D'INFANZIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09454	11.11815884	46.10146354	VIA DI MELTA-GIARDINO SCUOLA D'INFANZIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09455	11.11838890	46.10137409	VIA DI MELTA-GIARDINO SCUOLA D'INFANZIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09456	11.11819825	46.10121892	VIA DI MELTA-GIARDINO SCUOLA D'INFANZIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09457	11.11813050	46.10110278	VIA DI MELTA-GIARDINO SCUOLA D'INFANZIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09458	11.11825246	46.10100497	VIA DI MELTA-GIARDINO SCUOLA D'INFANZIA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09459	11.11942601	46.09648555	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09460	11.11937890	46.09666246	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09461	11.11927537	46.09680530	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09462	11.11911662	46.09695168	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09463	11.11909744	46.09711419	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09464	11.11913864	46.09729270	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09465	11.11913750	46.09741635	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09466	11.11936268	46.09752181	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09467	11.11910874	46.09752788	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09468	11.11901571	46.09769901	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09469	11.11896294	46.09787481	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09470	11.11872629	46.09796435	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09471	11.11855327	46.09782804	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09472	11.11861845	46.09765334	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09473	11.11865233	46.09747567	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09474	11.11866915	46.09736072	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09475	11.11869519	46.09717957	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09476	11.11966228	46.09639769	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09478	11.11970045	46.09661863	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09479	11.11952963	46.09677099	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09480	11.11937292	46.09694029	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09481	11.10547797	46.09419648	VIA A. GOIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09482	11.10596141	46.09413637	VIA A. GOIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09483	11.10644492	46.09408005	VIA A. GOIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09484	11.10546219	46.09414815	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09485	11.10527920	46.09436337	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09486	11.10509780	46.09457672	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09487	11.10491383	46.09479626	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09488	11.10473451	46.09500809	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09489	11.10455162	46.09522787	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09490	11.10436620	46.09544656	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09491	11.10417796	46.09566751	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09492	11.10397970	46.09590550	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09493	11.10382451	46.09611930	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09494	11.10358866	46.09636572	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09495	11.10339177	46.09659808	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09496	11.10319689	46.09683020	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09497	11.10300135	46.09705990	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09498	11.10280477	46.09729352	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09499	11.10264070	46.09749888	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09500	11.10248736	46.09767979	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09501	11.10227472	46.09791897	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09502	11.10368990	46.09637648	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09503	11.10369527	46.09657644	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09504	11.10368607	46.09674227	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09505	11.10365905	46.09695989	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09506	11.10372397	46.09727559	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09507	11.10371399	46.09741361	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09508	11.10373207	46.09758453	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09509	11.10371470	46.09769445	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09510	11.10364925	46.09788382	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09511	11.10361397	46.09808514	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09512	11.10360141	46.09826295	VIA L. BONAZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09513	11.10469242	46.09561799	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09514	11.10501082	46.09562866	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09515	11.10526411	46.09563538	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09516	11.10541679	46.09573868	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09517	11.10540005	46.09595918	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09518	11.10538191	46.09618367	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09519	11.10535190	46.09640648	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09520	11.10531776	46.09662855	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09521	11.10527940	46.09684937	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09522	11.10524873	46.09709623	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09523	11.10524183	46.09728378	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09524	11.10522032	46.09750098	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09525	11.10505837	46.09765907	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09526	11.10473587	46.09764970	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09527	11.10451742	46.09763788	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09528	11.10424601	46.09762645	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09529	11.10391815	46.09761756	VIA DANILO PARIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09530	11.10563081	46.09394207	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09531	11.10580775	46.09373476	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09532	11.10598031	46.09352838	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09533	11.10615878	46.09332807	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09534	11.10633966	46.09310221	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09535	11.10674958	46.09261775	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09536	11.10694499	46.09238104	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09537	11.10716125	46.09212307	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09538	11.10733993	46.09191565	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09539	11.10756292	46.09170593	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09540	11.10771327	46.09147011	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09541	11.10789586	46.09125585	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09542	11.10808160	46.09103525	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09543	11.10830195	46.09082507	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09544	11.10845506	46.09067541	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09545	11.10185278	46.09252377	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09546	11.10180636	46.09216032	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09547	11.10174555	46.09180890	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09548	11.10167926	46.09145362	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09549	11.10163352	46.09109209	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09550	11.10182689	46.09077409	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09551	11.10211984	46.09047599	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09552	11.10239293	46.09019892	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09553	11.10269253	46.08988483	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09554	11.10151222	46.09252169	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09555	11.10121132	46.09274834	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09556	11.10152934	46.09322038	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09557	11.10178139	46.09327638	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09558	11.10173723	46.09355960	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09559	11.10212034	46.09380118	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09560	11.10178097	46.09387742	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09561	11.10183352	46.09418608	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09562	11.10189265	46.09453928	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09563	11.10191993	46.09489384	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09564	11.10192654	46.09525460	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09565	11.10189499	46.09561349	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09566	11.10186522	46.09597187	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09567	11.10191384	46.09632527	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09568	11.10208085	46.09661759	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09569	11.10233472	46.09688138	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09570	11.10257232	46.09714436	VIA DELLE BETTINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
09571	11.10128854	46.09291683	VIA DELLE BETTINE-SOTTOPASSO PEDONALE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	2.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09572	11.10131378	46.09296170	VIA DELLE BETTINE-SOTTOPASSO PEDONALE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	2.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09573	11.10134766	46.09302192	VIA DELLE BETTINE-SOTTOPASSO PEDONALE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	2.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09574	11.10137940	46.09307835	VIA DELLE BETTINE-SOTTOPASSO PEDONALE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	2.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09575	11.10141981	46.09315020	VIA DELLE BETTINE-SOTTOPASSO PEDONALE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	2.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09576	11.11325326	46.08493163	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09577	11.11304704	46.08517892	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09578	11.11283443	46.08543443	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09579	11.11260132	46.08566917	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09580	11.11239828	46.08590834	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09581	11.11220404	46.08615847	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09582	11.11199043	46.08641382	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09583	11.11178010	46.08666364	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09584	11.11155723	46.08692752	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09585	11.11133465	46.08719203	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09586	11.11113207	46.08743678	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09587	11.11089930	46.08771545	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09588	11.11069235	46.08794880	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09589	11.11048257	46.08819799	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09590	11.11027992	46.08842755	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09591	11.11005656	46.08869595	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09592	11.10983887	46.08894988	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09593	11.10962154	46.08921049	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09594	11.10943372	46.08943251	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09595	11.10927126	46.08963415	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09596	11.10904525	46.08991445	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09597	11.10885415	46.09013754	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09598	11.10876578	46.09036644	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09599	11.10949728	46.08916833	VIA DON LORENZO GUETTI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09600	11.11529326	46.08425553	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09601	11.11575642	46.08442299	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09602	11.11621408	46.08457456	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09603	11.11668153	46.08474509	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09604	11.11496388	46.08432526	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09605	11.11543099	46.08447357	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09606	11.11588838	46.08463497	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09607	11.11632961	46.08478948	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09608	11.11513207	46.08438268	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09609	11.11534700	46.08447027	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09610	11.11556668	46.08458480	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09611	11.11342345	46.08468555	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09612	11.11423098	46.08436522	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09613	11.11471231	46.08369625	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09614	11.11372922	46.08336617	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09615	11.11326400	46.08403779	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09616	11.11362531	46.08433791	VIA E. MACCANI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09617	11.11466578	46.08415183	VIA E. MACCANI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09618	11.11438593	46.08337116	VIA E. MACCANI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09619	11.11327176	46.08363465	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09620	11.11477914	46.08309690	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09621	11.11491501	46.08293433	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09622	11.11513058	46.08267615	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09623	11.11527616	46.08250341	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09624	11.11543742	46.08231080	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09625	11.11560482	46.08210835	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09626	11.11575498	46.08193019	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09627	11.11590226	46.08175374	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09628	11.11610957	46.08151228	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09629	11.11630016	46.08129205	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09630	11.11311561	46.08426141	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09631	11.11295707	46.08449315	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09632	11.11278327	46.08471922	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09633	11.11257735	46.08493115	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09634	11.11226258	46.08514290	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09635	11.11189216	46.08530646	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09636	11.11148907	46.08539265	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09637	11.11107670	46.08551623	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09638	11.11076090	46.08562362	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09639	11.11045408	46.08562682	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09640	11.11005039	46.08558619	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09641	11.10968209	46.08555256	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09642	11.10932038	46.08564202	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09643	11.10915683	46.08587780	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09644	11.10893960	46.08610981	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09645	11.10839578	46.08616169	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09646	11.10792414	46.08629582	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09647	11.11308843	46.08534750	VIA VITTIME DELLE FOIBE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S37	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09648	11.11337169	46.08545940	VIA VITTIME DELLE FOIBE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S37	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09649	11.11364852	46.08557433	VIA VITTIME DELLE FOIBE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S37	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09650	11.11900431	46.08893377	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09651	11.11909813	46.08865404	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09652	11.11913098	46.08831866	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09653	11.11927609	46.08813004	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09654	11.11938472	46.08787113	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09655	11.11951306	46.08763501	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09656	11.11964751	46.08740044	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09657	11.11983650	46.08706490	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09658	11.12011421	46.08686336	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09659	11.12025132	46.08661991	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09660	11.12039186	46.08637039	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09661	11.12005292	46.08710939	VIA A. PRANZELORES	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09662	11.12026642	46.08715265	VIA A. PRANZELORES	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09663	11.12049764	46.08719483	VIA A. PRANZELORES	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09664	11.12069652	46.08723405	VIA A. PRANZELORES	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09666	11.11913159	46.08997957	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09667	11.11937459	46.09000610	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09668	11.11959980	46.08996114	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09669	11.11983827	46.09002232	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09670	11.12001282	46.08997386	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09672	11.11878212	46.09014711	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09673	11.11882157	46.08997643	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09674	11.11893262	46.08917908	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09675	11.11881317	46.08943454	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09676	11.11867011	46.08968000	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09677	11.11851160	46.08992952	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09678	11.11834934	46.09019617	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09679	11.10633281	46.08739344	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09680	11.10604874	46.08754420	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09681	11.10582342	46.08768103	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09682	11.10566755	46.08784222	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09683	11.10547022	46.08810535	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09684	11.10531704	46.08832510	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09685	11.10518711	46.08854351	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09686	11.10466862	46.08893710	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09687	11.10446658	46.08908368	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09688	11.10416023	46.08931269	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09689	11.10386210	46.08951430	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09690	11.10366471	46.08965609	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09691	11.10352216	46.08988123	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09692	11.10338746	46.09011558	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09693	11.10328161	46.09032600	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09694	11.10330358	46.09055689	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09695	11.10362831	46.09061250	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09696	11.10660411	46.08725530	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09697	11.10704782	46.08701657	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09698	11.10726181	46.08683502	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09699	11.10749440	46.08666209	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09700	11.10770404	46.08649317	VIA DI CAMPOTRENTINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09701	11.10691271	46.08719559	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09702	11.10724809	46.08732549	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09703	11.10758490	46.08746012	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09704	11.10791306	46.08757585	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09705	11.10829757	46.08770106	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09706	11.10865267	46.08781389	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09707	11.10897461	46.08793311	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09708	11.10932713	46.08806985	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09709	11.10965757	46.08820100	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09710	11.10998669	46.08833438	VIA MAESTRI DEL LAVORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09711	11.10788718	46.09002288	VIA DON LORENZO GUETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09712	11.10809590	46.08978173	VIA DON LORENZO GUETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09713	11.10829746	46.08954056	VIA DON LORENZO GUETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09714	11.10848429	46.08932297	VIA DON LORENZO GUETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09715	11.10865013	46.08913958	VIA DON LORENZO GUETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09716	11.10881011	46.08894934	VIA DON LORENZO GUETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09717	11.10789744	46.09017855	VIA A. DETASSIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09718	11.10821593	46.09031444	VIA A. DETASSIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09719	11.10738288	46.09003746	VIA A. DETASSIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09720	11.10708033	46.08992273	VIA A. DETASSIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09721	11.10647454	46.09187930	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09722	11.10692535	46.09204048	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09723	11.10486257	46.09162783	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09724	11.10486467	46.09123875	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09725	11.10486068	46.09102565	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09726	11.10486309	46.09081056	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09727	11.10603904	46.09171615	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09728	11.10569733	46.09158818	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09729	11.10538965	46.09143502	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09730	11.10540132	46.09133166	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09731	11.10560262	46.09109185	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09732	11.10576648	46.09092357	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09733	11.10626587	46.09099885	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09734	11.10656756	46.09111798	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09735	11.10687460	46.09123723	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09736	11.10718072	46.09135853	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09737	11.10747188	46.09147907	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09738	11.10593648	46.09091053	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09739	11.10553935	46.09077572	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09740	11.10515943	46.09068285	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09741	11.10473134	46.09067914	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09742	11.10434621	46.09068420	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09743	11.10514690	46.09183882	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09744	11.10500007	46.09205544	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09745	11.10501204	46.09236976	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09746	11.10485674	46.09257664	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09747	11.10457810	46.09260890	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09748	11.10416549	46.09251945	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09749	11.10416820	46.09223086	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09750	11.10416180	46.09203999	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09751	11.10415666	46.09160649	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09752	11.10414783	46.09135112	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09753	11.10414010	46.09108202	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09754	11.10413817	46.09090592	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09755	11.10423118	46.09075243	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09756	11.10402954	46.09181794	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09757	11.10348639	46.09181373	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09758	11.10349723	46.09207613	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09759	11.10349717	46.09233843	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09760	11.10348958	46.09258991	VIA DEL COMMERCIO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09761	11.10454473	46.09181581	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09762	11.11810342	46.08541156	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09763	11.11764177	46.08525717	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09764	11.11716044	46.08508558	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09765	11.11799652	46.08520371	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09766	11.11753858	46.08504624	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09767	11.11843698	46.08545346	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09768	11.11898183	46.08531644	VIA DEL BRENNERO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09769	11.11918609	46.08566949	VIA A. PRANZELORES	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09770	11.11868717	46.08583509	VIA DEL BRENNERO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09771	11.11926561	46.08515544	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09772	11.11947135	46.08476041	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09773	11.11962931	46.08447322	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09774	11.11933527	46.08577627	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09775	11.11966531	46.08584208	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09776	11.11999344	46.08593687	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09777	11.12036272	46.08592243	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09778	11.12052840	46.08612507	VIA A. PRANZELORES	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09779	11.11855663	46.08627678	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09780	11.11838699	46.08657596	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09781	11.11819592	46.08687985	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09782	11.11802463	46.08717944	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09783	11.11786271	46.08746572	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09784	11.11772476	46.08773567	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09785	11.11749466	46.08814484	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09786	11.11731425	46.08845772	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09788	11.11830929	46.08566012	VIA CADUTI DI NASSIRIYA-CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G18	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09789	11.11826849	46.08561710	VIA CADUTI DI NASSIRIYA-CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	2	G18	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09790	11.11820170	46.08557465	VIA CADUTI DI NASSIRIYA-CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G18	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09791	11.11817427	46.08552661	VIA CADUTI DI NASSIRIYA-CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G18	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09798	11.11834195	46.08522578	VIA CADUTI DI NASSIRIYA-CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G18	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09799	11.11841200	46.08517108	VIA CADUTI DI NASSIRIYA-CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G18	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09800	11.11860244	46.08510304	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09804	11.10982550	46.09428733	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09805	11.10969347	46.09449017	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09806	11.10986191	46.09463944	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09807	11.11018647	46.09481778	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09808	11.10997266	46.09405920	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09809	11.11012473	46.09382099	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09810	11.11024192	46.09364855	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09811	11.11039814	46.09345195	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09812	11.11056288	46.09325785	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09813	11.11070736	46.09308130	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09814	11.11084875	46.09290989	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09815	11.11101047	46.09270660	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09816	11.11137086	46.09226952	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09817	11.11153249	46.09207296	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09818	11.11169275	46.09187796	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09819	11.11185268	46.09168249	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09820	11.11201400	46.09148781	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09821	11.11217501	46.09129257	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09822	11.11233727	46.09109951	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09823	11.11248025	46.09091213	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09824	11.11264060	46.09071814	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09825	11.11284856	46.09050663	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09826	11.11300333	46.09032106	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09827	11.11329049	46.09019533	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09828	11.11824402	46.07895498	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09829	11.11814466	46.07907654	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09830	11.11803473	46.07920741	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09831	11.11796060	46.07929919	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09832	11.11787133	46.07940701	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09833	11.11774332	46.07955255	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09834	11.11765480	46.07965871	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09835	11.11753940	46.07979229	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09836	11.11735618	46.08002515	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09837	11.11726349	46.08013614	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09838	11.11718088	46.08024200	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09839	11.11711288	46.08032911	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09840	11.11700358	46.08045256	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09841	11.11693507	46.08053746	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09842	11.11684380	46.08064816	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09843	11.11677798	46.08072116	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09844	11.11667365	46.08084943	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09845	11.11659302	46.08094694	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09846	11.11649917	46.08105634	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09847	11.11644805	46.08111646	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09848	11.11833478	46.07884688	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09849	11.11847508	46.07868848	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09850	11.11857504	46.07856361	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09851	11.11869761	46.07842012	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09852	11.11879217	46.07830645	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09853	11.11889317	46.07819039	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09854	11.11899024	46.07807202	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09855	11.11908560	46.07796235	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09856	11.11916917	46.07786130	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09857	11.11926756	46.07774378	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09858	11.11936213	46.07762842	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09859	11.11755059	46.07992815	CORSO DEGLI ALPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09860	11.11777463	46.08015435	CORSO DEGLI ALPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09861	11.11807778	46.08027736	CORSO DEGLI ALPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09862	11.11819326	46.08022650	CORSO DEGLI ALPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09863	11.11806471	46.08056614	CORSO DEGLI ALPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09864	11.11762570	46.08062601	CORSO DEGLI ALPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09865	11.11758909	46.08029124	CORSO DEGLI ALPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09866	11.11794074	46.08075441	VIA LAVISOTTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09867	11.11815847	46.08083943	VIA LAVISOTTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09868	11.11837600	46.08092800	VIA LAVISOTTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09869	11.11861147	46.08102366	VIA LAVISOTTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09870	11.11881873	46.08110847	VIA LAVISOTTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09871	11.11904361	46.08119841	VIA LAVISOTTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09872	11.11729224	46.07980639	CORSO DEGLI ALPINI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09875	11.11779049	46.07924816	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09876	11.11766972	46.07939593	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09877	11.11756905	46.07951887	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09878	11.11747126	46.07961726	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09879	11.11702095	46.07972305	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09880	11.11716085	46.07999494	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09881	11.11703346	46.08017826	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09882	11.11696960	46.08025070	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09883	11.11686752	46.08037513	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09884	11.11678507	46.08047037	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09885	11.11671921	46.08055390	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09886	11.11662483	46.08065953	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09887	11.11651974	46.08078259	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09888	11.11644383	46.08087827	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09889	11.11638037	46.08095305	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09890	11.11629255	46.08105812	VIA E. MACCANI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09891	11.11810514	46.07890473	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09892	11.11820911	46.07878132	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09893	11.11830232	46.07867017	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09894	11.11846035	46.07850822	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09895	11.11854716	46.07839715	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09896	11.11875831	46.07810753	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09897	11.11888404	46.07798533	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09898	11.11897592	46.07787252	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09899	11.11906678	46.07776239	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09900	11.11916070	46.07765118	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09901	11.11924810	46.07754605	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09902	11.11870981	46.08146104	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09903	11.11890609	46.08145310	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09904	11.11910014	46.08123432	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09905	11.11928702	46.08100657	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09906	11.11946043	46.08079231	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09907	11.11963855	46.08057103	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09908	11.11981613	46.08035056	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09909	11.11999261	46.08013003	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09910	11.12016984	46.07991170	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09911	11.12034297	46.07969800	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09912	11.12051642	46.07948294	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09913	11.12069870	46.07925753	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09914	11.12093700	46.07895527	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09915	11.12112318	46.07873087	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09916	11.12133126	46.07847724	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09917	11.12150188	46.07825647	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09918	11.12154328	46.07814190	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09919	11.11743766	46.08174957	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09920	11.11703131	46.08185061	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09921	11.11661064	46.08194461	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	8	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09922	11.11625675	46.08200905	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09923	11.11580221	46.08214206	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09924	11.10667029	46.08978525	VIA A. DETASSIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09925	11.10642090	46.08977512	VIA A. DETASSIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09926	11.10621698	46.08965871	VIA A. DETASSIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09927	11.11714794	46.08204602	VIA A. SCHMID	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09928	11.11696070	46.08220534	VIA A. SCHMID	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09929	11.11674484	46.08240183	VIA A. SCHMID	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09930	11.11644024	46.08260623	VIA A. SCHMID	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09931	11.11617427	46.08275761	VIA A. SCHMID	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09932	11.11585934	46.08290095	VIA A. SCHMID	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09933	11.11553744	46.08295504	VIA A. SCHMID	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09934	11.11518680	46.08301584	VIA A. SCHMID	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09935	11.11485804	46.08310847	VIA A. SCHMID	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09936	11.11780630	46.08166580	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09937	11.11808852	46.08160854	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09938	11.11845687	46.08155940	VIA L. SENESI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09939	11.11873704	46.08169761	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09940	11.11854190	46.08194082	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09941	11.11834391	46.08220707	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09942	11.11818624	46.08244941	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09943	11.11807390	46.08268588	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09944	11.11792715	46.08295785	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09945	11.13090690	46.04217996	ROTATORIA VIALE VERONA VIA DEGASPERI VIA MENGUZZATO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D36	Classe C	b	p	6,3-9,3	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09946	11.13071589	46.04212868	ROTATORIA VIALE VERONA VIA DEGASPERI VIA MENGUZZATO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D36	Classe C	b	p	6,3-9,3	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09947	11.13078595	46.04200276	ROTATORIA VIALE VERONA VIA DEGASPERI VIA MENGUZZATO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D36	Classe C	b	p	6,3-9,3	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09948	11.13098068	46.04204980	ROTATORIA VIALE VERONA VIA DEGASPERI VIA MENGUZZATO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D36	Classe C	b	p	6,3-9,3	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09949	11.13125701	46.04240485	VIALE VERONA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
09950	11.13114043	46.04252083	VIALE VERONA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
09951	11.13028971	46.04223584	VIA A. DEGASPERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
09952	11.13047543	46.04233269	VIA A. DEGASPERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
09953	11.13068647	46.04176755	VIA DI MADONNA BIANCA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
09954	11.13091018	46.04172750	VIA DI MADONNA BIANCA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
09955	11.13133716	46.04242748	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09956	11.13143923	46.04254856	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09957	11.13151146	46.04291767	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09958	11.13146279	46.04312754	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09959	11.13144823	46.04326477	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09960	11.13141655	46.04347812	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09961	11.13138677	46.04366563	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09962	11.13136216	46.04381562	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09963	11.13131353	46.04430875	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09964	11.13130284	46.04445029	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09965	11.13129524	46.04462328	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09966	11.13127997	46.04482936	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09967	11.13127344	46.04501261	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
09968	11.13126643	46.04519491	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09969	11.13129813	46.04543012	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09970	11.13126839	46.04559950	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09971	11.13125508	46.04579964	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09972	11.13121377	46.04599508	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09973	11.13116695	46.04623220	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09974	11.13126055	46.04415467	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09975	11.13114644	46.04491052	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09976	11.13111534	46.04514526	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09977	11.13108486	46.04538228	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09978	11.13111101	46.04564038	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09979	11.13106759	46.04589978	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09980	11.13106224	46.04616100	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09982	11.13108807	46.04246132	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09983	11.13129222	46.04271863	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09984	11.13126607	46.04304214	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09985	11.13123749	46.04339322	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09986	11.13116086	46.04366877	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09987	11.13115535	46.04398788	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09988	11.13110437	46.04429506	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09989	11.13107017	46.04454208	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
09990	11.13109612	46.04178419	ROTATORIA VIALE VERONA VIA DEGASPERI VIA MENGUZZATO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09991	11.13088756	46.04171443	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09992	11.13086023	46.04148302	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09993	11.13081741	46.04129899	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09994	11.13068602	46.04103331	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09995	11.13057870	46.04079380	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09996	11.13052225	46.04052337	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09997	11.13053098	46.04025697	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09998	11.13058283	46.03997634	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
09999	11.13063596	46.03969604	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10000	11.13068500	46.03943154	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10001	11.13073673	46.03915523	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10002	11.13076195	46.03887287	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10003	11.13074036	46.03860639	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10004	11.13070825	46.03834004	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10005	11.13068079	46.03808284	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10006	11.13064529	46.03782127	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10007	11.13057311	46.03756138	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10008	11.13052962	46.03729967	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10009	11.13049753	46.03703697	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10010	11.13049320	46.03678029	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10011	11.13053014	46.03651270	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10012	11.13059840	46.03624968	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10013	11.13068988	46.03599599	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10014	11.13083353	46.03574901	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10015	11.13099245	46.03550932	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10016	11.13114673	46.03527107	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10017	11.13126433	46.03501611	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10018	11.13134122	46.03475789	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10019	11.13140636	46.03450100	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10020	11.13149564	46.03424230	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10021	11.13156487	46.03395345	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10022	11.13165823	46.03367647	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10023	11.13175350	46.03343500	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10024	11.13158477	46.03389597	VIA DI MADONNA BIANCA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP09	Classe A	b	p	7	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	6	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP09	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	6	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10026	11.13015857	46.04231105	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10027	11.12992479	46.04256720	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10028	11.12967672	46.04281193	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10029	11.12942768	46.04305925	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10030	11.12912370	46.04335837	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10031	11.12884380	46.04363568	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10032	11.12856985	46.04390836	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10033	11.12837913	46.04412815	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10034	11.12821940	46.04440985	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10035	11.12810140	46.04466332	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10036	11.12799359	46.04492336	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10037	11.12793648	46.04520687	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10038	11.12789653	46.04542628	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10039	11.12785160	46.04567764	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10040	11.12779412	46.04599564	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10041	11.12773660	46.04630501	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10042	11.12768391	46.04660117	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10043	11.12763961	46.04683924	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10044	11.12757076	46.04702616	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10045	11.12735939	46.04724839	ROTATORIA VIA FERMI-VIA DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10046	11.13050826	46.04232671	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10047	11.13019715	46.04251457	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10048	11.12997052	46.04273938	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10049	11.12967590	46.04303125	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10050	11.12942692	46.04327717	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10051	11.12914197	46.04355880	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10052	11.12885517	46.04384262	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10053	11.12864755	46.04405566	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10054	11.12844219	46.04431265	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10055	11.12834228	46.04455538	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10056	11.12823356	46.04482585	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10057	11.12817590	46.04506530	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10058	11.12802867	46.04584589	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10059	11.12794729	46.04616455	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10060	11.12789061	46.04647030	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10061	11.12766495	46.04739087	ROTATORIA VIA FERMI-VIA DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10062	11.12775993	46.04748942	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10063	11.12776242	46.04732329	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10064	11.12777082	46.04720177	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10065	11.12779680	46.04702473	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10066	11.12764510	46.04723199	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10067	11.13043779	46.04103771	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10068	11.13007290	46.04106887	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10069	11.12976866	46.04110628	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10070	11.12945985	46.04113631	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10071	11.12916162	46.04116681	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10072	11.12897464	46.04101111	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10073	11.12893982	46.04083255	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10074	11.12864551	46.04083041	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10075	11.12836644	46.04082534	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	v	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10076	11.13246602	46.04705335	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10077	11.13246420	46.04687007	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10078	11.13247055	46.04669372	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10079	11.13247769	46.04651262	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10080	11.13248404	46.04633487	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10081	11.13249059	46.04615431	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10082	11.13249774	46.04597700	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10083	11.13250388	46.04579667	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10084	11.13251026	46.04561652	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10085	11.13248506	46.04544975	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10086	11.13227409	46.04541053	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10087	11.13199230	46.04540004	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10088	11.13175390	46.04539025	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10089	11.13147679	46.04537670	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10090	11.13116175	46.04531891	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10091	11.13115380	46.04549312	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10092	11.13248291	46.04722010	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10093	11.13255003	46.04733197	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10094	11.13244188	46.04747080	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10095	11.13237216	46.04761687	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10096	11.13221938	46.04783418	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10097	11.13212226	46.04797839	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10098	11.13196057	46.04808816	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10099	11.13175925	46.04819828	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10100	11.13156872	46.04833061	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10101	11.13269266	46.04729410	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10102	11.13287412	46.04742539	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10103	11.13306263	46.04755877	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10104	11.13328080	46.04770897	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10105	11.13342909	46.04781279	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10106	11.13356492	46.04791923	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10107	11.13367047	46.04805816	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10108	11.13373072	46.04820589	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10109	11.13375461	46.04836480	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10110	11.13053551	46.05083927	VIALE DEI TIGLI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10,2	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10111	11.13035830	46.05112476	VIALE VERONA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10112	11.13083444	46.05041344	VIALE VERONA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10113	11.13129970	46.04958184	VIALE VERONA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10114	11.13071055	46.05058859	VIALE DELLE ROBINIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10115	11.13087567	46.05035594	VIALE DELLE ROBINIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10116	11.13110080	46.05011875	ROTATORIA VIA FERMI VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10117	11.13079893	46.05019905	ROTATORIA VIA FERMI VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10118	11.13069728	46.05006145	ROTATORIA VIA FERMI VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10119	11.13081547	46.04981317	ROTATORIA VIA FERMI VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10120	11.13107245	46.04974072	ROTATORIA VIA FERMI VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10121	11.13114646	46.04990213	ROTATORIA VIA FERMI VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10122	11.13128978	46.04961542	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10123	11.13132091	46.04939007	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S03	Classe A	b	p	4	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10124	11.13129540	46.04912661	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S03	Classe A	b	p	4	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10125	11.13126795	46.04888035	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10126	11.13124349	46.04856669	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione sede stradale	ARMATURA STRADALE	1	S15	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10127	11.13122507	46.04829115	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione sede stradale	ARMATURA STRADALE	1	S15	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10128	11.13120234	46.04801679	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione sede stradale	ARMATURA STRADALE	1	S15	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10129	11.13118352	46.04774111	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione sede stradale	ARMATURA STRADALE	1	S15	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10130	11.13116204	46.04747299	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione sede stradale	ARMATURA STRADALE	1	S15	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10131	11.13114297	46.04720576	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione sede stradale	ARMATURA STRADALE	1	S15	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10132	11.13112185	46.04694142	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione sede stradale	ARMATURA STRADALE	1	S15	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10133	11.13110243	46.04667867	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione sede stradale	ARMATURA STRADALE	1	S15	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10134	11.13108684	46.04641669	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione sede stradale	ARMATURA STRADALE	1	S15	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	v	b	0,3	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10135	11.13039628	46.05112568	VIALE DEI TIGLI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10,2	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10136	11.13019261	46.05142339	VIALE VERONA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10,2	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10137	11.13008567	46.05169779	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10138	11.12999114	46.05195344	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10139	11.12992968	46.05219794	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10140	11.12990947	46.05243438	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10141	11.12987556	46.05267721	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10142	11.12986418	46.05282340	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10143	11.12983140	46.05305230	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10144	11.12984745	46.05327864	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10145	11.12981657	46.05355043	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10146	11.12979021	46.05378652	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10147	11.12972840	46.05402189	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10148	11.12966249	46.05425324	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10149	11.12959742	46.05450649	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10150	11.13004073	46.05323669	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10151	11.13044584	46.05323171	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10152	11.13080726	46.05324557	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10153	11.13117686	46.05327760	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10154	11.13154343	46.05329373	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10155	11.13191573	46.05331550	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10156	11.13226090	46.05334735	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10157	11.13264702	46.05337078	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10158	11.13303262	46.05338081	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10159	11.13337435	46.05325190	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10160	11.13361312	46.05323595	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10162	11.13217427	46.05338894	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10163	11.13214713	46.05359001	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10164	11.13211735	46.05381796	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10165	11.13208043	46.05405116	VIA E. CHINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10166	11.13242201	46.05321430	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10167	11.13243247	46.05303718	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10168	11.13243348	46.05287080	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10169	11.13244299	46.05269998	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10170	11.13245480	46.05252743	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10171	11.13243552	46.05234762	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10172	11.13244769	46.05217238	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10173	11.13266672	46.05212772	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10174	11.13267122	46.05195489	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10175	11.13267527	46.05180305	VIA E. CHINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10176	11.13087033	46.05072958	VIALE DELLE ROBINIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10177	11.13118693	46.05073964	VIALE DELLE ROBINIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10178	11.13157192	46.05076399	VIALE DELLE ROBINIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10179	11.13193525	46.05077410	VIALE DELLE ROBINIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10180	11.13231733	46.05079110	VIALE DELLE ROBINIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10181	11.13264295	46.05082259	VIALE DELLE ROBINIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10182	11.13301425	46.05084222	VIALE DELLE ROBINIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10183	11.13130836	46.05000196	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10184	11.13128921	46.05012254	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10185	11.13169348	46.05003037	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10186	11.13167947	46.05014837	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10187	11.13203475	46.05005918	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10188	11.13202437	46.05017210	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10189	11.13242489	46.05008860	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10190	11.13236716	46.05020605	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10191	11.13272897	46.05023197	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10192	11.13279737	46.05011694	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10193	11.13296242	46.05009061	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10194	11.13290921	46.04984736	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10195	11.13284099	46.04960284	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10196	11.13272708	46.04937872	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10197	11.13267210	46.04914241	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10198	11.13260623	46.04889400	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10199	11.13301739	46.05029494	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10200	11.13310904	46.05046493	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	m	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10201	11.13316527	46.05065351	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10202	11.13319212	46.05089982	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10203	11.13323269	46.05108016	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10204	11.13333103	46.05131635	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10205	11.13083931	46.05087210	VIALE DELLE ROBINIE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10206	11.13061440	46.04985993	ROTATORIA VIA FERMI VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10207	11.13032353	46.04963949	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10208	11.12995943	46.04936792	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10209	11.12960920	46.04910868	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10210	11.12916695	46.04878838	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10211	11.12879392	46.04851270	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10212	11.12844655	46.04825630	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10213	11.12808435	46.04798828	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10214	11.12772444	46.04772357	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10215	11.13057713	46.04967758	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10216	11.13025337	46.04943938	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10217	11.12990078	46.04917916	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10218	11.12950141	46.04888110	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10219	11.12908490	46.04857424	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10220	11.12881282	46.04837334	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10221	11.12838148	46.04805674	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10222	11.12803713	46.04780146	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10223	11.15828993	46.08050081	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10224	11.15803332	46.08033259	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10225	11.15780288	46.08014676	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10226	11.15753593	46.07994771	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10227	11.15716603	46.07980108	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10228	11.15425904	46.08142857	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10229	11.15430318	46.08129145	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10230	11.15427960	46.08110389	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10231	11.15414309	46.08093195	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10232	11.15390237	46.08077495	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10233	11.15363071	46.08062343	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10234	11.15347214	46.08045756	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10235	11.15361946	46.08027517	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10236	11.15389719	46.08014654	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10237	11.15419886	46.08005306	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10238	11.15442423	46.07994198	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10239	11.15454498	46.07973538	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10240	11.15431057	46.07957862	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10241	11.15408558	46.07941791	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10242	11.15390593	46.07923889	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10243	11.15366276	46.07909242	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10244	11.15344698	46.07891484	VIA NILO PICCOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
10245	11.11402454	46.08555315	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10246	11.11431452	46.08547760	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10247	11.11461542	46.08543014	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10248	11.11492014	46.08535342	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10249	11.11510232	46.08514170	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10250	11.11528267	46.08495319	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10251	11.11548032	46.08476460	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10252	11.11569591	46.08459578	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10253	11.11578185	46.08453031	VIA LAVISOTTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10254	11.11594193	46.08443357	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10255	11.11616661	46.08425633	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10256	11.11637690	46.08411271	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10257	11.11667795	46.08397058	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10258	11.11696318	46.08383759	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10259	11.11723768	46.08371619	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10260	11.11750829	46.08360563	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10261	11.11780234	46.08343574	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10262	11.11791965	46.08321169	VIA LAVISOTTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10263	11.13176961	46.05115017	VIALE DEI TIGLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10264	11.13142891	46.05113283	VIALE DEI TIGLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	m	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10265	11.13105579	46.05110843	VIALE DEI TIGLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	m	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10266	11.13070744	46.05109036	VIALE DEI TIGLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10267	11.13217817	46.05116668	VIALE DEI TIGLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10268	11.13258906	46.05118612	VIALE DEI TIGLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10269	11.13300039	46.05120430	VIALE DEI TIGLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10270	11.13322684	46.05130875	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10271	11.13322511	46.05151410	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10272	11.13321649	46.05174794	VIALE DEGLI OLMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10273	11.13204958	46.05152128	VIALE DEI TIGLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10274	11.13203622	46.05172245	VIALE DEI TIGLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10275	11.13194549	46.05142686	VIALE DEI TIGLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10276	11.13159591	46.05140997	VIALE DEI TIGLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10277	11.13123391	46.05139299	VIALE DEI TIGLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10278	11.13098067	46.05138523	VIALE DEI TIGLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10279	11.13066887	46.05136939	VIALE DEI TIGLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10280	11.13171183	46.05159249	GIARDINO ENRICO PRUNER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10281	11.13170154	46.05170293	GIARDINO ENRICO PRUNER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10282	11.13142187	46.05157756	GIARDINO ENRICO PRUNER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10283	11.13141776	46.05167734	GIARDINO ENRICO PRUNER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10284	11.13119636	46.05156584	GIARDINO ENRICO PRUNER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10285	11.13165259	46.04058046	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10286	11.13159345	46.04040085	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10287	11.13175726	46.04033779	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10288	11.13158308	46.04075127	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10289	11.13189173	46.04015174	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10290	11.13200125	46.03992286	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10291	11.13207782	46.03976390	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10292	11.13221376	46.03945652	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10293	11.13230698	46.03925660	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10294	11.13241293	46.03901663	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10295	11.13253765	46.03877323	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10296	11.13265037	46.03853411	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10297	11.13273642	46.03830239	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10298	11.13281069	46.03805662	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10299	11.13288845	46.03781092	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10300	11.13296169	46.03754998	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10301	11.13316520	46.03734159	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10302	11.13364551	46.03727267	VIA EDMUND MACH	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10303	11.13129173	46.04150754	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10304	11.13132210	46.04177688	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10305	11.13126318	46.04190506	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10306	11.13143629	46.04201947	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10307	11.13152215	46.04226332	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10308	11.13150203	46.04249457	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10309	11.13134972	46.04124231	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10310	11.13141100	46.04102708	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10311	11.13134045	46.04126083	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP07	Classe A	b	p	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP07	Classe A	b	p	5,5	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10312	11.13157086	46.04127964	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP07	Classe A	b	p	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP07	Classe A	b	p	5,5	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10313	11.13196097	46.04050498	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10314	11.13197668	46.04037720	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10315	11.13213969	46.04038610	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10316	11.13243212	46.04038723	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10317	11.13284655	46.04039357	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10318	11.13317717	46.04039237	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10319	11.13148910	46.04060043	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10320	11.13148328	46.04045343	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10321	11.13138119	46.04080005	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10322	11.13113400	46.04071009	VIA A. MARIGHETTO "ORA"	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10323	11.13075447	46.04079501	VIA DI MADONNA BIANCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10324	11.13629856	46.03948543	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10325	11.13599654	46.03941011	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10326	11.13570190	46.03931688	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10327	11.13547522	46.03914373	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10328	11.13520890	46.03891934	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10329	11.13499693	46.03875120	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10330	11.13475753	46.03853171	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10331	11.13456793	46.03829533	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10332	11.13438896	46.03808037	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10333	11.13419343	46.03785391	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10334	11.13400915	46.03761900	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10335	11.13373376	46.03704619	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10336	11.13671166	46.03962985	VIA E. CONCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10337	11.13660890	46.03960520	VIA E. CONCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10338	11.13648238	46.03957721	VIA E. CONCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10339	11.13569310	46.03954786	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10340	11.13565752	46.03969268	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10341	11.13556732	46.03985897	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10342	11.13550356	46.03997280	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10343	11.13544196	46.04009843	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10344	11.13534923	46.04026520	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10345	11.13528290	46.04040582	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10346	11.13518604	46.04059854	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10347	11.13505031	46.04075286	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10348	11.13490075	46.04088590	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10349	11.13471762	46.04102693	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10350	11.13454493	46.04116187	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10351	11.13447080	46.04130563	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10352	11.13423528	46.04127093	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10353	11.13420209	46.04140024	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10354	11.13403778	46.04130815	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10355	11.13394609	46.04145058	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10356	11.13379159	46.04136142	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10357	11.13372215	46.04146867	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10358	11.13348974	46.04145398	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10359	11.13333516	46.04152656	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10360	11.13321644	46.04160179	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10361	11.13310921	46.04169781	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10362	11.13297879	46.04183018	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10363	11.13291617	46.04201460	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10364	11.13290680	46.04219696	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10365	11.13302789	46.04237407	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10366	11.13285156	46.04242114	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10367	11.13311658	46.04256688	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10368	11.13319156	46.04272210	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10369	11.13325780	46.04289295	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10370	11.13326650	46.04307155	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10371	11.13335831	46.04323353	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10372	11.06576043	46.08820836	STRADA DI CADINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	2.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
10373	11.06538463	46.08842179	STRADA DI CADINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	2.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
10374	11.06509790	46.08858572	STRADA DI CADINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	2.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
10375	11.06490909	46.08855188	STRADA DI CADINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10376	11.06470199	46.08865938	STRADA DI CADINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10377	11.06449321	46.08876805	STRADA DI CADINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10378	11.06428239	46.08888343	STRADA DI CADINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10379	11.06411601	46.08897752	STRADA DI CADINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10380	11.06566689	46.08835186	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10381	11.06581688	46.08820224	STRADA DI CADINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10382	11.06602737	46.08808611	STRADA DI CADINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10383	11.06620290	46.08802031	STRADA DI CADINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10384	11.06639207	46.08802621	VIA DI CAMAN-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10385	11.06038518	46.08583534	VIA DEL CAPITELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
10386	11.06059262	46.08578169	VIA DEL CAPITELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10387	11.06044797	46.08561786	VIA DEL CAPITELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10388	11.06028135	46.08542370	VIA DEL CAPITELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10389	11.06009146	46.08524414	VIA DEL CAPITELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10390	11.05988137	46.08506268	VIA DEL CAPITELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10391	11.05967678	46.08484658	VIA DEL CAPITELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10392	11.05946158	46.08464937	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10393	11.05916691	46.08447893	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10394	11.05903971	46.08429775	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10395	11.05891998	46.08398059	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10396	11.05883562	46.08371885	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10397	11.05888469	46.08345578	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10398	11.05897119	46.08319141	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10399	11.05878114	46.08293269	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10400	11.05853123	46.08274566	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10401	11.05832183	46.08253620	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10402	11.05816369	46.08235422	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10403	11.05802904	46.08212858	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10404	11.05807472	46.08192893	STRADA PER I BACANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
10405	11.05836524	46.07189083	VIA DEL DOSSOL-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G27	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10406	11.05805754	46.07188170	VIA DEL DOSSOL-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G27	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10407	11.05785151	46.07184198	VIA DEL DOSSOL-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G27	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10408	11.05765279	46.07178901	VIA DEL DOSSOL-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G27	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10409	11.05743477	46.07174976	VIA DEL DOSSOL-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G27	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10410	11.05720757	46.07173569	VIA DEL DOSSOL-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G27	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
10411	11.12331567	46.04932094	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10412	11.12354859	46.04935770	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10413	11.12379119	46.04939650	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10414	11.12379813	46.04924323	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10415	11.12374065	46.04908352	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10416	11.12360564	46.04905309	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10417	11.12342985	46.04894737	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10418	11.12331145	46.04880105	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10419	11.12380032	46.04892419	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10420	11.12372498	46.04879071	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10421	11.12382245	46.04860065	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10422	11.12396973	46.04847216	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10423	11.12399041	46.04830728	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10424	11.12422358	46.04825777	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10425	11.12435998	46.04812926	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10426	11.12432168	46.04802801	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10427	11.12285200	46.05105810	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10428	11.12256399	46.05127613	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10429	11.12224086	46.05151064	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10430	11.12195920	46.05172936	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10431	11.12178946	46.05206163	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10432	11.12175693	46.05234153	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10433	11.12154827	46.05255414	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10435	11.12356128	46.05057280	ROTATORIA VIA DEGASPERI-VIA GANDHI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	11	4	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10436	11.12384015	46.05035255	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10437	11.12412225	46.05015106	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10438	11.12440273	46.04994541	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10439	11.12469648	46.04973543	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10440	11.12498740	46.04952472	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10441	11.12528596	46.04930295	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10442	11.12557231	46.04906145	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10443	11.12580070	46.04885795	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10444	11.12602024	46.04866458	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10445	11.12622427	46.04848702	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10446	11.12645500	46.04828111	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10447	11.12671704	46.04805376	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10448	11.12700361	46.04779251	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10449	11.12717863	46.04759461	ROTATORIA VIA FERMI-VIA DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10450	11.12715718	46.04742481	ROTATORIA VIA FERMI-VIA DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10451	11.12719969	46.04720108	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10452	11.12693633	46.04700928	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10453	11.12669783	46.04673859	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10454	11.12672606	46.04649935	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10455	11.12675076	46.04625374	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10456	11.12677216	46.04601312	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10457	11.12660108	46.04692257	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10458	11.12623624	46.04691724	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10459	11.12616611	46.04672244	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10460	11.12581308	46.04690068	VIA E. FERMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10461	11.12549844	46.04682299	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10462	11.12414722	46.05075035	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10463	11.12451895	46.05075871	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10464	11.12487455	46.05079639	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10465	11.12519922	46.05083222	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10466	11.12552595	46.05086071	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10467	11.12589998	46.05089506	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10468	11.12626600	46.05093410	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10469	11.12660789	46.05097003	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10470	11.12694786	46.05105175	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10471	11.12728551	46.05116663	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10472	11.12759891	46.05127095	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10473	11.12793258	46.05138645	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10474	11.12824494	46.05152539	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10475	11.12833206	46.05171969	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10476	11.12836390	46.05189859	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10477	11.12829193	46.05216392	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10478	11.12684056	46.05085330	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10479	11.12688559	46.05064338	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10480	11.12688838	46.05040965	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10481	11.12688596	46.05016551	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10482	11.12689653	46.04994026	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10483	11.12691215	46.04972107	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10484	11.12692556	46.04949423	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10485	11.12691855	46.04927124	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10486	11.12712127	46.04914391	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10487	11.12743515	46.04918825	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10488	11.12729442	46.04900298	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10489	11.12717867	46.04875995	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10490	11.12710089	46.04857103	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10491	11.12701879	46.04835066	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10492	11.12695593	46.04812929	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10493	11.12409379	46.05032024	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10494	11.12431939	46.05015493	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10495	11.12463496	46.04992395	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10496	11.12491954	46.04972373	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10497	11.12524266	46.04949016	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10498	11.12557286	46.04922609	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10499	11.12580697	46.04901959	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10500	11.12603654	46.04881796	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10501	11.12644393	46.04845710	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10502	11.12674267	46.04819790	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10503	11.12701379	46.04795656	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10504	11.12721653	46.04775718	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10505	11.12750742	46.04759306	ROTATORIA VIA FERMI-VIA DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10506	11.12414725	46.05136332	VIA GANDHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10507	11.12426292	46.05157188	VIA GANDHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10508	11.12425740	46.05181847	VIA GANDHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10509	11.12423361	46.05206050	VIA GANDHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10510	11.12421417	46.05230401	VIA GANDHI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10511	11.12407991	46.05249375	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10512	11.12378496	46.05248377	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10513	11.12341636	46.05248612	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10514	11.12431735	46.05251974	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10515	11.12464416	46.05250995	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10516	11.12503161	46.05249110	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10517	11.12534184	46.05247927	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10518	11.12580714	46.05245634	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10519	11.12584945	46.05229903	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10520	11.12612379	46.05219706	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10521	11.12638558	46.05226746	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10522	11.12671339	46.05222499	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10523	11.12705079	46.05224269	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10524	11.12738598	46.05227219	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10525	11.12767770	46.05229726	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10526	11.12800581	46.05232637	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10527	11.12828965	46.05239614	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10528	11.12860357	46.05252359	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10529	11.12889364	46.05270866	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10530	11.12920420	46.05273664	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10531	11.12958692	46.05279149	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10537	11.12456532	46.05174144	GIARDINO DELLA CLARINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10538	11.12483764	46.05174427	GIARDINO DELLA CLARINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10539	11.12514974	46.05174899	GIARDINO DELLA CLARINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10540	11.12429800	46.05268251	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10541	11.12429481	46.05290906	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10542	11.12427872	46.05315117	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10543	11.12440084	46.05331694	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10544	11.12499379	46.05331211	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10545	11.12550008	46.05331630	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10546	11.12599547	46.05331946	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10547	11.12633700	46.05333168	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10548	11.12669575	46.05332913	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10549	11.12701013	46.05332947	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10550	11.12739283	46.05333266	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10551	11.12768959	46.05333745	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10552	11.12808585	46.05330193	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10553	11.12814559	46.05311473	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10554	11.12814866	46.05289968	VIA A. GRAMSCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10555	11.12815319	46.05267889	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10556	11.12815527	46.05245111	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10557	11.12376828	46.05084998	ROTATORIA VIA DEGASPERI-VIA GANDHI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	11	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10558	11.12346848	46.05094115	ROTATORIA VIA DEGASPERI-VIA GANDHI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	11	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10559	11.12314830	46.05104640	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10560	11.12285062	46.05126247	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10561	11.12253882	46.05148705	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10562	11.12224639	46.05168827	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10563	11.12201245	46.05192781	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10564	11.12195106	46.05221210	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10565	11.12190176	46.05249538	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10566	11.11911557	46.05268476	VIA A. DEGASPERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
10567	11.11198775	46.05146105	VIA H. JEDIN	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10568	11.11892619	46.06136065	VIA G. GIUSTI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
10569	11.11899750	46.05997997	VIA G. GIUSTI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	m	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	4	fluorescente	80	z	m	5	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
10570	11.11915212	46.06000206	VIA G. GIUSTI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
10573	11.11848096	46.05548433	VIA DEI MUREDEI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
10574	11.11829933	46.05382050	VIA DEI MUREDEI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
10580	11.12331071	46.05442245	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10581	11.12353391	46.05443676	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10582	11.12370433	46.05451095	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10583	11.12387870	46.05459528	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10584	11.12398210	46.05472407	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10585	11.12393575	46.05484603	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10586	11.12371750	46.05474944	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10587	11.12352021	46.05462125	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10588	11.12408656	46.05485797	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10589	11.12422027	46.05480277	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10590	11.12439860	46.05482553	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10591	11.12452354	46.05485466	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10592	11.12465388	46.05489702	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10593	11.12479012	46.05494102	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10594	11.12492911	46.05498210	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10595	11.12507833	46.05502396	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10596	11.12523883	46.05505385	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10597	11.12538401	46.05507849	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10598	11.12552604	46.05509545	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10599	11.12566291	46.05512054	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10600	11.12583426	46.05503630	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10601	11.12589377	46.05515381	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10602	11.12608065	46.05523040	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10603	11.12625865	46.05532686	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10604	11.12645200	46.05543137	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10605	11.12664641	46.05550957	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10606	11.12684265	46.05576519	VIA PALERMO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10607	11.12687296	46.05554462	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10608	11.12707465	46.05547110	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10609	11.12710414	46.05531775	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10610	11.12695265	46.05519859	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10611	11.12676215	46.05513538	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10612	11.12653244	46.05511877	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10613	11.12630724	46.05512078	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10614	11.12609145	46.05512272	VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE'	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10615	11.12305701	46.05430128	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10616	11.12322360	46.05450150	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10617	11.12341334	46.05470438	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10618	11.12360683	46.05490840	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10619	11.12367647	46.05500382	VIA MARSALA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10620	11.12371194	46.05504106	VIA MARSALA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10621	11.12376292	46.05508035	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10622	11.12400961	46.05533216	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10623	11.12421145	46.05555708	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10624	11.12439415	46.05575048	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10625	11.12458362	46.05596454	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10626	11.12479547	46.05619066	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10627	11.12497410	46.05637623	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10628	11.12518197	46.05660243	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10629	11.12537710	46.05680807	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10630	11.12559121	46.05704107	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10631	11.12581355	46.05728085	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10632	11.12601747	46.05745584	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10633	11.12618689	46.05766612	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10634	11.12639557	46.05791308	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10635	11.12655952	46.05808465	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10636	11.12673773	46.05826427	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10637	11.12702319	46.05848763	VIA MARSALA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10645	11.12100292	46.05164604	VIA PADRE EUSEBIO IORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10646	11.12112316	46.05182428	VIA PADRE EUSEBIO IORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10647	11.12125807	46.05202037	VIA PADRE EUSEBIO IORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10648	11.12137461	46.05218969	VIA PADRE EUSEBIO IORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10649	11.12151108	46.05238330	VIA PADRE EUSEBIO IORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10650	11.12169127	46.05244523	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10651	11.12091704	46.05155332	VIA PADRE EUSEBIO IORI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10652	11.12080626	46.05134294	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10653	11.12074993	46.05123161	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10654	11.12067072	46.05106628	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10655	11.12056614	46.05090250	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10656	11.12054192	46.05075186	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10657	11.12054492	46.05059832	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10658	11.12052536	46.05044654	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10659	11.12046002	46.05035077	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10660	11.12043950	46.05031453	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10661	11.12042123	46.05027491	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10662	11.12037740	46.05019480	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10663	11.12029446	46.05006557	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10664	11.12019028	46.04996066	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10665	11.12009093	46.04985853	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10666	11.12000156	46.04968654	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10667	11.11995236	46.04956642	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10668	11.11990064	46.04944070	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10669	11.11984690	46.04931174	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10670	11.11979523	46.04916568	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10671	11.11973725	46.04902408	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10672	11.11967740	46.04888428	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10673	11.11962061	46.04874500	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10674	11.12877591	46.05609694	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10675	11.12872262	46.05593020	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10676	11.12885819	46.05568500	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10677	11.12896444	46.05543442	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10678	11.12910872	46.05519758	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10679	11.12928006	46.05497222	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10680	11.12854462	46.05624918	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10681	11.12835377	46.05667376	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10682	11.12814615	46.05708729	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10683	11.12790971	46.05754290	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10684	11.12768841	46.05795882	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10685	11.12750773	46.05834817	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10686	11.12707730	46.05869237	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,7-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10687	11.12858957	46.05649678	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10688	11.12835256	46.05692603	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10689	11.12814189	46.05733032	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10690	11.12790912	46.05776378	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10691	11.12772424	46.05814728	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10692	11.12746659	46.05858011	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10693	11.12720533	46.05880342	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,7-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10694	11.12970323	46.05260939	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10695	11.12967192	46.05283900	VIA L. EINAUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10696	11.12993229	46.05594870	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10697	11.13001053	46.05574529	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10698	11.13004306	46.05554466	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10699	11.12991324	46.05542208	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10700	11.12959102	46.05538695	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10701	11.12937331	46.05536105	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10702	11.12942338	46.05522537	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10703	11.12961619	46.05514068	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10704	11.12957164	46.05509916	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10705	11.12990128	46.05517649	VIA A. FOGAZZARO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10706	11.13063054	46.05667045	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10707	11.13030044	46.05685822	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10708	11.12997048	46.05704966	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10709	11.12972789	46.05720488	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10710	11.12944432	46.05736878	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10711	11.12917907	46.05752902	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10712	11.12892081	46.05767326	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10713	11.12866556	46.05782979	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10714	11.12840257	46.05798294	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10715	11.12813725	46.05814142	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10716	11.12786679	46.05829823	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10717	11.13080888	46.05655405	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10718	11.13114782	46.05653917	VIA P. ORSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10719	11.13147096	46.05641730	VIA P. ORSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10720	11.13155800	46.05616113	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10721	11.13130477	46.05659971	VIA P. ORSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10722	11.13162674	46.05686584	VIA P. ORSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10723	11.13178314	46.05700925	VIA P. ORSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10724	11.13198885	46.05721027	VIA P. ORSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10725	11.13221481	46.05741473	VIA P. ORSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10726	11.13246965	46.05768037	LARGO MEDAGLIE D'ORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10729	11.13175374	46.05600784	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10730	11.13196694	46.05587922	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10731	11.13222446	46.05572416	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10732	11.13251706	46.05554841	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10734	11.13280140	46.05537953	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10735	11.13309374	46.05524070	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10736	11.13323933	46.05500544	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10737	11.13333475	46.05473437	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10738	11.13344965	46.05445351	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10739	11.13370854	46.05435211	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10740	11.13404270	46.05436837	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10741	11.13439492	46.05438345	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10742	11.13474703	46.05440477	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10743	11.13512834	46.05436386	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10744	11.13526163	46.05412119	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10745	11.13527468	46.05389062	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10746	11.13526408	46.05365903	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10747	11.13516982	46.05345967	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10748	11.13503961	46.05319797	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10749	11.13493909	46.05302966	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10750	11.13516367	46.05291844	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10751	11.13545060	46.05294983	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10752	11.13565184	46.05310530	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10753	11.13571987	46.05329834	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10754	11.13571978	46.05356561	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10755	11.13604804	46.05371559	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
10756	11.13481458	46.05745068	VIA L. ANZOLETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10757	11.13494006	46.05767260	VIA L. ANZOLETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10758	11.13502798	46.05790400	VIA L. ANZOLETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10759	11.13510071	46.05815109	VIA L. ANZOLETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10760	11.13516076	46.05841473	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10761	11.13514818	46.05866060	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10762	11.13515264	46.05889081	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10763	11.13517045	46.05912383	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10764	11.13518521	46.05939264	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10765	11.13518373	46.05968682	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10766	11.13519769	46.05990174	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10767	11.13520735	46.06015227	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10768	11.13520389	46.06038648	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10769	11.13522359	46.06064335	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10770	11.13522868	46.06090219	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10771	11.13523907	46.06110813	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10772	11.13524633	46.06136544	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10773	11.13525969	46.06164302	VIA A. NICOLODI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10774	11.13509423	46.05831429	VIA G. PECORI GIRALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10775	11.13485653	46.05835058	VIA G. PECORI GIRALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10776	11.13461355	46.05838167	VIA G. PECORI GIRALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10777	11.13445222	46.05841676	VIA G. PECORI GIRALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10778	11.13422194	46.05844649	VIA G. PECORI GIRALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10779	11.13397988	46.05848660	VIA G. PECORI GIRALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10780	11.13374607	46.05852390	VIA G. PECORI GIRALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10781	11.13352546	46.05855922	VIA G. PECORI GIRALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10782	11.13328435	46.05859512	VIA G. PECORI GIRALDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10783	11.13384100	46.05838654	VIA O. BRENTARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10784	11.13378732	46.05823064	VIA O. BRENTARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10785	11.13371365	46.05803493	VIA O. BRENTARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10786	11.13363869	46.05787774	VIA O. BRENTARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	presenza vegetazione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10787	11.13357531	46.05775011	VIA O. BRENTARI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10788	11.13448244	46.05827971	VIA G. RANZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10789	11.13442649	46.05814803	VIA G. RANZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10790	11.13436156	46.05798112	VIA G. RANZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10791	11.13429540	46.05778238	VIA G. RANZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10792	11.13423396	46.05764018	VIA G. RANZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10793	11.13459644	46.05713958	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10794	11.13447742	46.05722286	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10795	11.13430670	46.05731889	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10796	11.13413569	46.05741588	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10797	11.13391652	46.05748255	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10798	11.13371210	46.05753152	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10799	11.13330944	46.05761736	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10800	11.13308105	46.05769055	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10801	11.13460299	46.05738199	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10802	11.13437676	46.05745170	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10803	11.13410701	46.05752589	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10804	11.13389907	46.05757607	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10805	11.13364329	46.05764674	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10806	11.13346287	46.05768038	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10807	11.13323468	46.05773628	VIA A. APOLLONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10808	11.13295161	46.05767209	LARGO MEDAGLIE D'ORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10809	11.13268123	46.05761664	LARGO MEDAGLIE D'ORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10810	11.13249311	46.05782460	LARGO MEDAGLIE D'ORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10811	11.13267891	46.05798876	LARGO MEDAGLIE D'ORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10812	11.13297938	46.05791093	LARGO MEDAGLIE D'ORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10813	11.13458536	46.05500111	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	1	P57	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	8	1	di sodio alta pre	150	z	b	1.2	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10814	11.13483145	46.05512730	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	1	P57	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	8	1	di sodio alta pre	150	z	b	1.2	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10815	11.13507018	46.05534645	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10816	11.13521383	46.05565314	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10817	11.13522162	46.05600628	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	1	P57	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	8	1	di sodio alta pre	150	z	b	1.2	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10818	11.13520365	46.05627057	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	1	P57	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	8	1	di sodio alta pre	150	z	b	1.2	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10819	11.13516432	46.05650968	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	1	P57	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	-	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	8	1	di sodio alta pre	150	z	b	1.2	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10820	11.13505055	46.05675807	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10821	11.13487654	46.05699984	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10822	11.13481178	46.05717678	VIA L. ANZOLETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10823	11.13426305	46.05499500	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10824	11.13396369	46.05496965	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10825	11.13364819	46.05500012	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10826	11.13336095	46.05508979	VIA GOCCIADORO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10827	11.13396577	46.05484822	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10828	11.13431655	46.05479738	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10829	11.13462767	46.05470975	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI ARCATE FERROVIA-PARCHEGGIO STAZIONE S. CHIARA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P57	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10830	11.13498705	46.05457938	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI ARCATE FERROVIA-PARCHEGGIO STAZIONE S. CHIARA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P57	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
10831	11.13526508	46.05442641	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI ARCATE FERROVIA-PARCHEGGIO STAZIONE S. CHIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10832	11.13359155	46.06196366	PIAZZA VICENZA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G11	Classe A	b	p	4.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10833	11.13372188	46.06187463	PIAZZA VICENZA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G11	Classe A	b	p	4.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10834	11.13443160	46.06164170	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10835	11.13443215	46.06149468	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10836	11.13443418	46.06132169	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10837	11.13427303	46.06128066	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10838	11.13424024	46.06107403	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10839	11.13421875	46.06083841	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10840	11.13420534	46.06070529	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10841	11.13418594	46.06054141	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10842	11.13414997	46.06031283	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10843	11.13411273	46.06107500	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10844	11.13391971	46.06108758	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10845	11.13371757	46.06110287	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	4-4.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10846	11.13441211	46.06113618	VIA COL DI LANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10847	11.13466578	46.06117403	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10848	11.13485826	46.06117837	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10849	11.13505394	46.06117301	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10850	11.13552182	46.06117790	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10851	11.13574224	46.06117889	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10852	11.13593091	46.06118218	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10853	11.13619524	46.06117894	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10854	11.13640825	46.06117836	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10855	11.13659190	46.06117833	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10856	11.13684921	46.06118374	VIA PADOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10857	11.12953469	46.05476928	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10858	11.13442835	46.06069749	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10859	11.13466087	46.06069485	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10860	11.13487143	46.06069432	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10861	11.13511638	46.06069656	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10862	11.13551561	46.06069932	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10863	11.13574105	46.06070362	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10864	11.13594394	46.06069472	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10865	11.13617169	46.06069557	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10866	11.13637491	46.06069518	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10867	11.13657344	46.06069998	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10868	11.13680250	46.06073488	VIA RAVENNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10869	11.13549351	46.06025340	VIA CARE ALTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10870	11.13569660	46.06024960	VIA CARE ALTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10871	11.13594360	46.06024158	VIA CARE ALTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10872	11.13617115	46.06023732	VIA CARE ALTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10873	11.13637160	46.06022846	VIA CARE ALTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10874	11.13660942	46.06017291	VIA CARE ALTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10875	11.13660252	46.05999417	VIA CARE ALTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10876	11.13321273	46.06181867	PIAZZA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10877	11.13339921	46.06164999	PIAZZA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10878	11.13344264	46.06146203	PIAZZA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10879	11.13342373	46.06126066	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10880	11.13339090	46.06104558	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10881	11.13334287	46.06072527	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10882	11.13331588	46.06054577	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10883	11.13329094	46.06036158	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10884	11.13325836	46.06015271	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10885	11.13322623	46.05990085	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10886	11.13318670	46.05967437	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10887	11.13315752	46.05936603	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10888	11.13313712	46.05913576	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10889	11.13311664	46.05890348	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10890	11.13308144	46.05866345	VIA PASUBIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10891	11.13316270	46.05851166	VIA G. GEROLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10892	11.13311502	46.05839263	VIA G. GEROLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10893	11.13308818	46.05830592	VIA G. GEROLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10894	11.13303627	46.05817879	VIA G. GEROLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10895	11.13298364	46.05803260	VIA G. GEROLA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	η verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10896	11.13291351	46.06205752	PIAZZA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10897	11.12504330	46.07304997	VIA A. MANZONI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b		p	4.3	1	LED	38	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10898	11.12511638	46.07307091	VIA TORRE D'AUGUSTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P27	Classe A	b		p	13.5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
10899	11.13546751	46.13114563	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b		c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
10900	11.12626310	46.06266951	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
10901	11.13289513	46.06178587	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10902	11.13270498	46.06162292	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10903	11.13247283	46.06143029	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10904	11.13226315	46.06121492	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10905	11.13210486	46.06104528	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10906	11.13187888	46.06082474	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10907	11.13172146	46.06061283	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10908	11.13157755	46.06035054	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10909	11.13144115	46.06008119	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10910	11.13131716	46.05986194	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10911	11.13233286	46.06109707	VIA TONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10912	11.13251680	46.06100829	VIA TONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10913	11.13277518	46.06094140	VIA TONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10914	11.13306542	46.06089098	VIA TONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10915	11.13328331	46.06087295	VIA TONALE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b		c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10916	11.13321927	46.06202578	PIAZZA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10917	11.13296150	46.06220763	PIAZZA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10918	11.13274768	46.06235706	PIAZZA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10919	11.13339772	46.06213962	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10920	11.13366709	46.06229017	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10921	11.13391287	46.06245042	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10922	11.13418374	46.06263984	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10923	11.13448186	46.06284541	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10924	11.13468688	46.06298420	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10925	11.13493037	46.06315375	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10926	11.13478673	46.06330191	VIA REGINA PACIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10927	11.13451320	46.06350047	VIA REGINA PACIS	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b		a	8-8.3	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10928	11.13461669	46.06367919	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10929	11.13490389	46.06387417	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10930	11.13511700	46.06401467	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10931	11.13542073	46.06420742	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10932	11.13561185	46.06435218	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10933	11.13591239	46.06446215	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10934	11.13619828	46.06455120	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b		c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE												APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10935	11.13597432	46.06470372	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P48	Classe A	b	p	8	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10936	11.13434747	46.06349324	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10937	11.13406255	46.06328847	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10938	11.13376070	46.06309791	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10939	11.13349108	46.06290154	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10940	11.13318143	46.06270245	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10941	11.13291458	46.06251297	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10942	11.13456494	46.06272162	VIA TOFANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10943	11.13488755	46.06252667	VIA TOFANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	v	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	gonnella danneggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10944	11.13518346	46.06239890	VIA TOFANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10945	11.13469253	46.06237103	VIA ALTIPIANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10946	11.13454886	46.06216627	VIA ALTIPIANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10947	11.13449369	46.06197838	VIA ALTIPIANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10948	11.13530765	46.06209838	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10949	11.13524668	46.06182911	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10950	11.13543435	46.06234605	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10951	11.13558670	46.06255513	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10952	11.13581855	46.06276247	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10953	11.13606840	46.06287271	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10954	11.13628753	46.06280662	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10955	11.13644254	46.06259961	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10956	11.13660630	46.06237985	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10957	11.13674819	46.06218044	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10958	11.13686731	46.06194907	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10959	11.13696365	46.06168817	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10960	11.13713761	46.06168217	VIA H. GMEINER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10961	11.13722073	46.06199622	VIA MONTELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10962	11.13348726	46.06186652	PIAZZA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
10964	11.13119554	46.05963088	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10965	11.13105634	46.05938250	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10966	11.13094682	46.05917278	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10967	11.13081280	46.05891254	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10968	11.13069711	46.05868922	VIA GORIZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10969	11.13036550	46.05794020	VIA SANT'ANTONIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10970	11.13027652	46.05773688	VIA SANT'ANTONIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10971	11.13015250	46.05749371	VIA SANT'ANTONIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10972	11.12990926	46.05726994	VIA SANT'ANTONIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10974	11.13025543	46.05848961	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10975	11.13004344	46.05854651	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10976	11.12955764	46.05866537	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10977	11.12923079	46.05874008	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10978	11.12893232	46.05882015	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10979	11.12865605	46.05896451	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10980	11.12839300	46.05915961	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10981	11.12823257	46.05931161	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10982	11.12952095	46.05836246	VIA G. ONESTINGHEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10983	11.12933082	46.05817596	VIA G. ONESTINGHEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10984	11.12917890	46.05797800	VIA G. ONESTINGHEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10985	11.12896976	46.05783309	VIA G. ONESTINGHEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10986	11.13079702	46.05823995	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10987	11.13115833	46.05815167	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10988	11.13156385	46.05806414	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10989	11.13184115	46.05799489	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10990	11.13215855	46.05791464	VIA BOLGHERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10991	11.13062328	46.05820803	VIA SANT'ANTONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10992	11.13058695	46.05809114	VIA SANT'ANTONIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
10993	11.13051876	46.06069105	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
10994	11.13083204	46.06048592	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10995	11.13108988	46.06034423	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10996	11.13137985	46.06017253	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10997	11.13170898	46.06000653	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10998	11.13196058	46.05991049	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
10999	11.13218331	46.05982260	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11000	11.13260629	46.05972590	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11001	11.13298865	46.05969065	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11002	11.13340556	46.05966828	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11003	11.13376232	46.05964958	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11004	11.13403268	46.05963230	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11005	11.13439105	46.05961745	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11006	11.13473607	46.05959877	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11007	11.13514559	46.05958093	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11008	11.13063680	46.06056777	VIA ADAMELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11009	11.13046629	46.06032624	VIA NICOLO' D'ARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11010	11.13031477	46.06013364	VIA NICOLO' D'ARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11011	11.13017584	46.05995100	VIA NICOLO' D'ARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11012	11.13001127	46.05973655	VIA NICOLO' D'ARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11013	11.12987492	46.05955727	VIA NICOLO' D'ARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11014	11.12973092	46.05936962	VIA NICOLO' D'ARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11015	11.12957650	46.05916518	VIA NICOLO' D'ARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11016	11.12943277	46.05898433	VIA NICOLO' D'ARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11017	11.12930381	46.05880660	VIA NICOLO' D'ARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11018	11.13279332	46.05958283	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	m	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11019	11.13278954	46.05939007	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	m	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11020	11.13277926	46.05921772	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11021	11.13275075	46.05904571	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11022	11.13271092	46.05886376	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11023	11.13265641	46.05867955	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11024	11.13255599	46.05853426	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11025	11.13244533	46.05840692	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11026	11.13224918	46.05823804	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11027	11.13209026	46.05808876	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	m	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11028	11.13278734	46.05979469	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11029	11.13282115	46.05995401	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11030	11.13282378	46.06011639	VIA MARANZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	8	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	OLTREFERSINA
11031	11.13292154	46.06036004	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11032	11.13255969	46.06040403	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	8	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	OLTREFERSINA
11033	11.13236507	46.06056284	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11034	11.13202237	46.06058320	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11035	11.13321620	46.06025057	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11036	11.13348193	46.06023575	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11037	11.13385758	46.06022506	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11038	11.13421625	46.06020608	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11039	11.13448792	46.06020271	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11040	11.13477440	46.06020247	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11041	11.13508977	46.06018976	VIA CONI ZUGNA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11042	11.12980303	46.06095095	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11043	11.12993149	46.06103781	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11044	11.13008583	46.06114791	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11045	11.13025690	46.06126363	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11046	11.13042062	46.06137557	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11047	11.13058200	46.06148957	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11048	11.13074669	46.06159754	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11049	11.13091191	46.06171092	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11050	11.13107898	46.06182138	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11051	11.13124411	46.06193441	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11052	11.13142107	46.06205437	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11053	11.13163449	46.06219757	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11054	11.13186019	46.06234928	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11055	11.13204522	46.06248519	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11056	11.12982303	46.06113238	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11057	11.12962543	46.06126465	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11058	11.12941348	46.06140684	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11059	11.12917105	46.06157890	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11060	11.12890643	46.06175645	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11061	11.12870809	46.06189215	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11062	11.12850454	46.06202835	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11063	11.12831314	46.06215899	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11064	11.12806916	46.06233321	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11065	11.12784721	46.06249117	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11066	11.12764310	46.06265420	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11067	11.12745150	46.06284531	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11068	11.12727325	46.06304244	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11069	11.12838660	46.06241846	VIA DEI MILLE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11070	11.12775626	46.06245012	VIA DELLA MANTOVANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11071	11.12749836	46.06244752	VIA DELLA MANTOVANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11072	11.12723650	46.06245322	VIA DELLA MANTOVANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11073	11.12695178	46.06247433	VIA DELLA MANTOVANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11074	11.12672511	46.06247716	VIA DELLA MANTOVANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11075	11.12650082	46.06249683	VIA DELLA MANTOVANA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11076	11.12755420	46.06310812	VIA C. ABBA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11077	11.12795371	46.06308186	VIA C. ABBA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11078	11.12830708	46.06305669	VIA C. ABBA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11079	11.12866613	46.06303062	VIA C. ABBA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11080	11.12901147	46.06300711	VIA C. ABBA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11081	11.12926954	46.06301267	VIA C. ABBA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11082	11.12967472	46.06086464	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11083	11.12954287	46.06077509	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11084	11.12941068	46.06068511	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11085	11.12928444	46.06059987	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11086	11.12914575	46.06050115	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11087	11.12899109	46.06039461	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11088	11.12884927	46.06029515	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11089	11.12871445	46.06020107	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11090	11.12859033	46.06011595	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11091	11.12843243	46.06000677	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11092	11.12828890	46.05990761	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11093	11.12813434	46.05980746	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11094	11.12798061	46.05969588	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11095	11.12784054	46.05960101	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11096	11.12769883	46.05950257	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11097	11.12755252	46.05940274	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11098	11.12741840	46.05931350	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11099	11.12726818	46.05922082	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11100	11.12711883	46.05912773	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11101	11.12696416	46.05904677	VIALE ROVERETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11102	11.13031562	46.06093116	PONTE DEI MILLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	m	c	5,7-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11103	11.13022048	46.06086582	PONTE DEI MILLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,7-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11104	11.13018631	46.06102123	PONTE DEI MILLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,7-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11105	11.13008998	46.06095503	PONTE DEI MILLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,7-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11106	11.13049454	46.06088878	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11107	11.13083283	46.06110793	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11108	11.13103502	46.06124909	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11109	11.13134736	46.06147073	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11110	11.13160002	46.06164518	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11111	11.13187636	46.06183327	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11112	11.13212027	46.06200586	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11113	11.13240200	46.06218379	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11114	11.13029965	46.06079028	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11115	11.13009875	46.06067667	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11116	11.12992052	46.06055699	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11117	11.12972387	46.06041915	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11118	11.12954624	46.06029372	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11119	11.12937853	46.06017712	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11120	11.12915793	46.05997133	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11121	11.12890230	46.05980017	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11122	11.12866201	46.05962314	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11123	11.12834095	46.05942434	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11124	11.12805138	46.05919845	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11125	11.12778671	46.05901692	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11126	11.12751655	46.05882653	VIALE N. BOLOGNINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11127	11.12208445	46.04484519	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11128	11.12240418	46.04488077	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11129	11.12279281	46.04492242	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11130	11.12322689	46.04496630	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11131	11.12363774	46.04501267	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11132	11.12404104	46.04506187	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11133	11.12444974	46.04510712	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11134	11.12485134	46.04514924	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11135	11.12525471	46.04520909	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11136	11.12547196	46.04544328	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11137	11.12535054	46.04569498	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11138	11.12517774	46.04593832	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11139	11.12500142	46.04617867	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11140	11.12481336	46.04640670	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11141	11.12501675	46.04665351	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11142	11.12518532	46.04673423	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S54	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
11143	11.12180532	46.04488338	VIA FERSINA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	13	6	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11144	11.12149816	46.04487015	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11145	11.12138407	46.04506217	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,7	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11146	11.12119956	46.04530010	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,7	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11147	11.12101322	46.04553937	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,7	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11148	11.12081162	46.04579835	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,7	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11149	11.12063947	46.04602183	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,7	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11150	11.12047704	46.04622959	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11151	11.12030821	46.04644453	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11152	11.12017791	46.04661275	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11153	11.12005932	46.04676668	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11154	11.11990706	46.04696211	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11155	11.11977128	46.04713770	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11156	11.11964426	46.04731090	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11157	11.11965560	46.04760149	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11158	11.11959063	46.04779104	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11159	11.11955885	46.04797738	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11160	11.11955502	46.04818106	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11161	11.11957560	46.04838140	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11162	11.11962106	46.04857566	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11163	11.12174564	46.04464141	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11164	11.12188917	46.04446134	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11165	11.12202959	46.04428521	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11166	11.12217876	46.04408986	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11167	11.12230508	46.04391766	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11168	11.12244328	46.04373002	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11169	11.12257613	46.04354978	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11170	11.12272013	46.04335281	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11171	11.12284616	46.04314731	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercuri	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11172	11.12296450	46.04293341	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11173	11.12308593	46.04272068	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11174	11.12320191	46.04249255	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11175	11.12330947	46.04225890	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11176	11.12347280	46.04201586	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11177	11.12359483	46.04176177	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11178	11.12366295	46.04149467	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11179	11.12373776	46.04120184	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11180	11.12380172	46.04094527	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11181	11.12385255	46.04075097	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11182	11.12393714	46.04042012	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11183	11.12398690	46.04022556	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11184	11.12445353	46.03831465	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11185	11.12434836	46.03879263	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11186	11.12428417	46.03903397	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11187	11.12422662	46.03927148	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11188	11.12416734	46.03950966	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11189	11.12410881	46.03974761	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,5	-	ARMATURA STRADALE	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di mercurio	125	z	b	0,5	-	Verificato	Sostituzione apparecchio secondario	OLTREFERSINA
11190	11.12451891	46.03789227	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11191	11.12456361	46.03764261	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11192	11.12471292	46.03714238	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11193	11.12492460	46.03690561	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11194	11.12514383	46.03667025	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11195	11.12535827	46.03643701	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11196	11.12557539	46.03620034	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11197	11.12580701	46.03591538	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11198	11.12601296	46.03571274	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11199	11.12626344	46.03553037	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11200	11.12657485	46.03535860	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11201	11.12692923	46.03523338	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11202	11.12727869	46.03514816	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11203	11.12764767	46.03504830	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11204	11.12781498	46.03477854	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11205	11.12781972	46.03462093	VIA RAGAZZI DEL '99	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
11206	11.12777034	46.03466597	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11207	11.12743085	46.03482769	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11208	11.12439484	46.03811435	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11209	11.12412055	46.03802275	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	9,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
11210	11.12397370	46.03797206	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11211	11.12373666	46.03829767	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11212	11.12345180	46.03855892	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11213	11.12320175	46.03881889	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	9,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
11214	11.13057546	46.07147777	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11215	11.13043558	46.07134823	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11216	11.13027746	46.07124021	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11217	11.13011794	46.07109746	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11218	11.12995462	46.07095381	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11219	11.12976164	46.07081324	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11220	11.12958083	46.07066676	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11221	11.12942565	46.07057346	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11222	11.12919064	46.07051304	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11223	11.12906282	46.07041890	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11224	11.12892659	46.07044226	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11225	11.12868489	46.07035920	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11226	11.12893884	46.07029134	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11227	11.12880508	46.07019313	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11228	11.12888985	46.07008658	VIA DELLA SALUGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11229	11.12862085	46.07022698	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11230	11.12848469	46.07016195	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11231	11.12833414	46.07004102	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11232	11.12816210	46.07000231	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11233	11.13516274	46.07565077	VIA DEGLI OLIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11234	11.13493577	46.07548941	VIA DEGLI OLIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11235	11.13471733	46.07533184	VIA DEGLI OLIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11236	11.13448818	46.07519049	VIA DEGLI OLIVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11237	11.13436852	46.07509497	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11238	11.13421617	46.07530270	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11239	11.13407407	46.07552260	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11240	11.13391745	46.07573167	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11241	11.13375439	46.07591140	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11242	11.13358461	46.07610326	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11243	11.13410017	46.07583829	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11244	11.13435394	46.07592443	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11245	11.13404760	46.07608617	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11247	11.13476051	46.07473023	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11248	11.13494486	46.07451403	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11249	11.13505133	46.07428445	VIA DEGLI OLIVI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11250	11.13525051	46.07408930	VIA DEGLI OLIVI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11251	11.13532232	46.07382444	P.ZZA MADONNA DELLE LASTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11252	11.13522968	46.07371875	P.ZZA MADONNA DELLE LASTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11253	11.13530580	46.07361650	P.ZZA MADONNA DELLE LASTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11254	11.13553532	46.07356967	P.ZZA MADONNA DELLE LASTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D23	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11255	11.13550391	46.07413005	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11256	11.13583612	46.07406650	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11257	11.13613008	46.07406181	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11258	11.13630614	46.07392354	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11259	11.13659622	46.07393441	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11260	11.13682173	46.07414677	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11261	11.13688562	46.07438932	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11262	11.13699994	46.07461358	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11263	11.13705143	46.07486727	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11264	11.13723481	46.07506854	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11265	11.13756650	46.07509649	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11266	11.13788935	46.07515331	VIA DELLE LASTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11267	11.13665911	46.07376716	VIA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11268	11.13665627	46.07354653	VIA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11269	11.13663744	46.07334551	VIA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11270	11.13659153	46.07313873	VIA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11271	11.13652723	46.07289767	VIA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11272	11.13649354	46.07272052	VIA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
11273	11.13526556	46.07432668	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
11274	11.13137816	46.06382044	VIA FIUME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11275	11.13152944	46.06358399	VIA FIUME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11276	11.13172659	46.06335960	VIA FIUME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11277	11.13192602	46.06314194	VIA FIUME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11278	11.13207631	46.06297862	VIA FIUME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11279	11.13226127	46.06277973	VIA FIUME	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11280	11.13229337	46.06250379	PONTE VICENZA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D48	Classe A	b	p	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11281	11.13249628	46.06236112	PONTE VICENZA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D48	Classe A	b	p	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
11282	11.13260929	46.06243905	PONTE VICENZA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D48	Classe A	b	p	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
11283	11.13240815	46.06258228	PONTE VICENZA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D48	Classe A	b	p	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11284	11.13240279	46.06260589	PONTE VICENZA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP03	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11285	11.13252650	46.06269907	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11286	11.13267625	46.06279948	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11287	11.13281237	46.06289280	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11288	11.13294131	46.06298822	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11289	11.13307980	46.06308472	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11290	11.13323132	46.06317991	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11291	11.13337001	46.06328045	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11292	11.13350873	46.06337539	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11293	11.13363275	46.06346170	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11294	11.13379999	46.06357437	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11295	11.13394490	46.06367666	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11296	11.13412550	46.06380001	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11297	11.13432472	46.06393826	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11298	11.13449755	46.06405853	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11299	11.13463171	46.06415035	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11300	11.13476523	46.06424005	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11301	11.13489826	46.06433015	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11302	11.13504390	46.06443107	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11303	11.13519101	46.06453259	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11304	11.13533684	46.06463318	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11305	11.13551959	46.06475503	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11306	11.13569362	46.06487565	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11307	11.12971456	46.06664864	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11308	11.13396038	46.06500283	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11309	11.13436209	46.06503279	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11310	11.13342179	46.06516901	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11311	11.13300877	46.06527719	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11312	11.13251867	46.06548856	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11313	11.13212591	46.06565013	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11314	11.13173119	46.06581111	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11315	11.13128976	46.06600534	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11316	11.13084113	46.06619356	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11317	11.13047903	46.06633175	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11318	11.13010062	46.06648792	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11319	11.13126198	46.06423298	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11320	11.13129069	46.06401973	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11321	11.13107694	46.06413908	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11322	11.13111069	46.06437386	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11323	11.13120127	46.06453555	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11324	11.13129333	46.06469707	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11325	11.13137115	46.06483783	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11326	11.13144055	46.06495948	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11327	11.13152822	46.06511950	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11328	11.13162472	46.06528855	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11329	11.13168171	46.06540606	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11330	11.13177281	46.06557494	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11331	11.13182703	46.06574164	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11332	11.13161025	46.06482217	VIA P. BENEDETTO BONELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11333	11.13189069	46.06474874	VIA P. BENEDETTO BONELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11334	11.13220372	46.06466564	VIA P. BENEDETTO BONELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11335	11.13258275	46.06461034	VIA P. BENEDETTO BONELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11336	11.13293960	46.06460189	VIA P. BENEDETTO BONELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11337	11.13320450	46.06464847	VIA P. BENEDETTO BONELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11338	11.13364045	46.06468492	VIA P. BENEDETTO BONELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11339	11.13370265	46.06501170	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11340	11.13350299	46.06500250	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11341	11.13328966	46.06499389	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11342	11.13307617	46.06502244	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11343	11.13281933	46.06505994	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11344	11.13250812	46.06507606	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11345	11.13227791	46.06518315	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	presenza vegetazione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11346	11.13200448	46.06521390	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11347	11.13175252	46.06527337	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11348	11.13156396	46.06541915	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11349	11.13137724	46.06555748	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11350	11.13116599	46.06565911	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11351	11.13093983	46.06574732	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11352	11.13075127	46.06586182	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11353	11.13055678	46.06595484	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11354	11.13038879	46.06607920	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11355	11.13021197	46.06620872	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11356	11.12998479	46.06634607	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11357	11.12979755	46.06645994	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11358	11.12960709	46.06657728	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	4,2-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11359	11.13237427	46.06410361	VIA ZARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11360	11.13236709	46.06391134	VIA ZARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11361	11.13219290	46.06390425	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11362	11.13197787	46.06390517	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11363	11.13173428	46.06390881	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11364	11.13150487	46.06391296	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11365	11.13115503	46.06394739	VIA B. GIOVANELLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11366	11.13091077	46.06386187	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A30	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11367	11.13080308	46.06387740	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A30	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11368	11.13069365	46.06389328	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A30	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11369	11.13057703	46.06391037	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A30	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11370	11.13040212	46.06394226	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11371	11.13022840	46.06396013	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11372	11.13004587	46.06397885	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11373	11.12981328	46.06401913	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11374	11.12961485	46.06405360	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11375	11.12935335	46.06408943	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11376	11.12919360	46.06411581	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11377	11.12893822	46.06416896	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11378	11.12871188	46.06420765	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11379	11.12849985	46.06424233	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11380	11.12826276	46.06428658	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11381	11.12804243	46.06432566	VIA SAN BERNARDINO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11382	11.13009140	46.06229402	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11383	11.13038425	46.06249109	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11384	11.13060312	46.06263947	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11385	11.13083875	46.06280007	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11386	11.13075496	46.06298542	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11387	11.13084467	46.06323982	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11388	11.13092086	46.06346303	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11389	11.13105019	46.06374525	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11390	11.13114472	46.06287451	VIA BEZZECCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11391	11.13152562	46.06279649	VIA BEZZECCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11392	11.13188876	46.06272079	VIA BEZZECCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11393	11.12985069	46.06213024	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11394	11.12961095	46.06196588	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11395	11.12933284	46.06178166	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11396	11.12905666	46.06158866	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11397	11.12880155	46.06142217	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11398	11.12854989	46.06125536	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11399	11.12831674	46.06110705	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11400	11.12808549	46.06095835	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11401	11.12783499	46.06080226	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11402	11.12753890	46.06063802	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11403	11.12722279	46.06047515	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11404	11.12691157	46.06032212	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11405	11.12666983	46.06019875	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11406	11.12641014	46.06006992	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11407	11.12610700	46.05991845	VIA MILANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11408	11.12641153	46.06255253	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11409	11.12670190	46.06272706	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11410	11.12692331	46.06290032	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11411	11.12709389	46.06305944	VIA DEI MILLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11417	11.12781877	46.06432313	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11418	11.12793544	46.06451043	VIA BRIGATA ACQUI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11419	11.12806386	46.06474204	VIA BRIGATA ACQUI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11420	11.12822229	46.06497216	VIA BRIGATA ACQUI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11421	11.12831794	46.06514348	VIA BRIGATA ACQUI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11422	11.12844865	46.06537628	VIA BRIGATA ACQUI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11423	11.12863347	46.06571109	VIA BRIGATA ACQUI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11424	11.12876198	46.06594500	VIA BRIGATA ACQUI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11425	11.12888823	46.06617887	VIA BRIGATA ACQUI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11426	11.12900144	46.06639143	VIA BRIGATA ACQUI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11427	11.12916631	46.06668927	VIA BRIGATA ACQUI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P14	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11428	11.12817625	46.06567471	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11429	11.12795770	46.06573354	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11430	11.12775400	46.06578814	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11431	11.12753687	46.06584422	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11432	11.12730539	46.06591010	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11433	11.12711690	46.06597442	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11434	11.12691765	46.06602662	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11435	11.12671357	46.06607967	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11436	11.12646016	46.06614664	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11437	11.12626566	46.06619947	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11438	11.12610611	46.06241610	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11439	11.12574727	46.06230898	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11440	11.12539257	46.06220004	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11441	11.12503558	46.06210509	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11442	11.12473050	46.06201779	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11443	11.12440215	46.06191891	VIA PIAVE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11444	11.12593709	46.06216562	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11445	11.12601332	46.06208416	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11446	11.12608917	46.06200562	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11447	11.12616580	46.06192604	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11448	11.12625441	46.06183451	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11449	11.12631607	46.06177143	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11450	11.12646026	46.06160748	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11451	11.12653641	46.06152568	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11452	11.12664631	46.06141200	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11453	11.12672539	46.06133590	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11454	11.12680777	46.06125144	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11455	11.12689085	46.06116648	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11456	11.12698977	46.06106669	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11457	11.12707202	46.06098399	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11458	11.12714711	46.06090321	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11459	11.12722335	46.06081962	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11460	11.12730487	46.06073284	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11461	11.12749598	46.06052534	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11462	11.12757321	46.06044458	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11463	11.12765474	46.06036238	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11464	11.12773268	46.06028069	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11465	11.12781356	46.06019741	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11466	11.12789299	46.06011569	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11467	11.12797528	46.06002935	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11468	11.12804346	46.05995359	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11469	11.12811614	46.05988006	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11470	11.12668275	46.06174151	VIA MALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11471	11.12688704	46.06190594	VIA MALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11472	11.12725343	46.06190353	VIA MALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11473	11.12756540	46.06201665	VIA MALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11474	11.12781343	46.06197777	VIA MALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11475	11.12802549	46.06217493	VIA MALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11476	11.12838801	46.06579267	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11477	11.12817387	46.06584800	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11478	11.12792018	46.06591084	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11479	11.12771900	46.06596226	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11480	11.12749708	46.06602246	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11481	11.12612100	46.06281041	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11482	11.12605283	46.06289347	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11483	11.12598396	46.06303033	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11484	11.12591454	46.06318322	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11485	11.12582628	46.06335002	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11486	11.12577195	46.06347681	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11487	11.12548588	46.06356796	GIARDINO SANTA CHIARA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P25	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11488	11.12567848	46.06367347	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11489	11.12561824	46.06380661	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11490	11.12530815	46.06389886	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11491	11.12554778	46.06394405	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11492	11.12580133	46.06366369	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11493	11.12597732	46.06376517	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11494	11.12619113	46.06381696	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11495	11.12642218	46.06380819	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11496	11.12664957	46.06379674	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11497	11.12687980	46.06381924	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11498	11.12704930	46.06385078	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11499	11.12735144	46.06384225	GIARDINO SANTA CHIARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11500	11.12695795	46.06366628	GIARDINO SANTA CHIARA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P72	Classe A	b	p	9,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11501	11.12671385	46.06332315	GIARDINO SANTA CHIARA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P71	Classe A	m	p	9,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11502	11.12637883	46.06302772	GIARDINO SANTA CHIARA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P72	Classe A	b	p	9.5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11503	11.12506571	46.06096196	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	5.5	1	vapori di mercurio	125	a	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11504	11.12484252	46.06117481	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	v	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11505	11.12467300	46.06133290	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	v	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11506	11.12452947	46.06147384	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	v	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11507	11.12436487	46.06162507	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	v	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11508	11.12422143	46.06176806	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	v	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11509	11.12511268	46.06086549	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11510	11.12523609	46.06074073	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11511	11.12536023	46.06061533	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11512	11.12550200	46.06048418	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11513	11.12566545	46.06032536	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11514	11.12581221	46.06018243	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11515	11.12598103	46.06002368	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11516	11.12619747	46.05980692	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11517	11.12635603	46.05966323	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11518	11.12648037	46.05953079	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11519	11.12659376	46.05940432	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11520	11.12671327	46.05927775	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11521	11.12685577	46.05914624	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D10	Classe B	b	c	3,5-3,8	1	vapori di mercurio	125	v	b	0,6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11522	11.12468169	46.06099878	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11523	11.12455394	46.06113957	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11524	11.12438035	46.06131496	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11525	11.12422960	46.06145536	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11526	11.12406511	46.06161176	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11527	11.12390463	46.06177111	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11528	11.12384984	46.06194438	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11529	11.12381897	46.06208636	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11530	11.12378315	46.06223929	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11531	11.12374471	46.06240282	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11532	11.12371309	46.06254744	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11533	11.12368251	46.06269224	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11534	11.12365657	46.06283653	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11535	11.12362063	46.06299741	VIA SANTA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11536	11.12358721	46.06316130	VIA SANTA CROCE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11537	11.12351136	46.06335617	VICOLO DALLAPICCOLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11539	11.12372860	46.06235820	CORSO 3 NOVEMBRE-PARROCCHIA SANTISSIMO SACRAMENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11540	11.12371875	46.06240016	CORSO 3 NOVEMBRE-PARROCCHIA SANTISSIMO SACRAMENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11541	11.12368899	46.06252258	CORSO 3 NOVEMBRE-PARROCCHIA SANTISSIMO SACRAMENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11542	11.12368062	46.06256498	CORSO 3 NOVEMBRE-PARROCCHIA SANTISSIMO SACRAMENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11543	11.12483933	46.06086854	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11544	11.12495382	46.06075421	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11545	11.12506891	46.06064163	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11546	11.12522279	46.06048996	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11547	11.12536852	46.06034734	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11548	11.12553726	46.06018306	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11549	11.12567355	46.06005123	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11550	11.12579890	46.05992559	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11551	11.12594945	46.05977479	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11552	11.12606557	46.05966135	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11553	11.12621931	46.05951181	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11554	11.12636392	46.05937141	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11555	11.12650830	46.05923210	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11556	11.12665369	46.05909195	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11557	11.12680122	46.05894938	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11558	11.12694746	46.05880359	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,7-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11559	11.12709089	46.05890134	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D02	Classe B	b	c	5,7-6,2	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11560	11.12496013	46.06110691	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D55	Classe E	b	c	5,5	1	vapori di mercurio	125	a	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11561	11.12516895	46.06105771	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11562	11.12528503	46.06111471	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11563	11.12540226	46.06117380	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11564	11.12552446	46.06122813	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11565	11.12564087	46.06128952	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11566	11.12575878	46.06134843	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11567	11.12589295	46.06141240	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11568	11.12599393	46.06146149	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11569	11.12614322	46.06153517	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11570	11.12626420	46.06159307	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11571	11.12635157	46.06163713	VIA B. MALFATTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	50	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11572	11.11549669	46.04650411	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11573	11.11562964	46.04672584	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11574	11.11576624	46.04694195	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11575	11.11590679	46.04717369	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	m	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11576	11.11605058	46.04740172	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11577	11.11619099	46.04762853	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11578	11.11630944	46.04784912	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11579	11.11643678	46.04806676	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11580	11.11655966	46.04829320	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11581	11.11667838	46.04850586	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11582	11.11675661	46.04873592	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11583	11.11681097	46.04896640	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11584	11.11686413	46.04919611	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11585	11.11692017	46.04942658	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11586	11.11697105	46.04966371	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11587	11.11702723	46.04990353	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11588	11.11708298	46.05014336	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11589	11.11713857	46.05038126	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11590	11.11720775	46.05234966	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11591	11.11702501	46.05220872	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11592	11.11705079	46.05201526	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11593	11.11742576	46.05190162	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11594	11.11762818	46.05201298	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11595	11.11705608	46.05255702	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11596	11.11694950	46.05279999	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11597	11.11683914	46.05305454	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11598	11.11671333	46.05333030	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11599	11.11658897	46.05191804	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11600	11.11614307	46.05174498	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11601	11.11570978	46.05157311	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11602	11.11735563	46.05169453	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11603	11.11727099	46.05147546	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11604	11.11716848	46.05122392	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11605	11.11705633	46.05098239	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11606	11.11695187	46.05072885	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11607	11.11689038	46.05040968	VIA AL DESERT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11608	11.11647925	46.05168635	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11609	11.11602716	46.05150740	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11610	11.11556135	46.05133740	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11611	11.11506952	46.05122421	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11612	11.11453976	46.05117186	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11613	11.11366924	46.05101730	ROTATORIA VIA MUREDEI LAGHETTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11614	11.11389204	46.05123156	ROTATORIA VIA MUREDEI LAGHETTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11615	11.11849017	46.05236043	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11616	11.11901233	46.05253836	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11617	11.11958200	46.05262356	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11618	11.11983314	46.05263924	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11619	11.12016515	46.05267310	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11620	11.12048531	46.05269968	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11621	11.12077046	46.05270439	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11622	11.12116397	46.05269932	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11623	11.11891119	46.05271434	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11624	11.11924235	46.05272698	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11625	11.12092578	46.05285291	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11626	11.12131805	46.05280726	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P33	Classe A	b	p	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	apparecchio per illuminazione attraversamneto pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11627	11.11870157	46.05261616	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11628	11.12020372	46.05282752	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11629	11.12047857	46.05284083	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11630	11.12074863	46.05284945	VIA A. DEGASPERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11631	11.11982411	46.05244253	VIA SAN PIO X	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11632	11.12005996	46.05228681	VIA SAN PIO X	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11633	11.12039214	46.05232698	VIA SAN PIO X	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11634	11.12069841	46.05237477	VIA SAN PIO X	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11635	11.12094169	46.05256129	VIA SAN PIO X	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11636	11.12090360	46.05277674	VIA A. DEGASPERI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11637	11.11748763	46.05234843	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11638	11.11766909	46.05217353	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11639	11.11797933	46.05236482	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11640	11.11812750	46.05239796	VIA A. DEGASPERI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11641	11.11821425	46.05243202	VIA A. DEGASPERI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11642	11.11827784	46.05237139	VIA A. DEGASPERI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11643	11.11818859	46.05233567	VIA A. DEGASPERI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11644	11.11658425	46.05332157	VIA DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11645	11.11626316	46.05322493	VIA DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11646	11.11584013	46.05310090	VIA DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11647	11.11554276	46.05300786	VIA DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11648	11.11521436	46.05282286	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11649	11.11482712	46.05270314	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11650	11.11479166	46.05236480	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11651	11.11489752	46.05187428	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11652	11.11518826	46.05186531	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11653	11.11536236	46.05255734	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11654	11.11526037	46.05265623	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11655	11.11513066	46.05261719	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11656	11.11501993	46.05249034	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11657	11.11543060	46.05289159	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11658	11.11505900	46.05277582	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11659	11.11533335	46.05277239	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11660	11.11500101	46.05267100	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11661	11.11485258	46.05258043	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11662	11.11481349	46.05247714	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11663	11.11486676	46.05224886	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	m	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11664	11.11488031	46.05212791	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11665	11.11487292	46.05199987	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11666	11.11498447	46.05176020	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11667	11.11500343	46.05159374	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11668	11.11520324	46.05173755	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11669	11.11536493	46.05178323	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11670	11.11552007	46.05183565	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11671	11.11567558	46.05189768	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11672	11.11581821	46.05199106	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11673	11.11578583	46.05211147	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11674	11.11569116	46.05223153	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11675	11.11566552	46.05236154	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11676	11.11565160	46.05250714	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11677	11.11561126	46.05263688	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11678	11.11552027	46.05275286	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11679	11.11545506	46.05263335	GIARDINO DEL MASO SMALZ	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	m	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11680	11.11537394	46.05248576	GIARDINO DEL MASO SMALZ	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P44	Classe A	b	p	10,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11681	11.11506107	46.05243074	GIARDINO DEL MASO SMALZ	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P44	Classe A	b	p	10,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11682	11.11546785	46.05221827	GIARDINO DEL MASO SMALZ	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	6	6	P44	Classe A	b	p	10,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11683	11.11515769	46.05216280	GIARDINO DEL MASO SMALZ	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	6	6	P44	Classe A	b	p	10,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11684	11.11556662	46.05195468	GIARDINO DEL MASO SMALZ	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P44	Classe A	b	p	10,5	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11685	11.11525568	46.05189933	GIARDINO DEL MASO SMALZ	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P44	Classe A	b	p	10,5	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11686	11.11211184	46.05267993	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11687	11.11220257	46.05295731	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11688	11.11228170	46.05321353	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11689	11.11232849	46.05347538	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11690	11.11235726	46.05374166	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11691	11.11236462	46.05400480	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11692	11.11237959	46.05426541	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11693	11.11239853	46.05452522	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11694	11.11241356	46.05478464	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11695	11.11242965	46.05504296	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11696	11.11245330	46.05530818	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11697	11.11247026	46.05557585	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11698	11.11248866	46.05583695	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11699	11.11250571	46.05610427	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11700	11.11251947	46.05637196	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11701	11.11253805	46.05664337	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11702	11.11254682	46.05720580	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11703	11.11256564	46.05747354	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11704	11.11256889	46.05765091	VIA R. DA SANSEVERINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11705	11.11258301	46.05772207	VIA R. DA SANSEVERINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11706	11.11258634	46.05780930	VIA R. DA SANSEVERINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11707	11.11259845	46.05790232	VIA R. DA SANSEVERINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11708	11.11260270	46.05801231	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11709	11.11261875	46.05828051	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11710	11.11262931	46.05856338	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11711	11.11264416	46.05881259	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11712	11.11524454	46.05143602	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11713	11.11474136	46.05135582	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11714	11.11425580	46.05131562	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11715	11.11377914	46.05146704	ROTATORIA VIA MUREDEI LAGHETTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11716	11.11345625	46.05159025	ROTATORIA VIA MUREDEI LAGHETTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11717	11.11315746	46.05173973	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11718	11.11301177	46.05193863	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11719	11.11286603	46.05213438	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11720	11.11264752	46.05231797	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11721	11.11245787	46.05244522	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11722	11.11221748	46.05259200	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11723	11.11325339	46.05149250	ROTATORIA VIA MUREDEI LAGHETTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11727	11.11206996	46.05254345	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11728	11.11209915	46.05242033	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11729	11.11196986	46.05207662	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11730	11.11189380	46.05178747	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11731	11.11185254	46.05141966	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11732	11.11182323	46.05103949	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11733	11.11184245	46.05082095	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11734	11.11187909	46.05057686	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11735	11.11194171	46.05031462	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11736	11.11206067	46.05002691	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11737	11.11231246	46.05004688	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11738	11.11245525	46.05024027	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11739	11.11254914	46.05045521	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11740	11.11268327	46.05065213	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11741	11.11227889	46.05135419	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11742	11.11267746	46.05134367	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11743	11.11310542	46.05132952	ROTATORIA VIA MUREDEI LAGHETTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11744	11.11324799	46.05104837	ROTATORIA VIA MUREDEI LAGHETTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11745	11.11319804	46.05079833	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11746	11.11311502	46.05055114	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11747	11.11298625	46.05032940	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11748	11.11286129	46.05010287	VIA H. JEDIN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11749	11.11268735	46.04987908	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11750	11.11260180	46.04963847	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11751	11.11260665	46.04939323	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11752	11.11265415	46.04916863	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11753	11.11273985	46.04893712	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11754	11.11287727	46.04866715	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11755	11.11311668	46.04835445	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11756	11.11333958	46.04807374	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11757	11.11357773	46.04776833	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11758	11.11285894	46.05130945	VIA H. JEDIN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11759	11.11296978	46.05127340	VIA H. JEDIN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11760	11.11286089	46.05143156	VIA H. JEDIN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11761	11.11296711	46.05141701	VIA H. JEDIN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11762	11.11206953	46.04988293	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11763	11.11217840	46.04962833	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11764	11.11232656	46.04937752	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11765	11.11257822	46.04875161	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11766	11.11280865	46.04843652	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11767	11.11303437	46.04814517	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11768	11.11324426	46.04783507	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11770	11.11293969	46.04800394	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11771	11.11272680	46.04819958	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11772	11.11254043	46.04838963	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11773	11.11236897	46.04859284	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11774	11.11220329	46.04880344	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11775	11.11204470	46.04901254	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11776	11.11261757	46.05738495	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11777	11.11293801	46.05748764	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11778	11.11295938	46.05731551	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11779	11.11298178	46.05719841	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11780	11.11301119	46.05704215	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11781	11.11323520	46.05746099	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11782	11.11325454	46.05734235	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11783	11.11326995	46.05722993	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11784	11.11328943	46.05709218	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11785	11.11347243	46.05745964	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11786	11.11349400	46.05729562	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11787	11.11351209	46.05716935	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11788	11.11375851	46.05747123	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11789	11.11376295	46.05735909	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11790	11.11378655	46.05722254	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11791	11.11398921	46.05749361	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11792	11.11400142	46.05736499	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11793	11.11401889	46.05722573	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11794	11.11419976	46.05750462	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11795	11.11421341	46.05737078	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11796	11.11422778	46.05724379	VIA MONTE BALDO-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11797	11.11238208	46.05704916	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11798	11.11236493	46.05688876	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11799	11.11235448	46.05673607	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11800	11.11234976	46.05658446	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11801	11.11234023	46.05645629	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11802	11.11233080	46.05631092	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11803	11.11232430	46.05616639	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11804	11.11239727	46.05721224	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11805	11.11241552	46.05737434	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11806	11.11242698	46.05753398	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11807	11.11243747	46.05769554	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11808	11.11244905	46.05785482	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11810	11.11246989	46.05818094	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11811	11.11248125	46.05835879	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11812	11.11249070	46.05851449	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11813	11.11721742	46.05190833	ROTATORIA VIA MUREDEI SPRUZZI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11814	11.11190069	46.04923107	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11815	11.11177467	46.04945338	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11816	11.11165592	46.04967789	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11817	11.11156008	46.04990797	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11818	11.11148052	46.05014116	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11819	11.11141413	46.05037474	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11820	11.11136641	46.05061226	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11821	11.11134678	46.05085102	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11822	11.11134198	46.05109065	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11823	11.11134246	46.05131956	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11824	11.11136339	46.05154716	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11825	11.11140456	46.05177216	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11826	11.11145476	46.05199717	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11827	11.11151719	46.05222139	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11828	11.11157890	46.05245327	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11829	11.11164491	46.05268989	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11830	11.11169175	46.05291441	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11831	11.11174335	46.05315341	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11832	11.11176508	46.05337448	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11833	11.11178672	46.05360605	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11834	11.11180837	46.05382926	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11835	11.11182415	46.05406005	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11836	11.11184121	46.05428730	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11837	11.11184738	46.05451711	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11838	11.11186579	46.05474533	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11839	11.11187704	46.05497833	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11840	11.11189492	46.05521575	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11841	11.11191152	46.05545078	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11842	11.11192511	46.05568630	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11843	11.11194145	46.05592460	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11844	11.11195665	46.05616088	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11845	11.11196917	46.05639819	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11846	11.11198198	46.05663497	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11847	11.11199913	46.05685814	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11848	11.11201378	46.05708335	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11849	11.11202571	46.05730835	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11850	11.11204180	46.05753437	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11851	11.11205213	46.05775720	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11852	11.11206503	46.05798140	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11853	11.11207693	46.05820772	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11854	11.11209086	46.05843318	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11855	11.11210577	46.05865734	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11856	11.11212206	46.05888171	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11857	11.11213843	46.05910783	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11858	11.11383544	46.06538696	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11859	11.11376928	46.06523178	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11860	11.11369884	46.06507546	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11861	11.11362639	46.06491963	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11862	11.11356053	46.06476602	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11863	11.11349639	46.06460961	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11864	11.11343185	46.06444643	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11865	11.11337423	46.06429540	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11866	11.11331762	46.06414086	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11867	11.11326580	46.06398546	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11868	11.11320984	46.06382620	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11869	11.11315615	46.06366724	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11870	11.11310599	46.06351204	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11871	11.11305729	46.06335244	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11872	11.11300940	46.06318327	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11873	11.11296907	46.06303451	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11874	11.11292784	46.06286982	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11875	11.11289127	46.06271659	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11876	11.11285369	46.06254778	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11877	11.11389961	46.06552260	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11878	11.11398553	46.06568983	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11879	11.11406794	46.06584425	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11880	11.11414669	46.06599287	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11881	11.11422674	46.06614515	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11882	11.11430656	46.06629685	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11883	11.11438576	46.06644687	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11884	11.11446703	46.06659897	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11885	11.11454625	46.06674913	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11886	11.11462778	46.06690076	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11887	11.11470782	46.06705222	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11888	11.11478506	46.06719858	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11889	11.11487043	46.06735786	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11890	11.11494868	46.06750788	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11891	11.11502908	46.06765729	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11892	11.11508307	46.06779598	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11893	11.11498873	46.06791400	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11894	11.11414371	46.06566794	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11895	11.11426869	46.06591136	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11896	11.11444328	46.06616406	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11897	11.11400971	46.06541619	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11898	11.11387463	46.06515420	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11899	11.11375762	46.06490958	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11900	11.11365161	46.06466184	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11901	11.11355689	46.06438158	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11902	11.11345308	46.06411778	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11903	11.11336642	46.06386856	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11904	11.11327541	46.06360618	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11905	11.11316913	46.06330122	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11906	11.11309531	46.06302819	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11907	11.11303162	46.06275456	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11909	11.11293660	46.06225619	VIA R. DA SANSEVERINO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	13	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11910	11.11163552	46.07516150	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S40	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11911	11.11177277	46.07488321	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11912	11.11193094	46.07480525	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S40	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11913	11.10924517	46.07144112	PIAZZALE DIVISIONI ALPINE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11914	11.10930845	46.07149739	PIAZZALE DIVISIONI ALPINE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11915	11.10947050	46.07158665	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11922	11.11453527	46.06551280	VIA R. DA SANSEVERINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P62	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11923	11.11501595	46.06555503	VIA R. DA SANSEVERINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P62	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11924	11.11545901	46.06609676	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P62	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11925	11.11439259	46.06606572	VIA R. DA SANSEVERINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P62	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11926	11.11695074	46.06800129	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11928	11.11672220	46.06799047	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11929	11.11652629	46.06796970	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11930	11.11632618	46.06797213	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A49	Classe A	b	c	2,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11931	11.11625945	46.06798222	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A49	Classe A	b	c	2,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11932	11.11618376	46.06799972	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A49	Classe A	b	c	2,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11933	11.11610934	46.06802042	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A49	Classe A	b	c	2,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11934	11.11603145	46.06804118	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A49	Classe A	b	c	2,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11935	11.11595488	46.06806389	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A49	Classe A	b	c	2,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11936	11.11755523	46.06649694	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11937	11.11782043	46.06652534	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11938	11.11803629	46.06654668	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11939	11.11824751	46.06656792	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11940	11.11850877	46.06659565	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11941	11.11877584	46.06662243	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11942	11.11767842	46.06660058	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11943	11.11789153	46.06662058	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11944	11.11809999	46.06664497	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11945	11.11834599	46.06666889	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11946	11.11863840	46.06670021	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11947	11.11887464	46.06672750	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11948	11.11729301	46.06646464	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11949	11.11704975	46.06644243	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11950	11.11661998	46.06639082	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11951	11.11640503	46.06637117	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11952	11.11619287	46.06635172	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11953	11.11590640	46.06632627	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11954	11.11730366	46.06657305	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11955	11.11712307	46.06655824	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11956	11.11695028	46.06654162	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11957	11.11676591	46.06651705	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11958	11.11655947	46.06649447	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
11959	11.11633595	46.06647516	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11960	11.11614402	46.06645641	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11961	11.11594269	46.06644096	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11962	11.11549449	46.06625778	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11963	11.11529766	46.06625307	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11964	11.11508759	46.06623209	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11965	11.11488649	46.06621097	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11966	11.11467587	46.06621841	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11967	11.11548345	46.06638308	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11968	11.11527817	46.06636234	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11969	11.11506999	46.06634258	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11970	11.11486185	46.06632171	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11971	11.11466106	46.06630230	VIA G. VERDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11978	11.11528336	46.06785192	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11979	11.11534817	46.06807896	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11980	11.11543794	46.06814613	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11981	11.11566534	46.06808936	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11982	11.11592689	46.06801928	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11983	11.11583528	46.06815155	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11984	11.11557347	46.06821669	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11985	11.11606344	46.06813073	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11986	11.11616271	46.06834637	VIA G. CANESTRINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11987	11.11521726	46.06635156	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P80	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11988	11.11537080	46.06636690	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P80	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11989	11.11549873	46.06637969	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P80	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	sottopasso	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11990	11.11559373	46.06639070	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P80	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	sottopasso	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11991	11.11568901	46.06640173	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P80	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	sottopasso	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11992	11.11578428	46.06641277	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P80	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	sottopasso	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11993	11.11587950	46.06642380	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P80	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	sottopasso	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11994	11.11602044	46.06643718	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P80	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11995	11.11617414	46.06645170	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P80	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
11996	11.11807645	46.06526361	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11997	11.11841605	46.06516559	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11998	11.11868329	46.06528073	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
11999	11.11903401	46.06518164	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12000	11.11781239	46.06515112	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12001	11.11758790	46.06525020	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12002	11.11737074	46.06512228	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12003	11.11712178	46.06520665	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12004	11.11686178	46.06517960	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12005	11.11665529	46.06507153	VIA B. BOMPORTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12006	11.11733874	46.06507616	VIA B. BRIAMASCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12007	11.11759083	46.06505993	VIA B. BRIAMASCO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12008	11.11786664	46.06504020	VIA B. BRIAMASCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12009	11.11814039	46.06502721	VIA B. BRIAMASCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12010	11.11844432	46.06500999	VIA B. BRIAMASCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12011	11.11869835	46.06499429	VIA B. BRIAMASCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12012	11.11900481	46.06498429	VIA B. BRIAMASCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12013	11.11923037	46.06498686	VIA B. BRIAMASCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12014	11.11848649	46.06047516	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12015	11.11879716	46.06049863	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12016	11.11833958	46.06046617	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12017	11.11818037	46.06070296	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12018	11.11785078	46.06065595	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12019	11.11759006	46.06062375	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12020	11.11727148	46.06058841	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12021	11.11733012	46.06031703	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12022	11.11824905	46.06087920	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12023	11.11813352	46.06114304	VIA G. PASCOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12024	11.11764434	46.06000537	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12025	11.11782915	46.06002908	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12026	11.11801242	46.06005247	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12027	11.11816968	46.06007205	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12028	11.11834843	46.05997529	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12029	11.11857904	46.06002250	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12030	11.11869389	46.05971059	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12031	11.11881582	46.05971074	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12032	11.11784231	46.05986108	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12033	11.11844450	46.06146318	VIA T. TARAMELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12034	11.11878344	46.06141277	VIA T. TARAMELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12035	11.11813186	46.06135928	VIA T. TARAMELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12036	11.11765896	46.06132337	VIA T. TARAMELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12037	11.11712825	46.06127872	VIA T. TARAMELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12038	11.11785387	46.06141516	VIA T. TARAMELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12039	11.11738455	46.06137964	VIA T. TARAMELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12040	11.11675967	46.06127002	VIA T. TARAMELLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12041	11.11893743	46.06065704	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12042	11.11893065	46.06091372	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12043	11.11892844	46.06117394	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12044	11.11892591	46.06142234	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12045	11.11892134	46.06165874	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12046	11.11896571	46.06194537	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12047	11.11901306	46.06223842	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12048	11.11900791	46.06244152	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12049	11.11899052	46.06270862	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12050	11.11896974	46.06296707	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12051	11.11904598	46.06320324	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12052	11.11920519	46.06342787	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12053	11.11894658	46.06036975	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12054	11.11895751	46.06010452	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12055	11.11901739	46.05981716	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12056	11.11905663	46.05958507	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12057	11.11897039	46.05932934	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12058	11.11882996	46.05915446	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12059	11.11872741	46.05889900	VIA G. GIUSTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12066	11.11594769	46.05722201	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12067	11.11598610	46.05698031	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12068	11.11601524	46.05676679	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12069	11.11606249	46.05648279	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12070	11.11608992	46.05623366	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12071	11.11612657	46.05598343	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12072	11.11616759	46.05569362	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12073	11.11620560	46.05542649	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12074	11.11624098	46.05517818	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12075	11.11627363	46.05497208	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12076	11.11631205	46.05471943	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12077	11.11635759	46.05446100	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12078	11.11640004	46.05425190	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12079	11.11645703	46.05402692	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12080	11.11651852	46.05381644	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12081	11.11659907	46.05358698	VIA DELLE GHIAIE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12082	11.11574783	46.05724605	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12083	11.11540666	46.05720615	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12084	11.11511079	46.05717115	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12085	11.11480601	46.05712966	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12086	11.11448160	46.05708921	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12087	11.11412239	46.05704552	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12088	11.11376066	46.05700257	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12089	11.11338724	46.05695727	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12090	11.11305395	46.05691385	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12091	11.11269391	46.05687385	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12092	11.11609802	46.05729045	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12093	11.11642280	46.05732820	VIA MONTE BALDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12094	11.11665695	46.05735929	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A38	Classe A	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12095	11.11672150	46.05736674	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A38	Classe A	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12096	11.11678351	46.05737491	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A38	Classe A	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12097	11.11675152	46.05745237	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A38	Classe A	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12098	11.11668063	46.05744248	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A38	Classe A	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12099	11.12147136	46.05843617	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12100	11.12139782	46.05861875	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12101	11.12132703	46.05879557	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12102	11.12126215	46.05896949	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12103	11.12119619	46.05912782	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12104	11.12113319	46.05929582	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12105	11.12106590	46.05946926	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12106	11.12099628	46.05965090	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12107	11.12092678	46.05982500	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12108	11.12086070	46.05999913	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12109	11.12137217	46.05836347	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12110	11.12131852	46.05849663	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12111	11.12124782	46.05867153	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12112	11.12117816	46.05883938	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12113	11.12110780	46.05900854	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12114	11.12097015	46.05934717	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12115	11.12089165	46.05952366	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12116	11.12082566	46.05970126	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12117	11.12074961	46.05988361	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12118	11.12067921	46.06005146	VIA F.LLI BRONZETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12119	11.12099785	46.05917591	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12120	11.12077232	46.05912726	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12121	11.12054681	46.05907817	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12122	11.12026019	46.05902181	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12123	11.12003552	46.05897829	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12124	11.11977414	46.05892624	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12125	11.11955128	46.05888203	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12126	11.11927672	46.05882789	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12127	11.12082902	46.05924476	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12128	11.12060309	46.05919837	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12129	11.12042190	46.05916216	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12130	11.12012784	46.05910245	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12131	11.11986471	46.05905076	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12132	11.11961003	46.05900015	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12133	11.11935336	46.05895223	VIA F. FILZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12134	11.12031919	46.05920389	VIA DAMIANO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12135	11.12024131	46.05940106	VIA DAMIANO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12136	11.12019461	46.05951881	VIA DAMIANO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12137	11.12011855	46.05970209	VIA DAMIANO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12138	11.12004510	46.05988379	VIA DAMIANO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12139	11.12015596	46.05926357	VIA DAMIANO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12140	11.12008709	46.05943320	VIA DAMIANO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12141	11.12002387	46.05958913	VIA DAMIANO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12142	11.11995324	46.05976295	VIA DAMIANO CHIESA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12143	11.12174007	46.05821916	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12144	11.12145560	46.05816311	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12145	11.12123039	46.05811846	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12146	11.12105713	46.05808313	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12147	11.12082994	46.05803429	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12148	11.12062256	46.05799239	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12149	11.12042499	46.05795557	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12150	11.12020339	46.05791249	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12151	11.11998829	46.05787193	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA	1	P28	Classe D	b	p	3.8	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	illuminazione artistica	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12152	11.11974607	46.05782600	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12153	11.11925797	46.05773167	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12154	11.11899820	46.05767828	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12155	11.11878941	46.05766349	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12157	11.12189069	46.05825060	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12158	11.12206757	46.05828147	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12159	11.12223606	46.05831450	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12160	11.12243790	46.05835598	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12161	11.12268802	46.05840005	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12162	11.12292111	46.05844925	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12163	11.12307069	46.05848326	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12164	11.12329145	46.05852389	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12165	11.12344283	46.05855840	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12166	11.12367092	46.05859951	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12167	11.12383557	46.05863117	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12168	11.12405220	46.05867342	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12169	11.12419701	46.05869974	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12170	11.12438888	46.05873480	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12171	11.12462907	46.05878797	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12172	11.12467656	46.05888803	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12173	11.12482783	46.05898063	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12174	11.12496995	46.05908647	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12175	11.12514107	46.05921933	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12176	11.12529796	46.05932873	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12177	11.12545007	46.05944088	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12178	11.12557231	46.05953242	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12179	11.12575741	46.05967190	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12180	11.12287079	46.05838332	VIA G. E T. LORENZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12181	11.12296379	46.05815507	VIA G. E T. LORENZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12182	11.12305403	46.05793242	VIA G. E T. LORENZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12183	11.12316060	46.05766504	VIA G. E T. LORENZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12184	11.12328024	46.05736882	VIA G. E T. LORENZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12185	11.12335714	46.05717171	VIA G. E T. LORENZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12186	11.12344797	46.05695407	VIA G. E T. LORENZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12187	11.12360819	46.05675046	VIA G. E T. LORENZONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12188	11.12267560	46.05860311	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12189	11.12257905	46.05884991	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12190	11.12252169	46.05899827	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12191	11.12245783	46.05916487	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12192	11.12239001	46.05933176	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12193	11.12232839	46.05948870	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12194	11.12227064	46.05963494	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12195	11.12221607	46.05976476	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12196	11.12216388	46.05989586	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12197	11.12211597	46.06001729	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12198	11.12202433	46.06010932	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12199	11.12196949	46.06023335	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12200	11.12164829	46.05837491	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12201	11.12179234	46.05839870	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12202	11.12200686	46.05843617	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12203	11.12217918	46.05846390	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12204	11.12232362	46.05848857	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12205	11.12075168	46.05784962	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6.3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12206	11.12080766	46.05771254	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6.3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12207	11.12087757	46.05753724	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6.3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12208	11.12094204	46.05736475	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6.3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12209	11.12101013	46.05719402	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6.3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12210	11.12108223	46.05701591	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12211	11.12114686	46.05684600	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12212	11.12122143	46.05665637	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12213	11.12106241	46.05741068	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12214	11.12132441	46.05746464	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12215	11.12161516	46.05752682	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12216	11.12185499	46.05751647	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12217	11.12208525	46.05755975	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12218	11.12238376	46.05766610	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12219	11.12231719	46.05782716	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12220	11.12225953	46.05797146	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12221	11.12219954	46.05811835	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12222	11.12245579	46.05749250	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12223	11.12253071	46.05730584	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12224	11.12259968	46.05713130	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12225	11.12268208	46.05693121	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12226	11.12195769	46.05762151	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12227	11.12203167	46.05766093	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12228	11.12196399	46.05782942	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12229	11.12190503	46.05798083	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12230	11.12171967	46.05811728	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12231	11.12181226	46.05762722	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12232	11.12175407	46.05774289	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12233	11.12170577	46.05786413	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12234	11.12166064	46.05803303	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12235	11.12118829	46.05792962	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12236	11.12120153	46.05806959	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12237	11.12123750	46.05781024	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12238	11.12132890	46.05769280	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12239	11.12138083	46.05756887	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D46	Classe C	b	c	6,3-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12240	11.12174061	46.05833601	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12241	11.12156572	46.05830473	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	m	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12242	11.12125699	46.05823400	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12243	11.12104910	46.05819327	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12244	11.12086542	46.05815713	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12245	11.12065412	46.05811349	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12246	11.12045800	46.05807514	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12247	11.12026619	46.05803779	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12248	11.12005204	46.05799811	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12249	11.11986093	46.05796063	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12250	11.11965746	46.05792466	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12251	11.11928338	46.05784177	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12252	11.11908339	46.05780361	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12253	11.11881921	46.05775309	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12254	11.11860423	46.05770992	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12255	11.11839885	46.05791743	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapiede	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12256	11.11850501	46.05819555	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapiede	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12257	11.11865060	46.05849717	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapiede	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12258	11.11876253	46.05870281	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapiede	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12259	11.11781922	46.05750761	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12260	11.11757259	46.05747411	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12261	11.11733142	46.05743957	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12262	11.11696822	46.05738564	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n_1 verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12263	11.12200774	46.06042751	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12264	11.12233913	46.06049477	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12265	11.12265384	46.06055672	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12266	11.12296650	46.06061785	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12267	11.12337141	46.06069586	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12268	11.12371136	46.06076146	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12269	11.12406317	46.06083237	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12270	11.12452073	46.06083867	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12271	11.12169564	46.06036111	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12272	11.12138000	46.06030308	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12273	11.12101140	46.06022951	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12274	11.12072546	46.06017274	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12275	11.12033209	46.06009929	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12276	11.11998138	46.06003503	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12277	11.11966130	46.05997588	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12278	11.11932372	46.05991174	VIA F.LLI PERINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12279	11.12215414	46.06045975	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12280	11.12250795	46.06052703	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12281	11.12281955	46.06058877	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12282	11.12312133	46.06064774	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12283	11.12352268	46.06072488	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12284	11.12385643	46.06078974	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12285	11.12183436	46.06038908	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12286	11.12154078	46.06033394	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12287	11.12118650	46.06026300	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	spento	n.r.	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12288	11.12093058	46.06021299	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12289	11.12050072	46.06012952	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12290	11.12008045	46.06005390	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12291	11.11984824	46.06000970	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12292	11.11952729	46.05995116	VIA F.LLI PERINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3,5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12293	11.12346549	46.05869271	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12294	11.12338815	46.05888589	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12295	11.12331967	46.05905928	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12296	11.12324040	46.05925202	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12297	11.12315860	46.05946365	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12298	11.12308064	46.05965315	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12299	11.12301024	46.05983767	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12300	11.12293390	46.06002653	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12301	11.12285684	46.06022996	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12302	11.12276431	46.06045373	VIA O. ROVERETI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12303	11.12364182	46.05855509	VIA G. BUCCELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12304	11.12359791	46.05827589	VIA G. BUCCELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12305	11.12383120	46.05807544	VIA G. BUCCELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12306	11.12378912	46.05780111	VIA G. BUCCELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12307	11.12403590	46.05757221	VIA G. BUCCELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12308	11.12398919	46.05730155	VIA G. BUCCELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12309	11.12421590	46.05713970	VIA G. BUCCELLA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12310	11.11910314	46.05893117	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12311	11.11920891	46.05867606	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12312	11.11927023	46.05851120	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12313	11.11934418	46.05833321	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12314	11.11941507	46.05815613	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12315	11.11903519	46.05875493	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12316	11.11913470	46.05848986	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12317	11.11920801	46.05829394	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12318	11.11930418	46.05803720	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12319	11.11817981	46.05765804	LARGO E. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12320	11.11949601	46.05787422	VIA VITTORIO VENETO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12321	11.12194594	46.05841154	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12322	11.12211140	46.05844232	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12323	11.12226204	46.05847669	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12324	11.12273889	46.05850801	VIA VITTORIO VENETO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12343	11.12551360	46.05799051	VIA ORTIGARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12344	11.12529594	46.05810180	VIA ORTIGARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12345	11.12504507	46.05823578	VIA ORTIGARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12346	11.12471129	46.05840834	VIA ORTIGARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12347	11.12464626	46.05857410	VIA ORTIGARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12348	11.12458435	46.05873509	VIA ORTIGARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12349	11.12461045	46.05826515	VIA MONTE CORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12350	11.12437430	46.05804285	VIA MONTE CORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12351	11.12419746	46.05786765	VIA MONTE CORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12352	11.12400254	46.05768191	VIA MONTE CORNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12353	11.12495011	46.05883753	VIA ASILO PEDROTTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12354	11.12520986	46.05883663	VIA ASILO PEDROTTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12355	11.12546283	46.05884590	VIA ASILO PEDROTTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12356	11.12575503	46.05885619	VIA ASILO PEDROTTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12357	11.12600674	46.05886528	VIA ASILO PEDROTTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12358	11.12623878	46.05896222	VIA ASILO PEDROTTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12359	11.12646010	46.05907114	VIA ASILO PEDROTTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12360	11.12533762	46.05786035	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12361	11.12512635	46.05770973	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12362	11.12489193	46.05754446	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12363	11.12476595	46.05735276	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12364	11.12454704	46.05717349	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12365	11.12429801	46.05699066	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12366	11.12404550	46.05680881	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12367	11.12377062	46.05662322	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12368	11.12486272	46.05740453	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12369	11.12469519	46.05726000	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12370	11.12457546	46.05714218	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12371	11.12451134	46.05701964	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12372	11.12440528	46.05687279	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12373	11.12430626	46.05672075	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12374	11.12422656	46.05658484	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12375	11.12413497	46.05644341	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12376	11.12405516	46.05630852	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12377	11.12397679	46.05617947	VIA CAURIOL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12378	11.12419878	46.05603198	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12379	11.12402957	46.05585011	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12380	11.12386022	46.05566835	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12381	11.12369117	46.05548696	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12382	11.12352205	46.05530587	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12383	11.12333711	46.05514731	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12384	11.12319150	46.05497766	LUNGO FERSINA-PERCORSO CICLO PEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A37	Classe A	b	p	2	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12385	11.12296904	46.05474746	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12386	11.12280185	46.05456518	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12387	11.12257815	46.05435382	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12388	11.12240037	46.05414483	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12389	11.12225627	46.05395320	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12390	11.12211200	46.05376035	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12391	11.12196663	46.05357097	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12392	11.12182276	46.05337896	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12393	11.12168073	46.05318789	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12394	11.12152594	46.05299139	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	30	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12395	11.12670317	46.05875207	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12396	11.12658503	46.05864781	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12397	11.12643668	46.05851326	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12398	11.12613727	46.05842494	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12399	11.12627000	46.05833383	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12400	11.12595455	46.05826173	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12401	11.12609700	46.05814760	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12402	11.12577730	46.05809521	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12403	11.12575280	46.05802208	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12404	11.12592857	46.05796628	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12405	11.12559558	46.05795331	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12406	11.12575698	46.05778156	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12407	11.12548161	46.05781015	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12408	11.12558925	46.05760100	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12409	11.12528442	46.05764876	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12410	11.12527780	46.05750869	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12411	11.12510614	46.05748736	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12412	11.12512420	46.05733611	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12413	11.12542046	46.05741929	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12414	11.12509680	46.05707086	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12415	11.12483013	46.05703321	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12416	11.12490289	46.05729306	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12417	11.12475225	46.05714383	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12418	11.12464201	46.05702701	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12419	11.12471240	46.05687483	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12420	11.12492934	46.05689059	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12421	11.12476432	46.05671299	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12422	11.12456076	46.05664816	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12423	11.12445461	46.05670863	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12424	11.12455245	46.05687298	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12425	11.12435133	46.05655281	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12426	11.12447042	46.05654682	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12427	11.12459588	46.05653167	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12428	11.12421439	46.05641792	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12430	11.12432232	46.05636190	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12431	11.12442975	46.05635284	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12432	11.12433448	46.05624050	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	LED	50	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12433	11.12416547	46.05630256	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12434	11.12422563	46.05620635	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12435	11.12413786	46.05606957	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12436	11.12401954	46.05595261	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12437	11.12517237	46.05718652	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P55	Classe A	b	p	4	1	LED	36	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12438	11.12527330	46.05725330	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P55	Classe A	b	p	4	1	LED	36	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12439	11.13346015	46.12410933	VIA DEI GUARINONI	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A05	Classe A	v	c	2	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio installato all'interno di cappella votiva	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO
12440	11.13234599	46.03228827	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12441	11.13258457	46.03209505	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12442	11.13267973	46.03185984	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12443	11.13272077	46.03160853	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12444	11.13272985	46.03134389	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12445	11.13286726	46.03085895	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12446	11.13287397	46.03057424	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12447	11.13292473	46.03033224	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12448	11.13289513	46.03041533	VIA DI SAN VINCENZO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	5,3	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	z	b	5,3	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
12449	11.13252072	46.03235895	VIA DI SAN VINCENZO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
12450	11.13239834	46.03269016	VIA EDMUND MACH	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
12451	11.13243189	46.03247643	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12452	11.13241409	46.03255773	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12453	11.13214569	46.03274633	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12454	11.13197701	46.03281471	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12455	11.13173390	46.03277327	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12456	11.13166044	46.03299551	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12457	11.13157985	46.03261727	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12458	11.13168872	46.03244104	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12459	11.13207495	46.03227507	VIA DI SAN VINCENZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12463	11.13261363	46.03275916	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12464	11.13262300	46.03298848	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12465	11.13263460	46.03321750	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12466	11.13264928	46.03344856	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12467	11.13269391	46.03365089	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12468	11.13277337	46.03387434	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12469	11.13289977	46.03412523	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12470	11.13302193	46.03435221	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12471	11.13315363	46.03459802	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12472	11.13325984	46.03486096	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12473	11.13327480	46.03513362	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12474	11.13325912	46.03540746	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12475	11.13328346	46.03568057	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12476	11.13336252	46.03594916	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12477	11.13347334	46.03621152	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12478	11.13358461	46.03647110	VIA EDMUND MACH	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12482	11.13323791	46.03730874	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
12483	11.13346327	46.03740334	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12484	11.13370976	46.03747626	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,4	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12485	11.13348516	46.03706432	VIA EDMUND MACH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12486	11.13343698	46.03715756	VIA EDMUND MACH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12487	11.13333399	46.03727025	VIA EDMUND MACH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12489	11.13369930	46.03672061	VIA AL CASTELLER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12490	11.13379609	46.03659394	VIA AL CASTELLER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12491	11.13412442	46.03646171	VIA AL CASTELLER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12492	11.13448501	46.03636499	VIA AL CASTELLER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12493	11.13481579	46.03626558	VIA AL CASTELLER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12494	11.13499936	46.03595757	VIA AL CASTELLER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12495	11.13499760	46.03571913	VIA AL CASTELLER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12496	11.13539360	46.03553732	VIA AL CASTELLER	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6,0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12497	11.13155733	46.03215658	VIA DEI VITICOLTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12498	11.13124476	46.03209070	VIA DEI VITICOLTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12499	11.13093410	46.03202529	VIA DEI VITICOLTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12500	11.13060303	46.03195527	VIA DEI VITICOLTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12501	11.13032099	46.03188498	VIA DEI VITICOLTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
12502	11.13021443	46.03198617	VIA DEI VITICOLTORI	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12503	11.13197957	46.03214449	VIA DEI VITICOLTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12504	11.13204209	46.03198967	VIA DEI VITICOLTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12505	11.13208375	46.03183718	VIA DEI VITICOLTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12506	11.13213474	46.03168414	VIA DEI VITICOLTORI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12507	11.13141716	46.03280086	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12508	11.13122583	46.03298208	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12509	11.13102719	46.03309394	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12510	11.13073108	46.03323785	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12511	11.13043652	46.03338047	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12512	11.13013825	46.03352513	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12513	11.12984026	46.03366895	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12514	11.12954133	46.03381158	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12515	11.12924536	46.03395353	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12516	11.12894916	46.03409579	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12517	11.12865225	46.03424014	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12518	11.12838956	46.03436603	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12520	11.13184005	46.03322029	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
12521	11.13166559	46.03318136	VIA DI MADONNA BIANCA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
12522	11.12215661	46.06032798	VIA F.LLI PERINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P19	Classe A	b	p	2,5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12523	11.12227392	46.06035092	VIA F.LLI PERINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P19	Classe A	b	p	2,5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12524	11.12239032	46.06037385	VIA F.LLI PERINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P19	Classe A	b	p	2,5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12525	11.11788355	46.05851162	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12526	11.11786045	46.05866870	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12527	11.11784273	46.05883980	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12528	11.11807127	46.05884962	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12529	11.11831108	46.05886645	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12530	11.11854254	46.05888270	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12531	11.11848824	46.05874810	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12532	11.11828844	46.05873830	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12533	11.11804239	46.05856677	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12534	11.11802106	46.05873436	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12535	11.11790599	46.05835904	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12536	11.11792108	46.05820045	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12537	11.11814361	46.05816383	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12538	11.11780453	46.05814381	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12539	11.11761617	46.05813043	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12540	11.11741997	46.05811649	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12541	11.11742794	46.05819938	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12542	11.11722853	46.05810290	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12543	11.11704939	46.05813798	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12544	11.11702437	46.05829402	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
					n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12545	11.11715093	46.05829073	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12546	11.11749208	46.05795757	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12547	11.11750939	46.05781950	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12548	11.11754510	46.05768867	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12549	11.11728605	46.05766587	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12550	11.11704534	46.05765090	GIARDINO MASO GINOCCHIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12551	11.11709542	46.05778935	GIARDINO MASO GINOCCHIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P27	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12552	11.11707631	46.05793405	GIARDINO MASO GINOCCHIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P27	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12553	11.11738660	46.05795390	GIARDINO MASO GINOCCHIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P27	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12554	11.11740582	46.05780831	GIARDINO MASO GINOCCHIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P27	Classe A	b	p	9	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12555	11.12202552	46.06374934	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12556	11.12226260	46.06376482	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12557	11.12253298	46.06378048	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12558	11.12277074	46.06379744	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12559	11.12298436	46.06381480	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12560	11.12328031	46.06384174	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12561	11.12169343	46.06378739	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12562	11.12141410	46.06376144	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12563	11.12116660	46.06374507	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12564	11.12090353	46.06372737	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12565	11.12066423	46.06371051	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12566	11.12038049	46.06368661	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12567	11.12010708	46.06367644	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12568	11.11982624	46.06365233	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12569	11.12076968	46.06390095	VICOLO AL NUOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12570	11.12076092	46.06402731	VICOLO AL NUOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12571	11.12074926	46.06417743	VICOLO AL NUOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12572	11.12073538	46.06432777	VICOLO AL NUOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12573	11.12196106	46.06370872	VICOLO CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12574	11.12227204	46.06365102	VICOLO CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12575	11.12255083	46.06360084	VICOLO CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12576	11.12281171	46.06356035	VICOLO CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12577	11.12300233	46.06354113	VICOLO CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12578	11.12331985	46.06351353	VICOLO CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12579	11.12156810	46.06382440	VIA 24 MAGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12580	11.12153849	46.06396620	VIA 24 MAGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12581	11.12151465	46.06409908	VIA 24 MAGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12582	11.12148738	46.06423011	VIA 24 MAGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12583	11.12145203	46.06437421	VIA 24 MAGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12584	11.12142297	46.06451952	VIA 24 MAGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12585	11.12138004	46.06483491	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12586	11.12123360	46.06490897	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12587	11.12099454	46.06480798	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,2-4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12588	11.12101026	46.06493131	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12589	11.12101681	46.06508397	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12590	11.12102437	46.06522337	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12591	11.12103107	46.06534039	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12592	11.12122265	46.06501685	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12593	11.12122802	46.06515001	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12594	11.12122979	46.06530026	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12595	11.12123951	46.06545906	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12596	11.12145828	46.06552023	VIA AL TORRIONE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12597	11.12192245	46.06543794	VIA AL TORRIONE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12598	11.12236524	46.06536024	VIA AL TORRIONE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12599	11.12166876	46.06540135	VIA AL TORRIONE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.9	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12600	11.12210079	46.06532379	VIA AL TORRIONE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.9	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12601	11.12257454	46.06522693	VIA AL TORRIONE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.9	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12602	11.12132257	46.06568345	VIA DEGLI ORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12603	11.12154911	46.06564553	VIA DEGLI ORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12604	11.12177399	46.06560770	VIA DEGLI ORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12605	11.12201930	46.06555956	VIA DEGLI ORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12606	11.12223472	46.06551781	VIA DEGLI ORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12607	11.12248003	46.06553674	VIA DEGLI ORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12608	11.12276716	46.06549374	VIA DEGLI ORTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12609	11.12298490	46.06546762	VIA G. MAZZINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12610	11.12164247	46.06362940	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12611	11.12168368	46.06342615	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12612	11.12167846	46.06333891	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12613	11.12165694	46.06321797	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12614	11.12163014	46.06306288	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12615	11.12160495	46.06291889	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12616	11.12157705	46.06276401	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12617	11.12158644	46.06262722	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12618	11.12159485	46.06247656	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12619	11.12160241	46.06233392	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12620	11.12161036	46.06219517	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12621	11.12161840	46.06205853	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12622	11.12162770	46.06192438	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12623	11.12164402	46.06177475	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12624	11.12165870	46.06166480	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12625	11.12167733	46.06152935	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12626	11.12170338	46.06134812	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12627	11.12171726	46.06123932	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12628	11.12170337	46.06113620	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12629	11.12168911	46.06098343	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12630	11.12173782	46.06085781	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12631	11.12183513	46.06067565	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12632	11.12187763	46.06057787	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12633	11.12193655	46.06043905	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12634	11.12195517	46.06309132	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12635	11.12221292	46.06311566	VIA MONS. C. ENDRICI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12636	11.12253424	46.06314848	VICOLO DALLAPICCOLA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12637	11.12271156	46.06319606	VICOLO DALLAPICCOLA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12638	11.12292763	46.06322792	VICOLO DALLAPICCOLA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12639	11.12320309	46.06320795	VICOLO DALLAPICCOLA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12640	11.12339604	46.06331389	VICOLO DALLAPICCOLA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12641	11.11474348	46.08088172	VIA A. ABONDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12642	11.11494582	46.08092453	VIA A. ABONDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12643	11.11513560	46.08096271	VIA A. ABONDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12644	11.11535981	46.08100201	VIA A. ABONDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12645	11.11553580	46.08104934	VIA A. ABONDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12646	11.11577581	46.08109463	VIA A. ABONDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12647	11.11598370	46.08109045	VIA A. ABONDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12648	11.11615301	46.08115714	VIA A. ABONDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12652	11.12304807	46.06492286	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P20	Classe A	b	p	10.5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12653	11.12303036	46.06501974	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P20	Classe A	b	p	10.5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12654	11.12294966	46.06505459	VIA AL TORRIONE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P20	Classe A	b	p	10.5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12655	11.12278254	46.06521259	VIA AL TORRIONE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P20	Classe A	b	p	11	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12656	11.12037221	46.05598746	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12657	11.12068568	46.05604937	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12658	11.12109026	46.05612578	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12659	11.12150427	46.05620680	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12660	11.12192603	46.05628952	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE												APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12661	11.12228940	46.05635987	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12662	11.12271719	46.05644611	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,3	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P27	Classe A	b	p	8	1	di sodio alta pre	70	z	b	0,3	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio principale	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12663	11.12310989	46.05651992	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12664	11.12340009	46.05657750	VIA G. MATTEOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12667	11.11984467	46.05696345	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12668	11.11977359	46.05714028	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12669	11.11970072	46.05731306	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12670	11.11963302	46.05749066	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12671	11.11956371	46.05765431	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA	1	P15	Classe D	b	p	3,8	1	spento	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio principale	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12672	11.12018217	46.05661955	VIA DON NARCISO SORDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12673	11.12052196	46.05667639	VIA DON NARCISO SORDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12674	11.12083271	46.05673690	VIA DON NARCISO SORDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12675	11.12091780	46.05652332	VIA DON NARCISO SORDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12676	11.12098591	46.05630571	VIA DON NARCISO SORDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12677	11.12074367	46.05625423	VIA DON NARCISO SORDO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12678	11.11830491	46.05712120	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12679	11.11825590	46.05689216	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12680	11.11827500	46.05664674	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12681	11.11832842	46.05639460	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12682	11.11837817	46.05614918	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12683	11.11843102	46.05589888	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12684	11.11848350	46.05564121	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12685	11.11846399	46.05539046	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12686	11.11838707	46.05515893	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12687	11.11825256	46.05491511	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12688	11.11817557	46.05472127	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12689	11.11815772	46.05451897	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12690	11.11819272	46.05427645	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12691	11.11823182	46.05402108	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12692	11.11832934	46.05378148	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12693	11.11847570	46.05358514	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12694	11.11859196	46.05336262	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12695	11.11870001	46.05313719	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12696	11.11881205	46.05290512	VIA DEI MUREDEI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12697	11.12034598	46.05413781	VIA O. BENEVOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12698	11.12007558	46.05410578	VIA O. BENEVOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12699	11.11974416	46.05406557	VIA O. BENEVOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12700	11.11942868	46.05405848	VIA O. BENEVOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12701	11.11909356	46.05408085	VIA O. BENEVOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12702	11.11872312	46.05404681	VIA O. BENEVOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12703	11.11838428	46.05402520	VIA O. BENEVOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12704	11.12051812	46.05532500	VIA A. VIVALDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S12	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12705	11.12083636	46.05534699	VIA A. VIVALDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S12	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12706	11.12114721	46.05536960	VIA A. VIVALDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S12	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12707	11.12146887	46.05539359	VIA A. VIVALDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S12	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12708	11.12180300	46.05541907	VIA A. VIVALDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S12	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12709	11.11980033	46.05586918	VIA R. ZANDONAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12710	11.11950450	46.05581138	VIA R. ZANDONAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12711	11.11909932	46.05573051	VIA R. ZANDONAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12712	11.11872158	46.05565751	VIA R. ZANDONAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12713	11.11925494	46.05660254	VIA C. MARTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12714	11.11900275	46.05648319	VIA C. MARTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12715	11.11869026	46.05645425	VIA C. MARTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12716	11.11839546	46.05642672	VIA C. MARTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12717	11.12003546	46.05491161	GIARDINO SAN PIO X	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12718	11.12006461	46.05479511	GIARDINO SAN PIO X	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12719	11.11987863	46.05492632	GIARDINO SAN PIO X	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12720	11.11985313	46.05509003	GIARDINO SAN PIO X	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12721	11.11968496	46.05508498	GIARDINO SAN PIO X	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12722	11.11972512	46.05492940	GIARDINO SAN PIO X	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12723	11.11961006	46.05481426	GIARDINO SAN PIO X	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12724	11.11927607	46.05485196	VIA DEI MUREDEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12725	11.11900422	46.05489997	VIA DEI MUREDEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12726	11.11877318	46.05499304	VIA DEI MUREDEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12727	11.11850909	46.05508243	VIA DEI MUREDEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12728	11.11830495	46.05501041	VIA DEI MUREDEI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12729	11.11822312	46.05776632	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12730	11.11834346	46.05810084	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12731	11.11845417	46.05836448	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12732	11.11853874	46.05856558	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12733	11.11863861	46.05873781	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	3.5-4	1	vapori di mercurio	80	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12734	11.11842756	46.05776630	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12735	11.12525502	46.06574099	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12736	11.12509485	46.06578518	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12737	11.12516309	46.06594846	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12738	11.12522131	46.06600077	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12739	11.12495616	46.06585608	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12740	11.12491910	46.06590236	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12741	11.12487642	46.06600688	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12742	11.12479313	46.06594151	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12743	11.12468571	46.06603213	PIAZZA G.B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12744	11.12480000	46.06583440	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12745	11.12500542	46.06569345	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12746	11.12506146	46.06604507	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12747	11.12464955	46.06575554	PIAZZA G.B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12748	11.12442376	46.06574316	PIAZZA G.B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12749	11.12425334	46.06574289	PIAZZA G.B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	-	-	-	-	-	-	4-4,5	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante. staffa mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12750	11.12389275	46.06581876	PIAZZA G.B. GARZETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	2	2	P20	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12751	11.12419163	46.06592979	PIAZZA G.B. GARZETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	2	2	P20	Classe A	b	p	6,7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12752	11.12373829	46.06566626	II ANDRONA BORGONUOVO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12753	11.12358262	46.06566082	II ANDRONA BORGONUOVO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12754	11.12332070	46.06562341	II ANDRONA BORGONUOVO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12755	11.12316858	46.06560231	II ANDRONA BORGONUOVO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12756	11.12382012	46.06587688	I ANDRONA BORGONUOVO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12757	11.12365349	46.06586177	I ANDRONA BORGONUOVO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12758	11.12343296	46.06583689	I ANDRONA BORGONUOVO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12759	11.12325750	46.06580606	I ANDRONA BORGONUOVO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12760	11.12313530	46.06577608	I ANDRONA BORGONUOVO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12761	11.12347892	46.06597811	VICOLO GAUDENTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12762	11.12345807	46.06609839	VICOLO GAUDENTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12763	11.12338458	46.06624267	VICOLO GAUDENTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12764	11.12548603	46.06584091	LARGO L. PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12765	11.12562669	46.06598180	LARGO L. PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12766	11.12578317	46.06618062	LARGO L. PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12767	11.12588265	46.06635415	LARGO L. PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12768	11.12600138	46.06652719	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12769	11.12609498	46.06671112	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12770	11.12615219	46.06685990	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12771	11.12625586	46.06707063	GIARDINO LARGO PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12772	11.12620957	46.06717645	GIARDINO LARGO PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12773	11.12616447	46.06707487	GIARDINO LARGO PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12774	11.12604677	46.06687437	GIARDINO LARGO PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12775	11.12591319	46.06669195	GIARDINO LARGO PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12776	11.12578969	46.06648536	GIARDINO LARGO PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12777	11.12567313	46.06630733	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12778	11.12552342	46.06613386	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12779	11.12541559	46.06594161	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12780	11.12637835	46.06737462	LARGO PORTA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12781	11.12561783	46.06551297	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12782	11.12533648	46.06555041	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	m	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12783	11.12580025	46.06557632	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12784	11.12598921	46.06552749	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12785	11.12618687	46.06547602	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12786	11.12635879	46.06542787	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12787	11.12659372	46.06536616	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12788	11.12677797	46.06531635	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12789	11.12698944	46.06526100	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12790	11.12720028	46.06520427	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12791	11.12741116	46.06514879	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12792	11.12759841	46.06510099	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12793	11.12780711	46.06504516	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12794	11.12800833	46.06499399	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12795	11.12582335	46.06585501	LARGO L. PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12796	11.12592010	46.06603147	LARGO L. PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12797	11.12601837	46.06621180	LARGO L. PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12798	11.12587969	46.06544448	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12799	11.12603856	46.06540123	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12800	11.12626169	46.06534207	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12801	11.12646327	46.06529077	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12802	11.12668518	46.06523212	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12803	11.12689674	46.06517323	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12804	11.12710105	46.06511861	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12805	11.12732004	46.06506104	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12806	11.12752354	46.06500604	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12807	11.12772002	46.06495574	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12808	11.12789334	46.06490602	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12809	11.12831404	46.06477668	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12810	11.12849692	46.06472846	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12811	11.12866393	46.06468497	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12812	11.12886480	46.06462932	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12813	11.12904597	46.06458233	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12814	11.12924249	46.06453275	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12815	11.12950308	46.06446431	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12816	11.12969205	46.06441679	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12817	11.12992736	46.06435539	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12818	11.13012066	46.06431041	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12819	11.13031227	46.06426685	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12820	11.13059406	46.06423531	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12821	11.13085004	46.06427654	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12822	11.12830114	46.06493455	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12823	11.12848364	46.06488623	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12824	11.12866967	46.06483736	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12825	11.12884225	46.06479082	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12826	11.12903323	46.06473999	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12827	11.12922715	46.06469048	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12828	11.12945197	46.06463307	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12829	11.12969086	46.06457166	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12830	11.12989348	46.06452002	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12831	11.13007578	46.06447019	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12832	11.13025654	46.06442284	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12833	11.13044954	46.06437199	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12834	11.13070346	46.06434667	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12835	11.13096728	46.06434612	VIA F. BARBACOVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12836	11.12666784	46.06465586	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12837	11.12686195	46.06462126	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12838	11.12708718	46.06458127	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D17	Classe B	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12839	11.12729485	46.06454262	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12840	11.12751497	46.06450445	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12841	11.12772502	46.06446643	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
12842	11.11548911	46.08085645	VIA G. PANCHERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12843	11.11561304	46.08071052	VIA G. PANCHERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12844	11.11576938	46.08053370	VIA G. PANCHERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12845	11.11592551	46.08035203	VIA G. PANCHERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12846	11.11615278	46.08019120	VIA G. PANCHERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12847	11.11632607	46.07998152	VIA G. PANCHERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12848	11.11586945	46.08004176	VIA T. GARBARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12849	11.11552713	46.07992151	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12850	11.11503175	46.08075412	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12851	11.11513574	46.08056843	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12852	11.11523370	46.08039040	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12853	11.11533284	46.08021289	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12854	11.11555842	46.07981108	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12855	11.11564978	46.07969489	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12856	11.11592911	46.07979432	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12857	11.11623747	46.07986927	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12858	11.11652905	46.07986736	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12859	11.11687318	46.07982704	VIA U. MOGGIOLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12860	11.11765960	46.07346583	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12861	11.11719909	46.07357197	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12862	11.11789264	46.07341158	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12863	11.11723874	46.07415004	VIA F. GUARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12864	11.11745995	46.07410052	VIA F. GUARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12865	11.11769506	46.07404733	VIA F. GUARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12866	11.11788472	46.07400404	VIA F. GUARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12867	11.11812416	46.07395054	VIA F. GUARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12868	11.11708267	46.07469109	VIA DOSSO DOSSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12869	11.11728872	46.07464507	VIA DOSSO DOSSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12870	11.11747427	46.07460432	VIA DOSSO DOSSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12871	11.11768096	46.07455679	VIA DOSSO DOSSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12872	11.11792156	46.07449910	VIA DOSSO DOSSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12873	11.11812596	46.07445064	VIA DOSSO DOSSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12874	11.11830693	46.07441054	VIA DOSSO DOSSI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12875	11.11696171	46.07546196	VIA ANTONIO DA TRENTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12876	11.11716634	46.07541618	VIA ANTONIO DA TRENTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12877	11.11740342	46.07536521	VIA ANTONIO DA TRENTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12878	11.11758620	46.07532198	VIA ANTONIO DA TRENTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12879	11.11778660	46.07527981	VIA ANTONIO DA TRENTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12880	11.11799339	46.07523291	VIA ANTONIO DA TRENTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	m	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12881	11.11819263	46.07518456	VIA ANTONIO DA TRENTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12882	11.11838404	46.07514448	VIA ANTONIO DA TRENTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12883	11.11862027	46.07509133	VIA ANTONIO DA TRENTO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12884	11.11699334	46.07422655	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12885	11.11697716	46.07443114	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12886	11.11695796	46.07461539	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12887	11.11692818	46.07479567	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12888	11.11690193	46.07498000	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12889	11.11686179	46.07515524	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12890	11.11682150	46.07534041	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12891	11.11679224	46.07546829	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12892	11.11674205	46.07563820	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12893	11.11669130	46.07579868	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12894	11.11663825	46.07595565	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12895	11.11658456	46.07611377	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12896	11.11652446	46.07627121	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12897	11.11646231	46.07642454	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12898	11.11639244	46.07658038	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12899	11.11632299	46.07673567	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12900	11.11624742	46.07689358	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12901	11.11617005	46.07704394	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12902	11.11609230	46.07718697	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12903	11.11600141	46.07734461	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)															Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12904	11.11700069	46.07406501	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12905	11.11700396	46.07387866	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12906	11.11699971	46.07369736	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12907	11.11699166	46.07351111	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12908	11.11697766	46.07332075	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12909	11.11695928	46.07313699	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12910	11.11693360	46.07295756	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12911	11.11690513	46.07277993	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12912	11.11686971	46.07258567	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12913	11.11682679	46.07240395	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12914	11.11677539	46.07220551	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12915	11.11672098	46.07202745	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12916	11.11666056	46.07183441	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12917	11.11659275	46.07165237	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12918	11.11652389	46.07146576	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12919	11.11644225	46.07127935	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12920	11.11629799	46.07097409	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12921	11.11621110	46.07079540	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12922	11.11615410	46.07067634	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12923	11.11606542	46.07049820	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12924	11.11635607	46.07109284	LUNGADIGE G. LEOPARDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12925	11.11624243	46.07085312	LUNGADIGE G. LEOPARDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12926	11.11612440	46.07061109	LUNGADIGE G. LEOPARDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12927	11.11600993	46.07037525	LUNGADIGE G. LEOPARDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12928	11.11585543	46.07010320	LUNGADIGE G. LEOPARDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12929	11.11692237	46.07486775	LUNGADIGE G. LEOPARDI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,8	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,8	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12930	11.11677009	46.07554531	LUNGADIGE G. LEOPARDI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,8	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,8	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12931	11.11699075	46.07426393	LUNGADIGE G. LEOPARDI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	m	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,8	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	m	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,8	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12932	11.11698978	46.07346602	LUNGADIGE G. LEOPARDI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	m	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,8	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	m	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,8	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12933	11.11685809	46.07254450	LUNGADIGE G. LEOPARDI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,8	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3,8	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12934	11.09840857	46.11854153	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12935	11.09898980	46.11845537	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12936	11.09956805	46.11837234	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12937	11.10008975	46.11829806	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12938	11.10062423	46.11820848	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12939	11.10115009	46.11813676	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12940	11.10168599	46.11806362	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12941	11.10218873	46.11799456	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12942	11.10273473	46.11792536	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12943	11.10313733	46.11793078	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12944	11.10374127	46.11804212	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12945	11.10432089	46.11817060	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12946	11.10483902	46.11826012	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12947	11.09756816	46.11873825	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12948	11.09814224	46.11865829	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12949	11.09872274	46.11857536	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12950	11.09930007	46.11849313	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12951	11.09984111	46.11841608	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12952	11.10040693	46.11833505	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12953	11.10090341	46.11831944	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
12954	11.10145135	46.11818555	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12955	11.10201010	46.11810493	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12956	11.10248872	46.11805221	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12957	11.10296856	46.11801074	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12958	11.10346104	46.11807258	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12959	11.10397825	46.11818794	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12960	11.11604880	46.07747556	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12961	11.11615269	46.07763307	VIA FELICE E G. FONTANA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4,8-5,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
12962	11.11594146	46.07775712	VIA G. PEDROTTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4.8-5.6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12963	11.11572458	46.07765971	PONTE SAN GIORGIO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D15	Classe A	b	c	4.8-5.6	1	alogenuri metallici	100	v	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
12966	11.10033292	46.11834523	VIA DI SPINI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	2	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	GARDOLO
12967	11.09686220	46.11842186	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12969	11.09660067	46.11811750	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12970	11.09662577	46.11787097	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12971	11.09678218	46.11765526	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12972	11.09695191	46.11744149	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12973	11.09711509	46.11722768	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12974	11.09728241	46.11701733	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12975	11.09744799	46.11680204	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12976	11.09761414	46.11658862	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12977	11.09777998	46.11637524	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12978	11.09794704	46.11616052	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12979	11.09818929	46.11597496	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12980	11.09853458	46.11603899	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12981	11.09884001	46.11615421	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S29	Classe A	b	p	9	1	LED	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12982	11.09914817	46.11627075	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S28	Classe A	b	p	9	1	LED	65	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12983	11.09945485	46.11638625	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S28	Classe A	b	p	9	1	LED	65	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12984	11.09976163	46.11650151	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12985	11.10005634	46.11661265	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S30	Classe A	b	p	9	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12986	11.10036395	46.11672834	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S30	Classe A	b	p	9	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12987	11.10070886	46.11681498	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12988	11.10071511	46.11696125	VIA LINZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12989	11.10563627	46.12034263	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12990	11.10534592	46.11962248	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12991	11.10526313	46.11937804	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12992	11.10518758	46.11913008	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12993	11.10504315	46.11891858	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12994	11.10483142	46.11874050	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12995	11.10460341	46.11856823	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12996	11.10459640	46.11839267	VIA DELL'ORA DEL GARDA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	11.5	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12997	11.10572610	46.12058947	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12998	11.10580250	46.12083274	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
12999	11.10587599	46.12106966	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13000	11.10595274	46.12131606	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13001	11.10602219	46.12153750	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13002	11.10605868	46.12177937	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13003	11.10587232	46.12202055	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13004	11.10573951	46.12188411	VIA DELL'ORA DEL GARDA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13005	11.10551152	46.12190140	VIA DELL'ORA DEL GARDA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13006	11.10555912	46.12204348	VIA DELL'ORA DEL GARDA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13007	11.10571037	46.12226438	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13008	11.10568715	46.12248713	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13009	11.10576155	46.12273047	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13010	11.10583635	46.12297237	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13011	11.10591197	46.12321641	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13012	11.10598769	46.12345722	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13013	11.10606406	46.12371176	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13014	11.10614013	46.12394922	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13015	11.10621355	46.12417797	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13016	11.10628647	46.12441150	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13017	11.10638826	46.12462581	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13018	11.10662830	46.12502549	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13019	11.10674619	46.12522258	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13020	11.10688430	46.12545501	VIA DELL'ORA DEL GARDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13021	11.10307296	46.12090152	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13022	11.10309691	46.12111509	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13023	11.10311828	46.12133525	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13024	11.10315016	46.12160304	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13025	11.10317575	46.12183525	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13026	11.10321146	46.12203970	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13027	11.10328293	46.12229418	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13028	11.10329376	46.12247605	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13029	11.10329900	46.12269163	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13030	11.10329244	46.12290331	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13031	11.10327989	46.12311980	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13032	11.10311681	46.12327291	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13033	11.10313405	46.12338673	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13034	11.10296480	46.12359074	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13035	11.10278195	46.12377911	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13036	11.10259329	46.12396580	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13037	11.10252926	46.12421248	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13038	11.10282964	46.12429548	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13039	11.10311054	46.12437749	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13040	11.10347587	46.12443623	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13041	11.10373775	46.12450929	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13042	11.10402050	46.12461741	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13043	11.10430613	46.12472977	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13044	11.10460424	46.12477968	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13045	11.10494708	46.12479071	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13046	11.10521957	46.12475075	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13047	11.10555031	46.12470310	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13048	11.10585986	46.12465742	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13049	11.10617585	46.12461081	VIA GRAZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13050	11.10662611	46.12581204	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13051	11.10634499	46.12595688	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13052	11.10608514	46.12609015	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13053	11.10588824	46.12626289	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13054	11.10585664	46.12646220	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13055	11.10581092	46.12670253	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13056	11.10566438	46.12693397	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13057	11.10551332	46.12716950	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13058	11.10536794	46.12739532	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13059	11.10523122	46.12761719	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13060	11.10508095	46.12785563	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13061	11.10492689	46.12808717	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13062	11.10477123	46.12830782	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13063	11.10457691	46.12854969	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13064	11.10435830	46.12880820	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13065	11.10419512	46.12908724	VIA ALLE ROSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13066	11.10194519	46.12342799	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13067	11.10218987	46.12324966	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13068	11.10251905	46.12309282	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13069	11.10279908	46.12315263	VIA SALISBURGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
13070	11.09096318	46.11026054	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13071	11.09093050	46.11045804	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13072	11.09094266	46.11063166	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13073	11.09085255	46.11094252	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13074	11.09074447	46.11131484	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13075	11.09064484	46.11166821	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13076	11.09054603	46.11202120	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13077	11.09044389	46.11237367	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13078	11.09033018	46.11274294	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13079	11.09023492	46.11308028	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13080	11.09012876	46.11344014	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13081	11.09107303	46.11081930	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13082	11.09097148	46.11117019	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13083	11.09084611	46.11151482	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13084	11.09074673	46.11187062	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13085	11.09065677	46.11222458	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13086	11.09054135	46.11257404	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13087	11.09043702	46.11292714	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13088	11.09033470	46.11327890	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13089	11.09029770	46.11362774	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13090	11.09028273	46.11386348	VIA INNSBRUCK	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	11,5	6	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13091	11.09123532	46.11028021	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13092	11.09119855	46.11049507	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13093	11.09146345	46.11047104	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13094	11.09183816	46.11052645	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13095	11.09221150	46.11058050	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13096	11.09259496	46.11063296	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13097	11.09284745	46.11078978	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13098	11.09280867	46.11103212	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13099	11.09261702	46.11126572	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13100	11.09243636	46.11147804	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13101	11.09226588	46.11168258	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13102	11.09210004	46.11188742	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13103	11.09192619	46.11209058	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13104	11.09174756	46.11231119	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13105	11.09155909	46.11254714	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13106	11.09138295	46.11274961	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13107	11.09118564	46.11298272	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13108	11.09099675	46.11322541	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13109	11.09079745	46.11346130	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13110	11.09061086	46.11368001	VIA SAN SEBASTIAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13111	11.09110805	46.11006112	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13112	11.09120812	46.10969952	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13113	11.09131099	46.10933333	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13114	11.09141596	46.10897458	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13115	11.09152505	46.10862431	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13116	11.09162594	46.10828693	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13117	11.09170969	46.10788628	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13118	11.09131557	46.10990867	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13119	11.09141446	46.10953200	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13120	11.09152768	46.10916633	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13121	11.09162296	46.10882250	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13122	11.09173038	46.10847536	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13123	11.09182602	46.10813356	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
13124	11.07304844	46.05764135	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13125	11.07354417	46.05767561	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	5	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	BONDONE
13126	11.07414817	46.05734621	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	5	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	BONDONE
13127	11.07447509	46.05716843	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	5	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	SARDAGNA
13128	11.07539518	46.05721940	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	5	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	SARDAGNA
13129	11.07594389	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
13130	11.07603049	46.05697658	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
13131	11.07612370	46.05680047	VIA DEL PRA DE LA FAVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	5	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	SARDAGNA
13132	11.07575898	46.05740630	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
13133	11.07494730	46.05771936	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
13134	11.07462822	46.05808569	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13135	11.07432816	46.05848237	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13136	11.07392822	46.05881417	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13137	11.07389118	46.05923962	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13138	11.07390284	46.05960322	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13139	11.07439287	46.05977640	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13140	11.07444261	46.05931015	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13141	11.07466768	46.05911115	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13142	11.07528334	46.05912602	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13143	11.07589324	46.05926375	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
13144	11.07649780	46.05941053	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
13145	11.07684780	46.05959344	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
13146	11.07282438	46.05735270	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13147	11.07347257	46.05699340	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	5	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	BONDONE
13148	11.07288211	46.05683622	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13149	11.07224505	46.05651679	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13150	11.07257139	46.05614197	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13151	11.07186358	46.05573636	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13152	11.07243113	46.05555218	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	5	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	BONDONE
13153	11.07608863	46.05656038	VIA DEL PRA DE LA FAVA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
13154	11.12105739	46.08166260	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13155	11.12095796	46.08183653	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13156	11.12085911	46.08200884	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13157	11.12075712	46.08218786	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13158	11.12065801	46.08236020	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13159	11.12055785	46.08253678	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13160	11.12045635	46.08270946	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13161	11.12035880	46.08287880	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13162	11.12027798	46.08302073	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13163	11.12017617	46.08319338	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13164	11.12006916	46.08337256	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13165	11.11991441	46.08357118	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13166	11.11983235	46.08360111	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13167	11.11966433	46.08388981	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13168	11.11960196	46.08399800	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13169	11.11952963	46.08416688	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13170	11.11945706	46.08429404	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13171	11.11934746	46.08444727	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13172	11.11928784	46.08455050	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13173	11.11921466	46.08467693	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13174	11.11911338	46.08484966	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13175	11.11904027	46.08495072	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13176	11.12116212	46.08148141	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13177	11.12126049	46.08131019	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13178	11.12136101	46.08113359	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13179	11.12146076	46.08095996	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13180	11.12156050	46.08078553	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13181	11.12166022	46.08061147	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13182	11.12175998	46.08043604	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13183	11.12185926	46.08026318	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13184	11.12196056	46.08008896	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P16	Classe A	b	p	3,5	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13187	11.12235054	46.08190964	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13188	11.12204111	46.08182294	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13189	11.12173458	46.08173878	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13190	11.12143369	46.08165554	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13191	11.12140115	46.08133900	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13192	11.12154737	46.08108350	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13193	11.12170427	46.08081055	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13194	11.12183896	46.08057647	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13195	11.12197488	46.08033764	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13196	11.12211412	46.08009444	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13197	11.12225387	46.07985431	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13198	11.12233170	46.07971000	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13199	11.12125557	46.08159977	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13200	11.12112224	46.08182798	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13201	11.12098294	46.08205327	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13202	11.12087102	46.08226630	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13203	11.12075288	46.08247448	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13204	11.12062726	46.08269398	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13205	11.12051241	46.08289960	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13206	11.12038863	46.08312783	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13207	11.12026071	46.08336096	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13208	11.12010453	46.08362295	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13209	11.11994621	46.08390208	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13210	11.11980987	46.08415690	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13211	11.12250914	46.08186471	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13212	11.12273057	46.08166581	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13213	11.12294485	46.08142622	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13214	11.12314731	46.08119449	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13215	11.12328277	46.08086836	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13216	11.12330552	46.08067928	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13217	11.12324971	46.08052016	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13218	11.12304295	46.08044139	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13219	11.12335479	46.08095337	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13220	11.12349849	46.08076702	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13221	11.12368207	46.08052740	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13222	11.12374325	46.08026211	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13223	11.12372569	46.07999106	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13224	11.12381961	46.07973392	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13225	11.12410867	46.07955348	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13226	11.12451611	46.07949072	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13227	11.12456765	46.07925292	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13228	11.12447646	46.07898569	VIA SAN DANIELE COMBONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13229	11.12435917	46.07873773	VIA DI PIETRASTRETTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13230	11.12465873	46.07867879	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13231	11.12501592	46.07855226	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13232	11.12243480	46.08208116	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13233	11.12246028	46.08229610	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13234	11.12243508	46.08260272	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13235	11.12246622	46.08285493	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13236	11.12251173	46.08315372	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13237	11.12266340	46.08340487	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13238	11.12285882	46.08363468	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13239	11.12286483	46.08388468	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13240	11.12289215	46.08417101	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13241	11.12292040	46.08443218	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13242	11.12289974	46.08450476	VIA DEI SOLTERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13243	11.12257055	46.08454325	VIA G. MARCONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13244	11.12218480	46.08459029	VIA G. MARCONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13245	11.12181523	46.08454233	VIA G. MARCONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13246	11.12139694	46.08449209	VIA G. MARCONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13247	11.12106075	46.08445329	VIA G. MARCONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13248	11.12070706	46.08440996	VIA G. MARCONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13249	11.12032500	46.08436848	VIA G. MARCONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13250	11.11995254	46.08433041	VIA G. MARCONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13251	11.12520001	46.07834997	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13252	11.12540371	46.07814269	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13253	11.12561692	46.07796767	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13254	11.12583884	46.07779762	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13255	11.12603833	46.07764539	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13256	11.12629272	46.07747684	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13257	11.12659120	46.07741780	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13258	11.12691157	46.07736701	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13259	11.12716738	46.07720832	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13260	11.12737664	46.07703957	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13261	11.12762345	46.07682818	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13262	11.12778388	46.07660655	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13263	11.12793610	46.07636328	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13264	11.12807571	46.07612676	VIA DELLA SPALLIERA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13265	11.12461995	46.07968138	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13266	11.12448565	46.07988688	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13267	11.12456131	46.08009821	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13268	11.12473064	46.08030908	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13269	11.12481938	46.08053056	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13270	11.12488445	46.08076110	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13271	11.12484667	46.08101890	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13272	11.12481689	46.08128603	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13273	11.12494393	46.08152942	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13274	11.12513102	46.08176526	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13275	11.12519801	46.08198154	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13276	11.12516215	46.08220628	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13277	11.12516060	46.08243408	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13278	11.12515581	46.08266745	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13279	11.12508706	46.08288915	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13280	11.12501931	46.08310066	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13281	11.12499789	46.08331263	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13282	11.12505241	46.08352871	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13283	11.12506753	46.08376583	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13284	11.12505415	46.08399490	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13285	11.12503974	46.08420705	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13286	11.12501843	46.08444588	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13287	11.12498588	46.08467151	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13288	11.12495866	46.08491273	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13289	11.12492515	46.08511343	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13290	11.12490843	46.08534525	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13291	11.12497184	46.08557319	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13292	11.12816194	46.07593883	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13293	11.12825966	46.07578842	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13294	11.12809399	46.07560837	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13295	11.12802178	46.07535115	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13296	11.12795076	46.07512051	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13297	11.12788965	46.07489053	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13298	11.12781285	46.07458798	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13299	11.12796279	46.07435883	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13300	11.12826638	46.07419868	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13301	11.12766231	46.07492123	VIA L. DE CAMPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13302	11.12737324	46.07486049	VIA L. DE CAMPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13303	11.12708408	46.07480178	VIA L. DE CAMPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13304	11.12697444	46.07501009	VIA L. DE CAMPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13305	11.12690470	46.07518093	VIA L. DE CAMPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13306	11.12679181	46.07547177	VIA L. DE CAMPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13307	11.12882662	46.07403227	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13308	11.12907909	46.07390750	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13309	11.12918177	46.07409074	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13310	11.12927574	46.07425955	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13311	11.12922357	46.07440771	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13312	11.12914890	46.07455647	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13313	11.12928018	46.07473479	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13314	11.12942007	46.07490363	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13315	11.12961528	46.07507756	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13316	11.12977353	46.07526867	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13317	11.12993584	46.07546697	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13318	11.12999870	46.07561235	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13319	11.12999513	46.07575937	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13320	11.12999282	46.07589991	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13321	11.12955946	46.07472350	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13322	11.12967528	46.07456984	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13323	11.12985841	46.07439054	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13324	11.12992319	46.07419968	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13325	11.12984190	46.07417623	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G19	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13326	11.12965092	46.07418445	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G19	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13327	11.12948285	46.07420630	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G19	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13329	11.12879492	46.07582227	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13330	11.12919295	46.07576357	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13331	11.12960018	46.07584461	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13332	11.12994789	46.07596381	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13333	11.13018234	46.07622524	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13334	11.13030440	46.07646827	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13335	11.13040482	46.07674247	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13336	11.13047649	46.07701054	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13337	11.13074051	46.07724655	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13338	11.13099266	46.07721409	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13339	11.13122100	46.07718339	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13340	11.13147612	46.07717086	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13341	11.13051204	46.07729478	VIA MURALTA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13342	11.12823965	46.07614676	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13343	11.12821998	46.07640650	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13344	11.12820516	46.07665399	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13345	11.12819467	46.07690501	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13346	11.12812059	46.07714535	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13347	11.12799823	46.07739476	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13348	11.12787190	46.07762454	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13349	11.12773493	46.07788061	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13350	11.12755943	46.07813590	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13351	11.12737767	46.07838998	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13352	11.12727066	46.07866204	VIA MISSIONI AFRICANE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
13353	11.12314750	46.08527148	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13354	11.12326372	46.08509082	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13355	11.12324970	46.08486873	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13356	11.12321287	46.08457185	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13357	11.12322051	46.08432054	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13358	11.12319467	46.08415137	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13359	11.12332764	46.08430585	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13360	11.12335736	46.08450749	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13361	11.12342876	46.08474030	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13362	11.12351032	46.08497144	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13363	11.12357813	46.08521146	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13364	11.12360608	46.08545749	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13365	11.12362578	46.08567453	LOC. PIAZZINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	5,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13366	11.12084029	46.08837381	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13367	11.12084284	46.08858551	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13368	11.11965760	46.08838297	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13369	11.12091890	46.08881541	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13370	11.12077893	46.08885736	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13371	11.12060992	46.08882022	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13372	11.12059298	46.08869335	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13373	11.12061347	46.08860035	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13374	11.12063560	46.08850523	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13375	11.12065757	46.08840975	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13376	11.12047470	46.08849146	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13377	11.12038190	46.08862380	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13378	11.12085492	46.08828744	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G16	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13379	11.12068274	46.08825002	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G16	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13380	11.12050730	46.08821989	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G16	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13381	11.12023667	46.08845854	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13382	11.12004425	46.08843332	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13383	11.11985811	46.08840933	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13384	11.12030436	46.08819204	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G16	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13385	11.11947713	46.08836048	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13386	11.12117357	46.08931305	SALITA V. LARGAIOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13387	11.12143906	46.08942624	SALITA V. LARGAIOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13388	11.12178375	46.08949359	SALITA V. LARGAIOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13389	11.12177682	46.08976688	SALITA V. LARGAIOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13390	11.12178034	46.08999163	SALITA V. LARGAIOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13391	11.12172212	46.09016568	SALITA V. LARGAIOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13392	11.12160687	46.09038372	SALITA V. LARGAIOLLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S19	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13412	11.13647693	46.07124041	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13413	11.13653749	46.07146651	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13414	11.13653798	46.07165939	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13415	11.13633143	46.07166651	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13416	11.13623341	46.07145162	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13417	11.13619223	46.07121289	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13418	11.13602419	46.07100391	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13419	11.13575476	46.07095068	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13420	11.13546489	46.07097394	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13421	11.13639546	46.07096444	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13422	11.13639653	46.07076265	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13423	11.13640464	46.07055029	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13424	11.13646602	46.07032861	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13425	11.13653397	46.07013257	VIA PER L'OSSERVATORIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
13426	11.11960159	46.07661467	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13427	11.11951955	46.07643312	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13428	11.11944249	46.07627305	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13429	11.11935934	46.07610405	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13430	11.11927866	46.07592406	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13431	11.11921124	46.07577611	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13432	11.11913058	46.07560316	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13433	11.11902618	46.07538794	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13434	11.11894549	46.07522252	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13435	11.11886415	46.07504891	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13436	11.11878297	46.07486698	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13437	11.11870955	46.07471137	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13438	11.11861902	46.07451751	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13439	11.11853315	46.07435520	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13440	11.11846969	46.07421132	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13441	11.11840386	46.07406421	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13442	11.11832718	46.07391195	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13443	11.11824448	46.07372367	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13444	11.11815831	46.07353791	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13445	11.11807625	46.07337720	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13446	11.11798074	46.07316437	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13447	11.11790414	46.07301104	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13448	11.11781280	46.07277056	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13449	11.11772140	46.07256544	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13450	11.11763602	46.07240903	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13451	11.11753723	46.07224937	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13452	11.11745223	46.07207087	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13453	11.11736174	46.07188221	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13454	11.11729328	46.07172792	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13455	11.11720026	46.07153177	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13456	11.11714507	46.07141153	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13457	11.11700118	46.07134811	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13458	11.11680721	46.07128863	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13459	11.11658277	46.07124431	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13460	11.11659267	46.07136704	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13461	11.11976028	46.07661981	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13462	11.11968498	46.07646502	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13463	11.11960374	46.07628229	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13464	11.11953161	46.07612701	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	m	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13465	11.11945501	46.07595664	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13466	11.11939281	46.07582242	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13467	11.11930187	46.07564632	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13468	11.11923931	46.07551493	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13469	11.11916387	46.07534401	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13470	11.11906053	46.07511514	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13471	11.11895053	46.07492785	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13472	11.11880427	46.07463265	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13473	11.11870857	46.07443534	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13474	11.11864777	46.07430317	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13475	11.11856557	46.07412850	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13476	11.11846591	46.07393820	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13477	11.11840213	46.07373005	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13478	11.11830078	46.07351029	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13479	11.11822246	46.07333724	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13480	11.11815942	46.07323255	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13481	11.11807991	46.07306967	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13482	11.11800129	46.07289384	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13483	11.11793286	46.07270046	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13484	11.11785776	46.07253795	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13485	11.11773810	46.07233520	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13486	11.11767259	46.07219336	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13487	11.11754771	46.07193134	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13488	11.11747801	46.07178195	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13489	11.11738684	46.07159828	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13490	11.11729712	46.07141185	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13491	11.11720572	46.07122521	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13492	11.11714244	46.07108941	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13493	11.11703953	46.07108656	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13494	11.11670542	46.07116746	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13495	11.11678657	46.07121563	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13496	11.11696216	46.07125460	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13497	11.11713307	46.07130421	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13498	11.11830650	46.07329785	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13499	11.11828647	46.07324756	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13500	11.11850435	46.07325626	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13501	11.11872041	46.07321102	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13502	11.11869939	46.07315625	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13503	11.12406602	46.07025695	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13504	11.12407940	46.07020744	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13505	11.12410894	46.07005315	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13506	11.12409839	46.07010935	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,1	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13507	11.12354198	46.07024802	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13508	11.12353942	46.07017808	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13509	11.12354761	46.07007928	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4,6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13510	11.12355367	46.06998940	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4,6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13511	11.12313958	46.07089402	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13512	11.12284334	46.07077053	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13513	11.12260827	46.07067037	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13514	11.12237772	46.07058942	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13515	11.12202226	46.07047423	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13516	11.12173917	46.07039772	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13517	11.12297961	46.07113933	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13518	11.12336143	46.07099858	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13519	11.12358800	46.07111556	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13520	11.12377983	46.07121865	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13521	11.12399473	46.07135550	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13522	11.12419950	46.07150646	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13523	11.12433193	46.07168672	PIAZZA S. PELLICO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13524	11.12447297	46.07184113	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13525	11.12458433	46.07204268	VIA TORRE VERDE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13526	11.12466608	46.07224062	PIAZZA RAFFAELLO SANZIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13527	11.12434414	46.07236939	PIAZZA RAFFAELLO SANZIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13528	11.12397693	46.07244599	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13529	11.12366506	46.07255125	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13530	11.12334781	46.07266051	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13531	11.12304326	46.07275950	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13532	11.12273373	46.07286198	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13533	11.12235596	46.07298118	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13534	11.12200594	46.07308065	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13535	11.12151644	46.07323950	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13536	11.12119555	46.07334912	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13537	11.12091949	46.07343975	VIA G.D. ROMAGNOSI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13538	11.12074979	46.07337943	VIA DOGANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13539	11.12428144	46.07183477	PIAZZA S. PELLICO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13540	11.12408076	46.07192580	PIAZZA S. PELLICO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13541	11.12421527	46.07208554	PIAZZA S. PELLICO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13542	11.12435291	46.07225154	PIAZZA S. PELLICO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13543	11.12413574	46.07166000	PIAZZA S. PELLICO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13544	11.12394890	46.07177037	PIAZZA S. PELLICO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13545	11.12381053	46.07160654	PIAZZA S. PELLICO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13546	11.12367546	46.07144544	PIAZZA S. PELLICO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13547	11.12379931	46.07136292	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13548	11.12364044	46.07129530	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13549	11.12346192	46.07135655	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13550	11.12325413	46.07142527	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13551	11.12304868	46.07149279	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13552	11.12353467	46.07144623	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13553	11.12330361	46.07151692	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13554	11.12309918	46.07158471	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13555	11.12287545	46.07165531	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13556	11.12264336	46.07173162	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13557	11.12241857	46.07180339	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13558	11.12219722	46.07187598	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13559	11.12196014	46.07195441	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13560	11.12172264	46.07203418	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13561	11.12189959	46.07186311	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13562	11.12201302	46.07182759	VIA A. GAZZOLETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13563	11.12167430	46.07215423	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13564	11.12184523	46.07241667	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13565	11.12202602	46.07268485	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13566	11.12218903	46.07292099	VIA C. VANNETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13567	11.12312123	46.07166039	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13568	11.12331398	46.07185174	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13569	11.12350592	46.07205298	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13570	11.12368006	46.07226628	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13571	11.12381561	46.07245058	VIA F. PETRARCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13572	11.12396747	46.07104583	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13573	11.12402103	46.07092792	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13574	11.12403517	46.07081333	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13575	11.12403659	46.07068287	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13576	11.12403972	46.07057293	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13577	11.12404998	46.07045149	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13578	11.12405167	46.07034227	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13579	11.12347622	46.07087831	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13580	11.12346795	46.07079754	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13581	11.12347403	46.07068516	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13582	11.12347714	46.07055921	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13583	11.12348107	46.07043328	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13584	11.12354104	46.07034912	VICOLO DELL'ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D41	Classe E	b	a	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13585	11.12244045	46.07019702	VICOLO GALASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4.3-4.7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13586	11.12246722	46.07005278	VICOLO GALASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4.3-4.7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13587	11.12249688	46.06991470	VICOLO GALASSO	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A02	Classe A	b	a	3.2-4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13592	11.13279257	46.04529641	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13593	11.13295662	46.04525176	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13594	11.13308020	46.04516671	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13595	11.13325651	46.04513770	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13596	11.13339809	46.04502033	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13597	11.13352398	46.04496520	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13598	11.13364971	46.04494158	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13599	11.13378171	46.04493327	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13600	11.13310290	46.04506166	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13601	11.13308541	46.04494559	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13602	11.13307286	46.04485676	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13603	11.13306020	46.04476724	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13604	11.13304600	46.04467752	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13605	11.13303286	46.04458848	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13606	11.13301708	46.04448074	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13607	11.13298786	46.04437512	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13608	11.13295876	46.04426816	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13609	11.13292192	46.04416406	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13610	11.13292453	46.04403128	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13611	11.13289662	46.04390299	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13612	11.13293636	46.04377105	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13613	11.13302520	46.04365504	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13614	11.13311671	46.04353292	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13615	11.13321360	46.04341864	VIA DELLA MALPENSADA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
13616	11.12496146	46.07180234	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13617	11.12505373	46.07172876	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13618	11.12517924	46.07196819	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13619	11.12519588	46.07197873	VIA DEL SUFFRAGIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13620	11.12485709	46.07140762	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13621	11.12492434	46.07121870	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13622	11.12487966	46.07107925	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13623	11.12468747	46.07103024	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13624	11.12486236	46.07090014	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13625	11.12484670	46.07076539	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13626	11.12480826	46.07062571	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13627	11.12472335	46.07045642	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13628	11.12464802	46.07031471	VIA DEL SUFFRAGIO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13629	11.12461247	46.07017202	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13630	11.12459132	46.07116668	PIAZZETTA NICOLO' RASMO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13631	11.12453960	46.07130149	PASSAGGIO S. DORIGONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D54	Classe E	b	c	3,5-3,7	1	fluorescente	32	-	-	0.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13632	11.12458590	46.07131681	PASSAGGIO S. DORIGONI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D54	Classe E	b	c	3,5-3,7	1	fluorescente	32	-	-	0.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13633	11.12448753	46.07135824	VIA TORRE VERDE	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D11	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13634	11.12456310	46.07137822	VIA TORRE VERDE	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D11	Classe C	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.7	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13635	11.12615833	46.07032538	GIARDINO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13636	11.12619846	46.07012033	GIARDINO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13637	11.12626494	46.06993714	GIARDINO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13638	11.12638864	46.06971747	GIARDINO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13639	11.12631294	46.06955988	GIARDINO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13640	11.12596303	46.06956297	GIARDINO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D27	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13641	11.12583006	46.06944714	GIARDINO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13642	11.12614693	46.06928225	GIARDINO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D27	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13643	11.12614079	46.07049180	VIA SAN MARCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13644	11.12636912	46.07053817	VIA SAN MARCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13645	11.12593200	46.07043253	VIA SAN MARCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	12,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13646	11.12568078	46.07037385	VIA SAN MARCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	12,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13647	11.12534147	46.07024885	VIA SAN MARCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13648	11.12512997	46.07022190	VIA SAN MARCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	15,8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13649	11.12498204	46.07020260	VIA SAN MARCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	15,8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE												APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13650	11.12618680	46.07040741	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13651	11.12634091	46.07044122	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13652	11.12649397	46.07047117	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13653	11.12670370	46.07047185	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13654	11.12600542	46.07035451	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13655	11.12586396	46.07030698	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13656	11.12569427	46.07026372	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13657	11.12554431	46.07021996	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13658	11.12530029	46.07015423	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13659	11.12516828	46.07014214	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13660	11.12504104	46.07013263	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13661	11.12484267	46.07011303	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13662	11.12463731	46.07009595	VIA SAN MARCO	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13663	11.12540189	46.07008451	P.TTA DEGLI AGOSTINIANI	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	ɳ verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13664	11.12548754	46.07000814	VICOLO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13665	11.12549245	46.06991973	VICOLO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13666	11.12549250	46.06980277	VICOLO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13667	11.12553903	46.06962073	VICOLO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D03	Classe C	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13668	11.12557086	46.06955413	VICOLO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D03	Classe C	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13669	11.12559431	46.06951888	VICOLO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13670	11.12566226	46.06941684	VICOLO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13671	11.12575151	46.06926867	VICOLO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13672	11.12580330	46.06915940	VICOLO SAN MARCO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13673	11.12600172	46.06901628	VIA L. MARCHETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13674	11.12622716	46.06924182	VIA L. MARCHETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13675	11.12637598	46.06931258	VIA L. MARCHETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13676	11.12652186	46.06948439	VIA L. MARCHETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13677	11.12677626	46.06957592	VIA L. MARCHETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	16	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13678	11.12706142	46.06956191	VIA L. MARCHETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13679	11.12597311	46.07058909	VIA DELLA MOSTRA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13680	11.12602792	46.07087752	PIAZZA DELLA MOSTRA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13681	11.12584179	46.07107694	PIAZZA DELLA MOSTRA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	11,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13682	11.12576756	46.07139144	PIAZZA DELLA MOSTRA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	11,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13684	11.12559477	46.07193835	PIAZZA DELLA MOSTRA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13685	11.12558355	46.07194991	PIAZZA DELLA MOSTRA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13686	11.12617790	46.07089871	PIAZZA DELLA MOSTRA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	9,7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13687	11.12639020	46.07098835	PIAZZA DELLA MOSTRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13688	11.12626620	46.07116675	PIAZZA DELLA MOSTRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13689	11.12615996	46.07131723	PIAZZA DELLA MOSTRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13690	11.12605664	46.07147675	PIAZZA DELLA MOSTRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13691	11.12591527	46.07165975	PIAZZA DELLA MOSTRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13692	11.12593015	46.07176398	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	8-8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13693	11.12607050	46.07159858	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	8-8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13694	11.12616901	46.07145186	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	8-8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13696	11.12638579	46.07112064	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13697	11.12653914	46.07093466	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13698	11.12658019	46.07077639	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13699	11.12661477	46.07062534	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13700	11.12689457	46.07029889	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13701	11.12709766	46.07012645	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13702	11.12723773	46.06996389	VIA DEI VENTUNO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA	1	P69	Classe D	b	p	5,5	1	alogenuri metallici	100	v	b	0,15	illuminazione artistica	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13703	11.12721672	46.06982951	VIA DEI VENTUNO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13704	11.12735066	46.06965426	PIAZZA VENEZIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13705	11.12743095	46.06942741	VIA DEI VENTUNO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13706	11.12736496	46.06920152	VIA DEI VENTUNO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13707	11.12745638	46.06764348	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13708	11.12737961	46.06751369	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13709	11.12750405	46.06743090	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13710	11.12766017	46.06746317	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13711	11.12785099	46.06748145	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13712	11.12803295	46.06743371	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13713	11.12797655	46.06733364	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13714	11.12813357	46.06732985	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13715	11.12836553	46.06730574	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13716	11.12768146	46.06762824	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13717	11.12785044	46.06771470	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13718	11.12789835	46.06781158	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13719	11.12787199	46.06791725	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13720	11.12801148	46.06765360	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13721	11.12818097	46.06758765	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13722	11.12828844	46.06771411	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13723	11.12840826	46.06757305	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13724	11.12846328	46.06770840	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13725	11.12855339	46.06776773	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13726	11.12870366	46.06769272	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13727	11.12886957	46.06763320	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13728	11.12908668	46.06753060	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13729	11.12887099	46.06748114	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13730	11.12876453	46.06735712	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13731	11.12865862	46.06723356	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13732	11.12926560	46.06761153	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13733	11.12944530	46.06763593	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13734	11.12961963	46.06759773	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13735	11.12977963	46.06751866	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13736	11.12978115	46.06745118	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13737	11.12938442	46.06776336	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13738	11.12928854	46.06789240	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13739	11.12913315	46.06782548	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13740	11.12917346	46.06798562	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13741	11.12922270	46.06808504	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13742	11.12877860	46.06791852	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13743	11.12859146	46.06789411	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13744	11.07094677	46.05498581	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13745	11.07135997	46.05504882	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13746	11.07169376	46.05506136	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13747	11.07198219	46.05500620	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13748	11.07223489	46.05495933	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13749	11.07248477	46.05477955	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13750	11.07253902	46.05456085	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13751	11.07226027	46.05459229	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13752	11.07200199	46.05468596	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13753	11.07167329	46.05466297	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13754	11.07137776	46.05461643	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13755	11.07105842	46.05449794	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13756	11.07074630	46.05438632	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13757	11.07045068	46.05426665	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
13758	11.07252195	46.05423669	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13759	11.07277488	46.05253245	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13760	11.07251355	46.05401184	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13761	11.07251332	46.05376729	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13762	11.07250522	46.05354681	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13763	11.07240537	46.05336106	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13764	11.07227887	46.05311137	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13765	11.07232299	46.05285587	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13766	11.07258601	46.05267340	VIA DEI DAINI - VANEZE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	4,5	1	LED	15,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
13767	11.05977437	46.06673133	VIA DEI NOVAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13768	11.05966722	46.06647192	VIA DEI NOVAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13769	11.05957084	46.06631220	VIA DEI NOVAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13770	11.05970349	46.06608661	VIA DEI NOVAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
13771	11.12733402	46.06776375	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13772	11.12735218	46.06793221	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13773	11.12748011	46.06801831	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13774	11.12767555	46.06806932	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13775	11.12772099	46.06814373	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13776	11.12778305	46.06825716	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13777	11.12784474	46.06837106	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13778	11.12790747	46.06848683	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13779	11.12796316	46.06860269	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13780	11.12800738	46.06874223	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13781	11.12797267	46.06886844	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13782	11.12793763	46.06899087	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13783	11.12793081	46.06909799	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13784	11.12795193	46.06922060	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13785	11.12801406	46.06934509	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13786	11.12810379	46.06945530	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13787	11.12799412	46.06941791	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13788	11.12818604	46.06937965	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13789	11.12822932	46.06944917	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13790	11.12827603	46.06956559	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13791	11.12839975	46.06951440	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13792	11.12838494	46.06939431	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13793	11.12821537	46.06854767	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13794	11.12842805	46.06850093	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13795	11.12863032	46.06850067	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13796	11.12874063	46.06841507	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13797	11.12870532	46.06828081	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13798	11.12865607	46.06814798	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13799	11.12858357	46.06802475	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13800	11.12838175	46.06783441	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13801	11.12834705	46.06795059	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13802	11.12828319	46.06805556	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13803	11.12817732	46.06817854	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13804	11.12810407	46.06831422	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13805	11.12807040	46.06844496	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13806	11.12890778	46.06849908	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13807	11.12899373	46.06836814	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13808	11.12902743	46.06824618	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13809	11.12903159	46.06810045	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13810	11.12885617	46.06810408	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13811	11.12872209	46.06797982	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13812	11.12700953	46.06771566	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13813	11.12707610	46.06783275	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13814	11.12721071	46.06792302	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13815	11.12721927	46.06811763	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13816	11.12730520	46.06829670	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13817	11.12741296	46.06844197	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13818	11.12749757	46.06858982	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13819	11.12764344	46.06873255	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13820	11.12772585	46.06888445	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13821	11.12777365	46.06902736	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13822	11.12812699	46.06962563	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13823	11.12747841	46.06918205	PIAZZA VENEZIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13824	11.12758984	46.06946524	PIAZZA VENEZIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13825	11.12761864	46.06968277	PIAZZA VENEZIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13826	11.12764777	46.06990323	PORTAQUILA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13827	11.12751214	46.06964211	PIAZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D08	Classe B	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13828	11.12777254	46.06995905	PORTAQUILA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13829	11.12793629	46.06972826	PIAZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13830	11.12803315	46.06989651	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13831	11.12808395	46.07011861	VIA DELLA CERVARA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13832	11.12690642	46.06755216	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13833	11.12682191	46.06743125	LARGO PORTA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ṇ verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13834	11.12677855	46.06727754	LARGO PORTA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ṇ verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13835	11.12702583	46.06715110	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13836	11.12725776	46.06708689	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13837	11.12751355	46.06705532	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13838	11.12717381	46.06732613	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13839	11.12764891	46.06720190	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13840	11.12806287	46.06712042	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13841	11.12852080	46.06704299	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13842	11.12886131	46.06695592	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13843	11.12928905	46.06682686	VIA DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13844	11.12707376	46.06745039	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13845	11.12748005	46.06737728	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13846	11.12788164	46.06730567	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13847	11.12830449	46.06722983	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13848	11.12875538	46.06712318	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13849	11.12910284	46.06698804	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13850	11.12953992	46.06682183	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13851	11.12996788	46.06665386	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13852	11.13036471	46.06649026	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13853	11.13068716	46.06635792	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13854	11.13116850	46.06616178	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13855	11.12769425	46.06709929	VIA DEI PARADISI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13856	11.12756484	46.06684468	VIA DEI PARADISI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13857	11.12744980	46.06662887	VIA DEI PARADISI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13858	11.12731387	46.06637940	VIA DEI PARADISI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13859	11.12720681	46.06619048	VIA DEI PARADISI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13860	11.12773420	46.06679205	VIA F. SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ṇ verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13861	11.12798278	46.06672374	VIA F. SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ṇ verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13862	11.12819036	46.06657791	VIA F. SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ṇ verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13863	11.12841558	46.06651665	VIA F. SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ṇ verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13864	11.12870468	46.06652382	VIA F. SERAFINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D17	Classe B	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ṇ verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13865	11.12656497	46.06751965	LARGO PORTA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ṇ verificato Kill minimamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13866	11.12631313	46.06749949	VIA G. GALILEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13867	11.12607961	46.06763570	VIA G. GALILEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13868	11.12583444	46.06776043	VIA G. GALILEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13869	11.12556269	46.06797793	VIA G. GALILEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13870	11.12541262	46.06815494	VIA G. GALILEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13871	11.12525632	46.06831818	VIA G. GALILEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13872	11.12537650	46.06806105	VIA G. GALILEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13873	11.12522620	46.06812793	VIA G. GALILEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13874	11.12498426	46.06810975	VIA DELLA ROGGIA GRANDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13875	11.12473569	46.06814609	VIA DELLA ROGGIA GRANDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13876	11.12484343	46.06797959	VIA DELLA ROGGIA GRANDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13877	11.12481951	46.06783049	VIA DELLA ROGGIA GRANDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13878	11.12480444	46.06767610	VIA DELLA ROGGIA GRANDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13879	11.12458461	46.06762582	VIA DELLA ROGGIA GRANDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13880	11.12438271	46.06749384	VIA DELLA ROGGIA GRANDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13881	11.12420495	46.06741402	VIA DELLA ROGGIA GRANDE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13882	11.12449400	46.06767817	VICOLO DELLE ROGGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13883	11.12429162	46.06770609	VICOLO DELLE ROGGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13884	11.12673663	46.06779621	PIAZZA VENEZIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13885	11.12689483	46.06807434	PIAZZA VENEZIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13886	11.12708020	46.06840575	PIAZZA VENEZIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13887	11.12724592	46.06870229	PIAZZA VENEZIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13888	11.12736796	46.06892401	PIAZZA VENEZIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13889	11.12736545	46.06893173	PIAZZA VENEZIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13890	11.12811076	46.07298219	PIAZZA DEI CAPPUCCINI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13891	11.12821891	46.07312075	PIAZZA DEI CAPPUCCINI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13892	11.12834918	46.07313119	PIAZZA DEI CAPPUCCINI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13893	11.12837252	46.07307676	PIAZZA DEI CAPPUCCINI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13894	11.12847061	46.07306110	PIAZZA DEI CAPPUCCINI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13895	11.12842523	46.07317576	PIAZZA DEI CAPPUCCINI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13896	11.12846700	46.07324119	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13897	11.12860851	46.07331701	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13898	11.12873545	46.07348276	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13899	11.12884475	46.07362258	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13900	11.12895381	46.07376418	VIA DEI CAPPUCCINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13901	11.12742038	46.07217899	VICOLO MAESTRO VENCESLAO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13902	11.12735236	46.07238363	VICOLO MAESTRO VENCESLAO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13903	11.12741723	46.07254533	VICOLO MAESTRO VENCESLAO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13904	11.12738726	46.07276796	VICOLO MAESTRO VENCESLAO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13905	11.12889382	46.07144199	VIA DELLA CERVARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13906	11.12815070	46.07358562	VIA DELLA CERVARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G02	Classe E	m	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13907	11.12827657	46.07374253	VIA DELLA CERVARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G02	Classe E	m	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13908	11.12850991	46.07366296	VIA DELLA CERVARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	1	G02	Classe E	m	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P42	Classe A	b	p	4	1	di sodio alta pre	n.r.	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13909	11.12845714	46.07396869	VIA DELLA CERVARA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G02	Classe E	m	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13910	11.12816784	46.07339037	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13911	11.12843646	46.07350329	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13912	11.12863796	46.07367044	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13913	11.12864214	46.07390337	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13914	11.12854638	46.07406995	VIA DELLA CERVARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13915	11.12769645	46.07334111	SALITA DELLA SPALLIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13916	11.12760372	46.07345004	SALITA DELLA SPALLIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13917	11.12741635	46.07344534	SALITA DELLA SPALLIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13918	11.12725503	46.07343281	SALITA DELLA SPALLIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13919	11.12714781	46.07358719	SALITA DELLA SPALLIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13920	11.12705051	46.07372289	SALITA DELLA SPALLIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13921	11.12677734	46.07371134	SALITA DELLA SPALLIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13922	11.12649437	46.07369533	SALITA DELLA SPALLIERA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13923	11.12620678	46.07368317	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13924	11.12605724	46.07381905	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13925	11.12577847	46.07404778	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13926	11.12559570	46.07430485	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13927	11.12538057	46.07449184	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13928	11.12644176	46.07365668	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13929	11.12674699	46.07363921	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13930	11.12694780	46.07343516	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13931	11.12709460	46.07324744	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13932	11.12724886	46.07309515	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13933	11.12712816	46.07289087	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13934	11.12698210	46.07275697	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13935	11.12704451	46.07251385	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13936	11.12716168	46.07226509	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13937	11.12728986	46.07204399	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13938	11.12742691	46.07183413	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13939	11.12752050	46.07164348	VIA DELLA PONTARA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13940	11.11863711	46.06814644	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4,5-5	1	alogenuri metalli	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13941	11.11866585	46.06801975	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4,5-5	1	alogenuri metalli	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13942	11.11872236	46.06773730	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4,5-5	1	alogenuri metalli	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13943	11.11877027	46.06754512	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4,5-5	1	alogenuri metalli	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13944	11.11885711	46.06711649	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4,5-5	1	alogenuri metalli	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13945	11.11891397	46.06680339	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4,5-5	1	alogenuri metalli	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13946	11.11898175	46.06652637	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4,5-5	1	alogenuri metalli	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13947	11.11904386	46.06623854	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4,5-5	1	alogenuri metalli	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
13948	11.11909818	46.06598672	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13949	11.11914571	46.06575239	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13950	11.11919464	46.06550904	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13951	11.11929462	46.06500229	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13952	11.11933022	46.06486575	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13953	11.11937983	46.06459023	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13954	11.11942360	46.06434930	VIA A. ROSMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13955	11.11943264	46.06411002	VIA A. ROSMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13956	11.11953485	46.06388117	VIA A. ROSMINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13957	11.11938348	46.06369625	VIA CARD. C. MADRUZZO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13958	11.11884110	46.06791856	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13959	11.11889450	46.06762563	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13960	11.11894451	46.06740272	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13961	11.11897866	46.06721573	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13962	11.11903399	46.06697372	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13963	11.11915773	46.06640631	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13964	11.11922351	46.06608518	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13965	11.11927918	46.06588810	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13966	11.11934395	46.06558171	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13967	11.11939453	46.06533967	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.3-6.6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.9	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.3-4.6	1	alogenuri metallici	70	v	b	0.9	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13968	11.11940845	46.06521039	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13969	11.11950090	46.06476046	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13970	11.11954327	46.06455633	VIA A. ROSMINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	2	-	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE	1	D01	Classe B	b	c	4.5-5	1	alogenuri metallici	70	v	b	2	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
13971	11.11909257	46.06878303	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P24	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13972	11.11908566	46.06877571	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13973	11.11906293	46.06891687	VIA SAN GIOVANNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.7-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13974	11.11910661	46.06909423	VIA SAN GIOVANNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.7-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13975	11.11934669	46.06912768	VIA SAN GIOVANNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D03	Classe C	b	c	5.7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13976	11.11916836	46.06935032	VIA SAN GIOVANNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.7-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13977	11.11931996	46.06949953	VIA SAN GIOVANNI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.7-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13978	11.11942797	46.06950193	VIA ROMA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13979	11.11971750	46.06950414	VIA ROMA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13980	11.11908553	46.06955096	VIA ROMA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	8.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13981	11.11879695	46.06949746	PIAZZA DELLA PORTELLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13982	11.11869651	46.06945327	PIAZZA DELLA PORTELLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13983	11.11859772	46.06938660	PIAZZA DELLA PORTELLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13984	11.11879649	46.06962775	PIAZZA DELLA PORTELLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13985	11.11878574	46.06963465	PIAZZA DELLA PORTELLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13986	11.11873710	46.06985921	PIAZZA DELLA PORTELLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13987	11.11879836	46.06844101	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13988	11.11879524	46.06842984	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13989	11.11921206	46.06845695	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P24	Classe D	b	p	11	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13991	11.11927076	46.06833648	VICOLO MOROSANTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5-5.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13992	11.11963244	46.06843121	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13993	11.11985372	46.06845539	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	9.6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13994	11.11942889	46.06841892	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13995	11.11949163	46.06826347	VICOLO DELLE ORSOLINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5-5.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13996	11.11962185	46.06807378	VICOLO DELLE ORSOLINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5-5.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13997	11.11968760	46.06792179	VICOLO DELLE ORSOLINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5-5.5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13998	11.11980851	46.06781876	VICOLO DELLE ORSOLINE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
13999	11.11883167	46.06825779	VIA A. ROSMINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14000	11.11874393	46.06874259	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14001	11.11873487	46.06875212	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14002	11.11853800	46.06891080	VIA DELLA PREPOSITURA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	8.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14003	11.11847438	46.06915022	VIA DELLA PREPOSITURA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	8.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14004	11.11818137	46.06971023	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P24	Classe D	b	p	10.5	1	alogenuri metallici	150	-	-	0,2	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14005	11.11828767	46.06952714	VIA DELLA PREPOSITURA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14006	11.11818164	46.06971039	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14007	11.11852930	46.06895637	VIA DELLA PREPOSITURA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,2	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14008	11.11850692	46.06903567	VIA DELLA PREPOSITURA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,2	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14009	11.11848829	46.06911082	VIA DELLA PREPOSITURA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,2	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14010	11.11845794	46.06918619	VIA DELLA PREPOSITURA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,2	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14011	11.11843730	46.06926002	VIA DELLA PREPOSITURA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,2	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14012	11.11842066	46.06933428	VIA DELLA PREPOSITURA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,2	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14013	11.11817812	46.06970885	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,2	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14014	11.11807071	46.06969823	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,2	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14015	11.11796022	46.06968844	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,2	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14025	11.12016034	46.07175407	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14026	11.11997008	46.07181437	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14027	11.12026947	46.07189671	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14028	11.12045343	46.07183633	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14029	11.12060083	46.07178618	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14030	11.12098626	46.07166199	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14031	11.12118647	46.07178487	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14032	11.12072387	46.07188875	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA	1	P64	Classe D	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio principale	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14033	11.12048965	46.07205313	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14035	11.13609201	46.13410748	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
14036	11.13597150	46.13421142	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
14037	11.13577135	46.13416206	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
14038	11.13559830	46.13412088	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
14039	11.13567498	46.13396676	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
14040	11.13579064	46.13382264	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S07	Classe A	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
14041	11.13601637	46.13395896	VIA ALLE OSELERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
14045	11.12007179	46.07196020	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14046	11.12051516	46.07197064	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14047	11.12059984	46.07210132	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14048	11.12077886	46.07211110	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14049	11.12082356	46.07201957	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14051	11.12078781	46.07172060	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14054	11.12059779	46.07185716	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14055	11.12089112	46.07152391	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14059	11.12097109	46.07198785	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14062	11.12008016	46.07213432	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14064	11.11940366	46.07105329	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P56	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14065	11.11939936	46.07105214	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P56	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14066	11.11939785	46.07121674	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P54	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14067	11.11939871	46.07122025	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P54	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14068	11.11941160	46.07128266	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P56	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14069	11.11941118	46.07128589	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P56	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14070	11.11930663	46.07142970	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P56	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14071	11.11917925	46.07104669	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P56	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14072	11.11915942	46.07106225	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	c	0,15	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14073	11.11906581	46.07105988	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	c	0,15	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14074	11.11896830	46.07105826	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	c	0,15	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14075	11.11887565	46.07105519	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	c	0,15	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14076	11.11878007	46.07105285	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	c	0,15	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14077	11.11857913	46.07107368	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P56	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14078	11.11860784	46.07117447	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G07	Classe E	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14079	11.11864885	46.07125242	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G07	Classe E	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14080	11.11865135	46.07126755	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P56	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14081	11.11869885	46.07132734	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G07	Classe E	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14084	11.11904523	46.07145261	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G07	Classe E	b	c	2	1	vapori di mercurio	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14085	11.11913485	46.07146145	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G07	Classe E	b	c	2	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14086	11.11922337	46.07147010	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU BRACCIO A PARETE	1	1	G07	Classe E	b	c	2	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14087	11.11974957	46.07009952	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA	1	1	S25	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14088	11.11991644	46.07017709	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14089	11.12006212	46.07020222	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14090	11.12025576	46.07021575	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14091	11.12043645	46.07023433	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14092	11.12058852	46.07025000	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14093	11.12080065	46.07028685	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14094	11.12100820	46.07030155	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14095	11.12119558	46.07032352	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14096	11.12137402	46.07034451	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14097	11.12139127	46.07046603	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14098	11.12157788	46.07041689	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14099	11.12134091	46.07063514	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14100	11.12154022	46.07056050	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14101	11.12003600	46.07000272	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14106	11.11995478	46.07003747	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14107	11.11990066	46.07003388	VIA TORRE VANGA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14108	11.11985714	46.07001936	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14109	11.11986770	46.06997855	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14110	11.11987724	46.06994006	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14111	11.11988583	46.06990122	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14112	11.11989430	46.06986352	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14113	11.11990274	46.06982505	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14114	11.11991118	46.06978658	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14115	11.11991959	46.06974734	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14116	11.11992467	46.06970740	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14117	11.11993017	46.06966890	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14118	11.11994488	46.06961459	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14119	11.11999750	46.06961839	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14120	11.12004792	46.06962495	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	3,6	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14121	11.11972750	46.06991260	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14122	11.11973576	46.06988347	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14123	11.11974559	46.06985074	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14124	11.11975545	46.06981886	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14125	11.11976535	46.06978783	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14126	11.11977408	46.06975855	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14127	11.11978274	46.06972754	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14128	11.11979015	46.06969571	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14129	11.11979888	46.06966642	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14130	11.11981868	46.06963693	VIA A. POZZO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A23	Classe A	b	p	2,8	1	fluorescente	35	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14131	11.11972668	46.06992720	VIA A. POZZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14132	11.11979769	46.06976123	VIA A. POZZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14133	11.11984305	46.06957840	VIA A. POZZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14134	11.11955889	46.07050397	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14135	11.11939633	46.07010883	VIA TORRE VANGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14136	11.11902325	46.07006689	VIA TORRE VANGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14137	11.11864250	46.07002594	VIA TORRE VANGA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14138	11.11816906	46.06999102	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14139	11.11978549	46.07033928	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14140	11.11974703	46.07052407	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14141	11.11970952	46.07071212	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14142	11.11966936	46.07088879	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14143	11.11963479	46.07103962	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14144	11.11960076	46.07120412	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14145	11.11956747	46.07140545	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14146	11.11955366	46.07162245	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14147	11.11964359	46.07175723	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14148	11.11975347	46.07191876	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14149	11.11986060	46.07207749	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14150	11.11997542	46.07224900	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14151	11.12025235	46.07229232	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14152	11.12048148	46.07228492	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14153	11.12077750	46.07219859	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14154	11.12107664	46.07207555	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14155	11.12128182	46.07189807	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14156	11.12120224	46.07171742	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14157	11.12107609	46.07149421	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14158	11.12110412	46.07133469	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14159	11.12118296	46.07121838	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14160	11.12124280	46.07100333	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14161	11.12128312	46.07082120	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14162	11.11949936	46.07062196	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14163	11.11949150	46.07078852	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14164	11.11942268	46.07095089	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14165	11.11947940	46.07109432	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14166	11.11944463	46.07129072	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14167	11.11940236	46.07148543	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14168	11.11930559	46.07161331	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14169	11.11940923	46.07174297	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14170	11.11950909	46.07189431	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14171	11.11961399	46.07205421	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14172	11.11971745	46.07220921	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14174	11.11993062	46.07249442	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14175	11.12014033	46.07250121	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14176	11.12025761	46.07265242	VIA DOGANA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14177	11.12046205	46.07239902	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14178	11.12070639	46.07232017	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14179	11.12093001	46.07224890	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14180	11.12117110	46.07216870	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14181	11.12144814	46.07207787	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14182	11.12150995	46.07192424	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14183	11.12139026	46.07174779	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14184	11.12129991	46.07156061	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14185	11.12130070	46.07134930	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14186	11.12135811	46.07113817	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14187	11.12145067	46.07088188	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14188	11.12025994	46.07296717	VIA DOGANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14189	11.12042979	46.07322861	VIA DOGANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14193	11.11600257	46.06987529	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	11.5	6	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14194	11.11596507	46.06962180	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14195	11.11577806	46.06942484	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14196	11.11559002	46.06920923	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14197	11.11546796	46.06898979	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14198	11.11535189	46.06875221	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14199	11.11524129	46.06853284	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14200	11.11513869	46.06833775	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14201	11.11561695	46.06992709	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14202	11.11538662	46.06998653	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14203	11.11515912	46.07004545	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14204	11.11493080	46.07010461	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14205	11.11470418	46.07016271	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14206	11.11447395	46.07021968	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14207	11.11565874	46.07001731	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14208	11.11544233	46.07007248	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	5,1 - 6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14209	11.11520394	46.07013345	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	5,1 - 6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14210	11.11497529	46.07018889	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	5,1 - 6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14211	11.11474996	46.07024627	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	5,1 - 6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14212	11.11451885	46.07030293	PONTE SAN LORENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D17	Classe B	b	c	5,1 - 6	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	m	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14213	11.11554741	46.06950439	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	0	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14214	11.11562711	46.06968147	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14215	11.11547342	46.06935796	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14216	11.11538230	46.06917966	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	0	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14217	11.11531497	46.06904537	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14218	11.11524232	46.06890617	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14219	11.11517411	46.06877545	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14220	11.11510504	46.06863589	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14221	11.11503399	46.06850018	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14222	11.11497165	46.06838110	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14223	11.11481601	46.06810052	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14224	11.11491206	46.06820382	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14225	11.11599247	46.06883193	VIA G. CANESTRINI-PARCHEGGIO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	6	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14226	11.11629038	46.06933392	VIA G. CANESTRINI-PARCHEGGIO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	6	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14227	11.11675052	46.06964446	VIA G. CANESTRINI-PARCHEGGIO	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	10	4	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14228	11.14522243	46.02658480	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14229	11.14476925	46.02559561	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14230	11.14491450	46.02535593	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14231	11.14536537	46.02747223	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14232	11.14514844	46.02809411	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14233	11.14515691	46.02844530	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14234	11.14492390	46.02864666	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14235	11.14471139	46.02887423	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14236	11.14478035	46.02928850	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14237	11.14500665	46.02963591	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14238	11.14543230	46.03045674	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14239	11.14582886	46.03125002	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14240	11.14609746	46.03181245	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14241	11.14641083	46.03253506	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14242	11.14629658	46.03326264	VIA PIA ZAMBOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14243	11.14536933	46.01688809	VIA PIANIZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14244	11.14572920	46.01681208	VIA PIANIZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14245	11.14593136	46.01699833	VIA PIANIZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14246	11.14616569	46.01720712	VIA PIANIZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14247	11.14617156	46.01747349	VIA PIANIZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14248	11.14600569	46.01770814	VIA PIANIZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
14249	11.14398438	46.04986932	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
14250	11.14371626	46.04984585	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
14251	11.14344537	46.04983211	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
14252	11.14315243	46.04980891	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
14253	11.14291980	46.04980998	VIA VALNIGRA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
14254	11.12055659	46.09448309	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14255	11.12045606	46.09474341	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14256	11.12036212	46.09498027	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14257	11.12026452	46.09524193	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
14258	11.12015711	46.09550418	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14259	11.12067886	46.09409619	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14260	11.12070190	46.09384518	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14261	11.12069665	46.09358201	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14262	11.12067368	46.09333263	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14263	11.12064256	46.09308617	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14264	11.12062640	46.09275661	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14265	11.12060919	46.09246667	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14266	11.12061381	46.09216098	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14267	11.12065857	46.09188354	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14268	11.12069612	46.09161648	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14269	11.12071064	46.09132670	VIA CENTOCHIAVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14270	11.12105789	46.09457929	SALITA G. DALLA FIOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14271	11.12114934	46.09429965	SALITA G. DALLA FIOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14272	11.12121225	46.09403504	SALITA G. DALLA FIOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14273	11.12139295	46.09383971	SALITA G. DALLA FIOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14274	11.12146639	46.09360481	SALITA G. DALLA FIOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14275	11.12153823	46.09336237	SALITA G. DALLA FIOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14276	11.12157172	46.09312881	SALITA G. DALLA FIOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14277	11.12164304	46.09287528	SALITA G. DALLA FIOR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14278	11.11980025	46.09560611	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14279	11.11942850	46.09571042	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14280	11.11905938	46.09581426	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14281	11.11872233	46.09569994	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14282	11.11839807	46.09553620	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14283	11.11808583	46.09534421	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14284	11.11771435	46.09521763	VIA G. B. TRENER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14285	11.12028009	46.09401223	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14286	11.12030665	46.09386162	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14287	11.12010885	46.09391169	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14288	11.12015315	46.09379473	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14289	11.12035532	46.09371301	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14290	11.12037669	46.09356457	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14291	11.12037947	46.09339334	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14292	11.12012851	46.09336659	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14293	11.12031804	46.09325730	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14294	11.12013646	46.09319961	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14295	11.12019961	46.09307839	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14296	11.12026615	46.09294743	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14297	11.13307365	46.06970889	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14298	11.13285338	46.06953837	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14299	11.13269993	46.06933507	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14300	11.13256295	46.06914966	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14301	11.13243617	46.06897213	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14302	11.13224968	46.06877763	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14303	11.13204472	46.06858803	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14304	11.13183013	46.06838602	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14305	11.13169598	46.06823943	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14306	11.13148128	46.06799127	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14307	11.13117585	46.06784380	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14308	11.13115932	46.06769002	VIA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14309	11.13118538	46.06750381	VIA DEI GIARDINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14310	11.13324956	46.06993630	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14311	11.13337476	46.07013347	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14312	11.13344365	46.07035249	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14313	11.13350926	46.07056360	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14314	11.13369110	46.07071336	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14315	11.13400365	46.07075825	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14316	11.13429311	46.07085830	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14317	11.13461826	46.07086213	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14318	11.13484957	46.07090443	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14319	11.13508300	46.07107592	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14320	11.13532728	46.07118726	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14321	11.13563364	46.07129099	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14322	11.13580729	46.07146947	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14323	11.13587863	46.07167684	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14324	11.13587004	46.07189255	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14325	11.13603466	46.07206933	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14326	11.13617860	46.07224626	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14327	11.13631966	46.07246074	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14328	11.13646992	46.07264238	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14329	11.13661294	46.07280478	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14330	11.13700613	46.07284755	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14331	11.13734639	46.07283463	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14332	11.13765799	46.07279726	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14333	11.13796219	46.07266899	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14334	11.13818617	46.07249430	VIA DEI GIARDINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14335	11.11342871	46.09485624	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14336	11.11324943	46.09516906	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14337	11.11305865	46.09549972	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
14338	11.11289731	46.09582669	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
14339	11.11587670	46.09097810	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14340	11.11606796	46.09064270	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14341	11.11623333	46.09034954	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14342	11.11642599	46.09004073	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14343	11.11660432	46.08972515	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14344	11.11679815	46.08941473	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14345	11.11695200	46.08912254	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14346	11.11572823	46.09129258	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	v	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14347	11.11555222	46.09159688	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14348	11.11537617	46.09189222	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14349	11.11523122	46.09219601	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	v	b	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14350	11.11464968	46.09311420	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14351	11.11451376	46.09338426	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14352	11.11436718	46.09369236	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14353	11.11415959	46.09399314	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14354	11.11398707	46.09429154	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14355	11.11379652	46.09462141	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14362	11.10934456	46.07171906	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14363	11.10921887	46.07183859	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14364	11.10919459	46.07195669	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14365	11.10936443	46.07185052	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14366	11.10948210	46.07173104	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14367	11.10959755	46.07160621	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14368	11.10972386	46.07149222	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14369	11.10992628	46.07152582	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14370	11.10980137	46.07166440	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14371	11.10964807	46.07178667	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14372	11.10947156	46.07189267	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14373	11.10937882	46.07204987	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14374	11.10964366	46.07192283	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14375	11.10980110	46.07180359	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14376	11.10996425	46.07168498	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14377	11.11006279	46.07155739	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14378	11.11020678	46.07144070	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14379	11.11041340	46.07135560	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14380	11.11062763	46.07131220	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14381	11.11085384	46.07127548	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14382	11.11107550	46.07122742	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14383	11.11128919	46.07123939	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14384	11.11147213	46.07130662	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14385	11.11169077	46.07136552	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14386	11.11149956	46.07139332	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14387	11.11258327	46.07360991	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14388	11.11237225	46.07366790	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14389	11.11214961	46.07372085	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14390	11.11194188	46.07376796	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14391	11.11170692	46.07379701	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14392	11.11147028	46.07376889	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14393	11.11125842	46.07368956	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14394	11.11108155	46.07357094	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14395	11.11089090	46.07349078	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14396	11.11065701	46.07351724	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14397	11.11041694	46.07353535	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14398	11.11021856	46.07357082	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14399	11.10998425	46.07359480	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14400	11.10975359	46.07354753	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14401	11.10955138	46.07343527	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14402	11.10936513	46.07325565	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14403	11.10928395	46.07316449	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14404	11.10922768	46.07303346	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14405	11.10926201	46.07291799	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14406	11.10940385	46.07281849	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14407	11.10946184	46.07276562	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14408	11.10954788	46.07265134	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14409	11.10965308	46.07251530	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14410	11.10975229	46.07238774	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14411	11.10949711	46.07329804	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14412	11.10948939	46.07313014	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14413	11.10953336	46.07296479	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14414	11.10958363	46.07279783	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14415	11.10965084	46.07263256	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14416	11.10992791	46.07227026	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14417	11.11013337	46.07218062	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14418	11.11030172	46.07213961	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14419	11.11046878	46.07209593	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14420	11.11065753	46.07204281	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14421	11.11088013	46.07200297	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14422	11.11110046	46.07196172	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14423	11.11132017	46.07192058	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14424	11.11153664	46.07187807	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14425	11.11164018	46.07177996	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14426	11.11153716	46.07164594	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14427	11.11131727	46.07164687	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14428	11.11111585	46.07166988	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14429	11.11089867	46.07172224	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14430	11.11068490	46.07178388	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14431	11.11047182	46.07185541	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14432	11.11026267	46.07193291	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14435	11.10970519	46.07209960	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14441	11.11067985	46.07166024	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14442	11.11371405	46.06922977	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14443	11.11360404	46.06899085	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14444	11.11351583	46.06875103	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14445	11.11339625	46.06850423	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14446	11.11327534	46.06825872	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14447	11.11314914	46.06800392	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14448	11.11302315	46.06775192	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14449	11.11289110	46.06749887	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14450	11.11277558	46.06727031	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14451	11.11254787	46.06700626	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14452	11.11241959	46.06674908	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14453	11.11228627	46.06647986	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14454	11.11321433	46.06859218	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14455	11.11296033	46.06846885	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14456	11.11264774	46.06831360	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14457	11.11235178	46.06816846	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14458	11.11203910	46.06801281	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14459	11.11173423	46.06785701	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14460	11.11141645	46.06770285	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14461	11.11361973	46.07080806	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14462	11.11321168	46.07090613	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14463	11.11287193	46.07091763	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14464	11.11362847	46.07061432	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14465	11.11344635	46.07064352	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14466	11.11364140	46.07033045	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14467	11.11372213	46.07006941	VIA PAPIRIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14468	11.11370073	46.06984022	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14469	11.11362692	46.06959366	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14470	11.11356522	46.06934966	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14471	11.11400360	46.07071230	VIA BRESCIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14472	11.11449555	46.07058329	LUNGADIGE MARCO APULEIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14473	11.11466337	46.07078185	LUNGADIGE MARCO APULEIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14474	11.11433292	46.07045395	LUNGADIGE MARCO APULEIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14475	11.11406206	46.07022645	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14476	11.11408205	46.06998195	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14477	11.11403389	46.06973093	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14478	11.11397950	46.06948169	LUNGADIGE SAN NICOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S42	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14479	11.11384757	46.07146975	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P25	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14480	11.11378218	46.07166382	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P25	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14481	11.11352472	46.07130966	VICOLO DI PIEDICASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5.9-6.9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14482	11.11337687	46.07125721	VICOLO DI PIEDICASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5.9-6.9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14483	11.11321161	46.07114072	PIAZZA DI PIEDICASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6.8-7.4	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14484	11.11341585	46.07102609	PIAZZA DI PIEDICASTELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6.8-7.4	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14485	11.11367743	46.07114832	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14486	11.11371347	46.07102422	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14487	11.11374912	46.07087962	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14488	11.11379883	46.07073125	LUNGADIGE SAN NICOLO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P24	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14489	11.11381930	46.07046846	LUNGADIGE SAN NICOLO'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P24	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14490	11.11381644	46.07027981	LUNGADIGE SAN NICOLO'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P24	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14491	11.11215565	46.05933343	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14492	11.11214621	46.05954442	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14493	11.11216135	46.05978578	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14494	11.11217278	46.06001063	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14495	11.11218415	46.06023800	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14496	11.11219629	46.06045940	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14497	11.11221149	46.06068496	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14498	11.11222274	46.06090714	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14499	11.11222913	46.06113687	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14500	11.11231246	46.06135363	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14501	11.11238252	46.06157895	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14502	11.11237831	46.06179854	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14503	11.11241162	46.06202440	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14504	11.11244930	46.06224668	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14505	11.11249397	46.06246718	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14506	11.11253954	46.06269213	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14507	11.11258421	46.06291263	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14508	11.11265644	46.06313997	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14509	11.11271103	46.06336197	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14510	11.11277064	46.06358192	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14511	11.11283085	46.06380404	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14512	11.11290997	46.06402151	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14513	11.11299260	46.06423285	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14514	11.11306980	46.06445144	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14515	11.11315868	46.06466581	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14516	11.11325089	46.06488292	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14517	11.11334771	46.06509730	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14518	11.11344583	46.06531158	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14519	11.11354553	46.06552198	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14520	11.11365524	46.06573409	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14521	11.11376767	46.06594857	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14522	11.11387748	46.06615733	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14523	11.11398688	46.06637173	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14524	11.11411996	46.06658264	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14525	11.11421126	46.06679282	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14526	11.11432240	46.06700416	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14527	11.11443217	46.06721679	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14528	11.11454077	46.06742682	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14529	11.11465077	46.06763622	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14530	11.11472780	46.06785716	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14531	11.11924516	46.07710352	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14532	11.11918570	46.07697270	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14533	11.11936622	46.07738340	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14534	11.11929668	46.07724687	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14535	11.11949519	46.07707569	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14536	11.11961884	46.07704887	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14537	11.11973388	46.07694439	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14538	11.11957188	46.07686985	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14539	11.11952959	46.07698236	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14540	11.11940048	46.07691032	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14541	11.11932544	46.07702816	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14542	11.11954100	46.07716583	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14543	11.11966038	46.07714229	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14544	11.11985059	46.07718520	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14545	11.11962426	46.07726289	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14546	11.11943126	46.07726363	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14547	11.11946168	46.07750238	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14548	11.11961732	46.07745994	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14549	11.11981267	46.07741545	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14550	11.12002453	46.07735423	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14551	11.12002466	46.07720456	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14552	11.11998073	46.07711231	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14553	11.11991057	46.07696790	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14554	11.11986584	46.07687476	PIAZZA GEN. A. CANTORE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14555	11.10361595	46.07890643	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14556	11.10350879	46.07918632	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14557	11.10341930	46.07942160	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14558	11.10334375	46.07964306	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14559	11.10324783	46.07987880	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14560	11.10313170	46.08016793	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14561	11.10303886	46.08044447	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14562	11.10295354	46.08069968	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14563	11.10282032	46.08099572	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14564	11.10271715	46.08122665	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14565	11.10259443	46.08144118	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14566	11.10258947	46.08107195	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14567	11.10221186	46.08117580	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14568	11.10188116	46.08128491	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14569	11.10163110	46.08145020	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14570	11.10137700	46.08156701	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14571	11.10105387	46.08158435	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14572	11.10087600	46.08159844	LOC. LA VELA	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	D03	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14573	11.10072103	46.08152713	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14574	11.10059387	46.08129761	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14575	11.10045829	46.08106612	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14576	11.10017246	46.08092667	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14577	11.10005428	46.08085165	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14578	11.10005189	46.08062510	LOC. LA VELA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6.5-7.3	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14579	11.10373606	46.07867056	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14580	11.10385512	46.07835738	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14581	11.10388952	46.07810956	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14582	11.10372390	46.07787965	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14583	11.10356213	46.07765159	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14584	11.10355202	46.07740187	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14585	11.10364700	46.07715932	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14586	11.10383799	46.07694722	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14587	11.10409283	46.07677115	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14588	11.10439463	46.07660320	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14589	11.10470254	46.07643994	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14590	11.10501251	46.07627696	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14591	11.10530166	46.07610013	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14592	11.10550668	46.07589206	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14593	11.10571198	46.07569129	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14594	11.10600491	46.07561260	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14595	11.10689840	46.07556460	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14596	11.10716983	46.07547873	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14597	11.10738034	46.07531322	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14598	11.10763248	46.07518385	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14599	11.10796830	46.07487986	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S15	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14600	11.10829784	46.07515987	VIA DOS TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14602	11.10606628	46.07561554	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14603	11.10613358	46.07561421	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14604	11.10622117	46.07561760	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14605	11.10631960	46.07562245	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14606	11.10640845	46.07562748	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14607	11.10649245	46.07563093	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14608	11.10655935	46.07563140	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14609	11.10661120	46.07563457	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe A	v	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14610	11.10640240	46.07448029	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14611	11.10612029	46.07462859	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14612	11.10599404	46.07483162	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14613	11.10596594	46.07505952	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14614	11.10590831	46.07528941	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14615	11.10574186	46.07551471	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14616	11.10552507	46.07570274	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14617	11.10534741	46.07591107	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14618	11.10649647	46.07427036	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14619	11.10658429	46.07406574	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14620	11.10664514	46.07388606	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14621	11.10671442	46.07368824	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14622	11.10677957	46.07348903	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14623	11.13116880	46.08358115	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14624	11.13124796	46.08384924	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14625	11.13129610	46.08411351	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14626	11.13128775	46.08437219	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14627	11.13123246	46.08462771	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14628	11.13105994	46.08330188	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14629	11.13103981	46.08304509	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14630	11.13094270	46.08276809	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14631	11.13085157	46.08251565	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14632	11.13077657	46.08224390	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14633	11.13076375	46.08197374	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14634	11.13082280	46.08170949	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14635	11.13085437	46.08143491	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14636	11.13093451	46.08116707	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14637	11.13078677	46.08087727	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14638	11.13063758	46.08065824	VIA DEL FORTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14639	11.12728054	46.08177320	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14640	11.12740523	46.08154227	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14641	11.12751863	46.08131247	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14642	11.12763776	46.08107926	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14643	11.12779097	46.08089220	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14644	11.12799488	46.08071822	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14645	11.12801826	46.08049644	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14646	11.12804410	46.08023771	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14647	11.12811056	46.07995535	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14648	11.12832879	46.07968006	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14649	11.12838941	46.07940389	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14650	11.12850149	46.07918296	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14651	11.12868708	46.07899786	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14652	11.12888809	46.07879766	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14653	11.12907566	46.07858402	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
14659	11.11274980	46.06195727	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14660	11.11271822	46.06178918	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14661	11.11270568	46.06165888	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14662	11.11268921	46.06149721	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14663	11.11267482	46.06133394	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14664	11.11266091	46.06117449	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14665	11.11250048	46.05867002	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14666	11.11249960	46.05882920	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14667	11.11251065	46.05899024	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14668	11.11252241	46.05915166	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14669	11.11253106	46.05930787	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14670	11.11231897	46.05595663	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14671	11.11226355	46.05514867	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14672	11.11225509	46.05498689	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14673	11.11245886	46.05801717	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14674	11.11224583	46.05482457	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14675	11.11223453	46.05466249	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14676	11.11230365	46.05579516	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14677	11.11228358	46.05547266	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14678	11.11227311	46.05530925	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14679	11.11229323	46.05563284	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14682	11.13693610	46.03981470	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14683	11.13687642	46.03994854	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14684	11.13683548	46.04006609	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14685	11.13691709	46.04018334	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14686	11.13676624	46.04028758	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14687	11.13708854	46.04015675	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14688	11.13698079	46.04027316	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14689	11.13682080	46.04037257	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14690	11.13676178	46.04049177	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14691	11.13698055	46.04047768	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14692	11.13715391	46.04043834	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14693	11.13736457	46.04043405	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14694	11.13756649	46.04045520	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14695	11.10943465	46.09892001	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14696	11.13730614	46.04000724	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14697	11.13749938	46.04022630	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14698	11.13766113	46.04043746	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14699	11.13774824	46.04068998	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A25	Classe A	b	p	3	1	LED	20	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
14700	11.13785686	46.04087654	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14701	11.13790490	46.04114178	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14702	11.13791516	46.04140935	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14703	11.13788892	46.04163326	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14704	11.13792153	46.04183327	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14705	11.13795343	46.04202181	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14706	11.13798844	46.04226150	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14707	11.13795217	46.04240452	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14708	11.13768869	46.04060633	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G17	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14709	11.13756535	46.04079609	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G17	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14710	11.13302996	46.05013047	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14711	11.13315581	46.05014651	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14712	11.13347666	46.05013857	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14713	11.13335050	46.05014224	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14714	11.13373047	46.05011986	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14715	11.13380555	46.05003317	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14716	11.13385293	46.04994566	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14717	11.13382382	46.04981241	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14718	11.13379456	46.04967870	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14719	11.13376492	46.04954526	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14720	11.13373868	46.04937839	S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D38	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14721	11.13368788	46.04087668	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14722	11.13346327	46.04102013	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14723	11.13360643	46.04105723	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14724	11.13353458	46.04134953	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14725	11.13338612	46.04111382	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14726	11.13306791	46.04109211	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14727	11.13291020	46.04090468	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14728	11.13327753	46.04085771	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14730	11.13346600	46.04089471	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G09	Classe C	b	c	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
14731	11.13799084	46.06722315	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
14732	11.13829537	46.06719395	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
14733	11.13635069	46.06644088	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14734	11.13630227	46.06672398	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14735	11.13625867	46.06694917	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14736	11.13622603	46.06718534	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14737	11.13619538	46.06744228	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14738	11.13616723	46.06768542	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14739	11.13614477	46.06793473	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14740	11.13620578	46.06822082	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14741	11.13625319	46.06844207	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14742	11.13630685	46.06873203	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14743	11.13637123	46.06900512	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14744	11.13641210	46.06927570	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14745	11.13646992	46.06954081	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14746	11.13652597	46.06980498	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14747	11.13662020	46.07002270	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14748	11.13690756	46.07014895	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14749	11.13724372	46.07011809	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14750	11.13747287	46.06995033	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14751	11.13756080	46.06970918	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14752	11.13757607	46.06946972	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14753	11.13776208	46.06929392	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14754	11.13804396	46.06921081	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14755	11.13835087	46.06922845	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14756	11.13862546	46.06925939	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14757	11.13892783	46.06933563	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
14758	11.13608855	46.06626903	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14759	11.13580888	46.06609073	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14760	11.13544858	46.06601213	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14761	11.13511844	46.06594227	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14762	11.13477641	46.06588231	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14763	11.13445645	46.06582950	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14764	11.13411133	46.06577054	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14765	11.13377497	46.06581666	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14766	11.13352751	46.06598119	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14767	11.13337817	46.06624954	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14768	11.13306390	46.06638222	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14769	11.13272140	46.06638498	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14770	11.13235334	46.06635943	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14771	11.13202620	46.06641457	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14772	11.13173479	46.06653867	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14773	11.13141787	46.06667385	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14774	11.13110775	46.06680280	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14775	11.13076486	46.06694654	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14776	11.13045134	46.06710118	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14777	11.13019047	46.06727430	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14778	11.12991563	46.06746797	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14779	11.12964128	46.06767420	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14780	11.12942324	46.06789998	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14781	11.12928260	46.06814353	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14782	11.12914742	46.06839404	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14783	11.12900883	46.06864499	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14784	11.12887482	46.06889481	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14785	11.12874462	46.06913942	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14786	11.12860603	46.06939753	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14787	11.12850494	46.06954809	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14788	11.12823638	46.06968508	VIA VENEZIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14789	11.13618499	46.06625739	SALITA G. TOVAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14790	11.13609479	46.06610254	SALITA G. TOVAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14791	11.13599478	46.06596521	SALITA G. TOVAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14792	11.13586916	46.06580857	SALITA G. TOVAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14793	11.13577281	46.06563934	SALITA G. TOVAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14794	11.13572174	46.06547131	SALITA G. TOVAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14795	11.13560871	46.06532356	SALITA G. TOVAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14796	11.13555221	46.06515126	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14797	11.13576305	46.06529876	VIA ALLA BUSA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14798	11.13591029	46.06542175	VIA ALLA BUSA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14799	11.13604920	46.06553783	VIA ALLA BUSA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14800	11.13619962	46.06565320	VIA ALLA BUSA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14801	11.13640260	46.06581097	VIA ALLA BUSA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S67	Classe C	b	c	4,5-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14802	11.13569893	46.06503754	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14803	11.13570117	46.06503768	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14804	11.13591003	46.06498889	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14805	11.13616645	46.06516445	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14806	11.13642409	46.06534110	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14807	11.13665297	46.06550168	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14808	11.13688383	46.06566183	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14809	11.13703436	46.06577244	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14810	11.13593146	46.06519537	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14811	11.13615675	46.06534766	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14812	11.13637973	46.06549878	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14813	11.13659280	46.06565625	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14814	11.13685203	46.06585202	VIALE TRIESTE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14815	11.13525418	46.06521045	BELVEDERE SAN FRANCESCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14816	11.13500949	46.06524559	BELVEDERE SAN FRANCESCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14817	11.13486057	46.06529463	BELVEDERE SAN FRANCESCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14818	11.13478558	46.06528945	BELVEDERE SAN FRANCESCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14819	11.13458558	46.06539289	BELVEDERE SAN FRANCESCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14820	11.13441711	46.06551668	BELVEDERE SAN FRANCESCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14821	11.13428075	46.06566648	BELVEDERE SAN FRANCESCO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14822	11.13528704	46.06519328	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14823	11.13492888	46.06518621	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14824	11.13459532	46.06518381	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14825	11.13419496	46.06517202	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14826	11.13371915	46.06521693	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14827	11.13318415	46.06534076	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14828	11.13278920	46.06549952	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14829	11.13243706	46.06564355	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14830	11.13200666	46.06581950	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14831	11.13158044	46.06599270	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14832	11.13844537	46.04319137	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	5,6-5,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
14833	11.13826507	46.04297878	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	5,6-5,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
14834	11.13807537	46.04281105	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	5,6-5,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
14835	11.13794429	46.04262074	VIA G. FERRANDI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	5,6-5,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
14836	11.11512639	46.04637050	ROTATORIA PONTE RAVINA	TORRE FARO	1	1	S35	Classe A	b	p	12	6	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14837	11.11491097	46.04657798	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14838	11.11457723	46.04672533	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14839	11.11433561	46.04692994	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14840	11.11412806	46.04712636	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14841	11.11389734	46.04737536	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14842	11.11464491	46.04639643	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14843	11.11440493	46.04661224	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14844	11.11416299	46.04682330	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14845	11.11393685	46.04703738	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14846	11.11369598	46.04729947	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14847	11.11346666	46.04756163	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14848	11.11534912	46.04619413	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14849	11.11545857	46.04592373	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14850	11.11568980	46.04569715	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14851	11.11596015	46.04545298	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14852	11.11622375	46.04521729	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14853	11.11646503	46.04500075	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14854	11.11503931	46.04604588	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14855	11.11526943	46.04583757	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14856	11.11553651	46.04559527	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14857	11.11579937	46.04535938	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14858	11.11606075	46.04512442	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14859	11.11629882	46.04491147	TANGENZIALE OVEST	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14860	11.12636193	46.06631290	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14861	11.12655906	46.06626372	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14862	11.12672109	46.06622016	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14863	11.12682426	46.06619243	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14864	11.12697577	46.06615344	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14865	11.12715349	46.06610218	VIA C. A. PILATI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
14866	11.11770216	46.09675937	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14867	11.11789993	46.09673012	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14868	11.11813565	46.09669565	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14869	11.11842365	46.09672427	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14870	11.11835928	46.09659639	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14871	11.11860288	46.09652755	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14872	11.11876279	46.09666439	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14873	11.11880581	46.09646071	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14874	11.11905891	46.09646624	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14875	11.11937494	46.09642464	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14876	11.11756335	46.09663669	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14877	11.11731081	46.09666868	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14878	11.11706838	46.09669031	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14879	11.11681963	46.09671643	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14880	11.11657089	46.09674255	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14881	11.11780095	46.09657670	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14882	11.11804412	46.09652216	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14883	11.11828312	46.09645995	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14884	11.11854532	46.09643946	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14885	11.11882770	46.09637174	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14886	11.11905489	46.09629395	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14887	11.11927860	46.09622507	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14888	11.11951841	46.09615978	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14889	11.11977368	46.09610245	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14890	11.11994026	46.09610124	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14891	11.11964606	46.09614807	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14892	11.11935597	46.09622611	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14893	11.11864416	46.09681978	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14894	11.11747245	46.09674090	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14895	11.11726335	46.09686463	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14896	11.11699540	46.09688678	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14897	11.11673555	46.09688470	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14898	11.11944536	46.09699174	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14899	11.11956019	46.09707313	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14900	11.11956024	46.09707086	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14901	11.11961079	46.09711604	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14902	11.11965273	46.09723201	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14903	11.11965520	46.09722328	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14904	11.11964470	46.09731329	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14905	11.11961934	46.09740290	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14906	11.11960954	46.09744736	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14907	11.11950172	46.09753523	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14908	11.11957038	46.09757134	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14909	11.11952988	46.09765600	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14910	11.11949495	46.09773282	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14911	11.11944130	46.09781761	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14912	11.11940274	46.09786788	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14913	11.11934960	46.09791676	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14914	11.11927048	46.09797541	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14915	11.11922856	46.09799054	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14916	11.11899540	46.09803571	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14917	11.11873703	46.09804897	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14918	11.11826846	46.09790201	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14919	11.11806528	46.09788102	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14920	11.11794816	46.09800656	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14921	11.11777595	46.09811441	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14922	11.11756419	46.09805049	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14923	11.11731477	46.09808612	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14924	11.11722087	46.09795889	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14925	11.11726409	46.09778560	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14926	11.11724687	46.09815497	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14927	11.11705239	46.09812807	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14928	11.11687569	46.09807331	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14929	11.11669416	46.09805191	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14930	11.11647676	46.09809411	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14931	11.11640655	46.09823251	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14932	11.11636191	46.09841516	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14933	11.11630771	46.09862434	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14934	11.11641150	46.09878689	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14936	11.11834028	46.09798782	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14937	11.11808252	46.09804203	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14938	11.11789194	46.09816646	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14939	11.11779724	46.09832850	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14940	11.11772989	46.09849109	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14941	11.11765699	46.09865821	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14942	11.11763311	46.09883549	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14943	11.11740208	46.09890678	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14944	11.11715040	46.09887651	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14945	11.11689616	46.09885787	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14946	11.11664437	46.09881412	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14948	11.11653690	46.09848788	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14949	11.11651600	46.09831133	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14950	11.11646703	46.09820894	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14951	11.11749838	46.09777709	GIARDINO DI MELTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P38	Classe A	b	p	10,5	1	spento	n.r.	z	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
14952	11.11779055	46.09781268	GIARDINO DI MELTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P38	Classe A	b	p	10,5	1	spento	n.r.	z	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
14953	11.11731971	46.09670850	GIARDINO DI MELTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P38	Classe A	b	p	10,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14954	11.11708626	46.09673236	GIARDINO DI MELTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P38	Classe A	b	p	10,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14955	11.11683034	46.09675816	GIARDINO DI MELTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P38	Classe A	b	p	10,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14956	11.09961137	46.10345656	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14957	11.09951320	46.10335493	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14958	11.09934643	46.10327778	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14959	11.09918558	46.10320418	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14960	11.09902052	46.10312843	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14961	11.09886858	46.10305073	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14962	11.09870259	46.10297862	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14963	11.09853661	46.10290652	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14965	11.09821503	46.10275973	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14966	11.09805096	46.10268592	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14967	11.09788988	46.10261214	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14968	11.09772695	46.10253656	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14969	11.09756726	46.10246380	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14970	11.09741439	46.10239368	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14971	11.09724261	46.10231775	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14972	11.09707969	46.10224922	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14973	11.09691266	46.10217986	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14974	11.09674307	46.10211126	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14975	11.09657962	46.10204509	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
14976	11.09639931	46.10198827	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
14977	11.12008252	46.07275814	VIA G.B. LAMPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14978	11.12000485	46.07264703	PIAZZA DANTE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
14979	11.04556885	46.07752981	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
14980	11.04543785	46.07732944	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
14981	11.04520900	46.07706495	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
14982	11.04501555	46.07685883	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
14983	11.04498990	46.07662179	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14984	11.04530537	46.07664128	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14985	11.04555236	46.07663969	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14987	11.04475947	46.07661641	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14988	11.04442724	46.07658933	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14989	11.04401807	46.07651293	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14990	11.04359571	46.07651868	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14991	11.04318934	46.07645684	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14992	11.04336672	46.07622552	STRADA DI OMALGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14993	11.04278297	46.07648921	STRADA DOS DE LE GIARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
14994	11.04283451	46.07669445	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14995	11.04306421	46.07675226	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14996	11.04267176	46.07695640	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14997	11.04228872	46.07674272	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14998	11.04191595	46.07661347	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
14999	11.04221700	46.07653899	STRADA DOS DE LE GIARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15000	11.04257997	46.07656788	STRADA DOS DE LE GIARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15001	11.04311801	46.07645174	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15002	11.04245330	46.07645946	STRADA DOS DE LE GIARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15003	11.04165541	46.07646428	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15004	11.04122426	46.07639227	STRADA DOS DE LE GIARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15005	11.04303779	46.07630541	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15006	11.04285162	46.07618985	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15007	11.04265513	46.07609523	VIA DEI CASAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15008	11.04574110	46.07776699	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15009	11.04602611	46.07790417	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15010	11.04628846	46.07807045	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15011	11.04650419	46.07820288	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15012	11.04669696	46.07833393	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15013	11.04705229	46.07833069	STRADA DI PIAZZAMANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15014	11.04744480	46.07837224	STRADA DI PIAZZAMANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15015	11.04776267	46.07857196	STRADA DI PIAZZAMANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
15016	11.04802876	46.07877275	STRADA DI PIAZZAMANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
15017	11.04833488	46.07900428	STRADA DI PIAZZAMANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
15018	11.04859592	46.07922427	STRADA DI PIAZZAMANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
15019	11.04888995	46.07943672	STRADA DI PIAZZAMANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
15020	11.04920760	46.07968456	STRADA DI PIAZZAMANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
15021	11.04951680	46.07992729	STRADA DI PIAZZAMANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
15022	11.04764924	46.07825929	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15023	11.04788780	46.07828116	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15024	11.04804726	46.07821745	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15025	11.04791921	46.07801092	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15026	11.04814093	46.07834449	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15027	11.04831345	46.07855898	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15028	11.04854707	46.07880664	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15029	11.04877129	46.07893827	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15030	11.04901514	46.07900297	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15031	11.04924369	46.07905314	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15032	11.04938171	46.07891174	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15033	11.04950342	46.07865545	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15034	11.04913560	46.07926432	VIA DEL CESURON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15035	11.04942939	46.07917221	VIA AL BERSALIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15036	11.04966296	46.07917614	VIA AL BERSALIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15037	11.04995054	46.07923997	VIA AL BERSALIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15038	11.04571588	46.07787369	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15039	11.04545523	46.07794898	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15040	11.04567240	46.07804971	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15041	11.04589023	46.07808595	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15042	11.04559486	46.07824942	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15043	11.04575688	46.07845226	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15044	11.04555654	46.07848278	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15045	11.04567066	46.07857712	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15046	11.04590063	46.07866386	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15047	11.04555826	46.07837002	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15048	11.04542444	46.07849454	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15049	11.04521496	46.07837808	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15050	11.04526668	46.07855062	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15051	11.04513333	46.07865215	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15052	11.04547509	46.07815430	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15053	11.04537253	46.07805990	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15054	11.04517066	46.07814216	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15055	11.04558500	46.07795265	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15056	11.04522547	46.07800821	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15057	11.04502773	46.07799349	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15058	11.04487260	46.07808346	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15059	11.04485873	46.07819157	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15060	11.04497954	46.07829673	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15061	11.04508556	46.07835817	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15062	11.04522544	46.07845309	VIA DELLA CHIESA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D35	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15063	11.04681207	46.07846281	V. DELLA VILLA DI BASELGA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15064	11.04680423	46.07865232	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15065	11.04685212	46.07885972	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15066	11.04679282	46.07906174	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15067	11.04643833	46.07917455	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15068	11.04620793	46.07914259	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15069	11.04589123	46.07902927	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15070	11.04561399	46.07893047	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15071	11.04532820	46.07893033	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15072	11.04504475	46.07880524	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15073	11.04469017	46.07858655	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15074	11.04435560	46.07842926	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15075	11.04699620	46.07861349	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15076	11.04711185	46.07874304	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15077	11.04726203	46.07889775	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15078	11.04730539	46.07900641	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15079	11.04703113	46.07904553	STRADA DEL DOS GARIOL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15080	11.04741442	46.07905924	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15081	11.04760558	46.07923952	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15082	11.04777711	46.07942858	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15083	11.04797159	46.07960965	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15084	11.04816426	46.07980932	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15085	11.04834864	46.08001302	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15086	11.12076239	46.06784172	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15087	11.12065175	46.06810980	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	15,3	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15088	11.12032724	46.06824420	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	12,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15089	11.12008881	46.06844579	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	9.6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15090	11.12004556	46.06846525	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	9.6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15091	11.12015105	46.06850472	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15092	11.12011363	46.06862079	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15093	11.12007094	46.06886343	VIA DELLE ORFANE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15094	11.12005936	46.06899715	VIA DELLE ORFANE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15095	11.12004582	46.06910824	VIA DELLE ORFANE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15097	11.11998948	46.06935290	VIA DELLE ORFANE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15098	11.11993882	46.06946725	VIA DELLE ORFANE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15099	11.12096840	46.06750038	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15100	11.12092779	46.06756560	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15101	11.12089168	46.06762628	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15102	11.12095100	46.06773092	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15103	11.12103288	46.06774714	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15104	11.12110778	46.06775790	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15105	11.12117232	46.06776726	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15106	11.12124261	46.06777645	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15107	11.12130123	46.06778673	PIAZZA DUOMO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.1	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15108	11.12063689	46.06670573	SOTTOPORTICO DEL PIEVANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15109	11.12068193	46.06664845	SOTTOPORTICO DEL PIEVANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15110	11.12096329	46.06664606	SOTTOPORTICO DEL PIEVANO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A47	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15111	11.12478191	46.06824645	VIC. DEL MACELLO VECCHIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15112	11.12099680	46.06673529	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15113	11.12098348	46.06661926	SOTTOPORTICO DEL PIEVANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15114	11.12101495	46.06643653	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15115	11.12084798	46.06678867	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15116	11.12047173	46.06718307	VICOLO TERLAGO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15117	11.12047536	46.06710414	VICOLO TERLAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A82	Classe D	b	p	0.5	1	fluorescente	11	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15118	11.12058321	46.06696826	VICOLO TERLAGO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15119	11.12055231	46.06705098	VICOLO DEI BIRRI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.2	elemento di correzione direzione flusso luminoso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15120	11.12074804	46.06708835	VICOLO DEI BIRRI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15121	11.12091822	46.06710844	VICOLO DEI BIRRI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15122	11.12062653	46.06728165	VICOLO BENASSUTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15123	11.12078568	46.06732511	VICOLO BENASSUTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15124	11.12091773	46.06732468	VICOLO BENASSUTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4-4.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15125	11.12044593	46.06729127	VICOLO BENASSUTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15126	11.12037168	46.06729890	VICOLO BENASSUTI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15127	11.12026519	46.06731837	VICOLO BENASSUTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P70	Classe D	b	p	5.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15128	11.12018064	46.06729909	VIA DON A. RIZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15129	11.12025155	46.06715545	VIA DON A. RIZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15130	11.12027625	46.06705981	VIA DON A. RIZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15131	11.12025770	46.06693005	VIA DON A. RIZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15132	11.12023109	46.06746547	VIA DON A. RIZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15133	11.12026735	46.06758330	PIAZZA S. TERESA VERZERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15134	11.12025276	46.06772765	VIC. BEATO STEF.BELLESINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15135	11.12040046	46.06773409	VIC. BEATO STEF.BELLESINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15136	11.12050493	46.06773075	VIC. BEATO STEF.BELLESINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15137	11.12069162	46.06775052	VIC. BEATO STEF.BELLESINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15138	11.12006783	46.06770385	PIAZZA S. TERESA VERZERI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15139	11.12003001	46.06770773	PIAZZA S. TERESA VERZERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4.5-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15140	11.12102315	46.06712412	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	15.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15141	11.12104658	46.06713532	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	15.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15142	11.12099863	46.06746635	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	15.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15143	11.12098518	46.06747328	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15144	11.12089159	46.06765745	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	13,7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15145	11.12132516	46.06776513	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15148	11.12012583	46.06686803	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15149	11.11932272	46.06678769	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15150	11.11915201	46.06677403	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	2	2	P14	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15151	11.11913875	46.06677498	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15154	11.12015303	46.06658562	VIA A. MAFFEI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P67	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15155	11.12014568	46.06658090	VIA A. MAFFEI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	2	2	P14	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15156	11.12207553	46.06672222	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P14	Classe D	b	p	18	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	0,3	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15157	11.12208441	46.06668911	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P14	Classe D	b	p	18	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	0,3	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15158	11.12193692	46.06754455	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P75	Classe D	b	p	40	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15159	11.12196343	46.06752775	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P75	Classe D	b	p	40	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15160	11.12128102	46.06662566	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15161	11.12078379	46.06697107	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15162	11.12079196	46.06696364	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P75	Classe D	b	p	15	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15163	11.12126537	46.06662461	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P14	Classe D	b	p	10,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15165	11.12107630	46.06773611	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P14	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15166	11.12227047	46.06650623	VICOLO DEL CAPITOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15167	11.12215229	46.06649093	VICOLO DEL CAPITOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15168	11.12204701	46.06654923	VICOLO DEL CAPITOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15169	11.12189053	46.06655011	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15170	11.12169270	46.06653283	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15171	11.12189695	46.06669741	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15172	11.12162821	46.06666962	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15173	11.12140001	46.06664921	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15174	11.12111298	46.06629523	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15175	11.12106976	46.06604890	VIA G. PRATI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P59	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15176	11.12084203	46.06616548	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15177	11.12057308	46.06613816	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15178	11.12021671	46.06611263	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15179	11.11992242	46.06608346	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15180	11.11959224	46.06604971	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15181	11.11939494	46.06602980	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15182	11.12067828	46.06603781	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15183	11.12031709	46.06599996	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15184	11.12006720	46.06597504	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15185	11.11980170	46.06594754	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15186	11.11953283	46.06591970	VIA G. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15187	11.12024184	46.06617741	VIA A. MAFFEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15188	11.12019116	46.06640095	VIA A. MAFFEI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P67	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15189	11.12117072	46.06614628	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15190	11.12118961	46.06592999	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15191	11.12108559	46.06576852	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15192	11.12107881	46.06559705	VIA C. ESTERLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15193	11.12093926	46.06549501	VIA G. BORSIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D47	Classe B	b	c	4,6-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15194	11.12070995	46.06547141	VIA G. BORSIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D47	Classe B	b	c	4,6-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15195	11.12048464	46.06544813	VIA G. BORSIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D47	Classe B	b	c	4,6-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15196	11.12032591	46.06543044	VIA G. BORSIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D47	Classe B	b	c	4,6-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15197	11.12009979	46.06540853	VIA G. BORSIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D47	Classe B	b	c	4,6-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15198	11.11987965	46.06538636	VIA G. BORSIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D47	Classe B	b	c	4,6-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15199	11.11965390	46.06536328	VIA G. BORSIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D47	Classe B	b	c	4,6-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15200	11.11949708	46.06534788	VIA G. BORSIERI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D47	Classe B	b	c	4,6-4,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15201	11.12241569	46.06678481	VIA CALEPINA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15202	11.12268125	46.06682390	VIA CALEPINA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15203	11.12290480	46.06686030	VIA CALEPINA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15204	11.12313203	46.06689513	VIA CALEPINA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15205	11.12339157	46.06684310	VIA ROCCABRUNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15206	11.12343903	46.06664688	VIA ROCCABRUNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15207	11.12354121	46.06704488	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15208	11.12320121	46.06716816	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15209	11.12338089	46.06721470	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15210	11.12351865	46.06722822	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15211	11.12328061	46.06729892	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15212	11.12358985	46.06730121	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15213	11.12376979	46.06740285	PIAZZA DELLE ERBE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15214	11.12375410	46.06755722	PIAZZA DELLE ERBE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15215	11.12399893	46.06759470	PIAZZA DELLE ERBE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15216	11.12402026	46.06744720	PIAZZA DELLE ERBE	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15217	11.12314846	46.06728305	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15218	11.12288398	46.06727170	VIA C. DORDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15219	11.12259727	46.06726135	VIA C. DORDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15220	11.12365525	46.06706087	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15221	11.12368133	46.06718398	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15222	11.12384726	46.06707338	VIA CALEPINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P67	Classe A	b	p	14,5	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15223	11.12403816	46.06709697	VIA CALEPINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P67	Classe A	b	p	14,5	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15224	11.12419903	46.06723451	VIA MANTOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P67	Classe A	b	p	13,5	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15225	11.12429561	46.06710814	VIA CALEPINA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15226	11.12454149	46.06713748	VIA CALEPINA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15227	11.12494127	46.06712989	VIA CALEPINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P67	Classe A	b	p	11	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15228	11.12528435	46.06717819	VIA CALEPINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15229	11.12551749	46.06720397	VIA CALEPINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15230	11.12575617	46.06722006	VIA CALEPINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P67	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15231	11.12615528	46.06724536	VIA CALEPINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P67	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15232	11.12418986	46.06690657	VIA MANTOVA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ת verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15233	11.12423552	46.06674318	VIA MANTOVA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ת verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15234	11.12428081	46.06658022	VIA MANTOVA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	ת verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15235	11.12467055	46.06662136	VICOLO DEL LICEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15236	11.12452086	46.06696534	VICOLO L. NICCOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15237	11.12458287	46.06679863	VICOLO L. NICCOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15238	11.12472168	46.06684654	VICOLO DEL LICEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15239	11.12494814	46.06693013	VICOLO DEL LICEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15240	11.12505192	46.06706912	VICOLO DEL LICEO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15241	11.12265756	46.06636155	VIA SANTA TRINITA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15242	11.12253478	46.06642900	VIA SAN VIGILIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15243	11.12245263	46.06653899	VIA SAN VIGILIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15244	11.12240912	46.06665751	VIA SAN VIGILIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15245	11.12236358	46.06676148	VIA SAN VIGILIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15246	11.12239223	46.06629470	VIA SAN VIGILIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	4,4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15247	11.12259439	46.06625732	VIA G. MAZZINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15248	11.12285738	46.06608884	VIA G. MAZZINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15249	11.12280885	46.06590912	VIA G. MAZZINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	12.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15250	11.12299032	46.06580155	VIA G. MAZZINI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15251	11.12310626	46.06559688	II ANDRONA BORGONUOVO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15252	11.12317170	46.06543990	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15253	11.12296072	46.06629078	VIA SANTA TRINITA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15254	11.12329863	46.06644257	VIA SANTA TRINITA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	13,3	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15255	11.12388584	46.06640761	VIA SANTA TRINITA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	11,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15256	11.12452245	46.06648066	VIA SANTA TRINITA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15257	11.12425789	46.06644450	VIA SANTA TRINITA'	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15258	11.12326310	46.06738651	PASSAGGIO ZIPPEL	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	3,2	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15259	11.12322539	46.06745668	PASSAGGIO ZIPPEL	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G25	Classe C	m	c	3,8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15260	11.12318991	46.06751163	PASSAGGIO ZIPPEL	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	3,3	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15261	11.12318791	46.06756833	PASSAGGIO ZIPPEL	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	3,3	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15262	11.12318050	46.06762659	PASSAGGIO ZIPPEL	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	3,3	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15263	11.12319367	46.06769274	PASSAGGIO ZIPPEL	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	3,3	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15264	11.12327307	46.06769272	PASSAGGIO ZIPPEL	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	3,3	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15265	11.12319404	46.06775666	PASSAGGIO ZIPPEL	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	3,3	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15266	11.12326711	46.06775530	PASSAGGIO ZIPPEL	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P16	Classe A	b	p	3,3	1	LED	20	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15267	11.12609494	46.06882657	VIA FRANCESCO FERRUCCIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15268	11.12634282	46.06887768	VIA FRANCESCO FERRUCCIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15269	11.12655307	46.06892395	VIA FRANCESCO FERRUCCIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15270	11.12680649	46.06896725	VIA FRANCESCO FERRUCCIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15271	11.12703774	46.06900519	VIA FRANCESCO FERRUCCIO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15272	11.12708767	46.06892435	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15273	11.12697919	46.06874316	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15274	11.12682288	46.06858095	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15275	11.12682172	46.06845267	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15276	11.12668855	46.06832587	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15277	11.12665596	46.06811438	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15278	11.12611261	46.06867121	VICOLO S. MARIA MADDALENA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15279	11.12626765	46.06859775	VICOLO S. MARIA MADDALENA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15280	11.12627177	46.06849822	VICOLO S. MARIA MADDALENA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15281	11.12632856	46.06838366	VICOLO S. MARIA MADDALENA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15282	11.12644991	46.06824053	VICOLO S. MARIA MADDALENA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15283	11.12653057	46.06808163	VICOLO S. MARIA MADDALENA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-5,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15284	11.12658238	46.06795315	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15285	11.12650531	46.06779274	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,3-5,6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15286	11.12485313	46.06916441	PIAZZETTA M. GAISMAYR	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15287	11.12514546	46.06917309	PIAZZETTA ANFITEATRO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15288	11.12529017	46.06908988	VICOLO SAN PIETRO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15289	11.12547116	46.06930015	PIAZZETTA ANFITEATRO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15290	11.12525249	46.06929748	VICOLO CONTRADA TEDESCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15291	11.12525530	46.06939228	VICOLO CONTRADA TEDESCA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15292	11.12551620	46.06902774	VICOLO SAN PIETRO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D03	Classe C	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15293	11.12571522	46.06897829	VICOLO SAN PIETRO	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	D03	Classe C	b	c	4,5-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15294	11.12354304	46.06931131	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D44	Classe C	b	p	6,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15295	11.12354380	46.06927531	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D44	Classe C	b	p	6,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15296	11.12354242	46.06923933	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D44	Classe C	b	p	6,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15297	11.12353839	46.06913431	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D44	Classe C	b	p	6,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15298	11.12343645	46.06949525	PIAZZA C. BATTISTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	5	5	P60	Classe D	b	p	5,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15299	11.12394419	46.06939646	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15300	11.12393844	46.06943522	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15301	11.12393559	46.06947320	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15302	11.12393110	46.06951198	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15303	11.12392825	46.06954996	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15304	11.12382834	46.06981087	GALLERIA DEI PARTIGIANI	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A02	Classe A	b	a	5.6-6.6	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15305	11.12374467	46.06957127	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15306	11.12369138	46.06956951	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15307	11.12365488	46.06953699	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15308	11.12363079	46.06951209	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15309	11.12357531	46.06951088	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15310	11.12352576	46.06951149	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15311	11.12347028	46.06951028	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15312	11.12338347	46.06955515	GALLERIA GIUSEPPE GARBARI	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A02	Classe A	b	a	6.8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15313	11.12395011	46.06926890	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15314	11.12394858	46.06923152	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15315	11.12394699	46.06919289	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15316	11.12391852	46.06916599	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15317	11.12386438	46.06916320	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15318	11.12381029	46.06915992	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15319	11.12379175	46.06914613	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15320	11.15559341	46.00746665	LOC. VALSORDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
15321	11.15556020	46.00735311	LOC. VALSORDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
15322	11.15527742	46.00731345	LOC. VALSORDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
15323	11.15502591	46.00735270	LOC. VALSORDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
15324	11.15495975	46.00720941	LOC. VALSORDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
15325	11.13230233	46.09261788	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15326	11.13216595	46.09280423	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15327	11.13214750	46.09302750	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15328	11.13213649	46.09329001	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15329	11.13212066	46.09350219	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15330	11.13198253	46.09369164	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15331	11.13171541	46.09382298	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15332	11.13154356	46.09400322	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15333	11.13144311	46.09421528	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15334	11.13126260	46.09443531	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15335	11.13114704	46.09464594	VIA DELLE COSTIOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15336	11.12390175	46.06956731	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15337	11.12388718	46.06958954	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15338	11.12377549	46.06958753	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15339	11.12332853	46.06927141	PIAZZA C. BATTISTI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A50	Classe A	b	a	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15340	11.11530743	46.06828609	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15341	11.11539803	46.06846124	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15342	11.11546107	46.06858565	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15343	11.11554209	46.06874353	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15344	11.11562289	46.06890759	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15345	11.11570369	46.06907166	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15346	11.11572892	46.06920545	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15347	11.11583715	46.06931607	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15348	11.12871472	46.07600351	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	ARGENTARIO
15349	11.12893324	46.07624492	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	ARGENTARIO
15350	11.12910637	46.07648682	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	ARGENTARIO
15351	11.12929195	46.07671519	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	ARGENTARIO
15352	11.12946730	46.07695114	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	ARGENTARIO
15353	11.12965655	46.07718117	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	ARGENTARIO
15354	11.13009654	46.07725766	VIA MURALTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	ARGENTARIO
15355	11.12738801	46.09283293	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15356	11.12734483	46.09255691	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15357	11.12745591	46.09234688	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15358	11.12777227	46.09218253	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15359	11.12801094	46.09198312	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15360	11.12818690	46.09174582	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15361	11.12831920	46.09149492	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15362	11.12719004	46.09308895	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15363	11.12693200	46.09330463	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15364	11.12665645	46.09351908	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15365	11.12641003	46.09369265	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15366	11.12607526	46.09384561	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	presenza vegetazione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15367	11.12577921	46.09401416	VIA SABBIONARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	presenza vegetazione	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15368	11.12552875	46.09425468	LOC. MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15369	11.12532142	46.09447273	LOC. MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15370	11.12516473	46.09471548	LOC. MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15371	11.12502082	46.09497890	LOC. MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15372	11.12492110	46.09524639	LOC. MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15373	11.12452766	46.09518437	LOC. MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15374	11.12428202	46.09496108	LOC. MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15375	11.12394442	46.09480127	LOC. MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15376	11.12353396	46.09477572	LOC. MARTIGNANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15377	11.12859546	46.03696506	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15378	11.12886042	46.03693375	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15379	11.12915788	46.03692840	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15380	11.12945474	46.03692158	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15381	11.12970919	46.03689973	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15382	11.12970858	46.03669315	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15383	11.12970833	46.03648633	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15384	11.12970850	46.03628000	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15385	11.12970880	46.03607032	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15386	11.12970797	46.03586340	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15387	11.12974439	46.03574087	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15388	11.12993960	46.03574159	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15389	11.13023471	46.03580302	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15390	11.13045195	46.03585725	VIA DI STELLA DI MAN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15391	11.05739184	46.03953173	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A59	Classe A	b	p	4,5	1	LED	19,2	-	-	-	installato a plafone	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
15392	11.05736860	46.03951918	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A59	Classe A	b	p	4,5	1	LED	19,2	-	-	-	installato a plafone	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
15393	11.05734117	46.03950527	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A59	Classe A	b	p	4,5	1	LED	19,2	-	-	-	installato a plafone	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
15394	11.05773368	46.03922348	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15395	11.05766810	46.03927805	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15396	11.05760446	46.03932873	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15397	11.05753940	46.03938087	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15399	11.05741456	46.03948486	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15400	11.05726471	46.03954305	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15401	11.05740993	46.03911846	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15402	11.05734618	46.03917173	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15403	11.05728180	46.03922391	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15404	11.05721620	46.03927620	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15405	11.05715333	46.03932930	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15406	11.05825379	46.03975746	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15407	11.05806757	46.03972660	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15408	11.05787497	46.03969521	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15409	11.05770018	46.03971029	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15410	11.05748080	46.03968063	STRADA DI VASON	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15411	11.12506884	46.05067924	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15412	11.12510049	46.05043803	VIA A. FRANK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15413	11.12514911	46.05018688	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15414	11.12489982	46.05010080	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15415	11.12458874	46.05008479	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15416	11.12515428	46.04996608	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15417	11.12517814	46.04973712	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15418	11.12539595	46.05012504	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15419	11.12572041	46.05014259	VIA A. DEGASPERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15420	11.12592877	46.05016359	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15421	11.12632097	46.05017396	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15422	11.12668182	46.05018650	VIA LA CLARINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15423	11.12313020	46.05256309	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15424	11.12303800	46.05246359	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15425	11.12269974	46.05252497	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15426	11.12241175	46.05247239	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15427	11.12229770	46.05254294	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15428	11.12228640	46.05268789	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15429	11.12236657	46.05274018	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15430	11.12262494	46.05275029	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15431	11.12285047	46.05287123	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15432	11.12313306	46.05288257	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15433	11.11193786	46.08895807	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15434	11.11183493	46.08913458	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15435	11.11171779	46.08934358	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15436	11.11159825	46.08955377	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15437	11.11148389	46.08976232	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15438	11.11129657	46.09019139	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15439	11.11116999	46.09040762	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15440	11.11143537	46.08998884	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15441	11.11104831	46.09061551	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15442	11.11210533	46.08868817	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15443	11.11185605	46.08866702	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15444	11.11156962	46.08865828	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15445	11.11126568	46.08864278	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15446	11.11094414	46.08860945	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15447	11.08284023	46.06235766	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
15448	11.08292981	46.06263137	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
15449	11.08296847	46.06284231	STRADA DI CANDRIAI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
15450	11.16882401	46.06429802	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S74	Classe A	b	p	8	1	LED	30	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
15451	11.16758470	46.06773305	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	8	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
15452	11.16788407	46.06785568	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	8	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	POVO
15453	11.16826649	46.06792180	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	8	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	POVO
15454	11.16863879	46.06792695	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	8	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
15455	11.16912172	46.06783536	VIA BRENZ	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	8	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
15456	11.14584183	46.11605247	STRADA DI VAL CALDA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6.8-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
15457	11.12337929	46.06702608	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	m	c	3.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15458	11.13960650	46.04203597	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15459	11.13943217	46.04216857	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15460	11.13925564	46.04231301	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15461	11.13899522	46.04251783	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15462	11.13891495	46.04261556	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15463	11.13883903	46.04279176	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	presenza vegetazione	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15464	11.13879172	46.04297432	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15465	11.13875571	46.04316164	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15466	11.13874440	46.04335258	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15467	11.13871945	46.04354294	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15468	11.13868226	46.04375187	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15469	11.13864063	46.04389519	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15470	11.13981400	46.04188987	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15471	11.13999811	46.04175339	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15472	11.14016823	46.04162597	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15473	11.14033475	46.04149735	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15474	11.14051185	46.04136833	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15475	11.14044126	46.04122754	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15476	11.14060240	46.04105679	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15477	11.14084486	46.04094831	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15478	11.14070293	46.04122998	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15479	11.14087536	46.04107944	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15480	11.14102271	46.04086143	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15481	11.14108148	46.04066895	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15482	11.14109562	46.04046288	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S68	Classe A	b	p	6	1	LED	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15483	11.13931985	46.04244285	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S53	Classe A	b	p	4	1	LED	41	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15484	11.13937426	46.04250295	VIA E. CONCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P43	Classe A	b	p	2.5	1	LED	20	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15485	11.13940743	46.04252191	VIA E. CONCI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P43	Classe A	b	p	2.5	1	LED	20	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15486	11.13948141	46.04260104	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S53	Classe A	b	p	4	1	LED	41	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15487	11.13932332	46.04277798	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S53	Classe A	b	p	4	1	LED	41	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15488	11.13919420	46.04295412	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S53	Classe A	b	p	4	1	LED	41	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15489	11.13908756	46.04313402	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S53	Classe A	b	p	4	1	LED	41	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15490	11.13903728	46.04332745	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S53	Classe A	b	p	4	1	LED	41	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15491	11.13896478	46.04351523	VIA E. CONCI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S53	Classe A	b	p	4	1	LED	41	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15492	11.13895233	46.04371407	VIA GALASSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S53	Classe A	b	p	4	1	LED	41	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	VILLAZZANO
15493	11.14125095	46.04030095	VIA E. CONCI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15494	11.14326129	46.04460995	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15495	11.14328468	46.04469804	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15496	11.14332644	46.04483779	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15497	11.14337857	46.04496776	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1.2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15498	11.14343361	46.04511478	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15499	11.14350383	46.04526517	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15500	11.14358662	46.04539085	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15501	11.14369114	46.04552252	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15502	11.14376323	46.04565709	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15503	11.14380215	46.04578850	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15504	11.14382530	46.04592074	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15505	11.14388947	46.04601452	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15506	11.14396210	46.04611535	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15507	11.14402762	46.04620505	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15508	11.14401935	46.04629388	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15509	11.14399927	46.04645715	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15510	11.14393129	46.04659821	STRADA DELLE TABARELLE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D32	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15511	11.15437880	46.05688426	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5,3	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
15512	11.15453237	46.05698571	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5,3	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
15513	11.15470772	46.05712275	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5,3	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
15514	11.15487661	46.05730411	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5,3	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
15515	11.15509238	46.05746098	VIA GABBIOLO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5,3	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
15516	11.13384200	46.05338451	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15517	11.13379087	46.05357183	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15518	11.13368005	46.05386176	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15519	11.13357306	46.05404459	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15520	11.13352291	46.05425679	VIA SAN BARTOLAMEO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15521	11.12009857	46.05606908	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	100	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15522	11.11990377	46.05640014	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	100	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15523	11.11989352	46.05662092	VIA DON NARCISO SORDO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	100	-	-	-	apparecchio per illuminazione parcheggio	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15524	11.11938300	46.05683148	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	100	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15525	11.11915065	46.05701566	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	100	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15526	11.11879080	46.05727928	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	100	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15527	11.11864335	46.05753177	LARGO E. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15528	11.11991835	46.05619737	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15529	11.11959237	46.05654677	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15530	11.11916487	46.05683897	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15531	11.11882873	46.05706957	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15532	11.11817229	46.05741392	LARGO E. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15533	11.12007410	46.05577671	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15534	11.12021469	46.05573858	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15535	11.12029539	46.05541050	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15536	11.12035181	46.05517078	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15537	11.12039971	46.05482598	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15538	11.12044768	46.05462281	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15539	11.12061237	46.05413718	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15540	11.12075779	46.05374402	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15541	11.12078379	46.05346059	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15542	11.12085701	46.05302939	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15543	11.12014583	46.05549773	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15544	11.12020687	46.05525405	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15545	11.12026605	46.05501039	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15547	11.12053626	46.05396909	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15548	11.12065145	46.05358136	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15549	11.12071248	46.05330786	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15550	11.11605443	46.09880432	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	150	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15551	11.11578776	46.09877517	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	150	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15552	11.11551074	46.09874476	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	150	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15553	11.11524144	46.09871480	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	150	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15554	11.11497441	46.09868662	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	150	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15555	11.11461079	46.09864828	VIA 25 APRILE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D61	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	150	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15570	11.13312447	46.06667774	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A08	Classe A	b	p	1,5	1	alogenuri metallici	35	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15571	11.13296052	46.06667916	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A08	Classe A	b	p	1,5	1	alogenuri metallici	35	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15572	11.13265959	46.06737989	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A08	Classe A	b	p	2	1	alogenuri metallici	35	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15573	11.13252687	46.06734983	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A08	Classe A	b	p	2	1	alogenuri metallici	35	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15575	11.10311399	46.10073336	VIA DELL'ASILO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D19	Classe A	b	p	4	1	LED	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15576	11.10390941	46.10069578	VIA DELL'ASILO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D19	Classe A	b	p	4	1	LED	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15577	11.10349735	46.10069292	VIA DELL'ASILO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D19	Classe A	b	p	4	1	LED	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15578	11.10367299	46.10074941	VIA DELL'ASILO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D19	Classe A	b	p	4	1	LED	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15579	11.10383703	46.10079484	VIA MARTINO AICHNER-VIA DELL'ASILO-SOTTOPASSO PEDONALE FERROVIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A13	Classe A	b	p	3,5	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15580	11.10394166	46.10083286	VIA MARTINO AICHNER-VIA DELL'ASILO-SOTTOPASSO PEDONALE FERROVIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A13	Classe A	b	p	3,5	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15581	11.10391645	46.10086429	VIA MARTINO AICHNER-VIA DELL'ASILO-SOTTOPASSO PEDONALE FERROVIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A13	Classe A	b	p	3,5	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15582	11.10381182	46.10082626	VIA MARTINO AICHNER-VIA DELL'ASILO-SOTTOPASSO PEDONALE FERROVIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A13	Classe A	b	p	3,5	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15583	11.10406762	46.10081920	VIA MARTINO AICHNER	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D19	Classe A	b	p	4	1	LED	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15584	11.10416073	46.10070607	VIA MARTINO AICHNER	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D19	Classe A	b	p	4	1	LED	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15585	11.10425708	46.10058999	VIA MARTINO AICHNER	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D19	Classe A	b	p	4	1	LED	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15586	11.10291179	46.10054590	VIA DELL'ASILO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D19	Classe A	b	p	4	1	LED	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15587	11.10290947	46.10038633	VIA DELL'ASILO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D19	Classe A	b	p	4	1	LED	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15588	11.13196502	46.07797999	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15589	11.13221495	46.07779416	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15590	11.13244345	46.07760543	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15591	11.13266431	46.07741021	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15592	11.13284035	46.07718987	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15593	11.13303295	46.07695556	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15594	11.13045050	46.07748497	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15595	11.13023382	46.07745816	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15596	11.12991378	46.07750119	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15597	11.12955205	46.07754603	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15598	11.12921871	46.07762021	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15599	11.12890423	46.07773036	VIA BASSANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15601	11.13465363	46.07605398	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15602	11.13442456	46.07622533	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15603	11.13414415	46.07636104	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15604	11.13386703	46.07650530	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15605	11.13358397	46.07664681	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15606	11.13329697	46.07679733	VIA ALLE COSTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15607	11.13671385	46.07536026	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15608	11.13681255	46.07563723	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15609	11.13685447	46.07590144	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15610	11.13694176	46.07617782	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15611	11.13707257	46.07644663	VIA ALLA PELEGRINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
15613	11.12092592	46.12918653	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15614	11.12092307	46.12936432	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15615	11.12104859	46.12951926	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15616	11.12110913	46.12970837	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15617	11.12117483	46.12990160	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15618	11.12124479	46.13009456	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15619	11.12103006	46.13023026	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15620	11.12101855	46.13042991	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15621	11.12123540	46.13056601	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15622	11.12127524	46.13022287	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15623	11.12139287	46.13045504	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15624	11.12155327	46.13063662	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15625	11.12167739	46.13085130	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15626	11.11905304	46.12829237	VIA BELLARIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P27	Classe A	b	p	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
15627	11.11923052	46.12843865	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
15628	11.11944362	46.12847094	VIA BELLARIA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
15632	11.12539079	46.13006981	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15633	11.12530678	46.12983539	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15634	11.12522816	46.12955240	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15635	11.12496089	46.12944418	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15636	11.12468521	46.12932196	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15637	11.12404410	46.12916910	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15638	11.12355284	46.12877650	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15639	11.12291644	46.12848139	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15640	11.12279490	46.12810506	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15641	11.12683004	46.13001239	VIA DEL CESURET	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15642	11.12700050	46.12981588	VIA DEL CESURET	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15643	11.12703438	46.12957188	VIA DEL CESURET	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15644	11.12714245	46.12934425	VIA DEL CESURET	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15645	11.12739152	46.12917521	VIA DEL CESURET	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15646	11.12751567	46.12900436	VIA DEL CESURET	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15647	11.12766923	46.12880532	VIA DEL CESURET	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15648	11.12779430	46.12859237	VIA DEL CESURET	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15649	11.11009654	46.09871523	VIA DELLA CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
15650	11.11022859	46.09871837	VIA DELLA CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
15651	11.11024174	46.09853879	VIA DELLA CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
15652	11.12753747	46.12666560	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15653	11.12746122	46.12644489	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15654	11.12740306	46.12620048	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15655	11.12740723	46.12600549	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15656	11.12770906	46.12598840	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15657	11.12800010	46.12864964	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15658	11.12865407	46.12853027	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15659	11.12832838	46.12859208	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15660	11.12900239	46.12851778	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15661	11.12951614	46.12566881	VIA PER CORTESANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	4.5-5.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15662	11.12978957	46.12555804	VIA PER CORTESANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	4.5-5.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15663	11.13004751	46.12540654	VIA PER CORTESANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	4.5-5.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15664	11.13032190	46.12532783	VIA PER CORTESANO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	4.5-5.5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15665	11.12913339	46.12581379	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15666	11.12875896	46.12581995	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15667	11.12844674	46.12587954	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15668	11.12815863	46.12601540	VIA PER CORTESANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15669	11.13521841	46.13067802	STRADA ALLE GORGHE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
15676	11.13363109	46.13559742	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15677	11.13379835	46.13578251	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15678	11.13402615	46.13599726	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15679	11.13421554	46.13615361	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15680	11.13427765	46.13640275	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15681	11.13426793	46.13662098	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15682	11.13422592	46.13687973	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15683	11.13424621	46.13714387	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15684	11.13430498	46.13731590	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15685	11.13432790	46.13760881	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15686	11.13420779	46.13783882	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15687	11.13400725	46.13800107	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15688	11.13378132	46.13818030	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15689	11.13363653	46.13843560	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15690	11.13352730	46.13870548	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	presenza vegetazione	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15691	11.13344020	46.13894524	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15692	11.13340540	46.13918647	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15693	11.13401599	46.13829951	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15694	11.13415802	46.13857392	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15695	11.13439571	46.13893419	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15696	11.13425750	46.13913825	VIA DEI FRAGARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S01	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15697	11.13453160	46.13667889	VIA DEI FRAGARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15698	11.13475005	46.13685707	VIA DEI FRAGARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15699	11.13499899	46.13671236	VIA DEI FRAGARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15700	11.13526224	46.13682553	VIA DEI FRAGARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
15701	11.12640014	46.06770316	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15702	11.12634266	46.06765655	VIA DIETRO LE MURA B	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15703	11.09968717	46.07755289	STR. GARDESANA DI TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15704	11.09951323	46.07783673	STR. GARDESANA DI TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15705	11.09934746	46.07812178	STR. GARDESANA DI TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15706	11.09926022	46.07842998	STR. GARDESANA DI TRENTO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15707	11.04854116	46.08019289	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15708	11.04878022	46.08035044	STRADA DEL DOS GRUM	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
15709	11.05648075	46.06814352	STRADA MONASTERO S. ANNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15710	11.05639642	46.06785448	STRADA MONASTERO S. ANNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15711	11.05619156	46.06771035	STRADA MONASTERO S. ANNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15712	11.05582706	46.06746584	STRADA MONASTERO S. ANNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15713	11.05565210	46.06726543	STRADA MONASTERO S. ANNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15714	11.05557370	46.06694348	STRADA MONASTERO S. ANNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
15715	11.12488396	46.07231698	VIA A. MANZONI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	4,3	1	LED	38	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15716	11.12491490	46.07245821	VIA A. MANZONI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	4,3	1	LED	38	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15717	11.12493556	46.07254797	VIA A. MANZONI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	4,3	1	LED	38	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15718	11.12496735	46.07266920	VIA A. MANZONI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	4,3	1	LED	38	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15719	11.12498282	46.07281350	VIA A. MANZONI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	4,3	1	LED	38	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15720	11.12499966	46.07293025	VIA A. MANZONI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	4,3	1	LED	38	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15721	11.14398902	46.04777548	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15722	11.14396152	46.04760748	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15723	11.14393030	46.04742771	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15724	11.14389614	46.04725243	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15725	11.14387693	46.04707092	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15726	11.14387957	46.04690204	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15727	11.14388679	46.04674720	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
15729	11.12769791	46.00896630	VIA NAZIONALE	TORRE FARO	1	1	S23	Classe A	b	p	13	5	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
15730	11.11185694	46.07853813	VIA DRUSO-SOTTOPASSO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A17	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15731	11.11195500	46.07852756	VIA DRUSO-SOTTOPASSO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A17	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15732	11.11205306	46.07851699	VIA DRUSO-SOTTOPASSO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A17	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15733	11.11215112	46.07850642	VIA DRUSO-SOTTOPASSO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A17	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15734	11.11224919	46.07849584	VIA DRUSO-SOTTOPASSO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A17	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	36	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15735	11.11244350	46.07842673	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S56	Classe A	b	p	6,3	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15736	11.11244225	46.07824401	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S56	Classe A	b	p	6,3	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15737	11.11244914	46.07806551	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S56	Classe A	b	p	6,3	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15738	11.11251046	46.07789184	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S56	Classe A	b	p	6,3	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15739	11.11260888	46.07772666	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S56	Classe A	b	p	6,3	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15740	11.11272445	46.07756525	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S56	Classe A	b	p	6,3	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15741	11.11286394	46.07741517	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S56	Classe A	b	p	6,3	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15742	11.11301388	46.07726545	VIA DRUSO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S56	Classe A	b	p	6,3	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15743	11.10869465	46.07497380	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15744	11.10888447	46.07502061	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15745	11.10907179	46.07501736	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15746	11.10927011	46.07497036	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15747	11.10948555	46.07498051	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15748	11.10985826	46.07521075	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15749	11.11005725	46.07529566	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15750	11.11003216	46.07544099	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15751	11.11023530	46.07539844	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15752	11.11039555	46.07550648	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15753	11.11060072	46.07557126	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15754	11.11079834	46.07565130	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15755	11.11095108	46.07575846	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15756	11.11110533	46.07586361	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15757	11.11126638	46.07596692	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15758	11.11146348	46.07602887	VIA DOS TRENTO-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D18	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15759	11.11146085	46.07498107	VIA DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P06	Classe A	b	p	10	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15760	11.11498797	46.04616406	TANGENZIALE OVEST-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15761	11.11495194	46.04619659	TANGENZIALE OVEST-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15762	11.11490973	46.04623442	TANGENZIALE OVEST-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15763	11.11486647	46.04627301	TANGENZIALE OVEST-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15764	11.11482941	46.04630630	TANGENZIALE OVEST-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15765	11.11478498	46.04634195	TANGENZIALE OVEST-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P29	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15766	11.12542274	46.04680629	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S54	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15767	11.10511257	46.04495387	VIA PER BELVEDERE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P77	Classe D	b	p	0,3	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	RAVINA-ROMAGNANO
15768	11.10512488	46.04506567	VIA PER BELVEDERE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P77	Classe D	b	p	0,3	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	RAVINA-ROMAGNANO
15770	11.11206331	46.05651702	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15771	11.11210221	46.05651557	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15772	11.11223887	46.05651018	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15773	11.11219994	46.05651251	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15774	11.11216595	46.05651390	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15775	11.11213646	46.05651467	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15776	11.11201907	46.05651705	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15777	11.11228350	46.05650785	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15778	11.11206559	46.05654287	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15779	11.11210426	46.05654117	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15780	11.11224177	46.05653754	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15781	11.11220221	46.05653831	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15782	11.11216819	46.05653912	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15783	11.11213805	46.05654003	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15784	11.11202111	46.05654549	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15785	11.11228748	46.05653569	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A68	Classe D	b	p	0	1	ad alogeni	10	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15786	11.11983437	46.05679497	VIA VITTORIO VENETO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P21	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15787	11.11983408	46.05680606	VIA VITTORIO VENETO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P21	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15788	11.11848087	46.05771501	LARGO E. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15789	11.10764416	46.03860339	VIA PER BELVEDERE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
15790	11.11905357	46.05905555	VIA E. BEZZI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15791	11.12276236	46.05652831	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S31	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15792	11.12265012	46.05665373	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S31	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15793	11.12245051	46.05669876	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S31	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15794	11.12231885	46.05678135	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S31	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15795	11.12223520	46.05691212	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S31	Classe A	b	p	4	1	LED	30	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15796	11.12209473	46.05706880	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P27	Classe A	b	p	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15797	11.12208773	46.05734535	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15798	11.12154055	46.05723082	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15799	11.12163790	46.05697214	VIA VITTORIO VENETO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	1	P27	Classe A	b	p	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15800	11.12264180	46.05868507	VIA P. A. MATTIOLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15801	11.12246903	46.05848134	VIA VITTORIO VENETO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15802	11.12049250	46.05038679	VIA FERSINA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15803	11.13117306	46.04465274	VIALE VERONA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15804	11.13134195	46.04398674	VIALE VERONA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	OLTREFERSINA
15805	11.13381301	46.06167086	PIAZZA VICENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-8,3	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
15806	11.13326950	46.06160573	PIAZZA VICENZA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G11	Classe A	b	p	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15807	11.13314158	46.06169987	PIAZZA VICENZA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G11	Classe A	b	p	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
15808	11.13255595	46.06225807	PIAZZA VICENZA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A32	Classe A	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15809	11.13261609	46.06221393	PIAZZA VICENZA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A32	Classe A	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15810	11.13267628	46.06217088	PIAZZA VICENZA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A32	Classe A	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15811	11.13275223	46.06212533	PIAZZA VICENZA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A32	Classe A	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15812	11.13282274	46.06206224	PIAZZA VICENZA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A32	Classe A	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
15813	11.12600674	46.07345304	VICOLO SAN MARTINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G24	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15814	11.11873751	46.06985611	PIAZZA DELLA PORTELLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P24	Classe D	b	p	10,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	0,2	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15815	11.12234976	46.07036751	VICOLO GALASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4,3-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15816	11.12240380	46.07030520	VICOLO GALASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	4,3-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15817	11.12586182	46.06224107	VIA G. A PRATO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D46	Classe C	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15818	11.12544520	46.05710420	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
15819	11.12545642	46.05709875	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
15820	11.12546967	46.05709231	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
15821	11.12542038	46.05711625	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
15822	11.12543267	46.05711028	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
15824	11.12534905	46.05717667	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15825	11.12533637	46.05718283	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15826	11.12531231	46.05719451	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15827	11.12529922	46.05720083	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15828	11.12528632	46.05720714	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15829	11.12527272	46.05721374	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15830	11.12525816	46.05722082	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15831	11.12524745	46.05722602	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15832	11.12536293	46.05716992	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15833	11.12824294	46.07018566	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15834	11.12779547	46.06923299	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15835	11.12785279	46.06938083	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15836	11.12798250	46.06958219	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15837	11.12810441	46.06970076	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	4,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15838	11.12501795	46.07510716	LARGO N. SAURO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D05	Classe A	b	p	6-6,6	1	alogenuri metallici	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15839	11.12024368	46.07203239	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A71	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15840	11.12013585	46.07215858	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A71	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15841	11.12056228	46.07219576	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A71	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15842	11.12126650	46.07199847	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15843	11.12124168	46.07197462	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15844	11.12125866	46.07198582	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15845	11.12124667	46.07200907	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15846	11.12120208	46.07199711	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15847	11.12112807	46.07198569	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15848	11.12106325	46.07197409	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15849	11.12063861	46.07202804	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15850	11.12062830	46.07199880	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15851	11.12057297	46.07199471	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15852	11.12053902	46.07202093	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15853	11.12054576	46.07205279	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15854	11.12059955	46.07206458	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15855	11.12064670	46.07204707	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A73	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15856	11.12075073	46.07212191	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A64	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15857	11.12069875	46.07215741	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A64	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15858	11.12071251	46.07218019	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A64	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15859	11.12066704	46.07219382	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A64	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15860	11.12068824	46.07221901	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A64	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15861	11.12065143	46.07221842	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A64	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15862	11.12063572	46.07224046	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A64	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15863	11.12060255	46.07223851	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A64	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15864	11.12615772	46.06638943	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15865	11.12625045	46.06655784	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15866	11.12635721	46.06674770	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15867	11.12645224	46.06692349	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15868	11.12655273	46.06710747	LARGO PORTA NUOVA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15869	11.11043708	46.13570741	VIA ALTO ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D49	Classe A	b	p	8-8,5	1	LED	61,6	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15870	11.11059629	46.13537756	VIA ALTO ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D49	Classe A	b	p	8-8,5	1	LED	61,6	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15871	11.11075069	46.13505849	VIA ALTO ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D49	Classe A	b	p	8-8,5	1	LED	61,6	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15872	11.11052674	46.13518280	VIA ALTO ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D49	Classe A	b	p	8-8,5	1	LED	61,6	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15873	11.11037383	46.13550643	VIA ALTO ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D49	Classe A	b	p	8-8,5	1	LED	61,6	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15874	11.11022041	46.13582516	VIA ALTO ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D49	Classe A	b	p	8-8,5	1	LED	61,6	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15875	11.11067874	46.13487093	VIA ALTO ADIGE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D49	Classe A	b	p	8-8,5	1	LED	61,6	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
15876	11.12359207	46.07078000	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A48	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	32	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15877	11.12364371	46.07077819	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A48	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	32	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15878	11.12372125	46.07077674	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A48	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	32	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15879	11.12377681	46.07077774	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A48	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	32	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15880	11.12385696	46.07077737	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A48	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	32	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15881	11.12391247	46.07077542	VICOLO DEL VO'	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A48	Classe A	b	p	3	1	fluorescente	32	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15882	11.11986197	46.06889604	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P24	Classe D	b	p	13	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15883	11.11951967	46.06885451	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P24	Classe D	b	p	12,3	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15884	11.12460974	46.07107541	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15885	11.12466582	46.07108258	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
					n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15886	11.12461835	46.07102606	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15887	11.12468681	46.07103106	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15888	11.12461914	46.07102211	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15889	11.12468759	46.07102711	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15890	11.12469561	46.07097943	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15891	11.12463530	46.07095104	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15892	11.12469844	46.07095251	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15893	11.12469883	46.07094872	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15894	11.12464036	46.07092834	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15895	11.12464184	46.07092370	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15896	11.12470109	46.07092160	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15897	11.12465062	46.07088019	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	m	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete,elemento di chiusura mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15898	11.12470162	46.07087940	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15899	11.12465793	46.07087394	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A28	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15900	11.12470893	46.07087315	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A28	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15901	11.12465860	46.07082896	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A28	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15902	11.12470960	46.07082817	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A28	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15903	11.12466387	46.07082240	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A28	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15904	11.12471488	46.07082161	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A28	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15905	11.12466215	46.07077743	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A28	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15906	11.12471315	46.07077664	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A28	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15907	11.12466296	46.07076973	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15908	11.12471396	46.07076894	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15909	11.12466505	46.07072189	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15910	11.12470911	46.07071340	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15911	11.12465469	46.07066042	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15912	11.12470006	46.07065728	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15913	11.12465488	46.07065695	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15914	11.12470025	46.07065381	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15915	11.12464073	46.07061306	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15916	11.12468609	46.07060992	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15917	11.12464058	46.07060922	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15918	11.12468594	46.07060608	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15919	11.12462610	46.07057352	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15920	11.12467146	46.07057038	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15921	11.12462363	46.07056955	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15922	11.12466899	46.07056641	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15923	11.12460267	46.07050767	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15924	11.12461081	46.07053681	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15925	11.12464410	46.07051528	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15926	11.12458820	46.07047459	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15927	11.12462369	46.07046788	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15928	11.12456661	46.07042274	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15929	11.12460210	46.07041603	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15930	11.12456284	46.07041837	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15931	11.12459833	46.07041165	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15932	11.12454362	46.07036607	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15933	11.12457911	46.07035935	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15934	11.12454138	46.07036090	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15935	11.12457687	46.07035419	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15936	11.12451430	46.07031031	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15937	11.12454979	46.07030360	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15938	11.12451177	46.07030473	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15939	11.12454726	46.07029802	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15940	11.12449050	46.07026596	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15941	11.12452599	46.07025925	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15942	11.12448792	46.07026292	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15943	11.12452340	46.07025621	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15944	11.12446657	46.07022046	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15945	11.12450205	46.07021375	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2,7	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
15946	11.12446538	46.07021533	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2.4	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15947	11.12450087	46.07020861	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2.4	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15948	11.12444281	46.07017424	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	2.4	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15949	11.12447830	46.07016753	VIA DEL SUFFRAGIO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	11	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15950	11.12491698	46.07077352	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15951	11.12492035	46.07080091	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15952	11.12495402	46.07077041	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15953	11.12495739	46.07079780	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15954	11.12499147	46.07076923	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15955	11.12499484	46.07079662	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15956	11.12507731	46.07076126	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15957	11.12508069	46.07078865	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15958	11.12511862	46.07075976	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15959	11.12512200	46.07078714	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15960	11.12527519	46.07083686	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D10	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15961	11.12530964	46.07084076	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D10	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15962	11.12537273	46.07085089	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D10	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15963	11.12542955	46.07085917	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D10	Classe B	b	c	3-3,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15964	11.12557925	46.07088031	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D10	Classe B	b	c	3-3,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15965	11.12570715	46.07087403	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	2,2	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15966	11.12580761	46.07089146	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	2,2	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15967	11.12573725	46.07084433	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	2,2	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15968	11.12570873	46.07083973	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	2,2	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15969	11.12568052	46.07083454	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	2,2	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15970	11.12580442	46.07085555	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15971	11.12583296	46.07086056	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15972	11.12586211	46.07086519	PASSAGGIO TEATRO OSELE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A39	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15973	11.12644794	46.06175382	VIA MALTA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D57	Classe B	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
15974	11.12641961	46.06996865	GIARDINO SAN MARCO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	-	-	-	-	-	-	0	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15975	11.12641651	46.06999311	GIARDINO SAN MARCO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	-	-	-	-	-	-	0	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15976	11.12635341	46.07024219	GIARDINO SAN MARCO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A43	Classe C	v	c	0	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15977	11.12639265	46.07024781	GIARDINO SAN MARCO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	-	-	-	-	-	-	0	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15978	11.12630646	46.07036032	GIARDINO SAN MARCO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	-	-	-	-	-	-	0	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15979	11.12634409	46.07036713	GIARDINO SAN MARCO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	-	-	-	-	-	-	0	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15980	11.12628426	46.07041028	GIARDINO SAN MARCO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	-	-	-	-	-	-	0	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15981	11.13040359	46.08820277	VIA BELLAVISTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P79	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I cap. VI. comma 1)	ARGENTARIO
15982	11.12340675	46.10430948	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S43	Classe A	b	p	0	1	LED	24	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
15983	11.12338728	46.10444895	STRADA DI MONTEVACCINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S43	Classe A	b	p	0	1	LED	24	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
15984	11.12090120	46.11930510	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15985	11.12058815	46.11922901	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15986	11.12023494	46.11913815	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15987	11.11993953	46.11912744	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15988	11.12014100	46.11930305	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15989	11.12039795	46.11946705	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15990	11.11919802	46.06846025	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15991	11.12061073	46.11972979	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15992	11.12065038	46.12018968	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15993	11.12167392	46.11967158	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15994	11.12140385	46.11984112	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15995	11.12121209	46.12003586	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15996	11.12099298	46.12021895	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
15997	11.11716432	46.12240847	VIA G. SALVADORI ZANATTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe A	b	p	5,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
15998	11.12412357	46.06617896	PIAZZA G.B. GARZETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	2	2	P20	Classe A	b	p	8,4	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15999	11.12410830	46.06629709	PIAZZA G.B. GARZETTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16000	11.12501367	46.06595331	GIARDINO G. B. GARZETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D45	Classe E	m	c	4-4,5	1	vapori di mercurio	50	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16001	11.12956589	46.09422151	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
16003	11.13142961	46.13241594	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
16004	11.13121965	46.13221622	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
16005	11.13109081	46.13198910	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
16006	11.13097241	46.13169127	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
16007	11.13093164	46.13138261	VIA DEL RIO PAPA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
16008	11.13520166	46.13123346	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P74	Classe D	b	p	2	1	ad alogeni	20	-	-	-	apparecchio installato all'interno di cappella votiva	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16009	11.13519627	46.13121782	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P74	Classe D	b	p	2	1	ad alogeni	20	-	-	-	apparecchio installato all'interno di cappella votiva	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO
16010	11.12451849	46.12903990	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	m	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
16011	11.12408674	46.12864902	STRADA DELLA CA COMUNA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6-7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
16012	11.12816529	46.12895459	VIA DEL CESURET	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
16013	11.13528640	46.12440375	SALITA AI SPIAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
16014	11.13558748	46.12443980	SALITA AI SPIAZZI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
16015	11.13810030	46.11925356	STRADA AL CIROCOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S32	Classe A	b	p	6,5	1	LED	12	z	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16016	11.13618114	46.05476183	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16017	11.13610700	46.05483762	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16018	11.13603287	46.05491341	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16019	11.13621818	46.05472394	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16020	11.13625539	46.05468604	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16021	11.13623666	46.05470499	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16022	11.13619967	46.05474289	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16023	11.13616257	46.05478078	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16024	11.13612553	46.05481868	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16025	11.13608853	46.05485650	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16026	11.13605140	46.05489446	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16027	11.13606992	46.05487552	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16028	11.13614404	46.05479973	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16029	11.12443430	46.07016628	VIA DEL SUFFRAGIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P65	Classe D	b	p	17,5	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16030	11.13617011	46.05463564	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16031	11.13615408	46.05465242	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16032	11.13594577	46.05487059	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16033	11.13602588	46.05478668	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16034	11.13608999	46.05471955	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16035	11.13613804	46.05466920	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16036	11.13607397	46.05473633	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16037	11.13599383	46.05482025	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16038	11.13596179	46.05485381	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16039	11.13620218	46.05460207	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16040	11.13605795	46.05475312	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16041	11.13610601	46.05470277	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16042	11.13604191	46.05476990	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16043	11.13597781	46.05483703	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16044	11.13612202	46.05468599	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16045	11.13600982	46.05480346	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,2	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16046	11.11149961	46.07088060	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16047	11.11133281	46.07093764	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16048	11.11122550	46.07099136	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16049	11.11112720	46.07103500	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16050	11.11102887	46.07106985	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16053	11.11070009	46.07115257	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16054	11.11061287	46.07120828	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16055	11.11050744	46.07127472	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16056	11.11014103	46.07123778	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A60	Classe D	b	p	-	1	spento	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16057	11.11003221	46.07121926	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	p	0,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16058	11.11000183	46.07123604	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	p	0,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16059	11.10997079	46.07125324	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	p	0,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16060	11.10994094	46.07126976	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	p	0,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16061	11.10990756	46.07128825	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	p	0,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16062	11.11006186	46.07120285	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A79	Classe B	b	p	0,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16063	11.11015502	46.07123004	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A60	Classe D	b	p	-	1	spento	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16064	11.11016500	46.07123370	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P37	Classe D	b	p	4	1	LED	24	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16065	11.11014290	46.07124593	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P37	Classe D	b	p	4	1	LED	24	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16066	11.11010600	46.07126636	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P37	Classe A	b	p	3	1	LED	24	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16067	11.11006686	46.07128801	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P37	Classe A	b	p	3	1	LED	24	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16068	11.11004703	46.07132480	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P37	Classe A	b	p	3	1	LED	24	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16069	11.10991809	46.07133321	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16070	11.10990289	46.07135052	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16071	11.10988902	46.07136836	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16072	11.10987541	46.07139268	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16073	11.10987008	46.07141845	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16074	11.10987891	46.07144715	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16075	11.10990166	46.07147018	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16076	11.10995105	46.07143834	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16077	11.10995109	46.07147136	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16078	11.10997795	46.07142148	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16079	11.10998469	46.07145353	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16080	11.10997958	46.07147743	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16081	11.10998076	46.07150333	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16083	11.11029696	46.07137582	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16084	11.11026230	46.07138676	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16085	11.11021679	46.07140182	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16086	11.11017283	46.07141635	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16087	11.11013685	46.07143444	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16088	11.11011182	46.07145094	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16089	11.11008797	46.07146311	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16090	11.11006054	46.07147705	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16091	11.11003423	46.07149312	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16092	11.11000740	46.07151234	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16093	11.10998251	46.07153055	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16094	11.11035505	46.07135569	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,2	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16096	11.11121777	46.07142899	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16097	11.11098906	46.07140826	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16098	11.11087471	46.07141372	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16099	11.11082261	46.07142673	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16100	11.11076857	46.07144032	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16101	11.11071693	46.07145341	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16102	11.11120823	46.07146711	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16103	11.11115970	46.07146474	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16104	11.11109948	46.07146379	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16105	11.11103927	46.07146283	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16106	11.11098526	46.07146315	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16107	11.11153663	46.07155362	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16108	11.11148263	46.07154445	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16109	11.11142215	46.07153418	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16110	11.11136167	46.07152390	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16111	11.11130694	46.07151314	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16112	11.11127315	46.07146549	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16113	11.11127048	46.07146336	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16114	11.11158628	46.07154322	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16115	11.11157606	46.07155711	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16116	11.11149341	46.07160799	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16117	11.11173457	46.07161868	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16118	11.11165142	46.07161114	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16119	11.11159641	46.07160610	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	m	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16120	11.11182882	46.07162894	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0,5	1	LED	3,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16121	11.11081672	46.07172948	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16122	11.11091649	46.07179089	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16123	11.11101444	46.07185376	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16124	11.11111240	46.07191663	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16125	11.11121030	46.07197954	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16126	11.11130870	46.07204207	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16127	11.11140727	46.07210447	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16128	11.11150584	46.07216688	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16129	11.11160441	46.07222928	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16130	11.11170221	46.07229227	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16131	11.11179941	46.07235570	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16132	11.11190370	46.07241311	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16133	11.11203123	46.07243498	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16134	11.11215729	46.07240841	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16135	11.11224669	46.07234110	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16136	11.11226018	46.07231994	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P12	Classe D	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16137	11.11226959	46.07229772	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P12	Classe D	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16138	11.11227452	46.07227481	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P12	Classe D	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16139	11.11227531	46.07225164	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16140	11.11224442	46.07216172	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16141	11.11220600	46.07207292	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16142	11.11216758	46.07198412	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16143	11.11212917	46.07189532	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16144	11.11209259	46.07180616	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16145	11.11205923	46.07171637	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16146	11.11202588	46.07162658	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16147	11.06600660	46.08896645	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16148	11.06588336	46.08887547	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16149	11.06567585	46.08877695	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16150	11.06564857	46.08884927	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16151	11.06549024	46.08893184	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16152	11.06533150	46.08901503	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16153	11.06517424	46.08909841	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16154	11.06499510	46.08916146	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16156	11.06541770	46.08876108	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16157	11.06526928	46.08884139	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16158	11.06510708	46.08892104	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16159	11.06495502	46.08899818	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16160	11.06479963	46.08909402	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16161	11.06473197	46.08918324	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16162	11.06562958	46.08869235	VIA DI COLTURA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D40	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
16163	11.04777991	46.08220362	VIA DEL NARONCH	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16164	11.06791627	46.08236747	STRADA DI SORAVAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S32	Classe A	b	p	7	1	LED	12	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
16165	11.04628752	46.08333353	STRADA DI SO CA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16166	11.04578508	46.08322967	STRADA DI SO CA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16167	11.04542130	46.08311634	STRADA DI SO CA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16168	11.04513709	46.08295340	STRADA DI SO CA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16169	11.04461117	46.08258149	STRADA DI SO CA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16170	11.04443626	46.08238756	STRADA DI SO CA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16171	11.04428116	46.08222188	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16172	11.04406438	46.08209603	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16173	11.04383780	46.08196718	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16174	11.04362678	46.08183775	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16175	11.04342144	46.08170915	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16176	11.04320887	46.08157791	VIA MOSNA DI VIGOLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16177	11.06032643	46.07224998	PIAZZA DEL SACRO CUORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Nessun intervento	BONDONE
16178	11.06032343	46.07226108	PIAZZA DEL SACRO CUORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P04	Classe D	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	BONDONE
16179	11.05867426	46.07336340	VIA DI VEGIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16180	11.05906112	46.07302884	VIA DI VEGIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
16181	11.05939798	46.07304782	VIA DI VEGIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
16182	11.05983834	46.07118926	PIAZZA OVENO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16183	11.05970463	46.07117971	PIAZZA OVENO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16184	11.05973693	46.07108029	PIAZZA OVENO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16185	11.05986792	46.07104127	PIAZZA OVENO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16186	11.05998036	46.07100345	PIAZZA OVENO	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D29	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16187	11.06008488	46.07209794	PIAZZA DEL SACRO CUORE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
16188	11.10960632	46.09905163	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16189	11.10960308	46.09905318	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16190	11.10960087	46.09902747	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16191	11.10959768	46.09902966	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16192	11.10956982	46.09905466	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16193	11.10956746	46.09905641	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16194	11.10959886	46.09890929	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16195	11.10959731	46.09890767	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16196	11.10956683	46.09890218	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16197	11.10952135	46.09890533	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16198	11.10956286	46.09890259	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16199	11.10951736	46.09890680	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16200	11.10944343	46.09897659	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16201	11.10944317	46.09898036	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16202	11.10945103	46.09900813	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	m	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16203	11.10945255	46.09901053	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	m	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16204	11.10947058	46.09902958	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16205	11.10947242	46.09903235	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A57	Classe D	b	p	-	1	LED	2,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16206	11.08139426	46.06343693	STRADA DI CANDRIAI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	4	4	P20	Classe A	b	p	10	1	alogenuri metallici	n.r.	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
16208	11.15979276	46.08657696	VIA DEI PRADESTEI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A18	Classe C	b	c	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16209	11.15981757	46.08615415	VIA PER CAMPEL	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A56	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16210	11.15980354	46.08598374	PIAZZA DEI PREDAROI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A56	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16211	11.15974790	46.08595858	PIAZZA DEI PREDAROI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A56	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16212	11.15970313	46.08598497	PIAZZA DEI PREDAROI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A56	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16213	11.14155322	46.10824374	VIA CORTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D24	Classe A	b	p	5-4	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16214	11.14163021	46.10829131	VIA CORTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D24	Classe A	b	p	5-4	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16215	11.14170665	46.10833937	VIA CORTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D24	Classe A	b	p	5-4	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16216	11.14129085	46.10881027	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16217	11.14142206	46.10872061	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16218	11.14155305	46.10863130	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	5	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16219	11.14164267	46.10853924	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A31	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	28	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
16220	11.14168411	46.10850917	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A31	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	28	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
16221	11.14171855	46.10847887	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A31	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	28	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
16222	11.14175574	46.10845703	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A31	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	28	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
16223	11.14179972	46.10842681	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A31	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	28	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
16224	11.14182452	46.10838348	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A31	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	28	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
16225	11.14475641	46.10835433	STRADA DI VAL CALDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16226	11.14109931	46.08027745	VIA EDUINO FELLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16227	11.14112566	46.07999114	VIA EDUINO FELLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16228	11.14118588	46.07977012	VIA EDUINO FELLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16229	11.14125717	46.07950020	VIA EDUINO FELLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16230	11.14132996	46.07927164	VIA EDUINO FELLIN	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16231	11.14271126	46.07888165	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
16232	11.14288698	46.07912776	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
16233	11.14290234	46.07939718	VIA DEI MASETTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
16234	11.14040741	46.07900592	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	2,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16235	11.13999908	46.07841791	VIA DELLE MARNIGHE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16236	11.14174231	46.07744249	VIA CARLO E VALERIA JULG	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
16237	11.14237701	46.07799887	VIA DELLE MARNIGHE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P55	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16238	11.14236330	46.07813843	VIA DELLE MARNIGHE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P55	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16239	11.14235114	46.07828374	VIA DELLE MARNIGHE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P55	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16240	11.14218509	46.07834939	VIA DELLE MARNIGHE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P55	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16241	11.14166063	46.07832061	VIA DELLE MARNIGHE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P55	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16242	11.14137856	46.07641151	VIA DON ALFONSO ANSELMI	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	2	S54	Classe A	b	p	7,5	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16243	11.14516358	46.07342426	VIA ALLE CAMPANELLE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16244	11.14411617	46.07489484	VIA PONTE ALTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16245	11.14397930	46.07489946	VIA PONTE ALTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16246	11.14386270	46.07489291	VIA PONTE ALTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16247	11.14380403	46.07478555	VIA PONTE ALTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16248	11.14380268	46.07496866	VIA PONTE ALTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	4,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16249	11.15429500	46.07903172	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16250	11.15460441	46.07908900	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16251	11.15489602	46.07914415	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16252	11.15523479	46.07921800	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16253	11.15553473	46.07932812	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16254	11.14010497	46.07197188	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16255	11.13989624	46.07197728	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16256	11.13918661	46.07209274	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16257	11.13934897	46.07224255	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16258	11.13948437	46.07234089	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16259	11.13970610	46.07236121	VIA VILLAGGIO SATELLITE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16260	11.13272182	46.06658812	VIA DELLE CAVE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16261	11.12831623	46.07299796	PIAZZA DEI CAPPUCCINI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D20	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16262	11.12675644	46.07560141	VIA L. DE CAMPI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16263	11.12007153	46.08723125	VIA A. PRANZELORES	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G15	Classe E	m	c	2,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16264	11.12021950	46.08723216	VIA A. PRANZELORES	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G15	Classe E	b	c	3	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16265	11.12038624	46.08839098	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16266	11.12056748	46.08831191	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16267	11.12040994	46.08875119	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16268	11.11950994	46.09752847	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A61	Classe A	b	p	-	1	ad alogeni	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16269	11.11953516	46.09753059	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A61	Classe A	b	p	-	1	ad alogeni	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16270	11.11956039	46.09753271	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A61	Classe A	b	p	-	1	ad alogeni	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16271	11.11268604	46.10183472	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16272	11.11228671	46.10183209	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16273	11.11188560	46.10182765	VIA 4 NOVEMBRE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16274	11.11910617	46.09657151	GIARDINO DI MELTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A75	Classe B	v	c	0,8	1	fluorescente	42	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16275	11.11900441	46.09662958	GIARDINO DI MELTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A75	Classe B	b	c	0,8	1	fluorescente	42	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16276	11.11897653	46.09674707	GIARDINO DI MELTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A75	Classe B	b	c	0,8	1	fluorescente	42	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16277	11.11910165	46.09684071	GIARDINO DI MELTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A75	Classe B	v	c	0,8	1	fluorescente	42	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16278	11.11643528	46.09852022	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16279	11.11640213	46.09869450	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16280	11.11668264	46.09872756	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16281	11.11672822	46.09854983	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16282	11.11677318	46.09837466	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16283	11.11693699	46.09875823	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16284	11.11706574	46.09877331	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16285	11.11766553	46.09848033	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16286	11.11761993	46.09865384	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16287	11.11731948	46.09880306	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16288	11.11736649	46.09862659	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16289	11.11741061	46.09845114	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16290	11.11744886	46.09827065	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16291	11.11698361	46.09857999	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16292	11.11703130	46.09840509	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16293	11.11711226	46.09859547	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16294	11.11715901	46.09841957	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16295	11.11720539	46.09824984	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
16296	11.10984677	46.13450366	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16297	11.10932530	46.13432592	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16298	11.10881179	46.13415461	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16299	11.10826430	46.13397160	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16300	11.10773091	46.13379896	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16301	11.10722711	46.13362776	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16302	11.10669744	46.13345405	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16303	11.10618172	46.13327860	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16304	11.10564512	46.13310084	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16305	11.10512653	46.13292723	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16306	11.10460967	46.13275373	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S51	Classe A	b	p	8	1	LED	51	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16310	11.11411135	46.07370555	VIA DOS TRENTO-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G13	Classe A	b	p	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16311	11.11399497	46.07379691	VIA DOS TRENTO-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G13	Classe A	b	p	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16312	11.11116816	46.09251458	VIA G. UNTERVEGER	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S24	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16313	11.10654181	46.09286084	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16314	11.11336468	46.08348088	VIA E. MACCANI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16315	11.11767892	46.11425157	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
16316	11.11746729	46.11420678	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
16317	11.11730795	46.11432263	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
16318	11.11720202	46.11451320	VIA DEL DOS DE LA LUNA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
16320	11.11232119	46.10821681	VIA MARCO POLA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P17	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
16321	11.11147164	46.10809256	VIA AEROPORTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
16322	11.11146123	46.10794103	VIA LAURENCE FEININGER	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
16323	11.11161531	46.10795538	VIA LAURENCE FEININGER	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
16324	11.11158746	46.10808742	VIA LAURENCE FEININGER	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P25	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
16325	11.09507692	46.06413458	VIA ALLA CA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5.6-6.4	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
16326	11.11803105	46.07900243	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16327	11.11782763	46.07919089	CORSO DEGLI ALPINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16329	11.11699916	46.07238101	VIA C. BUSETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16330	11.11737291	46.07229250	VIA C. BUSETTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16331	11.11706527	46.07115436	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16332	11.11638668	46.07116068	LUNGADIGE G. LEOPARDI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	4	1	vapori di mercurio	125	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16333	11.11200173	46.06991833	VIA VERRUCA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16334	11.10530041	46.08197709	LOC. DI CENTA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A12	Classe A	b	p	3	1	LED	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16335	11.10290415	46.08243401	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,4-9,4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16336	11.10262679	46.08239166	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,4-9,4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16337	11.10233286	46.08234234	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8,4-9,4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16338	11.10188064	46.08249508	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A15	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16339	11.10949070	46.10408982	VIA ISARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16340	11.10926095	46.10403163	VIA ISARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16341	11.10901819	46.10395959	VIA ISARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16342	11.10876802	46.10388929	VIA ISARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16343	11.10852011	46.10381455	VIA ISARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16344	11.10826574	46.10373846	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16345	11.10825337	46.10424421	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16346	11.10850686	46.10433106	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16347	11.10875091	46.10440796	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16348	11.10910969	46.10451878	VIA PALUDI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16349	11.10438141	46.10226343	VIA GIARETTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S32	Classe A	b	p	6	1	LED	12	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
16350	11.09693936	46.11860593	VIA DI SPINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	-	-	-	-	-	-	9	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	GARDOLO
16351	11.09028806	46.12173907	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16352	11.09139567	46.12035032	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16353	11.09254324	46.11891029	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16354	11.09292870	46.11842939	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16355	11.09310365	46.11821059	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16356	11.09327796	46.11798435	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16357	11.09346385	46.11775762	VIA MONACO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S03	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16358	11.09064422	46.11025659	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16359	11.09027426	46.11020581	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16360	11.08990429	46.11015504	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16361	11.08953433	46.11010426	VIA INNSBRUCK	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16362	11.11118395	46.10069187	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	2	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	ARMATURA STRADALE	1	S13	Classe B	b	c	9	1	di sodio alta pre	150	z	b	2.5	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16363	11.10959407	46.10538079	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16364	11.10988733	46.10519482	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	2.5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
16365	11.10553544	46.01314206	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
16366	11.10566571	46.01336027	VIA DEI POMARI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S46	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
16367	11.13588498	46.06561984	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16368	11.13577553	46.06542857	SALITA F. MANCI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	c	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16369	11.15007526	46.06749769	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16371	11.16782919	46.07357648	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S43	Classe A	b	p	6,5	1	LED	24	z	b	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
16372	11.16812050	46.07354561	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S43	Classe A	b	p	6,5	1	LED	24	z	b	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16373	11.16932390	46.07372970	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S43	Classe A	b	p	6,5	1	LED	24	z	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
16374	11.17152192	46.07352996	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S43	Classe A	b	p	6,5	1	LED	24	z	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
16375	11.17258731	46.07272772	VIA CELVA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S43	Classe A	b	p	6,5	1	LED	24	z	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
16376	11.16586532	46.06729178	AREA VERDE E PARCHEGGIO IN LOC. BORINO A POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A18	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
16377	11.16583393	46.06728324	AREA VERDE E PARCHEGGIO IN LOC. BORINO A POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A18	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
16378	11.16585151	46.06731544	AREA VERDE E PARCHEGGIO IN LOC. BORINO A POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A18	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
16379	11.16581936	46.06730743	AREA VERDE E PARCHEGGIO IN LOC. BORINO A POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A18	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
16380	11.15239001	46.06090677	VIA ALLA VAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S71	Classe A	b	p	8,0-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16381	11.15223100	46.06072000	VIA ALLA VAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S71	Classe A	b	p	8,0-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16382	11.15201580	46.06053576	VIA ALLA VAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S71	Classe A	b	p	8,0-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16383	11.15183160	46.06035781	VIA ALLA VAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S71	Classe A	b	p	8,0-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16384	11.15159031	46.06020576	VIA ALLA VAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S71	Classe A	b	p	8,0-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16385	11.13896864	46.04750468	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16386	11.13899294	46.04750395	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16387	11.13901846	46.04750403	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16389	11.13904284	46.04751558	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16390	11.13905957	46.04751527	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16391	11.13907672	46.04751523	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16392	11.13909302	46.04751409	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,5	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16393	11.13910978	46.04751433	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16394	11.13911268	46.04751540	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16395	11.13913049	46.04751450	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16396	11.13915153	46.04751355	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16397	11.13917023	46.04751489	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16398	11.13919040	46.04751225	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16399	11.13921153	46.04751355	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16400	11.13923257	46.04751259	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16401	11.13925285	46.04751278	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16402	11.13927310	46.04751240	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16403	11.13929338	46.04751258	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16404	11.13931530	46.04751330	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16405	11.13933476	46.04751350	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16406	11.13935583	46.04751310	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16407	11.13937608	46.04751273	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16408	11.13939555	46.04751292	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16409	11.13941745	46.04751308	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16410	11.13943602	46.04751178	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16411	11.13945669	46.04751140	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	2,8	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16412	11.13948602	46.04761402	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	5	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16413	11.13948500	46.04758762	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16414	11.13946607	46.04756054	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16415	11.13946505	46.04755318	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16416	11.13946325	46.04753610	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16417	11.13946235	46.04752851	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16418	11.13946168	46.04752086	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16419	11.13946177	46.04751361	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16420	11.13945944	46.04750583	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16421	11.13945810	46.04749247	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16422	11.13945703	46.04747815	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A27	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	28	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16423	11.13945491	46.04746313	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16424	11.13948004	46.04746048	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16425	11.13947812	46.04745083	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16426	11.13945232	46.04744988	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A27	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	28	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16427	11.13945231	46.04743626	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A27	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	28	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16428	11.13945026	46.04742303	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16429	11.13947276	46.04742035	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16430	11.13947088	46.04741178	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16431	11.13944918	46.04741040	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A27	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	28	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16432	11.13944810	46.04739572	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A27	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	28	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16433	11.13944499	46.04738179	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16434	11.13946600	46.04737867	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16435	11.13946575	46.04736915	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16436	11.13944241	46.04736702	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A27	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	28	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16437	11.13944199	46.04735607	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A27	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	28	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16438	11.13944108	46.04734508	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	18	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16439	11.13945354	46.04731631	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16440	11.13945288	46.04729933	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16441	11.13945035	46.04728238	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16442	11.13944878	46.04726608	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16443	11.13944670	46.04724880	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16444	11.13944337	46.04723151	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16445	11.13944059	46.04719611	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16446	11.13943744	46.04717446	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16447	11.13943496	46.04715108	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16448	11.13943175	46.04712781	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16449	11.13943004	46.04710422	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16450	11.13942703	46.04708085	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	36	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16451	11.14333546	46.04804034	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16452	11.14338489	46.04803541	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16453	11.14343512	46.04803039	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16454	11.14348873	46.04802358	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16455	11.14353730	46.04801830	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16456	11.14358720	46.04801438	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16457	11.14363737	46.04800938	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16458	11.14368770	46.04800410	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16459	11.14373896	46.04799899	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16460	11.14378945	46.04799416	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16461	11.14383994	46.04798906	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16462	11.14389022	46.04798428	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16463	11.14394124	46.04797915	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16464	11.14399273	46.04797354	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16465	11.14404258	46.04796871	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16466	11.14409330	46.04796248	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16467	11.14414449	46.04795744	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16468	11.14419404	46.04795279	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16469	11.14424382	46.04794812	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16470	11.14429561	46.04794461	VIA DEI TESSADRI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A84	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16471	11.13374563	46.04113632	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16472	11.13373140	46.04109759	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16473	11.13370051	46.04106483	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16474	11.13357846	46.04125987	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16475	11.13360619	46.04126003	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16476	11.13363378	46.04125620	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16477	11.13365918	46.04124885	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16478	11.13368449	46.04123913	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16479	11.13370574	46.04122647	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16480	11.13372341	46.04121029	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16481	11.13373689	46.04119299	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16482	11.13374546	46.04117430	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16483	11.13374530	46.04115652	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16484	11.13374215	46.04111646	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16485	11.13371836	46.04108075	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16486	11.13368098	46.04105237	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16487	11.13361059	46.04108836	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A85	Classe D	b	c	0,4	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
16488	11.13342414	46.04092592	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16489	11.13344194	46.04092842	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16490	11.13344753	46.04101838	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16491	11.13346159	46.04100888	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16492	11.13356439	46.04108555	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16493	11.13350460	46.04114243	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16494	11.13352431	46.04112206	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16495	11.13354616	46.04110297	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16496	11.13358595	46.04106492	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16497	11.13346795	46.04105274	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16498	11.13343169	46.04111874	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	OLTREFERSINA
16499	11.13344352	46.04109727	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16500	11.13345575	46.04107483	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16501	11.13347890	46.04103103	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	v	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	elemento di chiusura danneggiato, manca lampada	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16502	11.13371067	46.04092866	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16503	11.13369544	46.04100470	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16504	11.13371514	46.04096867	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A86	Classe C	b	c	0,4	1	LED	8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16505	11.13360729	46.04075850	PIAZZALE EUROPA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A80	Classe C	b	c	3	3	fluorescente	36	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16506	11.13355370	46.04075901	PIAZZALE EUROPA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A80	Classe C	b	c	3	3	fluorescente	36	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16507	11.14552047	46.03604929	VIA GALASSA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16508	11.14555545	46.03602285	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
16509	11.14557404	46.03601606	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
16510	11.14559481	46.03601858	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
16511	11.14560955	46.03602851	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
16512	11.14561579	46.03604282	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16513	11.14561627	46.03607091	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16514	11.14561547	46.03610008	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16515	11.14561593	46.03612869	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16516	11.14561662	46.03615237	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16517	11.14553086	46.03600569	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
16518	11.14556906	46.03599251	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
16519	11.14561204	46.03599680	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
16520	11.14564312	46.03601392	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16521	11.14565517	46.03604253	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16522	11.14565520	46.03607145	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16523	11.14565655	46.03610225	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16524	11.14565619	46.03613098	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16525	11.14565857	46.03615676	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16526	11.14569776	46.03615621	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16527	11.14573915	46.03615547	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16528	11.14578038	46.03615490	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16529	11.14565586	46.03615496	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16530	11.14582148	46.03615397	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16531	11.14586201	46.03615120	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16532	11.14594417	46.03617916	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16533	11.14594237	46.03615146	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16534	11.14598362	46.03615079	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16535	11.14569842	46.03618240	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16536	11.14574017	46.03618175	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16537	11.14578079	46.03618125	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16538	11.14565673	46.03618263	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16539	11.14582208	46.03618078	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16540	11.14586249	46.03618028	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16541	11.14590313	46.03617983	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16542	11.14590278	46.03615267	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16543	11.14598510	46.03617922	VIA GALASSA	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A40	Classe E	b	p	0,5	1	LED	20	-	-	-	apparecchio installato su parapetto ponte	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16544	11.14571704	46.03683995	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A95	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	35	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16545	11.14619457	46.03718026	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16546	11.14620266	46.03715327	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16547	11.14620861	46.03712936	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16548	11.14621657	46.03710346	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16549	11.14622487	46.03707811	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16550	11.14623228	46.03705280	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16551	11.14623809	46.03702760	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16552	11.14624591	46.03699955	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16553	11.14625366	46.03696974	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16554	11.14626155	46.03694130	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16555	11.14626913	46.03691331	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16556	11.14627792	46.03688501	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16557	11.14628475	46.03685820	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16558	11.14629283	46.03683004	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16559	11.14629980	46.03680610	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16560	11.14630796	46.03677927	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16561	11.14626290	46.03677238	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16562	11.14621446	46.03676991	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16563	11.14616276	46.03676942	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16564	11.14611922	46.03676399	VIA SAN ROCCO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A94	Classe D	b	p	-	1	LED	1	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16565	11.15995215	46.06638204	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16566	11.14456877	46.04893085	GIARDINO VILLA DE MERSI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P45	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16567	11.14398970	46.04898033	GIARDINO VILLA DE MERSI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P20	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16568	11.14356581	46.04808276	GIARDINO VILLA DE MERSI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P20	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
16569	11.14544422	46.04810447	GIARDINO VILLA DE MERSI	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D53	Classe E	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16570	11.14495153	46.05193162	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P50	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	150	z	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
16571	11.14499208	46.05197158	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16572	11.14517382	46.05213195	CENTRO SPORTIVO "DON ONORIO SPADA" A VILLAZZANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
16573	11.13210874	46.03966174	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
16574	11.13405958	46.04164083	VIA A. BETTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S08	Classe B	b	p	7	2	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16575	11.13413991	46.04161016	VIA A. BETTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S08	Classe B	b	p	7	2	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16576	11.13423187	46.04157927	VIA A. BETTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S08	Classe B	b	p	7	2	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16577	11.13431232	46.04155184	VIA A. BETTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	3	3	S08	Classe B	b	p	7	2	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16578	11.13393160	46.04172673	VIA A. BETTINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S50	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16579	11.13402282	46.04150505	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16580	11.13374979	46.04154483	VIA A. BETTINI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
16581	11.14632809	46.03043929	VIA PIANIZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16582	11.14605360	46.02952033	VIA PIANIZZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16583	11.13312548	46.03011189	VIA DI SAN VINCENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16584	11.13312608	46.02991775	VIA DI SAN VINCENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16585	11.13310974	46.02979678	VIA DI SAN VINCENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16586	11.13299990	46.02972213	VIA DI SAN VINCENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D24	Classe A	b	p	6	1	LED	46,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16587	11.13295093	46.02992529	VIA DI SAN VINCENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D24	Classe A	b	p	6	1	LED	61,6	-	-	-	-	-	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D24	Classe A	b	p	4	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16588	11.13295521	46.03011236	VIA DI SAN VINCENZO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D24	Classe A	b	p	6	1	LED	61,6	-	-	-	-	-	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D24	Classe A	b	p	4	1	LED	30,8	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16589	11.13608530	46.00563556	LOC. LASTE DI MATTARELLO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
16590	11.13109139	46.00613202	VIA DEL CASTEL	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D04	Classe A	b	c	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
16591	11.12343681	46.06455659	VIA SANTA CROCE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16592	11.12347559	46.06435074	VIA SANTA CROCE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	11	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16593	11.12356320	46.06400252	VIA SANTA CROCE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	11	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16594	11.12343868	46.06368146	VIA SANTA CROCE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16595	11.12089818	46.07195396	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A81	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16596	11.12088121	46.07192526	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A81	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16597	11.15822248	46.06537674	VIA DELLA RESISTENZA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16598	11.13338695	46.13389436	VICOLO G. F. BORTOLOTTI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
16600	11.04532847	46.08167320	VIA 12 SETTEMBRE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16601	11.11705993	46.12251347	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16602	11.11704490	46.12251828	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16603	11.11702970	46.12252745	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16604	11.11702825	46.12254636	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16605	11.11704286	46.12255893	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16606	11.11706258	46.12256310	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16607	11.11694303	46.12255812	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16608	11.11693702	46.12257059	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16609	11.11692590	46.12258355	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16610	11.11692036	46.12259623	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16611	11.11691429	46.12260895	PIAZZA DELL'ASSUNTA	BOLLARD PALETTO SEGNALETICO	1	1	A45	Classe A	b	p	0,8	1	LED	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16612	11.11684864	46.12265597	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A77	Classe D	b	p	0,5	1	LED	3,6	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	MEANO
16613	11.11690941	46.12262646	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A76	Classe D	b	p	0,4	1	LED	1,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	MEANO
16614	11.11689690	46.12265235	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A76	Classe D	b	p	0,4	1	LED	1,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	MEANO
16615	11.11686497	46.12266317	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A76	Classe D	b	p	0,4	1	LED	1,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	MEANO
16616	11.11686465	46.12264669	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A76	Classe D	b	p	0,4	1	LED	1,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	MEANO
16617	11.11684626	46.12265129	PIAZZA DELL'ASSUNTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A76	Classe D	b	p	0,4	1	LED	1,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	MEANO
16618	11.13177572	46.03298711	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
16619	11.12006901	46.05435202	VIA SAN PIO X	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16620	11.11844896	46.05735983	LARGO E. PRATI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1,8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	apparecchio per illuminazione percorso pedonale	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16621	11.12532537	46.05718817	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A63	Classe D	b	p	0	1	LED	1	-	-	-	incassi passerella pedonale	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16622	11.12572321	46.06567239	LARGO L. PIGARELLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16623	11.12939796	46.06830591	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16624	11.12929818	46.06828284	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A16	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16625	11.13629230	46.05464815	VIA ASIAGO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A33	Classe A	b	p	0,6	1	fluorescente	26	-	-	-	incassi barriera protezione carreggiata	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16626	11.13365057	46.13202132	VIC. FRA' ORESTE SALTORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
16627	11.14173576	46.10807595	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16628	11.14171530	46.10805785	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16629	11.14168208	46.10805367	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16630	11.14202115	46.10833773	STRADA DI MONTEVACCINO-MONUMENTO AI CADUTI DELLE GUERRE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P01	Classe D	b	p	-	1	spento	n.r.	-	-	-	installato a terra, manca lampada	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16631	11.14091056	46.10833758	VIA DEL MONT DE SOTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16632	11.14502587	46.10840511	STRADA DI VAL CALDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16633	11.14528532	46.10843561	STRADA DI VAL CALDA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	5,5-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	z	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16635	11.15033635	46.06748184	VIA DEI VALONI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S04	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16636	11.13033225	46.00425578	VIA G. POLI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
16643	11.09647363	46.06454848	VIA ALTO SASSO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4,5	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
16644	11.09712075	46.06478540	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
16645	11.11686056	46.06885705	VIA T. GAR	LANTERNA IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D07	Classe C	b	c	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,9	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16646	11.11712785	46.08877407	VIA DEL BRENNERO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	2,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16647	11.13636959	46.05326308	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16648	11.13640878	46.05354385	VIA ASIAGO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	VILLAZZANO
16649	11.12940876	46.06828500	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A30	Classe A	b	c	2,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16650	11.12923804	46.06826800	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A16	Classe A	b	c	2,5	2	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16651	11.06363927	46.08607011	VIA DEL MOLIN	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
16652	11.12175262	46.08612707	VIA DEI SOLTERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16653	11.11814348	46.09401304	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	4	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16654	11.12098530	46.08910458	VIA DEI SOLTERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	5	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16655	11.12181997	46.06862098	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	5,7-6	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16656	11.11733634	46.13721156	SPONDA TRENTINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D58	Classe C	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
16657	11.12348512	46.13851284	VIA DI CAMPARTA MEDIA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A34	Classe A	b	a	1,7	1	fluorescente	9	-	-	-	apparecchio installato all'interno di cappella votiva	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
16658	11.12852640	46.13374916	SALITA AI CANTONI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP09	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP09	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	5	-	-	nessun intervento	MEANO
16659	11.15230178	46.06182133	VIA SALE -GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
16660	11.15746286	46.06652250	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
16661	11.16039111	46.06712210	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	6,5-5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
16662	11.16059139	46.06819481	VIA SPRE'	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D06	Classe A	b	p	7,0-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
16663	11.15651937	46.06715521	SALITA SANT'AGATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16664	11.15658583	46.06736814	SALITA SANT'AGATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16665	11.15658543	46.06761572	SALITA SANT'AGATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16666	11.15656924	46.06787402	SALITA SANT'AGATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16667	11.13587765	46.07418521	VIA DELLE LASTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16669	11.13635779	46.07450402	VIA DELLE LASTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16670	11.13663541	46.07463222	VIA DELLE LASTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16671	11.13664329	46.07477506	VIA DELLE LASTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16672	11.13668305	46.07494017	VIA DELLE LASTE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6-6,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16673	11.15416342	46.06565564	PIAZZA G. MANCI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
16674	11.12956690	46.00601018	GIARDINO DI MATTARELLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
16675	11.09585664	46.06564985	VIA DEL RONCO D'ANDREA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
16676	11.09562955	46.06556392	VIA ALTO SASSO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,6	2	vapori di sodio bassa pressione	150	z	b	3,8	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6,6	4	fluorescente	80	z	b	3,8	-	-	nessun intervento	SARDAGNA
16677	11.09528489	46.06586830	STRADA COSTA CASTEGNARI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	2	2	D05	Classe A	b	p	5,7-6,7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
16678	11.09608884	46.06464025	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
16679	11.14197038	46.10816811	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16680	11.14196304	46.10811131	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16681	11.14191309	46.10806997	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16682	11.14184843	46.10805554	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16683	11.14178431	46.10804185	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16684	11.14171714	46.10802749	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16685	11.14164597	46.10802962	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16686	11.14159797	46.10807104	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16687	11.14154758	46.10812686	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16688	11.14150873	46.10817164	VIA CORTA	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A90	Classe C	b	p	0,6	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	ARGENTARIO
16689	11.16229831	46.07203741	VIA DELLA RESISTENZA-GIRADINO DI OLTRECASTELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
16690	11.14922930	46.05674680	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	6,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	6.7	-	-	nessun intervento	POVO
16691	11.10403265	46.01857903	VIA DELLE PIAZZOLE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6-5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0.6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
16692	11.12885770	46.01022468	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	3.5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
16693	11.13320646	46.01162791	VIA DELLA ROZOLA-PARCHEGGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
16694	11.12992339	46.00689553	GIARDINO DI MATTARELLO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
16695	11.11922595	46.07553280	CORSO MICHELANGELO BUONARROTI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3,8	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3.8	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16696	11.06021715	46.07227832	PIAZZA DEL SACRO CUORE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P03	Classe D	b	p	10	1	alogenuri metallici	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI. comma 1)	BONDONE
16697	11.08871396	46.11980339	VIA KEMPTEN	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
16698	11.14677280	46.07590219	VIA GREZZONI 88	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,5	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	4.7	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
16699	11.12378094	46.05043066	VIA A. DEGASPERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	m	3.7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16700	11.12461740	46.04993964	VIA A. DEGASPERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP05	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3,7	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP05	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	m	3.7	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16701	11.10407711	46.09262284	VIA DEL COMMERCIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S06	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16702	11.13434189	46.03802268	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6,7	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	v	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6.7	4	fluorescente	80	z	v	4	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16703	11.12076971	46.08870366	VIA DEI SOLTERI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D14	Classe A	b	p	4-4,7	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16704	11.12612569	46.07039118	GIARDINO SAN MARCO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16705	11.11005613	46.07201338	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16706	11.10987318	46.07208338	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16707	11.10977795	46.07196345	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16708	11.10995549	46.07188976	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16709	11.11012935	46.07181208	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16710	11.11029895	46.07173034	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16711	11.11047919	46.07166253	PARCO DEL DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16712	11.05747989	46.03943230	STRADA DI VASON	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P31	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	70	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
16713	11.12932738	46.07838261	VIA CASTEL DEI MERLI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16714	11.12932131	46.07044367	VIA DELLA SALUGA	LANTERNA IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D08	Classe B	b	c	3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16715	11.11092188	46.07109997	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16716	11.11080638	46.07112382	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16717	11.11440819	46.07359657	VIA DOS TRENTO-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G13	Classe A	b	p	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16718	11.11430183	46.07354208	VIA DOS TRENTO-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G13	Classe A	b	p	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16719	11.11417102	46.07360832	VIA DOS TRENTO-GIARDINO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G13	Classe A	b	p	3,5	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16720	11.12374116	46.06345790	VIA SANTA CROCE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	3	3	D10	Classe B	m	c	3,2-3,5	1	vapori di mercurio	50	v	v	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
16721	11.12639804	46.04855936	VIA A. DEGASPERI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP09	Classe A	b	p	5	1	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP09	Classe A	b	p	5	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16722	11.13458314	46.07490754	VIA DEGLI OLIVI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
16723	11.09633696	46.06367794	VIA LODOVICO DE BALZANI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D01	Classe B	b	c	6,4-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	SARDAGNA
16724	11.15248654	46.06116502	VIA ALLA VAL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S71	Classe A	b	p	8,0-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
16725	11.11809437	46.13759571	SPONDA TRENTINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D58	Classe C	b	c	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
16726	11.12521648	46.04666680	VIA FERSINA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S54	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
16964	11.09837385	46.10283431	VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-PISTA CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D09	Classe B	b	c	4-4,5	1	LED	15	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
#00001	11.15902192	46.06488031	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00003	11.15897921	46.06506689	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00004	11.15885920	46.06543414	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00005	11.15891477	46.06525879	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00006	11.15915459	46.06529969	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00007	11.15920805	46.06512651	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00008	11.15929375	46.06495850	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00009	11.15928594	46.06478498	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00010	11.15908447	46.06473296	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE												APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00011	11.15884251	46.06478097	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00012	11.15892937	46.06481714	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00013	11.15885109	46.06494039	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00014	11.15871711	46.06494925	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00015	11.12115351	45.98828198	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S21	Classe C	b	a	5,5	1	incandescenza	n.r.	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
#00016	11.12031854	45.98725674	LOC. ACQUAVIVA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S21	Classe C	b	a	5,5	1	incandescenza	n.r.	-	-	0,7	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
#00017	11.13971619	46.06924557	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00018	11.13966651	46.06921993	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00019	11.10533762	46.02005943	VIA AL DOS BRUN	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S21	Classe C	b	a	0	1	spento	n.r.	-	-	1,1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
#00020	11.13916624	46.06944009	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00021	11.13923471	46.06941801	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00022	11.13930682	46.06939490	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00023	11.13937329	46.06936983	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00024	11.13944128	46.06934524	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00025	11.13951271	46.06931921	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00026	11.13958087	46.06929552	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00027	11.13964870	46.06927104	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00028	11.13978647	46.06922122	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00029	11.13985599	46.06919731	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00030	11.13992175	46.06917195	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00031	11.13999181	46.06914618	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00032	11.14006152	46.06912370	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00033	11.14013242	46.06910391	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00034	11.14020512	46.06908306	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00035	11.13917451	46.06937748	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00036	11.13925110	46.06936264	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00037	11.13932175	46.06934213	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00038	11.13938696	46.06931846	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00039	11.13945927	46.06929262	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00040	11.13952674	46.06926864	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00041	11.13959567	46.06924421	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0,4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00042	11.13973394	46.06919555	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0.4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00043	11.13980213	46.06917075	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00044	11.13987362	46.06914413	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0.4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00045	11.13994227	46.06911954	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0.4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00046	11.14000853	46.06909533	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0.4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00047	11.14007688	46.06907002	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0.4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00048	11.14014832	46.06904510	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0.4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00049	11.14022527	46.06901107	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0.4	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00050	11.13783617	46.06732082	SALITA F. MANCI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S73	Classe E	b	a	5	1	spento	n.r.	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
#00051	11.13805370	46.06721590	SALITA F. MANCI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S73	Classe E	b	a	5	1	spento	n.r.	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
#00052	11.13848003	46.06717455	SALITA F. MANCI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S73	Classe E	b	a	5	1	spento	n.r.	-	-	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
#00053	11.13863282	46.00944328	STRADA DELLE NOVALINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	z	b	1,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MATTARELLO
#00054	11.15851325	46.06538183	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00055	11.11949910	46.03921869	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	p	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
#00056	11.11950680	46.03905251	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S33	Classe B	b	p	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
#00057	11.12019380	46.03911964	VIA DEL PONTE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S36	Classe B	b	p	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	RAVINA-ROMAGNANO
#00058	11.15883980	46.06591997	VIA DELLA RESISTENZA-GIARDINO POVO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A20	Classe B	b	c	1	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
#00059	11.15889877	46.06585588	VIA DELLA RESISTENZA-GIARDINO POVO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A20	Classe B	b	c	1	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
#00060	11.15893802	46.06578325	VIA DELLA RESISTENZA-GIARDINO POVO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A20	Classe B	b	c	1	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
#00061	11.15340897	46.06479541	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00062	11.15332828	46.06472598	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00063	11.15337980	46.06473962	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00064	11.15375176	46.06473887	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00065	11.15368881	46.06474005	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00066	11.15362586	46.06474124	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00067	11.15355991	46.06474248	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00068	11.15350012	46.06474778	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00069	11.15373807	46.06469530	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00070	11.15368427	46.06470049	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00071	11.15361832	46.06470173	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00072	11.15354930	46.06470095	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00073	11.15348950	46.06470625	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00074	11.15342963	46.06470947	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00075	11.15373418	46.06467242	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00076	11.15368030	46.06467553	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00077	11.15361435	46.06467677	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00078	11.15355740	46.06467784	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00079	11.15348829	46.06467497	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00080	11.15342526	46.06467407	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00081	11.15334747	46.06467971	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR-PARCHEGGIO SOTTERRANEO COMUNALE BIBLIOTECA POVO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00082	11.15772359	46.06596679	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00083	11.15758982	46.06605244	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00084	11.15750794	46.06614533	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00085	11.15772459	46.06617704	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00086	11.15780792	46.06609877	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00087	11.15787460	46.06597968	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00088	11.15788099	46.06587953	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00089	11.15802232	46.06576522	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00090	11.15820479	46.06556719	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	3	D34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00091	11.15835170	46.06543453	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00092	11.15837412	46.06529212	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	3	1	D34	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE	2	D34	Classe A	b	p	8	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00093	11.15875477	46.06512310	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00094	11.15857809	46.06505402	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00095	11.15873403	46.06501598	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D34	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	POVO
#00096	11.14620755	46.04856254	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00097	11.14620011	46.04852039	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00098	11.14636907	46.04852188	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00099	11.14627295	46.04855509	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00100	11.14626837	46.04851756	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00101	11.14638579	46.04846598	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00102	11.14637317	46.04836623	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00103	11.14647692	46.04835755	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00104	11.14649225	46.04845901	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00105	11.14645882	46.04841529	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00106	11.14650758	46.04841210	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00107	11.14658609	46.04844942	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00108	11.14656732	46.04834913	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00109	11.14655210	46.04840806	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00110	11.14659616	46.04840402	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00111	11.14664848	46.04839951	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00112	11.14640999	46.04841942	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00113	11.14635600	46.04842342	VIA DELLA VILLA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00114	11.11394127	46.07117004	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P27	Classe A	b	p	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00115	11.12537554	46.07626901	VIA DI PIETRASTRETTA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	v	a	6.5 - 7.5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1.2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00116	11.06310501	46.09044296	STRADA DI STAPIANA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S21	Classe C	v	a	5	1	spento	n.r.	-	-	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00117	11.06625155	46.08898111	VIA DI COLTURA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
#00118	11.14054480	46.08983607	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S21	Classe C	b	a	5 - 5,4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00119	11.14033352	46.08968708	VIA DI MADERNO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S21	Classe C	b	a	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	v	1,3	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00120	11.11886015	46.08558177	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P13	Classe D	b	p	-	1	spento	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00121	11.11877877	46.08558204	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P13	Classe D	b	p	-	1	spento	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00122	11.11886709	46.08552431	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P13	Classe D	b	p	-	1	spento	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00123	11.11876421	46.08552277	VIA DEL BRENNERO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P13	Classe D	b	p	-	1	spento	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00124	11.11249485	46.09830885	VIA BOLZANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S55	Classe B	m	a	6	1	spento	n.r.	v	m	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
#00125	11.10530258	46.09429324	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S41	Classe A	v	a	5,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
#00126	11.10525241	46.09427343	VIA L. CANEPPELE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S41	Classe A	v	a	5,5	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
#00127	11.10232149	46.06142732	VIA ALLA CESA VECIA-CHIESA S. FILIPPO E GIACOMO DI SARDAGNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	1	1	P06	Classe D	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	SARDAGNA
#00128	11.10210430	46.06161230	VIA ALLA CESA VECIA-CHIESA S. FILIPPO E GIACOMO DI SARDAGNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	3	3	P40	Classe D	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	SARDAGNA
#00129	11.10231805	46.06158161	VIA ALLA CESA VECIA-CHIESA S. FILIPPO E GIACOMO DI SARDAGNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	2	2	P06	Classe D	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	SARDAGNA
#00130	11.06334668	46.08626268	VIA DELL'ANDRONA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	3,5 - 4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE
#00131	11.06333265	46.08632583	VIA DELL'ANDRONA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	3,5 - 4,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	BONDONE
#00132	11.05910472	46.07021829	GIARDINO FRA'DOLCINO E M.	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P21	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
#00133	11.05929449	46.07019447	GIARDINO FRA'DOLCINO E M.	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P21	Classe A	b	p	7	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
#00134	11.14154687	46.07667021	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00135	11.14182920	46.07683838	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	12	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00136	11.14168881	46.07681667	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	12	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00137	11.14194330	46.07679972	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	12	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00138	11.14197988	46.07662003	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	12	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00139	11.14192875	46.07646666	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	12	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00140	11.14195427	46.07654197	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	12	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00141	11.14190247	46.07638778	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	12	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00142	11.14149857	46.07653508	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	9	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00143	11.14081895	46.07634781	VIA DON ALFONSO ANSELMI-CIMITERO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	5 - 5,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00144	11.14059268	46.07638853	VIA DON ALFONSO ANSELMI-CIMITERO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	5 - 5,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00145	11.14036141	46.07643218	VIA DON ALFONSO ANSELMI-CIMITERO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	5 - 5,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00146	11.14104796	46.07630823	VIA DON ALFONSO ANSELMI-CIMITERO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	5 - 5,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00147	11.14124861	46.07628179	VIA DON ALFONSO ANSELMI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D10	Classe B	b	c	5 - 5,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00148	11.12560208	46.07457241	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00149	11.12571661	46.07464634	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00150	11.12626372	46.07468319	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00151	11.12615361	46.07455645	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00152	11.12629055	46.07452902	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00153	11.12625270	46.07483768	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00154	11.12602670	46.07461042	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00155	11.12608638	46.07478289	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00156	11.12615437	46.07496074	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00157	11.12612000	46.07513321	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00158	11.12602214	46.07498103	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00159	11.12588773	46.07506871	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00160	11.12572661	46.07502131	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00161	11.12576740	46.07483966	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00162	11.12546954	46.07522369	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	4	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00163	11.12566031	46.07516010	VIA DELLA PREDARA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D25	Classe E	b	c	3,5	1	vapori di mercurio	n.r.	v	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00164	11.10184694	46.06161936	VIA ALLA CESA VECIA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P05	Classe D	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	z	b	0,2	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	SARDAGNA
#00165	11.11305819	46.07329609	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P22	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00166	11.11320933	46.07326422	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P22	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00167	11.11322487	46.07315483	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P22	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00169	11.11307744	46.07327742	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00170	11.11301992	46.07325569	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00171	11.11318374	46.07315093	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00172	11.11319237	46.07315888	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00173	11.11320206	46.07317154	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00174	11.11320661	46.07318063	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00175	11.11321029	46.07319468	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00176	11.11320969	46.07321202	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00177	11.11320501	46.07322598	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00178	11.11319458	46.07324166	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00179	11.11316378	46.07326469	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00180	11.11316102	46.07325464	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00181	11.11312237	46.07327729	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00182	11.11310190	46.07327893	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00183	11.11305745	46.07327323	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00184	11.11303564	46.07326497	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00185	11.11301058	46.07324814	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00186	11.11302699	46.07313899	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A14	Classe A	b	p	5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00187	11.11314015	46.07323662	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A14	Classe A	b	p	5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00188	11.11314594	46.07327186	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P08	Classe D	b	p	4,5	1	ad alogeni	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00189	11.11318231	46.07325318	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P09	Classe D	b	p	4,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00190	11.11305942	46.07322884	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P10	Classe D	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00191	11.11306947	46.07323165	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P10	Classe D	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00192	11.11307904	46.07323132	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P10	Classe D	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00193	11.11314563	46.07319394	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P10	Classe D	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00194	11.11314812	46.07318750	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P10	Classe D	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00195	11.11306420	46.07317110	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A14	Classe A	b	p	5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00196	11.11307731	46.07318241	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A01	Classe A	b	c	2	1	incandescenza	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00197	11.11299807	46.07321420	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A24	Classe A	b	p	-	10	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00198	11.11314630	46.07318007	MAUSOLEO A CESARE BATTISTI - DOS TRENTO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P10	Classe D	b	p	4,5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	0,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00199	11.10163404	46.08227504	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G12	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00200	11.10148417	46.08213278	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G12	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00201	11.10157647	46.08197791	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G12	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00202	11.10175355	46.08226203	VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G12	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00203	11.10996310	46.09948855	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P20	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
#00204	11.10995039	46.09977625	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P20	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
#00205	11.10959590	46.09943286	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P20	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
#00206	11.10947789	46.09973244	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	3	3	P20	Classe A	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
#00207	11.11942487	46.07031525	PIAZZA DANTE	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A46	Classe A	v	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00208	11.11943245	46.07026284	PIAZZA DANTE	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A46	Classe A	v	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00209	11.11947880	46.07022084	PIAZZA DANTE	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A46	Classe A	v	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00210	11.11954451	46.07022518	PIAZZA DANTE	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A46	Classe A	v	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00211	11.11945095	46.07016130	PIAZZA DANTE	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A46	Classe A	v	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00212	11.11949913	46.07016708	PIAZZA DANTE	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A46	Classe A	v	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00213	11.12155769	46.06925365	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00214	11.12160146	46.06925323	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00215	11.12164411	46.06925344	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00216	11.12168733	46.06925364	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00217	11.12172960	46.06925448	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00218	11.12177255	46.06925509	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00219	11.12181521	46.06925550	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00220	11.12185899	46.06925528	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00221	11.12190185	46.06925630	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00222	11.12194449	46.06925631	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00223	11.12198773	46.06925691	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00224	11.12203096	46.06925730	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00225	11.12161423	46.06916484	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	14	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00226	11.12221131	46.06731988	VIA C. DORDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P14	Classe D	b	p	15,5	1	alogenuri metallici	150	-	-	0,3	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00227	11.12548263	46.07019018	P.TTA DEGLI AGOSTINIANI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	-	-	-	-	-	-	0	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00228	11.12550964	46.07018044	P.TTA DEGLI AGOSTINIANI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	-	-	-	-	-	-	0	-	-	n.r.	-	-	-	apparecchio mancante	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.P. 16/07	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00229	11.12549775	46.07015180	P.TTA DEGLI AGOSTINIANI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A74	Classe D	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00230	11.12552476	46.07014206	P.TTA DEGLI AGOSTINIANI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A74	Classe D	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00231	11.12660807	46.06731133	LARGO PORTA NUOVA-FONTANA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A70	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00232	11.12656006	46.06732383	LARGO PORTA NUOVA-FONTANA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A70	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00233	11.12654427	46.06734626	LARGO PORTA NUOVA-FONTANA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A70	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00234	11.12656318	46.06736487	LARGO PORTA NUOVA-FONTANA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A70	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I, cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00235	11.12659818	46.06736895	LARGO PORTA NUOVA-FONTANA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A70	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00236	11.12662471	46.06735108	LARGO PORTA NUOVA-FONTANA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A70	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00237	11.12662826	46.06732520	LARGO PORTA NUOVA-FONTANA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A70	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00238	11.12657786	46.06731191	LARGO PORTA NUOVA-FONTANA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A70	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00239	11.12484395	46.06094827	CORSO 3 NOVEMBRE	APPARECCHIO A SOSPENSIONE SU TESATA	1	1	S38	Classe B	b	c	8	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00240	11.13781004	46.05822891	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A72	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00241	11.13786729	46.05821411	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A72	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00242	11.13791622	46.05826550	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A72	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00243	11.13788918	46.05829653	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A72	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00244	11.13784340	46.05830898	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A72	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00245	11.13779908	46.05829750	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A62	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00246	11.13778656	46.05828141	PARCO DI GOCCIADORO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A62	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00247	11.13806415	46.05939809	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00248	11.13835850	46.05957595	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00249	11.13923095	46.06073098	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00250	11.13940773	46.06055134	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00251	11.13914340	46.06086934	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00252	11.13895566	46.06090416	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00253	11.13938507	46.06034565	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00254	11.13887737	46.06061619	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00255	11.13894875	46.06031898	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00256	11.13892924	46.06019385	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00257	11.13888307	46.05895319	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00258	11.13885714	46.05995617	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00259	11.13903905	46.05944748	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00260	11.13879663	46.05943188	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00261	11.13893597	46.05915937	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00262	11.13411343	46.08904847	GIARDINO DI MARTIGNANO	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00263	11.13030836	46.08904622	VIA SABBIONARE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S21	Classe C	v	a	5	-	-	n.r.	-	-	-	manca lampada	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00264	11.12499914	46.13147236	VIA BELLARIA-CHIESA SAN MARTINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	1	1	P02	Classe D	b	p	0,7	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	MEANO
#00265	11.12510666	46.13119676	VIA BELLARIA-CHIESA SAN MARTINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU PALO	2	1	P02	Classe D	b	p	2	1	spento	n.r.	-	-	-	-	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA	1	P02	Classe D	b	p	2	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio principale e secondario	MEANO
#00266	11.11596972	46.12539506	VIA DELLE SUGARINE-SCUOLA MATERNA "PARTELLONI" E NIDO A MEANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	-	-	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00267	11.11606967	46.12544791	VIA DELLE SUGARINE-SCUOLA MATERNA "PARTELLONI" E NIDO A MEANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	-	-	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00268	11.11588203	46.12547613	VIA DELLE SUGARINE-SCUOLA MATERNA "PARTELLONI" E NIDO A MEANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00269	11.11582989	46.12553699	VIA DELLE SUGARINE-SCUOLA MATERNA "PARTELLONI" E NIDO A MEANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00270	11.11602423	46.12555526	VIA DELLE SUGARINE-SCUOLA MATERNA "PARTELLONI" E NIDO A MEANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D52	Classe E	b	c	3,5-4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00271	11.11618745	46.12557194	VIA DELLE SUGARINE-SCUOLA MATERNA "PARTELLONI" E NIDO A MEANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D52	Classe E	b	c	3,5-4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00272	11.11583336	46.12510611	VIA DELLE SUGARINE-SCUOLA MATERNA "PARTELLONI" E NIDO A MEANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	-	-	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00273	11.11560306	46.12528251	VIA DELLE SUGARINE-SCUOLA MATERNA "PARTELLONI" E NIDO A MEANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	-	-	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00274	11.11561883	46.12509697	VIA DELLE SUGARINE-SCUOLA MATERNA "PARTELLONI" E NIDO A MEANO	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	-	-	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00275	11.11557823	46.12502351	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00276	11.11621107	46.12506206	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00277	11.11609025	46.12505758	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00278	11.11569795	46.12493233	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00279	11.11580624	46.12488677	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D52	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00280	11.11582760	46.12479994	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D52	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00281	11.11575102	46.12485574	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D52	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00282	11.11575437	46.12478476	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D52	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00283	11.11562348	46.12470423	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0,4	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#00309	11.11692249	46.08219830	VIA A. SCHMID	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	2	D60	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00310	11.11700927	46.08199364	VIA A. SCHMID	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	2	D60	Classe A	b	p	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00311	11.11702696	46.08190021	VIA A. SCHMID	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	D60	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00312	11.11679867	46.08246008	VIA A. SCHMID	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	D60	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00313	11.11705555	46.08222947	VIA A. SCHMID	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	D60	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00314	11.11695402	46.08236780	VIA A. SCHMID	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	D60	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00315	11.11713060	46.08210541	VIA A. SCHMID	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	D60	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00316	11.11715710	46.08196142	VIA A. SCHMID	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	D60	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00317	11.11720080	46.08182111	VIA A. SCHMID	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	D60	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00318	11.12244852	46.08960616	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00319	11.12247891	46.08939383	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00320	11.12252246	46.08916748	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00321	11.12255752	46.08896131	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00322	11.12258382	46.08874341	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00323	11.12258244	46.08853526	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00324	11.12257525	46.08832439	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00325	11.12244183	46.08981868	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00326	11.12245273	46.09000891	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00327	11.12253988	46.09021473	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00328	11.12257117	46.08811143	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00329	11.12257961	46.08789504	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00330	11.12255588	46.08766486	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00331	11.12255347	46.08744521	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00332	11.12257631	46.08723606	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00333	11.12260565	46.08701231	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00334	11.12265322	46.08679025	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00335	11.12272585	46.08657587	LOC. PIAZZINA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	6,5-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	v	b	0,8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00336	11.11820196	46.08545702	VIA CADUTI DI NASSIRYA-SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b	c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00337	11.11822502	46.08541889	VIA CADUTI DI NASSIRYA-SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b	c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00338	11.11824803	46.08538071	VIA CADUTI DI NASSIRYA-SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b	c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00339	11.11827104	46.08534254	VIA CADUTI DI NASSIRYA-SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b	c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00340	11.11829356	46.08530519	VIA CADUTI DI NASSIRYA-SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A11	Classe A	b	c	0,8	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00439	11.12917731	46.04768133	VIA G. FALCONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00440	11.12916027	46.04788334	VIA G. FALCONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00441	11.12905663	46.04780251	VIA G. FALCONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00442	11.12890898	46.04772884	VIA G. FALCONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00443	11.12883387	46.04765495	VIA G. FALCONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D43	Classe A	b	p	4	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00444	11.15059163	46.07374731	VIA PONTE ALTO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S21	Classe C	v	a	5	1	incandescenza	60	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00445	11.15416647	46.06728046	VIA SABBIONI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	2	G03	Classe B	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
#00446	11.11804389	46.10155546	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00447	11.11781463	46.10155406	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00448	11.11828045	46.10155674	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00449	11.11735239	46.10035396	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00450	11.11733311	46.10051802	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00451	11.11731545	46.10066743	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00452	11.11726334	46.10081234	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00453	11.11724244	46.10097226	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00454	11.11722794	46.10112012	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00455	11.11720475	46.10126969	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00456	11.11719370	46.10136713	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00457	11.11717575	46.10150590	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00458	11.11737511	46.10157832	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#00459	11.11758430	46.10157934	VIA STEFANO SALTERIO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	4	1	LED	40	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00460	11.09996084	46.10337833	LOC. RONCAFORT	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P85	Classe A	b	p	12	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
#00461	11.14255476	46.06590302	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	p	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
#00462	11.14255035	46.06601162	VIA MESIANO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S09	Classe B	b	p	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	POVO
#00463	11.14136438	46.04316166	STRADA DELLE TABARELLE-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	3	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	VILLAZZANO
#00464	11.14121507	46.04351099	STRADA DELLE TABARELLE-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	3	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	VILLAZZANO
#00465	11.14129476	46.04333895	STRADA DELLE TABARELLE-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	3	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	VILLAZZANO
#00466	11.14114686	46.04368088	STRADA DELLE TABARELLE-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	3	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	VILLAZZANO
#00467	11.14110822	46.04385945	STRADA DELLE TABARELLE-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	3	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	VILLAZZANO
#00468	11.14108448	46.04403051	STRADA DELLE TABARELLE-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	3	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	VILLAZZANO
#00469	11.14105693	46.04420707	STRADA DELLE TABARELLE-PERCORSO PEDONALE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	S63	Classe A	b	p	3	1	LED	40	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento	VILLAZZANO
#00470	11.14648928	46.03082079	VIA PIANIZZA	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S21	Classe C	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
#00471	11.14759702	46.03111270	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S21	Classe C	b	a	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	1,3	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
#00472	11.10953767	46.07148893	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A98	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00473	11.10942039	46.07162932	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A98	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00474	11.10937491	46.07167311	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A98	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	70	-	-	0,7	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00475	11.10932449	46.07165481	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A98	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	70	-	-	0,7	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00476	11.10936890	46.07160933	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A98	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00477	11.10947817	46.07146583	PARCO DEL DOS TRENTO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A98	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00478	11.14172049	46.10846463	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A101	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
#00479	11.14179031	46.10841712	STRADA DI MONTEVACCINO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE	1	1	A101	Classe E	b	c	3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
#00480	11.11017778	46.09896555	VIA DELLA CANOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P27	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
#00481	11.11020652	46.09880266	VIA DELLA CANOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P27	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
#00482	11.11014367	46.09878826	VIA DELLA CANOVA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P67	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	GARDOLO
#00483	11.05566281	46.07716117	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A06	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
#00484	11.05582076	46.07751852	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
#00485	11.05568094	46.07731776	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	6,5-7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	m	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
#00486	11.06164709	46.07266615	VIA DEI SEGATI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A100	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
#00487	11.06159576	46.07259240	VIA DEI SEGATI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A100	Classe A	b	p	3	1	vapori di sodio alta pressione	50	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
#00488	11.05999555	46.07171124	VIA DI REVOLTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
#00489	11.12004994	46.06974170	PASSAGGIO G. PETERLONGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00490	11.12003500	46.06980347	PASSAGGIO G. PETERLONGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00491	11.12001901	46.06988333	PASSAGGIO G. PETERLONGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00492	11.12000926	46.06994743	PASSAGGIO G. PETERLONGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P21	Classe A	b	p	3,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00493	11.12383915	46.06917002	PIAZZA C. BATTISTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P32	Classe A	b	p	15	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00494	11.12344318	46.06945085	PIAZZA C. BATTISTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P60	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00495	11.12344579	46.06940208	PIAZZA C. BATTISTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P60	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00496	11.12344627	46.06941464	PIAZZA C. BATTISTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P60	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00497	11.12344456	46.06942724	PIAZZA C. BATTISTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P60	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00498	11.12344048	46.06943989	PIAZZA C. BATTISTI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P60	Classe A	b	p	6	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00499	11.12933215	46.04742115	VIA G. FALCONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S75	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
#00500	11.12928971	46.04765964	VIA G. FALCONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S75	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
#00501	11.12925282	46.04786915	VIA G. FALCONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S75	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
#00502	11.12905402	46.04803638	VIA G. FALCONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S75	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
#00503	11.12882208	46.04817345	VIA G. FALCONE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S75	Classe A	b	p	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
#00523	11.11854030	46.13837504	SPONDA TRENTINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P34	Classe A	b	p	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
#00524	11.11863894	46.13822051	SPONDA TRENTINA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P34	Classe A	b	p	5,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
#00525	11.10945258	46.09965220	VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G04	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	n verificato Kill minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
#00526	11.13634562	46.05452839	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P84	Classe D	b	p	8	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00527	11.13631430	46.05451354	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P84	Classe D	b	p	8	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00528	11.13592852	46.05492375	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P84	Classe D	b	p	8	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00529	11.13597550	46.05494601	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P84	Classe D	b	p	8	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00530	11.13597170	46.05491489	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00531	11.13600561	46.05493099	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00532	11.13593646	46.05489819	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00533	11.13607468	46.05480681	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00534	11.13610865	46.05482253	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00535	11.13603943	46.05478973	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00536	11.13609436	46.05478644	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00537	11.13612834	46.05480254	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00538	11.13605912	46.05476974	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00539	11.13619774	46.05467817	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00540	11.13623172	46.05469428	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00541	11.13616251	46.05466148	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	OLTREFERSINA
#00542	11.13621744	46.05465819	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00543	11.13625141	46.05467429	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00544	11.13618220	46.05464149	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00545	11.13632177	46.05454997	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00546	11.13635598	46.05456643	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00547	11.13628711	46.05453352	VIA ASIAGO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P83	Classe D	b	p	3	1	alogenuri metallici	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00548	11.13445209	46.13186235	PIAZZA A. STAINER	APPARECCHIO LINEARE	1	1	A89	Classe A	b	p	0.4	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
#00549	11.13407150	46.13214029	PIAZZA A. STAINER	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P24	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
#00550	11.13408065	46.13215320	PIAZZA A. STAINER	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P24	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MEANO
#00551	11.13412942	46.13181562	PIAZZA A. STAINER	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
#00552	11.13410724	46.13194587	PIAZZA A. STAINER	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	2	2	P23	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
#00553	11.13446651	46.13194540	PIAZZA A. STAINER	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
#00554	11.13445496	46.13178690	PIAZZA A. STAINER	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P23	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
#00555	11.12003451	46.06923088	VIA DELLE ORFANE	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P58	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00556	11.11420844	46.05130028	VIA H. JEDIN	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	4	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	4	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00557	11.12729397	46.07002531	VIA DEI VENTUNO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	5	elemento di chiusura mancante	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	5	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00558	11.13116931	46.06439581	VIA B. GIOVANELLI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP03	Classe B	b	c	4	n.r.	spento	n.r.	v	b	0.2	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00559	11.12707346	46.05891441	CORSO 3 NOVEMBRE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	m	3.5	elemento di chiusura mancante	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	5.5	4	fluorescente	80	v	m	3.5	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00560	11.13148390	46.05653341	VIA P. ORSI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	5.5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	5.5	4	fluorescente	80	v	b	5	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00561	11.11806304	46.05755654	VIA VITTORIO VENETO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3.5	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00562	11.11950000	46.05660886	VIA SAN PIO X	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3.5	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00563	11.13159566	46.03297025	VIA DI MADONNA BIANCA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00564	11.13164574	46.03276477	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	5	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00565	11.11269698	46.06103948	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00566	11.11269621	46.06102720	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00567	11.11269454	46.06100081	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00568	11.11269343	46.06098297	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00569	11.11269279	46.06097286	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00570	11.11269177	46.06095659	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00571	11.11269118	46.06094722	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00572	11.11269051	46.06093650	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00573	11.11269043	46.06092243	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00574	11.11268881	46.06090942	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00575	11.11268797	46.06089604	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00576	11.11269540	46.06101442	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00577	11.11268646	46.06087005	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00578	11.11268585	46.06086040	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00579	11.11268499	46.06084659	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00580	11.11268415	46.06083324	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00581	11.11268266	46.06081387	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00582	11.11268201	46.06080350	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00583	11.11268125	46.06079137	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00584	11.11268096	46.06078269	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00585	11.11267914	46.06075516	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00586	11.11268716	46.06088322	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00587	11.11267348	46.06066049	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00588	11.11267428	46.06067320	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00589	11.11267486	46.06068254	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00590	11.11267537	46.06069569	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00591	11.11267677	46.06071777	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00592	11.11267756	46.06073038	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00593	11.11267126	46.06063006	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00594	11.11267011	46.06061706	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00595	11.11266926	46.06060345	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00596	11.11267827	46.06074172	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00597	11.11266227	46.06048508	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00598	11.11266315	46.06049900	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00599	11.11266477	46.06052276	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00600	11.11266590	46.06053886	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00601	11.11266687	46.06055423	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00602	11.11266837	46.06058931	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00603	11.11265985	46.06044309	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00604	11.11265845	46.06042166	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00605	11.11266141	46.06047130	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00606	11.11265617	46.06038738	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00607	11.11265724	46.06040326	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00608	11.11265091	46.06030578	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00609	11.11264494	46.06021114	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00610	11.11269909	46.06011702	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00611	11.11263625	46.06007287	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00612	11.11262954	46.05996605	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00613	11.11262204	46.05984665	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00614	11.11261616	46.05975304	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00615	11.11261116	46.05967346	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00616	11.11260364	46.05955370	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00617	11.11265931	46.05948380	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00618	11.11266036	46.05950063	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00619	11.11266135	46.05951633	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00620	11.11266528	46.05957891	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00621	11.11266633	46.05959559	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00622	11.11266737	46.05961210	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00623	11.11266832	46.05962720	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00624	11.11267195	46.05968796	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00625	11.11267312	46.05970368	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00626	11.11267401	46.05971778	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00627	11.11266927	46.05964244	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00628	11.11267974	46.05980899	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00629	11.11267884	46.05979479	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00630	11.11267799	46.05978123	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00631	11.11268358	46.05987023	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00632	11.11268456	46.05988586	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00633	11.11268553	46.05990127	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00634	11.11267715	46.05976778	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00635	11.11268936	46.05996213	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00636	11.11269056	46.05998122	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00637	11.11268644	46.05991578	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00638	11.11269761	46.06009354	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00639	11.11269470	46.06004718	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P39	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00640	11.11269336	46.06002584	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00641	11.11270215	46.06016573	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00642	11.11270802	46.06025879	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00643	11.11271448	46.06036159	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00644	11.11272049	46.06045766	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00645	11.11272779	46.06057386	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00646	11.11273296	46.06065616	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00647	11.11273910	46.06075386	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00648	11.11274588	46.06086186	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00649	11.11275230	46.06097252	VIA R. DA SANSEVERINO-SOTTOPASSO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P78	Classe A	b	p	6	1	LED	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00650	11.11299337	46.06249124	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	84	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00651	11.11308822	46.06235866	VIA R. DA SANSEVERINO	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00652	11.11240824	46.06050115	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00653	11.11227582	46.06049172	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00654	11.11253498	46.06050941	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00655	11.11237450	46.06000186	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00656	11.11250886	46.06001100	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00657	11.11224850	46.05999291	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00658	11.11325932	46.06202707	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00659	11.11304801	46.06181450	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00660	11.11309869	46.06148154	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00661	11.11313070	46.06124897	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00662	11.11265636	46.06002086	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00663	11.11229526	46.06097923	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00664	11.11248876	46.06099164	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00665	11.11264376	46.06099379	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00666	11.11262579	46.06066932	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00667	11.11258026	46.05999409	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00668	11.11256885	46.05983484	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00669	11.11256023	46.05968337	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00670	11.11220933	46.05949650	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00671	11.11239941	46.05950966	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00672	11.11259085	46.05952281	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00673	11.11254892	46.05952683	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00674	11.10577255	46.03824316	VIA CENTRALE	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S72	Classe A	b	c	5-5,3	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	RAVINA-ROMAGNANO
#00675	11.11435520	46.06358100	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S08	Classe B	b	p	5,5	2	fluorescente	40	z	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00676	11.11392016	46.06356443	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S08	Classe B	b	p	5,5	2	fluorescente	40	z	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00677	11.11364095	46.06363777	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S08	Classe B	b	p	5,5	2	fluorescente	40	z	b	0,6	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00678	11.11268344	46.05944997	VIA R. DA SANSEVERINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P36	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00679	11.11278699	46.06107006	VIA R. DA SANSEVERINO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P36	Classe A	b	p	6	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00680	11.11461433	46.06006114	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00681	11.11464638	46.05992965	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00682	11.11467817	46.05979782	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00685	11.11344182	46.06119261	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00686	11.11345268	46.06132795	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00687	11.11346507	46.06146376	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00688	11.11348308	46.06161387	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00689	11.11350426	46.06176862	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00690	11.11352503	46.06190354	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00691	11.11355078	46.06203868	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00692	11.11357349	46.06216661	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00693	11.11547957	46.06118265	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00694	11.11517675	46.06116430	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00695	11.11504028	46.06115602	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00696	11.11490637	46.06114790	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00697	11.11467203	46.06113371	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00698	11.11453813	46.06112560	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00699	11.11438658	46.06111641	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00701	11.11495335	46.06083047	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00702	11.11487714	46.06095944	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00703	11.11480122	46.06108790	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00704	11.11470182	46.06125532	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00705	11.11462264	46.06139121	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00706	11.11453981	46.06151626	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00707	11.11445573	46.06164319	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00708	11.11434989	46.06180805	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00709	11.11425376	46.06192959	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00710	11.11415700	46.06205190	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00711	11.11405683	46.06217393	VIALE DELLA COSTITUZIONE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00712	11.11517773	46.06230411	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00713	11.11519183	46.06220328	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00714	11.11521111	46.06206537	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00715	11.11522988	46.06193104	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00716	11.11524396	46.06183039	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00717	11.11525764	46.06173251	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00718	11.11527178	46.06163131	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00719	11.11529056	46.06149698	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00720	11.11530933	46.06136274	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00721	11.11532347	46.06126155	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00722	11.11533815	46.06115660	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00723	11.11537107	46.06092108	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00724	11.11538980	46.06078703	VIALE A. OLIVETTI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00725	11.11541027	46.06064066	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00726	11.11541958	46.06057404	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00727	11.11545121	46.06035158	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00728	11.11546029	46.06028283	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00729	11.11548060	46.06013750	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00730	11.11549934	46.06000315	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00731	11.11551816	46.05986885	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00732	11.11568168	46.05972731	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00733	11.11491499	46.05968985	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00734	11.11510770	46.05970186	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00735	11.11530155	46.05970362	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00736	11.11499560	46.06020662	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00737	11.11478397	46.06019154	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00738	11.11458191	46.06017713	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00739	11.11520640	46.06022492	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00740	11.11516486	46.06033082	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00741	11.11511733	46.06044080	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00742	11.11506805	46.06054609	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00743	11.11501715	46.06065337	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00744	11.11483134	46.06064278	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00745	11.11464468	46.06062756	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00746	11.11445163	46.06061334	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	2	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00747	11.11430987	46.06100632	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00748	11.11438549	46.06073877	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00749	11.11434706	46.06087477	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00750	11.11421836	46.06111289	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00751	11.11402584	46.06109925	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00752	11.11383451	46.06108599	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00753	11.11364144	46.06107326	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00754	11.11413089	46.06100586	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00755	11.11416457	46.06091871	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00756	11.11419608	46.06083258	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00757	11.11422703	46.06074538	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00758	11.11357031	46.06057995	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00759	11.11369718	46.06058916	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00760	11.11382395	46.06059724	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00761	11.11395093	46.06060579	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00762	11.11408410	46.06061530	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00763	11.11428965	46.06062094	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00764	11.11429575	46.06055356	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00765	11.11432455	46.06046533	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE														APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00766	11.11435207	46.06037642	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00767	11.11437783	46.06028888	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00768	11.11440316	46.06020031	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00769	11.11360608	46.06008414	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00770	11.11373390	46.06009295	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00771	11.11386041	46.06010172	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00772	11.11398826	46.06011037	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00773	11.11411555	46.06011911	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00774	11.11424364	46.06012756	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00775	11.11444058	46.06014592	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00776	11.11442289	46.06011112	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00777	11.11444572	46.06002430	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00778	11.11446857	46.05993519	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00779	11.11448982	46.05984579	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00780	11.11451041	46.05975701	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00781	11.11470800	46.05967695	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00782	11.11449906	46.05965361	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00783	11.11430894	46.05964177	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00784	11.11411509	46.05962969	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00785	11.11391889	46.05961747	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00786	11.11372353	46.05960450	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00787	11.11487578	46.05926598	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	71.6	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00788	11.11482501	46.05951618	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00789	11.11497151	46.05872425	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	71.6	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00790	11.11492738	46.05897883	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	71.6	v	b	1,5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00791	11.11458299	46.05910669	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00792	11.11438913	46.05910671	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00793	11.11419530	46.05910423	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00794	11.11400158	46.05910931	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00795	11.11380521	46.05910275	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00796	11.11276413	46.05953538	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00797	11.11295846	46.05954857	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00798	11.11315117	46.05956201	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00799	11.11334228	46.05957654	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00800	11.11352905	46.05918408	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00801	11.11350808	46.05931832	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00802	11.11349071	46.05944924	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00803	11.11353392	46.05959271	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00804	11.11343475	46.05969085	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00805	11.11342607	46.05977977	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00806	11.11341948	46.05986857	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00807	11.11341196	46.05995777	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00808	11.11281101	46.06003158	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00809	11.11293794	46.06003922	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00810	11.11306424	46.06004698	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00811	11.11319720	46.06005624	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00812	11.11332461	46.06006493	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00813	11.11266924	46.06051853	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00814	11.11279660	46.06052722	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00815	11.11292294	46.06053574	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00816	11.11305581	46.06054439	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00817	11.11318294	46.06055265	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00818	11.11331002	46.06056211	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00819	11.11340063	46.06018702	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00820	11.11339764	46.06027602	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00821	11.11340019	46.06036728	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00822	11.11339864	46.06045650	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00823	11.11343780	46.06007912	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00824	11.11339798	46.06068690	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00825	11.11339980	46.06077546	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00826	11.11340242	46.06086418	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)												Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00827	11.11340198	46.06095534	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A69	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	20	-	-	-	installato a terra	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00828	11.11342860	46.06056363	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00829	11.11345256	46.06105884	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00830	11.11325825	46.06104779	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00831	11.11306852	46.06103316	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00832	11.11287327	46.06102165	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00833	11.11268655	46.06100586	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00834	11.11280847	46.06133522	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00835	11.11282905	46.06156466	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00836	11.11285258	46.06179364	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00837	11.11291334	46.06200704	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00838	11.11261182	46.06050047	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00839	11.11258961	46.06015876	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00840	11.11265039	46.05899946	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00841	11.11266286	46.05922786	VIA R. DA SANSEVERINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00842	11.11343102	46.06231814	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00843	11.11381726	46.06234420	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00844	11.11420250	46.06237078	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00845	11.11458890	46.06239674	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00846	11.11497425	46.06242347	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00847	11.11536004	46.06244935	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00848	11.11564944	46.06235328	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00849	11.11569676	46.06208440	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00850	11.11573395	46.06180996	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00851	11.11577471	46.06153568	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00852	11.11580437	46.06131387	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00853	11.11582330	46.06118594	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00854	11.11586340	46.06091031	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00855	11.11590131	46.06063410	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00856	11.11594057	46.06035562	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00857	11.11597988	46.06007959	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00858	11.11601300	46.05987006	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00859	11.11598797	46.05965488	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00860	11.11592113	46.05944282	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00862	11.11545878	46.05877265	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00863	11.11564225	46.05901878	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00864	11.11581203	46.05923914	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00865	11.11525350	46.05854117	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00866	11.11505154	46.05831147	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00867	11.11508521	46.05817501	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00868	11.11510345	46.05804076	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00869	11.11512096	46.05790788	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00870	11.11514017	46.05777118	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00871	11.11515945	46.05763667	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00872	11.11518050	46.05750494	CORSO LAVORO E SCIENZA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	0	1	LED	n.r.	v	b	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00873	11.12044562	46.05432421	VIA SAN PIO X	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	2	1	D40	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	1.8	apparecchio per illuminazione sede stradale	APPARECCHIO DECORATIVO	1	D40	Classe A	b	p	5	1	di sodio alta pre	70	-	-	-	apparecchio per illuminazione marciapide	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00874	11.11919366	46.06350517	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00875	11.11920147	46.06351515	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00876	11.11907969	46.06349699	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00877	11.11907818	46.06350728	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00878	11.11882745	46.06347844	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00879	11.11882408	46.06348984	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00880	11.11880273	46.06340669	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A66	Classe D	b	p	0	1	LED	8,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00881	11.11881340	46.06334931	VIA CARD. C. MADRUZZO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A66	Classe D	b	p	0	1	LED	8,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00882	11.11886072	46.06304856	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A66	Classe D	b	p	0	1	LED	8,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00883	11.11885421	46.06309131	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A66	Classe D	b	p	0	1	LED	8,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC. 02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00884	11.11884621	46.06316477	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A66	Classe D	b	p	0	1	LED	8,4	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00885	11.11883567	46.06323862	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A66	Classe D	b	p	0	1	LED	8,4	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00886	11.11882919	46.06328293	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A66	Classe D	b	p	0	1	LED	8,4	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00887	11.11891103	46.06325409	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00888	11.11891231	46.06324576	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00889	11.11892183	46.06318831	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00890	11.11892304	46.06317851	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00891	11.11893255	46.06311990	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00892	11.11893306	46.06311011	VIA G. GIUSTI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A65	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	100	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00893	11.13830619	46.05919960	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00894	11.13863046	46.05902468	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	2	G10	Classe E	b	c	1	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
#00895	11.13863332	46.05899158	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	2	2	G10	Classe E	b	c	1	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
#00896	11.13863106	46.05896001	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G10	Classe E	b	c	1	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	OLTREFERSINA
#00897	11.13855665	46.05934703	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00898	11.13844980	46.05914721	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00899	11.13864183	46.05924065	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00900	11.13872456	46.05909179	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00901	11.13867566	46.05885787	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00902	11.13553299	46.05487771	VIA S.F.CROSINA- B.SARTORI ARCATE FERROVIA- PARCHEGGIO STAZIONE S. CHIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S59	Classe B	v	a	8	1	spento	n.r.	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00903	11.13551974	46.05465256	VIA S.F.CROSINA- B.SARTORI ARCATE FERROVIA- PARCHEGGIO STAZIONE S. CHIARA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S59	Classe B	v	a	8	1	spento	n.r.	-	-	2,5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00904	11.11923739	46.07117709	PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	n.r.	-	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00905	11.12287331	46.06486682	VIA DEL TRAVAI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P20	Classe A	b	p	10,5	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00906	11.12250730	46.06838996	VIA P. OSS MAZZURANA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P61	Classe D	b	p	16	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00907	11.12194896	46.06753486	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P55	Classe D	b	p	interno torre cella campanaria	1	LED	36	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00908	11.12201024	46.06754840	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P55	Classe D	b	p	interno torre cella campanaria	1	LED	36	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00909	11.12194090	46.06757334	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P55	Classe D	b	p	interno torre cella campanaria	1	LED	36	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00910	11.12200769	46.06758693	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P55	Classe D	b	p	interno torre cella campanaria	1	LED	36	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00911	11.12146699	46.06753536	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P68	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00912	11.12146074	46.06750621	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P68	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00913	11.12144327	46.06751269	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P68	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00914	11.12148354	46.06754645	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P68	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00915	11.12146607	46.06755293	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P68	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00916	11.12148404	46.06751317	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P68	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00917	11.12149532	46.06753021	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P68	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00918	11.12142628	46.06753149	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P68	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00919	11.12143756	46.06754853	PIAZZA DUOMO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P68	Classe D	b	p	0	1	spento	n.r.	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00920	11.13136263	46.08958172	PIAZZA DEI CANOPI	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A35	Classe A	b	p	2,5	1	fluorescente	18	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00921	11.13139714	46.08961658	PIAZZA DEI CANOPI	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A75	Classe B	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00922	11.13137307	46.08965241	PIAZZA DEI CANOPI	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A75	Classe B	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00923	11.13138484	46.08970028	PIAZZA DEI CANOPI	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A75	Classe B	b	p	0,8	1	fluorescente	26	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
#00924	11.11632060	46.12506628	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	5	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MEANO
#00925	11.13814523	46.05911217	VIA H. GMEINER	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	70	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	OLTREFERSINA
#00926	11.14485480	46.04852395	GIARDINO VILLA DE MERSI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P46	Classe D	b	c	-	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	apparecchio subacqueo	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00927	11.14510812	46.04842029	GIARDINO VILLA DE MERSI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P45	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00928	11.14512282	46.04862833	GIARDINO VILLA DE MERSI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P45	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00929	11.14494097	46.04858377	GIARDINO VILLA DE MERSI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P45	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00930	11.14494024	46.04846789	GIARDINO VILLA DE MERSI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P45	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	VILLAZZANO
#00931	11.13191171	46.03298509	VIA DI MADONNA BIANCA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S07	Classe A	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	OLTREFERSINA
#00932	11.13103143	46.01278642	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	v	p	6,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	3.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	v	p	6.5	4	fluorescente	80	v	b	3.5	-	-	Sostituzione apparecchio principale e secondario	MATTARELLO
#00933	11.13928986	46.06723011	VIA MESIANO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	6	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	v	b	6	-	-	nessun intervento	POVO
#00934	11.14637464	46.06565470	VIA DEI VALONI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	7	4	fluorescente	80	v	b	5	-	-	nessun intervento	POVO
#00935	11.14397570	46.04959109	VIA A. TAMBOSI	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	VILLAZZANO
#00936	11.13974171	46.04342077	VIA GALASSA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio bassa pressione	90	v	b	4.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	v	b	4.5	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00937	11.13259764	46.03232524	VIA DI SAN VINCENZO	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00938	11.13252294	46.03251026	VIA EDMUND MACH	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00939	11.13169978	46.03323338	VIA DI MADONNA BIANCA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00940	11.13357040	46.03705449	VIA EDMUND MACH	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00941	11.13389559	46.03740589	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	1	AP02	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00942	11.13225643	46.03937012	VIA C.MENGUZZATO "VEGLIA"	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP08	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP08	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	v	b	5	-	-	nessun intervento	OLTREFERSINA
#00943	11.04583802	46.08194581	PIAZZA SAN LEONARDO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA SU BRACCIO A PARETE	1	1	P27	Classe D	b	p	0	1	alogenuri metallici	400	-	-	-	illuminazione artistica	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	BONDONE
#00944	11.10656466	46.07559461	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	n.r.	-	b	a	0	2	fluorescente	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00945	11.10630816	46.07558250	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	n.r.	-	b	a	0	2	fluorescente	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00946	11.10610969	46.07557424	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	n.r.	-	b	a	0	2	fluorescente	n.r.	-	-	-	sottopasso	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00947	11.11094242	46.10933836	VIA SANT'ANNA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P21	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
#00948	11.10269590	46.09743743	VIA DELLE BETTINE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio alta pressione	150	v	b	5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	v	b	5	-	-	nessun intervento	GARDOLO
#00949	11.11568274	46.06987912	VIA BRESCIA	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP01	Classe A	b	p	0	1	vapori di sodio bassa pressione	90	z	b	3.8	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP01	Classe A	b	p	6	4	fluorescente	80	z	b	3.8	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00950	11.11032681	46.07136704	PARCO DEL DOS TRENTO	BOLLARD_PALETTO SEGNALETICO	1	1	A41	Classe B	b	p	0	1	LED	3.5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00951	11.11851075	46.07400136	CORSO M. BUONARROTI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G21	Classe C	b	c	0	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00952	11.11260161	46.06033104	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3,5	1	LED	39	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00953	11.12484806	46.06530409	PIAZZA DI FIERA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P86	Classe A	b	p	13	1	vapori di sodio alta pressione	250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00954	11.12353093	46.06519355	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00955	11.12352850	46.06521688	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00956	11.12360554	46.06523693	PIAZZA DI FIERA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A19	Classe A	b	c	2.5	1	fluorescente	18	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00957	11.12013554	46.06969770	VIA ROMA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	a	2.8	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00958	11.12015129	46.06965509	VIA ROMA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	a	2.8	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	apparecchio installato a parete	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00960	11.12089664	46.06664421	SOTTOPORTICO DEL PIEVANO	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A47	Classe A	b	c	3.2	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	installato a plafone	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00961	11.13412892	46.08864697	GIARDINO DI MARTIGNANO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	1	1	P73	Classe D	b	p	10	1	spento	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO
#00962	11.11535229	46.06105543	CORSO LAVORO E SCIENZA, QUARTIERE LE ALBERE - MUSE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00963	11.11537198	46.05980274	CORSO LAVORO E SCIENZA, QUARTIERE LE ALBERE - MUSE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00964	11.11532024	46.05993467	CORSO LAVORO E SCIENZA, QUARTIERE LE ALBERE - MUSE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00965	11.11526849	46.06006660	CORSO LAVORO E SCIENZA, QUARTIERE LE ALBERE - MUSE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	n.r.	v	b	1.5	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00966	11.12946623	46.00743356	GIARDINO DI MATTARELLO, PROPRIETA' PRIVATA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU PALO	4	4	P42	Classe A	b	p	13,5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	z	b	0.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
#00967	11.12994872	46.00754798	GIARDINO DI MATTARELLO, PROPRIETA' PRIVATA - area verde	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G22	Classe A	b	c	4	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	MATTARELLO
#00968	11.12168642	46.06901303	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe D	b	p	2.5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00969	11.12169167	46.06919206	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe D	b	p	2.5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#00970	11.12168644	46.06922350	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe D	b	p	2.5	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00971	11.12184469	46.06907021	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00972	11.12189941	46.06907128	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00973	11.12189616	46.06914324	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00974	11.12184218	46.06914592	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A29	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00975	11.12187258	46.06910815	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A105	Classe A	b	c	0	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00976	11.12166598	46.06903458	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P87	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00977	11.12170542	46.06903960	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P87	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00978	11.12173422	46.06903619	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P87	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00979	11.12162061	46.06903686	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P87	Classe A	b	p	0	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00980	11.12165960	46.06916256	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P87	Classe A	b	p	14	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00981	11.12169904	46.06916758	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P87	Classe A	b	p	14	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00982	11.12172784	46.06916417	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P87	Classe A	b	p	14	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00983	11.12146322	46.06910368	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A104	Classe A	b	c	4,3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00984	11.12135172	46.06911312	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	APPARECCHIO A SOSPENSIONE INTERNALIZZATO	1	1	A103	Classe A	b	c	4,3	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00985	11.12203250	46.06900776	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe D	b	p	10	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00986	11.12201039	46.06905065	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe D	b	p	10	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00987	11.12193219	46.06913470	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe D	b	p	10	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00988	11.12193845	46.06907677	VIA R. BELENZANI, PALAZZO THUN	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P73	Classe D	b	p	10	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00989	11.13952888	46.04761367	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	5	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
#00990	11.13946633	46.04756727	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A26	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
#00991	11.13945555	46.04733195	VIA BANALA	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE O A PARETE INTERNALIZZATO	1	1	A22	Classe A	b	c	6	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	VILLAZZANO
#00992	11.15916583	46.06547852	VIA DELLA RESISTENZA-AREA POVO PARCHEGGIO VILLA CAVAGNA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D39	Classe A	b	p	4	1	alogenuri metallici	n.r.	v	b	0.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimamente non verificato	Sostituzione apparecchio	POVO
#00993	11.15860881	46.06122306	VIA REDONDOLO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	8-7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1.6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
#00994	11.15890373	46.08553980	LARGO PADRE TEOFILO	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5.5-6.5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1.3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
#00995	11.09703653	46.06500026	VIA ALTO SASSO	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D01	Classe B	b	c	7-8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	z	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	SARDAGNA
#00996	11.11493723	46.05844735	VIA A. LIBERA	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	8	1	LED	71.6	v	b	1.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00997	11.11263652	46.06083538	QUARTIERE LE ALBERE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D42	Classe A	b	p	3.5	1	LED	39	v	b	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	S.GIUSEPPE-S.CHIARA
#00998	11.11187711	46.07147129	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#00999	11.11190102	46.07149712	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01000	11.11192491	46.07152295	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01001	11.11194733	46.07154932	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01002	11.11196405	46.07157775	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01003	11.11202700	46.07152486	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01004	11.11201784	46.07150892	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01005	11.11200665	46.07149295	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01006	11.11199298	46.07147793	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01007	11.11197691	46.07146445	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A102	Classe D	b	p	-	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01008	11.11141456	46.07089849	ALPINI, PARCO ARCHEOLOGICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A58	Classe B	b	p	0,4	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01009	11.06300554	46.07458052	VIA DEI PRAI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
#01010	11.06010354	46.07163965	VIA DI REVOLTA	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	1	1	P34	Classe A	b	p	10	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	BONDONE
#01011	11.04206620	46.07642654	STRADA DOS DE LE GIARE	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D05	Classe A	b	p	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
#01012	11.11922320	46.09656546	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	A75	Classe B	v	c	0,8	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio	GARDOLO
#01013	11.11558224	46.12484270	VIA DELLE SUGARINE	APPARECCHIO DECORATIVO SU PALO	1	1	D52	Classe E	b	c	4	1	fluorescente	n.r.	v	b	0.4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#01014	11.12063334	46.11996224	VIA DEI PALUSTEI	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D05	Classe A	b	p	5.5-6	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	0.8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
#01015	11.11680291	46.09826182	GIARDINO DI MELTA	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A87	Classe D	b	c	-	1	fluorescente	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun intervento (Rif. Delibera n° 3265/2009 dalla Giunta della P.A.T., Allegato I. cap. VI, comma 1)	GARDOLO
#01016	11.11743272	46.12279278	VICOLO DEI CROZZI	ARMATURA STRADALE SU BRACCIO A PARETE	1	1	S11	Classe E	b	a	5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1.3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sostituzione apparecchio di Classe E	MEANO
#01017	11.11719585	46.12267014	VIA G. SALVADORI ZANATTA	APPARECCHIO DECORATIVO SU BRACCIO A PARETE	1	1	D24	Classe A	b	p	5.5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
#01018	11.09661683	46.11962600	VIA DEI MASADORI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	c	8.5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#01019	11.10974665	46.10415447	VIA ISARCO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S14	Classe A	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
#01020	11.14199993	46.07669514	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE DI STRADE E GRANDI AREE SU BRACCIO A PARETE	1	1	P23	Classe A	b	p	12	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	1.5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nessun intervento	ARGENTARIO

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE													APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)													Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	tipo di chiusura	altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
#01021	11.12478373	46.07706697	VIA DELLA MALVASIA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU BRACCIO DECORATIVO A PARETE	1	1	D04	Classe A	b	c	6.5-7.5	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
#01022	11.13908999	46.06937791	PONTE LODOVICO	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A83	Classe D	b	p	0.4	1	alogenuri metallici	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
02796-1	11.13130742	46.08962164	VIA DON LEONE SERAFINI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
02796-2	11.12402676	46.10216486	VIA AI BOLLERI	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S02	Classe B	b	p	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
03019-1	11.14396404	46.08197829	VIA DI ZEL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7-7,5	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	ARGENTARIO
03019-2	11.15663775	46.06809839	SALITA SANT'AGATA	APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE SU PALO DECORATIVO	1	1	D06	Classe A	b	p	7,5-7,0	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
03283-1	11.14707875	46.07601312	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03283-2	11.14380099	46.07571112	VIA ALLA VEDUTA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	ARGENTARIO
03671-1	11.16492847	46.06654831	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03671-2	11.16502106	46.06624450	VIA BORINO	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7,2-6,8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	POVO
03897 - 00107	11.15335945	46.06507254	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S05	Classe B	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	POVO
04240-1	11.11212226	46.12401757	VIA CA ROSSA	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
04240-2	11.11529730	46.12858846	VIA DELLE SUGARINE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S17	Classe B	b	c	9	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MEANO
05786-1	11.12733826	46.00831501	VIA NAZIONALE	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	2	1	AP09	Classe A	b	p	6.5	2	vapori di sodio alta pressione	150	z	b	3.5	-	SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	1	AP09	Classe A	b	p	6.5	4	fluorescente	80	z	b	3.5	-	-	nessun intervento	MATTARELLO
05786-2	11.12919757	46.01051413	VIA NAZIONALE	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S13	Classe B	b	c	10	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	z	b	2.8	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	MATTARELLO
06934-01	11.05391786	46.03773694	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	v	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	apparecchio danneggiato	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Sostituzione apparecchio	BONDONE
06934-02	11.05391882	46.03772839	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-03	11.05391978	46.03771984	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-04	11.05392074	46.03771129	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-05	11.05392170	46.03770274	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-06	11.05392266	46.03769419	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-07	11.05392362	46.03768564	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-08	11.05392458	46.03767709	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-09	11.05392554	46.03766854	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-10	11.05392650	46.03765999	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-11	11.05392746	46.03765144	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-12	11.05392842	46.03764289	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-13	11.05392937	46.03763434	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-14	11.05393033	46.03762579	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-15	11.05393129	46.03761724	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-16	11.05393225	46.03760869	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-17	11.05393321	46.03760014	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-18	11.05393417	46.03759159	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-19	11.05393513	46.03758304	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-20	11.05393609	46.03757449	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-21	11.05393705	46.03756594	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-22	11.05393801	46.03755739	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-23	11.05393288	46.03754198	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-24	11.05392550	46.03753434	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-25	11.05392175	46.03752349	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-26	11.05392281	46.03751495	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-27	11.05392318	46.03750576	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-28	11.05392551	46.03749712	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-29	11.05393197	46.03748835	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-30	11.05394247	46.03748140	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-31	11.05394938	46.03746674	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-32	11.05395024	46.03745813	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-33	11.05395109	46.03744952	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-34	11.05395194	46.03744090	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-35	11.05395279	46.03743229	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-36	11.05395364	46.03742367	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-37	11.05395450	46.03741506	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-38	11.05395535	46.03740645	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-39	11.05395620	46.03739783	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-40	11.05395705	46.03738922	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-41	11.05395790	46.03738060	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-42	11.05395876	46.03737199	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-43	11.05395961	46.03736337	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-44	11.05396046	46.03735476	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-45	11.05396131	46.03734615	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE

CODICE IDENTIFICATIVO (etichetta ove presente)	Longitudine WGS84	Latitudine WGS84	Ubicazione	Tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE															APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)														Compatibilità L.P. 16/07	Tipo di intervento	Circoscrizione
						n° apparecchi principali installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio PRINCIPALE	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	riferimento abaco apparecchi di illuminazione (DOC.02.2)	CLASSE Apparecchio SECONDARIO	stato di conservazione apparecchio di illuminazione		tipo di chiusura		altezza di installazione apparecchio-altezza sostegno (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	potenza di lampada (W)	materiale sbraccio (ove presente)	stato di conservazione sbraccio (ove presente)	lunghezza sbraccio (ove presente)	nota apparecchio			
06934-46	11.05396216	46.03733753	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-47	11.05396302	46.03732892	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-48	11.05396387	46.03732030	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-49	11.05396472	46.03731169	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-50	11.05396557	46.03730308	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-51	11.05396642	46.03729446	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-52	11.05396728	46.03728585	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-53	11.05396813	46.03727723	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-54	11.05396898	46.03726862	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-55	11.05396983	46.03726001	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-56	11.05397069	46.03725139	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-57	11.05397154	46.03724278	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-58	11.05397239	46.03723416	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-59	11.05396839	46.03721927	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-60	11.05396094	46.03721131	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-61	11.05395692	46.03720227	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-62	11.05395790	46.03719410	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-63	11.05395873	46.03718400	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-64	11.05395954	46.03717577	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-65	11.05396663	46.03716489	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-66	11.05397522	46.03715783	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-67	11.05398295	46.03714405	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-68	11.05398414	46.03713553	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-69	11.05398533	46.03712700	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-70	11.05398652	46.03711848	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-71	11.05398771	46.03710995	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-72	11.05398890	46.03710143	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-73	11.05399009	46.03709290	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-74	11.05399128	46.03708438	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-75	11.05399247	46.03707585	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-76	11.05399366	46.03706733	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-77	11.05399485	46.03705880	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-78	11.05399604	46.03705028	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-79	11.05399723	46.03704175	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-80	11.05399842	46.03703323	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-81	11.05399961	46.03702470	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-82	11.05400079	46.03701618	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-83	11.05400198	46.03700765	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-84	11.05400317	46.03699913	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-85	11.05400436	46.03699060	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-86	11.05400555	46.03698208	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-87	11.05400674	46.03697355	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
06934-88	11.05400793	46.03696503	STRADA DI VASON	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A99	Classe D	b	p	0,5	1	LED	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	BONDONE
07332-1	11.05809265	46.07056509	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	100	v	b	1,5	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
07332-2	11.05816236	46.07099897	VIA DEL DOSSOL	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S11	Classe E	b	a	7	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	v	b	1,5	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Non verificato-Classe E	Sostituzione apparecchio di Classe E	BONDONE
09259-1	11.10029448	46.10323936	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	100	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09259-2	11.10055382	46.10303365	LOC. RONCAFORT	ARMATURA STRADALE SU PALO	1	1	S16	Classe A	b	c	8	1	vapori di sodio alta pressione	n.r.	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	GARDOLO
09671-1	11.11877737	46.09032422	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
09671-2	11.12011110	46.08976957	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	APPARECCHIO DI ARREDO URBANO SU PALO	1	1	G05	Classe C	b	c	3	1	vapori di mercurio	80	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
15146-15147	11.12026549	46.06688293	VIA G. VERDI	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE FUNZIONALE INSTALLATO IN POSIZIONE SOTTOGRONDA	2	2	P14	Classe A	b	p	14,5	1	vapori di sodio alta pressione	150	-	-	0,5	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Verificato	Nessun intervento	CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
16207-01	11.15985688	46.08657796	VIA DEI PRADESTEI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A18	Classe C	b	c	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16207-02	11.15971483	46.08672438	VIA DEI PRADESTEI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A18	Classe C	b	c	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16207-03	11.15979603	46.08672548	VIA DEI PRADESTEI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A18	Classe C	b	c	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO
16207-04	11.15987848	46.08672656	VIA DEI PRADESTEI	APPARECCHIO INCASSATO A TERRA O PARETE	1	1	A18	Classe C	b	c	1	1	fluorescente	18	-	-	-	apparecchio installato a parete	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Completamente non verificato	Sostituzione apparecchio	ARGENTARIO