

## PERIZIA DI SPESA INTEGRATIVA

### **Integrazione - redazione dei documenti di valutazione dei rischi, piani e procedure di emergenza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della normativa tecnica antincendio**

L'intera attività comprensiva di studio, incontri, sopralluoghi, redazione dei documenti e formazione del personale dovrà essere svolta secondo le seguenti disposizioni:

1) redazione dei documenti di valutazione del rischio incendio (DVRI) e dei piani di emergenza (PE) per tutte le sedi come meglio specificato nell'allegato n. 1. Ciascun documento dovrà essere elaborato secondo le disposizioni del codice di prevenzione incendi - D.M. 3 agosto 2015 (in ultimo aggiornamento), del decreto "Minicodice" – D.M. 3 settembre 2021, del decreto "GSA" – d.m. 2 settembre 2021, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e della normativa antincendio in vigore. Si specifica che una delle sedi ricomprende attività di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151. Per ciascun piano di emergenza andrà redatto un documento di sintesi (DS) sulle indicazioni generali sul funzionamento dei pulsanti/impianti d'emergenza della sede, procedura da adottare in caso di incendio e procedure specifiche. Andranno poi redatte le planimetrie di emergenza in forma cartacea da appendere in ogni struttura/sede di cui all'allegato n.1, conseguenti alla redazione di ogni singolo piano di emergenza;

Per ciascuno dei Servizi e sedi citate, il lavoro si articolerà nel seguente modo:

- andrà svolto un incontro preliminare per illustrare il lavoro da svolgere con i tecnici dello staff Sicurezza lavoratori e i dirigenti dei Servizi interessati oltre al Dirigente del Servizio Gestione e Riquilificazione del patrimonio edilizio di cui al punto 1. citato;
- andranno svolti tutti i sopralluoghi sui luoghi di lavoro e incontri che si renderanno necessari per una completa valutazione, preventivamente concordati con i tecnici dello staff Sicurezza lavoratori e i dirigenti dei Servizi interessati oltre al Dirigente del Servizio Gestione e Riquilificazione del patrimonio edilizio;
- andranno svolti uno o più incontri con i tecnici dello staff Sicurezza lavoratori e i dirigenti dei Servizi interessati oltre al Dirigente del Servizio Gestione e Riquilificazione del patrimonio edilizio per l'esposizione e condivisione dei documenti;
- stesura dei documenti di valutazione del rischio, dei piani di emergenza con i documenti di sintesi, delle planimetrie di emergenza, nel rispetto della normativa sopra citata, per i servizi interessati come specificato al punto 1. citato e nel numero di copie che verrà richiesto dallo staff Sicurezza lavoratori. L'intera documentazione dovrà essere fornita in formato digitale open office .odt e per le planimetrie in formato .dwg con relativa stampa e firma del tecnico estensore;

All'aggiudicatario prima di iniziare l'intera attività verrà fornita:

- la documentazione relativa alla pratica antincendio presentata ai Vigili del fuoco per le sedi di cui all'allegato n. 1 (completa di SCIA, planimetrie in formato digitale, relazioni tecniche, certificazioni) e la documentazione e informazioni necessarie per l'elaborazione dei documenti

I documenti definitivi, si riterranno completi e approvati a seguito della valutazione positiva finale tradotta con una nota di approvazione da parte dello staff Sicurezza lavoratori e dei Dirigenti interessati.

L'aggiudicatario prima di dare inizio all'attività oggetto del presente appalto si impegna a consultare i Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza dell'Amministrazione. A tal fine lo staff sicurezza lavoratori fornirà il supporto necessario per organizzare uno o più incontri.

Trento, agosto 2023

**ALLEGATO n.1**

<b>Servizio / struttura</b>	<b>Sede/ attività</b>	<b>Documenti</b>	<b>n. doc.</b>	<b>n. di copie cartacee minimo per documento</b>	<b>Costo</b>
Servizio appalti e partenariati, Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio <b>Depositi/magazzini – Via Maccani, 191</b>	Depositi/magazzini (porzioni di capannone adiacenti): porzione A: 941mq; porzione B: 447mq; porzione C: 23mq; porzione D (spazio di manovra)	DVRI + PE + DS + PAA	3 + PAA	3 DVRI, 3 PE, 3 DS, + PAA	<b>Euro 1.500</b>
Servizio appalti e partenariati, Deposito/magazzino - <b>Via Bronzetti, 25</b>	Deposito/magazzino (circa 300mq)	DVRI + PE + DS + PAA	3 + PAA	2 DVRI, 2 PE, 2 DS, + PAA	<b>Euro 800</b>
Costo Totale					<b>Euro 2.300</b>

Legenda:

DVRI: documento di valutazione del rischio incendio redatto secondo le disposizioni del codice di prevenzione incendi - D.M. 3 agosto 2015 (in ultimo aggiornamento), del decreto “Minicodice” – D.M. 3 settembre 2021, del decreto “GSA” – d.m. 2 settembre 2021, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e della normativa antincendio in vigore
PE: documento piano di emergenza redatto secondo le disposizioni del codice di prevenzione incendi - D.M. 3 agosto 2015 (in ultimo aggiornamento), del decreto “Minicodice” – D.M. 3 settembre 2021, del decreto “GSA” – d.m. 2 settembre 2021, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e della normativa antincendio in vigore
DS: documento di sintesi sulle indicazioni generali sul funzionamento dei pulsanti/impianti d'emergenza della sede, procedura da adottare in caso di incendio e procedure specifiche per la gestione dell'emergenza a seguito dell'attivazione dell'impianto di spegnimento automatico a gas inerte/sali di potassio (ove presente), per tutti i soggetti presenti nell'edificio
PAA: planimetrie di emergenza da appendere

